

Реєстр чинних ТУ станом на 01.01.2026

Номер/Ідентифікатор ТУ	Дата видачі ТУ	Номер договору	Дата договору	Замовлена потужність, кВт	Тип електроустановки	Черги введення потужності	Точка забезпечення потужності	ЕІС-код площадки комерційного обліку	Напряга в точці приспання.	Тип приспання	Структурний підрозділ	Дата надходження коштів
000224170122 1 08 07 4 000000 1	1/17/2022	-	1/4/2022	7	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ будинку на площі Ринок, 8	-	0.23	Нестандартне приспання	Центральний центр	5/20/2022
005057120122 1 08 07 4 000000 1	1/12/2022	-	1/11/2022	15	споживання	-	у ВРПІ.5-0,4 кВ будинку №164 корп. 1 по вул. Мазепи	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	1/12/2022
24-321/2016	8/9/2016	24-321/2016	8/15/2016	50	споживання	-	в РПІ-0,4 кВ ГКТП-447.	-	0.4	Стандартне приспання	Центральний центр	8/16/2016
32-172/2020	10/21/2020	32-172/2020	10/21/2020	5	споживання	-	на виходах проводу із нагнітного затискача на опорі 0,4 кВ №1212 ПЛ-0,4 кВ Л-2	-	0.4	Стандартне приспання	Західний центр	11/17/2020
32-196/2020	11/12/2020	32-196/2020	11/12/2020	30	споживання	-	на виходах проводу із нагнітного затискача на опорі 0,4 кВ №1169 ПЛ-0,4 кВ Л-3	-	0.4	Стандартне приспання	Західний центр	11/24/2020
001659110821 1 08 4 1 000000 1	8/11/2021	-	7/30/2021	5	споживання	-	на виходах проводу із нагнітного затискача на опорі 0,4 кВ №224 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	-	0.4	Стандартне приспання	Південний центр	8/19/2021
35-307/2018	9/14/2018	35-307/2018	10/30/2018	10	споживання	-	на виходах проводу із нагнітного затискача на опорі 0,4 кВ №203 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	-	0.4	Стандартне приспання	Південний центр	10/30/2018
35-427/2018	11/16/2018	35-427/2018	11/20/2018	16.5	споживання	-	на виходах проводу із нагнітного затискача на опорі 0,4 кВ №23 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	-	0.4	Стандартне приспання	Південний центр	11/20/2018
35-558/2020	12/23/2020	35-558/2020	1/22/2021	49	споживання	-	в РПІ-35 кВ ІПС "Ворохта 110/35/10 кВ".	-	0.4	Стандартне приспання	Південний центр	1/22/2021
35-67/2020	2/25/2020	35-67/2020	3/4/2020	15	споживання	-	на виходах проводу із нагнітного затискача на опорі 0,4 кВ №571 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	-	0.4	Стандартне приспання	Південний центр	3/4/2020
003458281021 2 08 03 2 000000 1	10/28/2021	-	10/18/2021	40	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РПІ-0,4 кВ ЗТП-36	-	0.4	Нестандартне приспання	Східний центр	12/29/2021
004028191121 1 08 07 3 000000 1	11/19/2021	-	11/8/2021	41	споживання	-	на виходах проводу із нагнітного затискача на опорі №138 ПЛ-0,4 кВ Л-10 від ЗТП.	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	12/10/2021
003961181121 1 08 07 4 000000 1	11/18/2021	-	11/5/2021	25	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ будинку №1 на вул. Грушевського.	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	12/9/2021
003684161121 2 08 07 2 000000 1	11/16/2021	-	11/3/2021	15	споживання	-	в РПІ-0,4 кВ ТП-101.	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	11/18/2021
003986221121 1 08 07 3 000000 1	11/22/2021	-	11/9/2021	7.3	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ будинку №13 по вул. Володимира Великого.	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	12/7/2021
004004171121 1 08 07 4 000000 1	11/17/2021	-	11/4/2021	4	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ будинку №58Б по вул. Миру	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	12/8/2021
004042161121 1 08 07 2 000000 1	11/16/2021	-	11/3/2021	30	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ будинку №1 по вул. О. Довженка.	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	12/23/2021
003855101121 1 08 07 4 000000 1	11/10/2021	-	10/28/2021	6	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ будинку №87А на вул. Незалежності.	-	0.23	Нестандартне приспання	Центральний центр	11/23/2021
003413231021 2 08 07 2 000000 1	10/23/2021	-	10/8/2021	5	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ будинку №15 по вул Пушова L.	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	1/27/2022
004139251121 1 08 07 4 000000 1	11/25/2021	-	11/12/2021	5	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ будинку №4 по вул. Побутова	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	12/10/2021
003522031121 2 08 04 3 000000 1	11/3/2021	-	10/21/2021	300	споживання	-	РПІ-35 кВ ІПС-110/35/10 "Ворохта	-	0.4	Нестандартне приспання	Південний центр	11/26/2024
003764031121 2 08 04 3 000000 1	11/3/2021	-	10/21/2021	2000	споживання	-	РПІ-10 кВ ІПС "Поліниця 35/10 кВ"	-	10	Нестандартне приспання	Південний центр	12/30/2021
004166241121 1 08 07 4 000000 1	11/24/2021	-	11/11/2021	8	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ будинку №46 по вул. Ковналяцька	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	12/14/2021
003738111121 2 08 07 2 000000 1	11/11/2021	-	10/29/2021	3	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ будинку №26 на вул. Довга.	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	12/2/2021
004175021121 1 08 07 4 000000 1	12/2/2021	-	11/19/2021	20	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ будинку №129а корпус, 23 на вул. Сеченова	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	7/13/2022
004076221121 1 08 07 4 000000 1	11/22/2021	-	11/9/2021	4	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ будинку №12/2 на бульварі Паніччій.	-	0.23	Нестандартне приспання	Центральний центр	12/7/2021
003736171121 2 08 07 2 000000 1	11/17/2021	-	11/4/2021	10	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ на фасаді будинку №7 по вул. І. Франка	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	12/15/2021
004157251121 1 08 07 4 000000 1	11/25/2021	-	11/12/2021	5	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ будинку на вул. Целяничка, 14А	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	12/6/2021
003887181121 1 08 07 3 000000 1	11/18/2021	-	11/5/2021	4	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ будинку на вул. Целяничка 10, корп.2.	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	12/7/2021
003960191121 1 08 07 3 000000 1	11/19/2021	-	11/8/2021	7	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ будинку №6 на вул. Паркова.	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	12/6/2021
004353251121 1 08 07 4 000000 1	11/25/2021	-	11/12/2021	18	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ будинку №129а корп. 41 на вул Сеченова	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	12/21/2021
004381061121 1 08 07 3 000000 1	12/6/2021	-	11/23/2021	6	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ будинку №18 на вул. Двірський	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	1/18/2022
004441071121 1 08 07 2 000000 1	12/7/2021	-	11/24/2021	7.4	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ багатоквартирного будинку №14 на вул. Короля Данила, 14	-	0.23	Нестандартне приспання	Центральний центр	12/23/2021
004457101121 1 08 07 4 000000 1	12/10/2021	-	11/29/2021	10	споживання	-	у ВРПІ-0,4кВ багатоквартирного будинку по вул. Пасичній, 156	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	12/21/2021
004305221121 1 08 07 3 000000 1	11/22/2021	-	11/9/2021	38	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ житлового будинку по вул. Вовчицька, 196	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	12/14/2021
004570101121 1 08 07 4 000000 1	12/10/2021	-	11/30/2021	10	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ будинку №83 по вул. Незалежності	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	12/22/2021
004657201121 1 08 07 4 000000 1	12/20/2021	-	12/7/2021	6	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ будинку №3 по вул. Сиротиська	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	12/30/2021
004662211221 1 08 03 3 000000 1	12/21/2021	-	12/7/2021	30	споживання	-	в РПІ-№2111 КЛ-0,4 кВ Л-1 від БКТП-248	-	0.4	Нестандартне приспання	Східний центр	1/11/2022
004663211221 1 08 07 3 000000 1	12/21/2021	-	12/8/2021	5	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ будинку №176 по вул. Вовчицька	-	0.23	Нестандартне приспання	Центральний центр	1/4/2022

004678131221 1 08 07 4 000000 1	12/13/2021	-	11/30/2021	16	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №7 по вул. С. Стрільця	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	1/4/2022
004677171221 1 08 07 3 000000 1	12/17/2021	-	12/6/2021	2	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ у ВРП-0,4 кВ садового	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	1/10/2022
004714101221 1 08 07 4 000000 1	12/10/2021	-	11/29/2021	5	споживання	-	ВРП-0,4 кВ багатоквартирного будинку № 48 на вул. Сабієвський	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	4/15/2022
004664031221 1 08 07 3 000000 1	12/3/2021	-	11/22/2021	7	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №30 по вул. Незалежності	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	1/4/2022
004784231221 1 08 07 4 000000 1	12/23/2021	-	12/17/2021	5	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №68 по вул. Вовчиця	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	1/18/2022
004783061221 1 08 07 4 000000 1	12/6/2021	-	11/23/2021	32	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ в арії будинку №5 по вул. Шашкевича	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	2/11/2022
004858301221 1 08 07 3 000000 1	12/30/2021	-	12/24/2021	300	споживання	-	в РП-10 кВ ТП-398	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	1/13/2022
004972050122 1 08 07 4 000000 1	1/5/2022	-	12/30/2021	10	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №63 по вул. Галицька	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	10/25/2022
005213130122 1 08 04 3 000000 1	1/13/2022	-	12/31/2021	80	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 4683 ПЛ-10 кВ	-	0.4	Нестандартне приєднання	Південний центр	2/7/2022
005407130122 1 08 07 3 000000 1	1/13/2022	-	12/30/2021	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-565	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	2/8/2022
005194050122 1 08 07 4 000000 1	1/5/2022	-	12/23/2021	7	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №44: по вул. Хоткевича Гната	-	0.23	Нестандартне приєднання	Центральний центр	1/27/2022
005616040122 1 08 07 4 000000 1	1/4/2022	-	12/20/2021	5	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №146: по вул. Коновальця	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	3/25/2022
005628301221 1 08 07 3 000000 1	12/30/2021	-	12/17/2021	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-101	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	2/9/2022
005633110122 1 08 07 4 000000 1	1/11/2022	-	12/28/2021	8	споживання	-	у ВРП 6,4-0,4 кВ несаїтлових приміськ будинку №164 по вул. Мазепи	-	0.23	Нестандартне приєднання	Центральний центр	3/22/2022
000263260122 1 08 07 4 000000 1	1/26/2022	-	1/13/2022	10	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №15 по вул. Пасичів	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	4/7/2022
000295280122 1 08 07 4 000000 1	1/28/2022	-	1/17/2022	3	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №65 корп. 2 по вул. Хоткевича	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	2/16/2022
000220280122 1 08 07 4 000000 1	1/28/2022	-	1/17/2022	5	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №30: по вул. Стуса	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	2/17/2022
000206010222 1 08 07 4 000000 1	2/1/2022	-	1/19/2022	9.8	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №6а по вул. Лешого	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	2/15/2022
00033020222 1 08 07 3 000000 1	2/2/2022	-	1/20/2022	15	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №10 по вул. Мельника	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	4/13/2022
005714130122 1 08 07 3 000000 1	1/13/2022	-	12/28/2021	38	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-59	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	12/26/2022
000599210222 1 08 07 4 000000 1	2/21/2022	-	2/8/2022	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-358	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	4/12/2022
000311150222 1 08 07 4 000000 1	2/15/2022	-	2/2/2022	10	споживання	-	у ВРП 6,4-0,4 кВ багатоквартирного житлового будинку №164, корп. 6 по вул.	-	0.23	Нестандартне приєднання	Центральний центр	3/24/2022
000312150222 1 08 07 4 000000 1	2/15/2022	-	2/2/2022	10	споживання	-	у ВРП 6,4-0,4 кВ багатоквартирного житлового будинку №164, корпус 6 по	-	0.23	Нестандартне приєднання	Центральний центр	3/24/2022
000375170222 1 08 07 4 000000 1	2/17/2022	-	2/4/2022	8	споживання	-	у ВРП 6,4-0,4 кВ будинку №164 по вул. Мазепи	-	0.23	Нестандартне приєднання	Центральний центр	4/18/2022
000526210222 1 08 07 4 000000 1	2/21/2022	-	2/8/2022	10	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ на фасаді будинку №48 по вул. Мазепи	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	3/28/2022
000196210122 1 08 07 4 000000 1	1/21/2022	-	1/10/2022	20	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №256 по вул. Довженка,	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	6/27/2022
000512230222 1 08 07 4 000000 1	2/23/2022	-	2/10/2022	8	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №4 по вул. Мартинія	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	3/28/2022
000537010322 1 08 07 3 000000 1	3/1/2022	-	2/16/2022	50	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ багатоквартирного будинку За, по вул. Короля Данила	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	3/17/2022
000578250222 1 08 07 3 000000 1	2/25/2022	-	2/14/2022	35	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-100	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	7/1/2022
002608290921 1 08 3 1 000000 1	9/29/2021	-	9/16/2021	28	споживання	-	в РЩ-0,4 кВ Л-4 ТП-328	-	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	12/28/2021
53121-1092020	10/7/2020	53121-1092020	10/7/2020	4400	споживання	-	РП-35 кВ ПС "35/10 кВ Більшівці".	-	10	Нестандартне приєднання	Центральний центр	11/24/2020
42323-1372020	8/19/2020	42323-1372020	9/28/2020	15	споживання	-	РП-0,4 кВ ТП-220.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Західний центр	10/6/2020
56423-982016	7/8/2016	56423-982016	9/2/2016	15	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку по м-чу Снових Стрільців,3 (книгарня) - власник ПП Купінова А.Я.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Західний центр	9/2/2016
58123-1392017	11/3/2017	58123-1392017	3/26/2018	4	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №3 по пр. Незалежності.	-	0.23	Нестандартне приєднання	Західний центр	3/30/2018
000450170621 1 08 7 3 000000 1	6/17/2021	-	6/4/2021	15	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №55 по вул. Довженка,	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	6/24/2021
000504160621 1 08 7 2 000000 1	6/16/2021	-	6/3/2021	12	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №2А по вул. Пасича.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	9/1/2021
000536170621 1 08 7 2 000000 1	6/17/2021	-	6/4/2021	5	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №3 по вул. Калуське шосе.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	7/21/2021
000934090721 1 08 7 2 000000 1	7/9/2021	-	6/25/2021	3.5	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №116 по вул. Галицька.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	8/31/2021
001181280721 1 08 7 2 000000 1	7/28/2021	-	7/15/2021	4.3	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №158 по вул. Незалежності.	-	0.23	Нестандартне приєднання	Центральний центр	10/5/2021
001229290721 1 08 7 2 210921 2	7/29/2021	-	7/16/2021	2	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №14А по вул. Короля Данила.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	9/9/2021
001364050821 1 08 7 2 000000 1	8/5/2021	-	7/23/2021	3	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №15А по вул. Пасича.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	9/9/2021
001424090821 1 08 7 2 300821 2	8/9/2021	-	7/26/2021	5	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №1 по вул. Целевича.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	8/26/2021
001564110821 1 08 7 2 000000 1	8/11/2021	-	7/29/2021	25	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-171.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	1/12/2022

001783250821 1 08 7 2 000000 1	8/25/2021	-	8/10/2021	10	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №55 по вул. Довженка,	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	9/9/2021
001792200821 1 08 7 3 000000 1	8/20/2021	-	8/9/2021	20	споживання	-	на виходах проводу із напкового затискача на опорі 0,4 кВ №5232 ПЛ-0,4 кВ Л-2	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	9/17/2021
001799190821 1 08 7 2 000000 1	8/19/2021	-	8/6/2021	20	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №55 по вул. Довженка.	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	9/3/2021
001806200821 1 08 7 2 160921 2	8/20/2021	-	8/9/2021	6	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №45 по вул. Симоненка.	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	9/6/2021
001860260821 1 08 7 2 071021 2	8/26/2021	-	8/12/2021	5	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №8 по вул. Хмисів.	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	10/7/2021
001861250821 1 08 7 3 000000 1	8/25/2021	-	8/11/2021	3	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ на фасаді будинку №2 по вул. Нізова.	-	0,23	Нестандартне приєднання	Центральний центр	12/20/2021
001911270821 1 08 7 2 000000 1	8/27/2021	-	8/13/2021	5	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №11а по вул. Мазени.	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	10/26/2021
002027020921 1 08 7 2 000000 1	9/2/2021	-	8/19/2021	6	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №5а по вул. Сасюча.	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	9/28/2021
002089070921 1 08 7 2 000000 1	9/7/2021	-	8/25/2021	5	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №1 по вул. Богуська.	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	11/19/2021
002099070921 1 08 7 2 000000 1	9/7/2021	-	8/25/2021	12	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №706 по вул. Федьковича.	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	9/1/2021
002188100921 1 08 7 2 000000 1	9/10/2021	-	8/27/2021	1,6	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №9 по вул. 24 Серпня.	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	10/11/2021
002206100921 1 08 7 2 000000 1	9/10/2021	-	8/28/2021	8	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №15 по вул. Пулюв.	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	9/16/2021
002528220921 1 08 7 2 000000 1	9/22/2021	-	9/8/2021	3	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №15 по вул. Тролейбусна.	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	10/13/2021
002590240921 1 08 7 2 000000 1	9/24/2021	-	9/10/2021	35	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №1 по вул. Грушевського.	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	10/27/2021
002591240921 1 08 7 2 000000 1	9/24/2021	-	9/10/2021	5	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №3 корпус 5 по вул. Казуське шосе.	-	0,23	Нестандартне приєднання	Центральний центр	11/2/2021
002681270921 1 08 7 2 000000 1	9/27/2021	-	9/14/2021	20	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №139а по вул. Галицька.	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	10/12/2021
002823290921 1 08 7 3 000000 1	9/29/2021	-	9/16/2021	7	споживання	-	на виходах проводу із напкового затискача на опорі 0,4 кВ №4554 ПЛ-0,4 кВ Л-14	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	12/3/2021
002913041021 1 08 7 3 000000 1	10/4/2021	-	9/21/2021	100	споживання	-	у РП-0,4 кВ ТП-14.	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	2/17/2022
003090071021 1 08 7 2 000000 1	10/7/2021	-	9/24/2021	5	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №10 корпус, 7 по вул. Мельника.	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	10/22/2021
003093071021 1 08 7 2 000000 1	10/7/2021	-	9/24/2021	5	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №129а корпус, 23 по вул. Сеченова.	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	1/25/2022
003105111021 1 08 7 2 000000 1	10/11/2021	-	9/28/2021	5	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №1 по вул. Грушевського.	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	11/8/2021
003111121021 1 08 7 2 000000 1	10/12/2021	-	9/29/2021	5	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №30В по вул. Стуса.	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	11/3/2021
003296131021 1 08 7 2 000000 1	10/13/2021	-	10/12/2021	10	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №175А корп. №8 по вул. Мазени.	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	10/23/2021
003317201021 1 08 7 2 000000 1	10/20/2021	-	10/6/2021	8	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-101.	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	11/15/2021
111/24-75/2021	2/16/2021	111/24-75/2021	-	10	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №65 по вул. Тичини.	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	3/29/2021
113/24-93/2021	2/23/2021	113/24-93/2021	-	7	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №49 по вул. Довженка.	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	3/9/2021
123/24-113/2021	2/26/2021	123/24-113/2021	5/18/2021	30	споживання	-	у РП-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ "Класик-Авто".	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	4/19/2021
125/24-102/2021	2/25/2021	125/24-102/2021	3/18/2021	3	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №31 по вул. Хмисів.	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	3/22/2021
1279/24-646/2016	1/20/2017	1279/24-646/2016	2/6/2017	3200	споживання	-	в РП-10 кВ ТП-509.	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	9/9/2021
128/24-105/2021	2/26/2021	128/24-105/2021	3/17/2021	4	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №29г, по вул. Довженка.	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	3/17/2021
13/24-12/2021	1/22/2021	13/24-12/2021	-	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-101.,	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	4/6/2021
180/24-155/2021	3/19/2021	180/24-155/2021	-	5	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №84 по вул. Івасюка.	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	5/20/2021
188/24-147/2021	3/17/2021	188/24-147/2021	3/25/2021	7	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №19 по вул. Національної Гвардії.	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	6/16/2021
193/24-136/2019	4/8/2019	193/24-136/2019	11/21/2019	456	споживання	-	КЛ-10 кВ "ПС "Ринк" - ЗТП-1017-Г" та КЛ-10 кВ "ПС "Ринк" - ЗТП-1017-Г".	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	10/20/2021
197/24-169/2021	3/26/2021	197/24-169/2021	4/2/2021	5	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №94 по вул. Галицька.	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	4/9/2021
216/24-190/2021	4/7/2021	216/24-190/2021	5/18/2021	16	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №10 по вул. Карпатська.	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	4/12/2021
224/24-186/2021	4/7/2021	224/24-186/2021	4/10/2021	10	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №132а по вул. Коновальця.	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	4/12/2021
240/24-206/2021	4/14/2021	240/24-206/2021	5/18/2021	6	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №45 по вул. Симоненка.	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	4/16/2021
243/24-263/2020	6/16/2020	243/24-263/2020	7/14/2020	150	споживання	-	у РП-0,4 кВ ТП-176.	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	8/30/2021
24-408250621 1 08 7 3 000000 1	6/25/2021	-	6/14/2021	14	споживання	-	на виходах проводу із напкового затискача на опорі 0,4 кВ №А4 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	7/21/2021
24-417010721 1 08 7 2 000000 1	7/1/2021	-	6/17/2021	10	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №149 по вул. Коновальця.	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	11/19/2021
24-422050721 1 08 7 2 000000 1	7/5/2021	-	6/22/2021	2	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №203 по вул. Галицька.	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	8/19/2021
308/24-265/2021	5/5/2021	308/24-265/2021	5/26/2021	5	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №35Б по вул. Мазени.	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	6/15/2021

311/24-264/2019	6/11/2019	311/24-264/2019	7/18/2019	6.4	споживання	-	у ВРП-0.4 кВ будинку №130 по вул. Кововальця.	-	0.23	Нестандартне приєднання	Центральний центр	12/5/2019
313/24-269/2019	6/11/2019	313/24-269/2019	7/18/2019	3.5	споживання	-	у ВРП-0.4 кВ будинку №99 по вул. Галицька.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	12/5/2019
324/24-245/2021	4/29/2021	324/24-245/2021	5/20/2021	86	споживання	-	в РП-0.4 кВ ТП-295.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	6/4/2021
340/24-291/2021	5/19/2021	340/24-291/2021	5/28/2021	910	споживання	-	врізка в КЛ-10 кВ "ЗТП-1008-ЗТП-1003" та КЛ-10 кВ "ТП-35-ТП-127".	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	10/8/2021
354/24-296/2021	5/20/2021	354/24-296/2021	6/1/2021	3.5	споживання	-	у ВРП-0.4 кВ будинку №14 по вул. Короля Данила.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	6/2/2021
364/24-315/2021	5/26/2021	364/24-315/2021	-	16	споживання	-	у ВРП-0.4 кВ будинку №8А по вул. Вагилевича.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	7/29/2021
375/24-297/2021	5/24/2021	375/24-297/2021	5/27/2021	5	споживання	-	у ВРП-0.4 кВ будинку №307А по вул. Тисменицька.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	6/2/2021
384/24-321/2021	5/28/2021	384/24-321/2021	6/11/2021	7	споживання	-	у ВРП-0.4 кВ будинку №126 по вул. Вовчищецька.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	6/11/2021
393/24-330/2021	5/31/2021	393/24-330/2021	6/9/2021	20	споживання	-	у ВРП-III-0.4 кВ будинку №10 корпус,10 по вул. Мельника.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	6/14/2021
394/24-320/2021	5/28/2021	394/24-320/2021	-	20	споживання	-	РП-0.4 кВ ТП-1008.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	11/11/2021
42/24-29/2021	1/21/2021	42/24-29/2021	2/10/2021	10	споживання	-	у ВРП-0.4 кВ будинку №23 по вул. Гаркуші.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	3/25/2021
428/24-436/2019	9/5/2019	428/24-436/2019	9/5/2019	6	споживання	-	в РП-0.4 кВ ТП-113.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	9/5/2019
434/24020621 1 08 7 2 280921 2	6/2/2021	-	5/20/2021	5	споживання	-	у ВРП-0.4 кВ будинку №1 корпус 3 по вул. Яблунова.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	9/20/2021
493/24-503/2019	10/15/2019	493/24-503/2019	10/29/2019	642.7	споживання	2	в РП-0.4 кВ ТП-138, РП-10 кВ ТП-108 та РП-10 кВ ТП-4.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	8/26/2022
52/24-35/2021	2/3/2021	52/24-35/2021	3/1/2021	5	споживання	-	у ВРП-0.4 кВ будинку №47 по вул. Довженка.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	2/26/2021
534/24-579/2019	11/6/2019	534/24-579/2019	11/15/2019	19	споживання	-	в РП-0.4 кВ ТП-325.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	11/19/2019
616/24-626/2019	11/14/2019	616/24-626/2019	12/9/2019	20	споживання	-	в РП-0.4 кВ ТП-101.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	1/17/2020
714/24-710/2020	12/15/2020	714/24-710/2020	-	10	споживання	-	в РП-0.4 кВ ТП-101.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	2/4/2021
728/24070721 1 08 7 2 000000 1	7/7/2021	-	6/23/2021	15	споживання	-	в РП-0.4 кВ ТП-358.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	9/23/2021
755/24-762/2020	12/31/2020	755/24-762/2020	4/6/2021	1910	споживання	4.5	в РП-35 кВ ПС 35/10 кВ «ЦНДЛ».	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	3/29/2024
89/24-74/2021	2/16/2021	89/24-74/2021	2/26/2021	8	споживання	-	у ВРП-0.4 кВ будинку №47а по вул. Шевченка.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	3/3/2021
93/24-51/2019	2/21/2019	93/24-51/2019	3/14/2019	110	споживання	-	КЛ-10 кВ "ЗТП-189 - ЗТП-376" та КЛ-10 кВ "ЗТП-196 - ЗТП-103".	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	4/5/2019
556/25-247/2020	10/22/2020	556/25-247/2020	11/10/2020	3	споживання	-	ВРП-0.4 кВ будинку на вул. Такого, 4.	-	0.23	Нестандартне приєднання	Західний центр	11/12/2020
127/27-1/2018	3/14/2018	127/27-1/2018	5/10/2018	35	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0.4 кВ №8 ПЛ-0.4 кВ Л-3 від на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0.4 кВ № 36 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від на вихідних контактах комутуючого пристрою 0.4 кВ в РП-0.4 кВ ТП-619 (мережі	-	0.4	Нестандартне приєднання	Східний центр	5/10/2018
001941270821 1 08 3 2 000000 1	8/27/2021	-	8/16/2021	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0.4 кВ №8 ПЛ-0.4 кВ Л-6 від на вихідних контактах комутуючого пристрою 0.4 кВ в РП-0.4 кВ ТП-619 (мережі	-	0.4	Нестандартне приєднання	Східний центр	9/15/2021
216/26-48/2018	5/17/2018	216/26-48/2018	6/12/2018	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0.4 кВ №8 ПЛ-0.4 кВ Л-6 від на вихідних контактах комутуючого пристрою 0.4 кВ в РП-0.4 кВ ТП-122	-	0.4	Нестандартне приєднання	Східний центр	6/12/2018
22/26-2/2021	1/18/2021	22/26-2/2021	-	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0.4 кВ №8 ПЛ-0.4 кВ Л-6 від на вихідних контактах комутуючого пристрою 0.4 кВ в РП-0.4 кВ ТП-122	-	0.4	Нестандартне приєднання	Східний центр	5/6/2021
245/26-102/2021	4/8/2021	245/26-102/2021	-	40	споживання	-	в РП-0.4 кВ ТП-69	-	0.4	Нестандартне приєднання	Східний центр	10/27/2022
316/26-140/2021	5/7/2021	316/26-140/2021	5/26/2021	170	споживання	-	в РП-6 кВ ТП-69.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Східний центр	6/4/2021
420/26-59/2016	5/23/2016	420/26-59/2016	5/23/2016	30	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0.4 кВ в РП-0.4 кВ ТП-539 (алесник	-	0.4	Нестандартне приєднання	Східний центр	2/1/2017
574/26-229/2018	8/27/2018	574/26-229/2018	8/27/2018	15	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0.4 кВ в РП-0.4 кВ ТП-3	-	0.4	Нестандартне приєднання	Східний центр	9/13/2018
654/26-263/2018	10/4/2018	654/26-263/2018	10/22/2018	5	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0.4 кВ в РП-0.4 кВ ТП-122	-	0.4	Нестандартне приєднання	Східний центр	10/22/2018
1045/24-792/2018	1/16/2019	1045/24-792/2018	2/25/2019	1500	споживання	-	РП-35 кВ ПС 35/10 кВ «Шкрявдов»	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	-
001115290721 1 08 7 2 000000 1	7/29/2021	-	7/16/2021	180	споживання	-	ПЛ-10 кВ "ПС 35/10 кВ Лісець - ТП-462" та ПЛ-10 кВ "ТП-592 - КР-430".	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	7/21/2021
001796250821 1 08 7 2 000000 1	8/25/2021	-	8/10/2021	2	споживання	-	у ВРП-0.4 кВ будинку № 2а на вул. Галицька.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	9/23/2021
002124080921 1 08 7 2 000000 1	9/8/2021	-	8/26/2021	25	споживання	-	у ВРП-0.4 кВ будинку № 1 на вул. Паркова.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	10/19/2021
002713011021 1 08 7 2 000000 1	10/1/2021	-	9/28/2021	80	споживання	-	РП-10 кВ ТП-146.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	12/23/2021
002979071021 1 08 7 3 000000 1	10/7/2021	-	9/23/2021	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0.4 кВ № 1814 ПЛ-0.4 кВ Л-6 на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опору ПЛ-10 кВ приєднання ВРП-0.4 кВ багатоквартирного житлового будинку № 26 на вул. Двірська.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	12/6/2021
1200/29-577/2016	12/28/2016	1200/29-577/2016	1/3/2017	320	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опору ПЛ-10 кВ приєднання ВРП-0.4 кВ багатоквартирного житлового будинку № 26 на вул. Двірська.	-	10	Нестандартне приєднання	Центральний центр	1/20/2017
250/29-153/2021	4/16/2021	250/29-153/2021	4/20/2021	7	споживання	-	у ВРП-0.4 кВ будинку № 27 на вул. Слобідська.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	4/27/2021
294/29-211/2021	4/30/2021	294/29-211/2021	5/18/2021	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0.4 кВ № 1873 ПЛ-0.4 кВ Л-3 на вихідних контактах комутуючого пристрою 0.4 кВ в РП-0.4 кВ ТП-401	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	6/1/2021
337/29-213/2021	5/5/2021	337/29-213/2021	5/20/2021	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0.4 кВ № 1873 ПЛ-0.4 кВ Л-3 на вихідних контактах комутуючого пристрою 0.4 кВ в РП-0.4 кВ ТП-401	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	8/26/2021
423/29-238/2013	8/2/2013	423/29-238/2013	8/2/2013	60	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0.4 кВ № 1873 ПЛ-0.4 кВ Л-3 на вихідних контактах комутуючого пристрою 0.4 кВ в РП-0.4 кВ ТП-401	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	6/25/2021

448/29-440/2020	9/9/2020	448/29-440/2020	9/28/2020	15	споживання	-	на виходах проводу із нагнатою затискача на опори 0,4 кВ №2451 ПЛ-0,4 кВ Л-5	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	1/26/2021
485/29-461/2020	9/23/2020	485/29-461/2020	9/23/2020	60	споживання	-	опори 10 кВ ПЛ-10 кВ "ПС Крихівці - РП-2".	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	9/22/2020
53/29-6/2016	2/26/2016	53/29-6/2016	2/26/2016	51	споживання	-	на виходах проводу із нагнатою затискача 10 кВ на опори № 359 ПЛ-10 кВ	-	10	Нестандартне приєднання	Центральний центр	3/6/2017
659/29-638/2020	12/7/2020	659/29-638/2020	12/8/2020	5	споживання	-	ВРП-0,4 кВ будинку № 18 на вул. Слобідська.	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	12/11/2020
73/29-44/2021	2/10/2021	73/29-44/2021	2/18/2021	5	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку № 2 на вул. Слобідська.	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	2/23/2021
203/30-51/2018	4/12/2018	203/30-51/2018	5/4/2018	0	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ЗТП-434 (ТОВ	-	0,4	Нестандартне приєднання	Південний центр	5/4/2018
213/30-53/2018	4/13/2018	213/30-53/2018	5/4/2018	10	споживання	-	на виходах проводу із нагнатою затискача на опори 0,4 кВ ПЛ-0,4 кВ від ТП-512	-	0,4	Нестандартне приєднання	Південний центр	5/4/2018
428/30-209/2020	9/3/2020	428/30-209/2020	9/30/2020	65	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ЗТП-414.	-	0,4	Нестандартне приєднання	Південний центр	12/8/2021
101/35-33/2021	2/24/2021	101/35-33/2021	4/9/2021	750	споживання	-	в РП-10 кВ ТП-35.	-	0,4	Нестандартне приєднання	Південний центр	10/18/2024
102/35-7/2018	3/2/2018	102/35-7/2018	3/7/2018	200	споживання	-	ЛЕП-110 кВ відгалуженням від ПЛ-110 кВ «Ямна-Ворохта».	-	0,4	Нестандартне приєднання	Південний центр	3/10/2020
131/35-49/2019	3/15/2019	131/35-49/2019	3/20/2019	322	споживання	-	ЛЕП-110 кВ «Ямна-Ворохта».	-	0,4	Нестандартне приєднання	Південний центр	3/20/2019
182/35-75/2021	3/17/2021	182/35-75/2021	4/22/2021	300	споживання	2	на опори №392 ПЛ-10 кВ приєднання "ТП-305"	-	10	Нестандартне приєднання	Південний центр	5/18/2022
290/35-143/2019	6/12/2019	290/35-143/2019	6/12/2019	900	споживання	-	ЛЕП-110 кВ «Ямна-Ворохта».	-	0,4	Нестандартне приєднання	Південний центр	8/13/2021
343/35-151/2021	4/29/2021	343/35-151/2021	-	250	споживання	-	в РП-10 кВ ТП-386.	-	0,4	Нестандартне приєднання	Південний центр	7/5/2021
409/35-107/2018	5/22/2018	409/35-107/2018	6/19/2018	10	споживання	-	ПЛ-10 кВ приєднання "Чорногора",.	-	10	Нестандартне приєднання	Південний центр	6/19/2018
541/35-182/2014	11/4/2014	541/35-182/2014	11/4/2014	120	споживання	-	ЛЕП-110 кВ відгалуженням від ПЛ-110 кВ «Ямна-Ворохта».	-	10	Нестандартне приєднання	Південний центр	3/17/2015
616/35-241/2017	10/26/2017	616/35-241/2017	11/27/2017	16	споживання	-	ЛЕП-110 кВ відгалуженням від ПЛ-110 кВ «Ямна-Ворохта»	-	10	Нестандартне приєднання	Південний центр	11/29/2017
85/35-6/2018	2/9/2018	85/35-6/2018	3/5/2018	300	споживання	-	опора №361 ПЛ-10 кВ приєднання "ТП-264".	-	10	Нестандартне приєднання	Південний центр	1/19/2022
004864091221 1 08 07 4 000000 I	12/9/2021	-	11/26/2021	5	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №10 по вул. Целебача	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	5/24/2022
005372231221 1 08 07 3 000000 I	12/23/2021	-	12/11/2021	40	споживання	-	в РП-10 кВ ТП-428	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	5/9/2022
005611050122 1 08 07 4 000000 I	1/5/2022	-	12/21/2021	12	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку по вул. Української Дивізії, 29	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	7/18/2022
69/24-46/2016	3/10/2016	69/24-46/2016	3/28/2016	200	споживання	-	в РП-10 кВ ТП-262	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	8/4/2023
003654041121 2 08 07 4 000000 I	11/4/2021	-	11/3/2021	0	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-100/0,4 кВ (власник ТОВ "Еко-Індго").	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	-
004654211221 1 08 04 1 000000 I	12/21/2021	-	12/8/2021	30	споживання	-	РП-35 кВ ПС-110/35/10 "Полонниця".	-	0,4	Стандартне приєднання	Південний центр	6/13/2023
005406130122 1 08 07 3 000000 I	1/13/2022	-	12/30/2021	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-565	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	2/8/2022
005597140122 1 08 04 1 000000 I	1/14/2022	-	12/31/2021	50	споживання	-	РП-10 кВ ПС "Полонниця 35/10 кВ"	-	0,4	Стандартне приєднання	Південний центр	4/5/2024
005507140122 1 08 04 1 000000 I	1/14/2022	-	12/31/2021	50	споживання	-	РП-10 кВ ПС "Полонниця 35/10 кВ"	-	0,4	Стандартне приєднання	Південний центр	12/22/2023
005501140122 1 08 04 1 000000 I	1/14/2022	-	12/31/2021	30	споживання	-	РП-10 кВ ПС "Полонниця 35/10 кВ"	-	0,4	Стандартне приєднання	Південний центр	2/1/2024
005509140122 1 08 04 1 000000 I	1/14/2022	-	12/31/2021	50	споживання	-	РП-10 кВ ПС "Полонниця 35/10 кВ"	-	0,4	Стандартне приєднання	Південний центр	12/21/2023
005499140122 1 08 04 1 000000 I	1/14/2022	-	12/31/2021	50	споживання	-	РП-10 кВ ПС-35/10 "Полонниця".	-	0,4	Стандартне приєднання	Південний центр	12/21/2023
002530220921 1 08 7 3 000000 I	9/22/2021	-	9/8/2021	30	споживання	2	в РП-0,4 кВ ТП-545.	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	11/11/2021
219/24-197/2021	4/9/2021	219/24-197/2021	4/14/2021	0	споживання	3	врізка в КЛ-10 кВ "ПС Зв'язок - ЗТП-1003" та КЛ-10 кВ "ТП-35 - ТП-122"	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	8/1/2023
598/24-522/2017	11/21/2017	598/24-522/2017	1/26/2018	215,4	споживання	2	ЛЕП-10 кВ «Крихівці-ТП-15» та ЛЕП-10 кВ «ТП-483-ТП-427»	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	12/29/2023
798/24-629/2018	11/14/2018	798/24-629/2018	2/22/2019	3364	споживання	-	ПС-35/10 кВ "ЦНДЛ"	-	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	-
000015190124 1 08 07 1 000000 I	1/19/2024	-	1/5/2024	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-513	6223073174067303	0,4	Стандартне приєднання	Центральний центр	11/13/2024
000141180124 1 08 04 3 000000 I	1/18/2024	-	1/5/2024	150	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчанськ-330"	6223449545163499	0,4	Нестандартне приєднання	Південний центр	2/7/2024
000193230124 1 08 03 3 000000 I	1/23/2024	-	1/9/2024	4	споживання	-	в РП-6кВт ПС "Коломия"	6223007297712859	0,4	Нестандартне приєднання	Східний центр	2/2/2024
000066190124 1 08 04 1 000000 I	1/19/2024	-	1/9/2024	45	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчанськ-330"	6226192186334018	0,4	Стандартне приєднання	Південний центр	2/2/2024
000052170124 1 08 02 1 000000 I	1/17/2024	-	1/9/2024	45	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опори ПЛ-10 кВ приєднання	6227738429863498	0,4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	1/23/2024
000279230124 1 08 04 3 000000 I	1/23/2024	-	1/10/2024	280	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчанськ-330"	6226214473893230	0,4	Нестандартне приєднання	Південний центр	1/26/2024
000208240124 1 08 04 1 000000 I	1/24/2024	-	1/1/2024	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Яремче пр.ТП-35-4	6224332701255598	0,4	Стандартне приєднання	Південний центр	2/8/2024
000229260124 1 08 07 2 000000 I	1/26/2024	-	1/11/2024	8	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №59 по вул. Гетьмана Мазеши	6220232713662538	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	2/9/2024
000296290124 1 08 07 3 000000 I	1/29/2024	-	1/16/2024	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-24-492	6223834199824726	0,4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	2/8/2024

000878310124 1 08 07 1 000000 1	1/31/2024	-	1/17/2024	10	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ПС ЦНДЛ - ЗТП-24-203"	6223036439560289	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	2/22/2024
000240290124 1 08 02 3 000000 1	1/29/2024	-	1/17/2024	9.5	споживання	-	опора 0,4 кВ № 1279 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від ШТП-28-624	6225503968848999	0.23	Нестандартне присидання	Карпатський центр	2/29/2024
000378300124 1 08 04 1 000000 1	1/30/2024	-	1/17/2024	20	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микуличин	6228420562136319	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/9/2024
000379300124 1 08 04 1 000000 1	1/30/2024	-	1/17/2024	20	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр. Микуличин	6220028640357898	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/9/2024
000882310124 1 08 07 1 000000 1	1/31/2024	-	1/17/2024	10	споживання	2	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ПС ЦНДЛ - ЗТП-24-203"	6223249709707099	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	2/22/2024
000380310124 1 08 04 1 000000 1	1/31/2024	-	1/18/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр. Микуличин	6222544121286289	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/5/2024
000381310124 1 08 04 1 000000 1	1/31/2024	-	1/18/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр. Микуличин	6226755673161601	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/6/2024
000226310124 1 08 04 1 000000 1	1/31/2024	-	1/18/2024	30	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6224334285481489	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/9/2024
000884310124 1 08 07 1 000000 1	1/31/2024	-	1/18/2024	10	споживання	2	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ПС ЦНДЛ - ЗТП-24-203"	6222325302590604	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	2/22/2024
000363310124 1 08 04 1 000000 1	1/31/2024	-	1/18/2024	49	споживання	-	РП-10 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6226292279498592	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/19/2024
000364310124 1 08 04 1 000000 1	1/31/2024	-	1/18/2024	49	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6220909782380338	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/19/2024
000365310124 1 08 04 1 000000 1	1/31/2024	-	1/18/2024	49	споживання	-	РП-10 кВ ПС-35/10 "Яремче"	622993233317499	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/19/2024
000377310124 1 08 04 1 000000 1	1/31/2024	-	1/19/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр. Микуличин	622224880243999	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/6/2024
000216010224 1 08 04 1 000000 1	2/1/2024	-	1/19/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6227389842564298	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/19/2024
000217010224 1 08 04 1 000000 1	2/1/2024	-	1/19/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6229573670180999	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/19/2024
000218010224 1 08 04 1 000000 1	2/1/2024	-	1/19/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6226140930909049	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/19/2024
000219010224 1 08 04 1 000000 1	2/1/2024	-	1/19/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Ворохта	6224029574726899	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/19/2024
000220010224 1 08 04 1 000000 1	2/1/2024	-	1/19/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Ворохта	6220818523562878	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/19/2024
000221010224 1 08 04 1 000000 1	2/1/2024	-	1/19/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Ворохта	6225643311684498	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/19/2024
000222010224 1 08 04 1 000000 1	2/1/2024	-	1/19/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6223821460047212	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/19/2024
000223010224 1 08 04 1 000000 1	2/1/2024	-	1/19/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6223686629006598	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/19/2024
000224010224 1 08 04 1 000000 1	2/1/2024	-	1/19/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6228323920072038	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/19/2024
000225010224 1 08 04 1 000000 1	2/1/2024	-	1/19/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6222875617928749	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/19/2024
000481010224 1 08 04 1 000000 1	2/1/2024	-	1/19/2024	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчани-330"	6225353500241874	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/19/2024
000389050224 1 08 07 3 000000 1	2/5/2024	-	1/23/2024	133.7	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-420	6225957751263298	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	2/14/2024
000523060224 1 08 07 3 000000 1	2/6/2024	-	1/23/2024	520	споживання	-	в РП-10 кВ ТП-190 та в РП-10 кВ ТП-190	6220486833970406	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	6/17/2024
000492050224 1 08 04 3 000000 1	2/5/2024	-	1/23/2024	200	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6223197980380907	0.4	Нестандартне присидання	Південний центр	2/13/2024
000666070224 1 08 07 3 000000 1	2/7/2024	-	1/24/2024	1570	споживання	-	в РП-10 кВ ТП-24-1018	6222298538935899	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	2/22/2024
000580060224 1 08 04 1 000000 1	2/6/2024	-	1/24/2024	30	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6220790673679909	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/15/2024
000581060224 1 08 04 1 000000 1	2/6/2024	-	1/24/2024	10	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6226537101713288	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/23/2024
000647080224 1 08 03 1 000000 1	2/8/2024	-	1/25/2024	15	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-26-82	6224577443106890	0.4	Стандартне присидання	Східний центр	2/12/2024
000393070224 1 08 04 1 000000 1	2/7/2024	-	1/25/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микуличин	6223671589685189	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/19/2024
000687080224 1 08 04 1 000000 1	2/8/2024	-	1/26/2024	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчани 330"	6225098277951120	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/14/2024
000705090224 1 08 04 1 000000 1	2/9/2024	-	1/29/2024	25	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6227125803254089	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/16/2024
000665090224 1 08 04 5 000000 1	2/9/2024	-	1/29/2024	1	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на ПЛ-10 кВ присидання ТП-19-	6228838348338498	10	Тимчасове присидання (по КСР)	Південний центр	-
000638120224 1 08 07 2 000000 1	2/12/2024	-	1/29/2024	1	споживання	-	опора10 кВ ПЛ-10 кВ "ПС Тисмениця пр. Хомківська"	6229583617316598	10	Тимчасове присидання (по КСР)	Центральний центр	-
000776120224 1 08 01 5 000000 1	2/12/2024	-	1/29/2024	1	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опори № 36 ПЛ-10 кВ	6224349959992503	10	Тимчасове присидання (по КСР)	Західний центр	-
000778120224 1 08 01 5 000000 1	2/12/2024	-	1/29/2024	1	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,23 кВ № 86 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6224311031253789	0.23	Тимчасове присидання (по КСР)	Західний центр	-
000777120224 1 08 01 5 000000 1	2/12/2024	-	1/29/2024	1	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опори № 86 ПЛ-10 кВ	6226433284437999	10	Тимчасове присидання (по КСР)	Західний центр	-
000702090224 1 08 04 1 000000 1	2/9/2024	-	1/29/2024	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчани-330"	6222994654130792	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/22/2024
000697120224 1 08 04 1 000000 1	2/12/2024	-	1/30/2024	20	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микуличин	6228008525690353	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/14/2024
000821120224 1 08 04 1 000000 1	2/12/2024	-	1/30/2024	10	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС-Ямна пр. Микуличин	6225638299798789	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/29/2024
000822120224 1 08 04 1 000000 1	2/12/2024	-	1/30/2024	10	споживання	-	РП-10 кВ ПС Ямна пр. Микуличин	6228533186752589	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/29/2024

000823120224 1 08 04 1 000000 1	2/12/2024	-	1/30/2024	10	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр. Микуличин	6223568650030635	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/29/2024
000824120224 1 08 04 1 000000 1	2/12/2024	-	1/30/2024	10	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр. Микуличин	6229273796952237	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/29/2024
000825120224 1 08 04 1 000000 1	2/12/2024	-	1/30/2024	10	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр. Микуличин	6224601473137979	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/29/2024
000499010224 1 08 07 3 000000 1	2/1/2024	-	1/31/2024	258	споживання	-	РП-10 кВ ТП-80	6229343249120536	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	2/7/2024
000656130224 1 08 07 3 000000 1	2/13/2024	-	1/31/2024	326	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "КТП-565 - ГКПІ-492"	6224290366490604	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	3/15/2024
000803130224 1 08 04 1 000000 1	2/13/2024	-	1/31/2024	30	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6227025378942836	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/27/2024
000802130224 1 08 04 1 000000 1	2/13/2024	-	1/31/2024	30	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6226450583500866	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/27/2024
000625080224 1 08 04 1 000000 1	2/8/2024	-	1/31/2024	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі №135 ПЛ-10 кВ	6220003597600003	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/12/2024
000624080224 1 08 04 1 000000 1	2/8/2024	-	1/31/2024	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 135 ПЛ-10 кВ	622958834006835	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/12/2024
000814130224 1 08 04 1 000000 1	2/13/2024	-	1/31/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микуличин	6225063136406259	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/27/2024
000623080224 1 08 04 1 000000 1	2/8/2024	-	1/31/2024	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 135 ПЛ-10 кВ	6228364748378311	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/12/2024
000622080224 1 08 04 1 000000 1	2/8/2024	-	1/31/2024	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 135 ПЛ-10 кВ	6221343507193368	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/12/2024
000621080224 1 08 04 1 000000 1	2/8/2024	-	1/31/2024	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 135 ПЛ-10 кВ	6227014452529498	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/12/2024
000620080224 1 08 04 1 000000 1	2/8/2024	-	1/31/2024	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 135 ПЛ-10 кВ	6225166829934058	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/12/2024
000619080224 1 08 04 1 000000 1	2/8/2024	-	1/31/2024	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 135 ПЛ-10 кВ	6224113787848499	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/12/2024
000618080224 1 08 04 1 000000 1	2/8/2024	-	1/31/2024	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 135 ПЛ-10 кВ	6226575182992576	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/12/2024
000617080224 1 08 04 1 000000 1	2/8/2024	-	1/31/2024	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 135 ПЛ-10 кВ	6228884123733899	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/12/2024
000616080224 1 08 04 1 000000 1	2/8/2024	-	1/31/2024	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 135 ПЛ-10 кВ	6224021778692398	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/12/2024
000615080224 1 08 04 1 000000 1	2/8/2024	-	1/31/2024	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 135 ПЛ-10 кВ	6226626562800590	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/12/2024
000613080224 1 08 04 1 000000 1	2/8/2024	-	2/1/2024	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 135 ПЛ-10 кВ	6221447122220399	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/12/2024
000612080224 1 08 04 1 000000 1	2/8/2024	-	2/1/2024	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 135 ПЛ-10 кВ	6225940248741459	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/12/2024
000611080224 1 08 04 1 000000 1	2/8/2024	-	2/1/2024	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 135 ПЛ-10 кВ	6229227020158729	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/12/2024
000877160224 1 08 07 3 000000 1	2/16/2024	-	2/2/2024	134	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-292	6227759045425998	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	3/8/2024
000830160224 1 08 02 3 000000 1	2/16/2024	-	2/5/2024	20	споживання	-	на вхідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6228221663395999	0.4	Нестандартне приднання	Карпатський центр	2/28/2024
000831160224 1 08 02 3 000000 1	2/16/2024	-	2/6/2024	25	споживання	-	на вхідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6225509056766528	0.4	Нестандартне приднання	Карпатський центр	2/28/2024
000832160224 1 08 02 3 000000 1	2/16/2024	-	2/6/2024	30	споживання	-	на вхідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6227147474333001	0.4	Нестандартне приднання	Карпатський центр	2/28/2024
000834160224 1 08 02 3 000000 1	2/16/2024	-	2/6/2024	25	споживання	-	на вхідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6225882637198403	0.4	Нестандартне приднання	Карпатський центр	2/28/2024
000917190224 1 08 04 1 000000 1	2/19/2024	-	2/6/2024	22	споживання	-	РП-10 кВ ЩТП-35-231	6220416672011181	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/5/2024
001018200224 1 08 04 1 000000 1	2/20/2024	-	2/7/2024	12	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35- 264	6221085817601802	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/19/2024
001042200224 1 08 04 1 000000 1	2/20/2024	-	2/7/2024	12	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35- 264	6229100322720389	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/19/2024
001045320024 1 08 04 1 000000 1	2/20/2024	-	2/7/2024	12	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр. ТП-35- 264	622928407536898	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/19/2024
001044200224 1 08 04 1 000000 1	2/20/2024	-	2/7/2024	8	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр. ТП-35- 264	6227615708571869	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/19/2024
001045200224 1 08 04 1 000000 1	2/20/2024	-	2/7/2024	12	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр. ТП-35- 264	6229629480950038	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/19/2024
001046200224 1 08 04 1 000000 1	2/20/2024	-	2/7/2024	8	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр. ТП-35- 264	6220558176546698	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/19/2024
001047200224 1 08 04 1 000000 1	2/20/2024	-	2/7/2024	8	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна ТП-35-264	6222301169616322	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/19/2024
001048200224 1 08 04 1 000000 1	2/20/2024	-	2/7/2024	8	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр. ТП-35- 264	6225790581048598	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/19/2024
001049200224 1 08 04 1 000000 1	2/20/2024	-	2/7/2024	8	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35- 264	6224973896245608	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/19/2024
001051200224 1 08 04 1 000000 1	2/20/2024	-	2/7/2024	8	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна ТП-35-264	6226050322432568	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/19/2024
000693190224 1 08 05 3 000000 1	2/19/2024	-	2/8/2024	159	споживання	-	РП-10 кВ ТП-428	6222039917260999	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	3/1/2024
001019220224 1 08 07 3 000000 1	2/22/2024	-	2/8/2024	30	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ на фасаді будинку №5 по вул. Вірменська	6229973625553730	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	3/22/2024
000965220224 1 08 07 3 000000 1	2/22/2024	-	2/8/2024	20	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ на фасаді будинку №26 по вул. "Чоповола"	6225555772437714	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	3/7/2024
001079230224 1 08 07 1 000000 1	2/23/2024	-	2/9/2024	49	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ЗТП-24-279 - КТП-24-567"	6222447209174068	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	3/8/2024
000905230224 1 08 02 3 000000 1	2/23/2024	-	2/9/2024	300	споживання	-	опора ПЛ-10 кВ приднання «Переваль»	6224571709618531	0.4	Нестандартне приднання	Карпатський центр	3/11/2024

000996210224 1 08 02 1 000000 1	2/21/2024	-	2/9/2024	30	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6224328254573903	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	3/1/2024
001006210224 1 08 02 1 000000 1	2/21/2024	-	2/9/2024	40	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6227918597440904	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	3/5/2024
001065260224 1 08 01 3 000000 1	2/26/2024	-	2/12/2024	10	споживання	-	опора № 618 ПЛ-0,23 кВ Л-1 від КТП-23-319	6227159069643458	0.23	Нестандартне присидання	Західний центр	3/6/2024
001027220224 1 08 02 1 000000 1	2/22/2024	-	2/12/2024	30	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6221789462924849	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	3/19/2024
001211260224 1 08 04 1 000000 1	2/26/2024	-	2/13/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ пр. Рівня ПС 110/35/10 кВ Ямна	6223071450212699	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	9/6/2024
001210260224 1 08 04 1 000000 1	2/26/2024	-	2/13/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ пр. Рівня ПС 110/35/10 кВ Ямна	6221092311192766	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	9/6/2024
000983220224 1 08 04 3 000000 1	2/22/2024	-	2/14/2024	10	споживання	-	на виходах проводу із навантаженого затискача на опорі 0.4 кВ № 31 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6225989199929798	0.4	Нестандартне присидання	Південний центр	3/19/2024
001086260224 1 08 02 1 000000 1	2/26/2024	-	2/14/2024	50	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6224318009424999	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	3/12/2024
001103270224 1 08 02 3 000000 1	2/27/2024	-	2/14/2024	20	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6225904157789189	0.4	Нестандартне присидання	Карпатський центр	2/29/2024
001286280224 1 08 04 1 000000 1	2/28/2024	-	2/15/2024	30	споживання	-	РП-10 кВ ЩТП-35-231	6225407840529068	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	3/11/2024
001234280224 1 08 04 1 000000 1	2/28/2024	-	2/15/2024	25	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6220598912337405	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	3/13/2024
001335040324 1 08 07 1 000000 1	3/4/2024	-	2/19/2024	49.5	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-285	6227404981107058	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	3/18/2024
001635050324 1 08 03 3 000000 1	3/5/2024	-	2/20/2024	80	споживання	-	в РП-0,4 кВ БКТП-26-248	6226377602222452	0.4	Нестандартне присидання	Східний центр	3/25/2024
001342050324 1 08 04 1 000000 1	3/5/2024	-	2/21/2024	45	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6227304358900677	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	3/19/2024
001265060324 1 08 04 1 000000 1	3/6/2024	-	2/22/2024	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6226675772586188	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	3/29/2024
001266060324 1 08 04 1 000000 1	3/6/2024	-	2/22/2024	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6227165504708999	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	3/29/2024
001267060324 1 08 04 1 000000 1	3/6/2024	-	2/22/2024	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6222124893602659	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	3/27/2024
001268060324 1 08 04 1 000000 1	3/6/2024	-	2/22/2024	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6222289915914903	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	3/29/2024
001269060324 1 08 04 1 000000 1	3/6/2024	-	2/22/2024	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6220274320535508	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	3/29/2024
001270060324 1 08 04 1 000000 1	3/6/2024	-	2/22/2024	30	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6228357461416969	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	3/29/2024
001271060324 1 08 04 1 000000 1	3/6/2024	-	2/22/2024	30	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6222522958285689	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	3/29/2024
001344060324 1 08 04 1 000000 1	3/6/2024	-	2/22/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6228037216502469	0.23	Стандартне присидання	Південний центр	3/7/2024
001386080324 1 08 02 1 000000 1	3/8/2024	-	2/27/2024	15	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6227510787785057	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	3/19/2024
001385080324 1 08 02 1 000000 1	3/8/2024	-	2/27/2024	12	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6223569516419599	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	3/19/2024
001358080324 1 08 02 1 000000 1	3/8/2024	-	2/27/2024	50	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6226206280250820	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	3/29/2024
001568120324 1 08 07 3 000000 1	3/12/2024	-	2/27/2024	25	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-24-428	6223887772344899	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	3/15/2024
001387080324 1 08 02 1 000000 1	3/8/2024	-	2/27/2024	12	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6225445538246298	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	3/21/2024
001339110324 1 08 04 1 000000 1	3/11/2024	-	2/27/2024	30	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6228110333708399	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	3/21/2024
001502140324 1 08 07 3 000000 1	3/14/2024	-	2/29/2024	400	споживання	2	РП-10 кВ КТПП-24-426	6228751225067589	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	3/28/2024
001443120324 1 08 02 1 000000 1	3/12/2024	-	2/29/2024	35	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6220161165802399	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	3/14/2024
001441120324 1 08 02 1 000000 1	3/12/2024	-	2/29/2024	30	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6225698560758508	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	3/13/2024
001343140324 1 08 07 3 000000 1	3/4/2024	-	2/29/2024	120	споживання	-	РП-0,4 кВ КТПП-29-462	6224893570010489	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	3/19/2024
001643150324 1 08 07 1 000000 1	3/15/2024	-	3/1/2024	5	споживання	2	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ПС ЦНДЛ - ЗТП-24-203"	6222515027559980	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	3/15/2024
001486150324 1 08 07 1 000000 1	3/15/2024	-	3/1/2024	10	споживання	-	на виходах проводу із навантаженого затискача на опорі 0,4 кВ №1163 ПЛ-0,4 кВ Л-19	6227652256340698	0.23	Стандартне присидання	Центральний центр	3/20/2024
001381140324 1 08 05 1 000000 1	3/14/2024	-	3/4/2024	30	споживання	-	на виходах проводу із навантаженого затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6225895224544601	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	3/14/2024
001800190324 1 08 04 1 000000 1	3/19/2024	-	3/6/2024	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6220739267882010	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	4/5/2024
001621210324 1 08 02 3 000000 1	3/21/2024	-	3/8/2024	100	споживання	-	опора ПЛ-10 кВ присидання "Верховина"	6220659190104802	0.4	Нестандартне присидання	Карпатський центр	3/25/2024
001786220324 1 08 04 1 000000 1	3/22/2024	-	3/11/2024	20	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	622451682425880S	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	3/29/2024
001873220324 1 08 04 1 000000 1	3/22/2024	-	3/11/2024	20	споживання	-	РП-10 кВ ЩТП-35-231	6222533315411149	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	3/29/2024
001763260324 1 08 01 3 000000 1	3/26/2024	-	3/12/2024	300	споживання	-	РП-6 кВ ЗТП-25-511	6221658421252167	0.4	Нестандартне присидання	Західний центр	4/8/2024
001889260324 1 08 07 3 000000 1	3/26/2024	-	3/12/2024	5	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-24-428	6225249345269445	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	10/7/2024
001728220324 1 08 02 1 000000 1	3/22/2024	-	3/12/2024	15	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6224280939284602	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	4/2/2024
001808260324 1 08 02 3 000000 1	3/26/2024	-	3/13/2024	50	споживання	-	опора ПЛ-10 кВ присидання "Верховина"	6220959530593888	0.4	Нестандартне присидання	Карпатський центр	3/28/2024

001836280324 1 08 01 3 000000 1	3/28/2024	-	3/14/2024	2200	споживання	-	РП-35 кВ ПС 35/10/6 кВ «Охери».	6227229537547389	35	Нестандартне приднання	Західний центр	4/5/2024
001802280324 1 08 04 1 000000 1	3/28/2024	-	3/15/2024	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6226500834194999	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/17/2024
001803280324 1 08 04 1 000000 1	3/28/2024	-	3/15/2024	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6222925974716989	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/17/2024
001760190324 1 08 04 1 000000 1	3/19/2024	-	3/6/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микулечини	6229136190751041	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/9/2024
001503200324 1 08 04 3 000000 1	3/20/2024	-	3/7/2024	430	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 "Ворохта".	6229948919097734	10	Нестандартне приднання	Південний центр	4/15/2024
001530200324 1 08 04 3 000000 1	3/20/2024	-	3/7/2024	1570	споживання	-	в РП-10 кВ проєктної ТП	6222502818178718	10	Нестандартне приднання	Південний центр	4/17/2024
001804210324 1 08 06 3 000000 1	3/21/2024	-	3/7/2024	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-11	6225776486260096	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	4/11/2024
001815210324 1 08 07 1 000000 1	3/21/2024	-	3/7/2024	15	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-127	6222836263362372	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	4/8/2024
001797220324 1 08 04 1 000000 1	3/22/2024	-	3/11/2024	25	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 "Ворохта"	6221508052258299	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/17/2024
001771260324 1 08 01 3 000000 1	3/26/2024	-	3/12/2024	700	споживання	-	РП-6 кВ ЗТП-25-431	6229475289051189	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	7/23/2024
001710260324 1 08 02 3 000000 1	3/26/2024	-	3/13/2024	320	споживання	-	опора 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Переваз"	6220066073152199	0.4	Нестандартне приднання	Карпатський центр	4/23/2024
001833260324 1 08 01 3 000000 1	3/26/2024	-	3/13/2024	5	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЦТП-23-405	6225327387014368	0.23	Нестандартне приднання	Західний центр	4/11/2024
001988280324 1 08 07 2 000000 1	3/28/2024	-	3/14/2024	140	споживання	-	ПС 110/10 Ринь	6229880464562207	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	4/18/2024
002216290324 1 08 07 3 000000 1	3/29/2024	-	3/15/2024	4000	генерація	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 кВ "Опора"	622670174594901	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	5/2/2024
001809290324 1 08 04 2 000000 1	3/29/2024	-	3/18/2024	120	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6222982595388968	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	4/9/2024
001827290324 1 08 04 3 000000 1	3/29/2024	-	3/18/2024	500	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6229209087490698	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	7/12/2024
002082020424 1 08 07 1 000000 1	4/2/2024	-	3/19/2024	15	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ на фасаді будинку №5 по вул. Вірменська	6222719412408700	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	4/5/2024
001983290324 1 08 02 1 000000 1	3/29/2024	-	3/19/2024	15	споживання	-	на вхідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6221763257194048	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	4/25/2024
001996030424 1 08 03 1 000000 1	4/3/2024	-	3/20/2024	11	споживання	-	на ПЛ-10 кВ приднання Молодятин ПС 35/10 кВ Печенгани	6227681258039289	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	4/8/2024
002192020424 1 08 04 2 000000 1	4/2/2024	-	3/20/2024	215	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6227899257827909	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	4/22/2024
002089030424 1 08 07 1 000000 1	4/3/2024	-	3/20/2024	49	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-442	6229619050420229	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	4/25/2024
002035030424 1 08 04 1 000000 1	4/3/2024	-	3/21/2024	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6225644848368299	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/25/2024
002137040424 1 08 04 3 000000 1	4/4/2024	-	3/21/2024	160	електрозрадн станція	-	в РП-6 кВ ЗТП-30-440	6221870330886818	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	5/7/2024
002027030424 1 08 04 1 000000 1	4/3/2024	-	3/21/2024	40	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6226729437262541	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/12/2024
002036030424 1 08 04 1 000000 1	4/3/2024	-	3/21/2024	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6223507954862998	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/22/2024
002040040424 1 08 04 1 000000 1	4/4/2024	-	3/22/2024	25	споживання	-	РП-10 кВ КТП-35-285	6226091313076698	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/10/2024
002131050424 1 08 02 1 000000 1	4/5/2024	-	3/26/2024	8	споживання	-	РП-10 кВ КТП-20-231	6226915940277507	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	4/23/2024
002130050424 1 08 02 1 000000 1	4/5/2024	-	3/26/2024	8	споживання	-	РП-10 кВ КТП-20-231	6222081722637401	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	4/23/2024
002128050424 1 08 02 1 000000 1	4/5/2024	-	3/26/2024	8	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-20-231	6220787455529715	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	4/23/2024
002129050424 1 08 02 1 000000 1	4/5/2024	-	3/26/2024	8	споживання	-	РП-10 кВ КТП-20-231	6227710065236268	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	4/23/2024
002135050424 1 08 02 1 000000 1	4/5/2024	-	3/26/2024	8	споживання	-	РП-10 кВ КТП-20-231	6221371655888479	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	4/23/2024
002118050424 1 08 02 1 000000 1	4/5/2024	-	3/26/2024	8	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-20-231	6220332802794912	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	4/23/2024
002117050424 1 08 02 1 000000 1	4/5/2024	-	3/26/2024	8	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-20-231	6229980205257349	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	4/23/2024
002218090424 1 08 03 2 000000 1	4/9/2024	-	3/26/2024	120	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-26-114	6220765820553278	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	4/17/2024
002171090424 1 08 02 3 000000 1	4/9/2024	-	3/27/2024	250	споживання	-	на вхідних контактах з'єднаннях опори №204 з сторону ЗТП-435 ПЛ-10кВ	6229589183152030	10	Нестандартне приднання	Карпатський центр	4/8/2024
002065100424 1 08 07 2 000000 1	4/10/2024	-	3/27/2024	130	споживання	-	РП-0,4 кВ ТП-724	6228268225216399	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	4/23/2024
002272100424 1 08 07 2 000000 1	4/10/2024	-	3/27/2024	240	споживання	-	в РП-10 кВ ТП-239	6221802827792159	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	4/25/2024
002176100424 1 08 04 1 000000 1	4/10/2024	-	3/28/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микулечини	6224639717374611	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/22/2024
002149120424 1 08 03 1 000000 1	4/12/2024	-	3/29/2024	10	споживання	-	на ПЛ-10 кВ приднання Молодятин ПС 35/10 кВ Печенгани	6224490569164765	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	4/19/2024
002299110424 1 08 04 1 000000 1	4/11/2024	-	3/29/2024	25	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 "Ворохта"	6229412679162698	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/1/2024
002385120424 1 08 04 1 000000 1	4/12/2024	-	4/1/2024	10	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6228189477326698	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/23/2024
002231160424 1 08 07 3 000000 1	4/16/2024	-	4/2/2024	5	споживання	-	на виходах проволу із натягнутого затискача на опорі 0,4 кВ №1205 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6222343905871104	0.23	Нестандартне приднання	Центральний центр	4/17/2024
002364150424 1 08 04 1 000000 1	4/15/2024	-	4/2/2024	12	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35- 264	6228016839690599	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/2/2024

002376150424 1 08 04 1 000000 1	4/15/2024	-	4/2/2024	25	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	622704946957039	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/30/2024
002377150424 1 08 04 1 000000 1	4/15/2024	-	4/2/2024	25	споживання	-	РП-110 кВ ПС-11/35/10 "Ворохта"	6226899574535896	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/30/2024
002317160424 1 08 02 1 000000 1	4/16/2024	-	4/3/2024	30	споживання	-	на опори ПЛ-10 кВ придання Текуча	6222573343286931	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	4/25/2024
002346180424 1 08 04 1 000000 1	4/18/2024	-	4/5/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микуличин	6225230188646039	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/24/2024
002513220424 1 08 07 3 000000 1	4/22/2024	-	4/8/2024	15	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ на фасаді будинку №90/1 по вул. Шевченка	6224985982851680	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	7/5/2024
002236190424 1 08 05 3 000000 1	4/19/2024	-	4/8/2024	500	споживання	-	опора № 152 ПЛ-10 кВ "Маріямпіль"	6229056303898989	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	4/29/2024
002627010524 1 08 07 3 000000 1	5/1/2024	-	4/17/2024	30	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "КТП-565 - ГКТП-492"	6226337507158106	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	5/3/2024
002629010524 1 08 07 3 000000 1	5/1/2024	-	4/17/2024	30	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "КТП-565 - ГКТП-492"	6220767574325249	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	5/3/2024
130/24-86/2021	2/17/2021	130/24-86/2021	2/26/2021	140	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-162	-	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	2/22/2024
001434140324 2 08 04 6 000000 1	3/14/2024	-	3/4/2024	9000	генерація	-	в РП-35 кВ ПС 35/10/6 кВ Старуля	6220351309383799	35	Нестандартне приднання	Південний центр	5/8/2024
002419160424 1 08 03 3 000000 1	4/16/2024	-	4/2/2024	10	споживання	-	в РП-6кВ ПС Коломия	6225670377742598	0.23	Нестандартне приднання	Східний центр	5/8/2024
002556220424 1 08 04 1 000000 1	4/22/2024	-	4/9/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ пр.Микуличин ПС 110/35/10 кВ Ямна	6228834129858189	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/9/2024
002906230424 1 08 04 1 000000 1	4/23/2024	-	4/10/2024	20	споживання	-	РП-10 кВ КТП-35-213	6220867170092809	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/21/2024
002907230424 1 08 04 1 000000 1	4/23/2024	-	4/10/2024	30	споживання	-	РП-10 кВ КТП-35-213	6223120469659198	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/21/2024
002555230424 1 08 04 1 000000 1	4/23/2024	-	4/10/2024	5	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микуличин	6226096621323449	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/10/2024
002559250424 1 08 04 1 000000 1	4/25/2024	-	4/12/2024	20	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микуличин	6227763233369839	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/10/2024
002560250424 1 08 04 1 000000 1	4/25/2024	-	4/12/2024	10	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микуличин	6223791846552307	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/10/2024
002710260424 1 08 04 1 000000 1	4/26/2024	-	4/15/2024	5	споживання	-	РП-10 кВКТП-35-285	6221126556770398	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/21/2024
002506230424 1 08 07 5 000000 1	4/23/2024	-	4/16/2024	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-332	6225905531895877	0.4	Тимчасове приднання (по КСР)	Центральний центр	-
002507300424 1 08 01 4 000000 1	4/30/2024	-	4/16/2024	8	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-630 Ізальня (власник філії Калуська ТЕЦ ТОВ «КОНСТАНЗА»)	6229339632509702	0.4	Тимчасове приднання (по КСР)	Західний центр	-
002631010524 1 08 07 3 000000 1	5/1/2024	-	4/17/2024	30	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ КТП-565 - ГКТП-492	6228707247933601	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	5/6/2024
002554260424 1 08 04 1 000000 1	4/26/2024	-	4/17/2024	20	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микуличин	6222394990249398	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/22/2024
002634010524 1 08 07 3 000000 1	5/1/2024	-	4/17/2024	30	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ КТП-565 - ГКТП-492	6228717781776277	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	5/6/2024
002717010524 1 08 04 1 000000 1	5/1/2024	-	4/18/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микуличин	6229493082026208	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/24/2024
002666020524 1 08 07 1 000000 1	5/2/2024	-	4/18/2024	49.5	споживання	-	в РП-10 кВ СКТП-29-682	6228869295542279	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/10/2024
003015010524 1 08 04 1 000000 1	5/1/2024	-	4/18/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 Ворохта	6228979618379229	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/24/2024
002641060524 1 08 07 3 000000 1	5/6/2024	-	4/22/2024	600	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-51	6222794526311598	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	6/3/2024
002684020524 1 08 02 1 000000 1	5/2/2024	-	4/22/2024	10	споживання	-	опора ПЛ-10 кВ пр.Буркут	6221352881604099	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	5/17/2024
002518250424 1 08 04 1 000000 1	4/25/2024	-	4/22/2024	33	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-30-409	6226108900567698	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/13/2024
002708030524 1 08 02 1 000000 1	5/3/2024	-	4/22/2024	10	споживання	-	опора ПЛ-10 кВ пр.Яблуниця	6227096379544816	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	5/22/2024
002716060524 1 08 04 1 000000 1	5/6/2024	-	4/23/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микуличин	6220001655140736	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/15/2024
002677080524 1 08 07 3 000000 1	5/8/2024	-	4/24/2024	1057	споживання	-	в РП-110 кВ ПС 110/10 Ринь	6222890735639617	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	12/3/2024
002909070524 1 08 04 1 000000 1	5/7/2024	-	4/24/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Рівня	6224339416029848	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/6/2024
002910070524 1 08 04 1 000000 1	5/7/2024	-	4/24/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Рівня	6227401391883561	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/6/2024
002640080524 2 08 07 3 000000 1	5/8/2024	-	4/24/2024	999.58	генерація	-	існуюча КЛ-10 кВ ПС Загіздя - КТП-29-789	6224321521914789	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	5/20/2024
002856080524 1 08 04 1 000000 1	5/8/2024	-	4/25/2024	20	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 Яремче	6226047429633037	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/29/2024
002857080524 1 08 04 1 000000 1	5/8/2024	-	4/25/2024	20	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 Яремче	6223701417964319	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/29/2024
002858090524 1 08 04 1 000000 1	5/9/2024	-	4/26/2024	30	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 Яремче	6222357373252798	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/29/2024
002859090524 1 08 04 1 000000 1	5/9/2024	-	4/26/2024	20	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 Яремче	6225114039011205	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/29/2024
002861090524 1 08 04 1 000000 1	5/9/2024	-	4/26/2024	30	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 Яремче	6224586070063089	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/29/2024
002862090524 1 08 04 1 000000 1	5/9/2024	-	4/26/2024	20	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 Яремче	6226028555100589	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/29/2024
002864090524 1 08 04 1 000000 1	5/9/2024	-	4/26/2024	20	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 Яремче	6224109456970701	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/29/2024
002741100524 1 08 02 1 000000 1	5/10/2024	-	4/29/2024	50	споживання	-	опора ПЛ-10 кВ пр.Рожнів	6223602378300603	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	5/24/2024

002782100524 1 08 02 1 000000 1	5/10/2024	-	4/29/2024	21	споживання	-	опора ПЛ-10 кВ пр.Буруєт	6222873662695799	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	5/13/2024
002750130524 1 08 07 3 000000 1	5/13/2024	-	4/29/2024	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №1246 ПЛ-0.4 кВ Л-2	6221233853582398	0.23	Нестандартне приднання	Центральний центр	5/29/2024
002921140524 1 08 07 2 000000 1	5/14/2024	-	4/30/2024	320	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-1016	6224900871168424	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	5/28/2024
002852130524 1 08 04 3 000000 1	5/13/2024	-	4/30/2024	10	споживання	-	РП-0,4 кВ вул.Соборна, 163а (ПЛ-0,4 кВ Л-16 від ЗТП-30- 431)	6228391929485498	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	5/17/2024
002831130524 1 08 04 1 000000 1	5/13/2024	-	4/30/2024	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 Ворохта	6221610124171598	10	Стандартне приднання	Південний центр	5/30/2024
003041140524 1 08 04 1 000000 1	5/14/2024	-	5/1/2024	25	споживання	-	РП-110 кВ ПС Богородчан- 330	6226121960230289	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/14/2024
002822100524 1 08 02 1 000000 1	5/10/2024	-	5/1/2024	10	споживання	-	опора ПЛ-10 кВ пр.Космач	6220816006843092	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	5/14/2024
002955170524 1 08 07 3 000000 1	5/17/2024	-	5/10/2024	471.7	споживання	-	в РП-10 кВ ТП-571 та КЛ-10 кВ РП-24-6 - ЗТП-24-528 пр.РП- 6	6227553921216588	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	5/30/2024
002959170524 1 08 07 3 000000 1	5/17/2024	-	5/10/2024	27	споживання	-	в РП-10 кВ Арматурний завод	6224945155147189	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	5/30/2024
001647180324 1 08 04 3 000000 1	3/18/2024	-	3/5/2024	100	споживання	-	РП-110 кВ ПС Богородчан- 330	6220655238184789	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	4/30/2024
002090010424 1 08 01 2 000000 1	4/1/2024	-	3/18/2024	261	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-23-220	6223386724036240	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	4/25/2024
002245010424 1 08 03 3 000000 1	4/1/2024	-	3/18/2024	100	споживання	-	в РП-10 кВ: КТП-26-541.	6228683817600908	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	5/27/2024
002628070524 1 08 02 3 000000 1	5/7/2024	-	4/24/2024	420	споживання	-	опора 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання Перевал	6226856963959899	0.4	Нестандартне приднання	Карпатський центр	6/3/2024
003021100524 1 08 04 1 000000 1	5/10/2024	-	4/29/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС Богородчан- 330	6229118962811489	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/21/2024
003022100524 1 08 04 1 000000 1	5/10/2024	-	4/29/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС Богородчан- 330	6226861842777069	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/21/2024
003023100524 1 08 04 1 000000 1	5/10/2024	-	4/29/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС Богородчан- 330	6224623385749068	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/21/2024
003024100524 1 08 04 1 000000 1	5/10/2024	-	4/29/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС Богородчан- 330	6229445657982099	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/21/2024
003025100524 1 08 04 1 000000 1	5/10/2024	-	4/29/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС Богородчан- 330	6221318704842855	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/21/2024
003026100524 1 08 04 1 000000 1	5/10/2024	-	4/30/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС Богородчан- 330	6223324581171888	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/21/2024
003067130524 1 08 04 2 000000 1	5/13/2024	-	4/30/2024	235	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі №486/1 ПЛ-10 кВ	6225644220618430	10	Нестандартне приднання	Південний центр	6/5/2024
003042140524 1 08 04 1 000000 1	5/14/2024	-	5/1/2024	49	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 Ярмче	6226341063039247	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/5/2024
003034140524 1 08 04 1 000000 1	5/14/2024	-	5/1/2024	49	споживання	-	РП-35 кВ ПС 35/10 Ярмче	6225107603770798	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/5/2024
002929160524 1 08 02 1 000000 1	5/16/2024	-	5/6/2024	50	споживання	-	опора ПЛ-10 кВ пр.Волова	6228666708572489	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	6/5/2024
002970170524 1 08 04 1 000000 1	5/17/2024	-	5/6/2024	25	споживання	-	РП-110 кВ ПС Богородчан- 330	6223643144158708	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/9/2024
002971170524 1 08 04 1 000000 1	5/17/2024	-	5/6/2024	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС Богородчан- 330	6224572304521579	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/9/2024
002972170524 1 08 04 1 000000 1	5/17/2024	-	5/6/2024	25	споживання	-	РП-110 кВ ПС Богородчан- 330	6226861946885289	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/9/2024
003102210524 1 08 01 1 000000 1	5/21/2024	-	5/7/2024	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приднання	6227720875940613	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	6/13/2024
003204210524 1 08 07 1 000000 1	5/21/2024	-	5/7/2024	27	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-189	6229059838324836	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/3/2024
003210210524 1 08 04 1 000000 1	5/21/2024	-	5/8/2024	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС Богородчан- 330	6227036408731789	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/9/2024
003330220524 1 08 04 3 000000 1	5/22/2024	-	5/9/2024	840	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 Ярмче	6225455833807300	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	6/17/2024
003374230524 1 08 07 1 000000 1	5/23/2024	-	5/9/2024	15	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-185	622437494909546	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/12/2024
002930160524 1 08 02 1 000000 1	5/16/2024	-	5/9/2024	42	споживання	-	опора ПЛ-10 кВ пр.Буруєт	6226942686207698	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	6/5/2024
003196230524 1 08 04 3 000000 1	5/23/2024	-	5/10/2024	400	споживання	-	РП-110 кВ ПС Богородчан- 330	6224979984483368	10	Нестандартне приднання	Південний центр	6/7/2024
003120240524 1 08 02 1 000000 1	5/24/2024	-	5/13/2024	30	споживання	-	опора ПЛ-10 кВ пр.Ясенів	6222736718835698	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	6/10/2024
003238280524 1 08 04 1 000000 1	5/28/2024	-	5/15/2024	12	споживання	-	РП-110 кВ ПС Богородчан- 330	6227976813482701	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/4/2024
003345300524 1 08 07 3 000000 1	5/30/2024	-	5/16/2024	240	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-444	6225581420906377	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	6/27/2024
003333300524 1 08 03 2 000000 1	5/30/2024	-	5/16/2024	111.5	споживання	-	в РП-6кВ: ЗТП-26-74.	622857087930773Q	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	6/11/2024
003198300524 1 08 07 3 000000 1	5/30/2024	-	5/16/2024	920	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ ЗТП- 24-414-ІІ - ЗТП-24-415-ІІ та КЛ- 10 кВ ЗТП-24-414-І - ЗТП-24-	6224989681234194	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	6/10/2024
003341300524 1 08 07 2 000000 1	5/30/2024	-	5/16/2024	100	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-24-243	6225065735633999	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	6/20/2024
003127290524 1 08 01 1 000000 1	5/29/2024	-	5/16/2024	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі №43 ПЛ-10 кВ	6220025738489661	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	6/5/2024
003347310524 1 08 07 1 000000 1	5/31/2024	-	5/17/2024	50	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ КТП-24-563 - КТП-24-564	6222060986402398	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/18/2024
003206290524 1 08 02 1 000000 1	5/29/2024	-	5/17/2024	20	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр.Яблунця	6225888669552969	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	6/3/2024
003297310524 1 08 02 1 000000 1	5/31/2024	-	5/20/2024	10	споживання	-	на опорі ПЛ-10 кВ пр.Річка	6229005489714269	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	6/28/2024

003202030624 1 08 01 2 000000 1	6/3/2024	-	5/20/2024	60	споживання	-	РП-0,4 кВ ЗТП-25-532	6226327584262447	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	6/28/2024
003170300524 1 08 04 1 000000 1	5/30/2024	-	5/20/2024	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ приднання Тисменичани ПС 35/10 кВ Пучишів	6229157478916789	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/10/2024
003171300524 1 08 04 1 000000 1	5/30/2024	-	5/20/2024	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ приднання Тисменичани ПС 35/10 кВ Пучишів	6224059908436419	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/10/2024
003285030624 1 08 04 1 000000 1	6/3/2024	-	5/21/2024	25	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклуличин	6228699443427039	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/12/2024
003404030624 1 08 02 1 000000 1	6/3/2024	-	5/21/2024	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 3 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6229830520732799	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	6/19/2024
003493040624 1 08 07 3 000000 1	6/4/2024	-	5/21/2024	860	споживання	-	в РП-10 кВ ПС Автолімаш 110/10 кВ	6226792418906398	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	6/13/2024
003309070624 1 08 04 2 000000 1	6/7/2024	-	5/27/2024	100	споживання	-	РП-110 кВ ПС Богородчани- 330	6226399586412953	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	6/13/2024
003591110624 1 08 04 1 000000 1	6/11/2024	-	5/29/2024	20	споживання	-	РП-10 кВ КТП-35-231	6223599632993003	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/18/2024
003394120624 1 08 04 2 000000 1	6/12/2024	-	5/31/2024	100	споживання	-	РП-0,4 кВ ЗТП-35-169	6229890786940150	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	6/17/2024
003607180624 1 08 04 1 000000 1	6/18/2024	-	6/5/2024	30	споживання	-	РП-10 кВ КТП-35-213	6227641303876888	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/27/2024
003608180624 1 08 04 1 000000 1	6/18/2024	-	6/5/2024	30	споживання	-	РП-10 кВ КТП-35-213	6221386540059799	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/20/2024
003631140624 1 08 02 1 000000 1	6/14/2024	-	6/5/2024	15	споживання	-	на виходах контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр. Перевал	6224718783660998	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	6/26/2024
002116050424 1 08 02 1 000000 1	4/5/2024	-	3/27/2024	16	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр. Яблунівця	6229782052021689	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	4/10/2024
003479210524 1 08 07 3 000000 1	5/21/2024	-	5/7/2024	1020	споживання	-	в РП-10 кВ ПС 110/10 Автолімаш	6226075938040850	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	7/4/2024
003299290524 1 08 01 1 000000 1	5/29/2024	-	5/15/2024	35	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-25-509	6221965728803429	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	7/9/2024
003174270524 1 08 01 1 000000 1	5/27/2024	-	5/16/2024	45	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-25-1002	6227324716185989	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	7/9/2024
003200270524 1 08 01 1 000000 1	5/27/2024	-	5/16/2024	39	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-25-508	6229529541332689	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	7/10/2024
003189050624 1 08 04 3 000000 1	6/5/2024	-	5/23/2024	700	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приднання	6223235263681744	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	7/3/2024
003807120624 1 08 07 2 000000 1	6/12/2024	-	5/29/2024	237	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-566	6229092063488059	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	7/2/2024
003562130624 1 08 02 1 000000 1	6/13/2024	-	6/3/2024	20	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр. Текуча	6228324636123567	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/2/2024
003760190624 1 08 07 2 000000 1	6/19/2024	-	6/5/2024	135	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-181	6224195686133321	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	7/16/2024
003566180624 1 08 05 3 000000 1	6/18/2024	-	6/5/2024	2000	генерація	-	на повітряних опорах ПЛ-10 кВ "Експерд-1" від ПС- 110/35/10 "Бурштин"	6222599668956468	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/18/2024
003765250624 1 08 01 1 000000 1	6/25/2024	-	6/11/2024	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приднання	6227001558532899	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	7/8/2024
003678240624 1 08 02 2 000000 1	6/24/2024	-	6/13/2024	137	споживання	-	опора 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Лікарня"	6222908439182457	0.4	Нестандартне приднання	Карпатський центр	7/11/2024
003981280624 1 08 07 2 000000 1	6/28/2024	-	6/14/2024	15	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №179 по вул. Мазеши	6229618765154514	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	7/3/2024
003705250624 1 08 02 1 000000 1	6/25/2024	-	6/14/2024	10	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр. Буркут	6226153072630029	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/9/2024
003706250624 1 08 02 1 000000 1	6/25/2024	-	6/14/2024	10	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр. Буркут	6229137574499618	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/9/2024
003714250624 1 08 02 1 000000 1	6/25/2024	-	6/14/2024	10	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр. Буркут	6224370585805689	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/9/2024
003882260624 1 08 04 1 000000 1	6/26/2024	-	6/14/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклуличин	6229553062585948	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/4/2024
003707250624 1 08 02 1 000000 1	6/25/2024	-	6/14/2024	10	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр. Буркут	6229924184610707	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/9/2024
003708250624 1 08 02 1 000000 1	6/25/2024	-	6/14/2024	10	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр. Буркут	6220882826756581	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/9/2024
003883260624 1 08 04 1 000000 1	6/26/2024	-	6/14/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклуличин	6221875688897829	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/5/2024
003709250624 1 08 02 1 000000 1	6/25/2024	-	6/14/2024	10	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр. Буркут	6221468451593014	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/9/2024
003770270624 1 08 04 1 000000 1	6/27/2024	-	6/14/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклуличин	6229170244798999	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/5/2024
003710250624 1 08 02 1 000000 1	6/25/2024	-	6/14/2024	10	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр. Буркут	6221107559031798	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/9/2024
003771270624 1 08 04 1 000000 1	6/27/2024	-	6/14/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклуличин	6221082308227600	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/5/2024
003711250624 1 08 02 1 000000 1	6/25/2024	-	6/14/2024	10	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр. Буркут	6229249674494299	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/9/2024
003789250624 1 08 02 1 000000 1	6/25/2024	-	6/14/2024	10	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр. Буркут	6228358792208349	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/9/2024
004037280624 1 08 07 2 000000 1	6/28/2024	-	6/17/2024	250	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-263	6226880115594128	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	7/19/2024
003884260624 1 08 04 1 000000 1	6/26/2024	-	6/17/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклуличин	6226349215670856	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/5/2024
003885260624 1 08 04 1 000000 1	6/26/2024	-	6/17/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклуличин	6228802877300599	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/5/2024
003808280624 1 08 07 2 000000 1	6/28/2024	-	6/18/2024	140	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ЗТП-24-208 - ЗТП-24-211"	6223876533086289	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	7/8/2024
003772250624 1 08 04 2 000000 1	6/25/2024	-	6/18/2024	80	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчани- 330"	6227923251627199	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	7/4/2024

004061010724 1 08 04 1 000000 1	7/1/2024	-	6/18/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	62Z5855192714469	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	7/19/2024
004030010724 1 08 04 1 000000 1	7/1/2024	-	6/18/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	62Z6296608762948	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	7/19/2024
004069020724 1 08 04 1 000000 1	7/2/2024	-	6/19/2024	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	62Z5854023059392	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	7/17/2024
00395050724 1 08 01 2 000000 1	7/5/2024	-	6/21/2024	77	споживання	-	РП-0.4 кВ ЗТП-25-511	62Z5991139590695	0.4	Нестандартне приєднання	Західний центр	7/26/2024
004074080724 1 08 04 1 000000 1	7/8/2024	-	6/26/2024	49.9	споживання	-	в РП-6 кВ ТП-30-215	62Z4318968698999	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	7/18/2024
004187100724 1 08 07 3 000000 1	7/10/2024	-	6/26/2024	50	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-24-3	62Z0612731068304	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	7/17/2024
004528100724 1 08 07 1 000000 1	7/10/2024	-	6/26/2024	20	споживання	-	місце прікря в існуючому КЛ-10 кВ "ЗТП-24-142 - ЗТП-24-276"	62Z3567527189199	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	8/8/2024
004619100724 1 08 07 3 000000 1	7/10/2024	-	6/27/2024	477	споживання	-	в РП-10 кВ ТП-245	62Z1426350408689	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	9/12/2024
004029100724 1 08 02 1 000000 1	7/10/2024	-	7/1/2024	15	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр.Ясенів	62Z3188393334808	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	7/25/2024
004083110724 1 08 02 1 000000 1	7/11/2024	-	7/2/2024	15	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр.Перевал	62Z9955004624659	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	11/13/2024
004084110724 1 08 02 1 000000 1	7/11/2024	-	7/2/2024	15	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр.Перевал	62Z1675371287838	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	11/13/2024
004107110724 1 08 02 1 000000 1	7/11/2024	-	7/2/2024	8	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр.Перевал	62Z0627450649305	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	8/5/2024
004163120724 1 08 04 3 000000 1	7/12/2024	-	7/2/2024	200	споживання	-	РП-10 кВ ЗТП-35-169	62Z1432432700939	0.4	Нестандартне приєднання	Південний центр	7/16/2024
004306160724 1 08 01 1 000000 1	7/16/2024	-	7/2/2024	15	споживання	-	у РП-0.4 кВ КТП-23-178	62Z2467641387904	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	7/25/2024
004060030724 1 08 04 1 000000 1	7/3/2024	-	7/3/2024	50	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микулівни	62Z3678540780458	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	7/4/2024
004181150724 1 08 02 1 000000 1	7/15/2024	-	7/3/2024	45	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр.Буковий	62Z9750413043199	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	7/25/2024
004307170724 1 08 01 1 000000 1	7/17/2024	-	7/3/2024	15	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-23-178	62Z5684639984403	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	7/30/2024
004351190724 1 08 04 1 000000 1	7/19/2024	-	7/8/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микулівни	62Z0275632344889	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	7/31/2024
004320230724 1 08 02 1 000000 1	7/23/2024	-	7/11/2024	7	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр.Жаблячниця	62Z3735867960398	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	8/7/2024
004449250724 1 08 07 2 000000 1	7/25/2024	-	7/11/2024	370	споживання	-	в РП-10 кВ ТП-146 та РП-10 кВ ТП-21	62Z8257014255489	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	8/7/2024
004436260724 1 08 01 1 000000 1	7/26/2024	-	7/13/2024	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присидання	62Z2330173474218	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	8/1/2024
004364240724 1 08 06 3 000000 1	7/24/2024	-	7/15/2024	1200	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ присидання	62Z2528592874499	0.4	Нестандартне приєднання	Східний центр	7/31/2024
004497290724 1 08 02 3 000000 1	7/29/2024	-	7/16/2024	5	споживання	-	РП-0.4 кВ ЗТП-28-301	62Z0459394280799	0.23	Нестандартне приєднання	Карпатський центр	7/30/2024
004495290724 1 08 02 3 000000 1	7/29/2024	-	7/16/2024	5	споживання	-	РП-0.4 кВ ЗТП-28-301	62Z2937002538058	0.23	Нестандартне приєднання	Карпатський центр	7/30/2024
004494290724 1 08 02 3 000000 1	7/29/2024	-	7/16/2024	5	споживання	-	РП-0.4 кВ ЗТП-28-301	62Z1200546049168	0.23	Нестандартне приєднання	Карпатський центр	8/20/2024
004682020824 1 08 07 1 000000 1	8/2/2024	-	7/19/2024	10	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-24-566	62Z4390160821589	0.23	Стандартне приєднання	Центральний центр	8/21/2024
004685020824 1 08 07 1 000000 1	8/2/2024	-	7/19/2024	10	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-24-566	62Z8505355587689	0.23	Стандартне приєднання	Центральний центр	8/21/2024
004478310724 1 08 02 3 000000 1	7/31/2024	-	7/22/2024	420	споживання	-	опора ПЛ-10 кВ присидання "Перевал"	62Z5727570698499	0.4	Нестандартне приєднання	Карпатський центр	8/28/2024
004740060824 1 08 01 1 000000 1	8/6/2024	-	7/24/2024	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 805 ПЛ-10 кВ	62Z5225153482689	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	8/20/2024
004794060824 1 08 01 1 000000 1	8/6/2024	-	7/24/2024	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 805 ПЛ-10 кВ	62Z5609167035039	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	8/20/2024
004795060824 1 08 01 1 000000 1	8/6/2024	-	7/24/2024	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 805 ПЛ-10 кВ	62Z7622930041889	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	8/20/2024
004666060824 1 08 04 1 000000 1	8/6/2024	-	7/24/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микулівни	62Z2136264994200	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	8/21/2024
004610050824 1 08 05 2 000000 1	8/5/2024	-	7/24/2024	100	споживання	-	опора 10 кВ ПЛ-10 кВ присидання "Учичине"	62Z8502516936051	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	8/7/2024
004862080824 1 08 07 1 000000 1	8/8/2024	-	7/25/2024	15	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-24-189.	62Z2556502910366	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	8/15/2024
004776080824 1 08 07 2 000000 1	8/8/2024	-	7/25/2024	130	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-170	62Z8360080819428	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	8/20/2024
00485690824 1 08 04 1 000000 1	8/9/2024	-	7/29/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	62Z6300163942673	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/3/2024
004792080824 1 08 02 1 000000 1	8/8/2024	-	7/29/2024	20	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр.Перевал	62Z0519465051578	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	8/12/2024
004752070824 1 08 01 1 000000 1	8/7/2024	-	8/1/2024	12	споживання	-	РП-0.4 кВ ЗТП-25-502	62Z1562957959215	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	8/24/2024
004829150824 1 08 03 2 000000 1	8/15/2024	-	8/1/2024	17	споживання	-	в РЩ-0.4 кВ №147 Л-9 від БКТП-26-248.	62Z0662699800464	0.4	Нестандартне приєднання	Східний центр	9/13/2024
004978150824 1 08 04 1 000000 1	8/15/2024	-	8/5/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	62Z2894557841617	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/3/2024
004979150824 1 08 04 1 000000 1	8/15/2024	-	8/5/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	62Z0996757648290	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/3/2024
004980150824 1 08 04 1 000000 1	8/15/2024	-	8/5/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	62Z7442283216909	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/3/2024
004981150824 1 08 04 1 000000 1	8/15/2024	-	8/5/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	62Z9469050188317	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/3/2024

004982150824 1 08 04 1 000000 1	8/15/2024	-	8/5/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6227719058942589	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/3/2024
004983150824 1 08 04 1 000000 1	8/15/2024	-	8/5/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6227459607307711	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/3/2024
004984150824 1 08 04 1 000000 1	8/15/2024	-	8/5/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6228404855089858	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/3/2024
004985160824 1 08 04 1 000000 1	8/16/2024	-	8/6/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6225207481520589	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/3/2024
004986150824 1 08 04 1 000000 1	8/15/2024	-	8/6/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6221372951779299	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/3/2024
004974190824 1 08 04 1 000000 1	8/19/2024	-	8/6/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6226683584973186	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/3/2024
004987190824 1 08 04 1 000000 1	8/19/2024	-	8/6/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6227858675996989	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/3/2024
004988190824 1 08 04 1 000000 1	8/19/2024	-	8/6/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6222742712832404	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/3/2024
004989190824 1 08 04 1 000000 1	8/19/2024	-	8/6/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6221093107012507	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/3/2024
004990190824 1 08 04 1 000000 1	8/19/2024	-	8/6/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6221856463692758	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/3/2024
005017190824 1 08 04 1 000000 1	8/19/2024	-	8/6/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6222007049477386	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/3/2024
005018190824 1 08 04 1 000000 1	8/19/2024	-	8/6/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6221184182063099	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/3/2024
005019190824 1 08 04 1 000000 1	8/19/2024	-	8/6/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6222172843185181	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/3/2024
005022190824 1 08 04 1 000000 1	8/19/2024	-	8/6/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6229207600497247	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/3/2024
005026190824 1 08 04 1 000000 1	8/19/2024	-	8/6/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6228583407866607	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/3/2024
004921200824 1 08 06 3 000000 1	8/20/2024	-	8/6/2024	1000	споживання	-	в РП-10 кВ ПС Воронів 35/10 кВ	6227321949873285	0.4	Нестандартне приєднання	Східний центр	9/4/2024
004965190824 1 08 02 1 000000 1	8/19/2024	-	8/6/2024	49	споживання	-	на виходах контактах лінійного роу/с'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр.Перевал	6225875948836444	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	8/23/2024
005084200824 1 08 04 1 000000 1	8/20/2024	-	8/7/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6225721427180058	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	8/29/2024
004918210824 1 08 01 3 000000 1	8/21/2024	-	8/7/2024	3	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №10 ПЛ-0.4 кВ Л-10 від	6225264166062038	0.23	Нестандартне приєднання	Західний центр	8/23/2024
005039210824 1 08 04 2 000000 1	8/21/2024	-	8/8/2024	134	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-19-339	6222435083747038	0.4	Нестандартне приєднання	Південний центр	9/13/2024
004967230824 1 08 07 3 000000 1	8/23/2024	-	8/9/2024	2000	споживання	-	в РП-10 кВ ПС 35/10 кВ Лисець	6228637484138389	10	Нестандартне приєднання	Центральний центр	9/5/2024
005103260824 1 08 04 1 000000 1	8/26/2024	-	8/13/2024	5	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6224259652514589	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/4/2024
004975270824 1 08 07 3 000000 1	8/27/2024	-	8/13/2024	1180	споживання	-	в РП-10 кВ Березівка	6223063085691900	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	9/4/2024
005174270824 1 08 04 1 000000 1	8/27/2024	-	8/14/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6225816108952399	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/20/2024
004966190824 1 08 02 1 000000 1	8/19/2024	-	8/14/2024	45	споживання	-	на виходах контактах лінійного роу/с'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр.Перевал	6220952765709304	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	8/23/2024
005157270824 1 08 04 1 000000 1	8/27/2024	-	8/16/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микулечин	6221299681255214	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/2/2024
005142280824 1 08 02 1 000000 1	8/28/2024	-	8/16/2024	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приєднання	6226042276173916	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	9/3/2024
005203290824 1 08 04 1 000000 1	8/29/2024	-	8/16/2024	25	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6220970493273107	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/16/2024
005314040924 1 08 01 1 000000 1	9/4/2024	-	8/21/2024	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приєднання	6229384232257163	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	9/25/2024
005276030924 1 08 04 1 000000 1	9/3/2024	-	8/22/2024	25	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6225602230677969	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/9/2024
005277030924 1 08 04 1 000000 1	9/3/2024	-	8/22/2024	25	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6222939432445097	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/9/2024
005278030924 1 08 04 1 000000 1	9/3/2024	-	8/22/2024	25	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6227462014126869	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/9/2024
005279030924 1 08 04 1 000000 1	9/3/2024	-	8/22/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6229325998090956	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/9/2024
005257060924 1 08 03 1 000000 1	9/6/2024	-	8/23/2024	27	споживання	-	на ПЛ-6 кВ приєднання ТП-15 ПС 110/35/6 кВ Коломия	6225367713830189	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	9/20/2024
005225290824 1 08 07 2 000000 1	8/29/2024	-	8/26/2024	180	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-24-566	6224502418595245	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	8/30/2024
005282030924 1 08 04 1 000000 1	9/3/2024	-	8/28/2024	50	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6224055053110689	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/5/2024
005401120924 1 08 07 2 000000 1	9/12/2024	-	8/29/2024	320	споживання	-	в РП-10 кВ ТП-463	6228475543947989	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	9/18/2024
005419090924 1 08 04 1 000000 1	9/9/2024	-	8/30/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микулечин	6228155062254798	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/19/2024
005479130924 1 08 04 1 000000 1	9/13/2024	-	9/2/2024	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 108 ПЛ-0.4 кВ Л-3 від	6227199408385298	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/25/2024
005380110924 1 08 02 1 000000 1	9/11/2024	-	9/4/2024	8	споживання	-	на виходах контактах лінійного роу/с'єднувача на опорі № ПЛ-10 кВ приєднання	6228542916746125	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	9/30/2024
005491120924 1 08 04 1 000000 1	9/12/2024	-	9/5/2024	50	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6229278309348909	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/20/2024
005492120924 1 08 04 1 000000 1	9/12/2024	-	9/5/2024	50	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6229254489523689	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/20/2024
005493120924 1 08 04 1 000000 1	9/12/2024	-	9/5/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6228279879548748	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/20/2024

005494120924 1 08 04 1 000000 1	9/12/2024	-	9/5/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6220349218829918	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/20/2024
005495120924 1 08 04 1 000000 1	9/12/2024	-	9/5/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6224572030448489	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/20/2024
005496120924 1 08 04 1 000000 1	9/12/2024	-	9/5/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6222741775002602	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/20/2024
005497120924 1 08 04 1 000000 1	9/12/2024	-	9/5/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6226003241780801	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/20/2024
005498120924 1 08 04 1 000000 1	9/12/2024	-	9/5/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6226816173265269	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/20/2024
005499120924 1 08 04 1 000000 1	9/12/2024	-	9/5/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6225366934220498	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/20/2024
005500120924 1 08 04 1 000000 1	9/12/2024	-	9/5/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6224968272316998	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/20/2024
005532209924 1 08 01 1 000000 1	9/20/2024	-	9/6/2024	32	споживання	-	РП-0.4 кВ ЗТП-32-237	6227504328390628	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	9/23/2024
005640190924 1 08 04 1 000000 1	9/19/2024	-	9/10/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклуличин	6224139459384149	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/25/2024
005615260924 1 08 07 3 000000 1	9/26/2024	-	9/12/2024	15	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-24-425	6228745804133688	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	9/26/2024
005697230924 1 08 04 1 000000 1	9/23/2024	-	9/16/2024	20	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклуличин	6220421874573906	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/25/2024
004437190724 1 08 07 3 000000 1	7/19/2024	-	7/5/2024	2000	УЗЕ	-	опора 10 кВ встановлена на межі земельної ділянки	6224128359345279	10	Нестандартне приєднання	Центральний центр	10/17/2024
005390160924 1 08 01 3 000000 1	9/16/2024	-	9/2/2024	501	споживання	-	на опори 10 кВ №38 ПЛ-10 кВ "ПС-110/10 кВ Брошнів пр. Брошнів-1", на опору 10 кВ	6222868626085049	10	Нестандартне приєднання	Західний центр	10/23/2024
005598240924 1 08 07 2 000000 1	9/24/2024	-	9/10/2024	290	споживання	-	у ВРП-0.4 кВ об'єкту	6228797435825498	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	10/9/2024
005623260924 1 08 07 3 000000 1	9/26/2024	-	9/12/2024	35	споживання	-	на вхідних клеммах приладу обліку	6220235000323988	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	10/14/2024
005618260924 1 08 07 3 000000 1	9/26/2024	-	9/12/2024	35	споживання	-	на вхідних клеммах приладу обліку	6222391481821200	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	10/14/2024
005689230924 1 08 04 1 000000 1	9/23/2024	-	9/16/2024	20	споживання	-	на вхідних клеммах ввідного автомата у ВРП-0.4 кВ об'єкта	6221064365095403	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/2/2024
005739011024 1 08 03 2 000000 1	10/1/2024	-	9/17/2024	224	споживання	-	у ВРП-0.4 кВ будинку	6228384075078289	0.4	Нестандартне приєднання	Східний центр	10/8/2024
005725011024 1 08 07 2 000000 1	10/1/2024	-	9/17/2024	145	споживання	-	у ВРП-0.4 кВ об'єкту	6229483455237958	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	10/1/2024
005679230924 1 08 04 1 000000 1	9/23/2024	-	9/18/2024	49	споживання	-	на вхідних клеммах ввідного автомата у ВРП-0.4 кВ об'єкта	6221828545781799	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/15/2024
005680230924 1 08 04 1 000000 1	9/23/2024	-	9/18/2024	49	споживання	-	на вхідних клеммах ввідного автомата у ВРП-0.4 кВ об'єкта	6224314437048203	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/15/2024
005826021024 1 08 01 3 000000 1	10/2/2024	-	9/18/2024	15	споживання	-	на вхідних клеммах приладу обліку	6226771824671049	0.4	Нестандартне приєднання	Західний центр	10/23/2024
005766260924 1 08 04 1 000000 1	9/26/2024	-	9/19/2024	15	споживання	-	на вхідних клеммах ввідного автомата у ВРП-0.4 кВ об'єкта	6221155603766699	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/3/2024
005857071024 1 08 07 2 000000 1	10/7/2024	-	9/23/2024	120	споживання	-	у ВРП-0.4 кВ об'єкту	6228415033729950	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	11/19/2024
006108141024 1 08 07 3 000000 1	10/14/2024	-	9/30/2024	2088	споживання	-	у ВРП-0.4 кВ об'єкту	6225145891778438	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	10/30/2024
006103111024 1 08 04 1 000000 1	10/11/2024	-	9/30/2024	10	споживання	-	на вхідних клеммах ввідного автомата на межі земельної ділянки	6228994398795821	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/30/2024
006089111024 1 08 04 1 000000 1	10/11/2024	-	9/30/2024	40	споживання	-	на вхідних клеммах ввідного автомата на межі земельної ділянки	6228724456162699	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/23/2024
006058141024 1 08 02 2 000000 1	10/14/2024	-	10/1/2024	300	споживання	-	на вхідних клеммах приладу обліку	6228284263058068	0.4	Нестандартне приєднання	Карпатський центр	11/8/2024
0061647161024 1 08 07 2 000000 1	10/16/2024	-	10/2/2024	25	споживання	-	у ВРП-0.4 кВ будинку №8 по вул. Лук'яненка Левака	6228718902646003	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	10/25/2024
006112161024 1 08 04 2 000000 1	10/16/2024	-	10/3/2024	145	споживання	-	у ВРП-0.4 кВ будинку	6227766994688989	0.4	Нестандартне приєднання	Південний центр	10/28/2024
006008111024 1 08 07 3 000000 1	10/11/2024	-	10/3/2024	10	споживання	-	у ВРП-0.4 кВ будинку на фасаді будинку №35 по вул. Грошевського	6227377221256779	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	10/21/2024
006134171024 1 08 04 2 000000 1	10/17/2024	-	10/4/2024	150	споживання	-	у ВРП-0.4 кВ об'єкта	6226414807182718	0.4	Нестандартне приєднання	Південний центр	11/6/2024
006307171024 1 08 04 1 000000 1	10/17/2024	-	10/4/2024	15	споживання	-	на вхідних клеммах ввідного автомата у ВРП-0.4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6227249660892102	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/25/2024
006222181024 1 08 04 1 000000 1	10/18/2024	-	10/7/2024	8	споживання	-	на вхідних клеммах ввідного автомата у ВРП-0.4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6224776823410878	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/22/2024
006223181024 1 08 04 1 000000 1	10/18/2024	-	10/7/2024	8	споживання	-	на вхідних клеммах ввідного автомата у ВРП-0.4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6223540696720351	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/22/2024
006267181024 1 08 04 1 000000 1	10/18/2024	-	10/7/2024	12	споживання	-	на вхідних клеммах ввідного автомата у ВРП-0.4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6227555400389389	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/23/2024
006072111024 1 08 04 1 000000 1	10/11/2024	-	10/7/2024	15	споживання	-	на вхідних клеммах ввідного автомата у ВРП-0.4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6228871000171143	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/28/2024
006082111024 1 08 04 1 000000 1	10/11/2024	-	10/7/2024	15	споживання	-	на вхідних клеммах ввідного автомата у ВРП-0.4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6224466422994898	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/28/2024
006083111024 1 08 04 1 000000 1	10/11/2024	-	10/8/2024	15	споживання	-	на вхідних клеммах ввідного автомата у ВРП-0.4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6225411973430039	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/28/2024
006084111024 1 08 04 1 000000 1	10/11/2024	-	10/8/2024	15	споживання	-	на вхідних клеммах ввідного автомата у ВРП-0.4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6222663313707098	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/28/2024
006230181024 1 08 04 1 000000 1	10/18/2024	-	10/8/2024	40	споживання	-	на вхідних клеммах ввідного автомата у ВРП-0.4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6221952927235289	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/30/2024
006085111024 1 08 04 1 000000 1	10/11/2024	-	10/8/2024	15	споживання	-	на вхідних клеммах ввідного автомата у ВРП-0.4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6220274235180796	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/29/2024
006276211024 1 08 02 1 000000 1	10/21/2024	-	10/8/2024	45	споживання	-	на вхідних клеммах приладу обліку	6224149667015878	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	10/23/2024

[illegible]

006511311024 1 08 02 1 000000 I	10/31/2024	-	10/23/2024	5	споживання	-	на вхідних клеммах приладу обліку	6227314052782282	0.23	Стандартне приєднання	Карпатський центр	11/1/2024
006531041124 1 08 02 1 000000 I	11/4/2024	-	10/23/2024	8	споживання	-	на вхідних клеммах приладу обліку	6229538187501888	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	11/21/2024
006494301024 1 08 04 1 000000 I	10/30/2024	-	10/24/2024	40	споживання	-	на вихідних клеммах ввідного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6224071988996467	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	11/4/2024
006666121124 1 08 02 1 000000 I	11/12/2024	-	10/30/2024	50	споживання	-	на вхідних клеммах приладу обліку	6229187280227838	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	11/22/2024
006702141124 1 08 01 2 000000 I	11/14/2024	-	10/31/2024	200	споживання	-	в РП-10 кВ проєктної ТП-10/0,4 кВ	6222748031938316	10	Нестандартне приєднання	Західний центр	11/27/2024
006810141124 1 08 04 1 000000 I	11/14/2024	-	11/1/2024	30	споживання	-	на вихідних клеммах ввідного автомата у ВРП-0,4 кВ на межі земельної ділянки	6225441276647998	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	11/21/2024
006913151124 1 08 07 3 000000 I	11/15/2024	-	11/1/2024	15	споживання	-	на вхідних клеммах приладу обліку	6227369292515039	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	11/21/2024
006698131124 1 08 04 1 000000 I	11/13/2024	-	11/4/2024	8	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ об'єкта	6225254526237954	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	11/18/2024
006746131124 1 08 04 1 000000 I	11/13/2024	-	11/4/2024	10	споживання	-	на вихідних клеммах ввідного автомата у ВРП-0,4 кВ на межі земельної ділянки	6228323266336609	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	11/22/2024
006648151124 1 08 04 2 000000 I	11/15/2024	-	11/4/2024	250	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ об'єкта	6227900747758233	0.4	Нестандартне приєднання	Південний центр	11/18/2024
006780191124 1 08 01 1 000000 I	11/19/2024	-	11/5/2024	25	споживання	-	на вихідних контактах вхідного комутуючого пристрою 0,4 кВ	6224254107089598	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	11/21/2024
006762191124 1 08 01 3 000000 I	11/19/2024	-	11/5/2024	5	споживання	-	на вихідних контактах вхідного комутуючого пристрою 0,23 кВ	6226425004372191	0.23	Нестандартне приєднання	Західний центр	11/22/2024
006811151124 1 08 02 1 000000 I	11/15/2024	-	11/5/2024	30	споживання	-	на вхідних клеммах приладу обліку	6224464342165977	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	11/26/2024
006704151124 1 08 04 1 000000 I	11/15/2024	-	11/5/2024	25	споживання	-	на вихідних клеммах ввідного автомата на межі земельної ділянки	6220142912847389	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	11/20/2024
006687181124 1 08 04 3 000000 I	11/18/2024	-	11/5/2024	400	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ об'єкта	6226830851402089	0.4	Нестандартне приєднання	Південний центр	11/19/2024
006899191124 1 08 07 2 000000 I	11/19/2024	-	11/5/2024	110	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ нежитлового приміщення	6229288374544699	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	11/25/2024
006839181124 1 08 02 1 000000 I	11/18/2024	-	11/6/2024	30	споживання	-	на вхідних клеммах приладу обліку	6222172241681489	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	11/21/2024
006856181124 1 08 04 1 000000 I	11/18/2024	-	11/6/2024	15	споживання	-	на вихідних клеммах ввідного автомата на межі земельної ділянки	6220540342619406	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	11/29/2024
006800191124 1 08 02 1 000000 I	11/19/2024	-	11/7/2024	6	споживання	-	на вхідних клеммах приладу обліку	6225985970024149	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	11/22/2024
006738121124 1 08 04 1 000000 I	11/12/2024	-	11/7/2024	10	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ на межі земельної ділянки	6225570828906906	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	11/21/2024
006876221124 1 08 07 2 000000 I	11/22/2024	-	11/11/2024	44.3	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №7 по вул. Петлюри	6220652692374366	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	11/22/2024
001932280524 1 08 02 1 000000 I	5/28/2024	-	5/15/2024	15	споживання	2	опора ПЛ-10 кВ пр.Бурукт	6221200770942389	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	-
006216141024 1 08 04 2 000000 I	10/14/2024	-	10/1/2024	300	споживання	-	РП-35 кВ ПС 35/10 Ярмче	6229940482856402	0.4	Нестандартне приєднання	Південний центр	11/27/2024
006280251024 1 08 03 2 000000 I	10/25/2024	-	10/11/2024	120	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-26-37	6224021395245499	0.4	Нестандартне приєднання	Східний центр	11/19/2024
004623090824 1 08 07 2 000000 I	8/9/2024	-	7/26/2024	200	споживання	-	РП-10 кВ ЗТП-29-246	6227618633538447	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	12/6/2024
006897181124 1 08 04 1 000000 I	11/18/2024	-	11/5/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклуличин	6220161156845882	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	12/11/2024
006859211124 1 08 06 3 000000 I	11/21/2024	-	11/7/2024	3200	генерація	-	в РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Тлумач"	6223168847923475	10	Нестандартне приєднання	Східний центр	12/26/2024
006865191124 1 08 02 1 000000 I	11/19/2024	-	11/7/2024	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приєднання	6221385407116693	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	12/4/2024
006781221124 1 08 07 3 000000 I	11/22/2024	-	11/8/2024	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1830 ПЛ-0,4 кВ Л-7 на виходах проводу із	6226248214549405	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	12/11/2024
006947251124 1 08 01 3 000000 I	11/25/2024	-	11/11/2024	5	споживання	-	натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 12 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6223187080377481	0.23	Нестандартне приєднання	Західний центр	12/4/2024
006941211124 1 08 02 1 000000 I	11/21/2024	-	11/11/2024	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приєднання	6220992707255088	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	12/5/2024
007168251124 1 08 04 1 000000 I	11/25/2024	-	11/12/2024	30	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчань-330"	6227070911674816	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	12/12/2024
006868221124 1 08 01 1 000000 I	11/22/2024	-	11/12/2024	50	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приєднання	6221280740692489	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	12/12/2024
007101251124 1 08 04 1 000000 I	11/25/2024	-	11/12/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчань-330"	6226110579491788	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	12/6/2024
007102251124 1 08 04 1 000000 I	11/25/2024	-	11/12/2024	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчань-330"	6222809707656799	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	12/9/2024
007103261124 1 08 04 1 000000 I	11/26/2024	-	11/13/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчань-330"	6221141734889391	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	12/9/2024
007104261124 1 08 04 1 000000 I	11/26/2024	-	11/13/2024	30	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчань-330"	6228258904279952	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	12/9/2024
007105261124 1 08 04 1 000000 I	11/26/2024	-	11/13/2024	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчань-330"	6226414595005729	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	12/9/2024
006980261124 1 08 02 2 000000 I	11/26/2024	-	11/13/2024	100	споживання	-	опора ПЛ-10 кВ приєднання Бурукт ПС 110/35/10 кВ «Львів»	6223732094640038	0.4	Нестандартне приєднання	Карпатський центр	12/11/2024
006937271124 1 08 04 3 000000 I	11/27/2024	-	11/14/2024	196	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчань-330".	6224517991060489	0.4	Нестандартне приєднання	Південний центр	12/12/2024
006939291124 1 08 07 1 000000 I	11/29/2024	-	11/15/2024	49	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТПММ-24-609	6220648057823561	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	12/6/2024
006956251124 1 08 02 1 000000 I	11/25/2024	-	11/18/2024	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приєднання	6225673028896088	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	12/6/2024
006933021124 1 08 01 2 000000 I	12/2/2024	-	11/18/2024	100	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Новиця" пр. "Доброводичи"	6225585755388589	10	Нестандартне приєднання	Західний центр	12/9/2024

007018271124 1 08 02 1 000000 1	11/27/2024	-	11/18/2024	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ присадання	6227506722947899	0.4	Стандартне присадання	Карпатський центр	12/6/2024
007030031224 1 08 07 3 000000 1	12/3/2024	-	11/19/2024	25	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-346	6222118108924738	0.4	Нестандартне присадання	Центральний центр	12/11/2024
006997291124 1 08 07 3 000000 1	11/29/2024	-	11/20/2024	1150	споживання	-	в РП-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Кришків»	6223826173227288	0.4	Нестандартне присадання	Центральний центр	12/17/2024
007083051224 1 08 03 3 000000 1	12/5/2024	-	11/21/2024	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-126-132	6226998741896603	0.4	Нестандартне присадання	Східний центр	12/13/2024
007090291124 1 08 04 1 000000 1	11/29/2024	-	11/21/2024	30	споживання	-	на ПЛ-6 кВ присадання Бухтівець ПС 35/6 кВ Розтока	6229313130965989	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	12/9/2024
007091291124 1 08 04 1 000000 1	11/29/2024	-	11/21/2024	30	споживання	-	на ПЛ-6 кВ присадання Бухтівець ПС 35/6 кВ Розтока	6221324376571970	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	12/9/2024
007221051224 1 08 04 1 000000 1	12/5/2024	-	11/22/2024	10	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микулчини	6224144028834204	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	12/16/2024
007190051224 1 08 02 1 000000 1	12/5/2024	-	11/25/2024	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ присадання	6220470919731699	0.4	Стандартне присадання	Карпатський центр	12/16/2024
007222061224 1 08 04 1 000000 1	12/6/2024	-	11/25/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микулчини	6227216036147589	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	12/30/2024
007278101224 1 08 02 1 000000 1	12/10/2024	-	11/27/2024	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ присадання	6224747683071198	0.4	Стандартне присадання	Карпатський центр	12/16/2024
007316091224 1 08 04 1 000000 1	12/9/2024	-	11/27/2024	40	споживання	-	на ПЛ-6 кВ присадання Млин ПС 35/6 кВ Надзірна	6222345672412627	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	12/20/2024
007458111224 1 08 04 3 000000 1	12/11/2024	-	11/28/2024	35	споживання	-	в РП-0,4 кВ (Л-10) ЗТП-35-104	6227601532353592	0.4	Нестандартне присадання	Південний центр	12/30/2024
007340121224 1 08 04 1 000000 1	12/12/2024	-	11/29/2024	5	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6223457965272454	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	12/19/2024
007280111224 1 08 02 1 000000 1	12/11/2024	-	11/29/2024	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ присадання	6223519148247179	0.4	Стандартне присадання	Карпатський центр	12/23/2024
007192061224 1 08 02 1 000000 1	12/6/2024	-	12/2/2024	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ присадання	6225934727010598	0.4	Стандартне присадання	Карпатський центр	12/16/2024
007364161224 1 08 06 1 000000 1	12/16/2024	-	12/2/2024	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присадання	6226319193837889	0.4	Стандартне присадання	Східний центр	12/18/2024
007320131224 1 08 02 1 000000 1	12/13/2024	-	12/2/2024	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ присадання	6220604058257828	0.4	Стандартне присадання	Карпатський центр	12/23/2024
007322131224 1 08 02 1 000000 1	12/13/2024	-	12/2/2024	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ присадання	6223330470790959	0.4	Стандартне присадання	Карпатський центр	12/23/2024
007255181224 1 08 07 1 000000 1	12/18/2024	-	12/4/2024	50	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "КТП-24-558 - КТП-24-565"	6221654410267306	0.4	Стандартне присадання	Центральний центр	12/20/2024
007331161224 1 08 04 1 000000 1	12/16/2024	-	12/5/2024	50	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35- 264	6222696040080332	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	12/20/2024
007332161224 1 08 04 1 000000 1	12/16/2024	-	12/5/2024	50	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35- 264	6225693706364701	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	12/20/2024
007333161224 1 08 04 1 000000 1	12/16/2024	-	12/5/2024	50	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35- 264	6227942020674162	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	12/20/2024
007401171224 1 08 04 1 000000 1	12/17/2024	-	12/5/2024	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микулчини	6220713980305498	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	12/23/2024
007438181224 1 08 04 1 000000 1	12/18/2024	-	12/6/2024	30	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6223446173833548	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	12/26/2024
007439181224 1 08 04 1 000000 1	12/18/2024	-	12/6/2024	30	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6221241885776165	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	12/26/2024
007470201224 1 08 07 1 000000 1	12/20/2024	-	12/6/2024	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-24-568	6221512147691563	0.4	Стандартне присадання	Центральний центр	12/27/2024
007428181224 1 08 04 1 000000 1	12/18/2024	-	12/6/2024	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35- 264	6220159380365199	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	12/20/2024
007442181224 1 08 04 1 000000 1	12/18/2024	-	12/9/2024	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6223954787264139	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	12/27/2024
007400171224 1 08 04 1 000000 1	12/17/2024	-	12/6/2024	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6222382292568049	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	12/26/2024
007515231224 1 08 07 3 000000 1	12/23/2024	-	12/9/2024	3200	споживання	-	в РП-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Кришків»	6221923019700168	0.4	Нестандартне присадання	Центральний центр	12/30/2024
007447181224 1 08 07 2 000000 1	12/18/2024	-	12/11/2024	5	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ЗТП-24-263 - ЗТП-24-264	6229596346579474	0.4	Нестандартне присадання	Центральний центр	12/23/2024
007485191224 1 08 04 1 000000 1	12/19/2024	-	12/17/2024	30	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6221716033867528	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	12/26/2024
007487201224 1 08 04 1 000000 1	12/20/2024	-	12/17/2024	30	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6220390669143202	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	12/28/2024
007488201224 1 08 04 1 000000 1	12/20/2024	-	12/17/2024	30	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6226537284957399	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	12/28/2024
007489201224 1 08 04 1 000000 1	12/20/2024	-	12/17/2024	30	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6227507541539397	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	12/28/2024
007484191224 1 08 04 1 000000 1	12/19/2024	-	12/6/2024	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6229614466484799	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	12/26/2024
00603311024 2 08 01 6 000000 1	10/11/2024	-	9/27/2024	19000	УЗЕ	-	РП-110 кВ ПС 110/110/6 кВ Долина	6228483716168778	110	Нестандартне присадання	Західний центр	4/23/2025
006046171024 2 08 01 6 000000 1	10/17/2024	-	10/3/2024	19000	УЗЕ	-	РП-110 кВ ПС 110/110/6 кВ Долина	6228000606997059	110	Нестандартне присадання	Західний центр	4/23/2025
006820271124 1 08 05 2 000000 1	11/27/2024	-	11/13/2024	200	споживання	-	РП-10 кВ ТП-21-428	6229791329874998	0.4	Нестандартне присадання	Центральний центр	1/14/2025
007097051224 1 08 03 3 000000 1	12/5/2024	-	11/21/2024	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №3 ПЛ-0,4 кВ Л-12 від	6221847380419881	0.4	Нестандартне присадання	Східний центр	3/7/2025
007037031224 1 08 04 3 000000 1	12/3/2024	-	11/20/2024	500	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	622335823658749	0.4	Нестандартне присадання	Південний центр	2/7/2025
007388161224 1 08 04 1 000000 1	12/16/2024	-	12/3/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35- 264	6227487204134589	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	1/3/2025
007295161224 1 08 04 1 000000 1	12/16/2024	-	12/3/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35- 264	6221340291421698	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	1/3/2025

007296161224 1 08 04 1 000000 I	12/16/2024	-	12/3/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6222041698376698	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	4/8/2025
007394161224 1 08 04 1 000000 I	12/16/2024	-	12/3/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микулечин	6223595178303409	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	1/3/2025
007606181224 1 08 07 1 000000 I	12/18/2024	-	12/4/2024	30	споживання	-	врізка в існуючому КЛ-10 кВ "ЗТП-24-130 - КТП-24-530"	6226737129678498	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	1/14/2025
007698181224 1 08 07 3 000000 I	12/18/2024	-	12/4/2024	25	споживання	-	врізка в існуючому КЛ-10 кВ "ЗТП-24-130 - КТП-24-530"	6220343072861798	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	1/8/2025
007690181224 1 08 07 2 000000 I	12/18/2024	-	12/4/2024	15	споживання	-	врізка в існуючому КЛ-10 кВ "ЗТП-24-130 - КТП-24-530"	6226212343688178	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	1/14/2025
007402171224 1 08 04 1 000000 I	12/17/2024	-	12/4/2024	7	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микулечин	6223769164387949	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	1/8/2025
007605181224 1 08 07 1 000000 I	12/18/2024	-	12/4/2024	30	споживання	-	врізка в існуючому КЛ-10 кВ "ЗТП-24-130 - КТП-24-530"	6223065433020268	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	1/14/2025
007704181224 1 08 07 3 000000 I	12/18/2024	-	12/4/2024	5	споживання	-	врізка в існуючому КЛ-10 кВ "ЗТП-24-130 - КТП-24-530"	6221881185584504	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	1/15/2025
007416181224 1 08 03 2 000000 I	12/18/2024	-	12/4/2024	367	споживання	-	в РП-6 кВ ПС-110/35/6 кВ "Коломия"	6222058235350480	0.4	Нестандартне присидання	Східний центр	1/15/2025
007689181224 1 08 07 3 000000 I	12/18/2024	-	12/4/2024	60	споживання	-	врізка в існуючому КЛ-10 кВ "ЗТП-24-130 - КТП-24-530"	6221506697008689	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	1/14/2025
007710181224 1 08 07 3 000000 I	12/18/2024	-	12/4/2024	20	споживання	-	врізка в існуючому КЛ-10 кВ "ЗТП-24-130 - КТП-24-530"	6223020426245383	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	1/14/2025
007359171224 1 08 04 6 000000 I	12/17/2024	-	12/4/2024	5800	генерація	-	в РП-35 кВ ПС 35/10 кВ Лавчин.	6220704001334058	10	Нестандартне присидання	Південний центр	1/7/2025
007712181224 1 08 07 3 000000 I	12/18/2024	-	12/4/2024	30	споживання	-	врізка в існуючому КЛ-10 кВ "ЗТП-24-130 - КТП-24-530"	6228947136142159	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	1/14/2025
007531201224 1 08 07 3 000000 I	12/20/2024	-	12/6/2024	1715	споживання	-	в РП-10 кВ ПС 110/10 кВ Ринь	6223573973654048	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	1/7/2025
007482201224 1 08 02 1 000000 I	12/20/2024	-	12/10/2024	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ присидання	6223914701255328	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	1/16/2025
007417241224 1 08 06 2 000000 I	12/24/2024	-	12/11/2024	130	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ присидання "Ташківці"	6224830488846189	0.4	Нестандартне присидання	Східний центр	1/5/2025
007520231224 1 08 04 1 000000 I	12/23/2024	-	12/11/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6223037547120178	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	1/9/2025
007521231224 1 08 04 1 000000 I	12/23/2024	-	12/11/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6229268796068599	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	1/9/2025
007522231224 1 08 04 1 000000 I	12/23/2024	-	12/11/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6222763774653548	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	1/9/2025
007523231224 1 08 04 1 000000 I	12/23/2024	-	12/11/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6226473995023054	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	1/9/2025
007524231224 1 08 04 1 000000 I	12/23/2024	-	12/11/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6228826965693198	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	1/9/2025
007525231224 1 08 04 1 000000 I	12/23/2024	-	12/11/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6227697271120286	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	1/9/2025
007932251224 1 08 04 1 000000 I	12/25/2024	-	12/12/2024	20	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6222415645543189	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	1/15/2025
007580261224 1 08 04 2 000000 I	12/26/2024	-	12/13/2024	150	споживання	-	на виходах проводу натяжного затискача на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ "ПС Ямна пр.ТП-35-264"	6221003730127258	0.4	Нестандартне присидання	Південний центр	4/4/2025
007511271224 1 08 07 2 000000 I	12/27/2024	-	12/13/2024	180	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-436	6229111659561889	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	1/13/2025
007937261224 1 08 04 1 000000 I	12/26/2024	-	12/13/2024	20	споживання	-	РП-0,4 кВ ЩТП-35-361	6229035344179059	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	1/14/2025
007938271224 1 08 04 1 000000 I	12/27/2024	-	12/16/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микулечин	6226847205948879	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	1/15/2025
007607271224 1 08 02 1 000000 I	12/27/2024	-	12/16/2024	16	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ присидання	6221095089704763	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	1/23/2025
007647301224 1 08 04 2 000000 I	12/30/2024	-	12/16/2024	95	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6223101441628417	0.4	Нестандартне присидання	Південний центр	1/7/2025
007640311224 1 08 07 2 000000 I	12/31/2024	-	12/17/2024	25	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-395	6229271451169000	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	1/7/2025
007512261224 1 08 07 3 000000 I	12/26/2024	-	12/17/2024	405	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-296	6227305160438849	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	1/3/2025
007660311224 1 08 06 1 000000 I	12/31/2024	-	12/17/2024	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присидання	622949382053383	0.4	Стандартне присидання	Східний центр	1/10/2025
007663311224 1 08 06 1 000000 I	12/31/2024	-	12/17/2024	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6225757610016058	0.4	Стандартне присидання	Східний центр	1/10/2025
007623301224 1 08 04 4 000000 I	12/30/2024	-	12/17/2024	0	споживання	-	опора №683 ПЛ-10 кВ присидання Чорні Осливи ПС 35/10 кВ Делятин	6227197292984788	10	Нестандартне присидання	Південний центр	-
007486181224 1 08 04 3 000000 I	12/18/2024	-	12/4/2024	2000	споживання	1.2	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6225673534997705	0.4	Нестандартне присидання	Південний центр	1/30/2025
007649010125 1 08 07 3 000000 I	1/1/2025	-	12/18/2024	738	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-612	6223500470242768	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	1/13/2025
007930301224 1 08 04 3 000000 I	12/30/2024	-	12/18/2024	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.23 кВ №20 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6220460277927138	0.23	Нестандартне присидання	Південний центр	1/29/2025
007638020125 1 08 06 2 000000 I	1/2/2025	-	12/19/2024	250	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ присидання «Сягити».	6224386407796518	0.4	Нестандартне присидання	Східний центр	1/27/2025
007510030125 1 08 03 2 000000 I	1/3/2025	-	12/20/2024	100	споживання	-	в РП-6 кВ ЗТП-26-79.	6228739344459043	0.4	Нестандартне присидання	Східний центр	1/22/2025
007672020125 1 08 02 1 000000 I	1/2/2025	-	12/20/2024	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ присидання	6221862945225398	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	1/9/2025
008013020125 1 08 04 1 000000 I	1/2/2025	-	12/20/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микулечин	6221683905064058	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/11/2025
007576030125 1 08 07 3 000000 I	1/3/2025	-	12/20/2024	5	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-101	6229906170616599	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	1/9/2025
007725030125 1 08 07 2 000000 I	1/3/2025	-	12/20/2024	397	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-11	6221308951913260	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	1/10/2025

007675060125 1 08 03 2 000000 1	1/6/2025	-	12/23/2024	100	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-26-122.	6228685542589068	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	1/10/2025
007609060125 1 08 07 2 000000 1	1/6/2025	-	12/23/2024	145	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Цегів"	6228827023250999	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	2/17/2025
007723030125 1 08 04 1 000000 1	1/3/2025	-	12/23/2024	49	споживання	-	ПС Надвірна 110/35/6 пр. Водолібр	6225158660696001	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	1/6/2025
007676060125 1 08 03 3 000000 1	1/6/2025	-	12/23/2024	15	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-26-82	6229922944532493	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	1/13/2025
007714311224 1 08 04 3 000000 1	12/31/2024	-	12/23/2024	1000	споживання	-	в РП-35 кВ ПС 35/10 кВ «Чуцिला».	6222026652366255	10	Нестандартне приднання	Південний центр	1/15/2025
007761070125 1 08 07 3 000000 1	1/7/2025	-	12/24/2024	34	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №А1 ПЛ-0,4 кВ Л-4 біл	6228833767187389	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/17/2025
007782070125 1 08 01 1 000000 1	1/7/2025	-	12/24/2024	22	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приднання	6221313849279891	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	1/10/2025
007685060125 1 08 04 1 000000 1	1/6/2025	-	12/24/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микулечин	6220047305432897	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	1/31/2025
007796070125 1 08 07 1 000000 1	1/7/2025	-	12/24/2024	13	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ на фасаді будинку №63 по вул. Незалежності	6224529013141438	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/24/2025
007771070125 1 08 02 1 000000 1	1/7/2025	-	12/26/2024	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приднання	6221799824614665	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	1/9/2025
007686080125 1 08 04 1 000000 1	1/8/2025	-	12/26/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микулечин	6224340909692058	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/3/2025
007687080125 1 08 04 1 000000 1	1/8/2025	-	12/26/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микулечин	6220674050806699	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/3/2025
007896090125 1 08 07 1 000000 1	1/9/2025	-	12/26/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6223236244183057	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007893090125 1 08 07 1 000000 1	1/9/2025	-	12/26/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6221246316860898	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/27/2025
007891090125 1 08 07 1 000000 1	1/9/2025	-	12/26/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6224134819716298	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007895090125 1 08 07 1 000000 1	1/9/2025	-	12/26/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6222890281240598	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007814090125 1 08 07 1 000000 1	1/9/2025	-	12/26/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6223075871752698	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/27/2025
007847090125 1 08 07 1 000000 1	1/9/2025	-	12/26/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6228597918455069	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/27/2025
007848090125 1 08 07 1 000000 1	1/9/2025	-	12/26/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	622407632243799	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/27/2025
007849090125 1 08 07 1 000000 1	1/9/2025	-	12/26/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6222537935871687	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/27/2025
007850090125 1 08 07 1 000000 1	1/9/2025	-	12/26/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6227731707470815	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007851090125 1 08 07 1 000000 1	1/9/2025	-	12/26/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6221577146189479	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/27/2025
007726090125 1 08 04 1 000000 1	1/9/2025	-	12/27/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микулечин	6220397352900006	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/3/2025
007688090125 1 08 04 1 000000 1	1/9/2025	-	12/27/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микулечин	6223985002485756	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/3/2025
007954100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6226409341141389	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007913100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6222318685848208	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/27/2025
007886100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6227657711209727	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007948100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6228691674420489	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/27/2025
007950100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6229766843026869	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007885100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6224255270538899	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007951100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6223138194992678	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007887100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6229338359461100	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/27/2025
007888100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6225129928037398	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007889100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6225720452310178	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007853100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6223055925519399	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/27/2025
007890100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6220190310385116	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007854100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6224608921935605	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007855100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	622502832795120	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007856100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6226621788255916	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/27/2025
007857100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	622860339364199	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007858100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6223185781437288	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/27/2025
007859100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6229989603919298	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/27/2025
007860100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6225019468313599	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/27/2025

007861100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6224976740338918	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/27/2025
007862100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6222917113761059	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/27/2025
007866100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6221533702757498	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/27/2025
007867100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6224271089247663	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/27/2025
007806100125 1 08 03 2 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	150	споживання	-	на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Л. Слабідка"	6220402639951049	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	1/14/2025
007915100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6224165804181998	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/27/2025
007952100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6224303654883697	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007953100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6222119702110202	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/27/2025
007880130125 1 08 07 1 000000 1	1/13/2025	-	12/30/2024	21	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6229004944247631	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	2/4/2025
007868130125 1 08 07 1 000000 1	1/13/2025	-	12/30/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6224730043605289	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007869130125 1 08 07 1 000000 1	1/13/2025	-	12/30/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6222650823780499	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007882130125 1 08 07 1 000000 1	1/13/2025	-	12/30/2024	42	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6222124406668728	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	2/4/2025
007870130125 1 08 07 1 000000 1	1/13/2025	-	12/30/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6220097705221501	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007963130125 1 08 03 1 000000 1	1/13/2025	-	12/30/2024	49	споживання	-	на виходах проводу із напряженого затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6226363822013049	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	2/4/2025
007871130125 1 08 07 1 000000 1	1/13/2025	-	12/30/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6222140353459049	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007872130125 1 08 07 1 000000 1	1/13/2025	-	12/30/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6225998820564989	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007873130125 1 08 07 1 000000 1	1/13/2025	-	12/30/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6222993957856498	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007874130125 1 08 07 1 000000 1	1/13/2025	-	12/30/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6225872596649701	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007905130125 1 08 04 1 000000 1	1/13/2025	-	12/31/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35- 264	6228747926669437	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	1/31/2025
008005130125 1 08 04 1 000000 1	1/13/2025	-	12/31/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35- 264	6229520852151508	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/5/2025
007875140125 1 08 07 1 000000 1	1/14/2025	-	12/31/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6225806425587899	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007876140125 1 08 07 1 000000 1	1/14/2025	-	12/31/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6224262509799617	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007877140125 1 08 07 1 000000 1	1/14/2025	-	12/31/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6223418989236505	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007878140125 1 08 07 1 000000 1	1/14/2025	-	12/31/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6223768291670068	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007845140125 1 08 06 2 000000 1	1/14/2025	-	12/31/2024	12	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-33-426	6226706396370004	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	1/30/2025
007907140125 1 08 07 2 000000 1	1/14/2025	-	12/31/2024	15	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №2А по вул. Вовчищеська	6229918384368048	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007852140125 1 08 03 3 000000 1	1/14/2025	-	12/31/2024	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ ПС №93 Л-4 від ЗТП- 26-3	6221695469736743	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	1/17/2025
007898140125 1 08 07 1 000000 1	1/14/2025	-	12/31/2024	49.55	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-6	6228509643411357	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/21/2025
007812080125 1 08 02 1 000000 1	1/8/2025	-	12/31/2024	30	споживання	-	на виходах проводу із напряженого затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приднання	6220161270185892	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	1/20/2025
007960130125 1 08 04 3 000000 1	1/13/2025	-	12/31/2024	500	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6228602677012989	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	2/13/2025
007719311224 1 08 04 1 000000 1	12/31/2024	-	12/31/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 кВ "Ворохта"	6222206706031927	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
007720311224 1 08 04 1 000000 1	12/31/2024	-	12/31/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ "Богородчани-330"	6222281818154403	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
007721311224 1 08 04 1 000000 1	12/31/2024	-	12/31/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ "Богородчани-330"	6227997909823079	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
007966130125 1 08 04 1 000000 1	1/13/2025	-	12/31/2024	15	споживання	-	на виходах проводу із напряженого затискача на опорі 0,4 кВ №208 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6226449303442419	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
000035140125 1 08 02 1 000000 1	1/14/2025	-	1/3/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із напряженого затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приднання	6222588748535444	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	1/22/2025
000007150125 1 08 07 2 000000 1	1/15/2025	-	1/6/2025	340	споживання	-	у РП-0,4 кВ ТП-295 та у РП-0,4 кВ ТП-222	6220777592423109	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/21/2025
000055200125 1 08 04 1 000000 1	1/20/2025	-	1/7/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчани- 330"	6228500679354088	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	1/21/2025
000068210125 1 08 07 2 000000 1	1/21/2025	-	1/7/2025	394	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-44	6220944554341488	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	3/4/2025
000099220125 1 08 07 2 000000 1	1/22/2025	-	1/8/2025	398	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-311	6227208960355655	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	3/5/2025
000033220125 1 08 05 1 000000 1	1/22/2025	-	1/8/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із напряженого затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6222460770504679	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	2/7/2025
000141230125 1 08 07 3 000000 1	1/23/2025	-	1/9/2025	20	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ в арії будинку №6 по вул. Грушевського	6225055215187776	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	2/20/2025
000101200125 1 08 04 1 000000 1	1/20/2025	-	1/10/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчани- 330"	6222172674363142	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/4/2025
000108240125 1 08 07 2 000000 1	1/24/2025	-	1/10/2025	384	споживання	-	КЛ-10 кВ "ЗТП-24-311 - ЗТП- 24-419"	6227505984581203	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	3/31/2025

000198280125 1 08 02 2 000000 1	1/28/2025	-	1/14/2025	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТПММ-28-265	6220120013480915	0.4	Нестандартне приднання	Карпатський центр	2/21/2025
000070270125 1 08 07 2 000000 1	1/27/2025	-	1/13/2025	420	споживання	-	на опори №150 ПЛ-10 кВ приднання "Драгомиричани"	6222510498982408	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	4/8/2025
000211270125 1 08 02 1 000000 1	1/27/2025	-	1/14/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приднання	6223589682857093	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	2/13/2025
000212720125 1 08 02 1 000000 1	1/27/2025	-	1/14/2025	35	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приднання	6222917412087102	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	2/5/2025
000259290125 1 08 01 1 000000 1	1/29/2025	-	1/15/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приднання	6220804636744889	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	2/5/2025
000052290125 1 08 03 3 000000 1	1/29/2025	-	1/15/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 132 ПЛ-0,4 кВ Л-15	6227048456196889	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	2/17/2025
000123290125 1 08 07 3 000000 1	1/29/2025	-	1/15/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-24-217	6225011324502759	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	2/26/2025
000126290125 1 08 07 3 000000 1	1/29/2025	-	1/15/2025	15	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-24-217	6228616469851419	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	2/25/2025
000127290125 1 08 07 3 000000 1	1/29/2025	-	1/15/2025	15	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-24-217	6229029358984298	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	2/28/2025
000128290125 1 08 07 3 000000 1	1/29/2025	-	1/15/2025	12	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-24-217	6225743448372978	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	2/14/2025
000143310125 2 08 05 2 000000 1	1/31/2025	-	1/17/2025	600	генерація	-	в РП-10 кВ ПС-35/10 кВ "Рудка"	6220501865103546	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	2/3/2025
000260300125 1 08 02 1 000000 1	1/30/2025	-	1/17/2025	23.5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приднання	6223335715059085	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	2/21/2025
000203300125 1 08 04 1 000000 1	1/30/2025	-	1/17/2025	12	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6226465496986069	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/10/2025
000202300125 1 08 04 1 000000 1	1/30/2025	-	1/20/2025	12	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6220985358690698	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/6/2025
000204300125 1 08 04 1 000000 1	1/30/2025	-	1/20/2025	12	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6227470483943389	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/10/2025
000477310125 1 08 04 1 000000 1	1/31/2025	-	1/20/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС КС-3 35/10 пр. ПП-19-174	6220770484031935	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/3/2025
000276040225 1 08 07 2 000000 1	2/4/2025	-	1/21/2025	64	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-671	6221030710942577	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	2/6/2025
000188310125 1 08 01 3 000000 1	1/31/2025	-	1/21/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №12 ПЛ-0,4 кВ Л-10 від на виходах проводу із	6228527449130889	0.23	Нестандартне приднання	Західний центр	2/7/2025
000496030225 1 08 04 1 000000 1	2/3/2025	-	1/21/2025	10	споживання	-	натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 94 ПЛ-0,4 кВ Л-6 від на вихідних контактах	6226428975914059	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/17/2025
000350060225 1 08 02 2 000000 1	2/6/2025	-	1/23/2025	35	споживання	-	комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ЗТП-28-125	6227039291759891	0.4	Нестандартне приднання	Карпатський центр	2/17/2025
000380070225 1 08 04 1 000000 1	2/7/2025	-	1/27/2025	30	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6226454939238122	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/25/2025
000385070225 1 08 04 1 000000 1	2/7/2025	-	1/27/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямпа пр.Рівня	6226749567198992	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/11/2025
000410100225 1 08 06 3 000000 1	2/10/2025	-	1/27/2025	16	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 613 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6224080514821276	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	2/14/2025
000443100225 1 08 04 2 000000 1	2/10/2025	-	1/27/2025	40	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6226955754171293	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	2/26/2025
000413070225 1 08 04 1 000000 1	2/7/2025	-	1/27/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Солотвино пр.Бабче	6229670609979184	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/18/2025
000441110225 1 08 04 3 000000 1	2/11/2025	-	1/28/2025	650	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6227727737884800	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	4/1/2025
000448110225 1 08 03 3 000000 1	2/11/2025	-	1/28/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-26-27	6229377542020601	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	2/12/2025
000452100225 1 08 04 1 000000 1	2/10/2025	-	1/28/2025	27	споживання	-	ПЛ-10 кВ приднання РП-19- 46 ПС 35/10 кВ Солотвино	6225208020840059	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/4/2025
000427130225 1 08 07 3 000000 1	2/13/2025	-	1/30/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1824 ПЛ-0,4 кВ Л-7	6220163919871739	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	2/28/2025
000445130225 1 08 04 2 000000 1	2/13/2025	-	1/31/2025	60	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6226901643800468	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	2/26/2025
000499140225 1 08 01 2 000000 1	2/14/2025	-	1/31/2025	13	споживання	-	на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Бабин"	6226602558251289	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	3/11/2025
000513170225 1 08 06 2 000000 1	2/17/2025	-	2/3/2025	28	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-33-304	6223067619222315	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	2/24/2025
000530140225 1 08 02 1 000000 1	2/14/2025	-	2/3/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приднання	6224635671954579	0.23	Стандартне приднання	Карпатський центр	2/18/2025
000450120225 1 08 04 1 000000 1	2/12/2025	-	2/3/2025	30	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6227894326194501	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/18/2025
000417140225 1 08 04 1 000000 1	2/14/2025	-	2/3/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6220820320791068	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/21/2025
000553170225 1 08 07 1 000000 1	2/17/2025	-	2/3/2025	45.5	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-359	6229125241869043	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	2/21/2025
000522180225 1 08 07 1 000000 1	2/18/2025	-	2/4/2025	40	споживання	-	на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Павликів"	6229407788145369	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	2/24/2025
000560170225 1 08 02 1 000000 1	2/17/2025	-	2/4/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приднання	6220412478155378	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	2/18/2025
000563170225 1 08 02 1 170224 2	2/17/2025	-	2/4/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приднання	6220185324498169	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	3/26/2025
000541180225 1 08 01 1 000000 1	2/18/2025	-	2/4/2025	50	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ	6224499976656039	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	2/24/2025
000639190225 1 08 04 2 000000 1	2/19/2025	-	2/5/2025	378	споживання	-	в РП-35 кВ ПС 35/10 "Яремче"	6226462700294398	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	3/17/2025
000579200225 1 08 07 2 000000 1	2/20/2025	-	2/6/2025	200	споживання	-	в РП-10 кВ ТП-138	6221117290916199	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	3/6/2025
000562200225 1 08 01 2 000000 1	2/20/2025	-	2/6/2025	100	споживання	-	на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "ТП-23-158"	6221511301201999	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	3/10/2025

000619190225 1 08 02 1 190225 2	2/19/2025	-	2/6/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ присадання	6224984655898179	0.4	Стандартне присадання	Карпатський центр	2/21/2025
000618240225 1 08 03 1 000000 1	2/24/2025	-	2/10/2025	10	споживання	2	на ПЛ-10 кВ присадання ТП- 26-15 ПС 110/35/6 кВ Коломия.	6223590695114575	0.4	Стандартне присадання	Східний центр	2/27/2025
000642200225 1 08 02 1 000000 1	2/20/2025	-	2/10/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ присадання	6222361419934048	0.4	Стандартне присадання	Карпатський центр	2/26/2025
000606200225 1 08 04 1 000000 1	2/20/2025	-	2/11/2025	10	споживання	-	ПЛ-10 ПС 35/10 кВ Пороги кВ пр.ТП-19-299/1	6223936064518489	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	2/21/2025
000602190225 1 08 04 1 000000 1	2/19/2025	-	2/12/2025	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микучин	6226963257666989	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	2/26/2025
000700260225 1 08 06 1 000000 1	2/26/2025	-	2/12/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присадання	6221379247341195	0.4	Стандартне присадання	Східний центр	3/7/2025
000731260225 1 08 07 1 000000 1	2/26/2025	-	2/12/2025	10	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ присадання "Липівка"	6220869051867989	0.4	Стандартне присадання	Центральний центр	3/7/2025
000703260225 2 08 01 3 000000 1	2/26/2025	-	2/12/2025	1400	генерація	-	в РП-10 кВ ПС-35/10 кВ "Дуброва"	6228852035078261	10	Нестандартне присадання	Західний центр	3/26/2025
000604240225 1 08 04 2 000000 1	2/24/2025	-	2/12/2025	300	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчанн- 330"	6220429835083589	10	Нестандартне присадання	Південний центр	2/27/2025
000603240225 1 08 04 3 000000 1	2/24/2025	-	2/12/2025	600	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчанн- 330"	6225785381859861	10	Нестандартне присадання	Південний центр	2/27/2025
000598240225 1 08 04 3 000000 1	2/24/2025	-	2/12/2025	600	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчанн- 330"	6225073989359479	10	Нестандартне присадання	Південний центр	2/27/2025
000520170225 1 08 04 2 000000 1	2/17/2025	-	2/12/2025	95	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ "ПС"	6222908015324699	0.4	Нестандартне присадання	Південний центр	3/4/2025
000716250225 1 08 06 2 000000 1	2/25/2025	-	2/11/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №6 ПЛ-0.4 кВ ЛІЗ від	6223637826478426	0.4	Нестандартне присадання	Східний центр	3/6/2025
000600280225 1 08 04 1 000000 1	2/28/2025	-	2/17/2025	24	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Рівня	6229866690382578	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	3/17/2025
000601280225 1 08 04 1 000000 1	2/28/2025	-	2/17/2025	24	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Рівня	6221620660445399	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	3/17/2025
000599190225 1 08 04 1 000000 1	2/19/2025	-	2/17/2025	25	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микучин	6224448541081289	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	2/25/2025
000775030325 1 08 04 1 000000 1	3/3/2025	-	2/18/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микучин	6221928945562503	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	3/17/2025
000628050325 1 08 03 6 000000 1	3/5/2025	-	2/5/2025	20000	споживання	-	в РП-110 кВ ПС 110/35/6 кВ Коломия	6224798354178302	35	Нестандартне присадання	Східний центр	3/28/2025
000741280225 1 08 04 1 000000 1	2/28/2025	-	2/18/2025	20	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микучин	6224176567621188	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	3/6/2025
000655030325 1 08 04 1 000000 1	3/3/2025	-	2/18/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчанн- 330"	6229699075349089	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	3/4/2025
000777030325 1 08 04 1 000000 1	3/3/2025	-	2/19/2025	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35- 264	6227161490730499	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	3/17/2025
000827040325 1 08 07 3 000000 1	3/4/2025	-	2/18/2025	650	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-82	6227156705088298	0.4	Нестандартне присадання	Центральний центр	3/17/2025
000767050325 1 08 07 3 000000 1	3/5/2025	-	2/19/2025	477	споживання	-	в РП-10 кВ РП-29-2	6228583039593838	0.4	Нестандартне присадання	Центральний центр	4/29/2025
000666030325 1 08 05 1 000000 1	3/3/2025	-	2/19/2025	15	споживання	-	на ізоляторах опорі 10кВ на опорі ПЛ-10 кВ присадання "Дубини" від ПС Мехлесес-	6220235724171037	0.4	Стандартне присадання	Центральний центр	3/4/2025
000930060325 1 08 07 1 000000 1	3/6/2025	-	2/20/2025	10	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ "РП- 24-20 - РП-24-Водоканал"	6225497817808759	0.4	Стандартне присадання	Центральний центр	3/20/2025
000855050325 1 08 02 1 000000 1	3/5/2025	-	2/20/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ присадання	6227514945766302	0.4	Стандартне присадання	Карпатський центр	3/7/2025
000856050325 1 08 04 1 000000 1	3/5/2025	-	2/20/2025	20	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6223809854256548	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	3/12/2025
000848050325 1 08 04 1 000000 1	3/5/2025	-	2/20/2025	49	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	622731371943589	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	3/7/2025
000796060325 1 08 01 2 000000 1	3/6/2025	-	2/20/2025	100	споживання	-	на опорі 6 кВ ПЛ-6 кВ присадання "Долина"	6223489277073507	0.4	Нестандартне присадання	Західний центр	3/12/2025
000868060325 1 08 04 1 000000 1	3/6/2025	-	2/21/2025	49.9	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35- 264	6228247600737499	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	3/18/2025
000869060325 1 08 04 1 000000 1	3/6/2025	-	2/21/2025	49.9	споживання	-	ПЛ-10 кВ пр. ТП-35-264 ПС 110/35/10 кВ Ямна	6227745091941289	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	3/18/2025
000870060325 1 08 04 1 000000 1	3/6/2025	-	2/21/2025	49.9	споживання	-	ПЛ-10 кВ пр. ТП-35-264 ПС 110/35/10 кВ Ямна	6226547610380302	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	3/18/2025
000871060325 1 08 04 1 000000 1	3/6/2025	-	2/21/2025	49.9	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35- 264	6222886382302318	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	4/16/2025
000872060325 1 08 04 1 000000 1	3/6/2025	-	2/21/2025	49.9	споживання	-	ПЛ-10 кВ пр. ТП-35-264 ПС 110/35/10 кВ Ямна	6229188209169949	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	3/21/2025
000885060325 1 08 04 1 000000 1	3/6/2025	-	2/21/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчанн- 330"	6220062157356336	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	3/21/2025
000729210325 1 08 01 6 000000 1	3/21/2025	-	2/21/2025	19000	УЗЕ	-	РП-110 кВ ПС 110/110/6 кВ Долина	6229292303734596	110	Нестандартне присадання	Західний центр	4/23/2025
000873060325 1 08 04 1 000000 1	3/6/2025	-	2/21/2025	49.9	споживання	-	ПЛ-10 кВ пр. ТП-35-264 ПС 110/35/10 кВ Ямна	6227153398995379	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	3/21/2025
000874060325 1 08 04 1 000000 1	3/6/2025	-	2/21/2025	49.9	споживання	-	ПЛ-10 кВ пр. ТП-35-264 ПС 110/35/10 кВ Ямна	6226133531777117	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	3/21/2025
000875060325 1 08 04 1 000000 1	3/6/2025	-	2/21/2025	49.9	споживання	-	ПЛ-10 кВ пр. ТП-35-264 ПС 110/35/10 кВ Ямна	6227714188927798	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	3/20/2025
000876060325 1 08 04 1 000000 1	3/6/2025	-	2/21/2025	49.9	споживання	-	ПЛ-10 кВ пр. ТП-35-264 ПС 110/35/10 кВ Ямна	6223529949394561	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	3/20/2025
000822050325 1 08 04 1 000000 1	3/5/2025	-	2/24/2025	25	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчанн- 330"	6225866033840319	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	3/15/2025
000877060325 1 08 04 1 000000 1	3/6/2025	-	2/24/2025	49.9	споживання	-	ПЛ-10 кВ пр. ТП-35-264 ПС 110/35/10 кВ Ямна	6229801704467800	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	4/9/2025
000878060325 1 08 04 1 000000 1	3/6/2025	-	2/24/2025	49.9	споживання	-	ПЛ-10 кВ пр. ТП-35-264 ПС 110/35/10 кВ Ямна	6221569243906102	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	4/16/2025

00088060325 1 08 04 1 000000 1	3/6/2025	-	2/24/2025	49.9	споживання	-	ПЛ-10 кВ пр. ТП-35-264 ПС 110/35/10 кВ Ямна	6227227985122878	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	4/16/2025
000892100325 1 08 01 2 000000 1	3/10/2025	-	2/24/2025	100	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-25-438	6222089169788431	0.4	Нестандартне приєднання	Західний центр	3/21/2025
000942100325 1 08 07 3 000000 1	3/10/2025	-	2/24/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-24-428	6220253397737679	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	3/28/2025
0007937040325 1 08 04 1 000000 1	3/4/2025	-	2/24/2025	30	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6221937997380798	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	3/5/2025
000890070325 1 08 02 1 000000 1	3/7/2025	-	2/25/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із наляжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приєднання	6220162773162358	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	3/19/2025
000881060325 1 08 04 1 000000 1	3/6/2025	-	2/25/2025	49.9	споживання	-	ПЛ-10 кВ пр. ТП-35-264 ПС 110/35/10 кВ Ямна	6223741165442720	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	3/17/2025
000791110325 1 08 07 3 000000 1	3/11/2025	-	2/25/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із наляжного затискача на опорі 0.4 кВ №1376 ПЛ-0.4 кВ Л-1	6220655618122471	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	3/28/2025
000792110325 1 08 07 3 000000 1	3/11/2025	-	2/25/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із наляжного затискача на опорі 0.4 кВ №1376 ПЛ-0.4 кВ Л-1	6225198110012370	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	3/28/2025
000793110325 1 08 07 3 000000 1	3/11/2025	-	2/25/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із наляжного затискача на опорі 0.4 кВ №1376 ПЛ-0.4 кВ Л-1	6222107235621489	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	3/28/2025
000794110325 1 08 07 3 000000 1	3/11/2025	-	2/25/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із наляжного затискача на опорі 0.4 кВ №1376 ПЛ-0.4 кВ Л-1	6227873438141999	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	3/28/2025
000795110325 1 08 07 3 000000 1	3/11/2025	-	2/25/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із наляжного затискача на опорі 0.4 кВ №1376 ПЛ-0.4 кВ Л-1	6227706211105500	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	3/28/2025
000882060325 1 08 04 1 000000 1	3/6/2025	-	2/25/2025	49.9	споживання	-	ПЛ-10 кВ пр. ТП-35-264 ПС 110/35/10 кВ Ямна	6225691735934101	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	3/17/2025
000973110325 1 08 03 1 000000 1	3/11/2025	-	2/25/2025	23.5	споживання	-	КЛ-6 кВ "ТП-54-ТП-137"	6225940661774749	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	3/20/2025
00081070325 1 08 01 1 000000 1	3/7/2025	-	2/26/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із наляжного затискача на опорі 0.4 кВ № 8 ПЛ-0.4 кВ Л-21 від опори 10 кВ ПЛ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Ізюц" приєднання "Буркут"	6224067746046038	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	3/17/2025
000915120325 1 08 02 2 000000 1	3/12/2025	-	2/26/2025	250	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-29-565	6228557617051618	0.4	Нестандартне приєднання	Карпатський центр	3/31/2025
000977120325 1 08 07 1 000000 1	3/12/2025	-	2/26/2025	16	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-29-565	6225792324597989	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	4/3/2025
000953120325 1 08 01 1 000000 1	3/12/2025	-	2/26/2025	50	споживання	-	в РП-6 кВ ЗТП-25-545	6221350904373558	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	3/27/2025
000921120325 1 08 07 2 000000 1	3/12/2025	-	2/26/2025	187	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-228	6228333387647369	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	3/14/2025
000972120325 1 08 04 1 000000 1	3/12/2025	-	2/27/2025	30	споживання	-	РП-10 кВ ЩТП-35-336	6225741575233769	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	3/17/2025
001031130325 1 08 03 1 000000 1	3/13/2025	-	2/27/2025	49	споживання	-	КЛ-6 кВ "ЗТП-26-45 - КТП-26-238",	6223175336461999	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	3/19/2025
001044130325 1 08 04 1 000000 1	3/13/2025	-	2/28/2025	21.5	споживання	-	ПЛ-10 кВ приєднання Водозабір ПС 110/35/6 кВ Північний	6220360269640078	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	3/21/2025
000977120325 1 08 02 1 000000 1	3/12/2025	-	2/28/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із наляжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приєднання	622043441223135	0.23	Стандартне приєднання	Карпатський центр	3/17/2025
001089130325 1 08 04 1 000000 1	3/13/2025	-	2/28/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6221678702117542	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	4/11/2025
000954130325 1 08 01 1 000000 1	3/13/2025	-	3/3/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із наляжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ пр.	6227694082243833	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	4/7/2025
000979170325 1 08 01 2 000000 1	3/17/2025	-	3/3/2025	120	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-32-307	6222639391902289	0.4	Нестандартне приєднання	Західний центр	4/14/2025
001039140325 1 08 04 1 000000 1	3/14/2025	-	3/3/2025	10	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Рівня	6227718913190709	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	4/2/2025
001068170325 1 08 04 1 000000 1	3/17/2025	-	3/4/2025	25	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Солотвино пр.ПІ-19-319	6229294455898989	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	4/4/2025
001094140325 1 08 04 1 000000 1	3/14/2025	-	3/5/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6227211254798939	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	4/11/2025
001073180325 1 08 04 1 000000 1	3/18/2025	-	3/5/2025	7	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6226782276977367	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	3/26/2025
001163180325 1 08 04 2 000000 1	3/18/2025	-	3/5/2025	70	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6224681862201108	0.4	Нестандартне приєднання	Південний центр	3/28/2025
001162180325 1 08 04 2 000000 1	3/18/2025	-	3/5/2025	50	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6227120564009536	0.4	Нестандартне приєднання	Південний центр	3/28/2025
001161180325 1 08 04 2 000000 1	3/18/2025	-	3/5/2025	51	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6220577331194038	0.4	Нестандартне приєднання	Південний центр	3/28/2025
001148180325 1 08 04 1 000000 1	3/18/2025	-	3/5/2025	49	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6223216449727579	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	3/28/2025
001037190325 1 08 03 3 000000 1	3/19/2025	-	3/5/2025	11	споживання	-	в ЩР-0,4 кВ №1 Л-6 від ЗТП-26-91.	6229496757249088	0.23	Нестандартне приєднання	Східний центр	3/22/2025
001097170325 1 08 04 1 000000 1	3/17/2025	-	3/5/2025	10	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6226686845239734	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	3/19/2025
000944270325 2 08 03 6 000000 1	3/27/2025	-	2/27/2025	6000	генерація	-	в РП-10 кВ ПС-110/10 кВ "Загайнів",	6223782060614107	10	Нестандартне приєднання	Східний центр	4/15/2025
001183200325 1 08 03 3 000000 1	3/20/2025	-	3/6/2025	3	споживання	-	в РЩ-26-135.	6229896339935733	0.4	Нестандартне приєднання	Східний центр	3/24/2025
001180200325 1 08 07 1 000000 1	3/20/2025	-	3/6/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із наляжного затискача на опорі 0.4 кВ №36 ПЛ-0.4 кВ Л-5 від	6221898775477782	0.23	Стандартне приєднання	Центральний центр	3/28/2025
001181200325 1 08 07 1 000000 1	3/20/2025	-	3/6/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із наляжного затискача на опорі 0.4 кВ №36 ПЛ-0.4 кВ Л-5 від	6224447173071779	0.23	Стандартне приєднання	Центральний центр	3/28/2025
001049170325 1 08 02 1 000000 1	3/17/2025	-	3/6/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із наляжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приєднання	6226384848853698	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	3/24/2025
001247210325 1 08 07 1 000000 1	3/21/2025	-	3/7/2025	10	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приєднання "Ямниця"	6224656909054268	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	3/27/2025
001252210325 1 08 07 1 000000 1	3/21/2025	-	3/7/2025	18	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приєднання "Ямниця"	6229900148718083	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	3/27/2025
001190210325 1 08 04 1 000000 1	3/21/2025	-	3/10/2025	30	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6224114793367399	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	3/24/2025

001219240325 1 08 07 2 000000 1	3/24/2025	-	3/10/2025	105	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-126	622875530598989	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
001191210325 1 08 04 1 000000 1	3/21/2025	-	3/10/2025	15	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6220962035122719	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/24/2025
001235240325 1 08 04 1 000000 1	3/24/2025	-	3/11/2025	10	споживання	-	РП-10 кВ КТП-35-352	6225783832301328	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/28/2025
001113180325 1 08 02 1 000000 1	3/18/2025	-	3/11/2025	10	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-20-35	6223092429460059	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	3/26/2025
001241250325 1 08 07 2 000000 1	3/25/2025	-	3/11/2025	21	споживання	-	на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Кривотулси"	6229693752149494	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	4/28/2025
001308270325 1 08 07 3 000000 1	3/27/2025	-	3/13/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ №3109 ПЛ-0,4 кВ Л-4	6224874522787779	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	4/10/2025
001201280325 1 08 03 3 000000 1	3/28/2025	-	3/14/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-26-60	6221474541640731	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	4/4/2025
001288270325 1 08 04 1 000000 1	3/27/2025	-	3/14/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчансь- 330"	6228082506974218	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/23/2025
001351310325 1 08 03 1 000000 1	3/31/2025	-	3/17/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 1238 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6222479413486373	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	4/3/2025
001267310325 1 08 07 2 000000 1	3/31/2025	-	3/17/2025	160	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-1014	6220769676889989	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	4/4/2025
001276270325 1 08 04 3 000000 1	3/27/2025	-	3/17/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 38 (ПЛ-0,4 кВ Л-6 від	6225322865446308	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	4/22/2025
001500010425 1 08 07 3 000000 1	4/1/2025	-	3/18/2025	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-306	6220432256046803	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	4/8/2025
001346010425 1 08 07 2 000000 1	4/1/2025	-	3/18/2025	395	споживання	-	в РП-10 кВ ТП-167 та РП-10 кВ ТП-38	6221864484469096	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	4/16/2025
001293270325 1 08 04 1 000000 1	3/27/2025	-	3/19/2025	10	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклушчин	6228852648125598	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/4/2025
001294270325 1 08 04 1 000000 1	3/27/2025	-	3/19/2025	10	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклушчин	6221977748843638	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/4/2025
001295270325 1 08 04 1 000000 1	3/27/2025	-	3/19/2025	10	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклушчин	6223061115202969	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/4/2025
001366010425 1 08 02 1 000000 1	4/1/2025	-	3/19/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опори ПЛ-10 кВ приднання	6227055106003207	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	4/8/2025
001296270325 1 08 04 1 000000 1	3/27/2025	-	3/19/2025	10	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклушчин	6223820839260534	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/4/2025
001360010425 1 08 02 3 000000 1	4/1/2025	-	3/19/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ ПЛ-0,4 кВ Л-8 від ЗТП-	6229923170880099	0.4	Нестандартне приднання	Карпатський центр	4/18/2025
001297270325 1 08 04 1 000000 1	3/27/2025	-	3/19/2025	10	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклушчин	6220794385867499	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/4/2025
001403020425 1 08 04 1 000000 1	4/2/2025	-	3/20/2025	20	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6223151960923623	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/16/2025
001348030425 1 08 07 2 000000 1	4/3/2025	-	3/20/2025	100	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ТП- 563-ТП-564"	6221830241480300	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	4/8/2025
001610040425 1 08 04 3 000000 1	4/4/2025	-	3/24/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 20 ПЛ-0,4 кВ Л-6 від	6222780844894082	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	4/18/2025
001435030425 1 08 04 1 000000 1	4/3/2025	-	3/25/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчансь- 330"	6220786895536988	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/8/2025
001436080425 1 08 03 2 000000 1	4/8/2025	-	3/25/2025	395	споживання	-	в РП-6 кВ ЗТП-26-119 та в РП- 6 кВ ЗТП-26-27	6229329511750189	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	4/29/2025
001564080425 1 08 04 1 000000 1	4/8/2025	-	3/26/2025	22	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчансь- 330"	6225813765821968	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/11/2025
001565080425 1 08 04 1 000000 1	4/8/2025	-	3/26/2025	22	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчансь- 330"	6229715865103701	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/11/2025
001566080425 1 08 04 1 000000 1	4/8/2025	-	3/26/2025	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклушчин	6225572417656092	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/9/2025
001550100425 1 08 07 2 000000 1	4/10/2025	-	3/27/2025	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-139	6227602030625836	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
001404020425 1 08 04 1 000000 1	4/2/2025	-	3/27/2025	34	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6225540745593389	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/16/2025
001568090425 1 08 01 1 000000 1	4/9/2025	-	3/27/2025	16	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опори № ПЛ-10 кВ Л-6	6226325568734400	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	4/14/2025
001528100425 1 08 03 1 000000 1	4/10/2025	-	3/27/2025	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-26-3	6225478144616998	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	5/9/2025
001350280325 1 08 07 3 000000 1	3/28/2025	-	3/27/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-344	6227751831596306	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	4/11/2025
001533090425 1 08 04 1 000000 1	4/9/2025	-	3/27/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчансь- 330"	6221960966471941	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/23/2025
001638110425 1 08 07 3 000000 1	4/11/2025	-	3/28/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ №5264 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6226809297730089	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	4/16/2025
001595110425 1 08 04 3 000000 1	4/11/2025	-	3/28/2025	570	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчансь- 330"	6224940464433998	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	4/24/2025
001647100425 1 08 04 1 000000 1	4/10/2025	-	3/28/2025	17,9	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6223418046659915	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/29/2025
001583110425 1 08 02 2 000000 1	4/11/2025	-	3/28/2025	60	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-28-354	6229267330989569	0.4	Нестандартне приднання	Карпатський центр	4/14/2025
001591110425 1 08 07 3 000000 1	4/11/2025	-	3/28/2025	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-350	6229134303705389	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	4/27/2025
001592110425 1 08 07 3 000000 1	4/11/2025	-	3/28/2025	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-350	6223609919637429	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	4/29/2025
001462080425 1 08 07 2 000000 1	4/8/2025	-	3/28/2025	784	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-1015	6226101340685081	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
001652110425 1 08 04 1 000000 1	4/11/2025	-	3/31/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчансь- 330"	6229314957992898	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/13/2025
001599110425 1 08 04 2 000000 1	4/11/2025	-	3/31/2025	200	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчансь- 330"	6220871340304841	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	5/2/2025

00166140425 1 08 04 1 000000 1	4/14/2025	-	4/1/2025	10	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклушчин	6224133735559972	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/6/2025
001662140425 1 08 04 1 000000 1	4/14/2025	-	4/1/2025	10	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклушчин	62213836555528039	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/6/2025
001663140425 1 08 04 1 000000 1	4/14/2025	-	4/1/2025	10	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклушчин	6224328739329998	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/6/2025
001745140425 1 08 04 1 000000 1	4/14/2025	-	4/1/2025	40	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6224171612829097	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/24/2025
001664140425 1 08 04 1 000000 1	4/14/2025	-	4/1/2025	10	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклушчин	6229702632082078	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/6/2025
001665140425 1 08 04 1 000000 1	4/14/2025	-	4/1/2025	10	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклушчин	6224898980312278	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/6/2025
001682150425 1 08 01 1 000000 1	4/15/2025	-	4/1/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6226719937819364	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	4/19/2025
001506140425 1 08 05 1 000000 1	4/14/2025	-	4/2/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ пр. Біляшівці-35/10кВ	6222108226162567	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	4/11/2025
001700150425 1 08 02 1 000000 1	4/15/2025	-	4/2/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6227412672313999	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	4/16/2025
001629110425 1 08 01 1 000000 1	4/11/2025	-	4/3/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ	6224936033468828	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	4/16/2025
001490040425 1 08 04 1 000000 1	4/4/2025	-	4/3/2025	30	споживання	2	П черга будиноків: на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ	6221529595010598	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/7/2025
001803180425 1 08 04 3 000000 1	4/18/2025	-	4/4/2025	600	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6222715202668788	10	Нестандартне приднання	Південний центр	4/30/2025
001706160425 1 08 02 1 000000 1	4/16/2025	-	4/4/2025	18	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6222815721777789	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	4/17/2025
001766180425 1 08 07 3 000000 1	4/18/2025	-	4/4/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-133	6223475589392845	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	4/23/2025
001654180425 1 08 07 3 000000 1	4/18/2025	-	4/4/2025	500	споживання	-	опора 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "ТП-29-143" та опора 10 кВ ПЛ-10 кВ	6222181480615303	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	5/2/2025
001721180425 1 08 02 2 000000 1	4/18/2025	-	4/7/2025	200	споживання	-	опора ПЛ-10 кВ приднання "Кобаків" ПС 110/10 кВ "Кути"	6226964545048919	0.4	Нестандартне приднання	Карпатський центр	4/24/2025
001790180425 1 08 06 1 000000 1	4/18/2025	-	4/7/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 105 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6224135941671598	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	4/29/2025
001597110425 1 08 03 4 000000 1	4/11/2025	-	4/2/2025	0	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-26-135.	6223639632615906	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	-
001757180425 1 08 04 1 000000 1	4/18/2025	-	4/8/2025	25	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6223621799879907	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/6/2025
001759180425 1 08 04 1 000000 1	4/18/2025	-	4/8/2025	20	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклушчин	6227666580301489	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/6/2025
001717180425 1 08 01 1 000000 1	4/18/2025	-	4/8/2025	50	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП0-25-155	6229509006573842	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	5/9/2025
001667180425 1 08 02 2 000000 1	4/18/2025	-	4/9/2025	150	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Верховськ" ПС 110/10 кВ "Косів"	6226305333732699	10	Нестандартне приднання	Карпатський центр	5/2/2025
001764180425 1 08 04 1 000000 1	4/18/2025	-	4/9/2025	5.8	споживання	-	РП-10 кВ ЩТП-35-376	6221102656880686	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/23/2025
001763180425 1 08 04 1 000000 1	4/18/2025	-	4/10/2025	12	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6226537108983032	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/24/2025
001828230425 1 08 04 2 000000 1	4/23/2025	-	4/10/2025	192	споживання	-	в РП-110 кВ ПС 110/35/10 кВ "Ямна".	6228043429190944	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	5/6/2025
001850240425 1 08 04 2 000000 1	4/24/2025	-	4/10/2025	96	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330".	6220904701133271	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	4/25/2025
001773180425 1 08 07 3 000000 1	4/18/2025	-	4/10/2025	620	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-378	6224886112912268	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	11/14/2025
001669240425 1 08 05 1 000000 1	4/24/2025	-	4/10/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ пр. Біляшівці-35/10кВ	6225708957609168	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	4/25/2025
001889240425 1 08 07 1 000000 1	4/24/2025	-	4/10/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6221762070064800	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	4/28/2025
001890240425 1 08 07 1 000000 1	4/24/2025	-	4/10/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6223155843492429	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	4/28/2025
001679180425 1 08 03 2 000000 1	4/18/2025	-	4/10/2025	398	споживання	-	в РП-6 кВ ЗТП-26-86.	6227678175126389	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	5/15/2025
001892240425 1 08 07 1 000000 1	4/24/2025	-	4/10/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6229412014081299	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	4/28/2025
001896240425 1 08 07 1 000000 1	4/24/2025	-	4/10/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6224825626288020	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	4/28/2025
001893240425 1 08 07 1 000000 1	4/24/2025	-	4/10/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6220469471827459	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	4/28/2025
001895240425 1 08 07 1 000000 1	4/24/2025	-	4/10/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6222599998192178	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	4/28/2025
001887240425 1 08 07 1 000000 1	4/24/2025	-	4/10/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6224963633637249	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	4/28/2025
001830230425 1 08 04 4 000000 1	4/23/2025	-	4/11/2025	0	споживання	-	ПЛ-6 кВ пр."свр.471" (НГВУ "Надвірнянафтогаз")	6227220706696399	6	Нестандартне приднання	Південний центр	-
001823250425 1 08 07 3 000000 1	4/25/2025	-	4/11/2025	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-350	6228082142439598	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	5/5/2025
001907240425 1 08 04 3 000000 1	4/24/2025	-	4/11/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,23 кВ № 2158 ПЛ-0,4 кВ Л-22	6226399926597532	0.23	Нестандартне приднання	Південний центр	4/29/2025
001924280425 1 08 07 3 000000 1	4/28/2025	-	4/14/2025	30	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ поруч будівлю №46 по вул. Пилипа Орлика	6229039334471498	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	5/26/2025
001993280425 1 08 07 1 000000 1	4/28/2025	-	4/14/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №462 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6224981691401498	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	5/20/2025
001927280425 1 08 06 1 000000 1	4/28/2025	-	4/14/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6227613966452526	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	5/8/2025
001905250425 1 08 04 1 000000 1	4/25/2025	-	4/14/2025	7	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6227264734764558	0.23	Стандартне приднання	Південний центр	5/1/2025

001781280425 1 08 04 1 000000 I	4/28/2025	-	4/15/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6227334575131175	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	5/15/2025
001782280425 1 08 04 1 000000 I	4/28/2025	-	4/15/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6228117973937866	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	5/15/2025
001783280425 1 08 04 1 000000 I	4/28/2025	-	4/15/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6222082034388639	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	5/15/2025
001784280425 1 08 04 1 000000 I	4/28/2025	-	4/15/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6223602942453382	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	5/15/2025
001936280425 1 08 04 1 000000 I	4/28/2025	-	4/15/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6228475603471589	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	5/14/2025
001944290425 1 08 04 1 000000 I	4/29/2025	-	4/16/2025	5	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6224486615198805	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	5/23/2025
001853280425 1 08 04 2 000000 I	4/28/2025	-	4/16/2025	60	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 6 кВ на опорі 6 кВ ПЛ-6 кВ "ПС"	6220519898607646	0.4	Нестандартне приєднання	Південний центр	4/25/2025
001930300425 1 08 04 2 000000 I	4/30/2025	-	4/16/2025	290	споживання	-	в РП-110 кВ ПС 110/35/10 кВ "Ямна".	6226699377389589	0.4	Нестандартне приєднання	Південний центр	-
001985300425 1 08 03 3 000000 I	4/30/2025	-	4/16/2025	20	споживання	-	в ШР-136 КЛ-0,4 кВ Л-9 від БКТП-26-248.	6223815042810135	0.4	Нестандартне приєднання	Східний центр	5/5/2025
001820250425 1 08 05 1 000000 I	4/25/2025	-	4/16/2025	15	споживання	-	на ізоляторах опори ПЛ-10 кВ приєднання "Комарів" від ПС Гадич-110/35/10кВ.	6221166063034352	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	4/30/2025
002019300425 1 08 07 1 000000 I	4/30/2025	-	4/16/2025	3	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №5138 ПЛ-0,4 кВ Л-10	6221291229459422	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	5/8/2025
001946300425 1 08 04 1 000000 I	4/30/2025	-	4/17/2025	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6229834721658619	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	5/6/2025
001947300425 1 08 04 1 000000 I	4/30/2025	-	4/17/2025	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6221958298215406	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	5/6/2025
001945290425 1 08 04 3 000000 I	4/29/2025	-	4/17/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на ПЛ-0,4 кВ Л-3 від ЗТП-30-408	6225052499107935	0.4	Нестандартне приєднання	Південний центр	4/30/2025
001991300425 1 08 04 1 000000 I	4/30/2025	-	4/17/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6224262103547499	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/6/2025
001975300425 1 08 02 1 000000 I	4/30/2025	-	4/24/2025	16	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приєднання	6226498644157323	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	5/12/2025
002069230425 1 08 07 1 000000 I	4/23/2025	-	4/9/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №4561 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6224164382052773	0.23	Стандартне приєднання	Центральний центр	5/22/2025
002057250425 1 08 07 1 000000 I	4/25/2025	-	4/11/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-24-480	6227563975338798	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	5/16/2025
002060250425 1 08 07 1 000000 I	4/25/2025	-	4/11/2025	15	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-24-480	6224880974195515	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	5/16/2025
002061250425 1 08 07 1 000000 I	4/25/2025	-	4/11/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-24-480	6227840684126872	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	5/15/2025
002065250425 1 08 07 1 000000 I	4/25/2025	-	4/11/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-24-480	6226012686349759	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	5/15/2025
002067250425 1 08 07 1 000000 I	4/25/2025	-	4/11/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-24-480	6226672903711602	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	5/15/2025
002088250425 1 08 07 1 000000 I	4/25/2025	-	4/11/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-24-480	6224581198147059	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	5/15/2025
002068250425 1 08 07 1 000000 I	4/25/2025	-	4/11/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-24-480	6220751997950617	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	5/15/2025
002075250425 1 08 07 1 000000 I	4/25/2025	-	4/11/2025	15	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-24-480	6228665482689223	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	5/15/2025
002076250425 1 08 07 1 000000 I	4/25/2025	-	4/11/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-24-480	6225304746741499	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	5/15/2025
002085250425 1 08 07 1 000000 I	4/25/2025	-	4/11/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-24-480	6223243009415079	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	5/15/2025
002079250425 1 08 07 1 000000 I	4/25/2025	-	4/11/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-24-480	6225753397956203	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	5/15/2025
002080250425 1 08 07 1 000000 I	4/25/2025	-	4/11/2025	20	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-24-480	6227273925644289	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	5/15/2025
003740190624 1 08 03 1 000000 I	6/19/2024	-	6/5/2024	20	споживання	2	КЛ-6 кВ "ТП-54-ТП-137".	62268825741523076	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	6/20/2024
001126200325 1 08 07 2 000000 I	3/20/2025	-	3/6/2025	125.4	споживання	-	в РП-10 кВ ТП-424	6224223623514944	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	10/3/2025
001884010525 1 08 07 1 000000 I	5/1/2025	-	4/17/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6220885502678614	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	5/15/2025
002046020525 1 08 03 1 000000 I	5/2/2025	-	4/18/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приєднання	6224550455321917	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	9/25/2025
002063050525 1 08 02 1 000000 I	5/5/2025	-	4/22/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приєднання	6222313173856419	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	5/12/2025
002062050525 1 08 02 1 000000 I	5/5/2025	-	4/22/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приєднання	6223980193530927	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	5/23/2025
002269070525 1 08 07 1 000000 I	5/7/2025	-	4/23/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 4561 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6222727402407688	0.23	Стандартне приєднання	Центральний центр	5/19/2025
002268070525 1 08 07 1 000000 I	5/7/2025	-	4/23/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 4561 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6223997132852142	0.23	Стандартне приєднання	Центральний центр	5/19/2025
002270070525 1 08 07 1 000000 I	5/7/2025	-	4/23/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 4561 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6228835760833453	0.23	Стандартне приєднання	Центральний центр	5/30/2025
002157070525 1 08 07 1 000000 I	5/7/2025	-	4/23/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №36 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6226108774300799	0.23	Стандартне приєднання	Центральний центр	5/28/2025
002129070525 1 08 07 1 000000 I	5/7/2025	-	4/23/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №36 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6220913469409900	0.23	Стандартне приєднання	Центральний центр	5/28/2025
002128070525 1 08 07 1 000000 I	5/7/2025	-	4/23/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 36 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6221335474972591	0.23	Стандартне приєднання	Центральний центр	5/20/2025
002127070525 1 08 07 1 000000 I	5/7/2025	-	4/23/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №36 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6225029366331152	0.23	Стандартне приєднання	Центральний центр	5/28/2025
002133070525 1 08 07 1 000000 I	5/7/2025	-	4/23/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №36 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6222444060781999	0.23	Стандартне приєднання	Центральний центр	5/20/2025

002126070525 1 08 07 1 000000 I	5/7/2025	-	4/23/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №36 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6223627046126279	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	5/20/2025
002125070525 1 08 07 1 000000 I	5/7/2025	-	4/23/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №36 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6229148972153968	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	5/28/2025
002134070525 1 08 07 1 000000 I	5/7/2025	-	4/23/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №36 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6229128046016303	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	5/28/2025
002124070525 1 08 07 1 000000 I	5/7/2025	-	4/23/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №36 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6229349433007088	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	5/28/2025
002058070525 1 08 07 3 000000 I	5/7/2025	-	4/23/2025	270	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-39	6229693253677568	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	5/14/2025
001953080525 1 08 06 2 000000 I	5/8/2025	-	4/24/2025	95	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Рудники"	6220331796397844	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	5/13/2025
002175080525 1 08 07 1 000000 I	5/8/2025	-	4/24/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6223763958536198	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/16/2025
002176080525 1 08 07 1 000000 I	5/8/2025	-	4/24/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6224255058405348	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/16/2025
00217080525 1 08 07 1 000000 I	5/8/2025	-	4/24/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6221490590875597	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/15/2025
002178080525 1 08 07 1 000000 I	5/8/2025	-	4/24/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6223069464309531	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/15/2025
002179080525 1 08 07 1 000000 I	5/8/2025	-	4/24/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6228836444707819	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/15/2025
002180080525 1 08 07 1 000000 I	5/8/2025	-	4/24/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6225976507098979	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/15/2025
002181080525 1 08 07 1 000000 I	5/8/2025	-	4/24/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6223306242053828	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/15/2025
002182080525 1 08 07 1 000000 I	5/8/2025	-	4/24/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6220118860976204	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/15/2025
002184080525 1 08 07 1 000000 I	5/8/2025	-	4/24/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6227516491029489	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/15/2025
002185080525 1 08 07 1 000000 I	5/8/2025	-	4/24/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6224379979203039	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/15/2025
002192080525 1 08 07 1 000000 I	5/8/2025	-	4/24/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6228087525385069	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/15/2025
002193080525 1 08 07 1 000000 I	5/8/2025	-	4/24/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6224043202044598	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/16/2025
002195080525 1 08 07 1 000000 I	5/8/2025	-	4/24/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6226464922117498	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/16/2025
002196080525 1 08 07 1 000000 I	5/8/2025	-	4/24/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6224434699377402	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/16/2025
002197080525 1 08 07 1 000000 I	5/8/2025	-	4/24/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6220649161865306	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/16/2025
002223080525 1 08 07 1 000000 I	5/8/2025	-	4/24/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6228177256273398	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/15/2025
002198080525 1 08 07 1 000000 I	5/8/2025	-	4/24/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6229497765230703	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/15/2025
002199080525 1 08 07 1 000000 I	5/8/2025	-	4/24/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6229375827435406	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/15/2025
002200080525 1 08 07 1 000000 I	5/8/2025	-	4/24/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6220415408622999	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/15/2025
002030080525 1 08 07 3 000000 I	5/8/2025	-	4/24/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №512 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6224743699155698	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	12/26/2025
002031080525 1 08 07 3 000000 I	5/8/2025	-	4/24/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №A1 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6221448424958698	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	12/26/2025
002077060525 1 08 04 1 000000 I	5/6/2025	-	4/25/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6223739759209826	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/8/2025
002078060525 1 08 04 1 000000 I	5/6/2025	-	4/25/2025	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6221775439929798	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/16/2025
002313090525 1 08 07 1 000000 I	5/9/2025	-	4/25/2025	25	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ПС ЦНДЛ - ЗТП-24-203"	6222021598087798	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	7/19/2025
002161090525 1 08 03 1 000000 I	5/9/2025	-	4/25/2025	20	споживання	-	на ПЛ-6 кВ приднання Підгайчики ПС 35/10 кВ "Павлівці"	6229909452213435	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	5/13/2025
002074060525 1 08 04 1 000000 I	5/6/2025	-	4/28/2025	4	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6229728768491704	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/14/2025
002214120525 1 08 04 1 000000 I	5/12/2025	-	4/29/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6227541688490789	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/15/2025
002172130525 1 08 01 2 000000 I	5/13/2025	-	4/29/2025	16	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Гисів"	6227434244601998	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	6/3/2025
002205120525 1 08 04 3 000000 I	5/12/2025	-	4/29/2025	585	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330".	6226822465839443	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	5/23/2025
002440120525 1 08 04 1 000000 I	5/12/2025	-	4/29/2025	10	споживання	-	ПЛ-10 кВ приднання Волосів ПС 35/10 кВ Цуцлів	6227967851417416	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/26/2025
002038020525 1 08 07 2 000000 I	5/2/2025	-	4/29/2025	362.72	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-1004	6222134322571398	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	5/2/2025
002066070525 1 08 02 1 000000 I	5/7/2025	-	4/29/2025	50	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6220613437732159	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	5/14/2025
002194130525 1 08 07 3 000000 I	5/13/2025	-	4/29/2025	550	споживання	-	в РП-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Крихівці»	6229624720452728	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	6/10/2025
002277130525 1 08 04 2 000000 I	5/13/2025	-	4/29/2025	200	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6229456320708079	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	5/20/2025
002239130525 1 08 04 1 000000 I	5/13/2025	-	4/30/2025	9	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №695 ПЛ-0,4 кВ Л-8 від	6221330504122180	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/11/2025
002292140525 1 08 06 1 000000 I	5/14/2025	-	4/30/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6225092469284263	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	5/22/2025
002291140525 1 08 02 1 000000 I	5/14/2025	-	5/1/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6222944966726805	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	5/21/2025

002294150525 1 08 04 2 000000 1	5/15/2025	-	5/1/2025	145	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Яма"	6225934423475523	0.4	Нестандартне присидання	Південний центр	6/10/2025
002315150525 1 08 07 3 000000 1	5/15/2025	-	5/1/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №1101 ПЛ-0.4 кВ Л-3	6222678252526465	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	7/7/2025
002048060525 1 08 07 5 000000 1	5/6/2025	-	5/1/2025	30	споживання	-	в РП-0.4 кВ БКТП-24-539	6227955741869302	0.4	Тимчасове присидання (по КСР)	Центральний центр	-
002206150525 1 08 04 2 000000 1	5/15/2025	-	5/1/2025	1000	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6223264176030058	10	Нестандартне присидання	Південний центр	6/3/2025
002310160525 1 08 07 2 000000 1	5/16/2025	-	5/2/2025	45	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-29-557	6220860048641941	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	5/26/2025
002426150525 1 08 04 1 000000 1	5/15/2025	-	5/2/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6223208660612989	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	6/11/2025
002427150525 1 08 04 1 000000 1	5/15/2025	-	5/2/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6222806437299488	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	6/11/2025
002295150525 1 08 04 2 000000 1	5/15/2025	-	5/2/2025	145	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Яма"	6223373350786278	0.4	Нестандартне присидання	Південний центр	6/9/2025
002379190525 1 08 03 1 000000 1	5/19/2025	-	5/5/2025	30	споживання	-	на ПЛ-10 кВ присидання Спас ПС 35/10 кВ Ковалівка	6229453662706267	0.4	Стандартне присидання	Східний центр	5/29/2025
002377190525 1 08 06 1 000000 1	5/19/2025	-	5/5/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6224945063029240	0.4	Стандартне присидання	Східний центр	5/22/2025
002356190525 1 08 07 3 000000 1	5/19/2025	-	5/5/2025	9	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №2842 ПЛ-0.4 кВ Л-2	6222050402744098	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	7/16/2025
002351190525 1 08 02 2 000000 1	5/19/2025	-	5/6/2025	11	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЦТП-28-716	6222013615448549	0.4	Нестандартне присидання	Карпатський центр	6/9/2025
002112160525 1 08 05 1 000000 1	5/16/2025	-	5/6/2025	20	споживання	-	на місці присидання проколюючого затискача з проводом на опорі №1106 ПЛ-10 кВ присидання	6229267414262069	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	5/22/2025
002210130525 1 08 02 1 000000 1	5/13/2025	-	5/6/2025	40	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6222639964596999	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	5/19/2025
002478190525 1 08 04 1 000000 1	5/19/2025	-	5/6/2025	49	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6223698795395518	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	6/2/2025
00235200525 1 08 07 3 000000 1	5/20/2025	-	5/6/2025	1500	споживання	1,2,3	в РП-10 кВ ПС 110/10 кВ "Вовчищец"	6229424440347620	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	6/4/2025
002233160525 1 08 04 2 000000 1	5/16/2025	-	5/7/2025	200	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6225707711834698	0.4	Нестандартне присидання	Південний центр	5/21/2025
002432200525 1 08 07 1 000000 1	5/20/2025	-	5/7/2025	15	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ присидання "Павлівка"	6224855194271698	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	5/28/2025
002260210525 1 08 04 1 000000 1	5/21/2025	-	5/8/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Яма"	6220779927847587	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	5/27/2025
002255160525 1 08 04 2 000000 1	5/16/2025	-	5/6/2025	16	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ "ПС КС"	6228605638571189	10	Нестандартне присидання	Південний центр	6/3/2025
002464210525 1 08 04 1 000000 1	5/21/2025	-	5/8/2025	7	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Яма	6222300133564689	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	6/6/2025
002444220525 1 08 04 1 000000 1	5/22/2025	-	5/9/2025	17	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6227639818537658	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	5/27/2025
002445220525 1 08 04 1 000000 1	5/22/2025	-	5/9/2025	17	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6221664380477038	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	5/27/2025
002707220525 1 08 04 1 000000 1	5/22/2025	-	5/9/2025	35	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Яма	6225124520787747	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	6/10/2025
002548230525 1 08 03 1 000000 1	5/23/2025	-	5/9/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6223370298058383	0.4	Стандартне присидання	Східний центр	6/6/2025
002515230525 1 08 03 1 000000 1	5/23/2025	-	5/9/2025	50	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЦТП-26-265	6227661118131041	0.4	Стандартне присидання	Східний центр	5/28/2025
002545230525 1 08 03 1 000000 1	5/23/2025	-	5/9/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 519 ПЛ-0.4 кВ Л-5 від	6221766692076487	0.4	Стандартне присидання	Східний центр	6/3/2025
002615260525 1 08 07 1 000000 1	5/26/2025	-	5/12/2025	15	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ присидання "Чукотівка"	6220432680716407	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	5/28/2025
002504230525 1 08 02 1 000000 1	5/23/2025	-	5/12/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присидання	622896127619882G	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	5/27/2025
002516230525 1 08 04 1 000000 1	5/23/2025	-	5/12/2025	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Яма	6221624123339798	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	6/12/2025
002503230525 1 08 04 1 000000 1	5/23/2025	-	5/12/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Яма	6221083455735358	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	6/12/2025
002470260525 1 08 07 2 000000 1	5/26/2025	-	5/12/2025	380	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-24-527	6225603926671002	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	10/10/2025
002517260525 1 08 03 1 000000 1	5/26/2025	-	5/12/2025	15	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-26-122	6225843113614048	0.4	Стандартне присидання	Східний центр	5/28/2025
002577260525 1 08 02 1 000000 1	5/26/2025	-	5/13/2025	25	споживання	-	на ПЛ-10 кВ присидання Чертанівка ПС 110/35/10 кВ Косів	6228165936688698	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	6/3/2025
002835270525 1 08 04 1 000000 1	5/27/2025	-	5/14/2025	5	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Яма"	6228490744558728	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	6/16/2025
002662290525 1 08 01 1 000000 1	5/29/2025	-	5/15/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6223806758101059	0.4	Стандартне присидання	Західний центр	6/9/2025
002674290525 1 08 04 3 000000 1	5/29/2025	-	5/15/2025	450	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6228414954168489	0.4	Нестандартне присидання	Південний центр	6/24/2025
002642290525 1 08 01 1 000000 1	5/29/2025	-	5/15/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ	6220806206780302	0.4	Стандартне присидання	Західний центр	6/11/2025
002358290525 1 08 05 2 000000 1	5/29/2025	-	5/16/2025	20	споживання	-	на ізоляторах опорі ПЛ-10 кВ присидання "Дичин" від ПС Дичин-35/10кВ.	6228664772743599	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	6/10/2025
002625290525 1 08 07 2 000000 1	5/29/2025	-	5/15/2025	131	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-103	6222814233177776	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	10/21/2025
002627300525 1 08 03 2 000000 1	5/30/2025	-	5/16/2025	296	споживання	-	КЛ-6 кВ "ЗТП-26-64 - ЗТП-26-202"	6221079945022748	0.4	Нестандартне присидання	Східний центр	6/18/2025
002608280525 1 08 04 1 000000 1	5/28/2025	-	5/16/2025	30	споживання	-	ПЛ-6 кВ присидання Млин ПС 35/6 кВ Надірна	6220520393759020	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	5/30/2025
002659300525 1 08 01 1 000000 1	5/30/2025	-	5/16/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6223749423298001	0.4	Стандартне присидання	Західний центр	6/26/2025

002668300525 1 08 07 2 000000 1	5/30/2025	-	5/16/2025	133	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-103	6223048606271836	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/21/2025
002663300525 1 08 07 2 000000 1	5/30/2025	-	5/16/2025	124	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-103	6227585777095114	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/21/2025
002688020625 1 08 06 2 000000 1	6/2/2025	-	5/19/2025	290	споживання	-	на опори 10 кВ №977 ПЛ-10 кВ "ПС 35/10 кВ Будівлі пр. Півчана"	6229017148727966	10	Нестандартне приднання	Східний центр	6/17/2025
002730020625 1 08 03 2 000000 1	6/2/2025	-	5/19/2025	135	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-26-1001	6228910956968902	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	6/9/2025
002697020625 1 08 06 1 000000 1	6/2/2025	-	5/19/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6223772111113599	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	6/5/2025
002657020625 1 08 07 1 000000 1	6/2/2025	-	5/19/2025	20	споживання	-	на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ "РП- 24-20 - РП-24-Бодюкава"	6226898797279078	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/9/2025
002761020625 1 08 07 2 000000 1	6/2/2025	-	5/19/2025	285	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-139	6221827209339476	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	6/16/2025
002699020625 1 08 06 1 000000 1	6/2/2025	-	5/20/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6226179612252599	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	6/9/2025
002712020625 1 08 04 1 000000 1	6/2/2025	-	5/20/2025	45	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6227810733485377	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/3/2025
002802030625 1 08 04 2 000000 1	6/3/2025	-	5/20/2025	250	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6229979507298822	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	6/30/2025
002781030625 1 08 03 1 000000 1	6/3/2025	-	5/20/2025	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-26-6	6220609403292178	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	6/12/2025
002771030625 1 08 07 2 000000 1	6/3/2025	-	5/20/2025	212	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-153	6228532269733005	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	6/23/2025
002775040625 1 08 07 3 000000 1	6/4/2025	-	5/21/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ №4501 ПЛ-0,4 кВ Л-7	6228283299127899	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	6/5/2025
002762040625 1 08 07 3 000000 1	6/4/2025	-	5/21/2025	860	споживання	-	на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Хом'яківка"	6228486061787392	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	7/1/2025
002721030625 1 08 04 1 000000 1	6/3/2025	-	5/21/2025	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6221420972426405	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/12/2025
002722030625 1 08 04 1 000000 1	6/3/2025	-	5/21/2025	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6222045999165529	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/12/2025
002723030625 1 08 04 1 000000 1	6/3/2025	-	5/21/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6229359358393398	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/9/2025
002738050625 1 08 07 1 000000 1	6/5/2025	-	5/22/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ №4561 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6220301820956819	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	6/16/2025
002739050625 1 08 07 1 000000 1	6/5/2025	-	5/22/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ №4561 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6223645136149598	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	6/16/2025
002747050625 1 08 07 1 000000 1	6/5/2025	-	5/22/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ №4561 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6224531600987209	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	6/16/2025
002848050625 1 08 03 2 000000 1	6/5/2025	-	5/22/2025	26	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ об'єкта.	6223026223256738	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	6/13/2025
002741040625 1 08 04 1 000000 1	6/4/2025	-	5/22/2025	30	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6224649895200982	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/5/2025
002742040625 1 08 04 1 000000 1	6/4/2025	-	5/22/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6223795213868707	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/5/2025
002743040625 1 08 04 1 000000 1	6/4/2025	-	5/22/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6227151166648456	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/5/2025
002823050625 1 08 03 2 000000 1	6/5/2025	-	5/22/2025	260	споживання	-	в РП-6 кВ ПС 110/6 кВ «Сільмаш»	622910097898369U	6	Нестандартне приднання	Східний центр	6/17/2025
002813040625 1 08 04 1 000000 1	6/4/2025	-	5/22/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6228897923270923	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/24/2025
002788050625 1 08 07 3 000000 1	6/5/2025	-	5/22/2025	15	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-346	6221061110756498	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	6/9/2025
002790050625 1 08 07 3 000000 1	6/5/2025	-	5/22/2025	15	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-346	6223926774631179	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	6/6/2025
002879050625 1 08 07 2 000000 1	6/5/2025	-	5/22/2025	325	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-16	6228262307040674	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/21/2025
002900050625 1 08 04 1 000000 1	6/5/2025	-	5/23/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6227853161618888	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/12/2025
002568260525 1 08 05 1 000000 1	5/26/2025	-	5/12/2025	16	споживання	-	на місці приднання проколюючого затискача з полюсом на опорі №188 ПЛ-	6229715601235898	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/9/2025
002887050625 1 08 02 1 000000 1	6/5/2025	-	5/23/2025	45	споживання	-	на ПЛ-10 кВ приднання Буркут ПС 110/35/10 кВ Львів.	6226613609850928	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	6/11/2025
002672060625 1 08 07 1 000000 1	6/6/2025	-	5/23/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТПММ-29-859	6222014301443912	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/19/2025
002685060625 1 08 07 1 000000 1	6/6/2025	-	5/23/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТПММ-29-859	6227439011180257	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/19/2025
002684060625 1 08 07 1 000000 1	6/6/2025	-	5/23/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТПММ-29-859	6221003941842299	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/19/2025
002682060625 1 08 07 1 000000 1	6/6/2025	-	5/23/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТПММ-29-859	6225019461701689	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/19/2025
002687060625 1 08 07 1 000000 1	6/6/2025	-	5/23/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТПММ-29-859	622529981834197	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/19/2025
002690060625 1 08 07 1 000000 1	6/6/2025	-	5/23/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТПММ-29-859	622350972476039	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/19/2025
002692060625 1 08 07 1 000000 1	6/6/2025	-	5/23/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТПММ-29-859	6220101388060569	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/19/2025
002897060625 1 08 07 2 000000 1	6/6/2025	-	5/23/2025	293	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-139	6225389395301337	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	6/18/2025
002693060625 1 08 07 1 000000 1	6/6/2025	-	5/23/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТПММ-29-859	6220503274906499	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/19/2025
002694060625 1 08 07 1 000000 1	6/6/2025	-	5/23/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТПММ-29-859	6223127025558707	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/19/2025
002695060625 1 08 07 1 000000 1	6/6/2025	-	5/23/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТПММ-29-859	6227834911431417	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/19/2025

002705060625 1 08 07 1 000000 1	6/6/2025	-	5/23/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТПММ-29-859	6226742032595800	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/19/2025
002700060625 1 08 07 1 000000 1	6/6/2025	-	5/23/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТПММ-29-859	6229139251321389	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/19/2025
002701060625 1 08 07 1 000000 1	6/6/2025	-	5/23/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТПММ-29-859	6223147822677502	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/19/2025
002702060625 1 08 07 1 000000 1	6/6/2025	-	5/23/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТПММ-29-859	6226853060067503	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/19/2025
002914090625 1 08 01 2 000000 1	6/9/2025	-	5/26/2025	350	споживання	-	опора ПЛ-10 кВ приднання Кропивник ПС 35/10 кВ "Завалда"	6224937409879045	10	Нестандартне приднання	Західний центр	6/13/2025
002911090625 1 08 01 3 000000 1	6/9/2025	-	5/26/2025	25	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-23-22	6224548602382995	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	11/17/2025
002904090625 1 08 07 2 000000 1	6/9/2025	-	5/26/2025	80	споживання	-	на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Чукатівка"	6225567756237299	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	6/18/2025
002653060625 1 08 05 1 000000 1	6/6/2025	-	5/26/2025	5	споживання	-	на місці приднання проколуючого затискача з проводом на опорі №415 ПЛ- на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пп.	6222531901833421	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/10/2025
002883060625 1 08 01 1 000000 1	6/6/2025	-	5/26/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пп.	6223390737741023	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	7/4/2025
002691030625 1 08 01 1 000000 1	6/3/2025	-	5/26/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 369 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6224038776470649	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	6/4/2025
002727090625 1 08 07 3 000000 1	6/9/2025	-	5/26/2025	2700	споживання	-	в РП-10 кВ ПС 110/10 кВ «Загірідка»	6221082221897608	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	6/18/2025
002839100625 1 08 07 2 000000 1	6/10/2025	-	5/27/2025	5	споживання	-	у ВРП-1-0,4 кВ будинку №4 по вул. Кравківська	6225970052474598	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	6/11/2025
002626300525 1 08 05 1 000000 1	5/30/2025	-	5/27/2025	15	споживання	-	на місці приднання проколуючого затискача з проводом на опорі №1064 ПЛ- на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №36 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6223003409919959	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/12/2025
002639300525 1 08 07 1 000000 1	5/30/2025	-	5/27/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №36 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6225951291172488	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	5/30/2025
002888100625 1 08 07 2 000000 1	6/10/2025	-	5/27/2025	89	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-109	6228424042196993	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	6/18/2025
002901100625 1 08 02 1 000000 1	6/10/2025	-	5/28/2025	48	споживання	-	на ПЛ-10 кВ приднання Яблунця ПС 35/10 кВ Ведухівця	6220467151286199	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/3/2025
002922110625 1 08 07 3 000000 1	6/11/2025	-	5/28/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-346	6221498938990904	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	6/17/2025
002929100625 1 08 02 1 000000 1	6/10/2025	-	5/28/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача ПЛ-10 кВ приднання Ясеня ПС 35/10	6225980888362094	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	6/12/2025
003039100625 1 08 04 1 000000 1	6/10/2025	-	5/28/2025	25	споживання	-	ПЛ-10 кВ приднання Красна ПС 35/10 кВ Лавчин	6220204725951310	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/17/2025
002841110625 1 08 04 1 000000 1	6/11/2025	-	5/29/2025	5	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6227654315539799	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/23/2025
002939120625 1 08 01 1 000000 1	6/12/2025	-	5/29/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6221494273665855	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	7/4/2025
002840110625 1 08 04 1 000000 1	6/11/2025	-	5/29/2025	5	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микулівчин	6224257477448588	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/23/2025
003037110625 1 08 04 1 000000 1	6/11/2025	-	5/29/2025	30	споживання	-	ПЛ-6 кВ приднання Бухівць ПС 35/6 кВ Розтока	6227169177626240	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/17/2025
002842110625 1 08 04 1 000000 1	6/11/2025	-	5/29/2025	5	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6227463433679389	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/23/2025
002844110625 1 08 04 1 000000 1	6/11/2025	-	5/29/2025	5	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6228595890264998	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/23/2025
002759090625 1 08 05 1 000000 1	6/9/2025	-	5/29/2025	30	споживання	-	на повітряних опори ПЛ-10 кВ приднання "Комарів" від ПС Галич-110/35/10кВ	6228417114733828	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/12/2025
002847110625 1 08 04 1 000000 1	6/11/2025	-	5/29/2025	5	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6225189731484707	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/23/2025
002849110625 1 08 04 1 000000 1	6/11/2025	-	5/29/2025	5	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6223957379291039	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/23/2025
002850110625 1 08 04 1 000000 1	6/11/2025	-	5/29/2025	5	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6229648107775179	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/23/2025
002851110625 1 08 04 1 000000 1	6/11/2025	-	5/29/2025	5	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6225183117270498	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/23/2025
002852110625 1 08 04 1 000000 1	6/11/2025	-	5/29/2025	5	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	622464641492193	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/23/2025
002731120625 1 08 05 1 000000 1	6/12/2025	-	5/29/2025	30	споживання	-	на повітряних опори ПЛ-10 кВ приднання "Дорогіє" від ПС Галич-110/35/10кВ	6221527688820508	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/20/2025
002936110625 1 08 04 1 000000 1	6/11/2025	-	5/29/2025	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6222042558377389	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/24/2025
002812090625 1 08 07 2 000000 1	6/9/2025	-	5/29/2025	10	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №41 по вул. Симоненка	6222375329566768	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	6/16/2025
002937110625 1 08 04 1 000000 1	6/11/2025	-	5/29/2025	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6229199885653689	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/20/2025
003034130625 1 08 01 1 000000 1	6/13/2025	-	5/30/2025	40	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пп.	6221497707402886	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	6/17/2025
002957110625 1 08 04 1 000000 1	6/11/2025	-	6/2/2025	16	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-30-454	6227769709551128	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/27/2025
003017160625 1 08 07 1 000000 1	6/16/2025	-	6/2/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 902 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6222035038238088	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/27/2025
002961160625 1 08 07 1 000000 1	6/16/2025	-	6/2/2025	16	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТПП-29-20	6229919140800599	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/27/2025
003001130625 1 08 04 1 000000 1	6/13/2025	-	6/2/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6224569371418498	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/19/2025
003033130625 1 08 02 1 000000 1	6/13/2025	-	6/2/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6221481575735799	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	6/17/2025
003028160625 1 08 07 1 000000 1	6/16/2025	-	6/2/2025	30	споживання	-	на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Чукатівка"	6226435799425498	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/19/2025
003035130625 1 08 02 1 000000 1	6/13/2025	-	6/2/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6227209638105058	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	6/18/2025

003061160625 1 08 06 3 000000 1	6/16/2025	-	6/2/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 4 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6225607124344298	0.23	Нестандартне приднання	Східний центр	6/18/2025
003101170625 1 08 07 1 000000 1	6/17/2025	-	6/3/2025	25	споживання	-	на опірі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Криотули"	6221186161337799	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/18/2025
003071170625 1 08 01 1 000000 1	6/17/2025	-	6/3/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 6 кВ на опірі 6 кВ ПЛ-6 кВ пр. ТП-23.	6228095791657212	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	6/20/2025
003012160625 1 08 04 1 000000 1	6/16/2025	-	6/3/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчани- 330"	6221267878017199	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/4/2025
003106170625 1 08 07 3 000000 1	6/17/2025	-	6/3/2025	50	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ поруч будинку №41 по вул. Галицька	6223457357594579	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	6/23/2025
003003160625 1 08 04 1 000000 1	6/16/2025	-	6/3/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчани- 330"	6229494306305033	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/4/2025
003132180625 1 08 06 1 000000 1	6/18/2025	-	6/4/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 295 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6229016936667189	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	6/23/2025
003093180625 1 08 07 3 000000 1	6/18/2025	-	6/4/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №1352 ПЛ-0,4 кВ Л-2 на виходах проводу із	6227702803500278	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	6/20/2025
003117190625 1 08 07 3 000000 1	6/19/2025	-	6/5/2025	12	споживання	-	натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №4569 ПЛ-0,4 кВ Л-14 на виходах проводу із	6221805351364889	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	7/8/2025
003134180625 1 08 04 1 000000 1	6/18/2025	-	6/5/2025	15	споживання	-	натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №34 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6225060464349481	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/19/2025
003150190625 1 08 07 2 000000 1	6/19/2025	-	6/5/2025	140	споживання	-	на опірі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Дрогомирчани"	6224771337515769	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	6/27/2025
003088170625 1 08 04 1 000000 1	6/17/2025	-	6/5/2025	7	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6229450895406798	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/18/2025
003078170625 1 08 02 1 000000 1	6/17/2025	-	6/5/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опірі ПЛ-10 кВ приднання	6226507976394359	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	6/24/2025
003063180625 1 08 04 1 000000 1	6/18/2025	-	6/5/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6223110811482899	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/1/2025
003043190625 1 08 07 3 000000 1	6/19/2025	-	6/5/2025	1500	споживання	-	в РП-10 кВ РП-24-3	6229946069352678	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	6/27/2025
003152190625 1 08 03 3 000000 1	6/19/2025	-	6/5/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 6 ПЛ-0,4 кВ Л-15 від	6227824629383955	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	10/27/2025
003157200625 1 08 01 4 000000 1	6/20/2025	-	6/6/2025	0	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-23-309	6226108280308698	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	-
003122190625 1 08 01 3 000000 1	6/19/2025	-	6/6/2025	400	споживання	-	опора 10 кВ ПЛ 10 кВ "ТІС Новина пр. Хотінь"	6225492499069097	10	Нестандартне приднання	Західний центр	11/12/2025
003202230625 1 08 04 3 000000 1	6/23/2025	-	6/9/2025	21	споживання	-	ЛЕП-0,4 кВ Л-3 від ЗТП-30- 408, остаточно визначається проектом	6226936450259619	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	7/4/2025
003182230625 1 08 04 1 000000 1	6/23/2025	-	6/10/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	62247976555457076	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/30/2025
003199230625 1 08 04 1 000000 1	6/23/2025	-	6/10/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6220677748578358	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/27/2025
003156240625 1 08 01 4 000000 1	6/24/2025	-	6/10/2025	0	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-23-311	6222615039910598	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	-
003219230625 1 08 04 2 000000 1	6/23/2025	-	6/10/2025	200	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчани- 330"	6223608376603504	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	7/17/2025
003277250625 1 08 04 3 000000 1	6/25/2025	-	6/11/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 258 ПЛ-0,4 кВ Л-19	6223677817719258	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	7/2/2025
003237240625 1 08 04 1 000000 1	6/24/2025	-	6/11/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчани- 330"	6220453953532058	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/10/2025
003214240625 1 08 04 1 000000 1	6/24/2025	-	6/11/2025	25	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчани- 330"	6229463183038090	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/16/2025
003213240625 1 08 01 1 000000 1	6/24/2025	-	6/11/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опірі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6225375747651319	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	6/26/2025
003154200625 1 08 01 1 000000 1	6/20/2025	-	6/11/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опірі ПЛ-10 кВ приднання	6228005627852740	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	7/2/2025
003176240625 1 08 04 1 000000 1	6/24/2025	-	6/11/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6221435169981069	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/7/2025
003174240625 1 08 04 1 000000 1	6/24/2025	-	6/11/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6228405893126207	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/7/2025
003276250625 1 08 01 2 000000 1	6/25/2025	-	6/11/2025	190	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-25-504	6224161360973911	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	7/4/2025
003173240625 1 08 04 1 000000 1	6/24/2025	-	6/12/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6226511491183119	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/7/2025
003175240625 1 08 04 1 000000 1	6/24/2025	-	6/12/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6221053786071678	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/7/2025
003169240625 1 08 04 1 000000 1	6/24/2025	-	6/12/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6227978988056399	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/2/2025
003317260625 1 08 07 2 000000 1	6/26/2025	-	6/12/2025	150	споживання	-	на опірі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "ТП-68" та на опірі 10 кВ ПЛ-10 кВ	6221291154465400	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	7/1/2025
003280250625 1 08 04 1 000000 1	6/25/2025	-	6/12/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі № 104 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від ЗТП	6221260236365243	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/25/2025
003297260625 1 08 07 2 000000 1	6/26/2025	-	6/12/2025	220	споживання	-	на опірі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "ТП-68" та на опірі 10 кВ ПЛ-10 кВ	6229042405855579	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	7/1/2025
003196260625 1 08 01 1 000000 1	6/26/2025	-	6/12/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опірі 10 кВ ПЛ-10 кВ	6229652339042899	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	6/30/2025
003160230625 1 08 01 1 000000 1	6/23/2025	-	6/12/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 6 кВ на опірі ПЛ-6 кВ приднання ПП	6221218115928469	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	6/23/2025
003221250625 1 08 02 1 000000 1	6/25/2025	-	6/12/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опірі ПЛ-10 кВ приднання	6225423721333401	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/2/2025
003320260625 1 08 01 3 000000 1	6/26/2025	-	6/12/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 66 22 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6222707648136998	0.23	Нестандартне приднання	Західний центр	11/5/2025
003172240625 1 08 04 1 000000 1	6/24/2025	-	6/12/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6220890306980275	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/2/2025
003331260625 1 08 07 2 000000 1	6/26/2025	-	6/12/2025	200	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-181	6229181898522253	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	7/21/2025

003170240625 1 08 04 1 000000 1	6/24/2025	-	6/13/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6223477190264204	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/2/2025
003265250625 1 08 07 1 000000 1	6/25/2025	-	6/13/2025	30	споживання	-	на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Павлівка"	6227785989244658	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	7/4/2025
003158190625 1 08 07 3 000000 1	6/19/2025	-	6/13/2025	23	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0.4 кВ № 1231 ПЛ-0.4 кВ Л-1	6220545139853969	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	6/20/2025
003151200625 1 08 01 1 000000 1	6/20/2025	-	6/13/2025	18	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 6 кВ на опори 6 кВ ПЛ-6 кВ пр. ТП-25-	6226733450451805	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	6/23/2025
003326270625 1 08 01 1 000000 1	6/27/2025	-	6/13/2025	3	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6226392847999050	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	6/30/2025
003281270625 1 08 04 1 000000 1	6/27/2025	-	6/16/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчанч- 330"	6227739895977969	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/9/2025
003282270625 1 08 04 1 000000 1	6/27/2025	-	6/16/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчанч- 330"	6226482538971769	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/9/2025
003394300625 1 08 04 2 000000 1	6/30/2025	-	6/16/2025	100	споживання	-	РП-0.4 кВ ЗТП-35-108	6223944540284201	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	7/25/2025
003291270625 1 08 04 1 000000 1	6/27/2025	-	6/16/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6221557664798301	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/4/2025
003110180625 1 08 04 1 000000 1	6/18/2025	-	6/17/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчанч- 330"	6221148059435479	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/19/2025
003258010725 1 08 07 1 000000 1	7/1/2025	-	6/17/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0.4 кВ №4561 ПЛ-0.4 кВ Л-1	6222790195670088	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	7/7/2025
003257010725 1 08 07 1 000000 1	7/1/2025	-	6/17/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0.4 кВ № 4561 ПЛ-0.4 кВ Л-1	6222025263275084	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	7/7/2025
003361300625 1 08 04 1 000000 1	6/30/2025	-	6/17/2025	20	споживання	-	ПЛ-10 кВ приднання ТП-19- 307 ПС 35/10 кВ КС-3	6228243279284126	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/11/2025
003246010725 1 08 07 1 000000 1	7/1/2025	-	6/17/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0.4 кВ № 4561 ПЛ-0.4 кВ Л-1	6225463469154999	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	7/7/2025
003259010725 1 08 07 1 000000 1	7/1/2025	-	6/17/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0.4 кВ №4561 ПЛ-0.4 кВ Л-1	6229357593830039	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	7/7/2025
003244010725 1 08 07 1 000000 1	7/1/2025	-	6/17/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0.4 кВ №4561 ПЛ-0.4 кВ Л-1	6224706502520988	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	7/7/2025
003303300625 1 08 04 1 000000 1	6/30/2025	-	6/17/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчанч- 330"	6221206946987789	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/4/2025
003307300625 1 08 04 1 000000 1	6/30/2025	-	6/17/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчанч- 330"	6222577553396807	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/4/2025
003353300625 1 08 04 1 000000 1	6/30/2025	-	6/17/2025	29	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6226255307147878	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/2/2025
003347020725 1 08 07 3 000000 1	7/2/2025	-	6/18/2025	16	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0.4 кВ №5264 ПЛ-0.4 кВ Л-3	6222203013570606	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/12/2025
003262300625 1 08 01 1 000000 1	6/30/2025	-	6/18/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6228862959952027	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	6/30/2025
003427020725 1 08 07 3 000000 1	7/2/2025	-	6/18/2025	371	споживання	-	на опори 10 кВ №387 ПЛ-10 кВ приднання "Драгомирчани"	6225731910005869	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	7/7/2025
003367300625 1 08 02 1 000000 1	6/30/2025	-	6/19/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опори ПЛ-10 кВ приднання	6223071742505096	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/2/2025
003430020725 1 08 04 1 000000 1	7/2/2025	-	6/19/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ приднання Іванівка ПС 35/10 кВ Лавчин	6228423948767069	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/7/2025
003423030725 1 08 04 2 000000 1	7/3/2025	-	6/19/2025	363	споживання	-	ПЛ-10 кВ "ПС Богородчанч пр. ТП-19-117"	6224575845989265	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	7/24/2025
003431020725 1 08 04 1 000000 1	7/2/2025	-	6/19/2025	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ приднання ТП-19-4 ПС 110/35/10 кВ Богородчани	6224376569818634	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/8/2025
003365030725 1 08 07 2 000000 1	7/3/2025	-	6/19/2025	21	споживання	-	на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Рошнів"	6225106212338636	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	7/10/2025
003454020725 1 08 04 3 000000 1	7/2/2025	-	6/19/2025	38	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-30-436	6229959061184973	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	7/10/2025
003383020725 1 08 04 1 000000 1	7/2/2025	-	6/19/2025	17	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчанч- 330"	6221317741790900	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/10/2025
003256010725 1 08 07 1 000000 1	7/1/2025	-	6/20/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0.4 кВ №4561 ПЛ-0.4 кВ Л-1	6229659750096631	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	7/7/2025
003357040725 1 08 07 1 000000 1	7/4/2025	-	6/20/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0.4 кВ №36 ПЛ-0.4 кВ Л-5 від	6228917636698874	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	7/7/2025
003422020725 1 08 04 1 000000 1	7/2/2025	-	6/20/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0.4 кВ № 27 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6226692468626039	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/3/2025
003366030725 1 08 04 1 000000 1	7/3/2025	-	6/20/2025	19	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6228903999323299	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/11/2025
003414040725 1 08 04 1 000000 1	7/4/2025	-	6/23/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчанч- 330"	6229834553699078	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/22/2025
003476070725 1 08 04 1 000000 1	7/7/2025	-	6/23/2025	45	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчанч- 330"	6226916158195606	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/10/2025
003459070725 1 08 06 3 000000 1	7/7/2025	-	6/23/2025	20	споживання	-	у РП-0.4 кВ ТП-395	6222353136080123	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	7/15/2025
003419070725 1 08 03 3 000000 1	7/7/2025	-	6/23/2025	30	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-26-119	6225375620038001	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	7/10/2025
003525080725 1 08 07 2 000000 1	7/8/2025	-	6/24/2025	103	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-24-198	6224083547744025	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	7/11/2025
003528080725 1 08 07 1 000000 1	7/8/2025	-	6/24/2025	10	споживання	-	на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Чукалівка"	6229408055783689	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	7/11/2025
003354300625 1 08 03 1 000000 1	6/30/2025	-	6/16/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опори ПЛ-10 кВ приднання	6227144798216757	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	7/11/2025
003592090725 1 08 01 4 000000 1	7/9/2025	-	6/25/2025	0	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-23-309	6226839930118889	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	-
003523080725 1 08 04 1 000000 1	7/8/2025	-	6/25/2025	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчанч- 330"	6229054942655659	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/11/2025
003539090725 1 08 07 1 000000 1	7/9/2025	-	6/25/2025	30	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-29-752	6221454301042999	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/5/2025

003558090725 1 08 01 1 000000 1	7/9/2025	-	6/25/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр. ЗТП-	6228382310205289	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	7/15/2025
003558080725 1 08 04 1 000000 1	7/8/2025	-	6/25/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямпа"	6222781228988388	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/15/2025
003540090725 1 08 07 2 000000 1	7/9/2025	-	6/25/2025	348	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-16	6224027846077563	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	8/7/2025
003578100725 1 08 04 3 000000 1	7/10/2025	-	6/26/2025	30	споживання	-	ЛЕП-0,4 кВ Л-3 від ЗТП-30- 408, остаточно визначається проектом	6229934272488222	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	11/19/2025
003586100725 1 08 07 1 000000 1	7/10/2025	-	6/26/2025	25	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Загізда"	6227757510061469	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/1/2025
003562100725 1 08 07 2 000000 1	7/10/2025	-	6/26/2025	13	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Підлісся"	6221092569457058	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	7/21/2025
003460080725 1 08 02 1 000000 1	7/8/2025	-	6/26/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6227797132891689	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/9/2025
003461080725 1 08 02 1 000000 1	7/8/2025	-	6/26/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6229513716280489	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/9/2025
003462080725 1 08 02 1 000000 1	7/8/2025	-	6/26/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6222236938932758	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/9/2025
003463080725 1 08 02 1 000000 1	7/8/2025	-	6/26/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6228420265954898	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/9/2025
003533090725 1 08 04 1 000000 1	7/9/2025	-	6/27/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямпа"	6224834386790998	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/29/2025
003608040725 1 08 01 4 000000 1	7/4/2025	-	6/27/2025	0	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-23-311	6223257926616901	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	-
003585100725 1 08 04 1 000000 1	7/10/2025	-	6/27/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6227509834391194	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/16/2025
003520100725 1 08 04 1 000000 1	7/10/2025	-	6/27/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6226462474436097	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/25/2025
003598110725 1 08 06 1 000000 1	7/11/2025	-	6/30/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6227289552189327	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	7/16/2025
003534110725 1 08 04 1 000000 1	7/11/2025	-	6/30/2025	5	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6221251698556068	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/18/2025
003657140725 1 08 01 1 000000 1	7/14/2025	-	6/30/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр. ТП-	6228910976581325	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/1/2025
003689140725 1 08 04 1 000000 1	7/14/2025	-	7/1/2025	30	споживання	-	у РП-0,4 кВ КТП-35-139	6222797830146573	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/16/2025
003722160725 1 08 01 4 000000 1	7/16/2025	-	7/2/2025	0	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-23-310	6227940833730589	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	-
003687160725 1 08 07 3 000000 1	7/16/2025	-	7/2/2025	800	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-442	6223261385645102	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	7/25/2025
003567110725 1 08 01 1 000000 1	7/11/2025	-	7/3/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі № ПЛ-6 кВ приднання	6221737006273877	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	7/17/2025
003707170725 1 08 07 1 000000 1	7/17/2025	-	7/3/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №742 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6220681840189188	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	7/21/2025
003708170725 1 08 07 1 000000 1	7/17/2025	-	7/3/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №742 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6222039794896359	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	7/21/2025
003709170725 1 08 07 1 000000 1	7/17/2025	-	7/3/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №742 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6225007282663918	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	7/21/2025
003717170725 1 08 07 1 000000 1	7/17/2025	-	7/3/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №742 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6222346382527981	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	7/21/2025
003718170725 1 08 07 1 000000 1	7/17/2025	-	7/3/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №742 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6220356414544149	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	7/21/2025
003719170725 1 08 07 1 000000 1	7/17/2025	-	7/3/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №742 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6227092601406439	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	7/21/2025
003706170725 1 08 07 1 000000 1	7/17/2025	-	7/3/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №742 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6229834590955198	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	7/21/2025
003568100725 1 08 02 1 000000 1	7/10/2025	-	7/4/2025	49	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6228374854920744	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/14/2025
003569100725 1 08 02 1 000000 1	7/10/2025	-	7/4/2025	49	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6221354580412504	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/14/2025
003646160725 1 08 04 1 000000 1	7/16/2025	-	7/4/2025	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ приднання Цуцівів ПС 35/10 кВ Цуцівів	6226682952118158	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/18/2025
003702160725 1 08 02 1 000000 1	7/16/2025	-	7/4/2025	39	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6224300655762109	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/22/2025
003756210725 1 08 07 1 000000 1	7/21/2025	-	7/7/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №290 ПЛ-0,4 кВ Л-10	6221008347833299	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	7/24/2025
003772210725 1 08 07 1 000000 1	7/21/2025	-	7/7/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №290 ПЛ-0,4 кВ Л-10	6221268249967206	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	7/24/2025
003781210725 1 08 07 1 000000 1	7/21/2025	-	7/7/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №290 ПЛ-0,4 кВ Л-10	6225285284894799	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	7/24/2025
003773210725 1 08 07 1 000000 1	7/21/2025	-	7/7/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №290 ПЛ-0,4 кВ Л-10	6222461096882079	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	7/24/2025
003774210725 1 08 07 1 000000 1	7/21/2025	-	7/7/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №290 ПЛ-0,4 кВ Л-10	6222394430450399	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	7/24/2025
003775210725 1 08 07 1 000000 1	7/21/2025	-	7/7/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №290 ПЛ-0,4 кВ Л-10	6229769565146809	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	7/24/2025
003776210725 1 08 07 1 000000 1	7/21/2025	-	7/7/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №290 ПЛ-0,4 кВ Л-10	6229382085099998	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	7/24/2025
003777210725 1 08 07 1 000000 1	7/21/2025	-	7/7/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №290 ПЛ-0,4 кВ Л-10	6220429421693389	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	7/24/2025
003766180725 1 08 04 1 000000 1	7/18/2025	-	7/7/2025	6	споживання	-	ПЛ-6 кВ приднання Пнів ПС 35/6 кВ Пасічна	6225607610688030	0.23	Стандартне приднання	Південний центр	7/28/2025
003724160725 1 08 01 4 000000 1	7/16/2025	-	7/7/2025	0	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-23-309	6224528312466599	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	-
003798220725 1 08 04 1 000000 1	7/22/2025	-	7/8/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6223783474953866	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/15/2025

003799220725 1 08 04 1 000000 1	7/22/2025	-	7/8/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6224969392295178	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	8/15/2025
003800220725 1 08 04 1 000000 1	7/22/2025	-	7/8/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6226877646434609	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	8/15/2025
003801220725 1 08 04 1 000000 1	7/22/2025	-	7/8/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6229282152082338	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	8/15/2025
003802220725 1 08 04 1 000000 1	7/22/2025	-	7/8/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6225704009999299	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	8/15/2025
003803220725 1 08 04 1 000000 1	7/22/2025	-	7/8/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6224242825731078	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	8/15/2025
003804220725 1 08 04 1 000000 1	7/22/2025	-	7/8/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6223971071348998	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	8/15/2025
003862210725 1 08 04 1 000000 1	7/21/2025	-	7/8/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6228393026373634	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	8/5/2025
003767210725 1 08 04 1 000000 1	7/21/2025	-	7/8/2025	49	споживання	-	ПЛ-6 кВ приєднання Пасича ПС 35/6 кВ Пасича	6225211963330998	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/17/2025
003805220725 1 08 04 1 000000 1	7/22/2025	-	7/8/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6222392107363798	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	8/15/2025
003806220725 1 08 04 1 000000 1	7/22/2025	-	7/8/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6221284774105788	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	8/15/2025
003765220725 1 08 07 3 000000 1	7/22/2025	-	7/8/2025	860	споживання	1,2,3,4,5	в РП-10 кВ ЗТП-24-420	6224620986153698	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	8/19/2025
003807220725 1 08 04 1 000000 1	7/22/2025	-	7/8/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6225023649071012	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	8/15/2025
003808220725 1 08 04 1 000000 1	7/22/2025	-	7/8/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6220216226511275	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	8/15/2025
003809220725 1 08 04 1 000000 1	7/22/2025	-	7/8/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6224916039078754	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	8/15/2025
003810220725 1 08 04 1 000000 1	7/22/2025	-	7/8/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6225740864022177	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	8/15/2025
003636140725 1 08 04 1 000000 1	7/14/2025	-	7/9/2025	15	споживання	-	в РП-10 кВ ЩТП-19-522	6227277409822628	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	7/22/2025
003797230725 1 08 01 1 000000 1	7/23/2025	-	7/9/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6222374204656658	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	7/29/2025
003796230725 1 08 01 1 000000 1	7/23/2025	-	7/9/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6229014491452689	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	7/29/2025
003768230725 1 08 07 3 000000 1	7/23/2025	-	7/9/2025	45	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-287	6220332515642289	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	12/18/2025
003674180725 1 08 05 1 000000 1	7/18/2025	-	7/9/2025	25	споживання	-	на ізоляторах опори ПЛ-10 кВ приєднання "Слобідка" від ПС Билишівці-35/10кВ	6223806707737391	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	7/22/2025
003860220725 1 08 04 1 000000 1	7/22/2025	-	7/9/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6227315592630118	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	7/25/2025
003811230725 1 08 04 1 000000 1	7/23/2025	-	7/9/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6227437696190299	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	8/15/2025
003812230725 1 08 04 1 000000 1	7/23/2025	-	7/9/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6229966031781802	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	8/15/2025
003863230725 1 08 04 1 000000 1	7/23/2025	-	7/9/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6220263904592907	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	8/6/2025
003864230725 1 08 04 1 000000 1	7/23/2025	-	7/10/2025	40	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6226414049695798	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	7/30/2025
003587110725 1 08 02 1 000000 1	7/11/2025	-	7/10/2025	20	споживання	2	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 114 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6223715479949699	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	7/11/2025
003814230725 1 08 04 1 000000 1	7/23/2025	-	7/10/2025	30	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6229392361525200	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	7/30/2025
30724-267/2021	5/6/2021	30724-267/2021	5/31/2021	18	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку № 21а на вул. Доженка	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	6/3/2021
004690010925 1 08 01 1 000000 1	9/1/2025	-	8/18/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 161 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6221252119491698	0.23	Стандартне приєднання	Західний центр	9/4/2025
004693010925 1 08 07 3 000000 1	9/1/2025	-	8/18/2025	500	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-101	6225800441313927	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	9/9/2025
004692010925 1 08 01 1 000000 1	9/1/2025	-	8/18/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 6 кВ ПЛ-6 кВ пр. «ТП-23-176»	6227280699979038	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	9/9/2025
004724020925 1 08 07 3 000000 1	9/2/2025	-	8/19/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-522	6224941995127019	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	9/9/2025
004744020925 1 08 07 3 000000 1	9/2/2025	-	8/19/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-522	6226374263047502	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	9/9/2025
004749020925 1 08 07 3 000000 1	9/2/2025	-	8/19/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-522	6228265858215699	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	9/15/2025
004732020925 1 08 07 3 000000 1	9/2/2025	-	8/19/2025	61.4	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-139	6223951832135505	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	12/8/2025
004706010925 1 08 04 1 000000 1	9/1/2025	-	8/19/2025	20	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6228823542592807	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/15/2025
004761020925 1 08 04 1 000000 1	9/2/2025	-	8/20/2025	7	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6223313412346909	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/4/2025
004760020925 1 08 04 1 000000 1	9/2/2025	-	8/20/2025	7	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6220269292588648	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/4/2025
004759020925 1 08 04 1 000000 1	9/2/2025	-	8/20/2025	7	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6225470501568889	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/4/2025
004757020925 1 08 04 1 000000 1	9/2/2025	-	8/20/2025	7	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6229466189557069	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/4/2025
004686010925 1 08 01 1 000000 1	9/1/2025	-	8/20/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 2049 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6227170081699071	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	9/23/2025
004820030925 1 08 07 2 000000 1	9/3/2025	-	8/20/2025	172	споживання	-	РП-0,4 кВ ЗТП-24-221	6223606953997999	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	9/17/2025
004833030925 1 08 03 3 000000 1	9/3/2025	-	8/20/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 25 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6227307957016622	0.23	Нестандартне приєднання	Східний центр	9/18/2025

004838030925 1 08 07 3 000000 1	9/3/2025	-	8/20/2025	740	споживання	-	врізка в існуючі КЛ-10 кВ "ЗТП-24-284-1 - ЗТП-24-285-1" та КЛ-10 кВ "ЗТП-24-284-2 -	6225973283747409	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/10/2025
004755020925 1 08 04 1 000000 1	9/2/2025	-	8/20/2025	7	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6224774135476048	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/4/2025
004815030925 1 08 07 1 000000 1	9/3/2025	-	8/20/2025	25	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-29-59	6222276698850989	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/5/2025
004806030925 1 08 07 1 000000 1	9/3/2025	-	8/20/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №3558 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6228105077657346	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/4/2025
004811030925 1 08 07 1 000000 1	9/3/2025	-	8/20/2025	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-55	6224695414566391	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/16/2025
004842040925 1 08 07 1 000000 1	9/4/2025	-	8/21/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1785 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6223950030531389	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	9/8/2025
004860040925 1 08 07 1 000000 1	9/4/2025	-	8/21/2025	37.5	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-31	6224453841034431	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/11/2025
004818030925 1 08 07 2 000000 1	9/3/2025	-	8/21/2025	60	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Підлісся"	6224379567636078	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/4/2025
004845040925 1 08 01 1 000000 1	9/4/2025	-	8/21/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6223412630910243	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/19/2025
004870040925 1 08 07 3 000000 1	9/4/2025	-	8/21/2025	389	споживання	-	в РП-10 кВ БКТП-24-40 та в в РП-10 кВ ЗТП-24-195	6227324140425291	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/1/2025
004871040925 1 08 07 2 000000 1	9/4/2025	-	8/21/2025	51	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Чукальова"	6224080102322488	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/1/2025
004863040925 1 08 07 1 000000 1	9/4/2025	-	8/21/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 284 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6227144678497868	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/9/2025
004856040925 1 08 01 1 000000 1	9/4/2025	-	8/21/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр. «Красно»	6224690978289625	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/9/2025
004822030925 1 08 06 1 000000 1	9/3/2025	-	8/21/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання на підпорках опорі ПЛ-10 кВ	6221345306853921	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	9/12/2025
004866040925 1 08 05 1 000000 1	9/4/2025	-	8/21/2025	30	споживання	-	приднання Мартинів ПС 35/10 кВ Рука	6227977122921881	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/16/2025
004839040925 1 08 04 1 000000 1	9/4/2025	-	8/22/2025	15	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6223397793617429	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/8/2025
004878050925 1 08 03 1 000000 1	9/5/2025	-	8/22/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6225847762997695	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/10/2025
004895050925 1 08 07 1 000000 1	9/5/2025	-	8/22/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №4435 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6229831124955986	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/10/2025
004874050925 1 08 01 1 000000 1	9/5/2025	-	8/22/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 11 ПЛ-0,4 кВ Л-	6228083341622598	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/10/2025
004899050925 1 08 07 2 000000 1	9/5/2025	-	8/22/2025	20	споживання	-	у ВРП-1-0,4 кВ будинку №65 корп. 2 по вул. Г. Хоткевича	6226714039025137	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/17/2025
004931080925 1 08 07 2 000000 1	9/8/2025	-	8/25/2025	276	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-24-42	6226962377617069	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/15/2025
004920080925 1 08 07 3 000000 1	9/8/2025	-	8/25/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-522	6228111170857778	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/15/2025
004913080925 1 08 01 1 000000 1	9/8/2025	-	8/25/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6228454501023720	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/9/2025
004924080925 1 08 07 2 000000 1	9/8/2025	-	8/25/2025	135	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-382 та в РП-0,4 кВ ЗТП-24-9	6227998267711347	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/23/2025
004846040925 1 08 02 1 000000 1	9/4/2025	-	8/25/2025	25	споживання	-	на ПЛ-10 кВ приднання "Вербогівськ" ПС 110/10 кВ "Косів"	6227586156130203	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/9/2025
004824030925 1 08 02 1 000000 1	9/3/2025	-	8/25/2025	20	споживання	-	в РП-10 кВ ЩТП-20-302	6227768814029148	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/5/2025
004922080925 1 08 01 2 000000 1	9/8/2025	-	8/25/2025	40	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-25-138	6228675438875106	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	9/11/2025
004887050925 1 08 02 1 000000 1	9/5/2025	-	8/25/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 41 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6229504996520696	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/8/2025
004919080925 1 08 07 1 000000 1	9/8/2025	-	8/25/2025	10	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "ТП-29-565-1"	6225767875455899	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	9/11/2025
004923080925 1 08 07 2 000000 1	9/8/2025	-	8/25/2025	150	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-258	6229575580490028	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/2/2025
004897050925 1 08 04 1 000000 1	9/5/2025	-	8/26/2025	45	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Рівня	6225969424288498	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/11/2025
004898050925 1 08 04 1 000000 1	9/5/2025	-	8/26/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Рівня	6222747774886993	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/11/2025
004925080925 1 08 01 4 000000 1	9/8/2025	-	8/26/2025	0	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-23-309	6225683537238704	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	-
004814030925 1 08 01 3 000000 1	9/3/2025	-	8/26/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 415 ПЛ-0,4 кВ Л-16	6229150507948771	0.23	Нестандартне приднання	Західний центр	9/15/2025
004927080925 1 08 04 1 000000 1	9/8/2025	-	8/26/2025	15	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6221150354663237	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/26/2025
004929080925 1 08 04 1 000000 1	9/8/2025	-	8/26/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №17 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6224834723544299	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/12/2025
004965100925 1 08 07 2 000000 1	9/10/2025	-	8/27/2025	140	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-8	6221040762221293	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/19/2025
004976100925 1 08 04 1 000000 1	9/10/2025	-	8/27/2025	10	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6229224497197139	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/19/2025
004984100925 1 08 07 3 000000 1	9/10/2025	-	8/27/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-522	6226379126747504	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/15/2025
004977100925 1 08 04 1 000000 1	9/10/2025	-	8/27/2025	10	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6227073201697899	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/19/2025
004978100925 1 08 04 1 000000 1	9/10/2025	-	8/27/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ Л-1 в КТП-35-41	6220408212124568	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/23/2025
004930080925 1 08 02 1 000000 1	9/8/2025	-	8/27/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-20-335	6222264278701038	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/15/2025
004983100925 1 08 07 3 000000 1	9/10/2025	-	8/27/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №4186 ПЛ-0,4 кВ Л-6	6221711521539939	0.23	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/21/2025

004969100925 1 08 04 1 000000 1	9/10/2025	-	8/27/2025	15	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6221725392862039	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/28/2025
005002100925 1 08 07 1 000000 1	9/10/2025	-	8/27/2025	17	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Чукалівка"	6220275865947889	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/15/2025
004745020925 1 08 04 1 000000 1	9/2/2025	-	8/27/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 38 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6226018888259346	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/12/2025
005018110925 1 08 07 1 000000 1	9/11/2025	-	8/27/2025	20	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-29-182	6229807937609183	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/2/2025
004948090925 1 08 02 1 000000 1	9/9/2025	-	8/27/2025	35	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0.4 кВ в РП-0.4 кВ КТП-28-208	6224275491897058	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/1/2025
004966100925 1 08 01 2 000000 1	9/10/2025	-	8/27/2025	200	споживання	-	існуюча опора 10 кВ ПЛ 10 кВ "ПС Студінка пр. АЗС", остаточне уточнюється на	6224769847457017	10	Нестандартне приднання	Західний центр	9/24/2025
004949090925 1 08 02 1 000000 1	9/9/2025	-	8/27/2025	35	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0.4 кВ в РП-0.4 кВ ЗТП-28-301	6225696795929010	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/29/2025
004987100925 1 08 02 1 000000 1	9/10/2025	-	8/27/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6221884287340305	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/17/2025
005022110925 2 08 05 2 000000 1	9/11/2025	-	8/28/2025	600	генерація	-	в РП-10 кВ ПС-35/10 кВ "Рудка"	6220042326057388	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/30/2025
004957100925 1 08 04 1 000000 1	9/10/2025	-	8/28/2025	10	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6220487743112785	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/16/2025
005015110925 1 08 01 2 000000 1	9/11/2025	-	8/28/2025	47	споживання	-	РП-0.4 кВ ЗТП-25-502	6222021739392474	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	9/26/2025
005013110925 1 08 01 1 000000 1	9/11/2025	-	8/28/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 465 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6229709482704289	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/11/2025
005026110925 1 08 07 1 000000 1	9/11/2025	-	8/28/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №5850 ПЛ-0.4 кВ Л-9	6225308391814811	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/16/2025
005035110925 1 08 02 1 000000 1	9/11/2025	-	8/28/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6226286935226263	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/17/2025
005030110925 1 08 07 1 000000 1	9/11/2025	-	8/28/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 83 ПЛ-0.4 кВ Л-5 від	6224324882572798	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/22/2025
005021110925 1 08 04 3 000000 1	9/11/2025	-	8/28/2025	500	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6227655151377403	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	9/18/2025
005041110925 1 08 07 1 000000 1	9/11/2025	-	8/28/2025	49	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-24-594	6220894449024723	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/18/2025
005037110925 1 08 07 1 000000 1	9/11/2025	-	8/28/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-29-182	6229753983660029	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/26/2025
002209150525 1 08 07 2 000000 1	5/15/2025	-	5/1/2025	70	споживання	1.2	в РП-10 кВ ЗТП-24-109	6227726946165802	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/29/2025
002557260525 1 08 03 1 000000 1	5/26/2025	-	5/12/2025	19.1	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-26-44	6225608269344602	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/30/2025
003983290725 1 08 04 2 000000 1	7/29/2025	-	7/15/2025	70	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 кВ "Яремче".	6227697230515197	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	10/6/2025
004038010825 1 08 04 1 000000 1	8/1/2025	-	7/21/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6223849657845289	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/1/2025
004039010825 1 08 04 1 000000 1	8/1/2025	-	7/21/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6225477333437417	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/1/2025
004077060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/24/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6224829514950861	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/2/2025
004040010825 1 08 04 1 000000 1	8/1/2025	-	7/24/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6220008318623103	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/1/2025
004078060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/24/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6224661225754726	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/2/2025
004079060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/24/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6220888077033800	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/2/2025
004274120825 1 08 06 1 000000 1	8/12/2025	-	7/30/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6229463213970419	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/8/2025
004301120825 1 08 04 1 000000 1	8/12/2025	-	7/30/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6229573911578138	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/4/2025
004286130825 1 08 07 1 000000 1	8/13/2025	-	7/30/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №395 ПЛ-0.4 кВ Л-6 від	6227816978178698	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	9/1/2025
004287130825 1 08 07 1 000000 1	8/13/2025	-	7/30/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №395 ПЛ-0.4 кВ Л-6 від	6227896231897314	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	9/1/2025
004385150825 1 08 04 1 000000 1	8/15/2025	-	7/31/2025	30	споживання	-	РП-0.4 кВ КТП-35-116	6224290586827105	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/15/2025
004399140825 1 08 03 2 000000 1	8/14/2025	-	7/31/2025	90.1	споживання	-	арма в КЛ-6 кВ "ЗТП-26-66 - РП-26-12" пр. Гардина.	6228080018476698	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	9/1/2025
004413180825 1 08 01 1 000000 1	8/18/2025	-	8/4/2025	50	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-25-545	6229110973726789	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/5/2025
004425190825 1 08 07 2 000000 1	8/19/2025	-	8/5/2025	150	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-29	6222822269062071	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/12/2025
004416180825 1 08 04 1 000000 1	8/18/2025	-	8/5/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ приднання Доброї ПС 35/10 кВ Ланчи	6224489635406325	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/15/2025
004375150825 1 08 02 1 000000 1	8/15/2025	-	8/5/2025	15	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0.4 кВ в РП-0.4 кВ ЦТП-20-361	6223820872229098	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/29/2025
004415180825 1 08 04 1 000000 1	8/18/2025	-	8/5/2025	15	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6226919582300813	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/10/2025
004489210825 1 08 04 2 000000 1	8/21/2025	-	8/8/2025	60	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6228803636888088	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	9/4/2025
004448200825 1 08 02 1 000000 1	8/20/2025	-	8/8/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6221571844175628	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/5/2025
004380150825 1 08 02 1 000000 1	8/15/2025	-	8/8/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6229516870236628	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/1/2025
004381150825 1 08 02 1 000000 1	8/15/2025	-	8/8/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6227584189700780	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/1/2025
004383150825 1 08 02 1 000000 1	8/15/2025	-	8/8/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6228984264763401	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/1/2025

004499220825 1 08 07 1 000000 I	8/22/2025	-	8/8/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №500 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6224578314121289	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/19/2025
004384150825 1 08 02 1 000000 I	8/15/2025	-	8/8/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6229819504718553	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/1/2025
004382150825 1 08 02 1 000000 I	8/15/2025	-	8/8/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6225123155055038	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/1/2025
004439200825 1 08 04 1 000000 I	8/20/2025	-	8/11/2025	10	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6228788606631258	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/3/2025
004444200825 1 08 04 1 000000 I	8/20/2025	-	8/11/2025	10	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6229329795317699	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/3/2025
004443200825 1 08 04 1 000000 I	8/20/2025	-	8/11/2025	10	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6227894240156098	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/3/2025
004549250825 1 08 06 1 000000 I	8/25/2025	-	8/11/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6226794281606787	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/3/2025
004441200825 1 08 04 1 000000 I	8/20/2025	-	8/11/2025	10	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6220824800682379	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/3/2025
004442200825 1 08 04 1 000000 I	8/20/2025	-	8/11/2025	10	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6226051604493589	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/3/2025
004440200825 1 08 04 1 000000 I	8/20/2025	-	8/11/2025	10	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6223978551756981	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/3/2025
004557250825 1 08 02 1 000000 I	8/25/2025	-	8/12/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6224409739862742	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/15/2025
004585260825 1 08 01 1 000000 I	8/26/2025	-	8/12/2025	50	споживання	-	РП-0,4 кВ ЩП1-32-500.	6225603694654078	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/11/2025
004583260825 1 08 01 3 000000 I	8/26/2025	-	8/12/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 883 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6226034174913289	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	10/30/2025
004587260825 1 08 04 1 000000 I	8/26/2025	-	8/13/2025	49.9	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6220772495161059	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/13/2025
004589260825 1 08 04 1 000000 I	8/26/2025	-	8/13/2025	49	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6229423762563859	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/5/2025
004545250825 1 08 02 1 000000 I	8/25/2025	-	8/13/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6225739105364589	0.23	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/3/2025
004588260825 1 08 04 1 000000 I	8/26/2025	-	8/13/2025	49	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6223782397584538	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/4/2025
004546250825 1 08 02 1 000000 I	8/25/2025	-	8/13/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6224067617469564	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/1/2025
004595270825 1 08 07 1 000000 I	8/27/2025	-	8/13/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1973 ПЛ-0,4 кВ Л-7	6228925181149289	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/2/2025
004618270825 1 08 04 2 000000 I	8/27/2025	-	8/13/2025	150	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6226507055749944	10	Нестандартне приднання	Південний центр	9/11/2025
004596270825 1 08 07 1 000000 I	8/27/2025	-	8/13/2025	12.5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №696 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6222465095413796	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/18/2025
004660280825 1 08 07 3 000000 I	8/28/2025	-	8/14/2025	25	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-99	6223154532212317	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/16/2025
004632280825 1 08 07 1 000000 I	8/28/2025	-	8/14/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №4568 ПЛ-0,4 кВ Л-4	6227208650876800	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/8/2025
004634280825 1 08 07 1 000000 I	8/28/2025	-	8/14/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №4568 ПЛ-0,4 кВ Л-4	6226310251473799	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/8/2025
004620280825 1 08 07 1 000000 I	8/28/2025	-	8/14/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №479 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6226756277548889	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/11/2025
004624280825 1 08 07 1 000000 I	8/28/2025	-	8/14/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №479 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6225693245268670	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/11/2025
004567260825 1 08 07 3 000000 I	8/26/2025	-	8/14/2025	25	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ на фасаді будинку №23 по вул. Ленкого	6229336055686860	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	8/29/2025
004626280825 1 08 07 1 000000 I	8/28/2025	-	8/14/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №479 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6222182332071329	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/11/2025
004633280825 1 08 07 1 000000 I	8/28/2025	-	8/14/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №479 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6229621029128479	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/11/2025
004630280825 1 08 07 1 000000 I	8/28/2025	-	8/14/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №479 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6225356829050359	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/11/2025
004631280825 1 08 07 1 000000 I	8/28/2025	-	8/14/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №479 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6221988604290481	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/11/2025
004647280825 1 08 02 1 000000 I	8/28/2025	-	8/14/2025	35	споживання	-	на ПЛ-10 кВ приднання Ясенів ПС 35/10 кВ Верховина	6226155666374978	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/4/2025
004637280825 1 08 07 1 000000 I	8/28/2025	-	8/14/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №4568 ПЛ-0,4 кВ Л-4	6228453234011709	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/8/2025
004649280825 1 08 07 1 000000 I	8/28/2025	-	8/14/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №4568 ПЛ-0,4 кВ Л-4	6229986832687066	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/8/2025
004650280825 1 08 07 1 000000 I	8/28/2025	-	8/14/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №4568 ПЛ-0,4 кВ Л-4	6221151329424179	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/8/2025
004651280825 1 08 07 1 000000 I	8/28/2025	-	8/14/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №4568 ПЛ-0,4 кВ Л-4	6224681230966888	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/8/2025
004655280825 1 08 07 1 000000 I	8/28/2025	-	8/15/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №4568 ПЛ-0,4 кВ Л-4	6228876711900348	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/8/2025
004656280825 1 08 07 1 000000 I	8/28/2025	-	8/15/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №4568 ПЛ-0,4 кВ Л-4	6225824684376302	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/8/2025
004657280825 1 08 07 1 000000 I	8/28/2025	-	8/15/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №4568 ПЛ-0,4 кВ Л-4	6221899259228069	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/8/2025
004658280825 1 08 07 1 000000 I	8/28/2025	-	8/15/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №4568 ПЛ-0,4 кВ Л-4	6226087163232729	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/8/2025
004659280825 1 08 04 1 000000 I	8/28/2025	-	8/15/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 695 ПЛ-0,4 кВ Л-8 від	6222995537859506	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/2/2025
004685290825 1 08 04 1 000000 I	8/29/2025	-	8/18/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №145 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6220850018969799	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/1/2025
004614270825 1 08 04 1 000000 I	8/27/2025	-	8/18/2025	10	споживання	-	ПЛ-6 кВ приднання Букшівськ ПС 35/6 кВ Розтока	6225487654602408	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/15/2025

004683290825 1 08 07 2 000000 1	8/29/2025	-	8/18/2025	115	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-185	6222908152516798	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/23/2025
004666290825 1 08 04 1 000000 1	8/29/2025	-	8/18/2025	35	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-35-5	6221841470626174	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/29/2025
004678290825 1 08 02 1 000000 1	8/29/2025	-	8/20/2025	20	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-20-87	6223698854561489	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/2/2025
004679290825 1 08 02 1 000000 1	8/29/2025	-	8/21/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 116 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6226470433815195	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/3/2025
004129060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/25/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6229581674687899	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004218070825 1 08 04 1 000000 1	8/7/2025	-	7/25/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ приднання Бабче ПС 35/10 кВ Солотвино	6223468434314346	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/25/2025
004220080825 1 08 06 1 000000 1	8/8/2025	-	7/25/2025	16	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6226742515122699	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/14/2025
004130060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/25/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6226308146050104	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004132060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/25/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6229215839948900	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004133060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/25/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6220974381753406	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004135060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/25/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6222468783156648	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004136060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/25/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6227279530884758	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004113060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/25/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6222408242743332	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004137060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/25/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6224430804823689	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004138060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/25/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6222556552440839	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004139060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/25/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	622193989216588	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004140060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/25/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6223642627398572	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004148060825 1 08 02 1 000000 1	8/6/2025	-	7/25/2025	15	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-20-284	6223000318838798	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/12/2025
004234110825 1 08 02 1 000000 1	8/11/2025	-	7/28/2025	16	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6220988710870099	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/26/2025
004075080825 1 08 05 1 000000 1	8/8/2025	-	7/28/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання "Земснаряд-2" від ПС Буритин-110/35/10 кВ.	6223223625757198	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/15/2025
004215080825 1 08 02 1 000000 1	8/8/2025	-	7/28/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6225153967972149	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/25/2025
004143050825 1 08 02 1 000000 1	8/5/2025	-	7/28/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 65 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6228824057721898	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/14/2025
004259110825 1 08 02 1 000000 1	8/11/2025	-	7/28/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6225676765770664	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/22/2025
004145060825 1 08 02 1 000000 1	8/6/2025	-	7/28/2025	6,5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 164 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6228196297898198	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/8/2025
004265110825 1 08 03 3 000000 1	8/11/2025	-	7/28/2025	10	споживання	-	РП-0,4 кВ №24 поруч будинку №6 на пл. Всподження	6228951287105508	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	12/3/2025
004272120825 1 08 07 3 000000 1	8/12/2025	-	7/29/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1602 ПЛ-0,4 кВ Л-9	6224075327398324	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/29/2025
004240120825 1 08 07 1 000000 1	8/12/2025	-	7/29/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-222	6226143323614800	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/21/2025
004153070825 1 08 02 1 000000 1	8/7/2025	-	7/29/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 39 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6222654491096689	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/8/2025
004094080825 1 08 05 1 000000 1	8/8/2025	-	7/29/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання "Межигір'я" від ПС Дубини 35/10 кВ.	6220721480463366	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/13/2025
004367120825 1 08 04 1 000000 1	8/12/2025	-	7/30/2025	20	споживання	-	ПЛ-10 кВ приднання ТП-19- 319 ПС 35/10 кВ Солотвино	6226254339256124	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/19/2025
004365120825 1 08 04 1 000000 1	8/12/2025	-	7/30/2025	10	споживання	-	ПЛ-10 кВ приднання ТП-19- 191 ПС 110/35/10 кВ Богородчан	6223094106515372	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/20/2025
004368120825 1 08 04 1 000000 1	8/12/2025	-	7/30/2025	20	споживання	-	ПЛ-10 кВ приднання ТП-19- 319 ПС 35/10 кВ Солотвино	6229961169828521	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/19/2025
004336130825 1 08 03 1 000000 1	8/13/2025	-	7/30/2025	30	споживання	-	на ПЛ-6 кВ приднання ТП-26- 72 ПС 110/35/6 кВ Коломия	6226699784379361	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/15/2025
004222120825 1 08 04 1 000000 1	8/12/2025	-	7/30/2025	20	споживання	-	РП-0,4 кВ ЗТП-35-170	6220993596109059	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004331130825 1 08 02 1 000000 1	8/13/2025	-	7/30/2025	49	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6229319759894499	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/26/2025
004333130825 1 08 02 1 000000 1	8/13/2025	-	7/30/2025	49	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6226275462171969	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/28/2025
004335130825 1 08 02 1 000000 1	8/13/2025	-	7/30/2025	49	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6228953337695906	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/28/2025
004283130825 1 08 01 1 000000 1	8/13/2025	-	7/30/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 4 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6226109341328791	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/14/2025
004275120825 1 08 06 1 000000 1	8/12/2025	-	7/30/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6223326384383659	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/14/2025
004221130825 1 08 01 1 000000 1	8/13/2025	-	7/30/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6222234763445374	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/15/2025
004183080825 1 08 04 2 000000 1	8/8/2025	-	7/30/2025	300	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6229369228346809	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	8/28/2025
004348140825 1 08 07 1 000000 1	8/14/2025	-	7/31/2025	10	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ на фасаді будинку №24 по вул. Академіка Сахарова	6226880894617723	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/18/2025
004312140825 1 08 03 2 000000 1	8/14/2025	-	7/31/2025	185	споживання	-	врізка в КЛ-6 кВ "ЗТП-26-103- БКТП-26-243" пр.РП-10 №1.	622304095619678Р	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	8/20/2025

004315140825 1 08 03 2 000000 1	8/14/2025	-	7/31/2025	150	споживання	-	врізка в КЛ-6 кВ "ЗТП-26-103-БКП1-26-243" пр. РП-10 №1.	6228025052091199	0.4	Нестандартне приєднання	Східний центр	8/20/2025
004216080825 1 08 01 1 000000 1	8/8/2025	-	7/31/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 6 кВ на опорі 6 кВ ПЛ-6 кВ пр. ТП-23-	6224521592447496	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	8/21/2025
004329130825 1 08 02 1 000000 1	8/13/2025	-	8/1/2025	20	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-20-110	6223383387452628	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	8/22/2025
004386150825 1 08 04 1 000000 1	8/15/2025	-	8/4/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6224620772782988	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	8/20/2025
004341150825 1 08 01 1 000000 1	8/15/2025	-	8/4/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6223738625602932	0.23	Стандартне приєднання	Західний центр	8/20/2025
004417180825 1 08 04 1 000000 1	8/18/2025	-	8/5/2025	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямина пр.Рівня	6227688632911105	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	8/18/2025
004298140825 1 08 04 1 000000 1	8/14/2025	-	8/5/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1825 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6222902851572489	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	8/28/2025
004376150825 1 08 02 1 000000 1	8/15/2025	-	8/5/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 71 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6227690925114771	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	8/26/2025
004401180825 1 08 04 1 000000 1	8/18/2025	-	8/5/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ приєднання ТП-19-299/1 ПС 35/10 кВ Пороги	6224510905661578	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	8/22/2025
004255110825 1 08 02 1 000000 1	8/11/2025	-	8/5/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приєднання	6222844721255842	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	8/26/2025
004349140825 1 08 04 1 000000 1	8/14/2025	-	8/6/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6228924800890058	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	8/18/2025
004434190825 1 08 02 1 000000 1	8/19/2025	-	8/6/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приєднання	6229753342882499	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	8/26/2025
004366210825 1 08 05 2 000000 1	8/21/2025	-	8/7/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №931 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6226432526627099	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	8/28/2025
004350140825 1 08 04 1 000000 1	8/14/2025	-	8/7/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6220994103776599	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	8/18/2025
004398150825 1 08 07 2 000000 1	8/15/2025	-	8/7/2025	300	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-393	6224421317452488	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	8/21/2025
004351140825 1 08 04 1 000000 1	8/14/2025	-	8/7/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6227499087794517	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	8/18/2025
004435190825 1 08 04 2 000000 1	8/19/2025	-	8/7/2025	300	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6223639040118918	10	Нестандартне приєднання	Південний центр	8/20/2025
004411180825 1 08 02 1 000000 1	8/18/2025	-	8/7/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,23 кВ № 27 ПЛ-0,23 кВ Л-1	62229823737461158	0.23	Стандартне приєднання	Карпатський центр	8/25/2025
004296180825 1 08 05 1 000000 1	8/18/2025	-	8/7/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приєднання	6223741849520569	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	8/26/2025
004468210825 1 08 01 1 000000 1	8/21/2025	-	8/8/2025	12.1	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приєднання	6226911318429039	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	10/21/2025
004554250825 1 08 01 1 000000 1	8/25/2025	-	8/11/2025	13	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-23-186.	6229067772950619	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	8/26/2025
004552250825 1 08 07 1 000000 1	8/25/2025	-	8/11/2025	50	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приєднання "ТП-29-162"	6222404573190604	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	8/28/2025
004547250825 1 08 02 1 000000 1	8/25/2025	-	8/13/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 7 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6220003796836039	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	8/26/2025
004556250825 1 08 02 1 000000 1	8/25/2025	-	8/13/2025	6	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-20-16	6228222138949038	0.23	Стандартне приєднання	Карпатський центр	8/27/2025
004592270825 1 08 07 3 000000 1	8/27/2025	-	8/13/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №А6 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6220663022891038	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	10/22/2025
003778310725 1 08 07 1 000000 1	7/31/2025	-	7/17/2025	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-181	6227183497720641	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	8/28/2025
004020310725 1 08 07 3 000000 1	7/31/2025	-	7/17/2025	17	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №5284 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6227933082417079	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	11/5/2025
003936310725 1 08 07 2 000000 1	7/31/2025	-	7/17/2025	198	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-109	6220697369915658	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	8/6/2025
003970310725 1 08 01 1 000000 1	7/31/2025	-	7/18/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр. ЗТП-	6225332297327478	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	8/1/2025
003958010825 1 08 07 1 000000 1	8/1/2025	-	7/18/2025	30	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приєднання "Клузів".	6222002540811058	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	8/5/2025
003962010825 1 08 07 1 000000 1	8/1/2025	-	7/18/2025	20	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приєднання "Клузів".	6229647138993553	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	8/5/2025
003910300725 1 08 04 1 000000 1	7/30/2025	-	7/18/2025	20	споживання	-	в РП-10 кВ ЩТП-19-522	6224453024983302	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	8/25/2025
003794250725 1 08 05 1 000000 1	7/25/2025	-	7/18/2025	30	споживання	-	на ізоляторах опори ПЛ-10 кВ приєднання "Комарів" від ПС Галич-110/35/10 кВ.	6221493694068046	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	8/22/2025
003891300725 1 08 07 2 000000 1	7/30/2025	-	7/18/2025	80	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-61	6223483351445937	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	8/6/2025
004102040825 1 08 02 1 000000 1	8/4/2025	-	7/21/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приєднання	6225646892409819	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	8/11/2025
004055040825 1 08 07 1 000000 1	8/4/2025	-	7/21/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №357 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6224604505384804	0.23	Стандартне приєднання	Центральний центр	8/5/2025
003957010825 1 08 05 1 000000 1	8/1/2025	-	7/23/2025	30	споживання	-	на ізоляторах опори ПЛ-10 кВ приєднання "Дорогіш" від ПС Галич-110/35/10 кВ.	6228759840009239	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	8/15/2025
004023310725 1 08 02 1 000000 1	7/31/2025	-	7/23/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 45 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6224469625045059	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	8/14/2025
003992010825 1 08 04 1 000000 1	8/1/2025	-	7/22/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №746 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6223452506885179	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	8/19/2025
004066010825 1 08 01 4 000000 1	8/1/2025	-	7/21/2025	0	споживання	-	Комірка "Резерв" в ТП-6 (ДВП)	6225121024754488	0.4	Нестандартне приєднання	Західний центр	-
004092050825 1 08 01 3 000000 1	8/5/2025	-	7/22/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 883 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6221892068987759	0.4	Нестандартне приєднання	Західний центр	11/13/2025
004087050825 1 08 01 4 000000 1	8/5/2025	-	7/22/2025	0	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-23-309	6226515282349899	0.4	Нестандартне приєднання	Західний центр	-
004060040825 1 08 01 1 000000 1	8/4/2025	-	7/21/2025	50	споживання	-	РП-0,4 кВ ЗТП-25-419	6223218447188559	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	8/7/2025

004059040825 1 08 03 2 000000 1	8/4/2025	-	7/21/2025	60	споживання	-	на опори № 169 ПЛ-10 кВ приднання Матіїви ПС ПЛ-10 кВ Семашів.	622532067357375L	10	Нестандартне приднання	Східний центр	9/11/2025
004131050825 1 08 03 1 000000 1	8/5/2025	-	7/22/2025	50	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6228414121183307	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/7/2025
004076040825 1 08 04 1 000000 1	8/4/2025	-	7/22/2025	25	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчани- 330"	6225003064517498	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/8/2025
004065050825 1 08 04 1 000000 1	8/5/2025	-	7/23/2025	20	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Яма"	6224186925483489	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/15/2025
004074060825 1 08 01 1 000000 1	8/6/2025	-	7/23/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6222407412349930	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/11/2025
004103040825 1 08 02 1 000000 1	8/4/2025	-	7/24/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6223939434807249	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/7/2025
004001070825 1 08 07 2 000000 1	8/7/2025	-	7/24/2025	112	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-349	6221388358151869	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	8/7/2025
004080070825 1 08 01 1 000000 1	8/7/2025	-	7/24/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ пр. "Хотин"	6228986604879031	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/18/2025
004114060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/24/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчани- 330"	6225914010762389	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004115060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/24/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчани- 330"	6221456738094589	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004190070825 1 08 07 2 000000 1	8/7/2025	-	7/24/2025	190	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-24-567	6227026990454368	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	8/15/2025
004116060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/24/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчани- 330"	6228299540712699	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004117060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/24/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчани- 330"	6226376363893599	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004119060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/24/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчани- 330"	6221565188468048	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004120060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/25/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчани- 330"	6229610232879869	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004121060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/25/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчани- 330"	6222601956614600	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004126060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/25/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчани- 330"	6226570972987778	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004127060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/25/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчани- 330"	6224954877063238	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004123060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/25/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчани- 330"	6220672892299489	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004134050825 1 08 02 1 000000 1	8/5/2025	-	7/25/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 16 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6223626162427149	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/11/2025
004128060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/25/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчани- 330"	6221693508874111	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
003759240725 1 08 01 1 000000 1	7/24/2025	-	7/10/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ ПС	6226047616705186	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	7/28/2025
003927250725 1 08 07 5 000000 1	7/25/2025	-	7/11/2025	100	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-243	6228542206317698	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
003916280725 1 08 07 3 000000 1	7/28/2025	-	7/14/2025	18	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1731 ПЛ-0,4 кВ Л-5	6222959592774448	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	11/11/2025
003940280725 1 08 06 1 000000 1	7/28/2025	-	7/14/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6229736331393733	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/1/2025
003939280725 1 08 06 1 000000 1	7/28/2025	-	7/14/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6228370528202481	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/1/2025
003972280725 1 08 03 1 000000 1	7/28/2025	-	7/14/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-27-334.	6224443962394452	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	7/31/2025
003937250725 1 08 06 1 000000 1	7/25/2025	-	7/14/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6226674192894451	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	7/30/2025
003946250725 1 08 04 1 000000 1	7/25/2025	-	7/14/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчани- 330"	6221726924344801	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/5/2025
003922250725 1 08 04 2 000000 1	7/25/2025	-	7/14/2025	398	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6223077175996116	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	8/4/2025
004007250725 1 08 04 1 000000 1	7/25/2025	-	7/14/2025	10	споживання	-	ПЛ-6 кВ приднання Буківців ПС 35/6 кВ Розтока	6222645559372148	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/5/2025
003900250725 1 08 04 3 000000 1	7/25/2025	-	7/14/2025	500	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчани- 330"	6221662425947192	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	8/1/2025
003959280725 1 08 03 2 000000 1	7/28/2025	-	7/14/2025	197	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-26-75	6228086039581201	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	7/31/2025
003942290725 2 08 03 3 000000 1	7/29/2025	-	7/15/2025	4800	генерація	-	РП-35 кВ ПС 35/10 кВ Гайдець	6228988433430629	10	Нестандартне приднання	Східний центр	7/30/2025
003981290725 1 08 07 2 000000 1	7/29/2025	-	7/15/2025	51	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "ТП-29-162"	6223948506056118	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	7/30/2025
003845230725 1 08 02 1 000000 1	7/23/2025	-	7/16/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6224359258185698	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/6/2025
003999290725 1 08 04 5 000000 1	7/29/2025	-	7/16/2025	165	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6223431918939848	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	-
003771290725 1 08 04 1 000000 1	7/29/2025	-	7/16/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчани- 330"	6224007138140398	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/7/2025
003975280725 1 08 04 1 000000 1	7/28/2025	-	7/15/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчани- 330"	6227261789904697	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/22/2025
003938280725 1 08 02 1 000000 1	7/28/2025	-	7/15/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приднання	6225330684284916	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/7/2025
003973280725 1 08 04 1 000000 1	7/28/2025	-	7/15/2025	20	споживання	-	РП-35 кВ ПС 35/10 Яремче	6225003013300059	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/4/2025
005011110925 1 08 06 3 000000 1	9/11/2025	-	8/29/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 677 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6226995589268452	0.23	Нестандартне приднання	Східний центр	11/12/2025
004834030925 1 08 04 1 000000 1	9/3/2025	-	8/29/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 746 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6226588840901535	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/5/2025

005048120925 1 08 07 3 000000 1	9/12/2025	-	8/29/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1243 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6222095503455399	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/30/2025
005006110925 1 08 01 1 000000 1	9/11/2025	-	8/29/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 4 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6223955870122307	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/15/2025
005033110925 1 08 04 1 000000 1	9/11/2025	-	8/29/2025	6	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6224701965149969	0.23	Стандартне приднання	Південний центр	9/12/2025
005036110925 1 08 02 1 000000 1	9/11/2025	-	8/29/2025	50	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6228288760678352	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/18/2025
005034110925 1 08 04 1 000000 1	9/11/2025	-	8/29/2025	10	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6221819567233449	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/22/2025
005051120925 1 08 04 1 000000 1	9/12/2025	-	9/1/2025	15	споживання	-	РП-35 кВ ПС 35/10 Яремче	6226329356927199	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/16/2025
005073150925 1 08 02 1 000000 1	9/15/2025	-	9/1/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6224840594927294	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/17/2025
005046120925 1 08 04 1 000000 1	9/12/2025	-	9/1/2025	12	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6220627553655468	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/2/2025
005102150925 1 08 02 2 000000 1	9/15/2025	-	9/2/2025	300	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ "ПС Верховина пр.Яблунця"	6227010864735601	0.4	Нестандартне приднання	Карпатський центр	10/9/2025
005070150925 1 08 07 3 000000 1	9/15/2025	-	9/2/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №8 ПЛ-0,4 кВ Л-31 від	6224207562152049	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	12/2/2025
005110160925 1 08 07 2 000000 1	9/16/2025	-	9/2/2025	10	споживання	-	у ВРП-1-0,4 кВ будинку №1-АД по вул. Горбачевського	6228486281370989	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/22/2025
005061150925 1 08 04 1 000000 1	9/15/2025	-	9/2/2025	49	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6224267194145048	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/24/2025
005059150925 1 08 04 1 000000 1	9/15/2025	-	9/2/2025	15	споживання	-	РП-10 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6227985759526498	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/30/2025
005058150925 1 08 04 1 000000 1	9/15/2025	-	9/2/2025	15	споживання	-	РП-10 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6224797514347696	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/30/2025
005115160925 1 08 07 3 000000 1	9/16/2025	-	9/2/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 4166 ПЛ-0,4 кВ Л-6	6228020140569300	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/25/2025
005074150925 1 08 05 2 000000 1	9/15/2025	-	9/2/2025	60	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-21-398	6224701461814856	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/30/2025
005093150925 1 08 01 1 000000 1	9/15/2025	-	9/2/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №4 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6222585283414969	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/16/2025
005128160925 1 08 07 1 000000 1	9/16/2025	-	9/2/2025	8	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання ПС Загілля пр. Турм	6227779514046803	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/23/2025
005064150925 1 08 01 1 000000 1	9/15/2025	-	9/2/2025	27	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЩТП-23-211	6226863212496049	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/9/2025
005131160925 1 08 07 2 000000 1	9/16/2025	-	9/2/2025	150	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-446	6229760588826162	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/19/2025
005134160925 1 08 01 2 000000 1	9/16/2025	-	9/2/2025	400	споживання	-	на опорі 6 кВ ПЛ 6 кВ "пр. Насосна-1"	6224514419429697	6	Нестандартне приднання	Західний центр	10/6/2025
005186170925 1 08 07 2 000000 1	9/17/2025	-	9/3/2025	25	споживання	-	на опорі 10 кВ №24 ПЛ-10 кВ приднання "Радиозавод"	6225418719254635	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/23/2025
005136160925 1 08 04 1 000000 1	9/16/2025	-	9/3/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6227307003962399	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/26/2025
005185170925 1 08 07 1 000000 1	9/17/2025	-	9/3/2025	38.55	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-421	6227296666379428	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/25/2025
005137160925 1 08 04 1 000000 1	9/16/2025	-	9/3/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6229212989548379	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/14/2025
005139160925 1 08 04 1 000000 1	9/16/2025	-	9/3/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6224972502797373	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/10/2025
005140160925 1 08 04 1 000000 1	9/16/2025	-	9/3/2025	20	споживання	-	РП-35 кВ ПС 35/10 Яремче	6225538626951258	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/22/2025
005148170925 1 08 05 1 000000 1	9/17/2025	-	9/3/2025	5	споживання	-	РП-0,4 кВ в КТП-31-51 с. Конюхи	6229791160474209	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/19/2025
005205180925 1 08 07 4 000000 1	9/18/2025	-	9/4/2025	32.5	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-29-213	6221950925192501	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
005135160925 1 08 07 2 000000 1	9/16/2025	-	9/4/2025	130.2	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-393	6220734573467450	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/17/2025
005092150925 1 08 01 1 000000 1	9/15/2025	-	9/4/2025	5	споживання	-	РП-0,4 кВ ЗТП-25-454.	6223521666287464	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/16/2025
005117160925 1 08 04 1 000000 1	9/16/2025	-	9/4/2025	22	споживання	-	ПЛ-6 кВ приднання Пасічна ПС 35/6 кВ Пасічна	6227253292756801	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/30/2025
005201180925 1 08 07 1 000000 1	9/18/2025	-	9/4/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 2063 ПЛ-0,4 кВ Л-27	6223894553074357	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/14/2025
005211180925 1 08 07 5 000000 1	9/18/2025	-	9/4/2025	150	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-328	6227425420206798	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
005212180925 1 08 07 3 000000 1	9/18/2025	-	9/4/2025	883	споживання	-	в РП-10 кВ ПС 110/10/6 «Арматурний»	6224354361025899	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/15/2025
005250190925 1 08 07 3 000000 1	9/19/2025	-	9/5/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1535 ПЛ-0,4 кВ Л-5	6222763111695500	0.23	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/23/2025
005224190925 1 08 07 1 000000 1	9/19/2025	-	9/5/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №2207 ПЛ-0,4 кВ Л-6	6228298054445058	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/15/2025
005226190925 1 08 07 1 000000 1	9/19/2025	-	9/5/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ ПЛ-0,4 кВ Л-6 від	6222536069203298	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/15/2025
005227190925 1 08 07 1 000000 1	9/19/2025	-	9/5/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ ПЛ-0,4 кВ Л-6 від	6221221843431398	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/15/2025
005229190925 1 08 07 1 000000 1	9/19/2025	-	9/5/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ ПЛ-0,4 кВ Л-6 від	6220083753674138	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/15/2025
005230190925 1 08 07 1 000000 1	9/19/2025	-	9/5/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ ПЛ-0,4 кВ Л-6 від	6228068600162398	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/15/2025
005232190925 1 08 07 1 000000 1	9/19/2025	-	9/5/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 2207 ПЛ-0,4 кВ Л-6	6229067422773889	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/15/2025
005233190925 1 08 07 1 000000 1	9/19/2025	-	9/5/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 2207 ПЛ-0,4 кВ Л-6	6229672491007278	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/15/2025

005234190925 1 08 07 1 000000 1	9/19/2025	-	9/5/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 2707 ПЛ-0,4 кВ Л-6	6220028609863489	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/15/2025
005204180925 1 08 01 1 000000 1	9/18/2025	-	9/5/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6225207192825305	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/22/2025
005236190925 1 08 07 1 000000 1	9/19/2025	-	9/5/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ ПЛ-0,4 кВ Л-6 від	6224693357202661	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/15/2025
005237190925 1 08 07 1 000000 1	9/19/2025	-	9/5/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ ПЛ-0,4 кВ Л-6 від	6221475134172888	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/15/2025
005239190925 1 08 07 1 000000 1	9/19/2025	-	9/5/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ ПЛ-0,4 кВ Л-6 від	6226636257603329	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/15/2025
005173170925 1 08 04 1 000000 1	9/17/2025	-	9/5/2025	12	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6228843930810364	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/16/2025
005189180925 1 08 01 1 000000 1	9/18/2025	-	9/8/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 657 ПЛ-0,4 кВ Л-7 від	6221001144452052	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/22/2025
005287220925 1 08 05 1 000000 1	9/22/2025	-	9/8/2025	11.5	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-21-150	6225664467812416	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/6/2025
005265220925 1 08 03 3 000000 1	9/22/2025	-	9/8/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 93 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6221021097039058	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	9/24/2025
005243190925 1 08 04 1 000000 1	9/19/2025	-	9/8/2025	15	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6229099563807398	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/4/2025
005209180925 1 08 04 1 000000 1	9/18/2025	-	9/8/2025	29	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-19-156	6229653013060045	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/23/2025
005220190925 1 08 04 1 000000 1	9/19/2025	-	9/8/2025	7	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-30-135	6220907478197217	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/22/2025
005295220925 1 08 07 1 000000 1	9/22/2025	-	9/8/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 120 ПЛ-0,4 кВ Л-17	6229369755254297	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/13/2025
005298220925 1 08 04 2 000000 1	9/22/2025	-	9/8/2025	145	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6223542172665171	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	10/6/2025
005272220925 1 08 04 2 000000 1	9/22/2025	-	9/8/2025	290	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6227878159195687	10	Нестандартне приднання	Південний центр	10/2/2025
005241190925 1 08 04 1 000000 1	9/19/2025	-	9/8/2025	7	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6221371193567068	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/23/2025
005303220925 1 08 02 1 000000 1	9/22/2025	-	9/9/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 105 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6227133177839849	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/29/2025
005274220925 1 08 01 1 000000 1	9/22/2025	-	9/9/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр. «Мисливське»	6226626202405757	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	9/30/2025
005289220925 1 08 04 1 000000 1	9/22/2025	-	9/9/2025	5	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6227037409278108	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/24/2025
005184170925 1 08 05 1 000000 1	9/17/2025	-	9/9/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6227582156963969	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/19/2025
005292220925 1 08 04 1 000000 1	9/22/2025	-	9/9/2025	10	споживання	-	у РП-0,4 кВ КТП-35-111	6220070444879243	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/29/2025
005378240925 1 08 02 1 000000 1	9/24/2025	-	9/10/2025	49	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6226212337056900	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/6/2025
005374240925 1 08 02 1 000000 1	9/24/2025	-	9/10/2025	49	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 10 кВ в РП-10 кВ ЗТП-28-714	6222389977616589	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/2/2025
005352240925 1 08 07 1 000000 1	9/24/2025	-	9/10/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 335 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6225998763118598	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/26/2025
005370240925 1 08 02 1 000000 1	9/24/2025	-	9/10/2025	49	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 10 кВ в РП-10 кВ ЗТП-28-714	6226385354217189	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/6/2025
005004110925 1 08 02 1 000000 1	9/11/2025	-	9/10/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6221211677422118	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/11/2025
005339220925 1 08 04 1 000000 1	9/23/2025	-	9/10/2025	49	споживання	-	РП-35 кВ ПС 35/10 Яремче	6222067364535048	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/2/2025
005354240925 1 08 03 3 000000 1	9/24/2025	-	9/11/2025	15	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-26-44.	6220290036246099	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	9/26/2025
005405250925 1 08 06 1 000000 1	9/25/2025	-	9/11/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 171 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6223732869620039	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	10/6/2025
005358240925 1 08 02 1 000000 1	9/24/2025	-	9/11/2025	15	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-20-108	6226174054488889	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/2/2025
005410250925 1 08 03 2 000000 1	9/25/2025	-	9/11/2025	70	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-26-28	6229571470803598	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	10/21/2025
005393250925 1 08 07 1 000000 1	9/25/2025	-	9/11/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 15 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП.	6225155070863139	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	9/26/2025
005392250925 1 08 07 1 000000 1	9/25/2025	-	9/11/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 15 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП.	6222318027640479	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	9/26/2025
005391250925 1 08 07 1 000000 1	9/25/2025	-	9/11/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 15 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП.	6222934190356448	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	9/26/2025
005390250925 1 08 07 1 000000 1	9/25/2025	-	9/11/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 15 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП.	6224380017360634	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	9/26/2025
005389250925 1 08 07 1 000000 1	9/25/2025	-	9/11/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 15 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП.	6220830027141799	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	9/29/2025
005388250925 1 08 07 1 000000 1	9/25/2025	-	9/11/2025	20	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Хриплий"	6220674624568598	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/20/2025
005424260925 1 08 03 3 000000 1	9/26/2025	-	9/12/2025	3	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на контингенті 0,4 кВ № 20 ПЛ-0,4	6222447789829353	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	10/2/2025
005447260925 1 08 03 1 000000 1	9/26/2025	-	9/12/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 3615 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6223874312859887	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/15/2025
005428260925 1 08 07 1 000000 1	9/26/2025	-	9/12/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 180 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6224493469195798	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/8/2025
005395250925 1 08 02 1 000000 1	9/25/2025	-	9/12/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6228418242742689	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/26/2025
005417260925 1 08 07 1 000000 1	9/26/2025	-	9/12/2025	49	споживання	-	на опорі ПЛ-10 кВ ПС Лісцєв пр.Драгомирчани	6227948707356279	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/30/2025
005430260925 1 08 01 2 000000 1	9/26/2025	-	9/12/2025	41	споживання	-	в РП 0,4кВ КТП-25-155.	6226108399621935	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	10/10/2025

005353240925 1 08 04 1 000000 1	9/24/2025	-	9/12/2025	20	споживання	-	в РП-10 кВ ЩТП-19-522	6221980948955999	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/9/2025
005408250925 1 08 04 1 000000 1	9/25/2025	-	9/12/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №137 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6221737032884598	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/13/2025
005235190925 1 08 04 1 000000 1	9/19/2025	-	9/12/2025	10	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-30-305	6225247747872601	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/25/2025
005427260925 1 08 07 1 000000 1	9/26/2025	-	9/12/2025	20	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-29-767	6223075919725199	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/9/2025
005425260925 1 08 03 3 000000 1	9/26/2025	-	9/15/2025	14	споживання	-	в РЦ-74 0.4 кВ Л-8 від ЗТП-26- 62.	6225573716959575	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	9/30/2025
005422260925 1 08 04 1 000000 1	9/26/2025	-	9/15/2025	20	споживання	-	РП-10 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6220431824218048	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/3/2025
005461290925 1 08 03 1 000000 1	9/29/2025	-	9/15/2025	5	споживання	-	в РП-10 кВ ЩТП-26-628	6227535975683934	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	10/8/2025
005492290925 1 08 07 2 000000 1	9/29/2025	-	9/15/2025	2	споживання	-	у ВРП-0.4 кВ будинку №33В по вул. Симонюка	6225370326194501	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/30/2025
005362240925 1 08 02 1 000000 1	9/24/2025	-	9/15/2025	49	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 10 кВ в РП-10 кВ ЩТП-28-714	6224500306976039	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/2/2025
005496290925 1 08 06 1 000000 1	9/29/2025	-	9/15/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 3619 ПЛ-0.4 кВ Л-1	6229553447041999	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/7/2025
005382240925 1 08 07 2 000000 1	9/24/2025	-	9/15/2025	395	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ЗТП-24-58 - ЗТП-24-130"	6225729370187499	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/30/2025
005454290925 1 08 07 1 000000 1	9/29/2025	-	9/15/2025	15	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-29-420	6224612139307978	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/13/2025
005465290925 1 08 07 1 000000 1	9/29/2025	-	9/15/2025	30	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЩТП-29-878	6220253412525202	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/7/2025
005486290925 1 08 07 1 000000 1	9/29/2025	-	9/15/2025	20	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЩТП-29-878	6221911990421150	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/3/2025
005484290925 1 08 07 1 000000 1	9/29/2025	-	9/15/2025	20	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЩТП-29-878	6220666483378048	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/3/2025
005482290925 1 08 07 1 000000 1	9/29/2025	-	9/15/2025	20	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЩТП-29-878	6224855062922299	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/7/2025
005477290925 1 08 07 1 000000 1	9/29/2025	-	9/15/2025	20	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЩТП-29-878	6228489679908048	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/3/2025
005474290925 1 08 07 1 000000 1	9/29/2025	-	9/15/2025	20	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЩТП-29-878	6229329557809799	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/3/2025
005471290925 1 08 07 5 000000 1	9/29/2025	-	9/15/2025	140	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-24-306	6220740102302700	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
005475290925 1 08 07 2 000000 1	9/29/2025	-	9/15/2025	100	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Чукалівка"	6221508079026945	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/30/2025
005469290925 1 08 07 1 000000 1	9/29/2025	-	9/15/2025	20	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЩТП-29-878	6221637934613878	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/3/2025
005573021025 1 08 07 6 000000 1	10/2/2025	-	9/15/2025	5190	споживання	1,2,3	в РУ-110 кВ ПС 110/10 кВ "Вовчинець"	6227955695291599	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/10/2025
005420260925 1 08 04 1 000000 1	9/26/2025	-	9/16/2025	15	споживання	-	РП-10 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6220301185092189	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/6/2025
005366240925 1 08 01 1 000000 1	9/24/2025	-	9/16/2025	15	споживання	-	РП-0.4 КТП-23-152	6229661616991345	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/26/2025
005520300925 1 08 01 4 000000 1	9/30/2025	-	9/16/2025	0	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-23-309	6221065283590928	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	-
005468290925 1 08 04 1 000000 1	9/29/2025	-	9/16/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6229710550522846	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/18/2025
005397250925 1 08 02 1 000000 1	9/25/2025	-	9/17/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6224837690460098	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/25/2025
005502300925 1 08 02 1 000000 1	9/30/2025	-	9/17/2025	27	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 5329 ПЛ-0.4 кВ Л-2	6220663022891038	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/7/2025
005253190925 1 08 02 1 000000 1	9/19/2025	-	9/17/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6221176622544389	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/26/2025
005539011025 1 08 07 1 000000 1	10/1/2025	-	9/17/2025	27	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Слобідка"	6224957008499799	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/7/2025
005540011025 1 08 07 1 000000 1	10/1/2025	-	9/17/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 17 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6220068885598647	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/22/2025
005550011025 1 08 02 1 000000 1	10/1/2025	-	9/17/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6220850111496857	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/9/2025
005457290925 1 08 02 1 000000 1	9/29/2025	-	9/17/2025	9	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6220283601097469	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/6/2025
005436260925 1 08 01 1 000000 1	9/26/2025	-	9/17/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6221890989475933	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/30/2025
005275220925 1 08 01 1 000000 1	9/22/2025	-	9/17/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр. «Мислівка»	6227894116094310	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/7/2025
005555011025 1 08 03 2 000000 1	10/1/2025	-	9/17/2025	161	споживання	-	в РП-6 кВ ЗТП-26-138	6222152606366367	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	10/7/2025
005276220925 1 08 01 1 000000 1	9/22/2025	-	9/17/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр. «Мислівка»	6226389573311048	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/7/2025
005506300925 1 08 04 1 000000 1	9/30/2025	-	9/17/2025	45	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6223758397843113	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/6/2025
005419260925 1 08 04 1 000000 1	9/26/2025	-	9/17/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6225459342389808	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/29/2025
005458290925 1 08 02 1 000000 1	9/29/2025	-	9/17/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 78 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6226271181667084	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/1/2025
005523300925 1 08 03 1 000000 1	9/30/2025	-	9/16/2025	27	споживання	-	на ПЛ-10 кВ приднання "Голосків" від ПС 110/10 кВ "Огінь"	6224145837022089	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/7/2025
005569021025 1 08 07 3 000000 1	10/2/2025	-	9/18/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №1253 ПЛ-0.4 кВ Л-3	6227993434738802	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	12/30/2025
005277220925 1 08 01 1 000000 1	9/22/2025	-	9/18/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр. «Мислівка»	6228362637332713	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/7/2025

005278220925 1 08 01 1 000000 1	9/22/2025	-	9/18/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр. «Мисіяка»	6225667030624436	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/7/2025
005279220925 1 08 01 1 000000 1	9/22/2025	-	9/18/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр. «Мисіяка»	6221121101928198	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/7/2025
005899141025 1 08 07 6 000000 1	10/14/2025	-	9/18/2025	10000	УЗЕ	-	РУ-110 кВ ПС-110/35/10 кВ «Опори», остаточно визначється на стій	6223763421835272	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	11/10/2025
005551011025 1 08 02 1 000000 1	10/1/2025	-	9/18/2025	25	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ЗТП-20-212	6223480850145898	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/6/2025
005531011025 1 08 04 1 000000 1	10/1/2025	-	9/18/2025	20	споживання	-	в ПЛ-6 кВ приднання "Бистриця" від ПС 35/6 кВ "Пасича".	6227055914328968	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/3/2025
005556011025 1 08 04 1 000000 1	10/1/2025	-	9/18/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6225745101540489	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/20/2025
005533011025 1 08 04 1 000000 1	10/1/2025	-	9/18/2025	30	споживання	-	на ПЛ-10 кВ приднання "Буківців" від ПС 35/6 кВ "Розтока".	6223136585991481	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/8/2025
005622031025 1 08 04 3 000000 1	10/3/2025	-	9/19/2025	480	електропідстанція	-	опора 6 кВ ПЛ-6 кВ "ПС 110/35/6 Надірна пр. "Демоносова"	6223185566911728	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	10/14/2025
005607031025 1 08 02 1 000000 1	10/3/2025	-	9/19/2025	49	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 10 кВ в РП-10 кВ ЗТП-20-140	6228577831074198	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/8/2025
005624031025 1 08 03 2 000000 1	10/3/2025	-	9/19/2025	130	споживання	-	в РП-6 кВ ЗТП-26-122.	622691576475019К	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	10/29/2025
005620031025 1 08 04 2 000000 1	10/3/2025	-	9/19/2025	150	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6220968579440751	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	10/15/2025
005619031025 1 08 07 2 000000 1	10/3/2025	-	9/19/2025	60	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-402	6229328941747805	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/20/2025
005561021025 1 08 04 1 000000 1	10/2/2025	-	9/19/2025	10	споживання	-	РП-10 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6224562757791404	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/17/2025
005575021025 1 08 02 1 000000 1	10/2/2025	-	9/22/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6223162644012040	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/29/2025
005579021025 1 08 04 1 000000 1	10/2/2025	-	9/22/2025	15	споживання	-	РП-35 кВ ПС 35/10 Ярмеч	6224121650459656	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/3/2025
005680061025 1 08 01 2 000000 1	10/6/2025	-	9/22/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 12 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6225742453824399	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	10/15/2025
005641061025 1 08 07 1 000000 1	10/6/2025	-	9/22/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №4 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6224498306495068	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/8/2025
005681061025 1 08 07 2 000000 1	10/6/2025	-	9/22/2025	230.5	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-512	6222973701965971	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/23/2025
005361240925 1 08 01 3 000000 1	9/24/2025	-	9/22/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 1310 ПЛ-0,4 кВ Л-12	6228716830144095	0.23	Нестандартне приднання	Західний центр	9/27/2025
005596031025 1 08 04 1 000000 1	10/3/2025	-	9/22/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6227392993210602	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/7/2025
005597031025 1 08 04 1 000000 1	10/3/2025	-	9/22/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6226966528370889	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/7/2025
005627061025 1 08 04 1 000000 1	10/6/2025	-	9/23/2025	15	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Ярмеч"	6229068489892004	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/9/2025
005701071025 1 08 07 1 000000 1	10/7/2025	-	9/23/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №571 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6228913321545123	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/17/2025
005683061025 1 08 02 1 000000 1	10/6/2025	-	9/23/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 41 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6223926609682188	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/20/2025
005682061025 1 08 02 1 000000 1	10/6/2025	-	9/23/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 41 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6225525517788201	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/20/2025
005598031025 1 08 04 1 000000 1	10/3/2025	-	9/23/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 208 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6221146099854199	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/10/2025
005698071025 1 08 07 1 000000 1	10/7/2025	-	9/23/2025	3	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №954 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6221899173728381	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	10/14/2025
005728071025 1 08 07 2 000000 1	10/7/2025	-	9/23/2025	3	споживання	-	у ВРП-2-0,4 кВ будинок №736 по вул. Хмельницького	6229495647028759	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/9/2025
005554011025 1 08 01 1 000000 1	10/1/2025	-	9/23/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання	6220888283500702	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/3/2025
005501300925 1 08 07 2 000000 1	9/30/2025	-	9/23/2025	10	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинок №18 корпус 16 по вул. Височана	6224758461710108	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/15/2025
005628061025 1 08 04 1 000000 1	10/6/2025	-	9/23/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6229175805592799	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/9/2025
005720071025 1 08 07 1 000000 1	10/7/2025	-	9/23/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №7 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6224919606923622	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/27/2025
005630061025 1 08 04 1 000000 1	10/6/2025	-	9/23/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6220254526928804	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/9/2025
005631061025 1 08 04 1 000000 1	10/6/2025	-	9/23/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6226076019383277	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/9/2025
005632061025 1 08 04 1 000000 1	10/6/2025	-	9/23/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6226766934240849	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/9/2025
005633061025 1 08 04 1 000000 1	10/6/2025	-	9/23/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6226110513438098	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/9/2025
005616031025 1 08 02 1 000000 1	10/3/2025	-	9/22/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 32 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6226895670031599	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/14/2025
005671061025 1 08 04 1 000000 1	10/6/2025	-	9/24/2025	7	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-30-82	6220176536403304	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/7/2025
005578021025 1 08 01 4 000000 1	10/2/2025	-	9/24/2025	0	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-23-309	6229716678835301	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	-
005536011025 1 08 04 1 000000 1	10/1/2025	-	9/24/2025	10	споживання	-	ПЛ-6 кВ приднання Буківців ПС 35/6 кВ Розтока	6222601617848803	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/15/2025
005673061025 1 08 04 1 000000 1	10/6/2025	-	9/24/2025	49	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-30-413	6226403155467428	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/14/2025
005733081025 1 08 06 1 000000 1	10/8/2025	-	9/24/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №436 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6226071588151058	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/17/2025
005756081025 1 08 06 1 000000 1	10/8/2025	-	9/24/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №19 ПЛ-0,4 кВ Л-7 від	6221216039190543	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/15/2025

00567061025 1 08 04 1 000000 1	10/6/2025	-	9/24/2025	16	споживання	-	ПЛ-10 кВ присидання Добротів ПС 35/10 кВ. Ланчич	6221602057400073	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/9/2025
00571071025 1 08 04 1 000000 1	10/7/2025	-	9/25/2025	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр. Миклушич	6228709958894598	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/10/2025
005724071025 1 08 07 2 000000 1	10/7/2025	-	9/25/2025	75	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-234	6225705791012546	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	10/9/2025
005775091025 1 08 07 2 000000 1	10/9/2025	-	9/25/2025	150	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-255	6226360382011160	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	11/6/2025
005754081025 1 08 02 1 000000 1	10/8/2025	-	9/25/2025	15	споживання	-	на виходах контактах комутуючого пристрою 10 кВ в РП-10 кВ ЗТП-28-720	6222351556650904	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	10/15/2025
005725071025 1 08 07 2 000000 1	10/7/2025	-	9/25/2025	120	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-186	6221164056741369	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	10/9/2025
005713071025 1 08 04 1 000000 1	10/7/2025	-	9/25/2025	49.5	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6224066140177409	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/10/2025
005716071025 1 08 04 1 000000 1	10/7/2025	-	9/25/2025	35	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ямна"	6224335417839068	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/23/2025
005736081025 1 08 04 1 000000 1	10/8/2025	-	9/25/2025	35	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6220638615052289	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/21/2025
005773091025 1 08 07 1 000000 1	10/9/2025	-	9/25/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 534 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6227542736989173	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	10/13/2025
005791091025 1 08 07 1 000000 1	10/9/2025	-	9/25/2025	15	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-305	6221295902130104	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	10/10/2025
005613031025 1 08 01 1 000000 1	10/3/2025	-	9/25/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-23-200	6229679321400285	0.4	Стандартне присидання	Західний центр	10/6/2025
005689071025 1 08 04 1 000000 1	10/7/2025	-	9/25/2025	20	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6221206574044879	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/23/2025
005709071025 1 08 04 1 000000 1	10/7/2025	-	9/26/2025	12	споживання	-	в РП-0,4 кВ Г КТП-30-208	6227893863637662	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/9/2025
005467290925 1 08 07 2 000000 1	9/29/2025	-	9/26/2025	190	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-244 та в РП-0,4 кВ ЗТП-24-131	6227884022041127	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	10/31/2025
005797101025 1 08 03 1 000000 1	10/10/2025	-	9/26/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 36 ПЛ-0,4 кВ Л-8 від	6226485043984717	0.4	Стандартне присидання	Східний центр	10/21/2025
005652061025 1 08 01 1 000000 1	10/6/2025	-	9/26/2025	50	споживання	-	в РП 0,4 кВ ЗТП-25-470.	6228444286832268	0.4	Стандартне присидання	Західний центр	10/20/2025
005737081025 1 08 04 1 000000 1	10/8/2025	-	9/26/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6220347874086207	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/14/2025
005740081025 1 08 04 1 000000 1	10/8/2025	-	9/26/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6220469845649248	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/14/2025
005732081025 1 08 04 1 000000 1	10/8/2025	-	9/26/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №21 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6221022062192159	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/14/2025
005812101025 1 08 07 3 000000 1	10/10/2025	-	9/26/2025	3	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-539	6226938251891299	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	10/31/2025
00574081025 1 08 04 1 000000 1	10/8/2025	-	9/26/2025	34	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6227104901607038	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/29/2025
005742081025 1 08 04 1 000000 1	10/8/2025	-	9/26/2025	42	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6223792847616818	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/29/2025
005820101025 2 08 07 3 000000 1	10/10/2025	-	9/26/2025	800	генерація	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ присидання "Липівка"	6229045498624068	10	Нестандартне присидання	Центральний центр	10/24/2025
005743081025 1 08 04 1 000000 1	10/8/2025	-	9/26/2025	19	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6229727748623368	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/29/2025
005604031025 1 08 04 1 000000 1	10/3/2025	-	9/23/2025	20	споживання	-	у РП-0,4 кВ КТП-35-116	6220485337251229	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/10/2025
005828101025 1 08 04 1 000000 1	10/10/2025	-	9/29/2025	5	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6223147854406458	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/17/2025
005829101025 1 08 04 1 000000 1	10/10/2025	-	9/29/2025	18	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6220907953621898	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/17/2025
005808101025 1 08 03 1 000000 1	10/10/2025	-	9/29/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-26-571	6224300342964888	0.4	Стандартне присидання	Східний центр	10/13/2025
005850131025 1 08 07 1 000000 1	10/13/2025	-	9/29/2025	3	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №142 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6221057153126274	0.23	Стандартне присидання	Центральний центр	10/24/2025
005806101025 1 08 04 1 000000 1	10/10/2025	-	9/30/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ присидання "Молодків" ПС 35/10/6 кВ "Станука"	6221997381252533	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/29/2025
005800101025 1 08 01 1 000000 1	10/10/2025	-	9/30/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №147/4 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6226800642232000	0.4	Стандартне присидання	Західний центр	10/15/2025
005932141025 1 08 07 1 000000 1	10/14/2025	-	9/30/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6221757010724116	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	10/17/2025
005944141025 1 08 07 2 000000 1	10/14/2025	-	9/30/2025	124	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "КТП-565 - КТП-492" та на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ	6228272928038727	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	10/30/2025
005934141025 1 08 07 1 000000 1	10/14/2025	-	9/30/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6220020253808999	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	10/17/2025
005937141025 1 08 07 1 000000 1	10/14/2025	-	9/30/2025	40	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-607	6227572204589408	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	10/27/2025
005885131025 1 08 04 1 000000 1	10/13/2025	-	9/30/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6220512319383898	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/17/2025
005929141025 1 08 04 3 000000 1	10/14/2025	-	9/30/2025	600	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ присидання "Ізаливка" ПС 35/10 кВ "Ланчич"	6220286920092371	10	Нестандартне присидання	Південний центр	10/16/2025
005924141025 1 08 07 3 000000 1	10/14/2025	-	9/30/2025	5	споживання	-	на кроштейні №4 будинку №12 по вул. С. Ковальця ПЛ- 0,4 кВ Л-4 від ЗТП-24-127	6220609357452140	0.23	Нестандартне присидання	Центральний центр	10/28/2025
005931141025 1 08 07 1 000000 1	10/14/2025	-	9/30/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6221833244585778	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	10/17/2025
005970151025 1 08 04 1 000000 1	10/15/2025	-	9/30/2025	15	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6224214434335598	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/29/2025
005939141025 1 08 07 1 000000 1	10/14/2025	-	9/30/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №830 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6222779737842858	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	10/21/2025
005799101025 1 08 01 1 000000 1	10/10/2025	-	9/30/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 775 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6225667018613903	0.23	Стандартне присидання	Західний центр	10/15/2025

005933141025 1 08 07 1 000000 I	10/14/2025	-	9/30/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6225080788042148	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/17/2025
005847131025 1 08 03 3 000000 I	10/13/2025	-	9/30/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 151 ПЛ-0.4 кВ Л-15	6223626601087274	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	10/23/2025
005943141025 1 08 07 5 000000 I	10/14/2025	-	9/30/2025	25	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-24-382	6225037825341898	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
005928141025 1 08 04 2 000000 I	10/14/2025	-	9/30/2025	100	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6222105856527917	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	10/27/2025
005706071025 1 08 05 1 000000 I	10/7/2025	-	9/30/2025	35	споживання	-	на виходах проводу із приднання "Защип" ПС 110/35/10 кВ "Рогатин"	6221777026028596	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/8/2025
005839131025 1 08 07 1 000000 I	10/13/2025	-	10/1/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 724 ПЛ-0.4 кВ Л-12	6229789878269668	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/4/2025
005941141025 1 08 05 2 000000 I	10/14/2025	-	10/1/2025	180	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 969 Л-2 від КТП-23- на виходах проводу із приднання "Защип" ПС-110/35/10 кВ	6225634217807078	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/22/2025
005909141025 1 08 01 1 000000 I	10/14/2025	-	10/1/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 969 Л-2 від КТП-23- на виходах проводу із	6225712953467998	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/25/2025
005908141025 1 08 01 1 000000 I	10/14/2025	-	10/1/2025	15	споживання	-	натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 248 Л-2 від КТП-23- на виходах проводу із	6226037794981209	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	11/14/2025
005982151025 1 08 03 1 000000 I	10/15/2025	-	10/1/2025	20	споживання	-	натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 3214 ПЛ-0.4 кВ Л-1	6227064036220533	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/20/2025
005889141025 1 08 03 3 000000 I	10/14/2025	-	10/1/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 46 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6222723283590786	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	10/16/2025
005901141025 1 08 04 1 000000 I	10/14/2025	-	10/1/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	622900489889979	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/17/2025
005818101025 1 08 03 1 000000 I	10/10/2025	-	10/1/2025	18	споживання	-	в РП-10 кВ ЩТП-26-430	6225161678462928	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/16/2025
005980151025 1 08 02 1 000000 I	10/15/2025	-	10/1/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 91 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6221903253288654	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/5/2025
005962151025 1 08 04 2 000000 I	10/15/2025	-	10/1/2025	270	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6225680361029660	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	10/20/2025
005942141025 1 08 07 2 000000 I	10/14/2025	-	10/1/2025	250	споживання	-	на опорі 10 кВ №20 ПЛ-10 кВ приднання "Хлбозавод" та на опорі 10 кВ №18 ПЛ-10 кВ	6225875780270638	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/27/2025
005904141025 1 08 07 1 000000 I	10/14/2025	-	10/1/2025	10	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-29-618	6228405056218979	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/18/2025
005905141025 1 08 07 1 000000 I	10/14/2025	-	10/1/2025	10	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-29-618	6222282163616869	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/3/2025
005963151025 1 08 04 2 000000 I	10/15/2025	-	10/1/2025	285	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6225148877531814	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	10/20/2025
005979151025 1 08 06 1 000000 I	10/15/2025	-	10/1/2025	30	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-34-199	6224416372398068	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	11/3/2025
005907141025 1 08 07 1 000000 I	10/14/2025	-	10/1/2025	10	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-29-618	6223169536072086	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/18/2025
005973151025 1 08 04 1 000000 I	10/15/2025	-	10/1/2025	40	споживання	-	РП-10 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6221474839827389	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/20/2025
005912141025 1 08 07 1 000000 I	10/14/2025	-	10/1/2025	10	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-29-618	6228353632576038	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/3/2025
005914141025 1 08 07 1 000000 I	10/14/2025	-	10/1/2025	10	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-29-618	6223169536072192	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/3/2025
005915141025 1 08 07 1 000000 I	10/14/2025	-	10/1/2025	10	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-29-618	6221917784664058	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/3/2025
005848131025 1 08 03 1 000000 I	10/13/2025	-	10/1/2025	12	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-26-573	6228080480971891	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/21/2025
005981151025 1 08 02 1 000000 I	10/15/2025	-	10/1/2025	30	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0.4 кВ в РП-0.4 кВ ЩТП-28-35	6228162228638699	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/28/2025
005781091025 1 08 07 2 000000 I	10/9/2025	-	10/1/2025	70	споживання	-	на виходах опори ПЛ-10 кВ приднання Чернів ПС 110/35/10 кВ Березівка	6226426489357039	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/16/2025
005967151025 1 08 07 1 000000 I	10/15/2025	-	10/1/2025	12	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "ПІ-29-565-1"	6229304593385799	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/21/2025
005729081025 1 08 01 1 000000 I	10/8/2025	-	10/2/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №722 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6224618113092953	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/14/2025
006006161025 1 08 06 1 000000 I	10/16/2025	-	10/2/2025	5	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-33-75	6227887166210671	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/29/2025
006009161025 1 08 06 1 000000 I	10/16/2025	-	10/2/2025	16	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-34-237	622729034367979	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/24/2025
005992161025 1 08 03 1 000000 I	10/16/2025	-	10/2/2025	8	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-26-131.	6228854093463589	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/21/2025
006007161025 1 08 07 2 000000 I	10/16/2025	-	10/2/2025	350	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-382	6227594297266399	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/23/2025
005823101025 1 08 01 1 000000 I	10/10/2025	-	10/2/2025	49	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-25-122	6220722526488271	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	11/10/2025
006000161025 1 08 02 1 000000 I	10/16/2025	-	10/2/2025	25	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0.4 кВ в РП-0.4 кВ КТП-20-267	6227072711389540	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/23/2025
006008161025 1 08 04 2 000000 I	10/16/2025	-	10/2/2025	60	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6225527521660905	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	10/24/2025
005872131025 1 08 01 3 000000 I	10/13/2025	-	10/2/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 21 ПЛ-0.4 кВ Л-4 від	622577339106408	0.23	Нестандартне приднання	Західний центр	12/30/2025
005911141025 1 08 05 1 000000 I	10/14/2025	-	10/3/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 83 ПЛ-0.4 кВ Л-3 від КТП-21- 167	6226525930402690	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	10/22/2025
005916141025 1 08 04 1 000000 I	10/14/2025	-	10/3/2025	5	споживання	-	ПЛ-6 кВ приднання "Піна" ПС 35/6 кВ "Пасича"	6229240098138219	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/20/2025
006014171025 1 08 01 1 000000 I	10/17/2025	-	10/3/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №37/15 Л-5 від КТП-23-	6223035298458591	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	11/12/2025
005795101025 1 08 07 1 000000 I	10/10/2025	-	10/3/2025	17	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Чукалівка"	6222298517228770	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/28/2025
005824101025 1 08 01 1 000000 I	10/10/2025	-	10/3/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр. «ПІ-23-	6223147854406458	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/14/2025

006010171025 1 08 04 1 000000 1	10/17/2025	-	10/6/2025	5	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6227393138521378	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/21/2025
006011171025 1 08 04 1 000000 1	10/17/2025	-	10/6/2025	5	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6226725663496201	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/21/2025
005734081025 1 08 07 1 000000 1	10/8/2025	-	10/6/2025	46	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-75	6221797989216331	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	10/13/2025
006004161025 1 08 04 1 000000 1	10/16/2025	-	10/6/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №38 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6224760493279859	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/22/2025
006082201025 1 08 02 1 000000 1	10/20/2025	-	10/6/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приєднання	6228735879208712	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	10/28/2025
006073201025 1 08 03 1 000000 1	10/20/2025	-	10/6/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на ПЛ-10 кВ приєднання	6229474030452343	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	10/22/2025
005826101025 1 08 01 1 000000 1	10/10/2025	-	10/6/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 26 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6226809706206500	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	10/17/2025
006022171025 1 08 03 1 000000 1	10/17/2025	-	10/6/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТПММ-26-264	6225291173769278	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	10/23/2025
006085201025 1 08 02 1 000000 1	10/20/2025	-	10/6/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приєднання	6226579720094978	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	10/28/2025
006035171025 1 08 02 1 000000 1	10/17/2025	-	10/6/2025	12	споживання	-	на виходах контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-20-84	6227634499053898	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	10/20/2025
006046201025 1 08 07 1 000000 1	10/20/2025	-	10/6/2025	3	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №637 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6228536443763269	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	10/21/2025
006086201025 1 08 06 2 000000 1	10/20/2025	-	10/6/2025	51	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-22-6	6222564861441998	0.4	Нестандартне приєднання	Східний центр	10/31/2025
005925141025 1 08 01 1 000000 1	10/14/2025	-	10/6/2025	6	споживання	-	РП-0,4 кВ ЗТП-25-441	6222420242604508	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	10/17/2025
005827101025 1 08 01 1 000000 1	10/10/2025	-	10/6/2025	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-25-417	6228067925146649	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	11/11/2025
006087201025 1 08 07 3 000000 1	10/20/2025	-	10/6/2025	98	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-323	6222861758118319	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	11/11/2025
005968151025 1 08 01 1 000000 1	10/15/2025	-	10/6/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-25-460	6228407202292188	0.23	Стандартне приєднання	Західний центр	11/4/2025
005957151025 1 08 04 1 000000 1	10/15/2025	-	10/6/2025	18	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-30-201	622908456638371	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/17/2025
006226231025 1 08 03 1 000000 1	10/23/2025	-	10/6/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-26-124	6225588863194288	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	10/29/2025
005879131025 1 08 04 1 000000 1	10/13/2025	-	10/7/2025	5	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-30-112	622103993100073Y	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/16/2025
006124211025 1 08 07 2 000000 1	10/21/2025	-	10/7/2025	220	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-373	6220874057155830	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	10/29/2025
006068201025 1 08 04 1 000000 1	10/20/2025	-	10/7/2025	9.7	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6228017582748260	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/23/2025
006133211025 1 08 04 1 000000 1	10/21/2025	-	10/7/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ приєднання ТП-19-370 ПС 35/10 кВ Дівичак	6229421202298537	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/24/2025
006132211025 1 08 03 3 000000 1	10/21/2025	-	10/7/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,23 кВ № 144 ПЛ-0,23 кВ Л-2	6226103005565659	0.23	Нестандартне приєднання	Східний центр	10/28/2025
005859131025 1 08 01 1 000000 1	10/13/2025	-	10/7/2025	15	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-32-45	6228842372249553	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	10/16/2025
006060201025 1 08 02 1 000000 1	10/20/2025	-	10/7/2025	5	споживання	-	на виходах контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-20-59	6226808879621560	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	10/24/2025
006054201025 1 08 04 1 000000 1	10/20/2025	-	10/7/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 119 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6222071394330933	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/30/2025
006134211025 1 08 02 1 000000 1	10/21/2025	-	10/7/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 4520 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6224352614331601	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	10/23/2025
006130211025 1 08 02 1 000000 1	10/21/2025	-	10/7/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 41 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6226390999945202	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	10/24/2025
006053201025 1 08 04 1 000000 1	10/20/2025	-	10/7/2025	6	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6222452736023789	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/27/2025
006051201025 1 08 04 1 000000 1	10/20/2025	-	10/7/2025	6	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6226966146366099	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/27/2025
006049201025 1 08 04 1 000000 1	10/20/2025	-	10/7/2025	6	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6225143640892040	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/27/2025
006135211025 1 08 02 1 000000 1	10/21/2025	-	10/7/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приєднання	6226696274186118	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	10/30/2025
006186221025 1 08 02 1 000000 1	10/22/2025	-	10/8/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приєднання	6229352859089136	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	10/28/2025
006191221025 1 08 03 3 000000 1	10/22/2025	-	10/8/2025	4	споживання	-	в ПП-XXII ПЛ-0,4 кВ Л-14 від ЗТП-26-3.	6225990466074699	0.23	Нестандартне приєднання	Східний центр	10/28/2025
006015171025 1 08 01 1 000000 1	10/17/2025	-	10/8/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6223840161208337	0.23	Стандартне приєднання	Західний центр	10/24/2025
006156221025 1 08 07 1 000000 1	10/22/2025	-	10/8/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6220919388475507	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	10/24/2025
006157221025 1 08 07 1 000000 1	10/22/2025	-	10/8/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6220391459902667	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	10/24/2025
006162221025 1 08 07 1 000000 1	10/22/2025	-	10/8/2025	15	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6221611611087902	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	10/24/2025
006137211025 1 08 04 1 000000 1	10/21/2025	-	10/8/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 628 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6220456951375245	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	11/9/2025
006169221025 1 08 03 1 000000 1	10/22/2025	-	10/8/2025	49.5	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-26-185	6224541372583498	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	10/31/2025
006122211025 1 08 02 1 000000 1	10/21/2025	-	10/8/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 29 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6221647773265318	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	10/22/2025
006095211025 1 08 04 1 000000 1	10/21/2025	-	10/8/2025	27	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6227795996236770	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/28/2025
006097211025 1 08 04 1 000000 1	10/21/2025	-	10/8/2025	49	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6228943404081705	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/25/2025

005975151025 1 08 02 1 000000 1	10/15/2025	-	10/8/2025	12	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-20-172	6222352183158039	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/23/2025
006099211025 1 08 04 1 000000 1	10/21/2025	-	10/8/2025	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6229975990002058	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/24/2025
006107211025 1 08 01 3 000000 1	10/21/2025	-	10/8/2025	6	споживання	-	на вхідних контактах видіючого комутаційного пристрою 0,23 кВ у ВОП-0,23	6224185403998466	0.23	Нестандартне приднання	Західний центр	11/5/2025
006181221025 1 08 04 1 000000 1	10/22/2025	-	10/9/2025	5	споживання	-	РП-35 кВ ПС 35/10 Ярмче	6224653918784599	0.23	Стандартне приднання	Південний центр	10/24/2025
005917141025 1 08 07 1 000000 1	10/14/2025	-	10/9/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-618	6223169536072297	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/17/2025
005919141025 1 08 07 1 000000 1	10/14/2025	-	10/9/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-618	6223169536072291	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/17/2025
006340281025 1 08 03 3 000000 1	10/28/2025	-	10/9/2025	10	споживання	-	РП-0,4 кВ №78 поруч будинку №18 на пл. Відродження.	6229774042132811	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	11/3/2025
006194231025 1 08 07 1 000000 1	10/23/2025	-	10/9/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №184 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6228024563046612	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	11/11/2025
006171221025 1 08 04 1 000000 1	10/22/2025	-	10/9/2025	25	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Ярмче"	6223578435626828	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/24/2025
005956151025 1 08 04 1 000000 1	10/15/2025	-	10/9/2025	5	споживання	-	ПЛ-10 кВ приднання "Молодьків" ПС 35/10/6 кВ "Старува"	6222913949725559	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/16/2025
006183221025 1 08 04 1 000000 1	10/22/2025	-	10/9/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6228036072993769	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/29/2025
006173221025 1 08 04 1 000000 1	10/22/2025	-	10/9/2025	20	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Ярмче"	6226713666907537	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/11/2025
006300271025 1 08 07 3 000000 1	10/27/2025	-	10/10/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №423 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6220296558532697	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/28/2025
006129211025 1 08 07 3 000000 1	10/21/2025	-	10/10/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №616 ПЛ-0,4 кВ Л-8 від	6221824170322489	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/23/2025
006199231025 1 08 04 1 000000 1	10/23/2025	-	10/10/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 606 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6225351108255069	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/28/2025
006202231025 1 08 04 1 000000 1	10/23/2025	-	10/10/2025	7	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6221604111807018	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/28/2025
006146221025 1 08 07 3 000000 1	10/22/2025	-	10/10/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №616 ПЛ-0,4 кВ Л-8 від	6220108520771498	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/25/2025
006024171025 1 08 07 1 000000 1	10/17/2025	-	10/10/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 4232 ПЛ-0,4 кВ Л-7	6229739343699879	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	10/22/2025
006170221025 1 08 04 1 000000 1	10/22/2025	-	10/10/2025	20	споживання	-	РП-35 кВ ПС 35/10 Ярмче	6223242216313599	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/30/2025
006223231025 1 08 07 1 000000 1	10/23/2025	-	10/10/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №36 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6221111714774389	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/14/2025
006231241025 1 08 01 1 000000 1	10/24/2025	-	10/10/2025	40	споживання	-	в РП 0,4кВ КТП-23-223.	6225142218506395	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	11/11/2025
006203231025 1 08 04 1 000000 1	10/23/2025	-	10/10/2025	15	споживання	-	РП-110 ПС "Богородчан-330"	6223897806571868	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/29/2025
006210231025 1 08 04 1 000000 1	10/23/2025	-	10/10/2025	20	споживання	-	в РП-10 кВ ЩТП-19-522	6229287390364298	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/11/2025
006253241025 2 08 05 2 000000 1	10/24/2025	-	10/10/2025	400	генерація	-	в РП-10 кВ ПС-35/10 кВ "Рудка"	6225819208576921	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	11/4/2025
006241241025 1 08 02 1 000000 1	10/24/2025	-	10/10/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6220106267003399	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/12/2025
006254241025 2 08 05 2 000000 1	10/24/2025	-	10/10/2025	400	генерація	-	в РП-10 кВ ПС-35/10 кВ "Рудка"	6228522598776208	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	11/4/2025
006298271025 1 08 07 3 000000 1	10/27/2025	-	10/10/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-419	6228510686609898	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	12/17/2025
006297271025 1 08 06 1 000000 1	10/27/2025	-	10/13/2025	16	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №314 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6220632093403058	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/29/2025
006289271025 1 08 02 1 000000 1	10/27/2025	-	10/13/2025	30	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ЗТП-28-117	6220112969560062	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/12/2025
006271271025 1 08 07 3 000000 1	10/27/2025	-	10/13/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №4609 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6221171763243158	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	12/17/2025
006278271025 1 08 02 1 000000 1	10/27/2025	-	10/13/2025	30	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-28-528	6222574661302016	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/6/2025
006283271025 1 08 03 3 000000 1	10/27/2025	-	10/13/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 33 ПЛ-0,4 кВ Л-27 від	6228724699037978	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	10/29/2025
006270271025 1 08 07 1 000000 1	10/27/2025	-	10/13/2025	40	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЩТП-29-813	6227947391076501	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/14/2025
006088201025 1 08 04 1 000000 1	10/20/2025	-	10/13/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 118 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6222521033335237	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/22/2025
006256271025 1 08 06 1 000000 1	10/27/2025	-	10/13/2025	35	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-34-346	6223050081717227	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	11/3/2025
006232241025 1 08 04 1 000000 1	10/24/2025	-	10/13/2025	44	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-30-408	6226828825695467	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/6/2025
006286271025 1 08 01 3 000000 1	10/27/2025	-	10/13/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 118 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6220631261217588	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	10/30/2025
006291271025 1 08 05 2 000000 1	10/27/2025	-	10/13/2025	320	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Салогія", остаточно визначається на	6227008051412999	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	11/14/2025
006292271025 1 08 05 1 000000 1	10/27/2025	-	10/13/2025	30	споживання	-	на ізоляторах опорі ПЛ-10 кВ приднання "Триозерне" ПС 35/10 кВ "Кавишчів"	6220162048974228	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	11/6/2025
006197231025 1 08 07 1 000000 1	10/23/2025	-	10/13/2025	50	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ЗТП-24-148 - ЗТП-24-243"	6229665067409298	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/5/2025
006288271025 1 08 05 1 000000 1	10/27/2025	-	10/13/2025	10	споживання	-	на вхідних контактах видіючого комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОП-0,4 кВ об'єкту	622232420995916В	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/27/2025
006353281025 1 08 04 3 000000 1	10/28/2025	-	10/13/2025	2000	споживання	1,2,3,4	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6220664585261209	10	Нестандартне приднання	Південний центр	11/6/2025
006264271025 1 08 04 1 000000 1	10/27/2025	-	10/14/2025	25	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-19-221	6220382596405690	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/31/2025

006351281025 1 08 03 2 000000 1	10/28/2025	-	10/14/2025	160	споживання	-	в РП-6 кВ ЗТП-26-4	6227103632861499	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	11/21/2025
006344281025 1 08 01 2 000000 1	10/28/2025	-	10/14/2025	25	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-32-247	6227518964588733	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	11/10/2025
006347281025 1 08 01 2 000000 1	10/28/2025	-	10/14/2025	155	споживання	-	на опори № 3/1 ПЛ-10 кВ приднання "Осмолода-1" ПС 110/10 кВ "Богонія"	6228020027893037	10	Нестандартне приднання	Західний центр	12/22/2025
006337281025 1 08 02 1 000000 1	10/28/2025	-	10/14/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 325 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6229666924597178	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/31/2025
006239241025 1 08 02 1 000000 1	10/24/2025	-	10/14/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опори ПЛ-10 кВ приднання	6225769164329775	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/5/2025
006339281025 1 08 02 1 000000 1	10/28/2025	-	10/14/2025	10	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-20-84	6227967326543889	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/17/2025
006341281025 1 08 03 3 000000 1	10/28/2025	-	10/14/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 93 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6222498235267068	0.23	Нестандартне приднання	Східний центр	11/18/2025
006346281025 1 08 07 3 000000 1	10/28/2025	-	10/14/2025	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-359	6223443172156151	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	11/5/2025
006198231025 1 08 07 1 000000 1	10/23/2025	-	10/14/2025	50	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ЗТП-24-148 - ЗТП-24-243"	6223330431750903	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/28/2025
006321281025 1 08 07 1 000000 1	10/28/2025	-	10/14/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ №305 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6228440029283698	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/17/2025
006386291025 1 08 01 3 000000 1	10/29/2025	-	10/15/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ №6 ПЛ-0,4 кВ Л-16 від	6229892788478844	0.23	Нестандартне приднання	Західний центр	11/19/2025
006387291025 1 08 01 3 000000 1	10/29/2025	-	10/15/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № В О 5, ПЛ-0,4 кВ Л-	6228594437447301	0.23	Нестандартне приднання	Західний центр	11/19/2025
006368291025 1 08 03 1 000000 1	10/29/2025	-	10/15/2025	18	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-27-292	6222073826510799	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	11/3/2025
006331281025 1 08 04 1 000000 1	10/28/2025	-	10/15/2025	27	споживання	-	ПЛ-10 кВ приднання "Десятин" ПС 35/10 кВ "Десятин"	6223719164528758	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/3/2025
006361291025 1 08 06 1 000000 1	10/29/2025	-	10/15/2025	4	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-33-99	6227768302249471	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	11/6/2025
006395291025 1 08 02 1 000000 1	10/29/2025	-	10/15/2025	19	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опори ПЛ-10 кВ приднання	6228394372069055	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/11/2025
006301281025 1 08 04 1 000000 1	10/28/2025	-	10/15/2025	49	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6222957111978048	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/3/2025
006221231025 1 08 07 2 000000 1	10/23/2025	-	10/15/2025	65.5	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-138	6220318655561276	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/30/2025
006370291025 1 08 03 1 000000 1	10/29/2025	-	10/15/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 15 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6225347705629178	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	11/27/2025
006322281025 1 08 07 1 000000 1	10/28/2025	-	10/15/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-561	6224069970613078	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/4/2025
006384291025 1 08 04 1 000000 1	10/29/2025	-	10/16/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6223999911433985	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/30/2025
006424301025 1 08 03 1 000000 1	10/30/2025	-	10/16/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-26-518	6227150105249855	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	11/3/2025
006303281025 1 08 04 1 000000 1	10/28/2025	-	10/16/2025	49	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6224833833671999	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/7/2025
006416301025 1 08 07 3 000000 1	10/30/2025	-	10/16/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ №2837 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6227560150815973	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	11/27/2025
006432301025 1 08 07 3 000000 1	10/30/2025	-	10/16/2025	49	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ поруч будинку №46 по вул. Пилипа Орлика	6220800122760189	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	11/25/2025
006430301025 1 08 06 1 000000 1	10/30/2025	-	10/16/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори ПЛ-10 кВ приднання "Острів"	6228745095301797	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	11/19/2025
006369291025 1 08 07 1 000000 1	10/29/2025	-	10/16/2025	25	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-589	6226087698206589	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/6/2025
006394291025 1 08 04 1 000000 1	10/29/2025	-	10/16/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6224372085193569	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/13/2025
006381291025 1 08 04 1 000000 1	10/29/2025	-	10/16/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 17 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6224154700000134	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/3/2025
006429301025 1 08 06 1 000000 1	10/30/2025	-	10/16/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори ПЛ-10 кВ приднання "Острів"	6227506335982441	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	11/11/2025
006217231025 1 08 01 1 000000 1	10/23/2025	-	10/16/2025	10	споживання	-	в РП 0,4 кВ КТП-23-145.	6221876093046489	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	11/4/2025
006385291025 1 08 04 1 000000 1	10/29/2025	-	10/16/2025	25	споживання	-	у РП-0,4 кВ КТП-30-199	6223076615866699	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/5/2025
006267271025 1 08 04 1 000000 1	10/27/2025	-	10/17/2025	15	споживання	-	РП-35 кВ ПС 35/10 Яремче	6223255981916162	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/30/2025
006431301025 1 08 04 2 000000 1	10/30/2025	-	10/17/2025	300	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6220734338774438	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	11/25/2025
006453311025 1 08 01 3 000000 1	10/31/2025	-	10/17/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № вул.3 ПЛ-0,4 кВ Л-13	6222457056785942	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	11/10/2025
006357291025 1 08 06 1 000000 1	10/29/2025	-	10/17/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 394 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6225409803399453	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	11/5/2025
006426301025 1 08 02 1 000000 1	10/30/2025	-	10/17/2025	9	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 131 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6228814304659049	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/7/2025
006312281025 1 08 01 1 000000 1	10/28/2025	-	10/17/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ №238 Л-1 від ЗТП-23-	6222418043318739	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/31/2025
006414301025 1 08 04 1 000000 1	10/30/2025	-	10/17/2025	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС "Ворохта" пр. "Яблуниця"	6226477920330308	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/30/2025
006442311025 1 08 07 1 000000 1	10/31/2025	-	10/17/2025	5	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-432	6223366191167555	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/4/2025
006459311025 1 08 03 3 000000 1	10/31/2025	-	10/17/2025	607	споживання	-	в РП-6 кВ ЗТП-26-140	6229696163214398	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	11/26/2025
006437311025 1 08 07 3 000000 1	10/31/2025	-	10/17/2025	7	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-98	6226910460000820	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	11/4/2025
006447311025 1 08 02 1 000000 1	10/31/2025	-	10/17/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 1558 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6220548515080915	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/17/2025

006418301025 1 08 05 2 000000 1	10/30/2025	-	10/17/2025	21	споживання	-	на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ присадня "Поклепо"	6222201367572039	0.4	Нестандартне присадня	Центральний центр	11/10/2025
006393291025 1 08 04 1 000000 1	10/29/2025	-	10/17/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0.4 кВ № 4013 ПЛ-0.4 кВ Л-1	6221553543850219	0.4	Стандартне присадня	Південний центр	10/31/2025
006455311025 1 08 03 1 000000 1	10/31/2025	-	10/17/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0.4 кВ № 47 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6224827241255805	0.4	Стандартне присадня	Східний центр	11/12/2025
006280271025 1 08 04 2 000000 1	10/27/2025	-	10/17/2025	60	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0.4 кВ Л-14 в РП-0.4 кВ ЗТП-35-29	6221543281019638	0.4	Нестандартне присадня	Південний центр	12/8/2025
006311281025 1 08 01 1 000000 1	10/28/2025	-	10/17/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0.4 кВ №238 Л-1 від ШТП-23-	6226286274894906	0.4	Стандартне присадня	Західний центр	10/31/2025
006410301025 1 08 04 1 000000 1	10/30/2025	-	10/20/2025	10	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-30-410	6224359929395090	0.4	Стандартне присадня	Південний центр	10/31/2025
006444311025 1 08 04 1 000000 1	10/31/2025	-	10/20/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0.4 кВ № 1840 ПЛ-0.4 кВ Л-5	6224298893802058	0.4	Стандартне присадня	Південний центр	11/5/2025
006222231025 1 08 07 2 000000 1	10/23/2025	-	10/20/2025	600	споживання	-	РП-10кВ в РП-24-3	6224006392372168	0.4	Нестандартне присадня	Центральний центр	11/14/2025
006224231025 2 08 05 3 000000 1	10/23/2025	-	10/20/2025	1000	генерація	-	в РП-10 кВ РП-21-2, остаточно визначастися на етапі проективання	6228199267422298	10	Нестандартне присадня	Центральний центр	11/24/2025
006440311025 1 08 04 1 000000 1	10/31/2025	-	10/20/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0.4 кВ №11 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6229902442118898	0.4	Стандартне присадня	Південний центр	11/3/2025
006328281025 1 08 01 1 000000 1	10/28/2025	-	10/20/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0.4 кВ №104 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6226646414678278	0.23	Стандартне присадня	Західний центр	11/24/2025
006243241025 1 08 02 1 000000 1	10/24/2025	-	10/20/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0.23 кВ № 14 ПЛ-0.23 кВ Л-4	6225638301039116	0.23	Стандартне присадня	Карпатський центр	11/3/2025
006456311025 1 08 04 1 000000 1	10/31/2025	-	10/20/2025	16	споживання	-	ПЛ-10 кВ присадня "ТП-19- 209" ПС 35/10 кВ "Дивач"	6223062699924098	0.4	Стандартне присадня	Південний центр	11/17/2025
006450311025 1 08 06 1 000000 1	10/31/2025	-	10/20/2025	30	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-33-497	6220597711763902	0.4	Стандартне присадня	Східний центр	11/3/2025
006441311025 1 08 04 1 000000 1	10/31/2025	-	10/20/2025	17	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0.4 кВ №14 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6225377650088859	0.4	Стандартне присадня	Південний центр	11/13/2025
006446311025 1 08 02 1 000000 1	10/31/2025	-	10/20/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0.4 кВ № 1 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6222998759591026	0.4	Стандартне присадня	Карпатський центр	11/9/2025
006408301025 1 08 05 1 000000 1	10/30/2025	-	10/21/2025	25	споживання	-	на трансформатор опори 0.4 кВ № 1351 ПЛ-0.4 кВ Л-4 від КТП-21- 304	6222886153389605	0.4	Стандартне присадня	Центральний центр	11/5/2025
006106211025 1 08 07 1 000000 1	10/21/2025	-	10/21/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0.4 кВ № 11 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6222085033102889	0.4	Стандартне присадня	Центральний центр	10/25/2025
006367291025 1 08 01 1 000000 1	10/29/2025	-	10/21/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 6 кВ на опори 6 кВ ПЛ-6 кВ ш. ПП-23-	6228348144793534	0.4	Стандартне присадня	Західний центр	10/31/2025
006417301025 1 08 04 1 000000 1	10/30/2025	-	10/22/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0.4 кВ № 9 ПЛ-0.4 кВ Л-6 від	6220247425030832	0.4	Стандартне присадня	Південний центр	10/31/2025
006398301025 1 08 01 1 000000 1	10/30/2025	-	10/22/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0.4 кВ №380/1 ПЛ-0.4 кВ Л-2	6227243409604859	0.4	Стандартне присадня	Західний центр	11/10/2025
006366291025 1 08 05 1 000000 1	10/29/2025	-	10/23/2025	2	споживання	-	РП-0.4 кВ в КТП-21-104 с. Мартинів	6224816012521800	0.23	Стандартне присадня	Центральний центр	11/26/2025
006460311025 1 08 07 2 000000 1	10/31/2025	-	10/24/2025	350	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-255	6225690535778699	0.4	Нестандартне присадня	Центральний центр	11/24/2025
006452311025 1 08 07 1 000000 1	10/31/2025	-	10/29/2025	50	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ЗТП-24-148 - ЗТП-24-243"	6223128026041359	0.4	Стандартне присадня	Центральний центр	11/13/2025
1068/24-4625- 3310/2012	12/3/2012	1068/24-4625- 3310/2012	1/4/2013	1476	споживання	1.2	в РП-10 кВ ЗТП-1003	-	0.4	Нестандартне присадня	Центральний центр	-
71/24-26/2017	3/9/2017	71/24-26/2017	6/9/2017	1150	споживання	1,2,3	в РП-10 кВ ПС 35/10 кВ "Шкірзавод"	-	0.4	Нестандартне присадня	Центральний центр	-
158/06	6/22/2006	158/06	6/22/2006	3864	споживання	1,2,3,4,5,6	ВРП-0.4 кВ проектних будівель	-	0.4	Нестандартне присадня	Центральний центр	-
1231/24-4127- 2944/2011	12/23/2011	1231/24-4127- 2944/2011	1/25/2012	367	споживання	-	РП-10 кВ ПС "Радіозавод" та РП-10 кВ ТП-170	-	0.4	Нестандартне присадня	Центральний центр	-
753/24-369/2016	9/13/2016	753/24-369/2016	10/18/2016	85	споживання	-	в РП-0.4 кВ ТП-97	-	0.4	Нестандартне присадня	Центральний центр	-
860-550	7/6/2007	860-550	7/27/2007	1400	споживання	1.2	врізка в ЛЕП-10 кВ «ПС 110/10 кВ Риль. – ТП-456» та у РП-10 кВ ТП-274	-	0.4	Нестандартне присадня	Центральний центр	-
187/24-8/2013	3/29/2013	187/24-8/2013	4/15/2013	610	споживання	1,2,3,4	ЛЕП-10 кВ «ПС "Шкірзавод" - ТП-352» та ЛЕП-10 кВ «ПС "Шкірзавод" - ТП-326"	-	0.4	Нестандартне присадня	Центральний центр	-
914/583	8/22/2007	914/583	8/28/2007	400	споживання	-	РП-10 кВ ТП-157 та врізка в КЛ-10 кВ "ТП-149 - ТП-203"	-	0.4	Нестандартне присадня	Центральний центр	-
006647061125 2 08 01 6 000000 1	11/6/2025	-	10/10/2025	7000	генерація	-	в РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Очирна"	6228522598776208	10	Нестандартне присадня	Західний центр	12/1/2025
006482031125 1 08 06 1 000000 1	11/3/2025	-	10/20/2025	25	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-33-98	6220342285313092	0.4	Стандартне присадня	Східний центр	11/4/2025
006490031125 1 08 03 1 000000 1	11/3/2025	-	10/20/2025	30	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-27-401	6228491949527373	0.4	Стандартне присадня	Східний центр	11/4/2025
006474031125 1 08 07 1 000000 1	11/3/2025	-	10/20/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0.4 кВ №1691 ПЛ-0.4 кВ Л-3	6227038655188017	0.4	Стандартне присадня	Центральний центр	11/5/2025
006503031125 1 08 03 1 000000 1	11/3/2025	-	10/20/2025	16	споживання	-	в РП-10 кВ ШТП-26-631	6227455817085371	0.4	Стандартне присадня	Східний центр	11/17/2025
006501031125 1 08 02 1 000000 1	11/3/2025	-	10/20/2025	49	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0.4 кВ в РП-0.4 кВ ЗТП-20-44 на	6226564786538598	0.4	Стандартне присадня	Карпатський центр	11/11/2025
006517041125 1 08 05 1 000000 1	11/4/2025	-	10/21/2025	25	споживання	-	на ізоляторах опори ПЛ-10 кВ присадня "Бовліва" ПС 35/10 кВ "Білошань"	6220354837085050	0.4	Стандартне присадня	Центральний центр	11/12/2025
006546041125 1 08 02 1 000000 1	11/4/2025	-	10/21/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опори ПЛ-10 кВ присадня	6225133340317264	0.4	Стандартне присадня	Карпатський центр	11/10/2025
006516041125 1 08 03 1 000000 1	11/4/2025	-	10/21/2025	1	споживання	-	в ПП-179 ПЛ-0.4 кВ Л-5 від ЗТП-26-28	6227221479356402	0.23	Стандартне присадня	Східний центр	11/5/2025
006547041125 1 08 07 1 000000 1	11/4/2025	-	10/21/2025	10	споживання	-	на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ присадня "ТП-29-565-1"	6229881651819474	0.23	Стандартне присадня	Центральний центр	11/26/2025
006497031125 1 08 04 1 000000 1	11/3/2025	-	10/21/2025	10	споживання	-	: на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0.4 кВ № 147 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6220702582654599	0.4	Стандартне присадня	Південний центр	11/7/2025

0065270411251 08 02 1 000000 1	11/4/2025	-	10/21/2025	10	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-28-388	6221447923910378	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/11/2025
0065500411251 08 02 1 000000 1	11/4/2025	-	10/21/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6221764635080382	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/17/2025
0065450411251 08 07 1 000000 1	11/4/2025	-	10/21/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №4646 ПЛ-0,4 кВ Л-11	6223800090886641	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	11/26/2025
0065000311251 08 02 1 000000 1	11/3/2025	-	10/21/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6225869469196449	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/5/2025
0065480411251 08 07 1 000000 1	11/4/2025	-	10/21/2025	10	споживання	-	в РП-24-1450 Л-6 від КТП-24- 485	6222088979025299	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	11/26/2025
0064630311251 08 01 1 000000 1	11/3/2025	-	10/21/2025	17	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 508 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6224056025896799	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	11/4/2025
0065510411251 08 02 1 000000 1	11/4/2025	-	10/21/2025	5	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-20-16; на	6224930979402905	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/12/2025
0065490411251 08 02 1 000000 1	11/4/2025	-	10/21/2025	20	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-28-292; на	6227624969999145	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/26/2025
0064760311251 08 07 1 000000 1	11/3/2025	-	10/21/2025	14	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТПММ-29-859	6229464660437999	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/21/2025
0065520411251 08 03 1 000000 1	11/4/2025	-	10/21/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на ПЛ-10 кВ приднання	6226053049796143	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	11/7/2025
0065100411251 08 07 1 000000 1	11/4/2025	-	10/21/2025	8	споживання	-	в РП-29-1 Л-1 від ЩТП-29-848	6225404901332358	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/27/2025
0064780311251 08 01 1 000000 1	11/3/2025	-	10/21/2025	21	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ оп. "Середня від	6225302479468441	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/2/2025
0064850311251 08 01 1 000000 1	11/3/2025	-	10/21/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ оп. "ЗТП"	6221571109781278	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	11/6/2025
0066140511251 08 06 1 000000 1	11/5/2025	-	10/22/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-22-322; на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ- на вихідних контактах	6220085079494857	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	11/7/2025
0065800511251 08 02 1 000000 1	11/5/2025	-	10/22/2025	20	споживання	-	комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-28-348; на	6220884339944538	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/7/2025
0066000511251 08 03 1 000000 1	11/5/2025	-	10/22/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №309 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6224085193429328	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	11/6/2025
0065200411251 08 05 1 000000 1	11/4/2025	-	10/22/2025	30	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ЗТП-21-147	6228468401165362	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/12/2025
0065990511251 08 06 1 000000 1	11/5/2025	-	10/22/2025	25	споживання	-	в РП-10 кВ ЩТП-33-575	6228032680752922	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	11/7/2025
0065970511251 08 06 1 000000 1	11/5/2025	-	10/22/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі ПЛ-10 кВ приднання "Острив"	6224072947658234	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	11/7/2025
0066100511251 08 02 1 000000 1	11/5/2025	-	10/22/2025	49	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6225988455141889	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/14/2025
0065780511251 08 03 3 000000 1	11/5/2025	-	10/22/2025	8	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ЗТП-26-62	6225065745766134	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	11/6/2025
0065280411251 08 02 1 000000 1	11/4/2025	-	10/22/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 555 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6228599691630289	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/12/2025
0065850511251 08 02 1 000000 1	11/5/2025	-	10/22/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6227499677357798	0.23	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/18/2025
0066090511251 08 07 2 000000 1	11/5/2025	-	10/22/2025	400	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-498; врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ЗТП-24- 151 - ЗТП-24-498"	6223295930390929	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	11/11/2025
0065190411251 08 04 1 000000 1	11/4/2025	-	10/22/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ приднання "ТП-19- 209" ПС 35/10 кВ "Дивичак"	6224391021424944	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/10/2025
0068491311252 08 04 6 000000 1	11/13/2025	-	10/22/2025	9200	генерація	-	В РП-10 кВ ПС-110/35/10 кВ"Богородчан"	6226685538925397	10	Нестандартне приднання	Південний центр	12/4/2025
0065290411251 08 02 1 000000 1	11/4/2025	-	10/23/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 4520 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6220034760258504	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/6/2025
0065570511251 08 04 1 000000 1	11/5/2025	-	10/23/2025	30	споживання	-	РП-10 кВ КТП-35-129	6229054648954788	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/11/2025
0066390611251 08 03 1 000000 1	11/6/2025	-	10/23/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 197 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6228349404832969	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	11/7/2025
0065590511251 08 04 1 000000 1	11/5/2025	-	10/23/2025	8	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6222874115258419	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/10/2025
0065300411251 08 02 1 000000 1	11/4/2025	-	10/23/2025	50	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6221876271286049	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/2/2025
0065310411251 08 02 1 000000 1	11/4/2025	-	10/23/2025	50	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6226357724531526	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/2/2025
0064660311251 08 04 1 000000 1	11/3/2025	-	10/23/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №24 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6225073538542294	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/4/2025
0066220611251 08 07 3 000000 1	11/6/2025	-	10/23/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №2704 ПЛ-0,4 кВ Л-10	6222418694956398	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	12/23/2025
0065960511251 08 06 1 000000 1	11/5/2025	-	10/23/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1802 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6220535728018661	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	11/6/2025
0065070411251 08 04 1 000000 1	11/4/2025	-	10/23/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6222498562699502	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/18/2025
0065320411251 08 02 1 000000 1	11/4/2025	-	10/23/2025	50	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6224077703003899	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/2/2025
0065340411251 08 04 1 000000 1	11/4/2025	-	10/23/2025	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-30-409	6229098429296677	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/11/2025
0066150611251 08 03 1 000000 1	11/6/2025	-	10/23/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 317 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6227030867064698	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	11/10/2025
0064650311251 08 01 1 000000 1	11/3/2025	-	10/23/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 31 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6222007653401744	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	11/5/2025
0066480611251 08 03 2 000000 1	11/6/2025	-	10/23/2025	246	споживання	-	КЛ-6 кВ "ЗТП-26-64 - ЗТП-26- 202"	6225908759650899	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	11/12/2025
0066510711251 08 03 1 000000 1	11/7/2025	-	10/24/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 269 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6221416779911948	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	11/12/2025
0065750511251 08 06 1 000000 1	11/5/2025	-	10/24/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЩТП-33-575; на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на ПЛ-10 кВ	6220855380400199	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	11/7/2025

0066160611251 08 06 1 000000 I	11/6/2025	-	10/24/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 299 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ	6228503127762592	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	11/11/2025
0066700711251 08 07 1 000000 I	11/7/2025	-	10/24/2025	3	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 299 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ	6224119318831613	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/11/2025
0065210411251 08 05 1 000000 I	11/4/2025	-	10/24/2025	30	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-21-68	6229172689856641	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/6/2025
0066710711251 08 03 1 000000 I	11/7/2025	-	10/24/2025	5	споживання	-	; на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,23 кВ № 161 ПЛ-0,23 кВ Л-1	6224538287650100	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	11/21/2025
0066330611251 08 02 1 000000 I	11/6/2025	-	10/26/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6227136799017199	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/26/2025
0066620711251 08 07 3 000000 I	11/7/2025	-	10/24/2025	55	споживання	-	в РП-0,4 кВ БКТП-24-40	6224887951540798	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	11/11/2025
0066400611251 08 02 1 000000 I	11/6/2025	-	10/27/2025	45	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6223551605713907	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/4/2025
0066230611251 08 04 1 000000 I	11/6/2025	-	10/27/2025	16	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 26 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6227085015514338	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/11/2025
0066941011251 08 01 1 000000 I	11/10/2025	-	10/27/2025	5	споживання	-	в РП 0,4кВ КТП-23-88. ; РП-0,4 кВ КТП-23-88.	6224712450662627	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	12/8/2025
0067061011251 08 03 1 000000 I	11/10/2025	-	10/27/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,23 кВ № 457 ПЛ-0,23 кВ Л-2	6222552973814727	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	11/19/2025
0067021011251 08 03 1 000000 I	11/10/2025	-	10/27/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 214 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6225877815873223	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	11/18/2025
0066961011251 08 03 1 000000 I	11/10/2025	-	10/27/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1912 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6222831891095499	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	11/13/2025
0065710511251 08 07 1 000000 I	11/5/2025	-	10/27/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 403 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6223690711844799	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/17/2025
0065700511251 08 07 1 000000 I	11/5/2025	-	10/27/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 403 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6222043141253846	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/17/2025
0066060511251 08 01 1 000000 I	11/5/2025	-	10/27/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 64/1 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6228740605628247	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	11/12/2025
0065690511251 08 07 1 000000 I	11/5/2025	-	10/27/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 403 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6229028046823408	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/17/2025
0065680511251 08 07 1 000000 I	11/5/2025	-	10/27/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 403 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6227229343371504	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/17/2025
0067011011251 08 07 1 000000 I	11/10/2025	-	10/27/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-29-605	6225343115726794	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/13/2025
0065660511251 08 07 1 000000 I	11/5/2025	-	10/27/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 403 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6221949015031708	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/17/2025
0066190611251 08 07 3 000000 I	11/6/2025	-	10/27/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 5237 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6225258274530028	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	12/17/2025
0066730711251 08 04 1 000000 I	11/7/2025	-	10/27/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 5 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6229158662611298	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/24/2025
0066280611251 08 04 1 000000 I	11/6/2025	-	10/27/2025	25	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-30-170	6225902916249650	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/2/2025
0065400411251 08 01 2 000000 I	11/4/2025	-	10/27/2025	3.5	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ багатоквартирного будинку по вул. Чопової, буд. 12	6229924869575142	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	11/7/2025
0066931011251 08 01 1 000000 I	11/10/2025	-	10/27/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 91 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6223421770470230	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	11/28/2025
0066240611251 08 04 1 000000 I	11/6/2025	-	10/27/2025	12	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ямна"	6220435378353603	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/12/2025
0067031011251 08 06 1 000000 I	11/10/2025	-	10/27/2025	23	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-33-423	6221547064741999	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	11/18/2025
0066881011251 08 01 1 000000 I	11/10/2025	-	10/27/2025	25	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-32-119	622440572846743	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	11/14/2025
0067041011251 08 02 1 000000 I	11/10/2025	-	10/27/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 71 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6223301403958075	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/14/2025
0067051011251 08 02 1 000000 I	11/10/2025	-	10/27/2025	50	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-20-335	6228960391767034	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/19/2025
0067001011251 08 06 1 000000 I	11/10/2025	-	10/27/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-22-379	6222640285814406	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	11/14/2025
0064840311251 08 01 1 000000 I	11/3/2025	-	10/27/2025	30	споживання	-	РП-10 кВ КТП-25-197	6223115440874830	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	11/7/2025
0066921011251 08 01 1 000000 I	11/10/2025	-	10/27/2025	20	споживання	-	в РП 0,4 кВ КТП-23-177.	6225318344733738	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	11/14/2025
0066861011251 08 01 1 000000 I	11/10/2025	-	10/27/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр. «Фіоріано»	6225372439062509	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	11/12/2025
0066640711251 08 02 1 000000 I	11/7/2025	-	10/27/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 4 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6228231870043039	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/13/2025
0067181011251 08 03 1 000000 I	11/10/2025	-	10/27/2025	30	споживання	-	в РП-0,4кВ ЗТП-27-107.	622131216974664Y	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	11/11/2025
0065640511251 08 04 1 000000 I	11/5/2025	-	10/27/2025	10	споживання	-	у РП-0,4 кВ ТП-19-40 Л-1	6226531239487599	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/7/2025
0066660711251 08 02 1 000000 I	11/7/2025	-	10/27/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 14 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6224754539380399	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/12/2025
0067071011251 08 06 1 000000 I	11/10/2025	-	10/27/2025	30	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-33-77	6225038615050959	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	11/12/2025
0067251011251 08 01 3 000000 I	11/10/2025	-	10/27/2025	1000	генерація	-	ПЛ-10 кВ ПС Тергівецьке 35/10 пр. ЗТП-32-96	6229905375406998	10	Нестандартне приднання	Західний центр	12/10/2025
0067241011251 08 04 3 000000 I	11/10/2025	-	10/27/2025	3200	споживання	-	в РП-10 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ямна"	6225083597866859	10	Нестандартне приднання	Південний центр	12/1/2025
0066911011251 08 04 5 000000 I	11/10/2025	-	10/27/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 11 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6220553417198178	0.4	Тимчасове приднання (по КСР)	Південний центр	-
0065860511251 08 02 1 000000 I	11/5/2025	-	10/28/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6222163901182388	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/26/2025
0065870511251 08 02 1 000000 I	11/5/2025	-	10/28/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6222890160704798	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/26/2025

006588051125 1 08 02 1 000000 1	11/5/2025	-	10/28/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6226033680482500	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	11/26/2025
006721101125 1 08 04 1 000000 1	11/10/2025	-	10/28/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ КТП-35-113, ПЛ-10 кВ ПС "Делітін" присидання "пр. Заріччя"	6220181746165964	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	11/18/2025
006589051125 1 08 02 1 000000 1	11/5/2025	-	10/28/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6222066219227058	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	11/26/2025
006750111125 1 08 06 1 000000 1	11/11/2025	-	10/28/2025	25	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-34-203	6228063705643332	0.4	Стандартне присидання	Східний центр	11/18/2025
006772111125 1 08 07 2 000000 1	11/11/2025	-	10/28/2025	152	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-446	6229815447537490	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	11/14/2025
006775111125 2 08 04 3 000000 1	11/11/2025	-	10/28/2025	2000	генерація	-	в РП-10 кВ ПС 35/10 кВ "Мікрів", остаточно підвищується на стабі	6222873512099200	10	Нестандартне присидання	Південний центр	12/8/2025
006728101125 1 08 04 1 000000 1	11/10/2025	-	10/28/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Яма"	6221640872757999	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	11/14/2025
006590051125 1 08 02 1 000000 1	11/5/2025	-	10/28/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6224514179052701	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	11/26/2025
006710101125 1 08 04 1 000000 1	11/10/2025	-	10/28/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-35-50	6223863193487298	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	11/13/2025
006591051125 1 08 02 1 000000 1	11/5/2025	-	10/28/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6225852772723088	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	11/26/2025
006715101125 1 08 02 1 000000 1	11/10/2025	-	10/28/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1687 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6229422901810398	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	11/13/2025
006742111125 1 08 07 1 000000 1	11/11/2025	-	10/28/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1408 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6227392733318799	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	12/11/2025
006768111125 1 08 03 3 000000 1	11/11/2025	-	10/28/2025	8.5	споживання	-	в РП-0,4 кВ №107 поруч будинку №4 на вул. Ватиславська Івана	6225057935231515	0.23	Нестандартне присидання	Східний центр	11/21/2025
006626061125 1 08 04 1 000000 1	11/6/2025	-	10/28/2025	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ворохта"	6221242499772179	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	11/25/2025
006709101125 1 08 07 1 000000 1	11/10/2025	-	10/28/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №874 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6224273489574806	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	11/27/2025
006727101125 1 08 04 1 000000 1	11/10/2025	-	10/28/2025	10	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-35-23	6224376875844078	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	11/20/2025
006668071125 1 08 04 1 000000 1	11/7/2025	-	10/28/2025	30	споживання	-	у РП-0,4 кВ КТП-19-127	6227471103655975	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	11/10/2025
006592051125 1 08 02 1 000000 1	11/5/2025	-	10/28/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6222902641351039	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	11/26/2025
006593051125 1 08 02 1 000000 1	11/5/2025	-	10/28/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6222984901967905	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	11/26/2025
006565051125 1 08 04 1 000000 1	11/5/2025	-	10/28/2025	25	споживання	-	ПЛ-10 кВ присидання "ТП-19- 209" ПС 35/10 кВ "Дивичак"	6224605347233542	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	11/11/2025
006711101125 1 08 04 1 000000 1	11/10/2025	-	10/28/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ворохта"	6228891162085502	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	11/17/2025
006729101125 1 08 04 1 000000 1	11/10/2025	-	10/28/2025	15	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-35-23	6229515538068751	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	11/20/2025
006771111125 1 08 03 2 000000 1	11/11/2025	-	10/28/2025	160	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-26-1001.	6220984283331698	0.4	Нестандартне присидання	Східний центр	12/10/2025
006731101125 1 08 04 1 000000 1	11/10/2025	-	10/28/2025	10	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-35-23	6227982146672704	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	11/20/2025
006730101125 1 08 04 1 000000 1	11/10/2025	-	10/28/2025	10	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-35-23	6222586779120704	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	11/20/2025
006732101125 1 08 04 1 000000 1	11/10/2025	-	10/28/2025	10	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-35-23	6228087528567900	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	11/20/2025
006607051125 1 08 01 2 000000 1	11/5/2025	-	10/28/2025	4	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку по пр. Незалежності, бул., 7.	62274111473342099	0.4	Нестандартне присидання	Західний центр	11/10/2025
006770111125 1 08 02 1 000000 1	11/11/2025	-	10/28/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6229702105268949	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	11/12/2025
006524041125 1 08 05 1 000000 1	11/4/2025	-	10/28/2025	15	споживання	-	РП-0,4 кВ в ЗТП-21-290 м. Бурштин	6223036199598845	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	11/14/2025
006713101125 1 08 04 1 000000 1	11/10/2025	-	10/28/2025	50	споживання	-	РП10 кВ ПС-110/35/10 кВ "Яма"	6220020557339798	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	11/14/2025
006716101125 1 08 02 1 000000 1	11/10/2025	-	10/28/2025	10	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-28-23 на	6229127948360318	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	11/14/2025
006776111125 1 08 07 2 000000 1	11/11/2025	-	10/28/2025	320	споживання	-	на опорі 10 кВ №140 ПЛ-10 кВ "ЗТП-24-220-КТП-24-479"	6223279405414675	10	Нестандартне присидання	Центральний центр	11/19/2025
006777111125 1 08 03 3 000000 1	11/11/2025	-	10/28/2025	5	споживання	-	в РП-0,4 кВ №33 поруч будинку №1 на вул. Носівська Віталія	6221191071484492	0.4	Нестандартне присидання	Східний центр	11/21/2025
006714101125 1 08 04 1 000000 1	11/10/2025	-	10/28/2025	10	споживання	-	РП-10 кВ КТП-35-155	6229977246184688	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	11/28/2025
006797121125 1 08 03 1 000000 1	11/12/2025	-	10/29/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 263 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6229572112216594	0.4	Стандартне присидання	Східний центр	11/19/2025
006736111125 1 08 01 1 000000 1	11/11/2025	-	10/29/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №388 ПЛ-0,4 кВ Л-7 від	6222821837264098	0.4	Стандартне присидання	Західний центр	11/13/2025
006798121125 1 08 03 1 000000 1	11/12/2025	-	10/29/2025	5	споживання	-	в РП-0,4кВ КТП-27-297.	6227020758373959	0.23	Стандартне присидання	Східний центр	11/14/2025
006698101125 1 08 01 1 000000 1	11/10/2025	-	10/29/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1422 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6223045845132008	0.23	Стандартне присидання	Західний центр	11/21/2025
006748111125 1 08 04 1 000000 1	11/11/2025	-	10/29/2025	17	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №14 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6224163994292143	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	11/14/2025
006682101125 1 08 04 1 000000 1	11/10/2025	-	10/29/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 15 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6222316459443422	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	11/26/2025
006783121125 1 08 06 1 000000 1	11/12/2025	-	10/29/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №68 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6222671708686998	0.4	Стандартне присидання	Східний центр	11/13/2025
006780121125 1 08 05 1 000000 1	11/12/2025	-	10/29/2025	25	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ присидання "Мартинів"	6220615553029703	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	12/11/2025
006808121125 1 08 01 2 000000 1	11/12/2025	-	10/29/2025	70	споживання	-	РП-10 кВ КТП-32-156	6225048867351403	0.4	Нестандартне присидання	Західний центр	11/13/2025

006799121125 1 08 01 3 000000 1	11/12/2025	-	10/29/2025	25	споживання	-	РП-0,4 кВ ЗТП-25-479	6220151344475740	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	11/17/2025
006672071125 1 08 07 3 000000 1	11/7/2025	-	10/29/2025	960	споживання	-	в РП-10 кВ ПС 110/10 "Вовчиця"; в РП-0,4 кВ ЗТП- 24-151	6229020391832199	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	11/13/2025
006679101125 1 08 01 1 000000 1	11/10/2025	-	10/29/2025	30	споживання	-	РП-10 кВ КТП-25-214	6225404783180488	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	11/11/2025
006805121125 1 08 03 1 000000 1	11/12/2025	-	10/29/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 8 ПЛ-0,4 кВ Л-6 від на виходах проводу із	6228153752414068	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	11/28/2025
006779121125 1 08 07 1 000000 1	11/12/2025	-	10/30/2025	30	споживання	-	натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №316 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6223531755458086	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/14/2025
006471031125 1 08 03 1 000000 1	11/3/2025	-	10/30/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 21 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6224684532323699	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	11/4/2025
006838131125 1 08 04 1 000000 1	11/13/2025	-	10/30/2025	9	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Яма"	6227561520669199	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/28/2025
006749111125 1 08 04 1 000000 1	11/11/2025	-	10/30/2025	19.4	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №317 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6226387322308012	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/18/2025
006778121125 1 08 07 1 000000 1	11/12/2025	-	10/30/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №203 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6220883776895689	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/14/2025
006681101125 1 08 04 1 000000 1	11/10/2025	-	10/30/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 610 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6227536408696998	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/18/2025
006839131125 1 08 04 1 000000 1	11/13/2025	-	10/30/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6223084529152048	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/19/2025
006658071125 1 08 07 1 000000 1	11/7/2025	-	10/30/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №182 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6220451890931998	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/26/2025
006851131125 1 08 04 3 000000 1	11/13/2025	-	10/30/2025	600	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6226169707602309	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	12/8/2025
006632061125 1 08 04 1 000000 1	11/6/2025	-	10/30/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 93 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6225130450883192	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/10/2025
006666071125 1 08 02 1 000000 1	11/7/2025	-	10/30/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	622838659418000	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/19/2025
006638061125 1 08 02 1 000000 1	11/6/2025	-	10/30/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 556 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6222145882686579	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/7/2025
006848131125 1 08 02 1 000000 1	11/13/2025	-	10/30/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 877 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	622869333481889	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/20/2025
006846131125 1 08 03 1 000000 1	11/13/2025	-	10/30/2025	15	споживання	-	в РП-0,4кВ ЗТП-27-38.; в РП- 0,4кВ ЗТП-27-38.; в РП-0,4кВ ЗТП-27-38.	6223683143728113	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	11/14/2025
006814131125 1 08 04 1 000000 1	11/13/2025	-	10/30/2025	8	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС "Ворохта" пр. "Кремінш"	6224221033428420	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/18/2025
006815131125 1 08 04 1 000000 1	11/13/2025	-	10/30/2025	8	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС "Ворохта" пр. "Кремінш"	6228634419057799	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/18/2025
006817131125 1 08 04 1 000000 1	11/13/2025	-	10/30/2025	8	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС "Ворохта" пр. "Кремінш"	6225526513239499	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/18/2025
006819131125 1 08 04 1 000000 1	11/13/2025	-	10/30/2025	8	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС "Ворохта" пр. "Кремінш"	6224911622695049	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/18/2025
006820131125 1 08 04 1 000000 1	11/13/2025	-	10/30/2025	8	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС "Ворохта" пр. "Кремінш"	6223737165741763	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/18/2025
006842131125 1 08 04 1 000000 1	11/13/2025	-	10/30/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №523 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6220262086918499	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/11/2025
006850131125 1 08 04 1 000000 1	11/13/2025	-	10/30/2025	8	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС "Ворохта" пр. "Кремінш"	6224715402919598	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/18/2025
006829131125 1 08 04 1 000000 1	11/13/2025	-	10/30/2025	8	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС "Ворохта" пр. "Кремінш"	6226412296669902	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/18/2025
006836131125 1 08 04 1 000000 1	11/13/2025	-	10/30/2025	25	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС "Говедра" пр. "Чорногора"	6228718975033501	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/14/2025
006830131125 1 08 04 1 000000 1	11/13/2025	-	10/31/2025	8	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС "Ворохта" пр. "Кремінш"	6226523552527179	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/18/2025
006832131125 1 08 04 1 000000 1	11/13/2025	-	10/31/2025	8	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС "Ворохта" пр. "Кремінш"	6223508075198628	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/18/2025
006875141125 1 08 02 1 000000 1	11/14/2025	-	10/31/2025	20	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-28-238; на	6227027506336091	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/18/2025
006824131125 1 08 01 1 000000 1	11/13/2025	-	10/31/2025	30	споживання	-	в РП-0,4кВ КТП-32-430.	6224156558902498	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	11/20/2025
006868141125 1 08 06 1 000000 1	11/14/2025	-	10/31/2025	25	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-22-139	6220360588874316	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	11/18/2025
006856141125 1 08 01 1 000000 1	11/14/2025	-	10/31/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ ЩТП-32-442.	6229897398435114	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	11/25/2025
006834131125 1 08 04 1 000000 1	11/13/2025	-	10/31/2025	8	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС "Ворохта" пр. "Кремінш"	6224395591380498	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/18/2025
006835131125 1 08 04 1 000000 1	11/13/2025	-	10/31/2025	8	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС "Ворохта" пр. "Кремінш"	6223185575115099	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/18/2025
006739111125 1 08 07 1 000000 1	11/11/2025	-	10/31/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №365 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6225454900590148	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/28/2025
006883141125 1 08 01 3 000000 1	11/14/2025	-	10/31/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №714 ПЛ-0,4 кВ Л-10	6229467845663029	0.23	Нестандартне приднання	Західний центр	11/18/2025
006863141125 1 08 06 1 000000 1	11/14/2025	-	10/31/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 473 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6225530451165214	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	11/24/2025
006828131125 1 08 02 1 000000 1	11/13/2025	-	10/31/2025	30	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-28-64	6228021066687048	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/21/2025
006916171125 1 08 06 1 000000 1	11/17/2025	-	11/3/2025	6	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-33-171	6220055711899397	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	11/18/2025
006893171125 1 08 06 1 000000 1	11/17/2025	-	11/3/2025	13	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЩТП-22-321 с. Черятин; на виходах проводу із натяжного затискача на	622716585971721H	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/1/2025
006894171125 1 08 01 1 000000 1	11/17/2025	-	11/3/2025	5	споживання	-	натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1029/2 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6228549985234798	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	11/20/2025
006921171125 1 08 03 1 000000 1	11/17/2025	-	11/3/2025	16	споживання	-	в РП-0,4кВ КТП-27-453.	6222627056867947	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	11/19/2025

006922171125 1 08 03 1 000000 1	11/17/2025	-	11/3/2025	25	споживання	-	в РП-0,4кВ КТП-27-201.	6228726118173274	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	11/18/2025
006781121125 1 08 06 1 000000 1	11/12/2025	-	11/3/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6226840690782265	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	11/13/2025
006684101125 1 08 04 1 000000 1	11/10/2025	-	11/3/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 56 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6229069542021866	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/12/2025
006931171125 1 08 03 1 000000 1	11/17/2025	-	11/3/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання в РП-0,4 кВ КТП-22-319; на	6228269192073904	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	11/27/2025
006930171125 1 08 06 1 000000 1	11/17/2025	-	11/3/2025	30	споживання	-	виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-	6223147177706498	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	11/18/2025
006929171125 1 08 06 1 000000 1	11/17/2025	-	11/3/2025	25	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЩТП-33-618	6222564339263508	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/4/2025
006917171125 1 08 03 1 000000 1	11/17/2025	-	11/3/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 41 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6222788802528409	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	11/24/2025
007377011225 2 08 01 6 000000 1	12/1/2025	-	11/3/2025	9990	генерація	-	в РП-10 кВ ПС 110/10 кВ Брошнів (остаточно вищесється на стійі	6220628383493404	10	Нестандартне приднання	Західний центр	-
006642061125 1 08 02 1 061125 2	11/6/2025	-	11/3/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6228506283968151	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/11/2025
006871141125 1 08 04 1 000000 1	11/14/2025	-	11/3/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТПП-30-269	6222477853370053	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/17/2025
006865141125 1 08 07 1 000000 1	11/14/2025	-	11/3/2025	50	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "ТП-29-143"; в РП- 0,4 кВ КТП-29-540- на	6222873775668045	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/27/2025
006896171125 1 08 01 1 000000 1	11/17/2025	-	11/3/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ ЗТП-32-144	6222702724930678	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/10/2025
006897171125 1 08 06 1 000000 1	11/17/2025	-	11/3/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-22-28	6228219352645745	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	11/24/2025
006898171125 1 08 02 1 000000 1	11/17/2025	-	11/3/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 29 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6223503251222799	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/25/2025
006918171125 1 08 03 1 000000 1	11/17/2025	-	11/3/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6221185321599191	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/4/2025
006872141125 1 08 04 1 000000 1	11/14/2025	-	11/3/2025	20	споживання	-	ПЛ-6 кВ приднання "Бистриця" ПС 35/6 кВ "Пасічня"	62225052494605305	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/28/2025
006877141125 1 08 02 1 000000 1	11/14/2025	-	11/3/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1705 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6226328416755378	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/17/2025
006870141125 1 08 04 1 000000 1	11/14/2025	-	11/3/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 12 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6228758519814249	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/28/2025
006934171125 1 08 07 3 000000 1	11/17/2025	-	11/3/2025	90	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-1022	6226124488340950	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	11/18/2025
006878141125 1 08 02 1 000000 1	11/14/2025	-	11/3/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6224206223572699	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/2/2025
006796121125 1 08 01 1 000000 1	11/12/2025	-	11/3/2025	25	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-32-27; РП-0,4 кВ КТП-32-27	6225657759820788	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	11/20/2025
006844131125 1 08 05 1 000000 1	11/13/2025	-	11/3/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №304 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6226595550701669	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/27/2025
006935171125 1 08 07 3 000000 1	11/17/2025	-	11/3/2025	755	споживання	-	в РП-10 кВ ПС 110/10 кВ "Березіла"	6222569551239257	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	12/11/2025
006843131125 1 08 04 1 000000 1	11/13/2025	-	11/3/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ ЩТП-19-483; на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ	6220364756582228	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/18/2025
006873141125 1 08 07 1 000000 1	11/14/2025	-	11/3/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №805 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6221806416353399	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/17/2025
006899171125 1 08 01 1 000000 1	11/17/2025	-	11/3/2025	30	споживання	-	РП-10 кВ КТП-32-49	6222888729057789	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	11/24/2025
006674071125 1 08 04 1 000000 1	11/7/2025	-	11/4/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 14 ПЛ-0,4 кВ Л-9 від	622806308584999	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/21/2025
006914171125 1 08 06 1 000000 1	11/17/2025	-	11/4/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 460 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6224287059265166	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	11/27/2025
006984181125 1 08 06 2 000000 1	11/18/2025	-	11/4/2025	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-33-159	6221902322032232	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	12/18/2025
006885171125 1 08 04 1 000000 1	11/17/2025	-	11/4/2025	8	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6224135556982698	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/20/2025
006980181125 1 08 02 1 000000 1	11/18/2025	-	11/4/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6221499301100601	0.23	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/9/2025
006790121125 1 08 07 1 000000 1	11/12/2025	-	11/4/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №704 ПЛ-0,4 кВ Л-6 від	6223394523456038	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/13/2025
006928171125 1 08 04 1 000000 1	11/17/2025	-	11/4/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-19-297	6221801211319460	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/19/2025
006886171125 1 08 04 1 000000 1	11/17/2025	-	11/4/2025	12	споживання	-	ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-35-177	6227751419095788	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/1/2025
006759111125 1 08 02 1 000000 1	11/11/2025	-	11/4/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6220302828019572	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/17/2025
006887171125 1 08 04 1 000000 1	11/17/2025	-	11/4/2025	15	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6221322253696389	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/2/2025
006822131125 1 08 07 1 000000 1	11/13/2025	-	11/4/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1688 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6222751300550047	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/17/2025
006900171125 1 08 01 1 000000 1	11/17/2025	-	11/4/2025	4	споживання	-	на вхідних контактах введеного комутуючого пристрою 0,23кВ у ВОП-0,23кВ об'єкту.	6224232553950905	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	12/5/2025
006919171125 1 08 04 1 000000 1	11/17/2025	-	11/4/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №3 ПЛ-0,4 кВ Л-9 від	6226441189077938	0.23	Стандартне приднання	Південний центр	11/21/2025
006972181125 1 08 05 1 000000 1	11/18/2025	-	11/4/2025	30	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ЗТП-21-413	6229427045894266	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/28/2025
006888171125 1 08 04 1 000000 1	11/17/2025	-	11/4/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6225132809370618	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/25/2025
006973181125 1 08 05 1 000000 1	11/18/2025	-	11/4/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 637 ПЛ-0,4 кВ Л-7 від	6228117058582303	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/1/2025
006810121125 1 08 06 1 000000 1	11/12/2025	-	11/4/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6221452094483850	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/2/2025

006627061125 1 08 07 1 000000 1	11/6/2025	-	11/4/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №1487 ПЛ-0,4 кВ Л-4 на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №510 ПЛ-0,4 кВ Л-6 від	6228533658163743	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/10/2025
006959181125 1 08 07 1 000000 1	11/18/2025	-	11/4/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №510 ПЛ-0,4 кВ Л-6 від	6222924166663798	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/24/2025
006982181125 1 08 07 3 000000 1	11/18/2025	-	11/5/2025	31	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-580	6224149383947699	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	11/28/2025
006952181125 1 08 07 1 000000 1	11/18/2025	-	11/5/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №218 ПЛ-0,4 кВ Л-1 на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ЗТП-28-716; на	6229875156703300	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/19/2025
007017191125 1 08 02 1 000000 1	11/19/2025	-	11/5/2025	50	споживання	-	комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ЗТП-28-716; на	6228074988354987	0,4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/24/2025
006995191125 1 08 03 1 000000 1	11/19/2025	-	11/5/2025	6	споживання	-	в РП-0,4кВ КТП-27-397.	6224680049986298	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	11/28/2025
006948181125 1 08 01 1 000000 1	11/18/2025	-	11/5/2025	5	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-25-410	6229015878885169	0,23	Стандартне приднання	Західний центр	11/21/2025
006961181125 1 08 04 1 000000 1	11/18/2025	-	11/5/2025	11	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6228785595413109	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	11/27/2025
007020191125 1 08 02 1 000000 1	11/19/2025	-	11/5/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 526 ПЛ-0,4 кВ Л-1 на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №4141 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6225232274941606	0,4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/21/2025
006988191125 1 08 07 3 000000 1	11/19/2025	-	11/5/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №117 ПЛ-0,23 кВ Л-2 на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 57 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6222475724876874	0,23	Нестандартне приднання	Центральний центр	11/28/2025
006964181125 1 08 04 1 000000 1	11/18/2025	-	11/5/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,23 кВ № 117 ПЛ-0,23 кВ Л-2 на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 57 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6229908255029037	0,23	Стандартне приднання	Південний центр	11/30/2025
007007191125 1 08 06 1 000000 1	11/19/2025	-	11/5/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 57 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6223618167600758	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	11/21/2025
006997191125 1 08 04 1 000000 1	11/19/2025	-	11/5/2025	15	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	622388892556471	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	12/5/2025
007006191125 1 08 06 1 000000 1	11/19/2025	-	11/5/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №675 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	622825073454879	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	11/21/2025
006999191125 1 08 04 1 000000 1	11/19/2025	-	11/5/2025	15	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6229695619519478	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	12/5/2025
006806121125 1 08 02 1 000000 1	11/12/2025	-	11/5/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опірі ПЛ-10 кВ присидання	6220268724020701	0,4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/14/2025
006864141125 1 08 01 1 000000 1	11/14/2025	-	11/5/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №120 ПЛ-0,4 кВ Л-6 від	6228451795142690	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	11/17/2025
006901171125 1 08 01 1 000000 1	11/17/2025	-	11/5/2025	50	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-32-96	6220552509146998	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	11/21/2025
006926171125 1 08 05 1 000000 1	11/17/2025	-	11/5/2025	30	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ЗТП-21-367; на	6227654014717899	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/1/2025
007002191125 1 08 04 1 000000 1	11/19/2025	-	11/5/2025	15	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6226812024708079	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	12/8/2025
007010191125 1 08 04 1 000000 1	11/19/2025	-	11/5/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №27 ПЛ-0,4 кВ Л-6 від на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-21-206	6222878803958799	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	11/28/2025
006845131125 1 08 05 1 000000 1	11/13/2025	-	11/5/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №135 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6223307899719078	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/17/2025
007011191125 1 08 04 1 000000 1	11/19/2025	-	11/5/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №135 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6229621854728889	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	12/1/2025
006902171125 1 08 01 1 000000 1	11/17/2025	-	11/5/2025	30	споживання	-	РП-10 кВ КТП-32-39	6222386677211636	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	11/28/2025
006994191125 1 08 03 1 000000 1	11/19/2025	-	11/5/2025	30	споживання	-	в РП-0,4кВ КТП-27-95.	6224398016764144	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	11/25/2025
006866141125 1 08 07 1 000000 1	11/14/2025	-	11/5/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №609 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6226137064749998	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/20/2025
007036201125 1 08 01 1 000000 1	11/20/2025	-	11/6/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-32-324	6225860593784289	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	11/25/2025
006645061125 1 08 07 1 000000 1	11/6/2025	-	11/6/2025	50	споживання	-	на опірі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Підкужаж"	6225538443698369	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/13/2025
006905171125 1 08 01 1 000000 1	11/17/2025	-	11/6/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №3910 ПЛ-0,4 кВ Л-1 на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 19 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6225544051822525	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	12/10/2025
006880141125 1 08 04 1 000000 1	11/14/2025	-	11/6/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 19 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6225547028876596	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	11/18/2025
007012191125 1 08 04 1 000000 1	11/19/2025	-	11/6/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС "Яремче" пр. "ТП-35-4"	6224388242480658	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	11/27/2025
007015191125 1 08 04 1 000000 1	11/19/2025	-	11/6/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС "Яремче" пр. "ТП-35-4"	6220701922122859	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	11/27/2025
007039201125 1 08 02 1 000000 1	11/20/2025	-	11/6/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опірі ПЛ-10 кВ присидання	6226590126323588	0,4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/25/2025
007023191125 2 08 01 3 000000 1	11/19/2025	-	11/6/2025	1400	генерація	-	РУ-35 кВ ПС 35/10 кВ Дуба; в РП-10 кВ ПС 35/10 кВ "Дуба"	6222181904313538	10	Нестандартне приднання	Західний центр	11/28/2025
006970181125 1 08 04 1 000000 1	11/18/2025	-	11/6/2025	15	споживання	-	на вхідних контактах ввідного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту.	6228839505410607	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	12/1/2025
006813131125 1 08 07 1 000000 1	11/13/2025	-	11/6/2025	30	споживання	-	на ізоляторах опірі 10 кВ ПЛ- 10 кВ присидання "Чукалівка"	6221767839250189	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/18/2025
006816131125 1 08 07 1 000000 1	11/13/2025	-	11/6/2025	30	споживання	-	на ізоляторах опірі 10 кВ ПЛ- 10 кВ присидання "Чукалівка"; на ізоляторах опірі 10 кВ ПЛ- 10 кВ присидання "Чукалівка"	6228142168827962	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/24/2025
006637061125 1 08 07 3 000000 1	11/6/2025	-	11/6/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №271 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6220730277200521	0,23	Нестандартне приднання	Центральний центр	11/7/2025
006722101125 1 08 04 1 000000 1	11/10/2025	-	11/6/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №5 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 1530 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6223979671862899	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	12/2/2025
007031201125 1 08 02 1 000000 1	11/20/2025	-	11/6/2025	17	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 1530 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6225721909921285	0,4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/4/2025
006818131125 1 08 07 1 000000 1	11/13/2025	-	11/6/2025	20	споживання	-	на ізоляторах опірі 10 кВ ПЛ- 10 кВ присидання "Чукалівка"	6222408219358189	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/18/2025
007042201125 1 08 02 1 000000 1	11/20/2025	-	11/6/2025	21	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-28-370; на	6224649022765589	0,4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/25/2025
006987191125 1 08 07 1 000000 1	11/19/2025	-	11/6/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-24-479	6227931478575350	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/24/2025

006971181125 1 08 04 1 000000 1	11/18/2025	-	11/6/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 20 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	622226458992998	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/21/2025
007041201125 1 08 02 1 000000 1	11/20/2025	-	11/6/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 156 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6224032162288230	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/2/2025
007024191125 1 08 04 1 000000 1	11/19/2025	-	11/6/2025	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Річка	6226950542065498	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/4/2025
006954181125 1 08 07 1 000000 1	11/18/2025	-	11/6/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-623	6220472271151799	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/18/2025
007027201125 1 08 01 1 000000 1	11/20/2025	-	11/6/2025	39	споживання	-	в РП 0.4кВ Г КТП-23-1.	6225843993992071	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/1/2025
006992191125 1 08 04 1 000000 1	11/19/2025	-	11/6/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 187 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6221147020778869	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/3/2025
006907171125 1 08 01 1 000000 1	11/17/2025	-	11/6/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 259С ПЛ-0,4 кВ Л-3	6224185404951648	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	11/24/2025
006996191125 1 08 05 1 000000 1	11/19/2025	-	11/6/2025	10	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ШТП-31-92	6223182172667899	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/25/2025
007008191125 1 08 02 1 000000 1	11/19/2025	-	11/7/2025	30	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ШТП-28-716: на	6223691189967268	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/25/2025
007009191125 1 08 02 1 000000 1	11/19/2025	-	11/7/2025	30	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ШТП-28-716: на	6225376570187698	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/25/2025
006860141125 1 08 07 1 000000 1	11/14/2025	-	11/7/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №251 ПЛ-0,4 кВ Л-20	6222753908212462	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/18/2025
006892171125 1 08 07 1 000000 1	11/17/2025	-	11/7/2025	2	споживання	-	на вхідних клеммах автоматичного вимикача у ВОП-0,23 кВ жиллового	6229345726844939	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	11/20/2025
007067211125 1 08 07 2 000000 1	11/21/2025	-	11/7/2025	63	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-113	6222119842715078	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	11/25/2025
007028201125 1 08 04 1 000000 1	11/20/2025	-	11/7/2025	5	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	622856624083127U	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/25/2025
006958181125 1 08 04 1 000000 1	11/18/2025	-	11/7/2025	14	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 7 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6224222811999689	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/26/2025
006955181125 1 08 07 1 000000 1	11/18/2025	-	11/7/2025	20	споживання	-	на вхідних клеммах автоматичного вимикача у ВОП-0,4 кВ жиллового	6220415333223327	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/26/2025
007045211125 1 08 07 3 000000 1	11/21/2025	-	11/7/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1136 ПЛ-0,4 кВ Л-5	6229304000217567	0.23	Нестандартне приднання	Центральний центр	11/21/2025
007051211125 1 08 07 1 000000 1	11/21/2025	-	11/7/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №3849 ПЛ-0,4 кВ Л-14	6221612381301569	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/10/2025
007068211125 1 08 03 1 000000 1	11/21/2025	-	11/7/2025	2.25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,23 кВ № 53 ПЛ-0,23 кВ Л-4	6220627083034805	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	11/27/2025
007052211125 1 08 07 1 000000 1	11/21/2025	-	11/7/2025	35	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-45 та в РП- 0,4 кВ ШТП-29-900; в РП-0,4 кВ КТП-29-45 та в РП-0,4 кВ	6221134344317852	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/5/2025
007029201125 1 08 04 1 000000 1	11/20/2025	-	11/7/2025	5	споживання	-	на вхідних контактах видіного комутаційного пристрою 0,23 кВ у ВОП-0,23 кВ об'єкту	6225561774130127	0.23	Стандартне приднання	Південний центр	11/25/2025
007057211125 1 08 02 1 000000 1	11/21/2025	-	11/7/2025	20	споживання	-	на виходах контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ЗТП-28-317: на	6228364658661618	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/24/2025
007065211125 1 08 04 4 000000 1	11/21/2025	-	11/7/2025	1250	споживання	-	в РП 6 кВ ТП 14/16/0,4 ТОВ "ЮТІ"	6227103957429107	6	Нестандартне приднання	Південний центр	-
006949181125 1 08 07 1 000000 1	11/18/2025	-	11/10/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №2118 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6229807669937702	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/18/2025
007030201125 1 08 04 1 000000 1	11/20/2025	-	11/10/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №129 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6225906389462040	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/10/2025
006908171125 1 08 01 1 000000 1	11/17/2025	-	11/10/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6220134856608766	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	11/18/2025
007070241125 1 08 07 1 000000 1	11/24/2025	-	11/10/2025	49.6	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Чернів"	6225854941131415	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/25/2025
007032201125 1 08 01 1 000000 1	11/20/2025	-	11/10/2025	30	споживання	-	РП-10 кВ КТП-32-272	6220021919225300	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	11/26/2025
007060211125 1 08 04 1 000000 1	11/21/2025	-	11/10/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №204 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6224824625877378	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/24/2025
007091241125 1 08 03 1 000000 1	11/24/2025	-	11/10/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6223792360508865	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/2/2025
007061211125 1 08 04 1 000000 1	11/21/2025	-	11/10/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №353 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6224307248379385	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/24/2025
006991191125 1 08 07 1 000000 1	11/19/2025	-	11/10/2025	15	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Клузіа"	6226905847720404	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/24/2025
006945181125 1 08 01 1 000000 1	11/18/2025	-	11/10/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 131 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6224860130897306	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	11/24/2025
006983181125 1 08 07 2 000000 1	11/18/2025	-	11/10/2025	100	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ "ЗТП- 24-214 - КТП-24-409" ; в РП- 0,4 кВ ЗТП-24-214	6220754557711229	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	12/12/2025
006741111125 1 08 07 1 000000 1	11/11/2025	-	11/10/2025	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТПММ-29-897	6225707938032243	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/18/2025
006937171125 1 08 07 5 000000 1	11/17/2025	-	11/10/2025	65	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-24-215	6222491647279504	0.4	Тимчасове приднання (по КСР)	Центральний центр	-
007087241125 1 08 06 1 000000 1	11/24/2025	-	11/10/2025	3	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6222644256836402	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	11/27/2025
007062211125 1 08 04 3 000000 1	11/21/2025	-	11/10/2025	5	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ Л-3 в РП-0,4 кВ КТП-35-244	6222741246912370	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	12/1/2025
007106241125 1 08 02 1 000000 1	11/24/2025	-	11/10/2025	25	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-20-48	62288060803171797	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/28/2025
007088241125 1 08 06 1 000000 1	11/24/2025	-	11/10/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 147 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6222758082589448	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	11/24/2025
007107241125 1 08 02 1 000000 1	11/24/2025	-	11/10/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 59 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6222741557890902	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/28/2025
006962181125 1 08 04 1 000000 1	11/18/2025	-	11/10/2025	10	споживання	-	ПЛ-10 кВ приднання "Ванісія" ПС 35/10 кВ "Дарниця"	622376108429248	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/24/2025
007035201125 1 08 01 3 000000 1	11/20/2025	-	11/10/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 707 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6229649008861728	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	12/1/2025

006956181125 1 08 05 1 000000 1	11/18/2025	-	11/10/2025	30	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-21-216	6222758813350920	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	11/27/2025
007056211125 1 08 02 3 000000 1	11/21/2025	-	11/10/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із навантаженого затискача на опорі 0,4 кВ № 82 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6220675063294793	0.4	Нестандартне приєднання	Карпатський центр	12/9/2025
007117241125 1 08 03 3 000000 1	11/24/2025	-	11/10/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із навантаженого затискача на опорі 0,4 кВ № 87 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6228756894680999	0.4	Нестандартне приєднання	Східний центр	11/26/2025
007089241125 1 08 06 1 000000 1	11/24/2025	-	11/10/2025	5	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-33-67	6223665967069079	0.23	Стандартне приєднання	Східний центр	12/3/2025
007109241125 1 08 02 1 000000 1	11/24/2025	-	11/10/2025	16	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-28-246	6225870956652169	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	11/28/2025
006965181125 1 08 04 1 000000 1	11/18/2025	-	11/10/2025	8	споживання	-	ПЛ-10 кВ приєднання "Іванівка" ПС 35/10 кВ "Лавина"	6224814866383098	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	11/24/2025
007058211125 1 08 04 1 000000 1	11/21/2025	-	11/10/2025	25	споживання	-	ПЛ-10 кВ приєднання "Волося" ПС 35/10 кВ "Північ"	6224463465367716	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	11/25/2025
007116241125 1 08 02 1 000000 1	11/24/2025	-	11/10/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із навантаженого затискача на опорі 0,4 кВ № 1104 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6220736736252573	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	12/1/2025
006967181125 1 08 04 1 000000 1	11/18/2025	-	11/10/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із навантаженого затискача на опорі 0,4 кВ № 309 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6229364828578289	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	11/21/2025
007124241125 1 08 07 2 000000 1	11/24/2025	-	11/10/2025	140	споживання	-	в РП-10 кВ ПС 110/10 кВ "Вовчинськ"	6225682901378855	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	12/17/2025
007034201125 1 08 01 3 000000 1	11/20/2025	-	11/10/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із навантаженого затискача на опорі 0,4 кВ №142 ПЛ-0,4 кВ Л-21	6224736958219479	0.4	Нестандартне приєднання	Західний центр	11/24/2025
007125241125 1 08 07 3 000000 1	11/24/2025	-	11/10/2025	120	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-1001	6223370464592399	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	11/28/2025
007143251125 1 08 01 1 000000 1	11/25/2025	-	11/11/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ ЩТП-32-506	6229606814911764	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	12/4/2025
007086241125 1 08 07 1 000000 1	11/24/2025	-	11/11/2025	5	споживання	-	на вхідних клеммах комутаційного пристрою у ВОЩ-0,4 кВ згільзового	6225393035890927	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	11/27/2025
006909171125 1 08 01 1 000000 1	11/17/2025	-	11/11/2025	24,6	споживання	-	на виходах проводу із навантаженого затискача на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6226669774897718	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	11/20/2025
007069241125 1 08 04 1 000000 1	11/24/2025	-	11/11/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із навантаженого затискача на опорі 0,4 кВ №26 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6220544467681098	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	12/10/2025
007171251125 1 08 06 1 000000 1	11/25/2025	-	11/11/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із навантаженого затискача 10 на опорі ПЛ-10 кВ приєднання	6221178681648720	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	11/26/2025
006910171125 1 08 01 1 000000 1	11/17/2025	-	11/11/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із навантаженого затискача на опорі 0,4 кВ № 342/6 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6229854115196329	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	11/18/2025
007115241125 1 08 04 1 000000 1	11/24/2025	-	11/11/2025	40	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-35-292	6223713799883808	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	12/4/2025
007149251125 1 08 03 1 000000 1	11/25/2025	-	11/11/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із навантаженого затискача на опорі 0,4 кВ № 23 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6225153072920898	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	12/9/2025
007145251125 1 08 07 3 000000 1	11/25/2025	-	11/11/2025	5	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приєднання "Локатор"	6221203990162699	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	12/5/2025
007118241125 1 08 04 1 000000 1	11/24/2025	-	11/11/2025	3	споживання	-	на вхідних контактах вільного комутаційного пристрою 0,23 кВ у ВОЩ-0,23 кВ об'єкту	6226824012464228	0.23	Стандартне приєднання	Південний центр	12/1/2025
007114241125 1 08 02 1 000000 1	11/24/2025	-	11/11/2025	15	споживання	-	на опорі № 4944 ПЛ-0,4кВ ТП-28-142	6224668106600276	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	11/27/2025
007166251125 1 08 07 3 000000 1	11/25/2025	-	11/11/2025	8	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приєднання "Локатор"	6224275419014989	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	12/5/2025
007163251125 1 08 07 3 000000 1	11/25/2025	-	11/11/2025	5	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приєднання "Локатор"	6220106784058534	0.23	Нестандартне приєднання	Центральний центр	12/5/2025
007142251125 1 08 07 3 000000 1	11/25/2025	-	11/11/2025	20	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приєднання "Локатор"	6220773646188524	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	11/28/2025
006977181125 1 08 04 1 000000 1	11/18/2025	-	11/11/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із навантаженого затискача на опорі 0,4 кВ № 5 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6222874301343079	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	11/19/2025
007164251125 1 08 02 1 000000 1	11/25/2025	-	11/11/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із навантаженого затискача на опорі 0,4 кВ № 439 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6225084107455713	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	11/27/2025
007084241125 1 08 05 1 000000 1	11/24/2025	-	11/11/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із навантаженого затискача на опорі 0,4 кВ № 69 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6229458734276982	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	12/11/2025
007133251125 1 08 07 3 000000 1	11/25/2025	-	11/11/2025	15	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приєднання "Локатор"	6220239390479599	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	12/10/2025
006947181125 1 08 01 1 000000 1	11/18/2025	-	11/11/2025	5	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-32-403	6225853499602833	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	11/20/2025
007144251125 1 08 07 3 000000 1	11/25/2025	-	11/11/2025	10	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приєднання "Локатор"	6226814016577989	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	12/19/2025
007074241125 1 08 04 1 000000 1	11/24/2025	-	11/11/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із навантаженого затискача на опорі 0,4 кВ №20 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6225657334228607	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	12/1/2025
007072241125 1 08 07 1 000000 1	11/24/2025	-	11/11/2025	25	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приєднання "Техів"	6224713725486679	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	12/10/2025
007141251125 1 08 07 3 000000 1	11/25/2025	-	11/11/2025	20	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приєднання "Локатор"	6223198151352878	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	12/9/2025
007160251125 1 08 07 3 000000 1	11/25/2025	-	11/11/2025	10	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приєднання "Локатор"	6224748893766798	0.23	Нестандартне приєднання	Центральний центр	12/2/2025
007169251125 1 08 02 1 000000 1	11/25/2025	-	11/11/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із навантаженого затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приєднання	6223467151472489	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	12/3/2025
007128251125 1 08 07 3 000000 1	11/25/2025	-	11/11/2025	30	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приєднання "Локатор"	6220270034459389	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	12/11/2025
007131251125 1 08 07 3 000000 1	11/25/2025	-	11/11/2025	15	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приєднання "Локатор"	6221985299834872	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	12/10/2025
007153251125 1 08 01 1 000000 1	11/25/2025	-	11/11/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із навантаженого затискача на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр. «ТП-23-	6226841269964756	0.23	Стандартне приєднання	Західний центр	11/28/2025
006881141125 1 08 04 1 000000 1	11/14/2025	-	11/11/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із навантаженого затискача на опорі 0,4 кВ № 112 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6227083846533966	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	11/19/2025
007004191125 1 08 06 1 000000 1	11/19/2025	-	11/11/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із навантаженого затискача на опорі 0,4 кВ № 272 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6224651834806665	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	11/25/2025
007148251125 1 08 03 1 000000 1	11/25/2025	-	11/11/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із навантаженого затискача на опорі 0,4 кВ № 13 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6225797449735890	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	12/8/2025

0071222411251 08 04 1 000000 I	11/24/2025	-	11/11/2025	49.9	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта", РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ворохта"	6229461263081799	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	12/2/2025
0069931911251 08 01 1 000000 I	11/19/2025	-	11/11/2025	6	споживання	-	на вихідних контактах вивідного комутуючого пристрою 0,23кВ у ВОЩ-0,23кВ об'єкту.	6229940955743808	0.23	Стандартне присидання	Західний центр	11/28/2025
0071372511251 08 07 3 000000 I	11/25/2025	-	11/11/2025	5	споживання	-	на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ присидання "Локатор"	6228262777343097	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	12/9/2025
0071272511251 08 07 3 000000 I	11/25/2025	-	11/11/2025	10	споживання	-	на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ присидання "Локатор"	6224975676976048	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	12/10/2025
0071192411251 08 04 1 000000 I	11/24/2025	-	11/11/2025	15	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-19-215	6227496352960572	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	11/25/2025
0070932411251 08 04 1 000000 I	11/24/2025	-	11/11/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-30-495	6226527414299526	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	11/27/2025
0071652511251 08 02 1 000000 I	11/25/2025	-	11/11/2025	1	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ЦТП-28-560	6220787418460428	0.23	Стандартне присидання	Карпатський центр	11/26/2025
0071392511251 08 07 3 000000 I	11/25/2025	-	11/11/2025	5	споживання	-	на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ присидання "Локатор"	6221387864068100	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	12/15/2025
0070131911251 08 07 1 000000 I	11/19/2025	-	11/11/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ №873 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6228728056733080	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	11/27/2025
0071512511251 08 01 1 000000 I	11/25/2025	-	11/11/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-23-297.	6225481227522865	0.4	Стандартне присидання	Західний центр	11/27/2025
0071352511251 08 07 3 000000 I	11/25/2025	-	11/11/2025	10	споживання	-	на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ присидання "Локатор"	6226755934885079	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	11/28/2025
006911711251 08 01 1 000000 I	11/17/2025	-	11/12/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 7 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6220247210716829	0.4	Стандартне присидання	Західний центр	11/26/2025
0072342611251 08 03 1 000000 I	11/26/2025	-	11/12/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 535 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6228239053736803	0.4	Стандартне присидання	Східний центр	12/3/2025
0071672511251 08 02 1 000000 I	11/25/2025	-	11/12/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опори ПЛ-10 кВ присидання	6228241133140798	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	12/1/2025
0072312611251 08 07 3 000000 I	11/26/2025	-	11/12/2025	24	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-322	6228984308663814	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	12/2/2025
0070802411251 08 07 1 000000 I	11/24/2025	-	11/12/2025	20	споживання	-	на ізоляторах опори 10 кВ ПЛ-10 кВ присидання "Чукотська"	6223399569259498	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	12/1/2025
0072162611251 08 03 1 000000 I	11/26/2025	-	11/12/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 4906 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6226525792852999	0.4	Стандартне присидання	Східний центр	12/1/2025
0071812611251 08 04 1 000000 I	11/26/2025	-	11/12/2025	10	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ямна"	6229339988214158	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	12/2/2025
0072012611251 08 07 3 000000 I	11/26/2025	-	11/12/2025	5	споживання	-	на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ присидання "Локатор"	6223550741173489	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	12/15/2025
0071782611251 08 07 3 000000 I	11/26/2025	-	11/12/2025	20	споживання	-	на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ присидання "Локатор"	6222682727532558	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	12/4/2025
0071992611251 08 07 3 000000 I	11/26/2025	-	11/12/2025	15	споживання	-	на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ присидання "Локатор"	6220340967491306	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	12/10/2025
0072322611251 08 07 3 000000 I	11/26/2025	-	11/12/2025	10	споживання	-	на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ присидання "Локатор"	6226549604623699	0.23	Нестандартне присидання	Центральний центр	12/1/2025
0071802611251 08 07 3 000000 I	11/26/2025	-	11/12/2025	5	споживання	-	на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ присидання "Локатор"	6225884514839704	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	12/16/2025
0071832611251 08 04 1 000000 I	11/26/2025	-	11/12/2025	15	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ямна"	6228732325496869	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	12/4/2025
0072032611251 08 07 3 000000 I	11/26/2025	-	11/12/2025	5	споживання	-	на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ присидання "Локатор"	6220565023855589	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	12/9/2025
0071822611251 08 04 1 000000 I	11/26/2025	-	11/12/2025	15	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ямна"	6223169000386505	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	12/4/2025
0071842611251 08 04 1 000000 I	11/26/2025	-	11/12/2025	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС "Ямна" пр. "Микуличин"	6229051985065958	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	12/4/2025
0071862611251 08 04 1 000000 I	11/26/2025	-	11/12/2025	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС "Ямна" пр. "Микуличин"	6224631776897699	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	12/4/2025
0071872611251 08 07 3 000000 I	11/26/2025	-	11/12/2025	15	споживання	-	на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ присидання "Локатор"	6227193305375056	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	12/5/2025
0072172611251 08 03 1 000000 I	11/26/2025	-	11/12/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 101 ПЛ-0,4 кВ Л-17	6223731923625825	0.4	Стандартне присидання	Східний центр	11/28/2025
0072362611251 08 06 1 000000 I	11/26/2025	-	11/12/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори ПЛ-10 кВ присидання	6223073478960963	0.23	Стандартне присидання	Східний центр	12/1/2025
0072202611251 08 02 1 000000 I	11/26/2025	-	11/12/2025	10	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-20-93; в РП-	6226352126282369	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	12/1/2025
0071892611251 08 04 1 000000 I	11/26/2025	-	11/12/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ №45 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6222540170520489	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	11/27/2025
0072212611251 08 02 1 000000 I	11/26/2025	-	11/12/2025	10	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-20-93; в РП-	6229542459687798	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	12/1/2025
0071042411251 08 04 1 000000 I	11/24/2025	-	11/12/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-30-502	6226443041488993	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	12/1/2025
0072302611251 08 07 3 000000 I	11/26/2025	-	11/12/2025	12	споживання	-	на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ присидання "Локатор"	6220412915083999	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	12/9/2025
0071882611251 08 04 1 000000 I	11/26/2025	-	11/12/2025	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС "Ямна" пр. "Микуличин"	6220561571755039	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	12/4/2025
0071922611251 08 04 1 000000 I	11/26/2025	-	11/12/2025	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС "Ямна" пр. "Микуличин"	6220686918773597	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	12/4/2025
0071852611251 08 04 1 000000 I	11/26/2025	-	11/12/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ №24 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6226799507435609	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	12/5/2025
0071582511251 08 01 1 000000 I	11/25/2025	-	11/12/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 46 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6227891764610341	0.4	Стандартне присидання	Західний центр	12/3/2025
0069461811251 08 01 1 000000 I	11/18/2025	-	11/12/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 392 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6223680382838190	0.4	Стандартне присидання	Західний центр	12/1/2025
0071912611251 08 04 1 000000 I	11/26/2025	-	11/12/2025	25	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-35-292	622259912864189	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	12/11/2025
0071942611251 08 04 1 000000 I	11/26/2025	-	11/12/2025	25	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-35-292	6226503722936724	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	12/16/2025

0072252611251 08 01 1 000000 I	11/26/2025	-	11/12/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №3704 ПЛ-0,4 кВ Л-3	622786734150223	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	11/28/2025
0072332611251 08 03 1 000000 I	11/26/2025	-	11/12/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 9 ПЛ-0,4 кВ Л-13 від	6229561953216700	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/2/2025
0071962611251 08 04 1 000000 I	11/26/2025	-	11/12/2025	25	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-35-292	6225333149697980	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/23/2025
0071972611251 08 04 1 000000 I	11/26/2025	-	11/12/2025	25	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-35-292	6222718529536098	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/22/2025
0071932611251 08 04 1 000000 I	11/26/2025	-	11/12/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 2576 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6227129106347899	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/28/2025
0071122411251 08 07 1 000000 I	11/24/2025	-	11/12/2025	18.8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №932 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6228234686151185	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/12/2025
0072442611251 08 01 1 000000 I	11/26/2025	-	11/13/2025	30	споживання	-	РП-10 кВ КТП-32-106	6222989650933787	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/2/2025
0072372611251 08 03 1 000000 I	11/26/2025	-	11/13/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 9 ПЛ-0,4 кВ Л-13 від	6220755958753889	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/2/2025
0071592511251 08 01 1 000000 I	11/25/2025	-	11/13/2025	6	споживання	-	на вхідних контактах вщного комутаційного пристрою 0,23 кВ в ВОЩ-0,23 кВ об'єкту.	6223712749268583	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	12/1/2025
0073022711251 08 07 2 000000 I	11/27/2025	-	11/13/2025	384	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-29-453	6229606069934897	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	12/2/2025
0070462111251 08 07 1 000000 I	11/21/2025	-	11/13/2025	9.7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №129 ПЛ-0,4 кВ Л-18	6229153170365577	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/24/2025
0072082611251 08 06 1 000000 I	11/26/2025	-	11/13/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №434 ПЛ-0,4 кВ Л-9 від	6221297256786869	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/10/2025
0072622711251 08 03 1 000000 I	11/27/2025	-	11/13/2025	2	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,23 кВ № 12 ПЛ-0,23 кВ Л-9	6220630693999655	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	12/1/2025
0072632711251 08 03 1 000000 I	11/27/2025	-	11/13/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 9 ПЛ-0,4 кВ Л-13 від	6222150839272499	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/2/2025
0070262011251 08 07 1 000000 I	11/20/2025	-	11/13/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №14 ПЛ-0,4 кВ Л-6 від	6221516112846866	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/5/2025
0072502611251 08 01 1 000000 I	11/26/2025	-	11/13/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №3553 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6222006087533998	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	11/28/2025
0072592711251 08 03 1 000000 I	11/27/2025	-	11/13/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 29 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6221771035495038	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/5/2025
0072722711251 08 03 1 000000 I	11/27/2025	-	11/13/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 9 ПЛ-0,4 кВ Л-13 від	6222340352451913	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/4/2025
0073032711251 08 06 1 000000 I	11/27/2025	-	11/13/2025	25	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-22-38; в РП- 0,4 кВ КТП-22-72	6225055801537282	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/15/2025
0070502111251 08 07 1 000000 I	11/21/2025	-	11/13/2025	1	споживання	-	на опірі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Ст. Лисець"	6222575305332725	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	11/21/2025
0070031911251 08 07 1 000000 I	11/19/2025	-	11/13/2025	18	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №1402 ПЛ-0,4 кВ Л-4	6223893120058934	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/21/2025
0072352611251 08 01 1 000000 I	11/26/2025	-	11/13/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №177 ПЛ-0,4 кВ Л-19	6227942872849620	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/1/2025
0070982411251 08 04 1 000000 I	11/24/2025	-	11/13/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 21 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6224176421969767	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/10/2025
0072492611251 08 01 3 000000 I	11/26/2025	-	11/13/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 4 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6228207767160802	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	12/1/2025
0071112411251 08 02 1 000000 I	11/24/2025	-	11/13/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опірі ПЛ-10 кВ приднання	6229988859045753	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/1/2025
0071612511251 08 01 1 000000 I	11/25/2025	-	11/13/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 752 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6222123271158001	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/1/2025
0070852411251 08 07 1 000000 I	11/24/2025	-	11/13/2025	12.5	споживання	-	на вхідних контактах автоматичного вимикача у ВОЩ-0,4 кВ загального	6222113507330457	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/28/2025
0072512611251 08 02 1 000000 I	11/26/2025	-	11/13/2025	14	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-20-84; на	6222302232427495	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/5/2025
0072732711251 08 03 1 000000 I	11/27/2025	-	11/13/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 227 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6220284153567488	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/4/2025
0072942711251 08 06 1 000000 I	11/27/2025	-	11/13/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №673 ПЛ-0,4 кВ Л-7 від	6228113413953833	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/8/2025
0072752711251 08 03 1 000000 I	11/27/2025	-	11/13/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 9 ПЛ-0,4 кВ Л-13 від	6229725862985798	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/2/2025
0069131711251 08 02 1 000000 I	11/17/2025	-	11/13/2025	3.5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 1011 ПЛ-0,4 кВ Л-5	6222015487266868	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/19/2025
0071952611251 08 04 1 000000 I	11/26/2025	-	11/13/2025	10	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6221752058883403	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/28/2025
0072422611251 08 01 1 000000 I	11/26/2025	-	11/13/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-23-283.	6227589955407807	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	11/27/2025
0072562711251 08 07 1 000000 I	11/27/2025	-	11/13/2025	25	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-302	6220080849898775	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/17/2025
0070011911251 08 07 1 000000 I	11/19/2025	-	11/13/2025	4.5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №1612 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6222821018156488	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/25/2025
0072742711251 08 03 1 000000 I	11/27/2025	-	11/13/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 9 ПЛ-0,4 кВ Л-13 від	6220901732976899	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/4/2025
0072452611251 08 01 1 000000 I	11/26/2025	-	11/13/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №2 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6228898645206298	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/9/2025
0070211911251 08 05 1 000000 I	11/19/2025	-	11/13/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №795 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6227669732345226	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/9/2025
0071552511251 08 01 1 000000 I	11/25/2025	-	11/14/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 1522 ПЛ-0,4 кВ Л-5	6229285961066631	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	11/28/2025
0073212811251 08 03 1 000000 I	11/28/2025	-	11/14/2025	25	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-26-550	6224050026220985	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/1/2025
0073282811251 08 06 2 000000 I	11/28/2025	-	11/14/2025	80	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-34-342.	6225941385731794	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	12/2/2025
0073252811251 08 06 1 000000 I	11/28/2025	-	11/14/2025	1	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 253 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6228474752546923	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	-

007333281125 1 08 07 2 000000 1	11/28/2025	-	11/14/2025	99	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-24-616	6223989003895398	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	12/2/2025
007173261125 1 08 07 3 000000 1	11/26/2025	-	11/14/2025	5	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Локатор"	6227788818759079	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	11/27/2025
007306271125 1 08 01 3 000000 1	11/27/2025	-	11/14/2025	4	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №11 по вул. Рубака	6226592184049697	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	12/2/2025
007162251125 1 08 01 1 000000 1	11/25/2025	-	11/14/2025	15.5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6226606087726336	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/2/2025
007309281125 1 08 07 1 000000 1	11/28/2025	-	11/14/2025	25	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЩТП-29-871	6226174945166688	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/18/2025
007320281125 1 08 03 3 000000 1	11/28/2025	-	11/14/2025	15	споживання	-	на ЛЕП- 6кВ приднання ТП- 15 від ПС 110/35/6 кВ "Коломия"	6225883378486615	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	12/15/2025
007327281125 1 08 06 1 000000 1	11/28/2025	-	11/14/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-33-342	6228066711033205	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/5/2025
007272721125 1 08 02 1 000000 1	11/27/2025	-	11/14/2025	15	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-20-186	6223461346837189	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/1/2025
007211261125 1 08 07 1 000000 1	11/26/2025	-	11/14/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №697 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6225014098029245	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	11/27/2025
007255271125 1 08 07 1 000000 1	11/27/2025	-	11/14/2025	7	споживання	-	на вихідних кабелів автоматичного вимикача 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ житлового	6229849853304073	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/4/2025
007130251125 1 08 07 1 000000 1	11/25/2025	-	11/14/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №3306 ПЛ-0,4 кВ Л-10	6224289349727749	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/2/2025
007315281125 1 08 07 1 000000 1	11/28/2025	-	11/14/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №157 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6222365136891655	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/2/2025
007260271125 1 08 04 1 000000 1	11/27/2025	-	11/14/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №126 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6228057881919528	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/9/2025
007329281125 2 08 05 3 000000 1	11/28/2025	-	11/14/2025	600	генерація	-	в РП-10 кВ ПС 35/10 кВ "Рудка", остаточно визначається на етапі	6227270079684049	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	12/22/2025
007206261125 1 08 06 1 000000 1	11/26/2025	-	11/14/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЩТП-33-536	6224140794874061	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/5/2025
007301271125 1 08 04 1 000000 1	11/27/2025	-	11/14/2025	45	споживання	-	РП-0,4 кВ ЗТП-35-29	6229295565967579	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/11/2025
007332281125 1 08 07 2 000000 1	11/28/2025	-	11/14/2025	70	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-1012	6228456703282114	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	12/12/2025
007326281125 1 08 06 1 000000 1	11/28/2025	-	11/14/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6223592378195708	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/4/2025
007318281125 1 08 07 1 000000 1	11/28/2025	-	11/14/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-526	6227318100159128	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/10/2025
007264271125 1 08 04 1 000000 1	11/27/2025	-	11/14/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №272 ПЛ-0,4 кВ Л-24	6228117413213406	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/2/2025
007078241125 1 08 06 1 000000 1	11/24/2025	-	11/14/2025	13	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЩТП-33-616	6220867361029613	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	11/24/2025
006944181125 1 08 01 1 000000 1	11/18/2025	-	11/14/2025	15	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-25-63	6222579023895405	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/12/2025
007271271125 1 08 04 1 000000 1	11/27/2025	-	11/14/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ворохта"	6226273082025805	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/17/2025
006975181125 1 08 05 1 000000 1	11/18/2025	-	11/14/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 818 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	622864446500049	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	11/27/2025
007307281125 1 08 01 1 000000 1	11/28/2025	-	11/14/2025	12	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-23-104	6228099613230251	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/2/2025
007268271125 1 08 04 1 000000 1	11/27/2025	-	11/14/2025	10	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ямна"	6222330311623589	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/15/2025
007247261125 1 08 01 1 000000 1	11/26/2025	-	11/16/2025	21	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 830 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6220042242786579	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/11/2025
007317281125 1 08 06 1 000000 1	11/28/2025	-	11/16/2025	21	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6225954120322502	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/3/2025
007258271125 1 08 07 1 000000 1	11/27/2025	-	11/16/2025	21	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "ТП-162"	6228094262939368	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/3/2025
007345011225 1 08 03 1 000000 1	12/1/2025	-	11/17/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6222985241649852	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	-
007313281125 1 08 04 1 000000 1	11/28/2025	-	11/17/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №114 ПЛ-0,4 кВ Л-9 від	6223918069318501	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
007096241125 1 08 03 1 000000 1	11/24/2025	-	11/17/2025	25	споживання	-	на ПЛ-10 кВ приднання "Підвис" від ПС 35/10 кВ "Гуцик"	6224690721277860	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/1/2025
007367011225 1 08 06 1 000000 1	12/1/2025	-	11/17/2025	30	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-22-20	6226860022270643	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/2/2025
007369011225 1 08 01 1 000000 1	12/1/2025	-	11/17/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1 506 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6225179367866088	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/2/2025
007347011225 1 08 07 1 000000 1	12/1/2025	-	11/17/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №684 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6229747172180081	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/2/2025
007296271125 1 08 04 1 000000 1	11/27/2025	-	11/17/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 8 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6221962815942056	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/2/2025
007308281125 1 08 04 1 000000 1	11/28/2025	-	11/17/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ворохта"	6221013069185679	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
007310281125 1 08 04 1 000000 1	11/28/2025	-	11/17/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ворохта"	6225529429155049	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/1/2025
007311281125 1 08 04 1 000000 1	11/28/2025	-	11/17/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ворохта"	6220127682678120	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
007198261125 1 08 04 1 000000 1	11/26/2025	-	11/17/2025	15	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЩТП-19-362	6220226978356049	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/9/2025
007373011225 1 08 03 1 000000 1	12/1/2025	-	11/17/2025	5	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-26-540	6226177090092174	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	12/3/2025
007314281125 1 08 04 1 000000 1	11/28/2025	-	11/17/2025	50	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ямна"	6224587774264504	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/8/2025
007279271125 1 08 02 1 000000 1	11/27/2025	-	11/17/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 210 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	622655295503266	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/2/2025

007265271125 1 08 05 1 000000 1	11/27/2025	-	11/17/2025	25	споживання	-	на біоліторах опори ПЛ-10 кВ присадка "Коростівичі" ПС 35/10 кВ "Радка"	6222888219374789	0.4	Стандартне присадка	Центральний центр	12/8/2025
007362011225 1 08 06 1 000000 1	12/1/2025	-	11/17/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №2922 ПЛ-0.4 кВ Л-8	6228202272165999	0.4	Стандартне присадка	Східний центр	12/12/2025
007295271125 1 08 02 1 000000 1	11/27/2025	-	11/17/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.23 кВ № 111 ПЛ-0.23 кВ Л-1	6222815570030204	0.23	Стандартне присадка	Карпатський центр	12/2/2025
007364011225 1 08 06 1 000000 1	12/1/2025	-	11/17/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №2921 ПЛ-0.4 кВ Л-8	6227131605414198	0.4	Стандартне присадка	Східний центр	12/12/2025
007334011225 1 08 04 1 000000 1	12/1/2025	-	11/17/2025	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС "Яремче" пр. "ПІ-35-1"	6227699816129599	0.4	Стандартне присадка	Південний центр	12/18/2025
007335011225 1 08 04 1 000000 1	12/1/2025	-	11/17/2025	45	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ворохта"	6224870820681803	0.4	Стандартне присадка	Південний центр	12/15/2025
007363011225 1 08 06 1 000000 1	12/1/2025	-	11/17/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №2921 ПЛ-0.4 кВ Л-8	6223460653673298	0.4	Стандартне присадка	Східний центр	12/12/2025
007368011225 1 08 01 1 000000 1	12/1/2025	-	11/17/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №49 ПЛ-0.4 кВ Л-8 від	6222952659495758	0.4	Стандартне присадка	Західний центр	12/5/2025
007340011225 1 08 03 1 000000 1	12/1/2025	-	11/17/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 1103 ПЛ-0.4 кВ Л-1	6221212197988531	0.4	Стандартне присадка	Східний центр	12/3/2025
007374011225 1 08 03 1 000000 1	12/1/2025	-	11/17/2025	25	споживання	-	в РП-0.4кВ КТП-27-80.	6228360160930232	0.4	Стандартне присадка	Східний центр	12/2/2025
007348011225 1 08 07 1 000000 1	12/1/2025	-	11/17/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №57 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6229915828492800	0.4	Стандартне присадка	Центральний центр	12/5/2025
007353011225 1 08 02 1 000000 1	12/1/2025	-	11/17/2025	15	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0.4 кВ в РП-0.4 кВ КТП-28-339	6228180753209104	0.4	Стандартне присадка	Карпатський центр	12/2/2025
007365011225 1 08 04 1 000000 1	12/1/2025	-	11/17/2025	19	споживання	-	у РП-0.4 кВ ШТП-35-70	6222214027489103	0.4	Стандартне присадка	Південний центр	12/9/2025
007354011225 1 08 02 1 000000 1	12/1/2025	-	11/17/2025	40	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 10 кВ в РП-10 кВ ШТП-20-238 на	6220033076888448	0.4	Стандартне присадка	Карпатський центр	12/5/2025
007376011225 1 08 07 2 000000 1	12/1/2025	-	11/17/2025	780	споживання	-	в РП-10 кВ РП-24-6	6223151786169543	10	Нестандартне присадка	Центральний центр	-
007346011225 1 08 07 1 000000 1	12/1/2025	-	11/17/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №1382 ПЛ-0.4 кВ Л-11	6225431388401989	0.4	Стандартне присадка	Центральний центр	12/8/2025
007281271125 1 08 02 1 000000 1	11/27/2025	-	11/17/2025	15	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0.4 кВ в РП-0.4 кВ КТП-20-74	6226850050767070	0.4	Стандартне присадка	Карпатський центр	12/3/2025
007361011225 1 08 02 1 000000 1	12/1/2025	-	11/17/2025	15	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 10 кВ в РП-10 кВ КТП-20-93 на	6228718481767105	0.4	Стандартне присадка	Карпатський центр	12/23/2025
007415021225 1 08 01 1 000000 1	12/2/2025	-	11/18/2025	30	споживання	-	РП-10 кВ КТП-32-324	622687636185509	0.4	Стандартне присадка	Західний центр	12/4/2025
007176261125 1 08 07 1 000000 1	11/26/2025	-	11/18/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №1203 ПЛ-0.4 кВ Л-1	6220405301518852	0.4	Стандартне присадка	Центральний центр	12/24/2025
007357011225 1 08 01 1 000000 1	12/1/2025	-	11/18/2025	30	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-25-214.	6224690134893750	0.4	Стандартне присадка	Західний центр	12/5/2025
007407021225 1 08 06 1 000000 1	12/2/2025	-	11/18/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 1 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6222198142370174	0.4	Стандартне присадка	Східний центр	12/9/2025
007079241125 1 08 07 1 000000 1	11/24/2025	-	11/18/2025	2.5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №923 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6224433779908195	0.4	Стандартне присадка	Центральний центр	12/15/2025
007100241125 1 08 04 1 000000 1	11/24/2025	-	11/18/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 74 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6229139182389355	0.4	Стандартне присадка	Південний центр	12/10/2025
007411021225 1 08 02 1 000000 1	12/2/2025	-	11/18/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 2 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	622088994026688	0.4	Стандартне присадка	Карпатський центр	12/4/2025
007358011225 1 08 01 1 000000 1	12/1/2025	-	11/18/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 581 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6229824916202807	0.4	Стандартне присадка	Західний центр	12/12/2025
007397021225 1 08 01 1 000000 1	12/2/2025	-	11/18/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 1 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6227014008286819	0.4	Стандартне присадка	Західний центр	-
007227261125 1 08 01 1 000000 1	11/26/2025	-	11/18/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 1861/1 ПЛ-0.4 кВ Л-6	6225327078122889	0.4	Стандартне присадка	Західний центр	12/1/2025
007336011225 1 08 04 1 000000 1	12/1/2025	-	11/18/2025	15	споживання	-	у РП-0.4 кВ КТП-243	6226740143698839	0.4	Стандартне присадка	Південний центр	12/9/2025
007338011225 1 08 04 1 000000 1	12/1/2025	-	11/18/2025	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС "Яремче" пр. "ПІ-35-1"	6220916406122189	0.4	Стандартне присадка	Південний центр	12/3/2025
007266271125 1 08 05 1 000000 1	11/27/2025	-	11/18/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 120 А ПЛ-0.4 кВ Л-9	6225541259647569	0.4	Стандартне присадка	Центральний центр	12/10/2025
007381021225 1 08 01 3 000000 1	12/2/2025	-	11/18/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №715 ПЛ-0.4 кВ Л-10	6227959558216866	0.4	Нестандартне присадка	Західний центр	-
007355011225 1 08 01 1 000000 1	12/1/2025	-	11/18/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр. «Теплиця»	6229181254652692	0.4	Стандартне присадка	Західний центр	12/8/2025
007339011225 1 08 04 1 000000 1	12/1/2025	-	11/18/2025	15	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6222684929908450	0.4	Стандартне присадка	Південний центр	12/4/2025
007298271125 1 08 04 1 000000 1	11/27/2025	-	11/18/2025	23	споживання	-	на опорі № 130 ПЛ-10 кВ присадка "ПІ-30-207" ПС 35/10 кВ "Пучилів"; ПЛ-10 кВ	6222925106066665	10	Стандартне присадка	Південний центр	12/4/2025
007209261125 1 08 04 1 000000 1	11/26/2025	-	11/18/2025	30	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-19-122	6229976396466347	0.4	Стандартне присадка	Південний центр	11/28/2025
007267271125 1 08 05 1 000000 1	11/27/2025	-	11/18/2025	30	споживання	-	РП-10 кВ в КТП-21-430	6224093566454685	0.4	Стандартне присадка	Центральний центр	12/9/2025
007113241125 1 08 07 1 000000 1	11/24/2025	-	11/18/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №1052 ПЛ-0.4 кВ Л-6	6226632693213757	0.4	Стандартне присадка	Центральний центр	11/26/2025
007387021225 1 08 03 1 000000 1	12/2/2025	-	11/18/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 40 ПЛ-0.4 кВ Л-3 від	6220475234466362	0.4	Стандартне присадка	Східний центр	12/5/2025
007222261125 1 08 05 1 000000 1	11/26/2025	-	11/18/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 2033 ПЛ-0.4 кВ Л-2	6226048744929379	0.4	Стандартне присадка	Центральний центр	12/2/2025
007360011225 1 08 02 1 000000 1	12/1/2025	-	11/18/2025	12	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0.4 кВ в РП-0.4 кВ КТП-20-93 на	6224505245506699	0.4	Стандартне присадка	Карпатський центр	-
007366011225 1 08 04 1 000000 1	12/1/2025	-	11/18/2025	5	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0.23 кВ у ВОиП-0.23 кВ об'єкту.	6223533056570667	0.23	Стандартне присадка	Південний центр	12/3/2025
007416021225 1 08 01 1 000000 1	12/2/2025	-	11/18/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6220959350313286	0.4	Стандартне присадка	Західний центр	12/5/2025

007413021225 1 08 02 1 000000 1	12/2/2025	-	11/18/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 33 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6220086609194899	0,4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/3/2025
007343011225 1 08 05 1 000000 1	12/1/2025	-	11/18/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 24А ПЛ-0,4 кВ Л-1	6226329784146276	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/16/2025
007414021225 1 08 02 1 000000 1	12/2/2025	-	11/18/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 18 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6222504390589128	0,4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/3/2025
007349011225 1 08 04 1 000000 1	12/1/2025	-	11/18/2025	25	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-30-127; ПЛ- 10 кВ приднання Ланцюг ПС 35/10 кВ Ланцюг ПЛ-10 кВ	6227452145551648	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	12/3/2025
007341011225 1 08 04 1 000000 1	12/1/2025	-	11/18/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,23 кВ № 128 ПЛ-0,23 кВ Л-2	6225801034819664	0,23	Стандартне приднання	Південний центр	12/10/2025
007380021225 1 08 01 3 000000 1	12/2/2025	-	11/18/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 843 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6227035586047798	0,23	Нестандартне приднання	Західний центр	12/16/2025
007412021225 1 08 02 1 000000 1	12/2/2025	-	11/18/2025	15	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-20-249	6225323224768536	0,4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/8/2025
007394021225 1 08 01 1 000000 1	12/2/2025	-	11/18/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 379 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6221768884932123	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	12/4/2025
007408021225 1 08 03 1 000000 1	12/2/2025	-	11/18/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 705 ПЛ-0,4 кВ Л-4	6226667826322793	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	-
007379021225 1 08 07 1 000000 1	12/2/2025	-	11/18/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 508 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6222060885356315	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/9/2025
007351011225 1 08 01 1 000000 1	12/1/2025	-	11/18/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр. «Рівня»	6220922337292807	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	12/18/2025
007406021225 1 08 06 1 000000 1	12/2/2025	-	11/18/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 1410 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6224514894972186	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	12/29/2025
007429031225 1 08 03 1 000000 1	12/3/2025	-	11/19/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 385 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6221222920657201	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	12/5/2025
007204261125 1 08 06 1 000000 1	11/26/2025	-	11/19/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 305 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6228199888061489	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	12/1/2025
007431031225 1 08 03 1 000000 1	12/3/2025	-	11/19/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,23 кВ № 60 ПЛ-0,23 кВ Л-3	6227132012561741	0,23	Стандартне приднання	Східний центр	12/23/2025
007417021225 1 08 04 3 000000 1	12/2/2025	-	11/19/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6227285284197330	0,4	Нестандартне приднання	Південний центр	12/5/2025
007440031225 1 08 01 1 000000 1	12/3/2025	-	11/19/2025	5	споживання	-	на вхідних контактах відного комутаційного пристрою 0,23 кВ у ВОЩ-0,23 кВ об'єкту.	6226866919522394	0,23	Стандартне приднання	Західний центр	12/10/2025
007398021225 1 08 01 1 000000 1	12/2/2025	-	11/19/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 3857 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6225694334474099	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	12/5/2025
007344011225 1 08 04 1 000000 1	12/1/2025	-	11/19/2025	20	споживання	-	РП-10 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6227845855024100	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	12/9/2025
007382021225 1 08 04 1 000000 1	12/2/2025	-	11/19/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС "Ямна" пр. "Рівня"	6221431380526898	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	-
007443031225 1 08 02 1 000000 1	12/3/2025	-	11/19/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опірі ПЛ-10 кВ приднання	6223548762741111	0,4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/5/2025
007383021225 1 08 04 1 000000 1	12/2/2025	-	11/19/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС "Ямна" пр. "Рівня"	6224417038295699	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	-
007419031225 1 08 07 1 000000 1	12/3/2025	-	11/19/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 1319 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6220720367841868	0,23	Стандартне приднання	Центральний центр	12/22/2025
007014191125 1 08 07 1 000000 1	11/19/2025	-	11/19/2025	13	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-509	6224121317117169	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/1/2025
007441031225 1 08 02 1 000000 1	12/3/2025	-	11/19/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опірі ПЛ-10 кВ приднання	6221510362848836	0,4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
007054211225 1 08 02 1 000000 1	11/21/2025	-	11/19/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 870 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6228557617051618	0,4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/25/2025
007289271125 1 08 07 2 000000 1	11/27/2025	-	11/19/2025	384	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-24-554	6221104312940018	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
007288271125 1 08 07 2 000000 1	11/27/2025	-	11/19/2025	2592	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-24-546	6225815912051384	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
007213261125 1 08 07 1 000000 1	11/26/2025	-	11/19/2025	8	споживання	-	на вхідних клеммах автоматичного вимикача 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ житлового	6225764775040707	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/9/2025
007439031225 1 08 03 1 000000 1	12/3/2025	-	11/19/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,23 кВ № 190 ПЛ-0,23 кВ Л-2	6221165719527783	0,23	Стандартне приднання	Східний центр	12/23/2025
007436031225 1 08 03 1 000000 1	12/3/2025	-	11/19/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 6 ПЛ-0,4 кВ Л-8 від	6221563536935232	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	12/8/2025
007370011225 1 08 04 1 000000 1	12/1/2025	-	11/19/2025	15	споживання	-	РП-10 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6226837192188698	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	12/5/2025
007420031225 1 08 07 1 000000 1	12/3/2025	-	11/19/2025	30	споживання	-	на опірі № ПЛ-10 кВ приднання "Клубний"	6226373388648846	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/5/2025
007438031225 1 08 01 1 000000 1	12/3/2025	-	11/19/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-23-173	6225027844813465	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	12/11/2025
007442031225 1 08 02 1 000000 1	12/3/2025	-	11/19/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 67 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6227135269578699	0,4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/8/2025
007283271125 1 08 02 1 000000 1	11/27/2025	-	11/19/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 406 ПЛ-0,4 кВ Л-6 від	6228482266429407	0,4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/2/2025
007444031225 1 08 03 1 000000 1	12/3/2025	-	11/19/2025	25	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-26-512; в РП- 0,4 кВ ЗТП-26-512	6227425711450877	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	12/5/2025
007418031225 1 08 07 1 000000 1	12/3/2025	-	11/19/2025	15	споживання	-	в РЩ-24-114 Л-6 від КТП-24- 215	6220114229577059	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/4/2025
007324281125 1 08 06 1 000000 1	11/28/2025	-	11/19/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі в ПЛ-10 кВ приднання	6221942570539048	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	12/4/2025
007435031225 1 08 07 1 000000 1	12/3/2025	-	11/19/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ СКТП-29-636; на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ	6228894614449345	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/8/2025
007372011225 1 08 04 1 000000 1	12/1/2025	-	11/19/2025	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС "Ямна" пр. "Рівня"	6227633158304058	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	12/5/2025
007395021225 1 08 01 1 000000 1	12/2/2025	-	11/19/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-32-431	6229422476608019	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	12/4/2025
007385021225 1 08 04 1 000000 1	12/2/2025	-	11/19/2025	20	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ямна"	6221159881935058	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	12/22/2025

007425031225 1 08 07 3 000000 1	12/3/2025	-	11/19/2025	8	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-522	6228498376979188	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
007240261125 1 08 01 1 000000 1	11/26/2025	-	11/19/2025	49	споживання	-	РП-0,4 кВ ЗТП-32-237	6227897892321094	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/1/2025
007399021225 1 08 01 1 000000 1	12/2/2025	-	11/19/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-32-148	6227762783913988	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/24/2025
007384021225 1 08 04 1 000000 1	12/2/2025	-	11/19/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС "Ямна" пр. "Рівня"	6228674172753689	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
007241261125 1 08 01 1 000000 1	11/26/2025	-	11/19/2025	49	споживання	-	РП-0,4 кВ ЗТП-32-237	6226569664625598	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/1/2025
007460041225 1 08 01 1 000000 1	12/4/2025	-	11/20/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 117 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6221990125721798	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	12/10/2025
007391021225 1 08 01 1 000000 1	12/2/2025	-	11/20/2025	30	споживання	-	РП-10 кВ КТП-32-228	6227211698146322	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/5/2025
007239261125 1 08 04 1 000000 1	11/26/2025	-	11/20/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1382 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6228433076318152	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/4/2025
007467041225 1 08 06 1 000000 1	12/4/2025	-	11/20/2025	44	споживання	-	в РП-0,4кВ КТП-34-162.	6227600858502135	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	-
007480041225 1 08 06 1 000000 1	12/4/2025	-	11/20/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 177 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6222760528670318	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/9/2025
007352011225 1 08 01 1 000000 1	12/1/2025	-	11/20/2025	50	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ по «Качина»	6224376114915753	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/4/2025
007469041225 1 08 06 1 000000 1	12/4/2025	-	11/20/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 452 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6221211672717152	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/8/2025
007400021225 1 08 01 1 000000 1	12/2/2025	-	11/20/2025	2	споживання	-	на входних контактах видного комутаційного пристрою 0,23 кВ у ВОИЛ-0,23 кВ об'єкту.	6222137033767443	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	12/4/2025
007452041225 1 08 04 2 000000 1	12/4/2025	-	11/20/2025	145	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ворохта"	6226645862929998	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	12/11/2025
007447041225 1 08 05 1 000000 1	12/4/2025	-	11/20/2025	10	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Комарів"	6223487100128104	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/5/2025
007466041225 1 08 06 1 000000 1	12/4/2025	-	11/20/2025	49	споживання	-	в РП-0,4кВ КТП-34-162.	6226029301119684	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	-
007472041225 1 08 03 1 000000 1	12/4/2025	-	11/20/2025	16	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 66 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6229367099799441	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/8/2025
007471041225 1 08 03 1 000000 1	12/4/2025	-	11/20/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 12 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6228315667452977	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/9/2025
007450041225 1 08 07 3 000000 1	12/4/2025	-	11/20/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 5228 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6227697452930589	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
007390021225 1 08 04 1 000000 1	12/2/2025	-	11/20/2025	25	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ворохта"	6223144713664489	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/16/2025
007388021225 1 08 04 1 000000 1	12/2/2025	-	11/20/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 210 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6225427231828499	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/3/2025
007479041225 1 08 06 1 000000 1	12/4/2025	-	11/20/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-22-24	622906949167527	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/11/2025
007476041225 1 08 02 1 000000 1	12/4/2025	-	11/20/2025	49	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6229403044345299	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/10/2025
007482041225 1 08 02 1 041225 2	12/4/2025	-	11/20/2025	49	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6222078309791601	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/10/2025
007393021225 1 08 04 1 000000 1	12/2/2025	-	11/20/2025	25	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6228509776640079	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
007477041225 1 08 01 1 000000 1	12/4/2025	-	11/20/2025	30	споживання	-	в РП 0,4 кВ КТП-23-48.	6222858404788167	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/16/2025
007312281125 1 08 04 1 000000 1	11/28/2025	-	11/20/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ворохта"	6222546854145698	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/2/2025
007474041225 1 08 02 1 000000 1	12/4/2025	-	11/20/2025	49	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6221578794255698	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/22/2025
007401021225 1 08 01 1 000000 1	12/2/2025	-	11/20/2025	1	споживання	-	на входних контактах видного комутаційного пристрою 0,23 кВ у ВОИЛ-0,23 кВ об'єкту.	6226945619323311	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	12/26/2025
007475041225 1 08 02 1 000000 1	12/4/2025	-	11/20/2025	49	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6222538344062078	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/16/2025
007282271125 1 08 02 1 000000 1	11/27/2025	-	11/20/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1639 ПЛ-0,4 кВ Л-2	62277043305800745	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/28/2025
007229261125 1 08 01 1 000000 1	11/26/2025	-	11/20/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 36 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6225082349878123	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	12/9/2025
007409021225 1 08 01 1 000000 1	12/2/2025	-	11/20/2025	3	споживання	-	на входних контактах видного комутаційного пристрою 0,23 кВ у ВОИЛ-0,23 кВ об'єкту.	6229361680570024	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	12/3/2025
007427031225 1 08 04 1 000000 1	12/3/2025	-	11/20/2025	13	споживання	-	РП-10 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6228026412102899	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/12/2025
007465041225 1 08 02 1 000000 1	12/4/2025	-	11/20/2025	18	споживання	-	на входних контактах комутаційного пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-20-53	6224343899620005	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/5/2025
007468041225 1 08 02 1 000000 1	12/4/2025	-	11/20/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1061 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6229022528402668	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/11/2025
007478041225 1 08 06 1 000000 1	12/4/2025	-	11/20/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-34-158; в РП- 0,4 кВ КТП-34-158	6229039056881006	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/12/2025
007496051225 1 08 01 1 000000 1	12/5/2025	-	11/21/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 450 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6226767362827700	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/10/2025
007428031225 1 08 04 1 000000 1	12/3/2025	-	11/21/2025	3	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6222714990288434	0.23	Стандартне приднання	Південний центр	12/9/2025
007402021225 1 08 01 1 000000 1	12/2/2025	-	11/21/2025	5	споживання	-	РП-0,4 кВ ЗТП-25-538; РП-0,4 кВ ЗТП-25-455	6221648015518544	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	12/9/2025
007223261125 1 08 02 1 000000 1	11/26/2025	-	11/21/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 170 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6222815475370319	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/2/2025
007445041225 1 08 07 1 000000 1	12/4/2025	-	11/21/2025	48	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-582	6229497075295198	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/10/2025
007389021225 1 08 01 1 000000 1	12/2/2025	-	11/21/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 416 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6224916577005180	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	12/9/2025

007446041225 1 08 07 1 000000 1	12/4/2025	-	11/21/2025	4	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №1439 ПЛ-0,4 кВ Л-6 на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 7 ПЛ-0,4 кВ Л-6 від	6229652882915595	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/8/2025
007359011225 1 08 04 1 000000 1	12/1/2025	-	11/21/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 7 ПЛ-0,4 кВ Л-6 від	6229228515859316	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/9/2025
007461041225 1 08 01 1 000000 1	12/4/2025	-	11/21/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 38 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6225126635977459	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/25/2025
007448041225 1 08 04 1 000000 1	12/4/2025	-	11/21/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 409 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6229632078904558	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/8/2025
007501051225 1 08 06 1 000000 1	12/5/2025	-	11/21/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі ПЛ-10 кВ приднання	6226467826436669	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/10/2025
007495051225 1 08 01 2 000000 1	12/5/2025	-	11/21/2025	80	споживання	-	на опірі 10 кВ пр. "Заєрничин" ПС 110/10 кВ "Тересівський" та на опірі ПЛ-10	6224573056469538	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	-
007494051225 1 08 03 1 000000 1	12/5/2025	-	11/21/2025	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-26-253	6227573790133661	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/22/2025
007492051225 1 08 02 1 000000 1	12/5/2025	-	11/21/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опірі ПЛ-10 кВ приднання	6228636085707059	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/11/2025
007430031225 1 08 04 1 000000 1	12/3/2025	-	11/21/2025	16	споживання	-	РП-10 кВ ПС "110/35/10 Ямна"	6229517264939748	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
007486051225 1 08 01 1 000000 1	12/5/2025	-	11/21/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 830 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6229382185198599	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	-
007462041225 1 08 01 1 000000 1	12/4/2025	-	11/21/2025	25	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-32-87	6226027225135619	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/9/2025
007422031225 1 08 04 1 000000 1	12/3/2025	-	11/21/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 26 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6229025221326552	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/5/2025
007473041225 1 08 04 1 000000 1	12/4/2025	-	11/21/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ворохта"	6226061167493599	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/12/2025
007432031225 1 08 04 1 000000 1	12/3/2025	-	11/21/2025	49	споживання	-	РП-10 кВ ПС "110/35/10 Ямна"	6222408297807305	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
007497051225 1 08 01 1 000000 1	12/5/2025	-	11/21/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 1914 ПЛ-0,4 кВ Л-10	6223173051891965	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/9/2025
007403021225 1 08 01 1 000000 1	12/2/2025	-	11/21/2025	3	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 23 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6228404790137949	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/5/2025
007449041225 1 08 04 1 000000 1	12/4/2025	-	11/21/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-19-335 на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №	6221277083673491	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/9/2025
007433031225 1 08 04 1 000000 1	12/3/2025	-	11/21/2025	5	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6222826013150699	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/9/2025
007504051225 1 08 02 1 000000 1	12/5/2025	-	11/21/2025	30	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 10 кВ в РП-10 кВ КТП-28-134	6223165718112388	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/11/2025
007434031225 1 08 04 1 000000 1	12/3/2025	-	11/21/2025	10	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6223611452619798	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/16/2025
007453041225 1 08 05 1 000000 1	12/4/2025	-	11/24/2025	30	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-31-248	6229664630563222	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/11/2025
007542081225 1 08 06 1 000000 1	12/8/2025	-	11/24/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 1618 ПЛ-0,4 кВ Л-6	6221148632818602	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	12/11/2025
007543081225 1 08 04 2 000000 1	12/8/2025	-	11/24/2025	100	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ворохта"	6228495643913128	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	-
007539081225 1 08 03 1 000000 1	12/8/2025	-	11/24/2025	20,9	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 479 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6220541686845271	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/12/2025
007224261125 1 08 04 1 000000 1	11/26/2025	-	11/24/2025	4	споживання	-	на вхідних контактах відного комутційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту	6223925599792942	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/1/2025
007508081225 1 08 07 3 000000 1	12/8/2025	-	11/24/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №1903 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6226538841768804	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
007487051225 1 08 04 1 000000 1	12/5/2025	-	11/24/2025	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС "Ворохта" пр. "Ворохта"	6223982168130904	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/10/2025
007493051225 1 08 02 1 000000 1	12/5/2025	-	11/24/2025	7	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-20-53	6220862421465475	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/16/2025
007488051225 1 08 04 1 000000 1	12/5/2025	-	11/24/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС "Ворохта" пр. "Ворохта"	6224154807257771	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/8/2025
007490051225 1 08 04 1 000000 1	12/5/2025	-	11/24/2025	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС "Ворохта" пр. "Ворохта"	6226122120568702	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/8/2025
007540081225 1 08 02 1 000000 1	12/8/2025	-	11/24/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 125 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6225228203941498	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/17/2025
007491051225 1 08 01 1 000000 1	12/5/2025	-	11/24/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 33 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6227185425901389	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/10/2025
007437031225 1 08 01 1 000000 1	12/3/2025	-	11/24/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 721 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6220454110733964	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	12/23/2025
007404021225 1 08 01 1 000000 1	12/2/2025	-	11/24/2025	46	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-25-258	6221494001064059	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/3/2025
007463041225 1 08 01 1 000000 1	12/4/2025	-	11/24/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр. «ЗКУ» від	6225634552790185	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	-
007529081225 1 08 05 1 000000 1	12/8/2025	-	11/24/2025	10	споживання	-	на вхідних контактах відного комутційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту	6227900608210513	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/10/2025
007576091225 1 08 06 1 000000 1	12/9/2025	-	11/25/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі ПЛ-10 кВ приднання "Ладний"	6221611136939265	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	-
007572091225 1 08 06 1 000000 1	12/9/2025	-	11/25/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 805 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6229125476563029	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	12/10/2025
007304271125 1 08 07 2 000000 1	11/27/2025	-	11/25/2025	349	споживання	-	на опірі 10 кВ №387 ПЛ-10 кВ приднання "Драгомирчани"	6225731910005869	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	11/28/2025
007566091225 1 08 07 1 000000 1	12/9/2025	-	11/25/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №55 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6227762241706658	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
007557091225 1 08 03 1 000000 1	12/9/2025	-	11/25/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,23 кВ № 106 ПЛ-0,23 кВ Л-1	6222960337857407	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	12/10/2025
007581091225 1 08 06 1 000000 1	12/9/2025	-	11/25/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-33-217	6223163598868188	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/10/2025
007535081225 1 08 02 1 000000 1	12/8/2025	-	11/25/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 4202 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6228592109033951	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/22/2025

007560091225 1 08 02 1 000000 1	12/9/2025	-	11/25/2025	30	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ РП-0,4 кВ КТП-28-103; на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №721 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6224005995223183	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	12/11/2025
007523081225 1 08 07 1 000000 1	12/8/2025	-	11/25/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №721 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	622308348321939	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	12/22/2025
007510081225 1 08 04 1 000000 1	12/8/2025	-	11/25/2025	20	споживання	-	ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-35-282	6223058071679596	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	12/9/2025
007537081225 1 08 02 1 000000 1	12/8/2025	-	11/25/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1691 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6226006450852899	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	12/10/2025
007513081225 1 08 07 2 000000 1	12/8/2025	-	11/25/2025	11	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №24 по вул. Софрона Мудрого	6221390358256038	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	-
007582091225 1 08 07 2 000000 1	12/9/2025	-	11/25/2025	60	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приєднання "Чукалівка", остаточно визначається на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 5 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6224962310440190	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	12/17/2025
007457041225 1 08 05 1 000000 1	12/4/2025	-	11/25/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 5 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6226244715450102	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	12/10/2025
007573091225 1 08 06 1 000000 1	12/9/2025	-	11/25/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 149 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6227559375699578	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	12/11/2025
007507081225 1 08 07 1 000000 1	12/8/2025	-	11/25/2025	30	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приєднання "Драгомирчани"	6224621634025999	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	12/9/2025
007451041225 1 08 07 1 000000 1	12/4/2025	-	11/25/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №702 ПЛ-0,4 кВ Л-6 від	6220416662669203	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	12/5/2025
007558091225 1 08 02 1 000000 1	12/9/2025	-	11/25/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 100 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6224002538662579	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	12/11/2025
007536081225 1 08 02 1 000000 1	12/8/2025	-	11/25/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 2132 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6223172703157503	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	12/18/2025
007514081225 1 08 04 1 000000 1	12/8/2025	-	11/25/2025	30	споживання	-	у РП-0,4 кВ КТП-35-132	6222814120765083	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	-
007499051225 1 08 04 1 000000 1	12/5/2025	-	11/25/2025	2	споживання	-	на вхідних контактах ввідного комутаційного пристрою 0,23 кВ ВЩП-0,23 кВ «Б» секції, на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,23 кВ № 3259 ПЛ-0,23 кВ Л-1	6220784665755182	0.23	Стандартне приєднання	Південний центр	12/9/2025
007538081225 1 08 02 1 000000 1	12/8/2025	-	11/25/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,23 кВ № 3259 ПЛ-0,23 кВ Л-1	6220117189339999	0.23	Стандартне приєднання	Карпатський центр	12/24/2025
007580091225 1 08 06 1 000000 1	12/9/2025	-	11/25/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі ПЛ-10 кВ приєднання	6221150486856439	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	12/22/2025
007578091225 1 08 06 1 000000 1	12/9/2025	-	11/25/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 223 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6229229005383364	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	12/12/2025
007577091225 1 08 06 1 000000 1	12/9/2025	-	11/25/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 377 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6223906591725049	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	12/11/2025
007574091225 1 08 06 1 000000 1	12/9/2025	-	11/25/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 317 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6225411220343332	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	12/12/2025
007503051225 1 08 04 1 000000 1	12/5/2025	-	11/25/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 96 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6221744358952198	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	12/12/2025
007575091225 1 08 06 1 000000 1	12/9/2025	-	11/25/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-22-32	6226132693582306	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	12/11/2025
007405021225 1 08 01 1 000000 1	12/2/2025	-	11/25/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6222655736535168	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	12/16/2025
007392021225 1 08 01 1 000000 1	12/2/2025	-	11/25/2025	4	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №12 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6229034205091154	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	12/29/2025
007569091225 1 08 01 1 000000 1	12/9/2025	-	11/25/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-32-225	6228003092531953	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	-
007544091225 1 08 01 1 000000 1	12/9/2025	-	11/25/2025	50	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр. «Мислівка»	6226539856440398	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	12/11/2025
007546091225 1 08 01 1 000000 1	12/9/2025	-	11/25/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 799/4 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6228981898356189	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	12/17/2025
007545091225 1 08 01 1 000000 1	12/9/2025	-	11/25/2025	50	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр. «Мислівка»	6220734201136788	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	12/11/2025
007583091225 1 08 01 2 000000 1	12/9/2025	-	11/25/2025	49	споживання	-	на опорі 10 кВ №156 ПЛ-10 кВ пр. «ТП-23-158» від ПС 35/10 кВ «Вигишів»	6220041564299881	0.4	Нестандартне приєднання	Західний центр	-
007570091225 1 08 01 1 000000 1	12/9/2025	-	11/25/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 745 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6223503885015182	0.23	Стандартне приєднання	Західний центр	12/12/2025
007549091225 1 08 01 1 000000 1	12/9/2025	-	11/25/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1385 ПЛ-0,4 кВ Л-4	6225686841366179	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	12/16/2025
007489051225 1 08 07 1 000000 1	12/5/2025	-	11/25/2025	3	споживання	-	на вхідних кілках автоматичного вимикача у ВЩП-0,4 кВ житлового	6225095154463470	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	12/9/2025
007517081225 1 08 04 1 000000 1	12/8/2025	-	11/26/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №246 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6226402128191196	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	12/18/2025
007524081225 1 08 04 1 000000 1	12/8/2025	-	11/26/2025	20	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6226431145694865	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	12/10/2025
007616101225 1 08 01 1 000000 1	12/10/2025	-	11/26/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ пр. «Бескиди» від ПС 35/10 кВ РП-10 кВ КТП-29-1	6228629709845821	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	12/16/2025
007375011225 1 08 07 2 000000 1	12/1/2025	-	11/26/2025	98	споживання	-	остаточно визначається на етапі проєктування	6223966826737200	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	12/9/2025
007617101225 1 08 02 1 000000 1	12/10/2025	-	11/26/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 677 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6225288258583954	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	12/29/2025
007598101225 1 08 01 1 000000 1	12/10/2025	-	11/26/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1285 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6223422599822788	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	12/12/2025
007605101225 1 08 02 1 000000 1	12/10/2025	-	11/26/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1330 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6221222140753755	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	12/24/2025
007512081225 1 08 07 1 000000 1	12/8/2025	-	11/26/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1199 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6225459585501417	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	12/26/2025
007604101225 1 08 01 1 000000 1	12/10/2025	-	11/26/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6223645918120154	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	12/15/2025
007615101225 1 08 06 1 000000 1	12/10/2025	-	11/26/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приєднання	6229391905630189	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	12/15/2025
007454041225 2 08 01 2 000000 1	12/4/2025	-	11/26/2025	1900	генерація	-	РП-6 кВ на ПС-110/35/6 "Височанка"	6220733393689679	6	Нестандартне приєднання	Західний центр	-
007509081225 1 08 07 1 000000 1	12/8/2025	-	11/26/2025	4	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №252 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6226631258573925	0.23	Стандартне приєднання	Центральний центр	12/15/2025

007323281125 1 08 05 1 000000 1	11/28/2025	-	11/26/2025	9	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 3 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6223303483372256	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/2/2025
007519081225 1 08 04 1 000000 1	12/8/2025	-	11/26/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №247 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6226665077715229	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	12/18/2025
007541081225 1 08 05 1 000000 1	12/8/2025	-	11/26/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6220459457534687	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/11/2025
007521081225 1 08 04 1 000000 1	12/8/2025	-	11/26/2025	10	споживання	-	на вхідних контактах видного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту.	6226257896457101	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	12/18/2025
007532081225 1 08 04 1 000000 1	12/8/2025	-	11/26/2025	15	споживання	-	РП-10 кВ ПС "110/35/10 Ямна"	6225770992003039	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	-
007525081225 1 08 07 1 000000 1	12/8/2025	-	11/26/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №7304 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6225337317831197	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/9/2025
007614101225 1 08 02 1 000000 1	12/10/2025	-	11/26/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 47 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6227750940279548	0,4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/12/2025
007539081225 1 08 04 1 000000 1	12/8/2025	-	11/26/2025	6	споживання	-	у РП-0,4 кВ ЩТП-35-173	6229086808277284	0,23	Стандартне приднання	Південний центр	12/11/2025
007584101225 1 08 07 3 000000 1	12/10/2025	-	11/26/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1823 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6224166748879389	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	12/23/2025
007622101225 1 08 06 1 000000 1	12/10/2025	-	11/26/2025	7	споживання	-	на вхідних контактах видного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту.	6229007809964568	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	1/1/2026
007630101225 1 08 07 3 000000 1	12/10/2025	-	11/26/2025	400	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-24-42; в РП-10 кВ ЗТП-24-323	6223909897929684	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	12/24/2025
007547091225 1 08 04 1 000000 1	12/9/2025	-	11/26/2025	5	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ворохта"; РП-10 кВ КТП-35- 222	6223168555857002	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	12/22/2025
007631101225 1 08 07 5 000000 1	12/10/2025	-	11/26/2025	70	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-24-42; в РП- 0,4 кВ ЗТП-24-323	6223378306663101	0,4	Тимчасове приднання (по КСР)	Центральний центр	-
007483051225 1 08 07 3 000000 1	12/5/2025	-	11/26/2025	5	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Локатор"	6229852956281258	0,23	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
007550091225 1 08 04 1 000000 1	12/9/2025	-	11/26/2025	5	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ворохта"; РП-10 кВ КТП-35- 222	6220242950213818	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	12/22/2025
007552091225 1 08 04 1 000000 1	12/9/2025	-	11/26/2025	5	споживання	-	РП-10 кВ КТП-35-222	6229051704346132	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	12/22/2025
007585101225 1 08 07 1 000000 1	12/10/2025	-	11/26/2025	20	споживання	-	у ВОРЩ-29-22 КЛ-0,4 кВ Л-1 від КТПММ-29-886	6220216212481808	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/15/2025
007554091225 1 08 04 1 000000 1	12/9/2025	-	11/26/2025	34	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ворохта"	6225992098714799	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	12/29/2025
007619101225 1 08 06 1 000000 1	12/10/2025	-	11/26/2025	25	споживання	-	в РП-10 кВ ЩТП-33-580	62209946555456008	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	12/11/2025
007602101225 1 08 03 1 000000 1	12/10/2025	-	11/26/2025	7	споживання	-	на вхідних контактах видного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту.	6223446085905075	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	12/12/2025
007612101225 1 08 02 1 000000 1	12/10/2025	-	11/26/2025	15	споживання	-	на вхідних контактах комутаційного пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-28-180	6224398338723172	0,4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/11/2025
007563091225 1 08 06 3 000000 1	12/9/2025	-	11/26/2025	2877	споживання	-	РП-110 кВ на ПС-110/35/10 Снятин	6226715416904004	10	Нестандартне приднання	Східний центр	-
007621101225 1 08 06 1 000000 1	12/10/2025	-	11/26/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-22-446	6223272308495119	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	12/12/2025
007624101225 1 08 07 2 000000 1	12/10/2025	-	11/26/2025	61	споживання	-	існуюча в РП-0,4 кВ ЗТП-29- 422	6227648154856299	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
007527081225 1 08 01 1 000000 1	12/8/2025	-	11/26/2025	9	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 107 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6227552850379490	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	12/10/2025
007597101225 1 08 01 1 000000 1	12/10/2025	-	11/26/2025	30	споживання	-	В РП 0,4 кВ КТП-32-206.	6228390131304728	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	12/16/2025
007625101225 1 08 02 2 000000 1	12/10/2025	-	11/26/2025	400	споживання	-	опора ПЛ-10 кВ присидання «Глидо».	6225313886551865	0,4	Нестандартне приднання	Карпатський центр	-
007564091225 1 08 06 3 000000 1	12/9/2025	-	11/26/2025	3962	споживання	-	РП-110 кВ на ПС-110/35/10 Снятин	6225112228036495	10	Нестандартне приднання	Східний центр	-
007870181225 1 08 07 6 000000 1	12/18/2025	-	11/26/2025	5760	споживання	-	РП-10 кВ в ТП-24-543; РП-10 кВ в ТП-24-543	6229197159243791	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
007620101225 1 08 06 1 000000 1	12/10/2025	-	11/26/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6228945922547658	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	-
007635101225 1 08 01 3 000000 1	12/10/2025	-	11/26/2025	826	споживання	-	РП-35 кВ на ПС-35/10 "Завадка".	6226953822876321	10	Нестандартне приднання	Західний центр	-
007634101225 1 08 01 3 000000 1	12/10/2025	-	11/26/2025	826	споживання	-	РП-35 кВ на ПС-35/10 "Завадка".	6221726002530389	10	Нестандартне приднання	Західний центр	-
007633101225 1 08 01 3 000000 1	12/10/2025	-	11/26/2025	826	споживання	-	РП-35 кВ на ПС-35/10 "Завадка".	6226943440112569	10	Нестандартне приднання	Західний центр	-
007632101225 1 08 01 3 000000 1	12/10/2025	-	11/26/2025	826	споживання	-	РП-35 кВ на ПС-35/10 "Завадка".	6228451188596141	10	Нестандартне приднання	Західний центр	-
007562091225 1 08 07 2 000000 1	12/9/2025	-	11/26/2025	1632	споживання	-	в РП-10 кВ в ТП-24-556	622934403305673Р	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
007606101225 1 08 01 1 000000 1	12/10/2025	-	11/27/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1211 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6220466719713137	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	12/15/2025
007639111225 1 08 01 1 000000 1	12/11/2025	-	11/27/2025	2	споживання	-	в РП 0,4 кВ ЗТП-25-454.	6228773486437544	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	12/17/2025
007618101225 1 08 06 1 000000 1	12/10/2025	-	11/27/2025	30	споживання	-	в РП-10 кВ ЩТП-22-490	6225492414945418	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	12/22/2025
007637111225 1 08 03 1 000000 1	12/11/2025	-	11/27/2025	5	споживання	-	на вхідних контактах видного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту.	6223299403054558	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	-
007642111225 1 08 01 1 000000 1	12/11/2025	-	11/27/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №21 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6224694517737698	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	12/19/2025
007498051225 1 08 03 1 000000 1	12/5/2025	-	11/27/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 320 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6222415443315866	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	12/8/2025
007640111225 1 08 01 1 000000 1	12/11/2025	-	11/27/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1245 ПЛ-0,4 кВ Л-5	6229502103886787	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	12/15/2025
007464041225 1 08 07 1 000000 1	12/4/2025	-	11/27/2025	8	споживання	-	на вхідних клеммах автоматичного вимикача у ВОЩ-0,4 кВ житлового	6225322998002087	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/4/2025

007555091225 1 08 04 1 000000 1	12/9/2025	-	11/27/2025	10	споживання	-	РП-10 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6222127456632758	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/26/2025
007587101225 1 08 04 1 000000 1	12/10/2025	-	11/27/2025	15	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-19-400	6229201101785589	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/15/2025
007607101225 1 08 02 1 000000 1	12/10/2025	-	11/27/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 159 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6222325130343422	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/12/2025
007558091225 1 08 02 1 000000 1	12/9/2025	-	11/27/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6223491130107789	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/16/2025
007623101225 1 08 06 1 000000 1	12/10/2025	-	11/27/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 318 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6229608455463799	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/16/2025
007673111225 1 08 05 2 000000 1	12/11/2025	-	11/27/2025	120	споживання	-	на опори № 10 ПЛ-10 кВ приднання "С/Г хімія" від ПС- 110/35/10 "Ворохта", на опори	6224874897467553	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	12/18/2025
007603101225 1 08 05 1 000000 1	12/10/2025	-	11/27/2025	50	споживання	-	РП-0,4 кВ в ЗТП-31-430, на ізоляторах опори ПЛ-10 кВ приднання "Закужа" ПС	6220397089601108	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
007459041225 1 08 01 1 000000 1	12/4/2025	-	11/27/2025	30	споживання	-	РП 0,4 кВ ЗТП-32-296.	6220011671516854	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/18/2025
007458041225 1 08 01 1 000000 1	12/4/2025	-	11/27/2025	30	споживання	-	РП 0,4 кВ ЗТП-32-296.	6229327339006497	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/18/2025
007641111225 1 08 01 1 000000 1	12/11/2025	-	11/27/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 215 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6228440444527249	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/22/2025
007505081225 1 08 01 1 000000 1	12/8/2025	-	11/27/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 152 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6228303900971588	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/10/2025
007591101225 1 08 04 1 000000 1	12/10/2025	-	11/27/2025	30	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ворохта"	6226029206297051	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
007656111225 1 08 02 1 000000 1	12/11/2025	-	11/27/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 95 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6220184257323329	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/16/2025
007599101225 1 08 04 1 000000 1	12/10/2025	-	11/27/2025	5	споживання	-	на входних контактах ввідного комутаційного пристрою 0,23 кВ у ВОЩ-0,23 кВ об'єкту.	6229308457622990	0.23	Стандартне приднання	Південний центр	12/11/2025
007528081225 1 08 04 1 000000 1	12/8/2025	-	11/27/2025	4	споживання	-	на входних контактах ввідного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту.	6226574228616798	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/30/2025
007531081225 1 08 04 1 000000 1	12/8/2025	-	11/27/2025	20	споживання	-	у РП-10 кВ ЩТП-35-152	6223220899530300	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/18/2025
007534081225 1 08 04 1 000000 1	12/8/2025	-	11/27/2025	4	споживання	-	на входних контактах ввідного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ	6229122169999475	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/30/2025
007611101225 1 08 04 1 000000 1	12/10/2025	-	11/27/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ №1 Абон. ПЛ-0,4 кВ Л-3	6229336474039589	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/17/2025
007609101225 1 08 04 1 000000 1	12/10/2025	-	11/27/2025	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Яремче пр.ТП-35- 15	6220076390852821	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
007672111225 1 08 07 2 000000 1	12/11/2025	-	11/27/2025	590	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-29-181	6222571780549575	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
007610101225 1 08 04 1 000000 1	12/10/2025	-	11/27/2025	47	споживання	-	РП-10 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6221249703133174	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
007653111225 1 08 07 3 000000 1	12/11/2025	-	11/27/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ №6/н2 ПЛ-0,4 кВ Л-16	6223210206952402	0.23	Нестандартне приднання	Центральний центр	12/12/2025
007664111225 1 08 01 3 000000 1	12/11/2025	-	11/27/2025	20	споживання	-	РП-0,4 кВ ЗТП-25-433	6225367282755489	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	-
007565091225 1 08 04 1 000000 1	12/9/2025	-	11/27/2025	19	споживання	-	на входних контактах комутаційного пристрою 0,4 кВ Л-7 а РП-0,4 кВ ЗТП-35-24	6223589321837871	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/19/2025
007636111225 1 08 07 1 000000 1	12/11/2025	-	11/27/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ №633 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6223158090411228	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
007668111225 1 08 03 3 000000 1	12/11/2025	-	11/27/2025	15	споживання	-	в ЩР-179 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від ЗТП-26-28	6225649969234097	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	12/18/2025
007678121225 1 08 03 3 000000 1	12/12/2025	-	11/28/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 10 ПЛ-0,4 кВ Л-20 від	6224887434327698	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	12/16/2025
007685121225 1 08 01 1 000000 1	12/12/2025	-	11/28/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 512 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6229160732804540	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/16/2025
007644111225 1 08 04 1 000000 1	12/11/2025	-	11/28/2025	10	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ворохта", РП-110 кВ ПС- 110/35/10 кВ "Ворохта", РП- на виходах проводу із	6228722421932049	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/17/2025
007697121225 1 08 01 1 000000 1	12/12/2025	-	11/28/2025	20	споживання	-	натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 240-2 ПЛ-0,4 кВ Л-5	6222860077775490	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	-
007645111225 1 08 04 1 000000 1	12/11/2025	-	11/28/2025	15	споживання	-	на входних контактах ввідного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту.	6222802788159359	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/26/2025
007700121225 1 08 07 2 000000 1	12/12/2025	-	11/28/2025	80	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-29-337	6222148259009285	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
007455041225 1 08 01 3 000000 1	12/4/2025	-	11/28/2025	1840	споживання	-	в РП-10 кВ в ТП-23-704	6229585584186041	10	Нестандартне приднання	Західний центр	-
007695121225 1 08 06 1 000000 1	12/12/2025	-	11/28/2025	25	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-33-285; в РП- 0,4 кВ КТП-33-285	6221930261154665	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/15/2025
007646111225 1 08 07 1 000000 1	12/11/2025	-	11/28/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ №646 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6222073045133669	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/15/2025
007586101225 1 08 07 1 000000 1	12/10/2025	-	11/28/2025	6	споживання	-	на входних клеммах автоматичного вимикача у ВОЩ-0,4 кВ житлового	6229247027115484	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/10/2025
007686121225 1 08 01 1 000000 1	12/12/2025	-	11/28/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ №87 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6222523914220905	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	-
007701121225 1 08 01 3 000000 1	12/12/2025	-	11/28/2025	531	споживання	-	існуюча в РП-10 кВ ПС 35/10 кВ "Синюфабрика"	6228266434730328	10	Нестандартне приднання	Західний центр	12/17/2025
007699121225 1 08 01 3 000000 1	12/12/2025	-	11/28/2025	60	споживання	-	В РП 0,4 кВ ЗТП-25-522.	6226135338050970	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	-
007548091225 1 08 01 1 000000 1	12/9/2025	-	11/28/2025	24	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ №829 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6228114677640919	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/11/2025
007696121225 1 08 01 3 000000 1	12/12/2025	-	11/28/2025	3	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ №2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6226265568576498	0.23	Нестандартне приднання	Західний центр	12/15/2025
007675121225 1 08 07 3 000000 1	12/12/2025	-	11/28/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ №2262 ПЛ-0,4 кВ Л-10	6221264938199643	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	12/22/2025
007649111225 1 08 01 1 000000 1	12/11/2025	-	11/28/2025	40	споживання	-	РП-0,4 кВ ЩТП-25-169	6220365991391776	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	-

007663111225 1 08 04 1 000000 1	12/11/2025	-	11/28/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №12 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6227664937604075	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/16/2025
007687121225 1 08 01 1 000000 1	12/12/2025	-	11/28/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 277/13 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6223219303003019	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/16/2025
007638111225 1 08 01 1 000000 1	12/11/2025	-	11/28/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №140 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6222660511888010	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/15/2025
007371011225 1 08 04 1 000000 1	12/1/2025	-	11/19/2025	16	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 104 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6223953918211280	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
007698121225 1 08 02 1 000000 1	12/12/2025	-	12/1/2025	15	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-28-53	6221301613305147	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/31/2025
007703151225 1 08 04 1 000000 1	12/15/2025	-	12/1/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ворохта"	6225729794046179	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
007704151225 1 08 04 1 000000 1	12/15/2025	-	12/1/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ворохта"	6226584746517707	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
007705151225 1 08 04 1 000000 1	12/15/2025	-	12/1/2025	15	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ямна"	6229869704533038	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/22/2025
007702151225 1 08 04 1 000000 1	12/15/2025	-	12/1/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ворохта"	6229919881719048	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/17/2025
007665111225 1 08 04 1 000000 1	12/11/2025	-	12/1/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 205 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6222340714959098	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
007648111225 1 08 07 1 000000 1	12/11/2025	-	12/1/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №805 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6220177346103645	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/22/2025
007662111225 1 08 02 1 000000 1	12/11/2025	-	12/1/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 69 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6226528050904299	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/16/2025
007677121225 1 08 07 1 000000 1	12/12/2025	-	12/1/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №977 ПЛ-0,4 кВ Л-12	6221491321332108	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/16/2025
007667111225 1 08 04 1 000000 1	12/11/2025	-	12/1/2025	10	споживання	-	на вхідних контактах відного комутційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту.	6226015514992601	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/15/2025
007506081225 1 08 04 1 000000 1	12/8/2025	-	12/1/2025	14	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 23 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6220060674967288	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/9/2025
007727151225 1 08 01 1 000000 1	12/15/2025	-	12/1/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №1758 ПЛ-0,4 кВ Л-2 в РП-0,4 кВ КТП-31-395; на	622997346343875	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	12/17/2025
007551091225 1 08 05 1 000000 1	12/9/2025	-	12/1/2025	25	споживання	-	ізоляторх опірі ПЛ-10 кВ приднання "Комплекс" ПС	6226000536755574	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/12/2025
007588101225 1 08 04 1 000000 1	12/10/2025	-	12/1/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 848 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6229791401155501	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/15/2025
007647111225 1 08 04 1 000000 1	12/11/2025	-	12/1/2025	10	споживання	-	у РП-0,4 кВ КТП-35-285	6226805571295124	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/15/2025
007723151225 1 08 07 2 000000 1	12/15/2025	-	12/1/2025	5.5	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №227 корпус 2 по вул. Вовчинецька	622066651940988	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	12/19/2025
007745151225 1 08 06 1 000000 1	12/15/2025	-	12/1/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №88 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6227821839590598	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	-
007511081225 1 08 04 1 000000 1	12/8/2025	-	12/1/2025	11.5	споживання	-	на вхідних контактах відного комутційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту.	622450780526752	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/10/2025
007756151225 1 08 04 2 000000 1	12/15/2025	-	12/1/2025	28	споживання	-	в РП-10 кВ ШТП-19-203; остаточно визначається на станії проектування.	6221147769500759	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	-
007526081225 1 08 07 1 000000 1	12/8/2025	-	12/1/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №1799 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6223407754467231	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
007706151225 1 08 04 1 000000 1	12/15/2025	-	12/1/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 16 ПЛ-0,4 кВ Л-9 від	6222998314759160	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
007515081225 1 08 04 1 000000 1	12/8/2025	-	12/1/2025	6	споживання	-	на вхідних контактах відного комутційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту.	6227631474812299	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/11/2025
007725151225 1 08 06 1 000000 1	12/15/2025	-	12/1/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі ПЛ-10 кВ приднання	6225304013536574	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/19/2025
007746151225 1 08 02 1 000000 1	12/15/2025	-	12/1/2025	3	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,23 кВ № 3351 ПЛ-0,23 кВ Л-2	6222898582640151	0.23	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/19/2025
007754151225 1 08 02 1 000000 1	12/15/2025	-	12/1/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 303 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6221984185342154	0.23	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/16/2025
007671111225 1 08 04 1 000000 1	12/11/2025	-	12/1/2025	7	споживання	-	на вхідних контактах відного комутційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту.	6220094806874734	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/24/2025
007692121225 1 08 02 1 000000 1	12/12/2025	-	12/1/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 597 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6223393823512188	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/17/2025
007730151225 1 08 01 1 000000 1	12/15/2025	-	12/1/2025	9.4	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-25-430	6227165039155349	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/22/2025
007694121225 1 08 02 1 000000 1	12/12/2025	-	12/1/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 34 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6222925699368059	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/17/2025
007721151225 1 08 06 1 000000 1	12/15/2025	-	12/1/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі ПЛ-10 кВ приднання	6224331682688889	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/19/2025
007748151225 1 08 02 1 000000 1	12/15/2025	-	12/1/2025	34	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-28-227	6227747543286718	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/18/2025
007693121225 1 08 02 1 000000 1	12/12/2025	-	12/1/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 15 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6226241553821078	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/15/2025
007556091225 1 08 07 1 000000 1	12/9/2025	-	12/1/2025	14.7	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-29-540	6224965898934876	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/1/2026
007737151225 1 08 06 1 000000 1	12/15/2025	-	12/1/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-22-174	6226519964081049	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/30/2025
007747151225 1 08 02 1 000000 1	12/15/2025	-	12/1/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,23 кВ № 497 ПЛ-0,23 кВ Л-2	6226231631649088	0.23	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
007708151225 1 08 04 1 000000 1	12/15/2025	-	12/1/2025	40	споживання	-	РП-10 кВ ШТП-35-431	6228000958640789	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/18/2025
007707151225 1 08 07 1 000000 1	12/15/2025	-	12/1/2025	1	споживання	-	на вхідних клеммах автоматичного вимикача у ВОЩ-0,23 кВ автодорого	6224760681165926	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	12/19/2025
007738151225 1 08 06 1 000000 1	12/15/2025	-	12/1/2025	5	споживання	-	на вхідних контактах відного комутційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту.	6226252187715251	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/18/2025
007522081225 1 08 07 1 000000 1	12/8/2025	-	12/1/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №290 ПЛ-0,4 кВ Л-10	6227314421580499	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	12/22/2025

007755151225 1 08 05 2 000000 1	12/15/2025	-	12/1/2025	155	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 10 кВ в РП-10 кВ ЗТП-31-109, в РП- на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №290 ПЛ-0,4 кВ Л-10	6222999255682491	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	12/17/2025
007518081225 1 08 07 1 000000 1	12/8/2025	-	12/1/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №290 ПЛ-0,4 кВ Л-10	6225236933379079	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	12/22/2025
007516081225 1 08 07 1 000000 1	12/8/2025	-	12/1/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №290 ПЛ-0,4 кВ Л-10	6229653135288378	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	12/22/2025
007683121225 1 08 07 1 000000 1	12/12/2025	-	12/1/2025	16	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №389 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 78 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6229492897247459	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/15/2025
007739151225 1 08 02 1 000000 1	12/15/2025	-	12/1/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1751 ПЛ-0,4 кВ Л-1 на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,23 кВ № 151 ПЛ-0,23 кВ Л-2	6224813022033527	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/19/2025
007741151225 1 08 06 1 000000 1	12/15/2025	-	12/2/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1751 ПЛ-0,4 кВ Л-1 на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,23 кВ № 151 ПЛ-0,23 кВ Л-2	6222973620538638	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/19/2025
007771161225 1 08 03 1 000000 1	12/16/2025	-	12/2/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,23 кВ № 151 ПЛ-0,23 кВ Л-2	6224728698486168	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	12/18/2025
007724151225 1 08 07 1 000000 1	12/15/2025	-	12/2/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-24-116	6225017937884048	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/30/2025
007761161225 1 08 07 1 000000 1	12/16/2025	-	12/2/2025	16	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1664 ПЛ-0,4 кВ Л-9	6225409621921398	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/26/2025
007751151225 1 08 04 1 000000 1	12/15/2025	-	12/2/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6224197211786799	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/26/2025
007590101225 1 08 04 1 000000 1	12/10/2025	-	12/2/2025	2	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1505 ПЛ-0,4 кВ від на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №4825 ПЛ-0,4 кВ Л-8	6228329954563433	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/17/2025
007684121225 1 08 07 1 000000 1	12/12/2025	-	12/2/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №4825 ПЛ-0,4 кВ Л-8	6229787239561589	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/19/2025
007803161225 1 08 04 2 000000 1	12/16/2025	-	12/2/2025	200	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ямна"	6222192901227127	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	-
007688121225 1 08 01 1 000000 1	12/12/2025	-	12/2/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №222 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 215 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6226804923568299	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/25/2025
007795161225 1 08 01 1 000000 1	12/16/2025	-	12/2/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 215 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6229270256013140	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/19/2025
007726151225 1 08 04 3 000000 1	12/15/2025	-	12/2/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 158 ПЛ-0,4 кВ Л-6 від на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №322 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6229994635993219	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	12/22/2025
007764161225 1 08 07 1 000000 1	12/16/2025	-	12/2/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №322 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6220094055721499	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/19/2025
007736151225 1 08 02 1 000000 1	12/15/2025	-	12/2/2025	49	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-20-48	6229160461121759	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/17/2025
007734151225 1 08 07 1 000000 1	12/15/2025	-	12/2/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 508 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від на вихідних контактах відного комутційного пристрою 0,23 кВ у ВОЩ-0,23 кВ об'єкту.	6221962882612899	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/16/2025
007520081225 1 08 04 1 000000 1	12/8/2025	-	12/2/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,23 кВ у ВОЩ-0,23 кВ об'єкту.	6229730708193946	0.23	Стандартне приднання	Південний центр	12/9/2025
007689121225 1 08 02 1 000000 1	12/12/2025	-	12/2/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 143 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6223788596136755	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/19/2025
007732151225 1 08 01 1 000000 1	12/15/2025	-	12/2/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 143 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6228816788029289	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/17/2025
007731151225 1 08 01 1 000000 1	12/15/2025	-	12/2/2025	24,4	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-25-85	6226106562642542	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/23/2025
007650111225 1 08 04 1 000000 1	12/11/2025	-	12/2/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЩТП-30-296	6223302717672071	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/11/2025
007780161225 1 08 04 1 000000 1	12/16/2025	-	12/2/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 104 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6226447994860298	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/22/2025
007762161225 1 08 07 1 000000 1	12/16/2025	-	12/2/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1731 ПЛ-0,4 кВ Л-2 на вихідних контактах відного комутційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ	6229536123382498	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/17/2025
007772161225 1 08 03 1 000000 1	12/16/2025	-	12/2/2025	10	споживання	-	на вихідних контактах відного комутційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ	6229081189771283	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/23/2025
007592101225 1 08 04 1 000000 1	12/10/2025	-	12/2/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-19-70	6226148121181987	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/17/2025
007600101225 1 08 04 1 000000 1	12/10/2025	-	12/2/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від на вхідних контактах відного комутційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту.	6224097793848251	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/12/2025
007744151225 1 08 06 1 000000 1	12/15/2025	-	12/2/2025	3	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1562 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6227574080474029	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/16/2025
007767161225 1 08 01 1 000000 1	12/16/2025	-	12/2/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1562 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6228841493200364	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/30/2025
007792161225 1 08 03 2 000000 1	12/16/2025	-	12/2/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТПММ-26-264	6226849420355389	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	12/23/2025
007788161225 1 08 04 1 000000 1	12/16/2025	-	12/2/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ придання ТП-19- 74 ПС 35/10 кВ КС-3; на виходах проводу із натяжного	6226457762887588	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/30/2025
007593101225 1 08 04 1 000000 1	12/10/2025	-	12/2/2025	49	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-19-307	6223817978744698	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/30/2025
007787161225 1 08 04 1 000000 1	12/16/2025	-	12/2/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 201 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від на опорі 10 кВ №826 ПЛ-10 кВ пр. «ЗТП-32-120» від ПС 35/10 кВ «Рокитище»	6220174711988037	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
007802161225 1 08 01 2 000000 1	12/16/2025	-	12/2/2025	70	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-32-110.	6222851986127839	10	Нестандартне приднання	Західний центр	-
007766161225 1 08 01 1 000000 1	12/16/2025	-	12/2/2025	23,2	споживання	-	в РП 0,4 кВ ЗТП-32-110.	6221045429674950	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/26/2025
007765161225 1 08 01 1 000000 1	12/16/2025	-	12/2/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-32-296.; на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ	6225944196087878	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/23/2025
007743151225 1 08 02 1 000000 1	12/15/2025	-	12/2/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 156 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	622294962555819	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/26/2025
007669111225 1 08 01 3 000000 1	12/11/2025	-	12/2/2025	40	споживання	-	РП-0,4 кВ ЗТП-25-435	6229239607270980	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	-
007752151225 1 08 04 1 000000 1	12/15/2025	-	12/2/2025	10	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ямна"	6223811329131248	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/18/2025
007790161225 1 08 04 1 000000 1	12/16/2025	-	12/3/2025	15	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ямна"	6222219779137498	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/23/2025
007651111225 1 08 04 1 000000 1	12/11/2025	-	12/3/2025	5	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЩТП-30-296	6223472897828382	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/18/2025

007823171225 1 08 01 1 000000 1	12/17/2025	-	12/3/2025	12	споживання	-	в РП 10 кВ КТП-32-324; в РП 10 кВ КТП-32-324.	6220624987733605	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	12/22/2025
007782161225 1 08 02 1 000000 1	12/16/2025	-	12/3/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 1872 ПЛ-0.4 кВ Л-9	6224190289539645	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	12/22/2025
007834171225 1 08 04 3 000000 1	12/17/2025	-	12/3/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 105 ПЛ-0.4 кВ Л-4 від	6228757063042131	0.4	Нестандартне приєднання	Південний центр	-
007781161225 1 08 03 1 000000 1	12/16/2025	-	12/3/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 6 ПЛ-0.4 кВ Л-8 від	6227390190229406	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	12/26/2025
007791161225 1 08 04 1 000000 1	12/16/2025	-	12/3/2025	30	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6222156929865983	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	12/19/2025
007825171225 1 08 03 1 000000 1	12/17/2025	-	12/3/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 51 ПЛ-0.4 кВ Л-25 від	6224847884511198	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	12/31/2025
007608101225 1 08 04 1 000000 1	12/10/2025	-	12/3/2025	17	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 119 ПЛ-0.4 кВ Л-4 від	6221206929008335	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	12/11/2025
007815171225 1 08 03 1 000000 1	12/17/2025	-	12/3/2025	10	споживання	-	на вхідних контактах видного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0.4 кВ об'єкту.	6220840505158810	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	12/29/2025
007652111225 1 08 04 1 000000 1	12/11/2025	-	12/3/2025	20	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЩПТ-30-319	6224360683248802	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	12/11/2025
007812171225 1 08 07 3 000000 1	12/17/2025	-	12/3/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-189	6227603097441239	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	12/18/2025
007796161225 1 08 04 1 000000 1	12/16/2025	-	12/3/2025	17	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6221222530538879	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	-
007595101225 1 08 04 1 000000 1	12/10/2025	-	12/3/2025	25	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЩПТ-19-501	6220102302211822	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	12/15/2025
007822171225 1 08 01 1 000000 1	12/17/2025	-	12/3/2025	30	споживання	-	в РП 0,4 кВ КТП-32-154.	6226568355469228	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	12/24/2025
007733151225 1 08 01 1 000000 1	12/15/2025	-	12/3/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 44 ПЛ-0.4 кВ Л-7 від	6228300559688347	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	12/18/2025
007742151225 1 08 02 1 000000 1	12/15/2025	-	12/3/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приєднання	6224179709285634	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	12/29/2025
007799161225 1 08 04 1 000000 1	12/16/2025	-	12/3/2025	16	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 82 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6227395395168998	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	12/22/2025
007728151225 1 08 01 1 000000 1	12/15/2025	-	12/3/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 1001 ПЛ-0.4 кВ Л-1	6224921519916198	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	12/17/2025
007800161225 1 08 06 1 000000 1	12/16/2025	-	12/3/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 860 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6222342422642250	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	-
007722151225 1 08 07 1 000000 1	12/15/2025	-	12/3/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 814 ПЛ-0.4 кВ Л-5 від	6226400702240497	0.23	Стандартне приєднання	Центральний центр	12/23/2025
007816171225 1 08 03 1 000000 1	12/17/2025	-	12/3/2025	4	споживання	-	на вхідних контактах видного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0.4 кВ об'єкту.	6227009850348416	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	12/23/2025
007773161225 1 08 02 1 000000 1	12/16/2025	-	12/3/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 1532 ПЛ-0.4 кВ Л-3	6224524056561462	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	-
007760161225 1 08 07 3 000000 1	12/16/2025	-	12/3/2025	5	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приєднання "Локатор"	6226501241348389	0.23	Нестандартне приєднання	Центральний центр	-
007763161225 1 08 07 1 000000 1	12/16/2025	-	12/3/2025	7	споживання	-	на вхідних клеммах автоматичного вимикача у ВОЩ-0.4 кВ житлового	6229866091948868	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	-
007749151225 1 08 02 1 000000 1	12/15/2025	-	12/3/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 124 ПЛ-0.4 кВ Л-5 від	6223994107029199	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	-
007753151225 1 08 04 1 000000 1	12/15/2025	-	12/3/2025	2.4	споживання	-	на вхідних контактах видного комутаційного пристрою 0.4 кВ у ВОЩ-0.4 кВ	6226378716529761	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	-
007797161225 1 08 04 1 000000 1	12/16/2025	-	12/3/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 55 ПЛ-0.4 кВ Л-5 від	6229619147773259	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	12/22/2025
007661111225 1 08 02 1 000000 1	12/11/2025	-	12/3/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 166 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6228245718252438	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	12/15/2025
007798161225 1 08 04 1 000000 1	12/16/2025	-	12/3/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 55 ПЛ-0.4 кВ Л-5 від	6220357535560360	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	12/22/2025
007838171225 1 08 07 2 000000 1	12/17/2025	-	12/3/2025	1450	споживання	-	в РП-10 кВ ПС 110/10 кВ "Загілля"	6224083743587496	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	-
007533081225 1 08 02 1 000000 1	12/8/2025	-	12/3/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 180 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6224811802130566	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	12/18/2025
007594101225 1 08 04 1 000000 1	12/10/2025	-	12/3/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 859 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6227478337816069	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	12/18/2025
007770161225 1 08 03 1 000000 1	12/16/2025	-	12/3/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 12 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6229138243101192	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	12/18/2025
007690121225 1 08 01 1 000000 1	12/12/2025	-	12/3/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 738 ПЛ-0.4 кВ Л-3 від	6225954770590298	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	12/29/2025
007691121225 1 08 07 1 000000 1	12/12/2025	-	12/3/2025	6	споживання	-	на вхідних клеммах автоматичного вимикача у ВОЩ-0.4 кВ житлового	6229141964346139	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	12/19/2025
007832171225 1 08 04 1 000000 1	12/17/2025	-	12/3/2025	15	споживання	-	у РП-0,4 кВ КТП-243	6223917107098084	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	12/23/2025
007735151225 1 08 01 1 000000 1	12/15/2025	-	12/3/2025	4	споживання	-	на вхідних контактах видного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0.4 кВ об'єкту.	6221061601706059	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	12/29/2025
007827171225 1 08 04 1 000000 1	12/17/2025	-	12/4/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-35-21	6224711409943970	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	12/23/2025
007864181225 1 08 03 1 000000 1	12/18/2025	-	12/4/2025	25	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-27-262.	6224568390406063	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	12/19/2025
007852181225 1 08 07 3 000000 1	12/18/2025	-	12/4/2025	7	споживання	-	існуюча: на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 710 ПЛ-0.4 кВ Л-4	622128526527565	0.23	Нестандартне приєднання	Центральний центр	12/31/2025
007869181225 1 08 03 1 000000 1	12/18/2025	-	12/4/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 81 ПЛ-0.4 кВ Л-8 від	6227651518379726	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	12/22/2025
007794161225 1 08 03 3 000000 1	12/16/2025	-	12/4/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 179 ПЛ-0.4 кВ Л-15	6224613149967499	0.4	Нестандартне приєднання	Східний центр	12/22/2025
007670111225 1 08 05 1 000000 1	12/11/2025	-	12/4/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 426 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6226506671101441	0.23	Стандартне приєднання	Центральний центр	12/19/2025
007810171225 1 08 02 1 000000 1	12/17/2025	-	12/4/2025	4	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 47 ПЛ-0.4 кВ Л-3 від	6223699349552894	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	12/25/2025

007714151225 1 08 03 1 000000 1	12/15/2025	-	12/4/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 200 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6229390002139265	0,23	Стандартне приднання	Східний центр	12/17/2025
007831171225 1 08 04 1 000000 1	12/17/2025	-	12/4/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 364 ПЛ-0,4 кВ Л-8 від	6228119939834652	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	12/22/2025
007808171225 1 08 07 1 000000 1	12/17/2025	-	12/4/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1157 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6226943841871488	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
007484051225 1 08 07 3 000000 1	12/5/2025	-	12/4/2025	22	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Локатор"	6226346884938896	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	12/10/2025
007845181225 1 08 01 1 000000 1	12/18/2025	-	12/4/2025	45	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-23-221	6220192777606088	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	-
007848181225 1 08 07 1 000000 1	12/18/2025	-	12/4/2025	7	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №39 по вул. Незалежності	6229190604360259	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
007835171225 1 08 04 3 000000 1	12/17/2025	-	12/4/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6229317227834355	0,4	Нестандартне приднання	Південний центр	-
007713151225 1 08 07 1 000000 1	12/15/2025	-	12/4/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №589 ПЛ-0,4 кВ Л-9 від	6226181754019346	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/30/2025
007850181225 1 08 07 2 000000 1	12/18/2025	-	12/4/2025	2	споживання	-	у ВРП-Л5-1-0,4 кВ будинку №34 корпус 10 по вул. Львівський	6224086768853599	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
007867181225 1 08 03 1 000000 1	12/18/2025	-	12/4/2025	14	споживання	-	на входних контактах відного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту.	6227872218636998	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	12/30/2025
007676121225 1 08 04 1 000000 1	12/12/2025	-	12/4/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ШТП-30-319; в РП- 0,4 кВ ШТП-30-319	6227442283986728	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	12/12/2025
007785161225 1 08 03 1 000000 1	12/16/2025	-	12/4/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №527 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6222760473200982	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	12/18/2025
007778161225 1 08 02 1 000000 1	12/16/2025	-	12/4/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1555 ПЛ-0,4 кВ Л-1	622319290400059	0,4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/18/2025
007680121225 1 08 04 1 000000 1	12/12/2025	-	12/4/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ШТП-30-319; в РП- 0,4 кВ ШТП-30-319	6220584263996086	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	12/12/2025
007849181225 1 08 07 3 000000 1	12/18/2025	-	12/4/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1673 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6228426693046476	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
007613101225 1 08 04 1 000000 1	12/10/2025	-	12/4/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-30-116	6229645933847276	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	12/12/2025
007807171225 1 08 07 1 000000 1	12/17/2025	-	12/4/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1537 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6225041820137307	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/19/2025
007806171225 1 08 07 1 000000 1	12/17/2025	-	12/4/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1537 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6222268111582205	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/19/2025
007775161225 1 08 02 1 000000 1	12/16/2025	-	12/4/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 10 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6223501236292402	0,4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/17/2025
007805171225 1 08 07 1 000000 1	12/17/2025	-	12/4/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1536 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6222795298207889	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/19/2025
007712151225 1 08 07 1 000000 1	12/15/2025	-	12/4/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №589 ПЛ-0,4 кВ Л-9 від	6228044310259312	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/30/2025
007865181225 1 08 03 1 000000 1	12/18/2025	-	12/4/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-26-5	6223339438920005	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	12/19/2025
007836171225 1 08 04 1 000000 1	12/17/2025	-	12/4/2025	7	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	622009552828563	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	-
007711151225 1 08 07 1 000000 1	12/15/2025	-	12/4/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №589 ПЛ-0,4 кВ Л-9 від	6229882855476999	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/29/2025
007759161225 1 08 07 1 000000 1	12/16/2025	-	12/4/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №589 ПЛ-0,4 кВ Л-9 від	6228071445353389	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/29/2025
007861181225 1 08 06 1 000000 1	12/18/2025	-	12/4/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-34-324	6228134880381493	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	12/24/2025
007740151225 1 08 02 1 000000 1	12/15/2025	-	12/4/2025	25	споживання	-	на виходах контактах комутаційного пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-28-444	6225230391843919	0,4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/31/2025
007776161225 1 08 02 1 000000 1	12/16/2025	-	12/4/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6222604011738199	0,4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
007710151225 1 08 07 1 000000 1	12/15/2025	-	12/4/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №589 ПЛ-0,4 кВ Л-9 від	622325236716083	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/29/2025
007666111225 1 08 05 1 000000 1	12/11/2025	-	12/4/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №511 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6223441661689522	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/19/2025
007856181225 1 08 07 1 000000 1	12/18/2025	-	12/4/2025	50	споживання	-	місце врізки в ґруноту КЛ-10 кВ "КТП-24-558 - КТП-24- 565"; на виходах проводу із на ПЛ-10 кВ приднання	6224173245915035	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/19/2025
007853181225 1 08 03 1 000000 1	12/18/2025	-	12/4/2025	24,7	споживання	-	"Боксеріни" ПС 35/10/6 кВ "Ромашка"	6222686833802846	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	12/24/2025
007709151225 1 08 07 1 000000 1	12/15/2025	-	12/4/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №589 ПЛ-0,4 кВ Л-9 від	6226341312738589	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/29/2025
007729151225 1 08 01 1 000000 1	12/15/2025	-	12/4/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 629 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6222418137490741	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	12/24/2025
007779161225 1 08 04 1 000000 1	12/16/2025	-	12/4/2025	15	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-30-407	6227884604375088	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	12/18/2025
007681121225 1 08 04 1 000000 1	12/12/2025	-	12/4/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6224112769618004	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	12/16/2025
007804171225 1 08 07 1 000000 1	12/17/2025	-	12/4/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №248 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6222764744711296	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
007837171225 1 08 04 1 000000 1	12/17/2025	-	12/4/2025	20	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС "Яремче" пр. "ТП-35-1"	6224946248757198	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	12/24/2025
007758161225 1 08 07 1 000000 1	12/16/2025	-	12/4/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №589 ПЛ-0,4 кВ Л-9 від	6227686750883219	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/29/2025
007851181225 1 08 03 1 000000 1	12/18/2025	-	12/4/2025	50	споживання	-	на ПЛ-10 кВ приднання "Косачівка" від ПС 35/10 кВ "Підкинь"	6227965569652375	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	12/23/2025
007777161225 1 08 04 1 000000 1	12/16/2025	-	12/4/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 26 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6226794133650598	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	-
007786161225 1 08 03 1 000000 1	12/16/2025	-	12/4/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №495 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6227308522824099	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	12/18/2025
007854181225 1 08 03 2 000000 1	12/18/2025	-	12/4/2025	30	споживання	-	КЛ-6 кВ "ТП-54-ТП-137".	6225002462523489	0,4	Нестандартне приднання	Східний центр	-

007839171225 1 08 04 1 000000 1	12/17/2025	-	12/4/2025	5	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС "Поляниця" пр. "РП-35-1"	6227370709427359	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	12/24/2025
007873191225 1 08 07 1 000000 1	12/19/2025	-	12/5/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №270 ПЛ-0.4 кВ Л-2	62280506186891	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	12/22/2025
007882191225 1 08 06 3 000000 1	12/19/2025	-	12/5/2025	550	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10кВ приєднання "Покуття" від ПС 110/35/10 кВ "Скитин"	6225851290156889	0.4	Нестандартне приєднання	Східний центр	-
007833171225 1 08 06 1 000000 1	12/17/2025	-	12/5/2025	5	споживання	-	на вхідних контактах ввідного комутційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0.4 кВ об'єкту.	62261356633099	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	12/19/2025
007883191225 1 08 02 1 000000 1	12/19/2025	-	12/5/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 1037 ПЛ-0.4 кВ Л-1	6226774883530207	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	12/23/2025
007880191225 1 08 03 1 000000 1	12/19/2025	-	12/5/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 5 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6224147220538602	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	-
007876191225 1 08 07 1 000000 1	12/19/2025	-	12/5/2025	3	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №241 ПЛ-0.4 кВ Л-5 від	6222472674532352	0.23	Стандартне приєднання	Центральний центр	12/23/2025
007881191225 1 08 03 1 000000 1	12/19/2025	-	12/5/2025	10	споживання	-	на вхідних контактах ввідного комутційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0.4 кВ об'єкту.	6222865874542947	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	12/24/2025
007717151225 1 08 05 1 000000 1	12/15/2025	-	12/5/2025	6.7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 1535 ПЛ-0.4 кВ Л-1	6226401056615652	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	12/19/2025
007674111225 1 08 05 1 000000 1	12/11/2025	-	12/5/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 73 ПЛ-0.4 кВ Л-8 від	6227740960040144	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	12/23/2025
007817171225 1 08 04 1 000000 1	12/17/2025	-	12/5/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 157 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6220759843679582	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	-
007682121225 1 08 04 1 000000 1	12/12/2025	-	12/5/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 12 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6221721580135369	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	12/22/2025
007716151225 1 08 05 1 000000 1	12/15/2025	-	12/5/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 357 ПЛ-0.4 кВ Л-3 від	6222125589634389	0.23	Стандартне приєднання	Центральний центр	12/31/2025
00820301225 1 08 02 3 000000 1	12/30/2025	-	12/5/2025	1100	генерація	-	опора 10 кВ ПЛ-10 кВ приєднання "Рокіна", в ПУ-110 кВ ПЛ-110/35/10 кВ "Скитин"	6226148121181987	10	Нестандартне приєднання	Карпатський центр	-
007814171225 1 08 06 1 000000 1	12/17/2025	-	12/8/2025	9.5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 482 ПЛ-0.4 кВ Л-4 від	6221519522307224	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	12/18/2025
007879191225 1 08 07 1 000000 1	12/19/2025	-	12/8/2025	3	споживання	-	на вхідних клеммах автоматичного вимикача у ВОЩ-0.23 кВ житлового	6220104925567489	0.23	Стандартне приєднання	Центральний центр	12/24/2025
007921221225 1 08 07 2 000000 1	12/22/2025	-	12/8/2025	3	споживання	-	у ВРП-0.4 кВ будинку №32 корпус 2 по вул. Стуса	6225961565383992	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	-
007934221225 1 08 03 1 000000 1	12/22/2025	-	12/8/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 2103 ПЛ-0.4 кВ Л-4	6220481538167019	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	-
007774161225 1 08 03 1 000000 1	12/16/2025	-	12/8/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 30 ПЛ-0.4 кВ Л-4 від	6222057153898000	0.23	Стандартне приєднання	Східний центр	12/22/2025
007931221225 1 08 03 3 000000 1	12/22/2025	-	12/8/2025	9	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 145 ПЛ-0.4 кВ Л-15	6225665435987800	0.4	Нестандартне приєднання	Східний центр	12/29/2025
007844181225 1 08 01 1 000000 1	12/18/2025	-	12/8/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 276 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6228346066418275	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	12/22/2025
007887191225 1 08 04 1 000000 1	12/19/2025	-	12/8/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №88/1 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6226221743743345	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	12/29/2025
007923221225 1 08 07 1 000000 1	12/22/2025	-	12/8/2025	49	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ЗПН-24-130 - КПН-24-530"	6221930977875119	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	-
007900221225 1 08 03 1 000000 1	12/22/2025	-	12/8/2025	10	споживання	-	на вхідних контактах ввідного комутційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0.4 кВ об'єкту.	6223456912760867	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	12/22/2025
007888191225 1 08 04 1 000000 1	12/19/2025	-	12/8/2025	7	споживання	-	на вхідних контактах ввідного комутційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0.4 кВ об'єкту.	6229649944513254	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	-
007657111225 1 08 02 1 000000 1	12/11/2025	-	12/8/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 750 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6228666356425376	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	12/18/2025
007895221225 1 08 02 1 000000 1	12/22/2025	-	12/8/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із комутуючого пристрою 0.4 кВ в РП-0.4 кВ КТП-20-214	6221760977169909	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	12/26/2025
007911221225 1 08 02 1 000000 1	12/22/2025	-	12/8/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 120 ПЛ-0.4 кВ Л-3 від	6227436818597168	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	12/24/2025
007889191225 1 08 04 1 000000 1	12/19/2025	-	12/8/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ворохта"	6229873488179500	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	-
007935221225 1 08 02 1 000000 1	12/22/2025	-	12/8/2025	25	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0.4 кВ в РП-0.4 кВ ЦТП-28-689	6223191604754158	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	12/31/2025
00789191225 1 08 04 1 000000 1	12/19/2025	-	12/8/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ворохта"	6226875329899298	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	-
007862181225 1 08 01 1 000000 1	12/18/2025	-	12/8/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6222607067051136	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	12/23/2025
007789161225 1 08 03 1 000000 1	12/16/2025	-	12/8/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 2512 ПЛ-0.4 кВ Л-1	6225099472839908	0.23	Стандартне приєднання	Східний центр	12/19/2025
007926221225 1 08 06 1 000000 1	12/22/2025	-	12/8/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі ПЛ-10 кВ приєднання "Лука"	6229052256093656	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	12/31/2025
007906221225 1 08 02 1 000000 1	12/22/2025	-	12/8/2025	10	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0.4 кВ в РП-0.4 кВ КТП-20-229	6222431113364998	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	12/26/2025
007875191225 1 08 04 1 000000 1	12/19/2025	-	12/8/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 220 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6228164143932078	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	-
007924221225 1 08 07 2 000000 1	12/22/2025	-	12/8/2025	7	споживання	-	у ВРП-0.4 кВ будинку №133 по вул. Галицька	6225097348945899	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	-
007892191225 1 08 04 1 000000 1	12/19/2025	-	12/8/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №230 ПЛ-0.4 кВ Л-3 від	6222825943207039	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	12/24/2025
007855181225 1 08 04 1 000000 1	12/18/2025	-	12/8/2025	3	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 12 ПЛ-0.4 кВ Л-7 від	6221900518594348	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	12/19/2025
007938221225 1 08 02 1 000000 1	12/22/2025	-	12/8/2025	16	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приєднання	6228591898051902	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	12/23/2025
007933221225 1 08 03 1 000000 1	12/22/2025	-	12/8/2025	30	споживання	-	на ПЛ-10 кВ приєднання "Ворона" від ПС 35/10 кВ "Виноград"	6221457953608088	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	12/22/2025
007904221225 1 08 06 1 000000 1	12/22/2025	-	12/8/2025	10	споживання	-	на вхідних контактах ввідного комутційного пристрою 0.4 кВ у ВОЩ-0.4 кВ об'єкту.	6220874399079221	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	-
007940221225 1 08 06 1 000000 1	12/22/2025	-	12/8/2025	30	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-22-229	6226239909174734	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	-

007890191225 1 08 04 1 000000 1	12/19/2025	-	12/8/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 55 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від на опорі № 548 ПЛ-10 кВ присадання "ПІ-30-207" ПС 35/10 кВ "Ірпіння"	6227786729750399	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	-
007946221225 1 08 04 2 000000 1	12/22/2025	-	12/8/2025	120	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 252 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6225017915062781	10	Нестандартне присадання	Південний центр	-
007715151225 1 08 05 1 000000 1	12/15/2025	-	12/8/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 252 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6224397652093851	0.4	Стандартне присадання	Центральний центр	12/17/2025
007894191225 1 08 04 1 000000 1	12/19/2025	-	12/8/2025	15	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-35-243	6222052464093677	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	12/31/2025
007922221225 1 08 02 1 000000 1	12/22/2025	-	12/8/2025	50	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 267 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6223447659592998	0.4	Стандартне присадання	Карпатський центр	-
007821171225 1 08 04 1 000000 1	12/17/2025	-	12/8/2025	8	споживання	-	на вхідних контактах видного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОП-0,4 кВ об'єкту	6229872166277798	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	12/23/2025
007843181225 1 08 01 1 000000 1	12/18/2025	-	12/8/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 180 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6229339013362531	0.23	Стандартне присадання	Західний центр	12/19/2025
007918221225 1 08 07 1 000000 1	12/22/2025	-	12/8/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1376 ПЛ-0,4 кВ Л-1 на виходах проводу із	6228929849696300	0.4	Стандартне присадання	Центральний центр	12/31/2025
007907221225 1 08 02 1 000000 1	12/22/2025	-	12/8/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 69 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6224961428944079	0.4	Стандартне присадання	Карпатський центр	12/30/2025
007917221225 1 08 07 1 000000 1	12/22/2025	-	12/8/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1705 ПЛ-0,4 кВ від	6220605344710998	0.4	Стандартне присадання	Центральний центр	-
007893191225 1 08 04 1 000000 1	12/19/2025	-	12/8/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ворохта"	6226940166906898	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	-
007902221225 1 08 07 1 000000 1	12/22/2025	-	12/8/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 411 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6227324665341039	0.4	Стандартне присадання	Центральний центр	12/29/2025
007847181225 1 08 07 1 000000 1	12/18/2025	-	12/8/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 802 ПЛ-0,4 кВ Л-7 від	6223740026767514	0.4	Стандартне присадання	Центральний центр	12/31/2025
007978231225 1 08 07 1 000000 1	12/23/2025	-	12/9/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 267 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6224846291282027	0.23	Стандартне присадання	Центральний центр	-
007961231225 1 08 07 2 000000 1	12/23/2025	-	12/9/2025	6	споживання	-	у ВРП-2-0,4 кВ будинку №223а корпус 2 по вул. Вовчищецька	6228517423638431	0.4	Нестандартне присадання	Центральний центр	-
007989231225 1 08 03 1 000000 1	12/23/2025	-	12/9/2025	12	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-26-564	6225671481331500	0.4	Стандартне присадання	Східний центр	-
007824171225 1 08 04 1 000000 1	12/17/2025	-	12/9/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 206 ПЛ-0,4 кВ Л-9 від	6222319015994704	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	12/25/2025
007818171225 1 08 01 1 000000 1	12/17/2025	-	12/9/2025	2	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 276 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6224798902477486	0.4	Стандартне присадання	Західний центр	12/31/2025
007901221225 1 08 02 1 000000 1	12/22/2025	-	12/9/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 33 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6224996996033366	0.4	Стандартне присадання	Карпатський центр	-
007863181225 1 08 01 1 000000 1	12/18/2025	-	12/9/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 471 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6225226165306970	0.4	Стандартне присадання	Західний центр	12/19/2025
007897221225 1 08 01 1 000000 1	12/22/2025	-	12/9/2025	20	споживання	-	на вхідних контактах видного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОП-0,4 кВ об'єкту	6221599135335497	0.4	Стандартне присадання	Західний центр	12/30/2025
007956231225 1 08 07 1 000000 1	12/23/2025	-	12/9/2025	9	споживання	-	на вхідних контактах автоматичного вимикача у ВОП-0,4 кВ загальному	6229139229586305	0.4	Стандартне присадання	Центральний центр	12/31/2025
007659111225 1 08 07 1 000000 1	12/11/2025	-	12/9/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 457 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6228325269633048	0.4	Стандартне присадання	Центральний центр	12/16/2025
007567091225 1 08 02 1 000000 1	12/9/2025	-	12/9/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 4037 ПЛ-0,4 кВ Л-1 на виходах проводу із	6223738028250668	0.4	Стандартне присадання	Карпатський центр	12/19/2025
007660111225 1 08 07 1 000000 1	12/11/2025	-	12/9/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 458 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	622898895339798	0.4	Стандартне присадання	Центральний центр	12/16/2025
007910221225 1 08 06 1 000000 1	12/22/2025	-	12/9/2025	10	споживання	-	на вхідних контактах видного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОП-0,4 кВ об'єкту	6226635007102401	0.4	Стандартне присадання	Східний центр	12/23/2025
007840181225 1 08 01 1 000000 1	12/18/2025	-	12/9/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ мп	6225034728772704	0.4	Стандартне присадання	Західний центр	12/23/2025
007915221225 1 08 06 1 000000 1	12/22/2025	-	12/9/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 136 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6220691313954143	0.4	Стандартне присадання	Східний центр	12/26/2025
007953231225 1 08 07 1 000000 1	12/23/2025	-	12/9/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 682 ПЛ-0,4 кВ Л-4	6223951148828603	0.4	Стандартне присадання	Центральний центр	-
007995231225 1 08 07 2 000000 1	12/23/2025	-	12/9/2025	350	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-512; в РП- 10 кВ ЗТП-24-15	6220511174621108	0.4	Нестандартне присадання	Центральний центр	-
007826171225 1 08 04 1 000000 1	12/17/2025	-	12/9/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 14 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6225613523039398	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	12/18/2025
007986231225 1 08 01 3 000000 1	12/23/2025	-	12/9/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 455 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6227959558216866	0.4	Нестандартне присадання	Західний центр	-
007996231225 1 08 07 2 000000 1	12/23/2025	-	12/9/2025	250	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ присадання "Старий Лісень"	6222871073102789	10	Нестандартне присадання	Центральний центр	-
007952231225 1 08 07 1 000000 1	12/23/2025	-	12/9/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 105 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6227433352706648	0.4	Стандартне присадання	Центральний центр	12/30/2025
007994231225 1 08 07 2 000000 1	12/23/2025	-	12/9/2025	100	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ присадання "Клуза"	6224132375951707	0.4	Нестандартне присадання	Центральний центр	-
007859181225 1 08 05 1 000000 1	12/18/2025	-	12/9/2025	25	споживання	-	РП-0,4 кВ в КТПММ-21-273 ; РП-0,4 кВ в КТПММ-21-273	6229570612734227	0.4	Стандартне присадання	Центральний центр	12/26/2025
007793161225 1 08 05 1 000000 1	12/16/2025	-	12/9/2025	30	споживання	-	на повітряних опорі ПЛ-10 кВ присадання "Земсгард-2" ПС 110/35/10 кВ "Бурштин"	6222908119597540	0.4	Стандартне присадання	Центральний центр	12/30/2025
007828171225 1 08 04 1 000000 1	12/17/2025	-	12/9/2025	30	споживання	-	ПЛ-6 кВ присадання "Бухицький" ПС 35/6 кВ "Рогатка"	6224904632670238	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	12/19/2025
007932221225 1 08 04 1 000000 1	12/22/2025	-	12/9/2025	10	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ямна"	6228947517842269	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	-
007958231225 1 08 07 2 000000 1	12/23/2025	-	12/9/2025	6	споживання	-	у ВРП-2-0,4 кВ будинку №120А по вул. Галицька	6223468500499489	0.4	Нестандартне присадання	Центральний центр	12/30/2025
007937221225 1 08 06 1 000000 1	12/22/2025	-	12/9/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 167 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6228859735560004	0.4	Стандартне присадання	Східний центр	-
007959231225 1 08 07 3 000000 1	12/23/2025	-	12/9/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-154	6226831999180306	0.4	Нестандартне присадання	Центральний центр	-
007783161225 1 08 01 1 000000 1	12/16/2025	-	12/9/2025	3	споживання	-	на вхідних контактах видного комутаційного пристрою 0,23 кВ у ВОП-0,23	6225827562778097	0.23	Стандартне присадання	Західний центр	12/22/2025

007857181225 1 08 04 1 000000 I	12/18/2025	-	12/9/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від на входніх контактах ввідного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту.	6223425234510893	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/19/2025
007936221225 1 08 04 1 000000 I	12/22/2025	-	12/9/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 69 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 14 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6225884451370492	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/30/2025
007908221225 1 08 02 1 000000 I	12/22/2025	-	12/9/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 69 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6228906389582188	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/23/2025
007943221225 1 08 02 1 000000 I	12/22/2025	-	12/9/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 14 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	622449969471604	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
007829171225 1 08 06 1 000000 I	12/17/2025	-	12/9/2025	9	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЩПП-33-528	6224450535199950	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/22/2025
007871181225 1 08 04 2 000000 I	12/18/2025	-	12/9/2025	330	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ворохта"	6221502271214529	10	Нестандартне приднання	Південний центр	-
007939221225 1 08 04 1 000000 I	12/22/2025	-	12/9/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №123 ПЛ-0,4 кВ Л-8 від	6226072058909256	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/26/2025
007925221225 1 08 04 1 000000 I	12/22/2025	-	12/9/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 297 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,23 кВ № 152 ПЛ-0,23 кВ Л-2	6222359368434714	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/30/2025
007928221225 1 08 02 1 000000 I	12/22/2025	-	12/9/2025	3	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 128 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6227750118203229	0.23	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/29/2025
007972231225 1 08 02 1 000000 I	12/23/2025	-	12/9/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 128 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6227718899129689	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
007830171225 1 08 04 1 000000 I	12/17/2025	-	12/9/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 13 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6222730861290083	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/24/2025
007960231225 1 08 07 3 000000 I	12/23/2025	-	12/9/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №4123 ПЛ-0,4 кВ Л-4	6228738377758569	0.23	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
007846181225 1 08 07 1 000000 I	12/18/2025	-	12/9/2025	20	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-29-619	6220820525779407	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/31/2025
007929221225 1 08 06 1 000000 I	12/22/2025	-	12/9/2025	8	споживання	-	на входніх контактах ввідного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту.	6226777867454283	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/24/2025
007968231225 1 08 02 1 000000 I	12/23/2025	-	12/9/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 190 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6224389356582946	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
007942221225 1 08 04 1 000000 I	12/22/2025	-	12/9/2025	49	споживання	-	РП-0,4 кВ ЗТП-35-211	6228381583886899	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
007927221225 1 08 02 1 000000 I	12/22/2025	-	12/9/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 3338 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6225470433160685	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/31/2025
007970231225 1 08 07 1 000000 I	12/23/2025	-	12/9/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №592 ПЛ-0,4 кВ Л-9 від на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №912 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6229480691930588	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
007784161225 1 08 01 1 000000 I	12/16/2025	-	12/9/2025	30	споживання	-	на вхідних клеммах автоматичного вимикача у ВОЩ-0,4 кВ житлового	6228091608313615	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/26/2025
007809171225 1 08 07 1 000000 I	12/17/2025	-	12/9/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 113 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6229355528568528	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
007819171225 1 08 01 1 000000 I	12/17/2025	-	12/9/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 113 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6226986555260762	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/26/2025
007949231225 1 08 02 1 000000 I	12/23/2025	-	12/9/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6227178569661202	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
007912221225 1 08 06 1 000000 I	12/22/2025	-	12/9/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 211 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6225281609610498	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/26/2025
007993231225 1 08 04 2 000000 I	12/23/2025	-	12/9/2025	21	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-35-142	6223811721945798	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	-
007898221225 1 08 01 1 000000 I	12/22/2025	-	12/9/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 141 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6226456675360427	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	-
007899221225 1 08 01 1 000000 I	12/22/2025	-	12/9/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 52 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6222690910165938	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/24/2025
00781171225 1 08 07 1 000000 I	12/17/2025	-	12/9/2025	9	споживання	-	на вхідних клеммах автоматичного вимикача у ВОЩ-0,4 кВ житлового	6221636773683038	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/18/2025
007914221225 1 08 02 1 000000 I	12/22/2025	-	12/10/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 806 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6222332704568302	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/29/2025
007981231225 1 08 03 1 000000 I	12/23/2025	-	12/10/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6224995060537544	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/26/2025
007982231225 1 08 04 1 000000 I	12/23/2025	-	12/10/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №210 ПЛ-0,4 кВ Л-8 від	6221693371289456	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
007944221225 1 08 04 1 000000 I	12/22/2025	-	12/10/2025	6	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ворохта"	6227398952041716	0.23	Стандартне приднання	Південний центр	-
008032241225 1 08 03 3 000000 I	12/24/2025	-	12/10/2025	11	споживання	-	на ЛЕП-6кВ приднання "ТП- 15" від ПС 110/35/6 кВ "Коломия"	6223206591192589	0.23	Нестандартне приднання	Східний центр	-
008036241225 1 08 07 3 000000 I	12/24/2025	-	12/10/2025	1000	споживання	-	на існуючій опорі ПЛ-10 кВ приднання "Братківці", остаточно визначається на	6227735618206699	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
008023241225 1 08 07 3 000000 I	12/24/2025	-	12/10/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1824 ПЛ-0,4 кВ Л-7	6227122648865649	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
008002241225 1 08 04 1 000000 I	12/24/2025	-	12/10/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ворохта"	6226537105475059	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
007905221225 1 08 02 1 000000 I	12/22/2025	-	12/10/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 985 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6223639227367900	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
008001241225 1 08 07 1 000000 I	12/24/2025	-	12/10/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №750 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6223184309499041	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	-
008006241225 1 08 07 1 000000 I	12/24/2025	-	12/10/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №3351 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6227295767761289	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/26/2025
007965231225 1 08 04 1 000000 I	12/23/2025	-	12/10/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №21 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6222002626308366	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/30/2025
008005241225 1 08 04 1 000000 I	12/24/2025	-	12/10/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ворохта"	6220802032893898	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
007990231225 1 08 04 1 000000 I	12/23/2025	-	12/10/2025	18	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ямня"	6221421285966901	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/30/2025
007991231225 1 08 04 1 000000 I	12/23/2025	-	12/10/2025	12	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ямня"	6227938276343218	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/30/2025
008004241225 1 08 02 1 000000 I	12/24/2025	-	12/10/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6224001340756087	0.23	Стандартне приднання	Карпатський центр	-

007977231225 1 08 02 1 000000 1	12/23/2025	-	12/10/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 36 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від в РП-10 кВ КТП-21-363; на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ	6226353735052546	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
008035241225 1 08 05 2 000000 1	12/24/2025	-	12/10/2025	110	споживання	-	РП-0,4 кВ в ЗТП-21-391	6221209862629880	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
007868181225 1 08 05 1 000000 1	12/18/2025	-	12/10/2025	15	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-23-383	6229976586035319	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/24/2025
007842181225 1 08 01 1 000000 1	12/18/2025	-	12/10/2025	45	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-23-383	6223122623679058	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	-
007841181225 1 08 01 1 000000 1	12/18/2025	-	12/10/2025	45	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-23-383	6223794739111199	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	-
007750151225 1 08 02 1 000000 1	12/15/2025	-	12/10/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 107 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6224935155463188	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
008000241225 1 08 07 1 000000 1	12/24/2025	-	12/10/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 4603 ПЛ-0,4 кВ Л-5	6228230093261203	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
007768161225 1 08 01 1 000000 1	12/16/2025	-	12/10/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 205 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6223017541646615	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/19/2025
007903221225 1 08 01 1 000000 1	12/22/2025	-	12/10/2025	2	споживання	-	на вхідних контактах комутційного пристрою 0,23 кВ у ВОЩ-0,23 кВ об'єкту.	6225957463709304	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	12/29/2025
007987231225 1 08 04 1 000000 1	12/23/2025	-	12/10/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ворохта"	6225431321217239	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
008039241225 1 08 04 2 000000 1	12/24/2025	-	12/10/2025	395	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ворохта"	6225541078107158	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	-
007980231225 1 08 02 1 000000 1	12/23/2025	-	12/10/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6225665044550403	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/29/2025
007997241225 1 08 06 1 000000 1	12/24/2025	-	12/10/2025	5	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-22-282	6224015331525768	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/31/2025
007947231225 1 08 04 1 000000 1	12/23/2025	-	12/10/2025	15	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ямна"	6229983867574889	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/24/2025
008007241225 1 08 04 1 000000 1	12/24/2025	-	12/10/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ворохта"	6223780556543521	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
007858181225 1 08 04 1 000000 1	12/18/2025	-	12/10/2025	10	споживання	-	на вхідних контактах комутційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту.	6221898229906289	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/29/2025
008037241225 1 08 06 2 000000 1	12/24/2025	-	12/10/2025	320	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Касельний цех" від ПС 35/10 кВ "Будівлі"	6229174366128789	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	-
008031241225 1 08 06 1 000000 1	12/24/2025	-	12/10/2025	30	споживання	-	в РП-0,4кВ ЩПТ-33-95	6224175270240028	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	-
007930221225 1 08 02 1 000000 1	12/22/2025	-	12/10/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1623 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6226735353796045	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/23/2025
007945221225 1 08 04 1 000000 1	12/22/2025	-	12/10/2025	6	споживання	-	на вхідних контактах комутційного пристрою 0,23 кВ у ВОЩ-0,23 кВ об'єкту.	6221151827206203	0.23	Стандартне приднання	Південний центр	12/30/2025
007801161225 1 08 06 1 000000 1	12/16/2025	-	12/10/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,23 кВ № 211 ПЛ-0,23 кВ Л-1	6221595322888247	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	12/17/2025
007992231225 1 08 04 1 000000 1	12/23/2025	-	12/10/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 125 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6226757410236498	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/29/2025
007984231225 1 08 02 1 000000 1	12/23/2025	-	12/10/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 392 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6220582390041511	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/29/2025
008011241225 1 08 04 1 000000 1	12/24/2025	-	12/10/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ворохта"	6227373429275598	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
007999241225 1 08 01 3 000000 1	12/24/2025	-	12/10/2025	18	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 56/2 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6221101718221976	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	12/29/2025
008013241225 1 08 04 1 000000 1	12/24/2025	-	12/10/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ворохта"	6224782907574499	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
008014241225 1 08 04 1 000000 1	12/24/2025	-	12/10/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ворохта"	6225618941991689	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
007954231225 1 08 05 1 000000 1	12/23/2025	-	12/10/2025	10	споживання	-	на ізоляторах опори ПЛ-10 кВ приднання Рж: Долина ПС 35/10 кВ Букшівці	6227975991874084	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/30/2025
008015241225 1 08 04 1 000000 1	12/24/2025	-	12/10/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ворохта"	6228073322494458	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
007957231225 1 08 06 1 000000 1	12/23/2025	-	12/10/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-22-345	6220656501833468	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/31/2025
008025241225 1 08 02 1 000000 1	12/24/2025	-	12/10/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1406 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6222804452390629	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
007872181225 2 08 02 3 000000 1	12/18/2025	-	12/10/2025	999	генерація	-	в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Куті"	6224716627243898	10	Нестандартне приднання	Карпатський центр	-
008008241225 1 08 03 1 000000 1	12/24/2025	-	12/11/2025	10	споживання	-	в РП-0,4кВ КТП-27-206	6223883978323958	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	-
007964231225 1 08 01 1 000000 1	12/23/2025	-	12/11/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр. «Понічка»	6229530935078100	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/26/2025
008009241225 1 08 02 1 000000 1	12/24/2025	-	12/11/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 3128 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6221382787932034	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
007860181225 1 08 04 1 000000 1	12/18/2025	-	12/11/2025	8	споживання	-	на вхідних контактах комутційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту.	6229343881339511	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/30/2025
008029241225 1 08 03 1 000000 1	12/24/2025	-	12/11/2025	16	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 2404 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6227350332305428	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	-
008019241225 1 08 07 1 000000 1	12/24/2025	-	12/11/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 643 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6228157401570753	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
007983231225 1 08 03 1 000000 1	12/23/2025	-	12/11/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 201 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6229156943491980	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/29/2025
007998241225 1 08 06 1 000000 1	12/24/2025	-	12/11/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-34-294	6226644098791004	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/31/2025
008065251225 1 08 04 3 000000 1	12/25/2025	-	12/11/2025	450	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС "Ворохта" пр. "Кремівці"	6225016069062999	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	-
008063251225 1 08 04 2 000000 1	12/25/2025	-	12/11/2025	250	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ворохта"	6222686012338898	10	Нестандартне приднання	Південний центр	-
008034241225 1 08 03 1 000000 1	12/24/2025	-	12/11/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 32 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6228550046685637	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	-

008016241225 1 08 07 1 000000 I	12/24/2025	-	12/11/2025	6	споживання	-	в РПЧ поруч опори №5451, Л-2 від КТП-24-170; у РПЧ-0,4 кВ по вул. опори №5451 ПЛ-0,4 кВ	6223060103919102	0.23	Стандартне присидання	Центральний центр	12/31/2025
008030241225 1 08 03 1 000000 I	12/24/2025	-	12/11/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 57 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	622288298264115	0.4	Стандартне присидання	Східний центр	12/29/2025
008018241225 1 08 07 1 000000 I	12/24/2025	-	12/11/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ №173П ПЛ-0,4 кВ Л-3	6221582327101098	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	12/26/2025
008012241225 1 08 02 1 000000 I	12/24/2025	-	12/11/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 290 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6224869973763442	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	-
007884191225 1 08 02 1 000000 I	12/19/2025	-	12/11/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 61 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6224413178711833	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	12/23/2025
008068251225 1 08 04 2 000000 I	12/25/2025	-	12/11/2025	260	споживання	1.2	в РП-6 кВ КТПП-30-261	6223669841937237	0.4	Нестандартне присидання	Південний центр	-
008040251225 1 08 04 1 000000 I	12/25/2025	-	12/11/2025	8	споживання	-	у РП-0,4 кВ ЗТП-35-35	6222882129581448	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	12/30/2025
007985231225 1 08 02 1 000000 I	12/23/2025	-	12/11/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опори ПЛ-10 кВ присидання	6225456304879058	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	-
008033241225 1 08 03 3 000000 I	12/24/2025	-	12/11/2025	10	споживання	-	в ПП-ХVII КЛ-0,4 кВ Л-34 від ЗТП-26-62; в ПП-ХVIII КЛ-0,4 кВ Л-34 від ЗТП-26-62	6226080199679589	0.4	Нестандартне присидання	Східний центр	12/29/2025
008043251225 1 08 02 2 000000 I	12/25/2025	-	12/11/2025	49	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опори ПЛ-10 кВ присидання	6225023057315168	0.4	Нестандартне присидання	Карпатський центр	-
007820171225 1 08 01 1 000000 I	12/17/2025	-	12/11/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 257 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6225274083399628	0.4	Стандартне присидання	Західний центр	12/19/2025
008021241225 1 08 07 1 000000 I	12/24/2025	-	12/11/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ №2132 ПЛ-0,4 кВ Л-4	6222044293348600	0.23	Стандартне присидання	Центральний центр	12/30/2025
008066251225 1 08 04 2 000000 I	12/25/2025	-	12/11/2025	500	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ворохта"	6222869766195538	0.4	Нестандартне присидання	Південний центр	-
008022241225 1 08 07 1 000000 I	12/24/2025	-	12/11/2025	16	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ №5006 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6225258450093179	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	12/31/2025
008017241225 1 08 07 1 000000 I	12/24/2025	-	12/11/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ №5675 ПЛ-0,4 кВ Л-9	6229915541526338	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	-
008064251225 1 08 03 2 000000 I	12/25/2025	-	12/11/2025	300	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-6 кВ ЗТП-26-160; в РП-6 кВ на виходах проводу із	6228630374618196	0.4	Нестандартне присидання	Східний центр	-
008028241225 1 08 06 1 000000 I	12/24/2025	-	12/11/2025	30	споживання	-	натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 33 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6228033401002413	0.4	Стандартне присидання	Східний центр	12/26/2025
008041251225 1 08 04 1 000000 I	12/25/2025	-	12/11/2025	49	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ямна"	6223591928081989	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	-
008024241225 1 08 07 3 000000 I	12/24/2025	-	12/11/2025	5	споживання	-	на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ присидання "Локатор"	6229371106099140	0.23	Нестандартне присидання	Центральний центр	-
008062251225 1 08 07 3 000000 I	12/25/2025	-	12/11/2025	90	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-227	6223017161074934	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	-
008003241225 1 08 07 1 000000 I	12/24/2025	-	12/11/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ №4253 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6223790221363087	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	12/30/2025
008026241225 1 08 02 1 000000 I	12/24/2025	-	12/11/2025	25	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-28-566	6229095925111892	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	-
008082261225 1 08 07 2 000000 I	12/26/2025	-	12/12/2025	6	споживання	-	у ВРП-3-0,4 кВ будинку №115 по вул. Шевченка	6226926415047526	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	-
008049251225 1 08 04 1 000000 I	12/25/2025	-	12/12/2025	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ворохта"	6228701493326679	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	-
008100261225 1 08 03 1 000000 I	12/26/2025	-	12/12/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 1934 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6229502943784707	0.23	Стандартне присидання	Східний центр	-
008097261225 1 08 03 1 000000 I	12/26/2025	-	12/12/2025	18	споживання	-	в РП-6 кВ ЗТП-26-15; на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 63	6225984265806408	0.4	Стандартне присидання	Східний центр	-
008069261225 1 08 03 1 000000 I	12/26/2025	-	12/12/2025	16	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 56 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6228377703816789	0.4	Стандартне присидання	Східний центр	12/29/2025
008052251225 1 08 04 1 000000 I	12/25/2025	-	12/12/2025	6	споживання	-	у РП-0,4 кВ КТП-35-158 Л-2	6225845668933667	0.23	Стандартне присидання	Південний центр	12/30/2025
008098261225 1 08 07 2 000000 I	12/26/2025	-	12/12/2025	261.52	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-512	6220407909450843	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	12/30/2025
008050251225 1 08 04 1 000000 I	12/25/2025	-	12/12/2025	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ворохта"	6226763018695915	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	-
008051251225 1 08 04 1 000000 I	12/25/2025	-	12/12/2025	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ворохта"	6220492162351614	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	-
008079261225 1 08 07 1 000000 I	12/26/2025	-	12/12/2025	14	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ №332 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6220244466758898	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	12/30/2025
008090261225 1 08 03 1 000000 I	12/26/2025	-	12/12/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,23 кВ № 9 ПЛ-0,23 кВ Л-8 від	6227543563630199	0.23	Стандартне присидання	Східний центр	12/30/2025
008088261225 1 08 03 3 000000 I	12/26/2025	-	12/12/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,23 кВ № 6 ПЛ-0,23 кВ Л-6 від	6223300155409998	0.23	Нестандартне присидання	Східний центр	-
007962231225 1 08 01 1 000000 I	12/23/2025	-	12/12/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 39 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6220497071091999	0.4	Стандартне присидання	Західний центр	-
007948231225 1 08 04 1 000000 I	12/23/2025	-	12/12/2025	20	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ямна"	6226104661492911	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	-
008053251225 1 08 04 1 000000 I	12/25/2025	-	12/12/2025	40	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ямна"	6225597142349559	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	-
008095261225 1 08 07 1 000000 I	12/26/2025	-	12/12/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ №16 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6227662505153302	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	-
008101261225 1 08 06 1 000000 I	12/26/2025	-	12/12/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ №771 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6222787583110969	0.4	Стандартне присидання	Східний центр	-
007896221225 1 08 01 1 000000 I	12/22/2025	-	12/12/2025	3	споживання	-	на вхідних контактах відного комутційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту.	6222775299052656	0.4	Стандартне присидання	Західний центр	12/26/2025
007909221225 1 08 05 1 000000 I	12/22/2025	-	12/12/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 73 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6223466322364400	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	12/31/2025
008080261225 1 08 07 1 000000 I	12/26/2025	-	12/12/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ №1053 ПЛ-0,4 кВ Л-9	6227737402338900	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	-
008078261225 1 08 04 1 000000 I	12/26/2025	-	12/12/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 88 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6224700803971258	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	-

007955231225 1 08 05 1 000000 1	12/23/2025	-	12/12/2025	15	споживання	-	на троллейборах опори 0,4 кВ № 89Г ПЛ-0,4 кВ Л-9 від ЗТП-21-489	6229336010836599	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	12/24/2025
008010241225 1 08 03 1 000000 1	12/24/2025	-	12/12/2025	6	споживання	-	на входних контактах відного комутційного пристрою 0,23 кВ у ВОЩ-0,23 кВ об'єкту	6226775040231750	0.23	Стандартне приєднання	Східний центр	-
008046251225 1 08 04 1 000000 1	12/25/2025	-	12/12/2025	10	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6226433392786400	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	-
008047251225 1 08 04 1 000000 1	12/25/2025	-	12/12/2025	10	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6224836940784599	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	-
008083261225 1 08 07 3 000000 1	12/26/2025	-	12/12/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із напняного затискача на опори 0,4 кВ №2 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6228011254342306	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	12/31/2025
008048251225 1 08 04 1 000000 1	12/25/2025	-	12/12/2025	10	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6220793700619563	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	-
007950231225 1 08 05 1 000000 1	12/23/2025	-	12/12/2025	3	споживання	-	на входних контактах відного комутційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту	6223052695701089	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	12/26/2025
008070261225 1 08 05 1 000000 1	12/26/2025	-	12/12/2025	10	споживання	-	на входних контактах комутційного пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-21-99; на на виходах проводу із	6224645259909383	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	12/31/2025
008084261225 1 08 07 1 000000 1	12/26/2025	-	12/12/2025	11	споживання	-	напняного затискача на опори 0,4 кВ №191 ПЛ-0,4 кВ Л-7 на виходах проводу із	6222726942948549	0.23	Стандартне приєднання	Центральний центр	-
008045251225 1 08 04 1 000000 1	12/25/2025	-	12/12/2025	15	споживання	-	напняного затискача на опори 0,4 кВ № 204 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6225362598919499	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	-
008054251225 1 08 04 1 000000 1	12/25/2025	-	12/12/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із напняного затискача на опори 0,4 кВ № 218 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6229867855437599	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	-
008089261225 1 08 07 1 000000 1	12/26/2025	-	12/15/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із напняного затискача на опори 0,4 кВ №1509 ПЛ-0,4 кВ Л-6	6225762714241979	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	-
008164291225 1 08 02 1 000000 1	12/29/2025	-	12/15/2025	13	споживання	-	на входних контактах комутційного пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-28-444	6227501747628837	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	-
008162291225 1 08 03 1 000000 1	12/29/2025	-	12/15/2025	30	споживання	-	в РП-0,4кВ КТП-26-594; на виходах проводу із напняного затискача на опори 0,4 кВ №	6225026832167445	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	12/31/2025
007874191225 1 08 07 1 000000 1	12/19/2025	-	12/15/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із напняного затискача на опори 0,4 кВ №58А ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6226349311847818	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	12/31/2025
008105291225 1 08 01 1 000000 1	12/29/2025	-	12/15/2025	30	споживання	-	у РП 0,4 кВ КТП-32-412.	6226076022241480	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	-
008137291225 1 08 03 1 000000 1	12/29/2025	-	12/15/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із напняного затискача на опори 0,4 кВ № 843 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6227482621295059	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	12/30/2025
008160291225 1 08 02 1 000000 1	12/29/2025	-	12/15/2025	2	споживання	-	на виходах проводу із напняного затискача на опори 0,23 кВ № 408 ПЛ-0,23 кВ Л-4	6220101888625392	0.23	Стандартне приєднання	Карпатський центр	-
008091261225 1 08 04 1 000000 1	12/26/2025	-	12/15/2025	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС "Ворохта" пр. "Яблуниця"	6223866963811721	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	-
008085261225 1 08 01 1 000000 1	12/26/2025	-	12/15/2025	10	споживання	-	на входних контактах відного комутційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту; на	6221830808441804	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	-
008087261225 1 08 01 1 000000 1	12/26/2025	-	12/15/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із напняного затискача на опори 0,4 кВ №1972 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6228651832862092	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	12/31/2025
008092261225 1 08 04 1 000000 1	12/26/2025	-	12/15/2025	10	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС "Ворохта" пр. "Яблуниця"	6228187211458298	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	-
008166291225 1 08 02 1 000000 1	12/29/2025	-	12/15/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із напняного затискача на опори 0,4 кВ № 33 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6226848922464500	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	12/30/2025
008072261225 1 08 07 2 000000 1	12/26/2025	-	12/15/2025	4	споживання	-	у ВРП-1-0,4 кВ будинку №22А по вул. Кобилівській	6226545269592312	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	-
008044251225 1 08 02 2 000000 1	12/25/2025	-	12/15/2025	49	споживання	-	на виходах проводу із напняного затискача 10 кВ на опори ПЛ-10 кВ приєднання	6228627811374299	0.4	Нестандартне приєднання	Карпатський центр	-
008135291225 1 08 05 1 000000 1	12/29/2025	-	12/15/2025	30	споживання	-	на входних контактах комутційного пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-21-184	6222291687692102	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	-
007969231225 1 08 04 1 000000 1	12/23/2025	-	12/15/2025	7	споживання	-	на входних контактах відного комутційного пристрою 0,23 кВ у ВОЩ-0,23 кВ об'єкту	6226497523191380	0.23	Стандартне приєднання	Південний центр	12/30/2025
008042251225 1 08 04 1 000000 1	12/25/2025	-	12/15/2025	6	споживання	-	на входних контактах відного комутційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту	6220070607428705	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	-
008155291225 1 08 03 1 000000 1	12/29/2025	-	12/15/2025	6	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-26-167	6223590360440651	0.23	Стандартне приєднання	Східний центр	12/31/2025
008167291225 1 08 03 1 000000 1	12/29/2025	-	12/15/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із напняного затискача на опори 0,4 кВ № 505 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6224874365768128	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	12/31/2025
008169291225 1 08 03 1 000000 1	12/29/2025	-	12/15/2025	6	споживання	-	на ПЛ-6 кВ приєднання "ОУП-3" від ПС 35/10 кВ "Ковалівка"; на виходах	6225080529562919	0.23	Стандартне приєднання	Східний центр	-
008128291225 1 08 06 1 000000 1	12/29/2025	-	12/15/2025	2	споживання	-	відного комутційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ	6229892106480301	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	-
008057251225 1 08 04 1 000000 1	12/25/2025	-	12/15/2025	5	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-19-365	6223414533171739	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	-
007963231225 1 08 01 1 000000 1	12/23/2025	-	12/15/2025	16	споживання	-	на виходах проводу із напняного затискача на опори 0,4 кВ № 430 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6224291286661970	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	-
008114291225 1 08 07 1 000000 1	12/29/2025	-	12/15/2025	16	споживання	-	на виходах проводу із напняного затискача на опори 0,4 кВ №220 ПЛ-0,4 кВ Л-14	6228034972224324	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	-
008161291225 1 08 02 1 000000 1	12/29/2025	-	12/15/2025	16	споживання	-	на виходах проводу із напняного затискача 10 кВ на опори ПЛ-10 кВ приєднання	6222547450781069	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	-
008152291225 1 08 04 1 000000 1	12/29/2025	-	12/15/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із напняного затискача на опори 0,4 кВ № 271 ПЛ-0,4 кВ Л-9 від	6223481881849089	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	-
008165291225 1 08 03 1 000000 1	12/29/2025	-	12/15/2025	20	споживання	-	напняного затискача на опори 0,4 кВ № 707 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6225695437995413	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	-
008146291225 1 08 06 1 000000 1	12/29/2025	-	12/15/2025	3	споживання	-	на виходах проводу із напняного затискача на опори 0,4 кВ № 633 ПЛ-0,4 кВ Л-7 від	6223944105957846	0.23	Стандартне приєднання	Східний центр	-
008153291225 1 08 04 1 000000 1	12/29/2025	-	12/15/2025	10	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС "Ворохта" пр. "Яблуниця"	6220677916855899	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	-
008093261225 1 08 04 1 000000 1	12/26/2025	-	12/15/2025	10	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС "Ворохта" пр. "Яблуниця"	6228827093982981	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	-
008171291225 1 08 07 2 000000 1	12/29/2025	-	12/15/2025	390	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-195; в РП-10 кВ ЗТП-24-127	6229104628232998	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	-
008172291225 1 08 07 3 000000 1	12/29/2025	-	12/15/2025	460	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-14	6229173977232675	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	-

008094261225 1 08 04 1 000000 1	12/26/2025	-	12/15/2025	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС "Ворохта" пр. "Яблунища"	6221196317388097	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
008077261225 1 08 07 1 000000 1	12/26/2025	-	12/15/2025	5	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №19 по вул. Куріного Чорноти	6225989363099856	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/30/2025
008132291225 1 08 03 1 000000 1	12/29/2025	-	12/15/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,23 кВ № 8 ПЛ-0,23 кВ Л-8 від	6223873407435559	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	12/30/2025
008136291225 1 08 07 1 000000 1	12/29/2025	-	12/15/2025	3	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №219 ПЛ-0,4 кВ Л-6 від	6221609961666059	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	12/31/2025
008124291225 1 08 06 1 000000 1	12/29/2025	-	12/15/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 317 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6224371683923806	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	-
008106291225 1 08 04 1 000000 1	12/29/2025	-	12/15/2025	25	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6224262433699079	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
007973231225 1 08 04 1 000000 1	12/23/2025	-	12/15/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 101 ПЛ-0,4 кВ Л-7 від	6228397336989941	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
008154291225 1 08 04 1 000000 1	12/29/2025	-	12/15/2025	50	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ямна"	6225443395747789	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
008127291225 1 08 06 1 000000 1	12/29/2025	-	12/15/2025	5	споживання	-	на вхідних контактах видного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОиП-0,4 кВ об'єкту	6227771891491885	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/31/2025
008129291225 1 08 03 3 000000 1	12/29/2025	-	12/15/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 266 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6223168050508107	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	-
007967231225 1 08 02 1 000000 1	12/23/2025	-	12/15/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 118 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6220627840687019	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
008151291225 1 08 06 1 000000 1	12/29/2025	-	12/15/2025	36	споживання	-	в РП-10 кВ КТПММ-22-415	6228128509230741	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	-
008075261225 1 08 04 1 000000 1	12/26/2025	-	12/15/2025	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ямна"	6229823939333218	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
008130291225 1 08 03 3 000000 1	12/29/2025	-	12/15/2025	9	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 152 ПЛ-0,4 кВ Л-15	6224599661870498	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	12/31/2025
008108291225 1 08 04 1 000000 1	12/29/2025	-	12/15/2025	25	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6225636084268606	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
008142291225 1 08 02 1 000000 1	12/29/2025	-	12/15/2025	25	споживання	-	на вхідних контактах комутаційного пристрою 10 кВ в РП-10 кВ КТП-28-321	6220666192689989	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
008109291225 1 08 04 1 000000 1	12/29/2025	-	12/15/2025	25	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6226345204323989	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
008110291225 1 08 04 1 000000 1	12/29/2025	-	12/15/2025	25	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6221295759447809	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
00811291225 1 08 04 1 000000 1	12/29/2025	-	12/15/2025	25	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6224290017440388	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
008112291225 1 08 04 1 000000 1	12/29/2025	-	12/15/2025	25	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6220228070213088	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
007966231225 1 08 02 1 000000 1	12/23/2025	-	12/15/2025	17	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 34 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6227011250497947	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
008163291225 1 08 02 1 000000 1	12/29/2025	-	12/15/2025	30	споживання	-	на вхідних контактах комутаційного пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-28-182	6222242441681100	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
008055251225 1 08 04 1 000000 1	12/25/2025	-	12/15/2025	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ пр. ТП-19-4 ПС "Богородчани-330"	6221287246249464	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
008056251225 1 08 04 1 000000 1	12/25/2025	-	12/15/2025	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ пр. ТП-19-4 ПС "Богородчани-330"	6227741183832349	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
008099261225 1 08 04 2 000000 1	12/26/2025	-	12/15/2025	30	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ямна"	6221799464660199	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	-
008058251225 1 08 04 1 000000 1	12/25/2025	-	12/15/2025	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ пр. ТП-19-4 ПС "Богородчани-330"	6227035576585898	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
008059251225 1 08 04 1 000000 1	12/25/2025	-	12/15/2025	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ пр. ТП-19-4 ПС "Богородчани-330"	6221231390653521	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
008086261225 1 08 01 1 000000 1	12/26/2025	-	12/15/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №6084 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6226783697061688	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	-
008170291225 1 08 07 2 000000 1	12/29/2025	-	12/15/2025	200	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Локатор", остаточно визначається на	6225297359482907	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
008061251225 1 08 04 1 000000 1	12/25/2025	-	12/15/2025	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ пр. ТП-19-4 ПС "Богородчани-330"	6229790517108999	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
007885191225 1 08 02 1 000000 1	12/19/2025	-	12/15/2025	13	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6224260286193999	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
008187301225 1 08 03 1 000000 1	12/30/2025	-	12/16/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 8 ПЛ-0,4 кВ Л-20 від	6221084837029119	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	-
008177301225 1 08 06 1 000000 1	12/30/2025	-	12/16/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі ПЛ-10 кВ приднання "Лубин"	6225002889689266	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	-
008096261225 1 08 01 1 000000 1	12/26/2025	-	12/16/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 99 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6220502602281661	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	-
008222301225 1 08 02 1 000000 1	12/30/2025	-	12/16/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 56 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6221476771946746	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
008220301225 1 08 02 1 000000 1	12/30/2025	-	12/16/2025	9	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 221 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6226206814057710	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
007974231225 1 08 04 1 000000 1	12/23/2025	-	12/16/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 123 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6222819738226105	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
008149291225 1 08 04 1 000000 1	12/29/2025	-	12/16/2025	15	споживання	-	на вхідних контактах видного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОиП-0,4 кВ	6229457707895998	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/30/2025
008157291225 1 08 01 1 000000 1	12/29/2025	-	12/16/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 247 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6220316947481878	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	-
008179301225 1 08 06 1 000000 1	12/30/2025	-	12/16/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЩТП-33-313	6228967328378925	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/31/2025
008189301225 1 08 07 2 000000 1	12/30/2025	-	12/16/2025	5	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №18 корпус 16 по вул. Височана	6224758461710108	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
007941221225 1 08 03 1 000000 1	12/22/2025	-	12/16/2025	4,5	споживання	-	на вхідних контактах видного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОиП-0,4 кВ об'єкту	6220433593143078	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/26/2025
008150291225 1 08 04 1 000000 1	12/29/2025	-	12/16/2025	20	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6221862971469367	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-

008186301225 1 08 01 1 000000 1	12/30/2025	-	12/16/2025	6	споживання	-	РП-6 кВ ЩПТІ-23-348	6226626192870992	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	-
008185301225 1 08 07 1 000000 1	12/30/2025	-	12/16/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №354 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6220547594301599	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
008173301225 1 08 02 1 000000 1	12/30/2025	-	12/16/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 85 ПЛ-0,4 кВ Л-7 від	6227688712908902	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
008141291225 1 08 05 1 000000 1	12/29/2025	-	12/16/2025	5	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТПІ-31-49	6221803875675722	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
008140291225 1 08 05 1 000000 1	12/29/2025	-	12/16/2025	18	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТПІ-21-81	6227282209736398	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
008073261225 1 08 07 2 000000 1	12/26/2025	-	12/16/2025	10	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ нежитлових приміщені будинку №6 по вул. Фонтанна	6225416960913399	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
007877191225 1 08 04 1 000000 1	12/19/2025	-	12/16/2025	19	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТПІ-19-9	6228312810259612	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/19/2025
008158291225 1 08 04 1 000000 1	12/29/2025	-	12/16/2025	15	споживання	-	у РПІ-10 кВ КТПІ-35-248	6224707719648295	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/31/2025
008104291225 1 08 05 1 000000 1	12/29/2025	-	12/16/2025	5	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ЩПТІ-31-337	6225553281694282	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
007951231225 1 08 05 1 000000 1	12/23/2025	-	12/16/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТПІ-31-323	6227794329014056	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/26/2025
008147291225 1 08 04 1 000000 1	12/29/2025	-	12/16/2025	6.7	споживання	-	РПІ-10 кВ ПС "110/35/10 Ямна"	6221871519452062	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
008201301225 1 08 02 1 000000 1	12/30/2025	-	12/16/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6220895302683789	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
007913221225 1 08 05 1 000000 1	12/22/2025	-	12/16/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6229424844500904	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/31/2025
008115291225 1 08 04 1 000000 1	12/29/2025	-	12/16/2025	14	споживання	-	на вхідних контактах ввідного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту	6225126563908185	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
008183301225 1 08 07 1 000000 1	12/30/2025	-	12/16/2025	14	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №916 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6221361060497669	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/31/2025
00795231225 1 08 02 1 000000 1	12/23/2025	-	12/16/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 89 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6222582385120204	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
008219301225 1 08 02 1 000000 1	12/30/2025	-	12/16/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 372 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6229848111051636	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
008117291225 1 08 04 1 000000 1	12/29/2025	-	12/16/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 682 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6223265881583307	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
008193301225 1 08 07 1 000000 1	12/30/2025	-	12/16/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №162 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6227164093405497	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
008195301225 1 08 07 1 000000 1	12/30/2025	-	12/16/2025	10	споживання	-	в РПІ-0,4 кВ ЗТПІ-24-261	6222294897517889	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
008207301225 1 08 01 3 000000 1	12/30/2025	-	12/16/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №17 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6220632195935323	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	-
008180301225 1 08 06 1 000000 1	12/30/2025	-	12/16/2025	30	споживання	-	в РПІ-10 кВ КТПІ-33-285	6223587775607067	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/31/2025
008175301225 1 08 02 1 000000 1	12/30/2025	-	12/16/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 312 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6225054612049999	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
008145291225 1 08 03 1 000000 1	12/29/2025	-	12/16/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,23 кВ № 9 ПЛ-0,23 кВ Л-8 від	6226311097677189	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	12/30/2025
008211301225 1 08 01 3 000000 1	12/30/2025	-	12/16/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6220893819737598	0.23	Нестандартне приднання	Західний центр	-
008202301225 1 08 03 1 000000 1	12/30/2025	-	12/16/2025	20	споживання	-	в РПІ-0,4кВ КТПІ-26-337.	6229314751099089	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	-
008221301225 1 08 04 1 000000 1	12/30/2025	-	12/18/2025	5	споживання	-	на вхідних контактах ввідного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту	6226337601495161	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
008224301225 1 08 04 1 000000 1	12/30/2025	-	12/18/2025	5	споживання	-	на вхідних контактах ввідного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту	6226962877965039	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
008216301225 1 08 05 1 000000 1	12/30/2025	-	12/18/2025	10	споживання	-	РПІ-10 кВ в ГКПІ-21-338	6223031334547299	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
008278311225 1 08 01 2 000000 1	12/31/2025	-	12/18/2025	100	споживання	-	на опорі 10 кВ №156 ПЛ-10 кВ пр. «ТПІ-23-158» від ПС 35/10 кВ «Выгода»	6220041564299881	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	-
008227311225 1 08 01 1 000000 1	12/31/2025	-	12/18/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 4606 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6222900330890823	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	-
008196301225 1 08 01 1 000000 1	12/30/2025	-	12/18/2025	11	споживання	-	в РПІ 0,4 кВ ЩПТІ-25-395.	6225617716576748	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	-
007979231225 1 08 04 1 000000 1	12/23/2025	-	12/18/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,23 кВ № 39 ПЛ-0,23 кВ Л-2	6226875654419972	0.23	Стандартне приднання	Південний центр	-
008243311225 1 08 03 1 000000 1	12/31/2025	-	12/18/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 23 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6220612291844607	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	-
008233311225 1 08 02 1 000000 1	12/31/2025	-	12/18/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 687 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6221810561881389	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
008254311225 1 08 04 1 000000 1	12/31/2025	-	12/18/2025	5	споживання	-	на вхідних контактах ввідного комутаційного пристрою 0,23 кВ у ВОЩ-0,23 кВ об'єкту	6229041062483861	0.23	Стандартне приднання	Південний центр	-
008242311225 1 08 02 1 000000 1	12/31/2025	-	12/18/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6227033999884610	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
008259311225 1 08 04 1 000000 1	12/31/2025	-	12/18/2025	6	споживання	-	на вхідних контактах ввідного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту	6225281763474179	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
008174301225 1 08 05 1 000000 1	12/30/2025	-	12/18/2025	15	споживання	-	на ізоляторах опорі РПІ-10 кВ приднання "КТПІ-273" ПС 35/10 кВ "Трада"	6225405277708613	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
008116291225 1 08 07 1 000000 1	12/29/2025	-	12/18/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1157 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6226378561956084	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
008102291225 1 08 05 1 000000 1	12/29/2025	-	12/18/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1092 Л-7 ПЛ-0,4 кВ	6223562247470589	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/31/2025
008200301225 1 08 01 1 000000 1	12/30/2025	-	12/18/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 477 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6220970822504223	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	-
008270311225 1 08 06 1 000000 1	12/31/2025	-	12/18/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 445 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6229437736018435	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	-

008238311225 1 08 04 1 000000 1	12/31/2025	-	12/18/2025	3	споживання	-	ПЛ-10 кВ присидання ТП-19-370 ПС 35/10 кВ Дзвиняч	6227612808417962	0.23	Стандартне присидання	Південний центр	-
008159291225 1 08 04 1 000000 1	12/29/2025	-	12/18/2025	3	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-19-94	6221436984345924	0.23	Стандартне присидання	Південний центр	-
008260311225 1 08 04 1 000000 1	12/31/2025	-	12/18/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 15 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6225854561120799	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	-
008279311225 1 08 06 1 000000 1	12/31/2025	-	12/18/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6229941087396233	0.4	Стандартне присидання	Східний центр	-
008273311225 1 08 06 1 000000 1	12/31/2025	-	12/18/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ШТП-22-99	6228102820476863	0.4	Стандартне присидання	Східний центр	-
008255311225 1 08 04 1 000000 1	12/31/2025	-	12/18/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 44 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6229260229274998	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	-
008274311225 1 08 07 3 000000 1	12/31/2025	-	12/18/2025	60	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-310	6222232507098398	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	-
008258311225 1 08 04 1 000000 1	12/31/2025	-	12/18/2025	13	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-30-89	6228495385094972	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	-
008184301225 1 08 03 1 000000 1	12/30/2025	-	12/18/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,23 кВ № 125 ПЛ-0,23 кВ Л-1 на вихідних контактах	6224486969365206	0.23	Стандартне присидання	Східний центр	-
008215301225 1 08 02 1 000000 1	12/30/2025	-	12/18/2025	25	споживання	-	комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-28-276	6221119580199169	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	-
008133291225 1 08 02 1 000000 1	12/29/2025	-	12/18/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6224325599024999	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	12/30/2025
008265311225 1 08 04 1 000000 1	12/31/2025	-	12/18/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 22 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6223904653123307	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	-
008125291225 1 08 07 1 000000 1	12/29/2025	-	12/18/2025	10	споживання	-	на вхідних клеммах автоматичного вимикача у ВОЩ-0,4 кВ житлового	6222073067893888	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	-
008262311225 1 08 04 1 000000 1	12/31/2025	-	12/18/2025	10	споживання	-	ПЛ-0,4 кВ Л-4 від ЗТП-35-8	6221749886129809	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	-
008251311225 1 08 02 1 000000 1	12/31/2025	-	12/18/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 887 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6228876142970029	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	-
008239311225 1 08 02 1 000000 1	12/31/2025	-	12/18/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 2942 ПЛ-0,4 кВ Л-2 на виходах проводу із	6228853834195988	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	-
008214301225 1 08 04 1 000000 1	12/30/2025	-	12/18/2025	12	споживання	-	натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 309 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6226445669317239	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	-
008264311225 1 08 01 1 000000 1	12/31/2025	-	12/18/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 252 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6222012986732489	0.4	Стандартне присидання	Західний центр	-
008263311225 1 08 04 1 000000 1	12/31/2025	-	12/18/2025	10	споживання	-	РП-10 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6226702405690889	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	-
008277311225 1 08 06 1 000000 1	12/31/2025	-	12/18/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6221881445735299	0.4	Стандартне присидання	Східний центр	-
008181301225 1 08 03 1 000000 1	12/30/2025	-	12/18/2025	16	споживання	-	на вхідних контактах ввідного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту	6224008159129312	0.4	Стандартне присидання	Східний центр	12/31/2025
008178301225 1 08 06 1 000000 1	12/30/2025	-	12/17/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-22-53	6224994881260984	0.4	Стандартне присидання	Східний центр	-
008272311225 1 08 06 1 000000 1	12/31/2025	-	12/17/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №229 ПЛ-0,4 кВ Л-8 від	6225830593847716	0.4	Стандартне присидання	Східний центр	-
008120291225 1 08 04 1 000000 1	12/29/2025	-	12/17/2025	7.5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 830 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6221245420490092	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	-
008190301225 1 08 07 1 000000 1	12/30/2025	-	12/17/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1654 ПЛ-0,4 кВ Л-9	6222975685095500	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	-
008103291225 1 08 05 1 000000 1	12/29/2025	-	12/17/2025	30	споживання	-	РП-10 кВ в КТПММ-21-349	6222372295738204	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	-
008144291225 1 08 05 1 000000 1	12/29/2025	-	12/17/2025	30	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-21-115	6220338506127562	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	-
008248311225 1 08 02 1 000000 1	12/31/2025	-	12/17/2025	20	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-28-290	6223143195874794	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	-
008280311225 1 08 07 2 000000 1	12/31/2025	-	12/17/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-325	6221928544665111	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	-
008182301225 1 08 03 1 000000 1	12/30/2025	-	12/17/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 88 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6228651818699578	0.4	Стандартне присидання	Східний центр	-
008076261225 1 08 07 2 000000 1	12/26/2025	-	12/17/2025	5	споживання	-	у ВРП-6-1-0,4 кВ будинку №164 корпус 6 по вул. Мазеши	6225090160744798	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	-
008249311225 1 08 07 1 000000 1	12/31/2025	-	12/17/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №768 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6225137110683177	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	-
008267311225 1 08 07 1 000000 1	12/31/2025	-	12/17/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №420 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6222630689213110	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	-
008204301225 1 08 04 1 000000 1	12/30/2025	-	12/17/2025	17.4	споживання	-	на вхідних контактах ввідного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту	6220743619770427	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	-
008205301225 1 08 02 1 000000 1	12/30/2025	-	12/17/2025	15	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ШТП-20-367	6224838723123904	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	-
008235311225 1 08 02 1 000000 1	12/31/2025	-	12/17/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 38 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6228672062269201	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	-
008240311225 1 08 07 1 000000 1	12/31/2025	-	12/17/2025	16	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №755 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6221903909149268	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	-
008244311225 1 08 01 1 000000 1	12/31/2025	-	12/17/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі ПЛ-10 по Київське ПС 35/10	6224624957426689	0.4	Стандартне присидання	Західний центр	-
008074261225 1 08 07 2 000000 1	12/26/2025	-	12/17/2025	11	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №735 по вул. Хмельницького	6229495647028759	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	-
008067251225 1 08 07 2 000000 1	12/25/2025	-	12/17/2025	395	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ присидання "Хом'яківка" та на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ	6221441177744499	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	-
008245311225 1 08 01 1 000000 1	12/31/2025	-	12/17/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі ПЛ-10 по Київське ПС 35/10	6224061480593297	0.4	Стандартне присидання	Західний центр	-
008060251225 1 08 04 1 000000 1	12/25/2025	-	12/17/2025	15	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-19-24	6222461298287876	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	12/30/2025
008188301225 1 08 07 1 000000 1	12/30/2025	-	12/17/2025	50	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ присидання "Братківці"	6225195200218998	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	12/31/2025

008213301225 1 08 02 1 000000 1	12/30/2025	-	12/17/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 875 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6229306391933149	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
008081261225 1 08 07 1 000000 1	12/26/2025	-	12/17/2025	5	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №33А по вул. Грушевського	6224660496008221	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/30/2025
008228311225 1 08 07 1 000000 1	12/31/2025	-	12/17/2025	10	споживання	-	на вхідних клеммах автоматичного вимикача у ВОЩ-0,4 кВ житлового	6227594666138698	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
008268311225 1 08 07 1 000000 1	12/31/2025	-	12/17/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ СКТП-29-636	6223644904660898	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
008225311225 1 08 07 1 000000 1	12/31/2025	-	12/17/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №3068 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6228298488658978	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
008250311225 1 08 03 1 000000 1	12/31/2025	-	12/17/2025	49.9	споживання	-	в РП-0,4кВ КТП-27-373.	6221707014740698	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	-
008206301225 1 08 04 1 000000 1	12/30/2025	-	12/17/2025	16	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №102 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6220108626801501	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
008253311225 1 08 07 1 000000 1	12/31/2025	-	12/17/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №942 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6222973242854608	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
00826311225 1 08 07 1 000000 1	12/31/2025	-	12/17/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №486 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6223314202807498	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
008122291225 1 08 04 1 000000 1	12/29/2025	-	12/17/2025	16	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 176 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6224801304294338	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
008217301225 1 08 02 1 000000 1	12/30/2025	-	12/17/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 397 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6229504646906575	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
008210301225 1 08 02 1 000000 1	12/30/2025	-	12/17/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ЩТП-20-367	6220352138404379	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
008209301225 1 08 04 1 000000 1	12/30/2025	-	12/17/2025	28	споживання	-	РП-0,4 кВ ЗТП-35-29	6224506432096831	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
008232311225 1 08 03 1 000000 1	12/31/2025	-	12/17/2025	30	споживання	-	в РП-0,4кВ КТП-27-409.	6229432309667406	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	-
008230311225 1 08 03 1 000000 1	12/31/2025	-	12/17/2025	8	споживання	-	на вхідних контактах відного комутційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту.	6225749829686761	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/31/2025
008226311225 1 08 07 1 000000 1	12/31/2025	-	12/17/2025	8	споживання	-	на вхідних клеммах автоматичного вимикача у ВОЩ-0,4 кВ житлового	6226643077037140	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
007976231225 1 08 04 1 000000 1	12/23/2025	-	12/17/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 21 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6225962742646878	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/29/2025
008237311225 1 08 03 1 000000 1	12/31/2025	-	12/17/2025	3	споживання	-	в РП-0,4кВ ЩТП-27-701.	6220785163505574	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	12/31/2025
008276311225 1 08 07 1 000000 1	12/31/2025	-	12/17/2025	1.4	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-24-68; на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ	6229353744876713	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
008275311225 1 08 07 2 000000 1	12/31/2025	-	12/17/2025	140	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Гіспровід"	6223762553669589	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
008231311225 1 08 02 1 000000 1	12/31/2025	-	12/17/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,23 кВ № 1831 ПЛ-0,23 кВ Л-5	6221114590905874	0.23	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
008218301225 1 08 04 1 000000 1	12/30/2025	-	12/17/2025	5	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ворохта"	6225058707476194	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
008143291225 1 08 05 1 000000 1	12/29/2025	-	12/17/2025	30	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-21-106	6228979130332938	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
008212301225 1 08 04 1 000000 1	12/30/2025	-	12/17/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 102 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6220923838047354	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
008269311225 1 08 07 2 000000 1	12/31/2025	-	12/17/2025	5	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-173	6222130526205805	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
008241311225 1 08 02 1 000000 1	12/31/2025	-	12/17/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1377 ПЛ-0,4 кВ Л-1	62277471489795754	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
008197301225 1 08 01 1 000000 1	12/30/2025	-	12/17/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 300 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6229843824808302	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/31/2025
008156291225 1 08 05 1 000000 1	12/29/2025	-	12/19/2025	3	споживання	-	на вхідних контактах відного комутційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ	6227251348401451	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
008113291225 1 08 01 1 000000 1	12/29/2025	-	12/19/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6221870540506538	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/29/2025
008191301225 1 08 07 1 000000 1	12/30/2025	-	12/19/2025	10	споживання	-	на вхідних клеммах автоматичного вимикача у ВОЩ-0,4 кВ житлового	6228363172843801	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
008261311225 1 08 02 1 000000 1	12/31/2025	-	12/19/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 938 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6222581707562601	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
008134291225 1 08 01 1 000000 1	12/29/2025	-	12/19/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 46 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6224722531836698	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	-
007988231225 1 08 04 1 000000 1	12/23/2025	-	12/19/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6228997355392899	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/24/2025
008229311225 1 08 07 1 000000 1	12/31/2025	-	12/19/2025	15	споживання	-	на вхідних клеммах автоматичного вимикача у ВОЩ-0,4 кВ житлового	6222454018602476	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
008266311225 1 08 04 1 000000 1	12/31/2025	-	12/19/2025	32	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 407 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6220855427742140	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
007971231225 1 08 07 1 000000 1	12/23/2025	-	12/19/2025	15	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Клузіа"	622356033583898	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
008271311225 1 08 04 1 000000 1	12/31/2025	-	12/19/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 109 ПЛ-0,4 кВ Л-6 від	6224563731286599	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
008192301225 1 08 07 1 000000 1	12/30/2025	-	12/19/2025	10	споживання	-	у ВОРЩ-29-4554 ПЛ-0,4 кВ Л- 1 від КТПММ-29-897	6221530360512969	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
008123291225 1 08 07 1 000000 1	12/29/2025	-	12/19/2025	7	споживання	-	у РЩ-0,4 кВ поруч опорі №397 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП- 29-177	6222131862340318	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	12/30/2025
007916221225 1 08 05 1 000000 1	12/22/2025	-	12/19/2025	2	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 192 Л-1 ПЛ-0,4 кВ від	6223044721717372	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	12/23/2025
008236311225 1 08 02 1 000000 1	12/31/2025	-	12/19/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6221817783876214	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
008118291225 1 08 07 1 000000 1	12/29/2025	-	12/19/2025	15	споживання	-	на вхідних клеммах автоматичного вимикача у ВОЩ-0,4 кВ житлового	6226453345481968	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
008252311225 1 08 04 1 000000 1	12/31/2025	-	12/19/2025	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Ворохта"	6220019566097586	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-

008148291225 1 08 02 1 000000 1	12/29/2025	-	12/22/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 66 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	622518523908749	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
008139291225 1 08 02 1 000000 1	12/29/2025	-	12/22/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 66 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6224505245506699	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
008234311225 1 08 03 1 000000 1	12/31/2025	-	12/22/2025	30	споживання	-	в РП-0,4кВ ЦТП-27-604.	6227062911093129	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	-
008121291225 1 08 07 1 000000 1	12/29/2025	-	12/22/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №21/6 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6221283490834849	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
008256311225 1 08 01 1 000000 1	12/31/2025	-	12/22/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 722 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6223362572153552	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	-
008126291225 1 08 04 1 000000 1	12/29/2025	-	12/22/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-19-233	6229792406534495	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
008176301225 1 08 02 1 000000 1	12/30/2025	-	12/22/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 2082 ПЛ-0,4 кВ Л-5	6229730527724699	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
008131291225 1 08 04 1 000000 1	12/29/2025	-	12/22/2025	9	споживання	-	на входних контактах ввідного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОиП-0,4 кВ об'єкту	6227913403193095	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
008107291225 1 08 05 1 000000 1	12/29/2025	-	12/23/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 494Г ПЛ-0,4 кВ Л-1	6227999612434897	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
008199301225 1 08 01 1 000000 1	12/30/2025	-	12/23/2025	3	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6226343272279290	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	-
008119291225 1 08 07 1 000000 1	12/29/2025	-	12/23/2025	49	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Драгомирчани"	6229625940620489	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
008257311225 1 08 01 1 000000 1	12/31/2025	-	12/23/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 3130 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6223944915646426	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	-
008138291225 1 08 01 1 000000 1	12/29/2025	-	12/23/2025	10	споживання	-	на входних контактах ввідного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОиП-0,4 кВ об'єкту	6220968563577493	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	-
008038241225 1 08 07 2 000000 1	12/24/2025	-	12/24/2025	282	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-29-565	6223411022849806	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	12/30/2025
008198301225 1 08 07 1 000000 1	12/30/2025	-	12/24/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 2177 Л-3 ПЛ-0,4 кВ	6229568749190739	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	12/30/2025
008223301225 1 08 07 3 000000 1	12/30/2025	-	12/29/2025	420	споживання	-	в РУ-110 кВ ПС-110/10 "Ринь"	6221625807515142	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
008208301225 1 08 03 1 000000 1	12/30/2025	-	12/30/2025	2	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,23 кВ № 649 ПЛ-0,23 кВ Л-1	6220604193362758	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	12/30/2025
780-24-3966/2011	9/20/2011	780-24-3966/2011	2/6/2012	640	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ проєктного будинку	-	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
3278-2247	5/17/2010	3278-2247	5/17/2010	48	споживання	-	РП-0,4 кВ ТП № 173	-	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
887-572	8/14/2007	887-572	8/20/2007	860	споживання	-	в РП-10 кВ ТП-447	-	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
2812-1913	4/22/2010	2812-1913	4/22/2010	140	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-195	-	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-