

Реєстр чинних ТУ станом на 01.11.2025

Номер/Ідентифікатор ТУ	Дата видачі ТУ	Номер договору	Дата договору	Замовлена потужність, кВт	Тип електроустановки	Черги введення потужності	Точка забезпечення потужності	ЕІС-код площадки комерційного обліку	Напряга в точці приспання.	Тип приспання	Структурний підрозділ	Дата надходження коштів
000224170122 1 08 07 4 000000 1	1/17/2022	-	1/4/2022	10	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ будинку на площі Ринок, 8	-	0.23	Нестандартне приспання	Центральний центр	5/20/2022
005057120122 1 08 07 4 000000 1	1/12/2022	-	1/11/2022	30	споживання	-	у ВРПІ.5-0,4 кВ будинку №164 корп. 1 по вул. Мазепи	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	1/12/2022
24-321/2016	8/9/2016	24-321/2016	8/15/2016	50	споживання	-	в РПІ-0,4 кВ ГКТІІ-447.	-	0.4	Стандартне приспання	Центральний центр	8/16/2016
32-172/2020	10/21/2020	32-172/2020	10/21/2020	5	споживання	-	на виходах проводу із напязного затискача на опорі 0,4 кВ №1212 ПІІ-0,4 кВ Л-2	-	0.4	Стандартне приспання	Західний центр	11/17/2020
32-196/2020	11/12/2020	32-196/2020	11/12/2020	30	споживання	-	на виходах проводу із напязного затискача на опорі 0,4 кВ №1169 ПІІ-0,4 кВ Л-3	-	0.4	Стандартне приспання	Західний центр	11/24/2020
001659110821 1 08 4 1 000000 1	8/11/2021	-	7/30/2021	5	споживання	-	на виходах проводу із напязного затискача на опорі 0,4 кВ №224 ПІІ-0,4 кВ Л-2 від	-	0.4	Стандартне приспання	Південний центр	8/19/2021
35-307/2018	9/14/2018	35-307/2018	10/30/2018	10	споживання	-	на виходах проводу із напязного затискача на опорі 0,4 кВ №203 ПІІ-0,4 кВ Л-3 від	-	0.4	Стандартне приспання	Південний центр	10/30/2018
35-427/2018	11/16/2018	35-427/2018	11/20/2018	16.5	споживання	-	на виходах проводу із напязного затискача на опорі 0,4 кВ №23 ПІІ-0,4 кВ Л-1 від	-	0.4	Стандартне приспання	Південний центр	11/20/2018
35-558/2020	12/23/2020	35-558/2020	1/22/2021	49	споживання	-	в РПІ-35 кВ ІПС "Ворохта 110/35/10 кВ".	-	0.4	Стандартне приспання	Південний центр	1/22/2021
35-67/2020	2/25/2020	35-67/2020	3/4/2020	15	споживання	-	на виходах проводу із напязного затискача на опорі 0,4 кВ №571 ПІІ-0,4 кВ Л-2 від	-	0.4	Стандартне приспання	Південний центр	3/4/2020
003458281021 2 08 03 2 000000 1	10/28/2021	-	10/18/2021	100	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РПІ-0,4 кВ ЗТП-36	-	0.4	Нестандартне приспання	Східний центр	12/29/2021
004028191121 1 08 07 3 000000 1	11/19/2021	-	11/8/2021	90	споживання	-	на виходах проводу із напязного затискача на опорі №138 ПІІ-0,4 кВ Л-10 від ЗТП.	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	12/10/2021
003961181121 1 08 07 4 000000 1	11/18/2021	-	11/5/2021	25	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ будинку №1 на вул. Грушевського.	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	12/9/2021
003684161121 2 08 07 2 000000 1	11/16/2021	-	11/3/2021	15	споживання	-	в РПІ-0,4 кВ ТП-101.	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	11/18/2021
003986221121 1 08 07 3 000000 1	11/22/2021	-	11/9/2021	14	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ будинку №13 по вул. Володимира Великого.	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	12/7/2021
004004171121 1 08 07 4 000000 1	11/17/2021	-	11/4/2021	169	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ будинку №58Б по вул. Миру	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	12/8/2021
004042161121 1 08 07 2 000000 1	11/16/2021	-	11/3/2021	37	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ будинку №1 по вул. О. Довженка.	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	12/23/2021
003855101121 1 08 07 4 000000 1	11/10/2021	-	10/28/2021	11	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ будинку № 87А на вул. Незалежності.	-	0.23	Нестандартне приспання	Центральний центр	11/23/2021
003413231021 2 08 07 2 000000 1	10/23/2021	-	10/8/2021	128	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ будинку №15 по вул Пушков L.	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	1/27/2022
004139251121 1 08 07 4 000000 1	11/25/2021	-	11/12/2021	10	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ будинку №4 по вул. Побутова	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	12/10/2021
003522031121 2 08 04 3 000000 1	11/3/2021	-	10/21/2021	300	споживання	-	РПІ-35 кВ ІПС-110/35/10 "Ворохта	-	0.4	Нестандартне приспання	Південний центр	11/26/2024
003764031121 2 08 04 3 000000 1	11/3/2021	-	10/21/2021	2000	споживання	-	РПІ-10 кВ ІПС "Поліниця 35/10 кВ"	-	10	Нестандартне приспання	Південний центр	12/30/2021
004166241121 1 08 07 4 000000 1	11/24/2021	-	11/11/2021	89.4	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ будинку №46 по вул. Ковналяцька	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	12/14/2021
003738111121 2 08 07 2 000000 1	11/11/2021	-	10/29/2021	141.88	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ будинку № 26 на вул. Довга.	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	12/2/2021
004175021121 1 08 07 4 000000 1	12/2/2021	-	11/19/2021	40	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ будинку № 129а корпус, 23 на вул. Сеченова	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	7/13/2022
004076221121 1 08 07 4 000000 1	11/22/2021	-	11/9/2021	8	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ будинку № 12/2 на бульварі Паніччій.	-	0.23	Нестандартне приспання	Центральний центр	12/7/2021
003736171121 2 08 07 2 000000 1	11/17/2021	-	11/4/2021	10	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ на фасаді будинку № 7 по вул. І. Франка	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	12/15/2021
004157251121 1 08 07 4 000000 1	11/25/2021	-	11/12/2021	10	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ будинку на вул. Целявча, 14А	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	12/6/2021
003887181121 1 08 07 3 000000 1	11/18/2021	-	11/5/2021	113.12	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ будинку на вул. Целявча 10, корп.2.	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	12/7/2021
003960191121 1 08 07 3 000000 1	11/19/2021	-	11/8/2021	104.97	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ будинку № 6 на вул. Паркова.	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	12/6/2021
004353251121 1 08 07 4 000000 1	11/25/2021	-	11/12/2021	189.02	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ будинку № 129а корп. 41 на вул Сеченова	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	12/21/2021
004381061121 1 08 07 3 000000 1	12/6/2021	-	11/23/2021	69	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ будинку № 18 на вул. Двірський	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	1/18/2022
004441071121 1 08 07 2 000000 1	12/7/2021	-	11/24/2021	11	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ багатоквартирного будинку №14 на вул. Короля Данила, 14	-	0.23	Нестандартне приспання	Центральний центр	12/23/2021
004457101121 1 08 07 4 000000 1	12/10/2021	-	11/29/2021	40	споживання	-	у ВРПІ-0,4кВ багатоквартирного будинку по вул. Писарчий, 15Б	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	12/21/2021
004305221121 1 08 07 3 000000 1	11/22/2021	-	11/9/2021	48	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ житлового будинку по вул. Вовчинська, 19б	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	12/14/2021
004570101121 1 08 07 4 000000 1	12/10/2021	-	11/30/2021	279.92	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ будинку №83 по вул. Незалежності	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	12/22/2021
004650201121 1 08 04 1 000000 1	12/20/2021	-	12/7/2021	49	споживання	-	на виходах проводу із напязного затискача 10 кВ ПІІ-10 кВ приспання Кремені	-	0.4	Стандартне приспання	Південний центр	3/13/2024
004657201121 1 08 07 4 000000 1	12/20/2021	-	12/7/2021	184	споживання	-	у ВРПІ-0,4 кВ будинку №3 по вул. Європейська	-	0.4	Нестандартне приспання	Центральний центр	12/30/2021
0046622111221 1 08 03 3 000000 1	12/21/2021	-	12/7/2021	30	споживання	-	в РПІ-№211 КЛ-0,4 кВ Л-1 від БКТІІ-248	-	0.4	Нестандартне приспання	Східний центр	1/11/2022

004663211221 1 08 07 3 000000 1	12/21/2021	-	12/8/2021	8	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №176 по вул. Вовчищеська	-	0.23	Нестандартне приєднання	Центральний центр	1/4/2022
004678131221 1 08 07 4 000000 1	12/13/2021	-	11/30/2021	25	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №7 по вул. С. Стрільців	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	1/4/2022
004677171221 1 08 07 3 000000 1	12/17/2021	-	12/6/2021	7	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ у ВРП-0,4 кВ садового	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	1/10/2022
004714101221 1 08 07 4 000000 1	12/10/2021	-	11/29/2021	77	споживання	-	ВРП-0,4 кВ багатоквартирного будинку № 48 на вул. Слободський	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	4/15/2022
004664031221 1 08 07 3 000000 1	12/3/2021	-	11/22/2021	101.06	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №30 по вул. Незалежності	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	1/4/2022
004733201221 1 08 07 4 000000 1	12/20/2021	-	12/7/2021	15	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №10 корп. 2 по вул. Целевича	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	1/5/2022
004784231221 1 08 07 4 000000 1	12/23/2021	-	12/17/2021	9.8	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №68 по вул. Вовчищеська	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	1/18/2022
004783061221 1 08 07 4 000000 1	12/6/2021	-	11/23/2021	35	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ в армі будинку №5 по вул. Шашкевича	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	2/11/2022
004858301221 1 08 07 3 000000 1	12/30/2021	-	12/24/2021	300	споживання	-	в РП-10 кВ ТП-398	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	1/13/2022
004972050122 1 08 07 4 000000 1	1/5/2022	-	12/30/2021	16	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №63 по вул. Галицька	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	10/25/2022
005213130122 1 08 04 3 000000 1	1/13/2022	-	12/31/2021	80	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опори № 4683 ПЛ-10 кВ	-	0.4	Нестандартне приєднання	Південний центр	2/7/2022
005407130122 1 08 07 3 000000 1	1/13/2022	-	12/30/2021	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-565	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	2/8/2022
005194050122 1 08 07 4 000000 1	1/5/2022	-	12/23/2021	7	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №44р по вул. Хоткевича Гага	-	0.23	Нестандартне приєднання	Центральний центр	1/27/2022
005616040122 1 08 07 4 000000 1	1/4/2022	-	12/20/2021	8.5	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №146г по вул. Коновальця	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	3/25/2022
005628301221 1 08 07 3 000000 1	12/30/2021	-	12/17/2021	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-101	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	2/9/2022
005633110122 1 08 07 4 000000 1	1/11/2022	-	12/28/2021	8	споживання	-	у ВРП 6,4-0,4 кВ нежитлових приміщень будинку №164 по вул. Мазепи	-	0.23	Нестандартне приєднання	Центральний центр	3/22/2022
000263260122 1 08 07 4 000000 1	1/26/2022	-	1/13/2022	10	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №15 по вул. Пасічний	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	4/7/2022
000295280122 1 08 07 4 000000 1	1/28/2022	-	1/17/2022	190.36	споживання	-	у ВРП2-0,4 кВ будинку №65 корп. 2 по вул. Хоткевича	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	2/16/2022
000220280122 1 08 07 4 000000 1	1/28/2022	-	1/17/2022	151.9	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №30г по вул. Стуса	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	2/17/2022
000206010222 1 08 07 4 000000 1	2/1/2022	-	1/19/2022	15	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №6а по вул. Лепкого	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	2/15/2022
000333020222 1 08 07 3 000000 1	2/2/2022	-	1/20/2022	15	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №10 по вул. Мельника	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	4/13/2022
005714130122 1 08 07 3 000000 1	1/13/2022	-	12/28/2021	63	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-59	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	12/26/2022
000599210222 1 08 07 4 000000 1	2/21/2022	-	2/8/2022	14.3	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-358	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	4/12/2022
000311150222 1 08 07 4 000000 1	2/15/2022	-	2/2/2022	10	споживання	-	у ВРП 6,4-0,4 кВ багатоквартирного житлового будинку №164, корпус 6 по вул.	-	0.23	Нестандартне приєднання	Центральний центр	3/24/2022
000312150222 1 08 07 4 000000 1	2/15/2022	-	2/2/2022	10	споживання	-	у ВРП 6,4-0,4 кВ багатоквартирного житлового будинку №164, корпус 6 по	-	0.23	Нестандартне приєднання	Центральний центр	3/24/2022
000375170222 1 08 07 4 000000 1	2/17/2022	-	2/4/2022	8	споживання	-	у ВРП 6,4-0,4 кВ будинку №164 по вул. Мазепи	-	0.23	Нестандартне приєднання	Центральний центр	4/18/2022
000526210222 1 08 07 4 000000 1	2/21/2022	-	2/8/2022	10	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ на фасаді будинку №48 по вул. Мазепи	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	3/28/2022
000196210122 1 08 07 4 000000 1	1/21/2022	-	1/10/2022	30	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №256 по вул. Доженка	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	6/27/2022
000512230222 1 08 07 4 000000 1	2/23/2022	-	2/10/2022	142.5	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №4 по вул. Мартинія	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	3/28/2022
000537010322 1 08 07 3 000000 1	3/1/2022	-	2/16/2022	100	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ багатоквартирного будинку 3а, по вул. Короля Данила	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	3/17/2022
000578250222 1 08 07 3 000000 1	2/25/2022	-	2/14/2022	240	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-100	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	7/1/2022
002608290921 1 08 3 1 000000 1	9/29/2021	-	9/16/2021	28	споживання	-	в РЩ-0,4 кВ Л-4 ТП-328	-	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	12/28/2021
53121-1092020	10/7/2020	53121-1092020	10/7/2020	5100	споживання	-	РП-35 кВ ПС "35/10 кВ Більшіві".	-	10	Нестандартне приєднання	Центральний центр	11/24/2020
002246130921 1 08 1 2 000000 1	9/13/2021	-	8/31/2021	70	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ЗТП- 222.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Західний центр	11/24/2021
42323-1372020	8/19/2020	42323-1372020	9/28/2020	15	споживання	-	РП-0,4 кВ ТП-220.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Західний центр	10/6/2020
56423-982016	7/8/2016	56423-982016	9/2/2016	15	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку по м-ну Стоячих Стрільців,3 (книгарня) власник ПП Купізова А.Я.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Західний центр	9/2/2016
58123-1392017	11/3/2017	58123-1392017	3/26/2018	10	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №3 по пр. Незалежності.	-	0.23	Нестандартне приєднання	Західний центр	3/30/2018
000450170621 1 08 7 3 000000 1	6/17/2021	-	6/4/2021	107	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №55 по вул. Доженка.,	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	6/24/2021
000504160621 1 08 7 2 000000 1	6/16/2021	-	6/3/2021	93	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №2А по вул. Пасічна.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	9/1/2021
000536170621 1 08 7 2 000000 1	6/17/2021	-	6/4/2021	163	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №3 по вул. Калуське шосе.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	7/21/2021
000934090721 1 08 7 2 000000 1	7/9/2021	-	6/25/2021	71.32	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №116 по вул. Галицька.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	8/31/2021
001181280721 1 08 7 2 000000 1	7/28/2021	-	7/15/2021	7	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №158 по вул. Незалежності.	-	0.23	Нестандартне приєднання	Центральний центр	10/5/2021
001229290721 1 08 7 2 210921 2	7/29/2021	-	7/16/2021	51.88	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №14А по вул. Короля Данила.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	9/9/2021

001364050821 1 08 7 2 000000 1	8/5/2021	-	7/23/2021	233	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №15А по вул. Пасічна.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	9/9/2021
001424090821 1 08 7 2 300821 2	8/9/2021	-	7/26/2021	119.12	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №1 по вул. Целебача.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	8/26/2021
001564110821 1 08 7 2 000000 1	8/11/2021	-	7/29/2021	35	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-171.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	1/12/2022
00163030821 1 08 7 3 000000 1	8/3/2021	-	7/30/2021	679	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-511.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	10/18/2021
001783250821 1 08 7 2 000000 1	8/25/2021	-	8/10/2021	117	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №55 по вул. Довженка.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	9/9/2021
001792200821 1 08 7 3 000000 1	8/20/2021	-	8/9/2021	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №65232 ПЛ-0,4 кВ Л-2	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	9/17/2021
001799190821 1 08 7 2 000000 1	8/19/2021	-	8/6/2021	30	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №55 по вул. Довженка.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	9/3/2021
001806200821 1 08 7 2 160921 2	8/20/2021	-	8/9/2021	195.54	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №45 по вул. Симоненка.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	9/6/2021
001860260821 1 08 7 2 071021 2	8/26/2021	-	8/12/2021	73.41	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №8 по вул. Хмівків.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	10/7/2021
001861250821 1 08 7 3 000000 1	8/25/2021	-	8/11/2021	5	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ на фасаді будинку №2 по вул. Нізова.	-	0.23	Нестандартне приєднання	Центральний центр	12/20/2021
001911270821 1 08 7 2 000000 1	8/27/2021	-	8/13/2021	68.62	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №11а по вул. Малеші.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	10/26/2021
002027020921 1 08 7 2 000000 1	9/2/2021	-	8/19/2021	84.66	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №5а по вул. Сасича.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	9/28/2021
002089070921 1 08 7 2 000000 1	9/7/2021	-	8/25/2021	155	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №1 по вул. Богуська.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	11/19/2021
002099070921 1 08 7 2 000000 1	9/7/2021	-	8/25/2021	149.4	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №706 по вул. Федьковича.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	9/1/2021
002188100921 1 08 7 2 000000 1	9/10/2021	-	8/27/2021	113.4	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №9 по вул. 24 Серпня.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	10/11/2021
002206100921 1 08 7 2 000000 1	9/10/2021	-	8/28/2021	123	споживання	-	у ВРП1-0,4 кВ будинку №15 по вул. Пулюк.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	9/16/2021
002528220921 1 08 7 2 000000 1	9/22/2021	-	9/8/2021	196.28	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №15 по вул. Тролейбусна.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	10/13/2021
002590240921 1 08 7 2 000000 1	9/24/2021	-	9/10/2021	107.36	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №1 по вул. Грушевського.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	10/27/2021
002591240921 1 08 7 2 000000 1	9/24/2021	-	9/10/2021	5	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №3 корпус 5 по вул. Калуське шосе.	-	0.23	Нестандартне приєднання	Центральний центр	11/2/2021
002681270921 1 08 7 2 000000 1	9/27/2021	-	9/14/2021	206.2	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №139а по вул. Галицька.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	10/12/2021
002823290921 1 08 7 3 000000 1	9/29/2021	-	9/16/2021	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №4554 ПЛ-0,4 кВ Л-14	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	12/3/2021
002913041021 1 08 7 3 000000 1	10/4/2021	-	9/21/2021	100	споживання	-	у РП-0,4 кВ ТП-14.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	2/17/2022
003090071021 1 08 7 2 000000 1	10/7/2021	-	9/24/2021	173.77	споживання	-	у ВРП7-0,4 кВ будинку №10 корпус,7 по вул. Мельника.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	10/22/2021
003093071021 1 08 7 2 000000 1	10/7/2021	-	9/24/2021	158	споживання	-	у ВРП1-0,4 кВ будинку №129а корпус, 23 по вул. Сеченова.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	1/25/2022
003105111021 1 08 7 2 000000 1	10/11/2021	-	9/28/2021	112.36	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №1 по вул. Грушевського.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	11/8/2021
003111121021 1 08 7 2 000000 1	10/12/2021	-	9/29/2021	166	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №30В по вул. Стуса.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	11/3/2021
003296131021 1 08 7 2 000000 1	10/13/2021	-	10/12/2021	128.51	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №175А корп. №8 по вул. Малеші.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	10/23/2021
003317201021 1 08 7 2 000000 1	10/20/2021	-	10/6/2021	131	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-101.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	11/15/2021
111/24-75/2021	2/16/2021	111/24-75/2021	-	116.7	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №65 по вул. Тичини.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	3/29/2021
113/24-93/2021	2/23/2021	113/24-93/2021	-	134	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №49 по вул. Довженка.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	3/9/2021
123/24-113/2021	2/26/2021	123/24-113/2021	5/18/2021	80	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ "Класик-Авто".	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	4/19/2021
125/24-102/2021	2/25/2021	125/24-102/2021	3/18/2021	175	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №31 по вул. Хмівків.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	3/22/2021
1279/24-646/2016	1/20/2017	1279/24-646/2016	2/6/2017	3200	споживання	-	в РП-10 кВ ТП-509.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	9/9/2021
128/24-105/2021	2/26/2021	128/24-105/2021	3/17/2021	5.4	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №29г, по вул. Довженка.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	3/17/2021
13/24-12/2021	1/22/2021	13/24-12/2021	-	108	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-101.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	4/6/2021
180/24-155/2021	3/19/2021	180/24-155/2021	-	136.72	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №84 по вул. Івасюка.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	5/20/2021
188/24-147/2021	3/17/2021	188/24-147/2021	3/25/2021	87.1	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №19 по вул. Національної Гвардії.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	6/16/2021
193/24-136/2019	4/8/2019	193/24-136/2019	11/21/2019	456	споживання	-	КЛ-10 кВ "ПС "Ринк" - ЗТП-1017-Г" та КЛ-10 кВ "ПС "Ринк" - ЗТП-1017-Г"	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	10/20/2021
197/24-169/2021	3/26/2021	197/24-169/2021	4/2/2021	127.4	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №94 по вул. Галицька.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	4/9/2021
216/24-190/2021	4/7/2021	216/24-190/2021	5/18/2021	110.76	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №10 по вул. Карпатська.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	4/12/2021
224/24-186/2021	4/7/2021	224/24-186/2021	4/10/2021	10	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №132а по вул. Коновальця.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	4/12/2021
240/24-206/2021	4/14/2021	240/24-206/2021	5/18/2021	189.54	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №45 по вул. Симоненка.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	4/16/2021
243/24-263/2020	6/16/2020	243/24-263/2020	7/14/2020	150	споживання	-	у РП-0,4 кВ ТП-176.	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	8/30/2021

24-408250621 1 08 7 3 000000 1	6/25/2021	-	6/14/2021	14	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №44 ПП-0,4 кВ Л-3 від	-	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	7/21/2021
24-417010721 1 08 7 2 000000 1	7/1/2021	-	6/17/2021	15	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №149 по вул. Кововальця.	-	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	11/19/2021
24-422050721 1 08 7 2 000000 1	7/5/2021	-	6/22/2021	223,9	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №203 по вул. Галицька.	-	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	8/19/2021
30824-2652021	5/5/2021	30824-2652021	5/26/2021	100,92	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №35Б по вул. Мазепи.	-	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	6/15/2021
31124-2642019	6/11/2019	31124-2642019	7/18/2019	10	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №130 по вул. Кововальця.	-	0,23	Нестандартне приднання	Центральний центр	12/5/2019
31324-2692019	6/11/2019	31324-2692019	7/18/2019	10	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №99 по вул. Галицька.	-	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	12/5/2019
32424-2452021	4/29/2021	32424-2452021	5/20/2021	148	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-295.	-	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	6/4/2021
34024-2912021	5/19/2021	34024-2912021	5/28/2021	910	споживання	-	врізка в КЛ-10 кВ "ЗТП-1008- ЗТП-1003" та КЛ-10 кВ "ТП-35- ТП-127"	-	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/8/2021
35424-2962021	5/20/2021	35424-2962021	6/1/2021	103,37	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №14 по вул. Короля Давида.	-	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	6/2/2021
36424-3152021	5/26/2021	36424-3152021	-	62,38	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №8А по вул. Вагилевича.	-	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	7/29/2021
37524-2972021	5/24/2021	37524-2972021	5/27/2021	101,56	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №307А по вул. Тисменицька.	-	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	6/2/2021
38424-3212021	5/28/2021	38424-3212021	6/11/2021	25	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №126 по вул. Вовчинська.	-	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	6/11/2021
39324-3302021	5/31/2021	39324-3302021	6/9/2021	30	споживання	-	у ВРП-III-0,4 кВ будинку №10 корпус.10 по вул. Мельника.	-	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	6/14/2021
39424-3202021	5/28/2021	39424-3202021	-	50	споживання	-	РП-0,4 кВ ТП-1008.	-	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	11/11/2021
40324-3422021	5/27/2021	40324-3422021	-	15	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку 52/5 по вул. Декабристів.	-	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	5/31/2021
4224-292021	1/21/2021	4224-292021	2/10/2021	179	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №23 по вул. Гаркуші.	-	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	3/25/2021
42824-4362019	9/5/2019	42824-4362019	9/5/2019	76	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-113.	-	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/5/2019
43424020621 1 08 7 2 280921 2	6/2/2021	-	5/20/2021	115	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №1 корпус 3 по вул. Яблуньова.	-	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/20/2021
49324-5032019	10/15/2019	49324-5032019	10/29/2019	1000	споживання	2	в РП-0,4 кВ ТП-138, РП-10 кВ ТП-108 та РП-10 кВ ТП-4.	-	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	8/26/2022
5224-352021	2/3/2021	5224-352021	3/1/2021	155	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №47 по вул. Довженка.	-	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	2/26/2021
53424-5792019	11/6/2019	53424-5792019	11/15/2019	40	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-325.	-	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	11/19/2019
61624-6262019	11/14/2019	61624-6262019	12/9/2019	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-101.	-	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/17/2020
71424-7102020	12/15/2020	71424-7102020	-	78	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-101.	-	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	2/4/2021
72824070721 1 08 7 2 000000 1	7/7/2021	-	6/23/2021	100	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-358.	-	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/23/2021
75524-7622020	12/31/2020	75524-7622020	4/6/2021	5000	споживання	4,5	в РП-35 кВ ПС 35/10 кВ «ІНДЛ».	-	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	3/29/2024
8924-742021	2/16/2021	8924-742021	2/26/2021	102,92	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №47а по вул. Шевченка.	-	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	3/3/2021
9324-512019	2/21/2019	9324-512019	3/14/2019	110	споживання	-	КЛ-10 кВ "ТП-189 - ЗТП-376" та КЛ-10 кВ "ТП-196 - ЗТП- 103"	-	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	4/5/2019
55625-2472020	10/22/2020	55625-2472020	11/10/2020	5	споживання	-	ВРП-0,4 кВ будинку на вул. Тихого, 4.	-	0,23	Нестандартне приднання	Західний центр	11/12/2020
12727-12018	3/14/2018	12727-12018	5/10/2018	35	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №8 ПП-0,4 кВ Л-3 від	-	0,4	Нестандартне приднання	Східний центр	5/10/2018
001941270821 1 08 3 2 000000 2	8/27/2021	-	8/16/2021	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 36 ПП-0,4 кВ Л-2 від	-	0,4	Нестандартне приднання	Східний центр	9/15/2021
21626-482018	5/17/2018	21626-482018	6/12/2018	10	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ТП-619 (мечеті)	-	0,4	Нестандартне приднання	Східний центр	6/12/2018
2226-22021	1/18/2021	2226-22021	-	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №8 ПП-0,4 кВ Л-6 від	-	0,4	Нестандартне приднання	Східний центр	5/6/2021
24526-1022021	4/8/2021	24526-1022021	-	40	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-69	-	0,4	Нестандартне приднання	Східний центр	10/27/2022
31626-1402021	5/7/2021	31626-1402021	5/26/2021	263	споживання	-	в РП-6 кВ ТП-69.	-	0,4	Нестандартне приднання	Східний центр	6/4/2021
42026-592016	5/23/2016	42026-592016	5/23/2016	50	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ТП-539 (алесник	-	0,4	Нестандартне приднання	Східний центр	2/1/2017
57426-2292018	8/27/2018	57426-2292018	8/27/2018	20	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ТП-3.	-	0,4	Нестандартне приднання	Східний центр	9/13/2018
65426-2632018	10/4/2018	65426-2632018	10/22/2018	7	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ТП-122.	-	0,4	Нестандартне приднання	Східний центр	10/22/2018
104524-7922018	1/16/2019	104524-7922018	2/25/2019	1500	споживання	-	РП-35 кВ ПС 35/10 кВ «Шкіравод»	-	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
001115290721 1 08 7 2 000000 1	7/29/2021	-	7/16/2021	180	споживання	-	ПЛ-10 кВ "ПС 35/10 кВ Лісець - ТП-462" та ПЛ-10 кВ "ТП-592 - КР-430"	-	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	7/21/2021
001796250821 1 08 7 2 000000 1	8/25/2021	-	8/10/2021	160,5	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку № 2а на вул. Галицька.	-	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/23/2021
002124080921 1 08 7 2 000000 1	9/8/2021	-	8/26/2021	51	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку № 1 на вул. Паркова.	-	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/19/2021
002713011021 1 08 7 2 000000 1	10/1/2021	-	9/28/2021	80	споживання	-	РП-10 кВ ТП-146.	-	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	12/23/2021
002979071021 1 08 7 3 000000 1	10/7/2021	-	9/23/2021	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1814 ПП-0,4 кВ Л-6	-	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	12/6/2021

1200/29-577/2016	12/28/2016	1200/29-577/2016	1/3/2017	360	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присидання ВРП-0,4 кВ багатоповерхового житлового будинку № 26 на вул. Дніська	-	10	Нестандартне присидання	Центральний центр	1/20/2017
250/29-153/2021	4/16/2021	250/29-153/2021	4/20/2021	123	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку № 27 на вул. Слобідська.	-	0,4	Нестандартне присидання	Центральний центр	4/27/2021
294/29-211/2021	4/30/2021	294/29-211/2021	5/18/2021	59	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1873 ПЛ-0,4 кВ Л-3 на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ТП-401	-	0,4	Нестандартне присидання	Центральний центр	6/1/2021
337/29-213/2021	5/5/2021	337/29-213/2021	5/20/2021	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1873 ПЛ-0,4 кВ Л-3 на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ТП-401	-	0,4	Нестандартне присидання	Центральний центр	8/26/2021
423/29-238/2013	8/2/2013	423/29-238/2013	8/2/2013	60	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №2451 ПЛ-0,4 кВ Л-5	-	0,4	Нестандартне присидання	Центральний центр	6/25/2021
448/29-440/2020	9/9/2020	448/29-440/2020	9/28/2020	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №2451 ПЛ-0,4 кВ Л-5	-	0,4	Нестандартне присидання	Центральний центр	1/26/2021
485/29-461/2020	9/23/2020	485/29-461/2020	9/23/2020	60	споживання	-	опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ "ПС Крихівці - РП-2".	-	0,4	Нестандартне присидання	Центральний центр	9/22/2020
53/29-6/2016	2/26/2016	53/29-6/2016	2/26/2016	100	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 359 ПЛ-10 кВ	-	10	Нестандартне присидання	Центральний центр	3/6/2017
659/29-638/2020	12/7/2020	659/29-638/2020	12/8/2020	68	споживання	-	ВРП-0,4 кВ будинку № 18 на вул. Слобідська.	-	0,4	Нестандартне присидання	Центральний центр	12/11/2020
73/29-44/2021	2/10/2021	73/29-44/2021	2/18/2021	158	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку № 2 на вул. Слобідська.	-	0,4	Нестандартне присидання	Центральний центр	2/23/2021
203/30-51/2018	4/12/2018	203/30-51/2018	5/4/2018	130	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ЗТП-434 (ГОВ)	-	0,4	Нестандартне присидання	Південний центр	5/4/2018
213/30-53/2018	4/13/2018	213/30-53/2018	5/4/2018	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ ПЛ-0,4 кВ від ТП-512	-	0,4	Нестандартне присидання	Південний центр	5/4/2018
428/30-209/2020	9/3/2020	428/30-209/2020	9/30/2020	65	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ЗТП-414.	-	0,4	Нестандартне присидання	Південний центр	12/8/2021
101/35-33/2021	2/24/2021	101/35-33/2021	4/9/2021	750	споживання	-	в РП-10 кВ ТП-35.	-	0,4	Нестандартне присидання	Південний центр	10/18/2024
102/35-7/2018	3/2/2018	102/35-7/2018	3/7/2018	200	споживання	-	ЛЕП-110 кВ відгалуженням від ПЛ-110 кВ «Ямна-Ворохта».	-	0,4	Нестандартне присидання	Південний центр	3/10/2020
131/35-49/2019	3/15/2019	131/35-49/2019	3/20/2019	322	споживання	-	ЛЕП-110 кВ «Ямна-Ворохта».	-	0,4	Нестандартне присидання	Південний центр	3/20/2019
182/35-75/2021	3/17/2021	182/35-75/2021	4/22/2021	500	споживання	2	на опорі №392 ПЛ-10 кВ присидання "ТП-305"	-	10	Нестандартне присидання	Південний центр	5/18/2022
290/35-143/2019	6/12/2019	290/35-143/2019	6/12/2019	900	споживання	-	ЛЕП-110 кВ «Ямна-Ворохта».	-	0,4	Нестандартне присидання	Південний центр	8/13/2021
343/35-151/2021	4/29/2021	343/35-151/2021	-	250	споживання	-	в РП-10 кВ ТП-386.	-	0,4	Нестандартне присидання	Південний центр	7/5/2021
409/35-107/2018	5/22/2018	409/35-107/2018	6/19/2018	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ присидання "Чорногора",.	-	10	Нестандартне присидання	Південний центр	6/19/2018
541/35-182/2014	11/4/2014	541/35-182/2014	11/4/2014	120	споживання	-	ЛЕП-110 кВ відгалуженням від ПЛ-110 кВ «Ямна-Ворохта».	-	10	Нестандартне присидання	Південний центр	3/17/2015
616/35-241/2017	10/26/2017	616/35-241/2017	11/27/2017	16	споживання	-	ЛЕП-110 кВ відгалуженням від ПЛ-110 кВ «Ямна-Ворохта».	-	10	Нестандартне присидання	Південний центр	11/29/2017
85/35-6/2018	2/9/2018	85/35-6/2018	3/5/2018	450	споживання	-	опора №361 ПЛ-10 кВ присидання "ТП-264".	-	10	Нестандартне присидання	Південний центр	1/19/2022
004864091221 1 08 07 4 000000 I	12/9/2021	-	11/26/2021	146.89	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №10 по вул. Целеніча	-	0,4	Нестандартне присидання	Центральний центр	5/24/2022
005372231221 1 08 07 3 000000 I	12/23/2021	-	12/11/2021	40	споживання	-	в РП-10 кВ ТП-428	-	0,4	Нестандартне присидання	Центральний центр	5/9/2022
005611050122 1 08 07 4 000000 I	1/5/2022	-	12/21/2021	68.86	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку по вул. Української Дивізії, 29	-	0,4	Нестандартне присидання	Центральний центр	7/18/2022
69/24-46/2016	3/10/2016	69/24-46/2016	3/28/2016	200	споживання	-	в РП-10 кВ ТП-262	-	0,4	Нестандартне присидання	Центральний центр	8/4/2023
003654041121 2 08 07 4 000000 I	11/4/2021	-	11/3/2021	100	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-100,4 кВ (власник ТОВ "Еко-Ідего").	-	0,4	Нестандартне присидання	Центральний центр	-
004654211221 1 08 04 1 000000 I	12/21/2021	-	12/8/2021	30	споживання	-	РП-35 кВ ПС-110/35/10 "Поліниця".	-	0,4	Стандартне присидання	Південний центр	6/13/2023
005406130122 1 08 07 3 000000 I	1/13/2022	-	12/30/2021	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-565	-	0,4	Нестандартне присидання	Центральний центр	2/8/2022
005597140122 1 08 04 1 000000 I	1/14/2022	-	12/31/2021	50	споживання	-	РП-10 кВ ПС "Поліниця 35/10 кВ"	-	0,4	Стандартне присидання	Південний центр	4/5/2024
005507140122 1 08 04 1 000000 I	1/14/2022	-	12/31/2021	50	споживання	-	РП-10 кВ ПС "Поліниця 35/10 кВ"	-	0,4	Стандартне присидання	Південний центр	12/22/2023
005501140122 1 08 04 1 000000 I	1/14/2022	-	12/31/2021	30	споживання	-	РП-10 кВ ПС "Поліниця 35/10 кВ"	-	0,4	Стандартне присидання	Південний центр	2/1/2024
005509140122 1 08 04 1 000000 I	1/14/2022	-	12/31/2021	50	споживання	-	РП-10 кВ ПС "Поліниця 35/10 кВ"	-	0,4	Стандартне присидання	Південний центр	12/21/2023
005499140122 1 08 04 1 000000 I	1/14/2022	-	12/31/2021	50	споживання	-	РП-10 кВ ПС-35/10 "Поліниця".	-	0,4	Стандартне присидання	Південний центр	12/21/2023
002530220921 1 08 7 3 000000 I	9/22/2021	-	9/8/2021	120	споживання	2	в РП-0,4 кВ ТП-545.	-	0,4	Нестандартне присидання	Центральний центр	11/11/2021
219/24-197/2021	4/9/2021	219/24-197/2021	4/14/2021	1666	споживання	3	приска в КЛ-10 кВ "ПС Зв'язок - ЗТП-1003" та КЛ-10 кВ "ТП-35 - ТП-122"	-	0,4	Нестандартне присидання	Центральний центр	8/1/2023
598/24-522/2017	11/21/2017	598/24-522/2017	1/26/2018	276,5	споживання	2	ЛЕП-10 кВ «Крихівці-ТП-15» та ЛЕП-10 кВ «ТП-483-ТП-427»	-	0,4	Нестандартне присидання	Центральний центр	12/29/2023
798/24-629/2018	11/14/2018	798/24-629/2018	2/22/2019	3764	споживання	-	ПС-35/10 кВ "ЦНДЛ"	-	0,4	Нестандартне присидання	Центральний центр	-
000015190124 1 08 07 1 000000 I	1/19/2024	-	1/5/2024	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-513	6223073174067303	0,4	Стандартне присидання	Центральний центр	11/13/2024
000141180124 1 08 04 3 000000 I	1/18/2024	-	1/5/2024	200	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчанськ-330"	6223449545163499	0,4	Нестандартне присидання	Південний центр	2/7/2024
000193230124 1 08 03 3 000000 I	1/23/2024	-	1/9/2024	7	споживання	-	в РП-6кВт ПС "Коломия"	6223007297712859	0,4	Нестандартне присидання	Східний центр	2/2/2024
000066190124 1 08 04 1 000000 I	1/19/2024	-	1/9/2024	45	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчанськ-330"	6226192186334018	0,4	Стандартне присидання	Південний центр	2/2/2024

000052170124 1 08 02 1 000000 1	1/17/2024	-	1/9/2024	45	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6227738429863498	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	1/23/2024
000279230124 1 08 04 3 000000 1	1/23/2024	-	1/10/2024	280	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6226214473893230	0.4	Нестандартне присидання	Південний центр	1/26/2024
000208240124 1 08 04 1 000000 1	1/24/2024	-	1/11/2024	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ярмечє пр.ТП-35- 4	6224332701255598	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/8/2024
000229260124 1 08 07 2 000000 1	1/26/2024	-	1/11/2024	8	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будівлю №59 по вул. Гетьмана Мазепи	6220232713662538	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	2/9/2024
000296290124 1 08 07 3 000000 1	1/29/2024	-	1/16/2024	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-24-492	6223834199824726	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	2/8/2024
000878310124 1 08 07 1 000000 1	1/31/2024	-	1/17/2024	10	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ПС ЦНДЛ - ЗТП-24-203"	6223036439560289	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	2/22/2024
000879310124 1 08 07 1 000000 1	1/31/2024	-	1/17/2024	10	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ПС ЦНДЛ - ЗТП-24-203"	6225557790815488	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	2/22/2024
000880310124 1 08 07 1 000000 1	1/31/2024	-	1/17/2024	10	споживання	2	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ПС ЦНДЛ - ЗТП-24-203"	6225411238355038	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	2/22/2024
000249290124 1 08 02 3 000000 1	1/29/2024	-	1/17/2024	11	споживання	-	опора 0,4 кВ № 1279 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від ЦТП-28-624	6225503968848999	0.23	Нестандартне присидання	Карпатський центр	2/29/2024
000881310124 1 08 07 1 000000 1	1/31/2024	-	1/17/2024	10	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ПС ЦНДЛ - ЗТП-24-203"	6220107919713998	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	2/22/2024
000378300124 1 08 04 1 000000 1	1/30/2024	-	1/17/2024	20	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микулечин	6228420562136319	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/9/2024
000379300124 1 08 04 1 000000 1	1/30/2024	-	1/17/2024	20	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр. Микулечин	6220028640357898	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/9/2024
000882310124 1 08 07 1 000000 1	1/31/2024	-	1/17/2024	10	споживання	2	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ПС ЦНДЛ - ЗТП-24-203"	6223249709707099	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	2/22/2024
000883310124 1 08 07 1 000000 1	1/31/2024	-	1/18/2024	10	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ПС ЦНДЛ - ЗТП-24-203"	6228827539731789	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	2/22/2024
000380310124 1 08 04 1 000000 1	1/31/2024	-	1/18/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр. Микулечин	6222544121286289	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/5/2024
000381310124 1 08 04 1 000000 1	1/31/2024	-	1/18/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр. Микулечин	6226755673161601	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/6/2024
000226310124 1 08 04 1 000000 1	1/31/2024	-	1/18/2024	30	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Ярмечє"	6224334285481489	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/9/2024
000884310124 1 08 07 1 000000 1	1/31/2024	-	1/18/2024	10	споживання	2	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ПС ЦНДЛ - ЗТП-24-203"	6222325302590604	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	2/22/2024
000885310124 1 08 07 1 000000 1	1/31/2024	-	1/18/2024	10	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ПС ЦНДЛ - ЗТП-24-203"	6225634887421355	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	2/22/2024
000363310124 1 08 04 1 000000 1	1/31/2024	-	1/18/2024	49	споживання	-	РП-10 кВ ПС-35/10 "Ярмечє"	6226292279498592	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/19/2024
000364310124 1 08 04 1 000000 1	1/31/2024	-	1/18/2024	49	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Ярмечє"	6220909782380338	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/19/2024
000365310124 1 08 04 1 000000 1	1/31/2024	-	1/18/2024	49	споживання	-	РП-10 кВ ПС-35/10 "Ярмечє"	6229932933317499	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/19/2024
000377310124 1 08 04 1 000000 1	1/31/2024	-	1/19/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр. Микулечин	622224880243999	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/6/2024
000216010224 1 08 04 1 000000 1	2/1/2024	-	1/19/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6227389842564298	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/19/2024
000217010224 1 08 04 1 000000 1	2/1/2024	-	1/19/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6229573670180999	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/19/2024
000218010224 1 08 04 1 000000 1	2/1/2024	-	1/19/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6226140930909049	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/19/2024
000219010224 1 08 04 1 000000 1	2/1/2024	-	1/19/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 Ворохта	6224029574726899	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/19/2024
000220010224 1 08 04 1 000000 1	2/1/2024	-	1/19/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 Ворохта	6220818523562878	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/19/2024
000221010224 1 08 04 1 000000 1	2/1/2024	-	1/19/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 Ворохта	6225634311684498	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/19/2024
000222010224 1 08 04 1 000000 1	2/1/2024	-	1/19/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6223821460047212	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/19/2024
000223010224 1 08 04 1 000000 1	2/1/2024	-	1/19/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6223686629006598	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/19/2024
000224010224 1 08 04 1 000000 1	2/1/2024	-	1/19/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6228323920072038	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/19/2024
000225010224 1 08 04 1 000000 1	2/1/2024	-	1/19/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6222875617928749	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/19/2024
000481010224 1 08 04 1 000000 1	2/1/2024	-	1/19/2024	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6225353500241874	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/19/2024
000389050224 1 08 07 3 000000 1	2/5/2024	-	1/23/2024	133.7	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-420	6225957751263298	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	2/14/2024
000523060224 1 08 07 3 000000 1	2/6/2024	-	1/23/2024	520	споживання	-	в РП-10 кВ ТП-190а та в РП-10 кВ ТП-190	6220486833970406	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	6/17/2024
000492050224 1 08 04 3 000000 1	2/5/2024	-	1/23/2024	200	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Ярмечє"	6223197980380907	0.4	Нестандартне присидання	Південний центр	2/13/2024
000666070224 1 08 07 3 000000 1	2/7/2024	-	1/24/2024	1570	споживання	-	в РП-10 кВ ТП-24-1018	6222298538935899	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	2/22/2024
000580060224 1 08 04 1 000000 1	2/6/2024	-	1/24/2024	30	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Ярмечє"	6220790673679909	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/15/2024
000581060224 1 08 04 1 000000 1	2/6/2024	-	1/24/2024	10	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Ярмечє"	6226537101713288	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/23/2024
000647080224 1 08 03 1 000000 1	2/8/2024	-	1/25/2024	15	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-26-82	6224577443106890	0.4	Стандартне присидання	Східний центр	2/12/2024
000393070224 1 08 04 1 000000 1	2/7/2024	-	1/25/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микулечин	6223671589685189	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/19/2024
000687080224 1 08 04 1 000000 1	2/8/2024	-	1/26/2024	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан 330"	6225098277951120	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	2/14/2024

000726080224 1 08 04 1 000000 I	2/8/2024	-	1/26/2024	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6227499415132069	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	7/18/2024
000705090224 1 08 04 1 000000 I	2/9/2024	-	1/29/2024	25	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6227125803254089	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	2/16/2024
000665090224 1 08 04 5 000000 I	2/9/2024	-	1/29/2024	1	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на ПЛ-10 кВ приєднання ТП-19-	6228838348338498	10	Тимчасове приєднання (по КСР)	Південний центр	-
000638120224 1 08 07 2 000000 I	2/12/2024	-	1/29/2024	1	споживання	-	опора 10 кВ ПЛ-10 кВ "ПС Тисмениця пр. Хомківка"	6229583617316598	10	Тимчасове приєднання (по КСР)	Центральний центр	-
000776120224 1 08 01 5 000000 I	2/12/2024	-	1/29/2024	1	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 36 ПЛ-10 кВ	6224349959992503	10	Тимчасове приєднання (по КСР)	Західний центр	-
000778120224 1 08 01 5 000000 I	2/12/2024	-	1/29/2024	1	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 86 ПЛ-0.4 кВ ПЛ-10 кВ	6224311031253789	0.23	Тимчасове приєднання (по КСР)	Західний центр	-
000777120224 1 08 01 5 000000 I	2/12/2024	-	1/29/2024	1	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 86 ПЛ-10 кВ	6226433284437999	10	Тимчасове приєднання (по КСР)	Західний центр	-
000702090224 1 08 04 1 000000 I	2/9/2024	-	1/29/2024	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6222994654130792	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	2/22/2024
000697120224 1 08 04 1 000000 I	2/12/2024	-	1/30/2024	20	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр. Миклушин	6228008525690353	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	2/14/2024
000821120224 1 08 04 1 000000 I	2/12/2024	-	1/30/2024	10	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС-Ямна пр. Миклушин	6225638299798789	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	2/29/2024
000822120224 1 08 04 1 000000 I	2/12/2024	-	1/30/2024	10	споживання	-	РП-10 кВ ПС Ямна пр. Миклушин	6228533186752589	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	2/29/2024
000823120224 1 08 04 1 000000 I	2/12/2024	-	1/30/2024	10	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр. Миклушин	6223568650030635	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	2/29/2024
000824120224 1 08 04 1 000000 I	2/12/2024	-	1/30/2024	10	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр. Миклушин	6229273796952237	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	2/29/2024
000825120224 1 08 04 1 000000 I	2/12/2024	-	1/30/2024	10	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр. Миклушин	6224601473137979	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	2/29/2024
000499010224 1 08 07 3 000000 I	2/1/2024	-	1/31/2024	500	споживання	-	РП-10 кВ ТП-80	6229343249120536	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	2/7/2024
000653120224 1 08 07 3 000000 I	2/13/2024	-	1/31/2024	326	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "КТП-565 - ГТП-492"	6224290366490604	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	3/15/2024
000803130224 1 08 04 1 000000 I	2/13/2024	-	1/31/2024	30	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6227025378942836	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	2/27/2024
000802130224 1 08 04 1 000000 I	2/13/2024	-	1/31/2024	30	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6226450583500866	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	2/27/2024
000625080224 1 08 04 1 000000 I	2/8/2024	-	1/31/2024	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 135 ПЛ-10 кВ	6220003597600003	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	2/12/2024
000624080224 1 08 04 1 000000 I	2/8/2024	-	1/31/2024	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 135 ПЛ-10 кВ	6229858834006835	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	2/12/2024
000814130224 1 08 04 1 000000 I	2/13/2024	-	1/31/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр. Миклушин	6225063136406259	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	2/27/2024
000623080224 1 08 04 1 000000 I	2/8/2024	-	1/31/2024	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 135 ПЛ-10 кВ	6228364748378311	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	2/12/2024
000622080224 1 08 04 1 000000 I	2/8/2024	-	1/31/2024	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 135 ПЛ-10 кВ	6221343507193368	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	2/12/2024
000621080224 1 08 04 1 000000 I	2/8/2024	-	1/31/2024	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 135 ПЛ-10 кВ	6227014452529498	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	2/12/2024
000620080224 1 08 04 1 000000 I	2/8/2024	-	1/31/2024	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 135 ПЛ-10 кВ	6225166829934058	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	2/12/2024
000619080224 1 08 04 1 000000 I	2/8/2024	-	1/31/2024	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 135 ПЛ-10 кВ	6224113787848499	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	2/12/2024
000618080224 1 08 04 1 000000 I	2/8/2024	-	1/31/2024	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 135 ПЛ-10 кВ	6226575182992576	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	2/12/2024
000617080224 1 08 04 1 000000 I	2/8/2024	-	1/31/2024	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 135 ПЛ-10 кВ	6228884123733899	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	2/12/2024
000616080224 1 08 04 1 000000 I	2/8/2024	-	1/31/2024	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 135 ПЛ-10 кВ	6224021778692398	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	2/12/2024
000615080224 1 08 04 1 000000 I	2/8/2024	-	1/31/2024	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 135 ПЛ-10 кВ	6226626562800590	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	2/12/2024
000613080224 1 08 04 1 000000 I	2/8/2024	-	2/1/2024	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 135 ПЛ-10 кВ	6221447122220399	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	2/12/2024
000612080224 1 08 04 1 000000 I	2/8/2024	-	2/1/2024	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 135 ПЛ-10 кВ	6225940248741459	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	2/12/2024
000611080224 1 08 04 1 000000 I	2/8/2024	-	2/1/2024	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 135 ПЛ-10 кВ	6229227020158729	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	2/12/2024
000877160224 1 08 07 3 000000 I	2/16/2024	-	2/2/2024	180	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-292	6227759045425998	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	3/8/2024
000830160224 1 08 02 3 000000 I	2/16/2024	-	2/5/2024	20	споживання	-	на вхідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ приєднання	6228221663395999	0.4	Нестандартне приєднання	Карпатський центр	2/28/2024
000831160224 1 08 02 3 000000 I	2/16/2024	-	2/6/2024	25	споживання	-	на вхідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ приєднання	6225509056766528	0.4	Нестандартне приєднання	Карпатський центр	2/28/2024
000832160224 1 08 02 3 000000 I	2/16/2024	-	2/6/2024	30	споживання	-	на вхідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ приєднання	6227147474333001	0.4	Нестандартне приєднання	Карпатський центр	2/28/2024
000834160224 1 08 02 3 000000 I	2/16/2024	-	2/6/2024	25	споживання	-	на вхідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ приєднання	6225882637198403	0.4	Нестандартне приєднання	Карпатський центр	2/28/2024
000917190224 1 08 04 1 000000 I	2/19/2024	-	2/6/2024	40	споживання	-	РП-10 кВ ЩТП-35-231	6220416672011181	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	3/5/2024
000995200224 1 08 07 2 000000 I	2/20/2024	-	2/6/2024	11	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №66 по вул. Васильянок	6224786835860749	0.23	Нестандартне приєднання	Центральний центр	6/12/2024
000914200224 1 08 04 1 000000 I	2/20/2024	-	2/7/2024	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6223835694805999	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/17/2024
000932200224 1 08 04 1 000000 I	2/20/2024	-	2/7/2024	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6221409546654569	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/14/2024
000933200224 1 08 04 1 000000 I	2/20/2024	-	2/7/2024	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6221337933704798	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/17/2024

000934200224 1 08 04 1 000000 1	2/20/2024	-	2/7/2024	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6229644211735756	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/14/2024
000935200224 1 08 04 1 000000 1	2/20/2024	-	2/7/2024	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6222819241743198	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/14/2024
000936200224 1 08 04 1 000000 1	2/20/2024	-	2/7/2024	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6220622543908799	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/18/2024
000937200224 1 08 04 1 000000 1	2/20/2024	-	2/7/2024	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6227445318955818	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/14/2024
000938200224 1 08 04 1 000000 1	2/20/2024	-	2/7/2024	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6227140652814167	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/14/2024
000939200224 1 08 04 1 000000 1	2/20/2024	-	2/7/2024	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6229757734446604	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/18/2024
001018200224 1 08 04 1 000000 1	2/20/2024	-	2/7/2024	12	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямня пр.ТП-35- 264	6221085817601802	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/19/2024
001042200224 1 08 04 1 000000 1	2/20/2024	-	2/7/2024	12	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямня пр.ТП-35- 264	6229100322720389	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/19/2024
001043200224 1 08 04 1 000000 1	2/20/2024	-	2/7/2024	12	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямня пр.ТП-35- 264	6229928407536898	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/19/2024
001044200224 1 08 04 1 000000 1	2/20/2024	-	2/7/2024	8	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямня пр.ТП-35- 264	6227615708571869	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/19/2024
001045200224 1 08 04 1 000000 1	2/20/2024	-	2/7/2024	12	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямня пр.ТП-35- 264	6229629480950038	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/19/2024
001046200224 1 08 04 1 000000 1	2/20/2024	-	2/7/2024	8	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямня пр.ТП-35- 264	6220558176546698	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/19/2024
001047200224 1 08 04 1 000000 1	2/20/2024	-	2/7/2024	8	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямня ТП-35-264	6222301169616322	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/19/2024
001048200224 1 08 04 1 000000 1	2/20/2024	-	2/7/2024	8	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямня пр.ТП-35- 264	6225790581048598	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/19/2024
001049200224 1 08 04 1 000000 1	2/20/2024	-	2/7/2024	8	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямня пр.ТП-35- 264	6224973896245608	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/19/2024
001050200224 1 08 04 1 000000 1	2/20/2024	-	2/7/2024	8	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямня ТП-35-264	6228897218672854	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/19/2024
001051200224 1 08 04 1 000000 1	2/20/2024	-	2/7/2024	8	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямня ТП-35-264	6226050322432568	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/19/2024
000693190224 1 08 05 3 000000 1	2/19/2024	-	2/8/2024	159	споживання	-	РП-10 кВ ТП-428	6222039917260999	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	3/1/2024
001019220224 1 08 07 3 000000 1	2/22/2024	-	2/8/2024	30	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ на фасаді будинку №5 по вул. Вірменська	6229973625553730	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	3/22/2024
000965220224 1 08 07 3 000000 1	2/22/2024	-	2/8/2024	20	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ на фасаді будинку №26 по вул. Чорновола	6225555772437714	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	3/7/2024
001079230224 1 08 07 1 000000 1	2/23/2024	-	2/9/2024	49	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ЗТП-24-279 - КТП-24-567"	6222447209174068	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	3/8/2024
000905230224 1 08 02 3 000000 1	2/23/2024	-	2/9/2024	300	споживання	-	опора ПЛ-10 кВ приднання «Пересаль».	6224571709618531	0.4	Нестандартне приднання	Карпатський центр	3/11/2024
000996210224 1 08 02 1 000000 1	2/21/2024	-	2/9/2024	30	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6224328254573903	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	3/1/2024
001006210224 1 08 02 1 000000 1	2/21/2024	-	2/9/2024	40	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6227918597440904	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	3/5/2024
001065260224 1 08 01 3 000000 1	2/26/2024	-	2/12/2024	10	споживання	-	опора № 618 ПЛ-0,23 кВ Л-1 від КТП-23-319	6227159069643458	0.23	Нестандартне приднання	Західний центр	3/6/2024
001027220224 1 08 02 1 000000 1	2/22/2024	-	2/12/2024	30	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6221789462924849	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	3/19/2024
001211260224 1 08 04 1 000000 1	2/26/2024	-	2/13/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ пр. Рівня ПС 110/35/10 кВ Ямня	6223071450212699	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/6/2024
001210260224 1 08 04 1 000000 1	2/26/2024	-	2/13/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ пр. Рівня ПС 110/35/10 кВ Ямня	6221092311192766	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/6/2024
000983220224 1 08 04 3 000000 1	2/22/2024	-	2/14/2024	10	споживання	-	на виходах проводу із напряженого затискача на опорі 0,4 кВ № 31 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6225989199929798	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	3/19/2024
001086260224 1 08 02 1 000000 1	2/26/2024	-	2/14/2024	50	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6224318009424999	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	3/12/2024
001103270224 1 08 02 3 000000 1	2/27/2024	-	2/14/2024	20	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6225904157789189	0.4	Нестандартне приднання	Карпатський центр	2/29/2024
001286280224 1 08 04 1 000000 1	2/28/2024	-	2/15/2024	30	споживання	-	РП-10 кВ ЩТП-35-231	6225407840529068	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/11/2024
001234280224 1 08 04 1 000000 1	2/28/2024	-	2/15/2024	25	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6220598912337405	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/13/2024
001335040324 1 08 07 1 000000 1	3/4/2024	-	2/19/2024	49.5	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-285	6227404981107058	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	3/18/2024
001635050324 1 08 03 3 000000 1	3/5/2024	-	2/20/2024	80	споживання	-	в РП-0,4 кВ БКТП-26-248	6226377602222452	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	3/25/2024
001199050324 1 08 04 1 000000 1	3/5/2024	-	2/21/2024	20	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-35-304	6224655629353100	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/28/2024
001435060324 1 08 07 1 000000 1	3/6/2024	-	2/21/2024	49	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-1015	6224749437445038	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	3/11/2024
001436060324 1 08 07 1 000000 1	3/6/2024	-	2/21/2024	49	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-1015	6228683391138598	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	3/11/2024
001342050324 1 08 04 1 000000 1	3/5/2024	-	2/21/2024	45	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6227304358900677	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/19/2024
001265060324 1 08 04 1 000000 1	3/6/2024	-	2/22/2024	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6226675772586188	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/29/2024
001266060324 1 08 04 1 000000 1	3/6/2024	-	2/22/2024	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6227165504708999	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/29/2024
001267060324 1 08 04 1 000000 1	3/6/2024	-	2/22/2024	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6222124893602659	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/27/2024
001268060324 1 08 04 1 000000 1	3/6/2024	-	2/22/2024	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6222289915914903	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/29/2024

001269060324 1 08 04 1 000000 I	3/6/2024	-	2/22/2024	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6220274320535508	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	3/29/2024
001270060324 1 08 04 1 000000 I	3/6/2024	-	2/22/2024	30	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6228357461416969	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	3/29/2024
001271060324 1 08 04 1 000000 I	3/6/2024	-	2/22/2024	30	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6222522958285689	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	3/29/2024
001344060324 1 08 04 1 000000 I	3/6/2024	-	2/22/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6228037216502469	0.23	Стандартне приєднання	Південний центр	3/7/2024
001488110324 1 08 07 2 000000 I	3/11/2024	-	2/26/2024	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-29-424	6220961765037034	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	3/25/2024
001386080324 1 08 02 1 000000 I	3/8/2024	-	2/27/2024	15	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ приєднання	6227510787785057	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	3/19/2024
001385080324 1 08 02 1 000000 I	3/8/2024	-	2/27/2024	12	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ приєднання	6223569516419599	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	3/19/2024
001358080324 1 08 02 1 000000 I	3/8/2024	-	2/27/2024	50	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ приєднання	6226206280250820	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	3/29/2024
001531120324 1 08 07 3 000000 I	3/12/2024	-	2/27/2024	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-24-428	6221845919516689	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	3/15/2024
001568120324 1 08 07 3 000000 I	3/12/2024	-	2/27/2024	25	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-24-428	6223887772344899	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	3/15/2024
001387080324 1 08 02 1 000000 I	3/8/2024	-	2/27/2024	12	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ приєднання	6225445538246298	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	3/21/2024
001339110324 1 08 04 1 000000 I	3/11/2024	-	2/27/2024	30	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6228110333708399	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	3/21/2024
001502140324 1 08 07 3 000000 I	3/14/2024	-	2/29/2024	350	споживання	2	РП-10 кВ КТПП-24-426	6228751225067589	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	3/28/2024
001443120324 1 08 02 1 000000 I	3/12/2024	-	2/29/2024	35	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ приєднання	6220161165802399	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	3/14/2024
001441120324 1 08 02 1 000000 I	3/12/2024	-	2/29/2024	30	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ приєднання	6225698560758508	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	3/13/2024
001343140324 1 08 07 3 000000 I	3/4/2024	-	2/29/2024	120	споживання	-	РП-0,4 кВ КТПП-29-462	6224893570010489	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	3/19/2024
001643150324 1 08 07 1 000000 I	3/15/2024	-	3/1/2024	10	споживання	2	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ПС ЦНДЛ - ЗТП-24-203"	6222515027559980	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	3/15/2024
001486150324 1 08 07 1 000000 I	3/15/2024	-	3/1/2024	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1163 ПЛ-0,4 кВ Л-19	6227652256340698	0.23	Стандартне приєднання	Центральний центр	3/20/2024
001381140324 1 08 05 1 000000 I	3/14/2024	-	3/4/2024	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приєднання	6225895224544601	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	3/14/2024
001800190324 1 08 04 1 000000 I	3/19/2024	-	3/6/2024	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6220739267882010	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	4/5/2024
001621210324 1 08 02 3 000000 I	3/21/2024	-	3/8/2024	100	споживання	-	опора ПЛ-10 кВ приєднання "Верховина"	6220659190104802	0.4	Нестандартне приєднання	Карпатський центр	3/25/2024
001823210324 1 08 04 1 000000 I	3/21/2024	-	3/8/2024	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6222591484449999	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	4/4/2024
001786220324 1 08 04 1 000000 I	3/22/2024	-	3/11/2024	40	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ПТ-35-264	622451682425880S	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	3/29/2024
001873220324 1 08 04 1 000000 I	3/22/2024	-	3/11/2024	20	споживання	-	РП-10 кВ ЩТП-35-231	6222533315411149	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	3/29/2024
001763260324 1 08 01 3 000000 I	3/26/2024	-	3/12/2024	300	споживання	-	РП-6 кВ ЗТП-25-511	6221658421252167	0.4	Нестандартне приєднання	Західний центр	4/8/2024
001889260324 1 08 07 3 000000 I	3/26/2024	-	3/12/2024	5	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-24-428	6225249345269445	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	10/7/2024
001728220324 1 08 02 1 000000 I	3/22/2024	-	3/12/2024	15	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ приєднання	6224280939284602	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	4/2/2024
001835260324 1 08 04 2 000000 I	3/26/2024	-	3/13/2024	250	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6229666840061598	0.4	Нестандартне приєднання	Південний центр	3/29/2024
001808260324 1 08 02 3 000000 I	3/26/2024	-	3/13/2024	50	споживання	-	опора ПЛ-10 кВ приєднання "Верховина"	6220959530593888	0.4	Нестандартне приєднання	Карпатський центр	3/28/2024
001836280324 1 08 01 3 000000 I	3/28/2024	-	3/14/2024	2200	споживання	-	РП-35 кВ ПС 35/10/6 кВ «Озерна».	6227229537547389	35	Нестандартне приєднання	Західний центр	4/5/2024
001802280324 1 08 04 1 000000 I	3/28/2024	-	3/15/2024	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6226500834194999	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/17/2024
001803280324 1 08 04 1 000000 I	3/28/2024	-	3/15/2024	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6222925974716989	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/17/2024
001760190324 1 08 04 1 000000 I	3/19/2024	-	3/6/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микуличин	6229136190751041	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	4/9/2024
001503200324 1 08 04 3 000000 I	3/20/2024	-	3/7/2024	430	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта".	6229948919097734	10	Нестандартне приєднання	Південний центр	4/15/2024
001530200324 1 08 04 3 000000 I	3/20/2024	-	3/7/2024	1570	споживання	-	в РП-10 кВ проєктної ТП	6222502818178718	10	Нестандартне приєднання	Південний центр	4/17/2024
001804210324 1 08 06 3 000000 I	3/21/2024	-	3/7/2024	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-11	6225776486260096	0.4	Нестандартне приєднання	Східний центр	4/11/2024
001815210324 1 08 07 1 000000 I	3/21/2024	-	3/7/2024	15	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-127	6222836263362372	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	4/8/2024
001797220324 1 08 04 1 000000 I	3/22/2024	-	3/11/2024	25	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6221508052258299	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	4/17/2024
001771260324 1 08 01 3 000000 I	3/26/2024	-	3/12/2024	700	споживання	-	РП-6 кВ ЗТП-25-431	6229475289051189	0.4	Нестандартне приєднання	Західний центр	7/23/2024
001710260324 1 08 02 3 000000 I	3/26/2024	-	3/13/2024	320	споживання	-	опора 10 кВ ПЛ-10 кВ приєднання "Перевал"	6220066073152199	0.4	Нестандартне приєднання	Карпатський центр	4/23/2024
001833260324 1 08 01 3 000000 I	3/26/2024	-	3/13/2024	5	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЩТП-23-405	6225327387014368	0.23	Нестандартне приєднання	Західний центр	4/11/2024
001988280324 1 08 07 2 000000 I	3/28/2024	-	3/14/2024	140	споживання	-	ПС 110/10 Ринь	6229880464562207	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	4/18/2024
002216290324 2 08 07 3 000000 I	3/29/2024	-	3/15/2024	4000	генерація	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 кВ "Озерна"	6226701745944901	10	Нестандартне приєднання	Центральний центр	5/2/2024

001809290324 1 08 04 2 000000 1	3/29/2024	-	3/18/2024	120	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6222982595388968	0.4	Нестандартне приєднання	Південний центр	4/9/2024
001827290324 1 08 04 3 000000 1	3/29/2024	-	3/18/2024	600	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6229209087490698	0.4	Нестандартне приєднання	Південний центр	7/12/2024
002082020424 1 08 07 1 000000 1	4/2/2024	-	3/19/2024	20	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ на фасаді будинку №5 по вул. Вірменська	6222719412408700	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	4/5/2024
001983290324 1 08 02 1 000000 1	3/29/2024	-	3/19/2024	15	споживання	-	на вхідних контактах лінійного роз'єднувача на опорах ПЛ-10 кВ приєднання на ПЛ-10 кВ приєднання	6221763257194048	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	4/25/2024
001996030424 1 08 03 1 000000 1	4/3/2024	-	3/20/2024	11	споживання	-	Молодятин ПС 35/10 кВ Печеніжин	6227681258039289	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	4/8/2024
002192020424 1 08 04 2 000000 1	4/2/2024	-	3/20/2024	215	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6227899257827909	0.4	Нестандартне приєднання	Південний центр	4/22/2024
002089030424 1 08 07 1 000000 1	4/3/2024	-	3/20/2024	49	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-442	6229619050420229	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	4/25/2024
002035030424 1 08 04 1 000000 1	4/3/2024	-	3/21/2024	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6225644848368299	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	4/25/2024
002137040424 1 08 04 3 000000 1	4/4/2024	-	3/21/2024	160	електрозарядна станція	-	в РП-6 кВ ЗТП-30-440	6221870330886818	0.4	Нестандартне приєднання	Південний центр	5/7/2024
002027030424 1 08 04 1 000000 1	4/3/2024	-	3/21/2024	40	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6226729437262541	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	4/12/2024
002036030424 1 08 04 1 000000 1	4/3/2024	-	3/21/2024	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6223507954862998	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	4/22/2024
002040040424 1 08 04 1 000000 1	4/4/2024	-	3/22/2024	25	споживання	-	РП-10 кВ КТП-35-285	6226091313076698	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	4/10/2024
002131050424 1 08 02 1 000000 1	4/5/2024	-	3/26/2024	8	споживання	-	РП-10 кВ КТП-20-231	6226915940277507	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	4/23/2024
002130050424 1 08 02 1 000000 1	4/5/2024	-	3/26/2024	8	споживання	-	РП-10 кВ КТП-20-231	6222081722637401	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	4/23/2024
002128050424 1 08 02 1 000000 1	4/5/2024	-	3/26/2024	8	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-20-231	6220787455529715	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	4/23/2024
002129050424 1 08 02 1 000000 1	4/5/2024	-	3/26/2024	8	споживання	-	РП-10 кВ КТП-20-231	6227710065236268	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	4/23/2024
002135050424 1 08 02 1 000000 1	4/5/2024	-	3/26/2024	8	споживання	-	РП-10 кВ КТП-20-231	6221371655888479	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	4/23/2024
002118050424 1 08 02 1 000000 1	4/5/2024	-	3/26/2024	8	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-20-231	6220332802794912	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	4/23/2024
002117050424 1 08 02 1 000000 1	4/5/2024	-	3/26/2024	8	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-20-231	6229980205257349	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	4/23/2024
002218090424 1 08 03 2 000000 1	4/9/2024	-	3/26/2024	120	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-26-114	6220765820553278	0.4	Нестандартне приєднання	Східний центр	4/17/2024
002171090424 1 08 02 3 000000 1	4/9/2024	-	3/27/2024	450	споживання	-	на вхідних контактних з'єднаннях опори №204 в стовпох ЗТП-435 ПЛ-10кВ	6229589183152030	10	Нестандартне приєднання	Карпатський центр	4/8/2024
002037080424 1 08 05 3 000000 1	4/8/2024	-	3/27/2024	120	електрозарядна станція	-	РП-10 кВ ТП-31-349	6221180236043689	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	4/15/2024
002065100424 1 08 07 2 000000 1	4/10/2024	-	3/27/2024	230	споживання	-	РП-0,4 кВ ТП-724	6228268225216399	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	4/23/2024
002272100424 1 08 07 2 000000 1	4/10/2024	-	3/27/2024	240	споживання	-	в РП-10 кВ ТП-239	6221802827792159	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	4/25/2024
002176100424 1 08 04 1 000000 1	4/10/2024	-	3/28/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклуличин	6224639717374611	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	4/22/2024
002149120424 1 08 03 1 000000 1	4/12/2024	-	3/29/2024	10	споживання	-	на ПЛ-10 кВ приєднання Молодятин ПС 35/10 кВ Печеніжин	6224980569164765	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	4/19/2024
002299110424 1 08 04 1 000000 1	4/11/2024	-	3/29/2024	25	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6229412679162698	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	5/1/2024
002385120424 1 08 04 1 000000 1	4/12/2024	-	4/1/2024	10	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6228189477326698	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	4/23/2024
002231160424 1 08 07 3 000000 1	4/16/2024	-	4/2/2024	5	споживання	-	на виходах проводу із навантаженого записки на опори 0,4 кВ №1/205 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6222343905871104	0.23	Нестандартне приєднання	Центральний центр	4/17/2024
002364150424 1 08 04 1 000000 1	4/15/2024	-	4/2/2024	12	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6228016839690599	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	5/2/2024
002376150424 1 08 04 1 000000 1	4/15/2024	-	4/2/2024	25	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6227049446957039	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	4/30/2024
002377150424 1 08 04 1 000000 1	4/15/2024	-	4/2/2024	25	споживання	-	РП-110 кВ ПС-11/35/10 "Ворохта"	6226899574535896	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	4/30/2024
002317160424 1 08 02 1 000000 1	4/16/2024	-	4/3/2024	30	споживання	-	на опори ПЛ-10 кВ приєднання Текуча	6222573343286931	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	4/25/2024
002263160424 1 08 01 1 000000 1	4/16/2024	-	4/3/2024	50	споживання	-	на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ приєднання Копанки ПС 35/10кВ Озерна	6223371384506108	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	4/18/2024
002346180424 1 08 04 1 000000 1	4/18/2024	-	4/5/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклуличин	6225230188646039	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	4/24/2024
002513220424 1 08 07 3 000000 1	4/22/2024	-	4/8/2024	15	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ на фасаді будинку №90/1 по вул. Шевченка	6224985982851680	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	7/5/2024
002236190424 1 08 05 3 000000 1	4/19/2024	-	4/8/2024	500	споживання	-	опора № 152 ПЛ-10 кВ "Маріяміль"	6229056303898989	10	Нестандартне приєднання	Центральний центр	4/29/2024
002627010524 1 08 07 3 000000 1	5/1/2024	-	4/17/2024	30	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "КТП-565 - ГКТП-492"	6226337507158106	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	5/3/2024
002629010524 1 08 07 3 000000 1	5/1/2024	-	4/17/2024	30	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "КТП-565 - ГКТП-492"	6220767574325249	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	5/3/2024
13024-86/2021	2/17/2021	13024-86/2021	2/26/2021	140	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-162	-	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	2/22/2024
001434140324 2 08 04 6 000000 1	3/14/2024	-	3/4/2024	9000	генерація	-	в РП-35 кВ ПС 35/10/6 кВ Стариця	6220351309383799	35	Нестандартне приєднання	Південний центр	5/8/2024
002419160424 1 08 03 3 000000 1	4/16/2024	-	4/2/2024	10	споживання	-	в РП-6кВ ПС Коломия	6225670377742598	0.23	Нестандартне приєднання	Східний центр	5/8/2024
002556220424 1 08 04 1 000000 1	4/22/2024	-	4/9/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ пр.Миклуличин ПС 110/35/10 кВ Ямна	6228834129858189	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	5/9/2024

002906230424 1 08 04 1 000000 1	4/23/2024	-	4/10/2024	20	споживання	-	РП-10 кВ КТП-35-213	6220867170092809	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/21/2024
002907230424 1 08 04 1 000000 1	4/23/2024	-	4/10/2024	30	споживання	-	РП-10 кВ КТП-35-213	6223120469659198	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/21/2024
002555230424 1 08 04 1 000000 1	4/23/2024	-	4/10/2024	5	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микулечин	6226096621323449	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/10/2024
002559250424 1 08 04 1 000000 1	4/25/2024	-	4/12/2024	20	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микулечин	622776323369839	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/10/2024
002560250424 1 08 04 1 000000 1	4/25/2024	-	4/12/2024	10	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микулечин	6223791846552307	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/10/2024
002710260424 1 08 04 1 000000 1	4/26/2024	-	4/15/2024	5	споживання	-	РП-10 кВКТП-35-285	6221126556770398	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/21/2024
002506230424 1 08 07 5 000000 1	4/23/2024	-	4/16/2024	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-332	6225905531895877	0.4	Тимчасове приднання (по КСР)	Центральний центр	-
002507300424 1 08 01 4 000000 1	4/30/2024	-	4/16/2024	8	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-630 Цалыя (власник філії Калуська ТЕЦ ТОВ «КОНСТАНТА»)	6229339632509702	0.4	Тимчасове приднання (по КСР)	Західний центр	-
002631010524 1 08 07 3 000000 1	5/1/2024	-	4/17/2024	30	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ КТП-565 - ГКТП-492	6228707247933601	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	5/6/2024
002554260424 1 08 04 1 000000 1	4/26/2024	-	4/17/2024	20	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микулечин	6222394990249398	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/22/2024
002634010524 1 08 07 3 000000 1	5/1/2024	-	4/17/2024	30	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ КТП-565 - ГКТП-492	6228717781776277	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	5/6/2024
002717010524 1 08 04 1 000000 1	5/1/2024	-	4/18/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микулечин	6229493082026208	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/24/2024
002666020524 1 08 07 1 000000 1	5/2/2024	-	4/18/2024	49.5	споживання	-	в РП-10 кВ СКТП-29-682	6228869295542279	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/10/2024
003015010524 1 08 04 1 000000 1	5/1/2024	-	4/18/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 Ворохта	6228979618379229	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/24/2024
002641060524 1 08 07 3 000000 1	5/6/2024	-	4/22/2024	600	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-51	6222794526311598	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	6/3/2024
002684020524 1 08 02 1 000000 1	5/2/2024	-	4/22/2024	10	споживання	-	опора ПЛ-10 кВ пр.Бурукт	6221352881604099	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	5/17/2024
002518250424 1 08 04 1 000000 1	4/25/2024	-	4/22/2024	33	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-30-409	6226108900567698	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/13/2024
002708030524 1 08 02 1 000000 1	5/3/2024	-	4/22/2024	10	споживання	-	опора ПЛ-10 кВ пр.Яблуниця	6227096379544816	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	5/22/2024
002716060524 1 08 04 1 000000 1	5/6/2024	-	4/23/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микулечин	6220001655140736	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/15/2024
002725070524 1 08 06 1 000000 1	5/7/2024	-	4/23/2024	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі ПЛ-10 кВ №12681	6227835433362223	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	5/20/2024
002677080524 1 08 07 3 000000 1	5/8/2024	-	4/24/2024	1057	споживання	-	в РП-110 кВ ПС 110/10 Ринь	6222890735639617	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	12/3/2024
002909070524 1 08 04 1 000000 1	5/7/2024	-	4/24/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Риня	6224339416029848	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/6/2024
002910070524 1 08 04 1 000000 1	5/7/2024	-	4/24/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Риня	6227401391883561	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/6/2024
002640080524 2 08 07 3 000000 1	5/8/2024	-	4/24/2024	999.58	генерація	-	існуюча КЛ-10 кВ ПС Загілля - КТП-29-789	6224321521914789	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	5/20/2024
002856080524 1 08 04 1 000000 1	5/8/2024	-	4/25/2024	20	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 Яремче	6226047429633037	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/29/2024
002857080524 1 08 04 1 000000 1	5/8/2024	-	4/25/2024	20	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 Яремче	6223701417964319	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/29/2024
002821090524 1 08 03 3 000000 1	5/9/2024	-	4/26/2024	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №89 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6228404163849789	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	11/6/2024
002858090524 1 08 04 1 000000 1	5/9/2024	-	4/26/2024	30	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 Яремче	6222357373252798	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/29/2024
002859090524 1 08 04 1 000000 1	5/9/2024	-	4/26/2024	20	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 Яремче	6225114039011205	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/29/2024
002861090524 1 08 04 1 000000 1	5/9/2024	-	4/26/2024	30	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 Яремче	6224586070063089	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/29/2024
002862090524 1 08 04 1 000000 1	5/9/2024	-	4/26/2024	20	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 Яремче	6226028555100589	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/29/2024
002864090524 1 08 04 1 000000 1	5/9/2024	-	4/26/2024	20	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 Яремче	6224109456970701	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/29/2024
002865090524 1 08 04 1 000000 1	5/9/2024	-	4/26/2024	20	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 Яремче	6221447907239039	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/29/2024
002779090524 1 08 02 1 000000 1	5/9/2024	-	4/27/2024	30	споживання	-	РП-10 кВ КТП-20-140	6227345291631976	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	5/15/2024
002741100524 1 08 02 1 000000 1	5/10/2024	-	4/29/2024	50	споживання	-	опора ПЛ-10 кВ пр.Рожнів	6223602378300603	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	5/24/2024
002782100524 1 08 02 1 000000 1	5/10/2024	-	4/29/2024	21	споживання	-	опора ПЛ-10 кВ пр.Бурукт	6222873662695799	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	5/13/2024
002750130524 1 08 07 3 000000 1	5/13/2024	-	4/29/2024	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1246 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6221233853582398	0.23	Нестандартне приднання	Центральний центр	5/29/2024
002921140524 1 08 07 2 000000 1	5/14/2024	-	4/30/2024	320	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-1016	6224900871168424	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	5/28/2024
002852130524 1 08 04 3 000000 1	5/13/2024	-	4/30/2024	10	споживання	-	РП-0,4 кВ вул.Соборна, 163а (ПЛ-0,4 кВ Л-16 від ЗТП-30- 431)	6228391929485498	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	5/17/2024
002831130524 1 08 04 1 000000 1	5/13/2024	-	4/30/2024	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 Ворохта	6221610124171598	10	Стандартне приднання	Південний центр	5/30/2024
003041140524 1 08 04 1 000000 1	5/14/2024	-	5/1/2024	30	споживання	-	РП-110 кВ ПС Богородичини- 330	6226121960230289	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/14/2024
002822100524 1 08 02 1 000000 1	5/10/2024	-	5/1/2024	10	споживання	-	опора ПЛ-10 кВ пр.Космач	6220816006843092	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	5/14/2024
003010150524 1 08 01 3 000000 1	5/15/2024	-	5/8/2024	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 87 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП	6225604522130852	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	5/27/2024

002955170524 1 08 07 3 000000 1	5/17/2024	-	5/10/2024	471.7	споживання	-	в РП-10 кВ ТП-571 та КЛ-10 кВ РП-24-6 - ЗТП-24-528 пр.РП-6	6227553921216588	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	5/30/2024
003228230524 1 08 04 1 000000 1	5/23/2024	-	5/10/2024	7	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-35-304	6223995016882989	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	5/31/2024
002959170524 1 08 07 3 000000 1	5/17/2024	-	5/10/2024	27	споживання	-	в РП-10 кВ Арматурний завод	6224945155147189	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	5/30/2024
001647180324 1 08 04 3 000000 1	3/18/2024	-	3/5/2024	100	споживання	-	РП-110 кВ ПС Богородчан-330	6220655238184789	0.4	Нестандартне присидання	Південний центр	4/30/2024
002090010424 1 08 01 2 000000 1	4/1/2024	-	3/18/2024	261	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-23-220	6223386724036240	0.4	Нестандартне присидання	Західний центр	4/25/2024
002245010424 1 08 03 3 000000 1	4/1/2024	-	3/18/2024	150	споживання	-	в РП-10 кВз КТП-26-541	6228683817600908	0.4	Нестандартне присидання	Східний центр	5/27/2024
002628070524 1 08 02 3 000000 1	5/7/2024	-	4/24/2024	420	споживання	-	опора 10 кВ ПЛ-10 кВ присидання Перевал	6226856963959899	0.4	Нестандартне присидання	Карпатський центр	6/3/2024
003111130524 1 08 03 2 000000 1	5/13/2024	-	4/29/2024	100	споживання	-	на шпильках трансформатора	6222608947331103	0.4	Нестандартне присидання	Східний центр	6/9/2024
003021100524 1 08 04 1 000000 1	5/10/2024	-	4/29/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС Богородчан-330	6229118962811489	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/21/2024
003128130524 1 08 03 2 000000 1	5/13/2024	-	4/29/2024	60	споживання	-	на шпильках трансформатора	6223664397951789	0.4	Нестандартне присидання	Східний центр	6/7/2024
003022100524 1 08 04 1 000000 1	5/10/2024	-	4/29/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС Богородчан-330	6226861842777069	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/21/2024
003023100524 1 08 04 1 000000 1	5/10/2024	-	4/29/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС Богородчан-330	6224623385749068	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/21/2024
003024100524 1 08 04 1 000000 1	5/10/2024	-	4/29/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС Богородчан-330	6229445657982099	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/21/2024
003025100524 1 08 04 1 000000 1	5/10/2024	-	4/29/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС Богородчан-330	6221318704842855	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/21/2024
003026100524 1 08 04 1 000000 1	5/10/2024	-	4/30/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС Богородчан-330	6223324581171888	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/21/2024
003067130524 1 08 04 2 000000 1	5/13/2024	-	4/30/2024	320	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі №486/1 ПЛ-10 кВ	6225644220618430	10	Нестандартне присидання	Південний центр	6/5/2024
003042140524 1 08 04 1 000000 1	5/14/2024	-	5/1/2024	49	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 Ярмче	6226341063039247	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	6/5/2024
003034140524 1 08 04 1 000000 1	5/14/2024	-	5/1/2024	49	споживання	-	РП-35 кВ ПС 35/10 Ярмче	6225107603770798	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	6/5/2024
002929160524 1 08 02 1 000000 1	5/16/2024	-	5/6/2024	50	споживання	-	опора ПЛ-10 кВ пр.Волова	6228666708572489	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	6/5/2024
002970170524 1 08 04 1 000000 1	5/17/2024	-	5/6/2024	25	споживання	-	РП-110 кВ ПС Богородчан-330	6223643144158708	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	6/9/2024
002971170524 1 08 04 1 000000 1	5/17/2024	-	5/6/2024	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС Богородчан-330	6224572304521579	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	6/9/2024
002972170524 1 08 04 1 000000 1	5/17/2024	-	5/6/2024	25	споживання	-	РП-110 кВ ПС Богородчан-330	6226861946885289	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	6/9/2024
003102210524 1 08 01 1 000000 1	5/21/2024	-	5/7/2024	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ присидання	6227720875940613	0.4	Стандартне присидання	Західний центр	6/13/2024
003024210524 1 08 07 1 000000 1	5/21/2024	-	5/7/2024	38	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-189	6229059838324836	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	6/3/2024
003210210524 1 08 04 1 000000 1	5/21/2024	-	5/8/2024	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС Богородчан-330	6227036408731789	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	6/9/2024
003330220524 1 08 04 3 000000 1	5/22/2024	-	5/9/2024	900	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 Ярмче	6225455833807300	0.4	Нестандартне присидання	Південний центр	6/17/2024
003059230524 1 08 07 2 000000 1	5/23/2024	-	5/9/2024	1000	споживання	-	опора 10 кВ № 5 ПЛ-10 кВ присидання Чукалівка	6229933509034903	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	7/25/2024
003374230524 1 08 07 1 000000 1	5/23/2024	-	5/9/2024	15	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-185	6224347494909546	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	6/12/2024
002930160524 1 08 02 1 000000 1	5/16/2024	-	5/9/2024	42	споживання	-	опора ПЛ-10 кВ пр.Буркут	6226942686207698	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	6/5/2024
003196230524 1 08 04 3 000000 1	5/23/2024	-	5/10/2024	400	споживання	-	РП-110 кВ ПС Богородчан-330	6224979984483368	10	Нестандартне присидання	Південний центр	6/7/2024
003120240524 1 08 02 1 000000 1	5/24/2024	-	5/13/2024	30	споживання	-	опора ПЛ-10 кВ пр.Ясенів	6222736718835698	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	6/10/2024
003238280524 1 08 04 1 000000 1	5/28/2024	-	5/15/2024	12	споживання	-	РП-110 кВ ПС Богородчан-330	6227976813482701	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	6/4/2024
003345300524 1 08 07 3 000000 1	5/30/2024	-	5/16/2024	720	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-444	6225581420906377	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	6/27/2024
003333300524 1 08 03 2 000000 1	5/30/2024	-	5/16/2024	141.5	споживання	-	в РП-6кВз ЗТП-26-74	622857087930773Q	0.4	Нестандартне присидання	Східний центр	6/11/2024
003272300524 1 08 03 2 000000 1	5/30/2024	-	5/16/2024	92.17	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-26-31	622304982550427L	0.4	Нестандартне присидання	Східний центр	6/5/2024
003198300524 1 08 07 3 000000 1	5/30/2024	-	5/16/2024	920	споживання	-	врізка в існуючі КЛ-10 кВ ЗТП-24-414-II - ЗТП-24-415-II та КЛ-10 кВ ЗТП-24-414-I - ЗТП-24-	6224989681234194	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	6/10/2024
003341300524 1 08 07 2 000000 1	5/30/2024	-	5/16/2024	100	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-24-243	6225065735633999	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	6/20/2024
003127290524 1 08 01 1 000000 1	5/29/2024	-	5/16/2024	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі №43 ПЛ-10 кВ	6220025738489661	0.4	Стандартне присидання	Західний центр	6/5/2024
003347310524 1 08 07 1 000000 1	5/31/2024	-	5/17/2024	50	споживання	-	врізка в існуючі КЛ-10 кВ КТП-24-563 - КТП-24-564	6222060986402398	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	6/18/2024
003206290524 1 08 02 1 000000 1	5/29/2024	-	5/17/2024	20	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр.Яблунівця	6225888669552969	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	6/3/2024
003577030624 1 08 03 1 000000 1	6/3/2024	-	5/20/2024	49.5	споживання	-	на врізці КЛ-6кВз ЗТП-26-27 - ЗТП-26-82	6227513926809599	0.4	Стандартне присидання	Східний центр	8/28/2024
003297310524 1 08 02 1 000000 1	5/31/2024	-	5/20/2024	10	споживання	-	на опорі ПЛ-10 кВ пр.Річка	6229005489714269	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	6/28/2024
003202030624 1 08 01 2 000000 1	6/3/2024	-	5/20/2024	60	споживання	-	РП-0,4 кВ ЗТП-25-532	6226327584262447	0.4	Нестандартне присидання	Західний центр	6/28/2024

003170300524 1 08 04 1 000000 I	5/30/2024	-	5/20/2024	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ присидання Тисменичани ПС 35/10 кВ Цицків	6229157478916789	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	6/10/2024
003171300524 1 08 04 1 000000 I	5/30/2024	-	5/20/2024	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ присидання Тисменичани ПС 35/10 кВ Цицків	6224059908436419	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	6/10/2024
003285030624 1 08 04 1 000000 I	6/3/2024	-	5/21/2024	25	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклушин	6228699443427039	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	6/12/2024
003404030624 1 08 02 1 000000 I	6/3/2024	-	5/21/2024	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 3 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6229830520732799	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	6/19/2024
003493040624 1 08 07 3 000000 I	6/4/2024	-	5/21/2024	1000	споживання	-	в РП-10 кВ ПС Автолініймаш 110/10 кВ	6226792418906398	10	Нестандартне присидання	Центральний центр	6/13/2024
003483040624 1 08 01 3 000000 I	6/4/2024	-	5/21/2024	10	споживання	-	в РП-17 кВ Л-3 КТП-23-288	6224855213615329	0.4	Нестандартне присидання	Західний центр	10/16/2024
003309070624 1 08 04 2 000000 I	6/7/2024	-	5/27/2024	150	споживання	-	РП-110 кВ ПС Богородчан- 330	6226399586412953	0.4	Нестандартне присидання	Південний центр	6/13/2024
003591110624 1 08 04 1 000000 I	6/11/2024	-	5/29/2024	20	споживання	-	РП-10 кВ КТП-35-231	6223599632993003	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	6/18/2024
003394120624 1 08 04 2 000000 I	6/12/2024	-	5/31/2024	100	споживання	-	РП-0.4 кВ ЗТП-35-169	6229890786940150	0.4	Нестандартне присидання	Південний центр	6/17/2024
003607180624 1 08 04 1 000000 I	6/18/2024	-	6/5/2024	30	споживання	-	РП-10 кВ КТП-35-213	6227641303876888	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	6/27/2024
003608180624 1 08 04 1 000000 I	6/18/2024	-	6/5/2024	30	споживання	-	РП-10 кВ КТП-35-213	6221386540059799	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	6/20/2024
003631140624 1 08 02 1 000000 I	6/14/2024	-	6/5/2024	15	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр. Перевал	6224718783660998	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	6/26/2024
002116050424 1 08 02 1 000000 I	4/5/2024	-	3/27/2024	16	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр. Яблунівця	6229782052021689	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	4/10/2024
003479210524 1 08 07 3 000000 I	5/21/2024	-	5/7/2024	1020	споживання	-	в РП-10 кВ ПС 110/10 Автолініймаш	6226075938040850	10	Нестандартне присидання	Центральний центр	7/4/2024
003299290524 1 08 01 1 000000 I	5/29/2024	-	5/15/2024	35	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-25-509	6221965728803429	0.4	Стандартне присидання	Західний центр	7/9/2024
003174270524 1 08 01 1 000000 I	5/27/2024	-	5/16/2024	45	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-25-1002	6227324716185989	0.4	Стандартне присидання	Західний центр	7/9/2024
003200270524 1 08 01 1 000000 I	5/27/2024	-	5/16/2024	39	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-25-508	6229529541332689	0.4	Стандартне присидання	Західний центр	7/10/2024
003189050624 1 08 04 3 000000 I	6/5/2024	-	5/23/2024	750	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ присидання	6223235263681744	0.4	Нестандартне присидання	Південний центр	7/3/2024
003807120624 1 08 07 2 000000 I	6/12/2024	-	5/29/2024	237	споживання	-	в РП-0.4 кВ ТП-566	6229092063488059	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	7/2/2024
003562130624 1 08 02 1 000000 I	6/13/2024	-	6/3/2024	20	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр. Текуча	6228234636123567	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	7/2/2024
003760190624 1 08 07 2 000000 I	6/19/2024	-	6/5/2024	145	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-181	6224195686133321	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	7/16/2024
003566180624 1 08 05 3 000000 I	6/18/2024	-	6/5/2024	2000	генерація	-	на повітряних опорах ПЛ-10 кВ "Земснаряд-1" від ПС- 110/35/10 "Бурштин"	6222599668956468	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	9/18/2024
003685190624 1 08 04 1 000000 I	6/19/2024	-	6/6/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклушин	6228139453081759	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	7/2/2024
003765250624 1 08 01 1 000000 I	6/25/2024	-	6/11/2024	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ присидання	6227001558532899	0.4	Стандартне присидання	Західний центр	7/8/2024
003957260624 1 08 07 3 000000 I	6/26/2024	-	6/12/2024	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №4609 ПЛ-0.4 кВ Л-1	6221789259479848	0.23	Нестандартне присидання	Центральний центр	7/8/2024
003678240624 1 08 02 2 000000 I	6/24/2024	-	6/13/2024	137	споживання	-	опера 10 кВ ПЛ-10 кВ присидання "Лікарня"	6222908439182457	0.4	Нестандартне присидання	Карпатський центр	7/11/2024
003981280624 1 08 07 2 000000 I	6/28/2024	-	6/14/2024	40	споживання	-	у ВРП-0.4 кВ будівлю №179 по вул. Мазепи	6229618765154514	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	7/3/2024
003705250624 1 08 02 1 000000 I	6/25/2024	-	6/14/2024	10	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр.Буркут	6226153072630029	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	7/9/2024
003706250624 1 08 02 1 000000 I	6/25/2024	-	6/14/2024	10	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр.Буркут	6229137574499618	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	7/9/2024
003714250624 1 08 02 1 000000 I	6/25/2024	-	6/14/2024	10	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр.Буркут	6224370585805689	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	7/9/2024
003882260624 1 08 04 1 000000 I	6/26/2024	-	6/14/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклушин	622953062585948	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	7/4/2024
003707250624 1 08 02 1 000000 I	6/25/2024	-	6/14/2024	10	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр.Буркут	6229924184610707	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	7/9/2024
003708250624 1 08 02 1 000000 I	6/25/2024	-	6/14/2024	10	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр.Буркут	6220882826756581	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	7/9/2024
003883260624 1 08 04 1 000000 I	6/26/2024	-	6/14/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклушин	6221875688897829	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	7/5/2024
003709250624 1 08 02 1 000000 I	6/25/2024	-	6/14/2024	10	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр.Буркут	6221468451593014	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	7/9/2024
003770270624 1 08 04 1 000000 I	6/27/2024	-	6/14/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклушин	6229170244798999	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	7/5/2024
003710250624 1 08 02 1 000000 I	6/25/2024	-	6/14/2024	10	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр.Буркут	6221107559031798	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	7/9/2024
003771270624 1 08 04 1 000000 I	6/27/2024	-	6/14/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклушин	6221082308227600	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	7/5/2024
003711250624 1 08 02 1 000000 I	6/25/2024	-	6/14/2024	10	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр.Буркут	6229249674494299	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	7/9/2024
003789250624 1 08 02 1 000000 I	6/25/2024	-	6/14/2024	10	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр.Буркут	6228358792208349	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	7/9/2024
004037280624 1 08 07 2 000000 I	6/28/2024	-	6/17/2024	250	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-263	6226880115594128	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	7/19/2024
003830010724 1 08 01 3 000000 I	7/1/2024	-	6/17/2024	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 395 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6225199114761574	0.23	Нестандартне присидання	Західний центр	7/25/2024
003884260624 1 08 04 1 000000 I	6/26/2024	-	6/17/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклушин	6226349215670856	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	7/5/2024

003885260624 1 08 04 1 000000 1	6/26/2024	-	6/17/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклушчин	6228802877300599	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/5/2024
003808280624 1 08 07 2 000000 1	6/28/2024	-	6/18/2024	140	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ЗТП-24-208 - ЗТП-24-211"	6223876533086289	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	7/8/2024
003772250624 1 08 04 2 000000 1	6/25/2024	-	6/18/2024	80	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6227923251627199	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	7/4/2024
004061010724 1 08 04 1 000000 1	7/1/2024	-	6/18/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6225855192714469	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/19/2024
004030010724 1 08 04 1 000000 1	7/1/2024	-	6/18/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6226296608762948	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/19/2024
004069020724 1 08 04 1 000000 1	7/2/2024	-	6/19/2024	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6225854023059392	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/17/2024
004101040724 1 08 04 1 000000 1	7/4/2024	-	6/21/2024	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6229255308720499	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/18/2024
003955050724 1 08 01 2 000000 1	7/5/2024	-	6/21/2024	100	споживання	-	РП-0.4 кВ ЗТП-25-511	6225991139590695	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	7/26/2024
004074080724 1 08 04 1 000000 1	7/8/2024	-	6/26/2024	49.9	споживання	-	в РП-6 кВ ТП-30-215	6224318968698999	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/18/2024
004177090724 1 08 04 1 000000 1	7/9/2024	-	6/26/2024	10	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклушчин	6228113164223728	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/29/2024
004187100724 1 08 07 3 000000 1	7/10/2024	-	6/26/2024	50	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-24-3	6220612731068304	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	7/17/2024
004528100724 1 08 07 1 000000 1	7/10/2024	-	6/26/2024	20	споживання	-	місце врізки в існуючу КЛ-10 кВ "ЗТП-24-142 - ЗТП-24-276"	6223567527189199	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/8/2024
004619100724 1 08 07 3 000000 1	7/10/2024	-	6/27/2024	615	споживання	-	в РП-10 кВ ТП-245	6221426350408689	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/12/2024
004029100724 1 08 02 1 000000 1	7/10/2024	-	7/1/2024	15	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр.Ясина	6223188393334808	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/25/2024
004083110724 1 08 02 1 000000 1	7/11/2024	-	7/2/2024	15	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр.Перевал	6229955004624659	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/13/2024
004084110724 1 08 02 1 000000 1	7/11/2024	-	7/2/2024	15	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр.Перевал	6221675371287838	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/13/2024
004107110724 1 08 02 1 000000 1	7/11/2024	-	7/2/2024	8	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр.Перевал	6220627450649305	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/5/2024
004163120724 1 08 04 3 000000 1	7/12/2024	-	7/2/2024	200	споживання	-	РП-10 кВ ЗТП-35-169	6221432432700939	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	7/16/2024
004306160724 1 08 01 1 000000 1	7/16/2024	-	7/2/2024	15	споживання	-	у РП-0.4 кВ КТП-23-178	6222467641387904	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	7/25/2024
004060030724 1 08 04 1 000000 1	7/3/2024	-	7/3/2024	50	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклушчин	6223678540780458	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/4/2024
004181150724 1 08 02 1 000000 1	7/15/2024	-	7/3/2024	45	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр.Буковий	6229750413043199	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/25/2024
004307170724 1 08 01 1 000000 1	7/17/2024	-	7/3/2024	15	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-23-178	6225684639984403	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	7/30/2024
004420170724 1 08 04 1 000000 1	7/17/2024	-	7/4/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6225790661961400	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/29/2024
004421170724 1 08 04 1 000000 1	7/17/2024	-	7/4/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6224770229458279	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/29/2024
004351190724 1 08 04 1 000000 1	7/19/2024	-	7/8/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклушчин	6220275632344889	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/31/2024
004320230724 1 08 02 1 000000 1	7/23/2024	-	7/11/2024	7	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр.Яблуниня	6223735867960398	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/7/2024
004449250724 1 08 07 2 000000 1	7/25/2024	-	7/11/2024	370	споживання	-	в РП-10 кВ ТП-146 та РП-10 кВ ТП-21	6228257014255489	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	8/7/2024
004436260724 1 08 01 1 000000 1	7/26/2024	-	7/13/2024	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6222330173474218	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/1/2024
004364240724 1 08 06 3 000000 1	7/24/2024	-	7/15/2024	1200	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приднання	6222528592874499	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	7/31/2024
004497290724 1 08 02 3 000000 1	7/29/2024	-	7/16/2024	5	споживання	-	РП-0.4 кВ ЗТП-28-301	6220459394280799	0.23	Нестандартне приднання	Карпатський центр	7/30/2024
004495290724 1 08 02 3 000000 1	7/29/2024	-	7/16/2024	5	споживання	-	РП-0.4 кВ ЗТП-28-301	6222937002538058	0.23	Нестандартне приднання	Карпатський центр	7/30/2024
004494290724 1 08 02 3 000000 1	7/29/2024	-	7/16/2024	5	споживання	-	РП-0.4 кВ ЗТП-28-301	6221200546049168	0.23	Нестандартне приднання	Карпатський центр	8/20/2024
004682020824 1 08 07 1 000000 1	8/2/2024	-	7/19/2024	10	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-24-566	6224390160821589	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	8/21/2024
004685020824 1 08 07 1 000000 1	8/2/2024	-	7/19/2024	10	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-24-566	6228505355587689	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	8/21/2024
004478310724 1 08 02 3 000000 1	7/31/2024	-	7/22/2024	420	споживання	-	опора ПЛ-10 кВ приднання "Перевал"	6225727570698499	0.4	Нестандартне приднання	Карпатський центр	8/28/2024
004740060824 1 08 01 1 000000 1	8/6/2024	-	7/24/2024	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 805 ПЛ-10 кВ	6225225153482689	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/20/2024
004794060824 1 08 01 1 000000 1	8/6/2024	-	7/24/2024	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 805 ПЛ-10 кВ	6225609167035039	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/20/2024
004795060824 1 08 01 1 000000 1	8/6/2024	-	7/24/2024	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 805 ПЛ-10 кВ	6227622930041889	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/20/2024
00466060824 1 08 04 1 000000 1	8/6/2024	-	7/24/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклушчин	6222136264994200	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/21/2024
004610050824 1 08 05 2 000000 1	8/5/2024	-	7/24/2024	100	споживання	-	опора 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Учинець"	6228502516936051	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	8/7/2024
004862080824 1 08 07 1 000000 1	8/8/2024	-	7/25/2024	15	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-24-189.	622256502910366	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/15/2024
004651080824 1 08 01 3 000000 1	8/8/2024	-	7/25/2024	3	споживання	-	опора 0.4 кВ № 2 ПЛ-0.4 кВ Л- 10 від ЗТП-25-409	6220271055433398	0.23	Нестандартне приднання	Західний центр	8/9/2024
004776080824 1 08 07 2 000000 1	8/8/2024	-	7/25/2024	130	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-170	6228360080819428	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	8/20/2024

00485690824 1 08 04 1 000000 1	8/9/2024	-	7/29/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6226300163942673	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/3/2024
004792080824 1 08 02 1 000000 1	8/8/2024	-	7/29/2024	20	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр.Перевал	6220519465051578	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	8/12/2024
004752070824 1 08 01 1 000000 1	8/7/2024	-	8/1/2024	12	споживання	-	РП-0.4 кВ ЗТП-25-502	6221562957959215	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	8/24/2024
004829150824 1 08 03 2 000000 1	8/15/2024	-	8/1/2024	25	споживання	-	в РЩ-0.4 кВ №147 Л-9 від БКТП-26-248.	6220662699800464	0.4	Нестандартне приєднання	Східний центр	9/13/2024
004978150824 1 08 04 1 000000 1	8/15/2024	-	8/5/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6222894557841617	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/3/2024
004979150824 1 08 04 1 000000 1	8/15/2024	-	8/5/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6220996757648290	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/3/2024
004980150824 1 08 04 1 000000 1	8/15/2024	-	8/5/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6227442283216909	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/3/2024
004981150824 1 08 04 1 000000 1	8/15/2024	-	8/5/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6229469050188317	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/3/2024
004982150824 1 08 04 1 000000 1	8/15/2024	-	8/5/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6227719058942589	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/3/2024
004983150824 1 08 04 1 000000 1	8/15/2024	-	8/5/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6227459607307711	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/3/2024
004984150824 1 08 04 1 000000 1	8/15/2024	-	8/5/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6228404855089858	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/3/2024
004985160824 1 08 04 1 000000 1	8/16/2024	-	8/6/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6225207481520589	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/3/2024
004986150824 1 08 04 1 000000 1	8/15/2024	-	8/6/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6221372951779299	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/3/2024
004974190824 1 08 04 1 000000 1	8/19/2024	-	8/6/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6226683584973186	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/3/2024
004987190824 1 08 04 1 000000 1	8/19/2024	-	8/6/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6227858675996989	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/3/2024
004988190824 1 08 04 1 000000 1	8/19/2024	-	8/6/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6222742712832404	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/3/2024
004989190824 1 08 04 1 000000 1	8/19/2024	-	8/6/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6221093107012507	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/3/2024
004990190824 1 08 04 1 000000 1	8/19/2024	-	8/6/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6221856463692758	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/3/2024
005017190824 1 08 04 1 000000 1	8/19/2024	-	8/6/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6222007049477386	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/3/2024
005018190824 1 08 04 1 000000 1	8/19/2024	-	8/6/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6221184182063099	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/3/2024
005019190824 1 08 04 1 000000 1	8/19/2024	-	8/6/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6222172843185181	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/3/2024
005022190824 1 08 04 1 000000 1	8/19/2024	-	8/6/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6229207600497247	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/3/2024
005026190824 1 08 04 1 000000 1	8/19/2024	-	8/6/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6228583407866607	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/3/2024
004921200824 1 08 06 3 000000 1	8/20/2024	-	8/6/2024	1000	споживання	-	в РП-10 кВ ПС Воронів 35/10 кВ	6227321949873285	0.4	Нестандартне приєднання	Східний центр	9/4/2024
004965190824 1 08 02 1 000000 1	8/19/2024	-	8/6/2024	49	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр.Перевал	6225875948836444	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	8/23/2024
005084200824 1 08 04 1 000000 1	8/20/2024	-	8/7/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6225721427180058	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	8/29/2024
004918210824 1 08 01 3 000000 1	8/21/2024	-	8/7/2024	3	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №10 ПЛ-0.4 кВ Л-10 від	6225264166062038	0.23	Нестандартне приєднання	Західний центр	8/23/2024
005039210824 1 08 04 2 000000 1	8/21/2024	-	8/8/2024	134	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-19-339	6222435083747038	0.4	Нестандартне приєднання	Південний центр	9/13/2024
004967230824 1 08 07 3 000000 1	8/23/2024	-	8/9/2024	2000	споживання	-	в РП-10 кВ ПС 35/10 кВ Лисець	6228637484138389	10	Нестандартне приєднання	Центральний центр	9/5/2024
004976210824 1 08 07 2 000000 1	8/21/2024	-	8/9/2024	120	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-24-565	6229219288265989	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	9/9/2024
004864220824 1 08 05 3 000000 1	8/22/2024	-	8/9/2024	475	споживання	-	Ізоляторах опори ПЛ-10 кВ "ТП-98" ЗТП-54-ЗТП-103.	6226767725299810	10	Нестандартне приєднання	Центральний центр	8/30/2024
005103260824 1 08 04 1 000000 1	8/26/2024	-	8/13/2024	5	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6224259652514589	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/4/2024
004975270824 1 08 07 3 000000 1	8/27/2024	-	8/13/2024	1180	споживання	-	в РП-10 кВ Березівка	6223063085691900	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	9/4/2024
005174270824 1 08 04 1 000000 1	8/27/2024	-	8/14/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6225816108952399	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/20/2024
004966190824 1 08 02 1 000000 1	8/19/2024	-	8/14/2024	45	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі ПЛ-10 кВ пр.Перевал	6220952765709304	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	8/23/2024
005157270824 1 08 04 1 000000 1	8/27/2024	-	8/16/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямів пр.Миклушин	6221299681255214	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/2/2024
005142280824 1 08 02 1 000000 1	8/28/2024	-	8/16/2024	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приєднання	6226042276173916	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	9/3/2024
005203290824 1 08 04 1 000000 1	8/29/2024	-	8/16/2024	25	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6220970493273107	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/16/2024
005314040924 1 08 01 1 000000 1	9/4/2024	-	8/21/2024	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приєднання	6229384232257163	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	9/25/2024
005276030924 1 08 04 1 000000 1	9/3/2024	-	8/22/2024	25	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6225602230677969	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/9/2024
005277030924 1 08 04 1 000000 1	9/3/2024	-	8/22/2024	25	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6222939432445097	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/9/2024
005278030924 1 08 04 1 000000 1	9/3/2024	-	8/22/2024	25	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6227462014126869	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/9/2024
005279030924 1 08 04 1 000000 1	9/3/2024	-	8/22/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6229325999809956	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/9/2024

005257060924 1 08 03 1 000000 1	9/6/2024	-	8/23/2024	27	споживання	-	на ПЛ-6 кВ присидання ТП-15 ПС 110/35/6 кВ Коломия	6225367713830189	0.4	Стандартне присидання	Східний центр	9/20/2024
005225290824 1 08 07 2 000000 1	8/29/2024	-	8/26/2024	180	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-24-566	6224502418595245	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	8/30/2024
005416090924 1 08 07 1 000000 1	9/9/2024	-	8/26/2024	3	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-29-160	6226242385599049	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	9/24/2024
005282030924 1 08 04 1 000000 1	9/3/2024	-	8/28/2024	50	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35- 264	6224055053110689	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	9/5/2024
005433110924 1 08 01 1 000000 1	9/11/2024	-	8/28/2024	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ присидання	6224619537075280	0.4	Стандартне присидання	Західний центр	9/17/2024
005401120924 1 08 07 2 000000 1	9/12/2024	-	8/29/2024	320	споживання	-	в РП-10 кВ ТП-463	6228475543947989	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	9/18/2024
005402110924 1 08 07 1 000000 1	9/11/2024	-	8/29/2024	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6224782270449078	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	9/27/2024
005403110924 1 08 07 1 000000 1	9/11/2024	-	8/29/2024	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6226447295730495	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	9/30/2024
005404110924 1 08 07 1 000000 1	9/11/2024	-	8/29/2024	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6222348713199171	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	9/30/2024
005405110924 1 08 07 1 000000 1	9/11/2024	-	8/29/2024	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6223658326831159	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	9/27/2024
005406110924 1 08 07 1 000000 1	9/11/2024	-	8/29/2024	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6222768157124478	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	9/30/2024
005419090924 1 08 04 1 000000 1	9/9/2024	-	8/30/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклушин	6228155062254798	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	9/19/2024
005479130924 1 08 04 1 000000 1	9/13/2024	-	9/2/2024	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 108 ПЛ-0.4 кВ Л-3 від	6227199408385298	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	9/25/2024
005380110924 1 08 02 1 000000 1	9/11/2024	-	9/4/2024	8	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі № ПЛ-10 кВ присидання	6228542916746125	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	9/30/2024
005491120924 1 08 04 1 000000 1	9/12/2024	-	9/5/2024	50	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35- 264	6229278309348909	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	9/20/2024
005492120924 1 08 04 1 000000 1	9/12/2024	-	9/5/2024	50	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35- 264	6229254489523689	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	9/20/2024
005493120924 1 08 04 1 000000 1	9/12/2024	-	9/5/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35- 264	6228279879548748	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	9/20/2024
005494120924 1 08 04 1 000000 1	9/12/2024	-	9/5/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35- 264	6220349218829918	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	9/20/2024
005495120924 1 08 04 1 000000 1	9/12/2024	-	9/5/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35- 264	6224572030448489	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	9/20/2024
005496120924 1 08 04 1 000000 1	9/12/2024	-	9/5/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35- 264	6222741775002602	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	9/20/2024
005497120924 1 08 04 1 000000 1	9/12/2024	-	9/5/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35- 264	6226003241780801	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	9/20/2024
005498120924 1 08 04 1 000000 1	9/12/2024	-	9/5/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35- 264	6226816173265269	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	9/20/2024
005499120924 1 08 04 1 000000 1	9/12/2024	-	9/5/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35- 264	6225366934220498	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	9/20/2024
005500120924 1 08 04 1 000000 1	9/12/2024	-	9/5/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35- 264	6224968272316998	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	9/20/2024
005568160924 1 08 04 1 000000 1	9/16/2024	-	9/5/2024	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Дельтін пр.Заріччя	6221822981877689	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	9/30/2024
005532200924 1 08 01 1 000000 1	9/20/2024	-	9/6/2024	42	споживання	-	РП-0.4 кВ ЗТП-32-237	6227504328390628	0.4	Стандартне присидання	Західний центр	9/23/2024
005640190924 1 08 04 1 000000 1	9/19/2024	-	9/10/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклушин	6224139459384149	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	9/25/2024
005615260924 1 08 07 3 000000 1	9/26/2024	-	9/12/2024	15	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-24-425	6228745804133688	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	9/26/2024
005697230924 1 08 04 1 000000 1	9/23/2024	-	9/16/2024	20	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклушин	6220421874573906	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	9/25/2024
004437190724 1 08 07 3 000000 1	7/19/2024	-	7/5/2024	2000	УЗЕ	-	опора 10 кВ встановлена на межі земельної ділянки	6224128359345279	10	Нестандартне присидання	Центральний центр	10/17/2024
005444120924 1 08 01 2 000000 1	9/12/2024	-	8/29/2024	20	споживання	-	на вхідних клеммах приладу обліку	6221848586893769	0.4	Нестандартне присидання	Західний центр	10/3/2024
005390160924 1 08 01 3 000000 1	9/16/2024	-	9/2/2024	676	споживання	-	на опорі 10 кВ №38 ПЛ-10 кВ "ПС-110/10 кВ Брошнів пр. Брошнів-І", на опорі 10 кВ	6222868626085049	10	Нестандартне присидання	Західний центр	10/23/2024
005598240924 1 08 07 2 000000 1	9/24/2024	-	9/10/2024	290	споживання	-	у ВРП-0.4 кВ об'єкту	6228797435825498	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	10/9/2024
005623260924 1 08 07 3 000000 1	9/26/2024	-	9/12/2024	35	споживання	-	на вхідних клеммах приладу обліку	6220235000323988	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	10/14/2024
005618260924 1 08 07 3 000000 1	9/26/2024	-	9/12/2024	35	споживання	-	на вхідних клеммах приладу обліку	6222391481821200	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	10/14/2024
005689230924 1 08 04 1 000000 1	9/23/2024	-	9/16/2024	20	споживання	-	на вихідних клеммах відічного автомата у ВРП-0.4 кВ об'єкта	6221064365095403	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/2/2024
005739011024 1 08 03 2 000000 1	10/1/2024	-	9/17/2024	224	споживання	-	у ВРП-0.4 кВ будинку	6228384075078289	0.4	Нестандартне присидання	Східний центр	10/8/2024
005725011024 1 08 07 2 000000 1	10/1/2024	-	9/17/2024	145	споживання	-	у ВРП-0.4 кВ об'єкту	6229483455237958	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	10/1/2024
005679230924 1 08 04 1 000000 1	9/23/2024	-	9/18/2024	49	споживання	-	на вихідних клеммах відічногоавтомата у ВРП-0.4 кВ об'єкта	6221828545781799	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/15/2024
005680230924 1 08 04 1 000000 1	9/23/2024	-	9/18/2024	49	споживання	-	на вихідних клеммах відічного автомата у ВРП-0.4 кВ об'єкта	6224314437048203	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/15/2024
005826021024 1 08 01 3 000000 1	10/2/2024	-	9/18/2024	15	споживання	-	на вхідних клеммах приладу обліку	6226771824671049	0.4	Нестандартне присидання	Західний центр	10/23/2024
005766260924 1 08 04 1 000000 1	9/26/2024	-	9/19/2024	15	споживання	-	на вихідних клеммах відічного автомата у ВРП-0.4 кВ об'єкта	6221155603766699	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/3/2024
005887031024 1 08 06 1 000000 1	10/3/2024	-	9/19/2024	30	споживання	-	на вихідних контактах вхідного комутуючого пристрою 0.4 кВ	6220634120566414	0.4	Стандартне присидання	Східний центр	10/7/2024

005745021024 1 08 07 1 000000 1	10/2/2024	-	9/19/2024	10	споживання	-	на вхідних клеммах приладу обліку	6222566239405345	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	10/11/2024
005857071024 1 08 07 2 000000 1	10/7/2024	-	9/23/2024	120	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ об'єкту	6228415033729950	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	11/19/2024
005949041024 1 08 04 1 000000 1	10/4/2024	-	9/23/2024	45	споживання	-	на вхідних клеммах ввідного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта	6222702164629889	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/9/2024
005992071024 1 08 01 1 000000 1	10/7/2024	-	9/23/2024	11	споживання	2	на вхідних клеммах вхідного комутаційного апарату 0,23 кВ об'єкту	6223928610660972	0.23	Стандартне приєднання	Західний центр	10/22/2024
006108141024 1 08 07 3 000000 1	10/14/2024	-	9/30/2024	2088	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ об'єкту	6225145891778438	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	10/30/2024
006103111024 1 08 04 1 000000 1	10/11/2024	-	9/30/2024	10	споживання	-	на вхідних клеммах ввідного автомата на межі земельної ділянки	6228994398795821	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/30/2024
006089111024 1 08 04 1 000000 1	10/11/2024	-	9/30/2024	40	споживання	-	на вхідних клеммах ввідного автомата на межі земельної ділянки	6228724456162699	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/23/2024
006058141024 1 08 02 2 000000 1	10/14/2024	-	10/1/2024	300	споживання	-	на вхідних клеммах приладу обліку	6228284263058068	0.4	Нестандартне приєднання	Карпатський центр	11/8/2024
005927101024 1 08 05 1 000000 1	10/10/2024	-	10/1/2024	8	споживання	2	на вхідних контактах вхідного комутуючого пристрою 0,4 кВ у ВРЩ-0,4 кВ	6227582156963969	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	10/25/2024
006147161024 1 08 07 2 000000 1	10/16/2024	-	10/2/2024	25	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №8 по вул. Лужинська Лева	6228718902646003	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	10/25/2024
006065161024 1 08 07 2 000000 1	10/16/2024	-	10/2/2024	15	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ об'єкту встановленому на межі земельної ділянки	6229890679646100	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	11/1/2024
006485171024 1 08 07 1 000000 1	10/17/2024	-	10/3/2024	12	споживання	-	на вхідних клеммах приладу обліку у ВРЩ-0,4 на межі земельної ділянки	6229782047096495	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	10/31/2024
006202161024 1 08 02 1 000000 1	10/16/2024	-	10/3/2024	30	споживання	-	на вхідних клеммах приладу обліку	6221201477012753	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	10/17/2024
006112161024 1 08 04 2 000000 1	10/16/2024	-	10/3/2024	145	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку	6227766994688989	0.4	Нестандартне приєднання	Південний центр	10/28/2024
006008111024 1 08 07 3 000000 1	10/11/2024	-	10/3/2024	10	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку на фасаді будинку №35 по вул. Грушевського	6227377221256779	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	10/21/2024
006134171024 1 08 04 2 000000 1	10/17/2024	-	10/4/2024	150	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ об'єкта	6226414807182718	0.4	Нестандартне приєднання	Південний центр	11/6/2024
006307171024 1 08 04 1 000000 1	10/17/2024	-	10/4/2024	20	споживання	-	на вхідних клеммах ввідного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6227249660892102	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/25/2024
006222181024 1 08 04 1 000000 1	10/18/2024	-	10/7/2024	15	споживання	-	на вхідних клеммах ввідного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6224776823410878	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/22/2024
006223181024 1 08 04 1 000000 1	10/18/2024	-	10/7/2024	15	споживання	-	на вхідних клеммах ввідного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6223540696720351	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/22/2024
006267181024 1 08 04 1 000000 1	10/18/2024	-	10/7/2024	12	споживання	-	на вхідних клеммах ввідного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6227555400389389	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/23/2024
006072111024 1 08 04 1 000000 1	10/11/2024	-	10/7/2024	15	споживання	-	на вхідних клеммах ввідного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6228871000171143	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/28/2024
006082111024 1 08 04 1 000000 1	10/11/2024	-	10/7/2024	15	споживання	-	на вхідних клеммах ввідного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6224466422994898	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/28/2024
006083111024 1 08 04 1 000000 1	10/11/2024	-	10/8/2024	15	споживання	-	на вхідних клеммах ввідного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6225411973430039	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/28/2024
006084111024 1 08 04 1 000000 1	10/11/2024	-	10/8/2024	15	споживання	-	на вхідних клеммах ввідного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6222663313707098	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/28/2024
006230181024 1 08 04 1 000000 1	10/18/2024	-	10/8/2024	40	споживання	-	на вхідних клеммах ввідного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6221952927235289	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/30/2024
006085111024 1 08 04 1 000000 1	10/11/2024	-	10/8/2024	15	споживання	-	на вхідних клеммах ввідного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6220274235180796	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/29/2024
006276211024 1 08 02 1 000000 1	10/21/2024	-	10/8/2024	45	споживання	-	на вхідних клеммах приладу обліку	6224149667015878	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	10/23/2024
006309221024 1 08 02 2 000000 1	10/22/2024	-	10/8/2024	202	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ об'єкту	6223424194447218	0.4	Нестандартне приєднання	Карпатський центр	11/6/2024
006115231024 1 08 01 2 000000 1	10/23/2024	-	10/9/2024	180	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ об'єкту	6229649662971399	0.4	Нестандартне приєднання	Західний центр	10/31/2024
006370221024 1 08 04 1 000000 1	10/22/2024	-	10/9/2024	20	споживання	-	на вхідних клеммах ввідного комутаційного апарату	6225511503319862	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	11/12/2024
006204231024 1 08 01 1 000000 1	10/23/2024	-	10/9/2024	50	споживання	-	на вхідних контактах вхідного комутуючого пристрою 0,4 кВ у ВРЩ-0,4 кВ	6227164251826552	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	10/23/2024
006150241024 1 08 07 2 000000 1	10/24/2024	-	10/10/2024	60	споживання	-	ВРП-0,4 кВ об'єкту	6227852379205332	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	10/25/2024
006159211024 1 08 04 1 000000 1	10/21/2024	-	10/10/2024	8	споживання	-	на вхідних клеммах ввідного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6221927805170531	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/31/2024
006160211024 1 08 04 1 000000 1	10/21/2024	-	10/10/2024	8	споживання	-	на вхідних клеммах ввідного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6226943314866468	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/31/2024
006161211024 1 08 04 1 000000 1	10/21/2024	-	10/10/2024	8	споживання	-	на вхідних клеммах ввідного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6223086428331038	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/31/2024
006162211024 1 08 04 1 000000 1	10/21/2024	-	10/10/2024	8	споживання	-	на вхідних клеммах ввідного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6223481630156189	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/31/2024
006163211024 1 08 04 1 000000 1	10/21/2024	-	10/10/2024	8	споживання	-	на вхідних клеммах ввідного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6228315608220304	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/31/2024
006164211024 1 08 04 1 000000 1	10/21/2024	-	10/10/2024	8	споживання	-	на вхідних клеммах ввідного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6224897001426498	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/31/2024
006165211024 1 08 04 1 000000 1	10/21/2024	-	10/10/2024	8	споживання	-	на вхідних клеммах ввідного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6223561578300299	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/31/2024
006166211024 1 08 04 1 000000 1	10/21/2024	-	10/10/2024	8	споживання	-	на вхідних клеммах ввідного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6221042256865389	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/31/2024
006167211024 1 08 04 1 000000 1	10/21/2024	-	10/10/2024	8	споживання	-	на вхідних клеммах ввідного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6226570965250881	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/31/2024
006168211024 1 08 04 1 000000 1	10/21/2024	-	10/10/2024	8	споживання	-	на вхідних клеммах ввідного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6229670421064889	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/31/2024
006169211024 1 08 04 1 000000 1	10/21/2024	-	10/10/2024	8	споживання	-	на вхідних клеммах ввідного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6224508510027349	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/31/2024

006170211024 1 08 04 1 000000 1	10/21/2024	-	-	10/10/2024	8	спокійвання	-	на вихідних клеммах видного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6225373411962298	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/31/2024
006171211024 1 08 04 1 000000 1	10/21/2024	-	-	10/10/2024	8	спокійвання	-	на вихідних клеммах видного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6225187336694921	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/31/2024
006172211024 1 08 04 1 000000 1	10/21/2024	-	-	10/10/2024	8	спокійвання	-	на вихідних клеммах видного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6229132263985578	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/31/2024
006173211024 1 08 04 1 000000 1	10/21/2024	-	-	10/10/2024	8	спокійвання	-	на вихідних клеммах видного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6224360208964511	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/31/2024
006174211024 1 08 04 1 000000 1	10/21/2024	-	-	10/10/2024	8	спокійвання	-	на вихідних клеммах видного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6224947072749039	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/31/2024
006175211024 1 08 04 1 000000 1	10/21/2024	-	-	10/10/2024	8	спокійвання	-	на вихідних клеммах видного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6226447477320799	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/31/2024
006176211024 1 08 04 1 000000 1	10/21/2024	-	-	10/10/2024	8	спокійвання	-	на вихідних клеммах видного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6229197974724675	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/31/2024
006177211024 1 08 04 1 000000 1	10/21/2024	-	-	10/10/2024	8	спокійвання	-	на вихідних клеммах видного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6224946236532148	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/31/2024
006178211024 1 08 04 1 000000 1	10/21/2024	-	-	10/10/2024	8	спокійвання	-	на вихідних клеммах видного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6223171054497972	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/31/2024
006179211024 1 08 04 1 000000 1	10/21/2024	-	-	10/10/2024	8	спокійвання	-	на вихідних клеммах видного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6225842197064059	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/31/2024
006180211024 1 08 04 1 000000 1	10/21/2024	-	-	10/10/2024	8	спокійвання	-	на вихідних клеммах видного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6224065181093598	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/31/2024
006181211024 1 08 04 1 000000 1	10/21/2024	-	-	10/10/2024	8	спокійвання	-	на вихідних клеммах видного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	622289802869289	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/31/2024
006182211024 1 08 04 1 000000 1	10/21/2024	-	-	10/10/2024	8	спокійвання	-	на вихідних клеммах видного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6223978913899089	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/31/2024
006183211024 1 08 04 1 000000 1	10/21/2024	-	-	10/10/2024	8	спокійвання	-	на вихідних клеммах видного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6225578560002489	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/31/2024
006184211024 1 08 04 1 000000 1	10/21/2024	-	-	10/10/2024	8	спокійвання	-	на вихідних клеммах видного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6229953545231679	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/31/2024
006185211024 1 08 04 1 000000 1	10/21/2024	-	-	10/10/2024	8	спокійвання	-	на вихідних клеммах видного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6222519738722741	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/31/2024
006191181024 2 08 07 3 000000 1	10/18/2024	-	-	10/11/2024	4999	генерація	-	в РП-10 кВ проєктної ТП-10/0,4 кВ	6226651379142445	10	Нестандартне присидання	Центральний центр	11/15/2024
006190181024 2 08 07 3 000000 1	10/18/2024	-	-	10/11/2024	4999	генерація	-	в РП-10 кВ проєктної ТП-10/0,4 кВ	6222081784458605	10	Нестандартне присидання	Центральний центр	11/15/2024
006351251024 1 08 07 3 000000 1	10/25/2024	-	-	10/11/2024	620	спокійвання	-	у ВРП-0,4 кВ об'єкту	6227036846389469	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	10/31/2024
006415251024 1 08 02 1 000000 1	10/25/2024	-	-	10/14/2024	10	спокійвання	-	на вхідних клеммах приладу обліку	6224070226282112	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	11/6/2024
00633221024 1 08 04 1 000000 1	10/22/2024	-	-	10/14/2024	49	спокійвання	-	на вихідних клеммах видного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6229886300872989	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	11/13/2024
006371241024 1 08 04 1 000000 1	10/24/2024	-	-	10/15/2024	10	спокійвання	-	на вихідних клеммах видного комутаційного апарату на межі земельної ділянки замовника	6226203475766626	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/28/2024
006401241024 1 08 04 1 000000 1	10/24/2024	-	-	10/15/2024	15	спокійвання	-	на вихідних клеммах видного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6227403614689889	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/31/2024
006402241024 1 08 04 1 000000 1	10/24/2024	-	-	10/16/2024	10	спокійвання	-	на вихідних клеммах видного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6225605657721389	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	11/5/2024
006403241024 1 08 04 1 000000 1	10/24/2024	-	-	10/16/2024	50	спокійвання	-	на вихідних клеммах видного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6227090169202998	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	11/5/2024
006463291024 1 08 04 1 000000 1	10/29/2024	-	-	10/16/2024	30	спокійвання	-	на вихідних клеммах видного автомата у ВРП-0,4 кВ на межі земельної ділянки	622346890956304	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/31/2024
006505301024 1 08 04 1 000000 1	10/30/2024	-	-	10/17/2024	15	спокійвання	-	на вихідних клеммах видного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6224091951933979	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	11/11/2024
006432311024 1 08 01 1 000000 1	10/31/2024	-	-	10/18/2024	10	спокійвання	-	на вихідних контактах вхідного комутуючого пристрою 0,4 кВ	6222272480538701	0.4	Стандартне присидання	Західний центр	10/30/2024
006464291024 1 08 04 1 000000 1	10/29/2024	-	-	10/22/2024	49	спокійвання	-	на вихідних клеммах видного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6223593186669206	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	11/13/2024
006461281024 1 08 04 1 000000 1	10/28/2024	-	-	10/22/2024	49	спокійвання	-	на вихідних клеммах видного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6225931793219298	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/31/2024
006487041124 1 08 04 2 000000 1	11/4/2024	-	-	10/22/2024	100	спокійвання	-	у ВРП-0,4 кВ об'єкта	6224228144791699	0.4	Нестандартне присидання	Південний центр	11/15/2024
006511311024 1 08 02 1 000000 1	10/31/2024	-	-	10/23/2024	10	спокійвання	-	на вхідних клеммах приладу обліку	6227314052782282	0.23	Стандартне присидання	Карпатський центр	11/1/2024
006531041124 1 08 02 1 000000 1	11/4/2024	-	-	10/23/2024	28	спокійвання	-	на вхідних клеммах приладу обліку	6229538187501888	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	11/21/2024
006493301024 1 08 04 1 000000 1	10/30/2024	-	-	10/24/2024	49	спокійвання	-	на вихідних клеммах видного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6222205982781587	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	11/20/2024
006494301024 1 08 04 1 000000 1	10/30/2024	-	-	10/24/2024	50	спокійвання	-	на вихідних клеммах видного автомата у ВРП-0,4 кВ об'єкта на межі земельної ділянки	6224071988996467	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	11/4/2024
006666121124 1 08 02 1 000000 1	11/12/2024	-	-	10/30/2024	50	спокійвання	-	на вхідних клеммах приладу обліку	6229187280227838	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	11/22/2024
006702141124 1 08 01 2 000000 1	11/14/2024	-	-	10/31/2024	200	спокійвання	-	в РП-10 кВ проєктної ТП-10/0,4 кВ	6222748031938316	10	Нестандартне присидання	Західний центр	11/27/2024
006810141124 1 08 04 1 000000 1	11/14/2024	-	-	11/1/2024	30	спокійвання	-	на вихідних клеммах видного автомата у ВРП-0,4 кВ на межі земельної ділянки	6223441276647998	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	11/21/2024
006913151124 1 08 07 3 000000 1	11/15/2024	-	-	11/1/2024	15	спокійвання	-	на вхідних клеммах приладу обліку	6227369292515039	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	11/21/2024
006760151124 1 08 01 1 000000 1	11/15/2024	-	-	11/1/2024	30	спокійвання	-	на вихідних контактах вхідного комутуючого пристрою 0,4 кВ	6225037800530525	0.4	Стандартне присидання	Західний центр	11/29/2024
006698131124 1 08 04 1 000000 1	11/13/2024	-	-	11/4/2024	15	спокійвання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ у РП-0,4 кВ об'єкта	6225254526237954	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	11/18/2024
006746131124 1 08 04 1 000000 1	11/13/2024	-	-	11/4/2024	10	спокійвання	-	на вихідних клеммах видного автомата у ВРП-0,4 кВ на межі земельної ділянки	6228233266336609	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	11/22/2024
006648151124 1 08 04 2 000000 1	11/15/2024	-	-	11/4/2024	265	спокійвання	-	у ВРП-0,4 кВ об'єкта	6227900747758233	0.4	Нестандартне присидання	Південний центр	11/18/2024

006780191124 1 08 01 1 000000 I	11/19/2024	-	11/5/2024	25	споживання	-	на вихідних контактах вхідного комутуючого пристрою 0,4 кВ	6224254107089598	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	11/21/2024
006762191124 1 08 01 3 000000 I	11/19/2024	-	11/5/2024	5	споживання	-	на вихідних контактах вхідного комутуючого пристрою 0,23 кВ	6226425004372191	0.23	Нестандартне приднання	Західний центр	11/22/2024
006811151124 1 08 02 1 000000 I	11/15/2024	-	11/5/2024	30	споживання	-	на вхідних клеммах приладу обліку	622446432165977	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/26/2024
006704151124 1 08 04 1 000000 I	11/15/2024	-	11/5/2024	25	споживання	-	на вихідних клеммах ввідного автомата на межі земельної ділянки	6220142912847389	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/20/2024
006687181124 1 08 04 3 000000 I	11/18/2024	-	11/5/2024	550	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ об'єкта	6226830851402089	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	11/19/2024
006899191124 1 08 07 2 000000 I	11/19/2024	-	11/5/2024	160	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ нежитлового приміщення	6229288374544699	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	11/25/2024
006839181124 1 08 02 1 000000 I	11/18/2024	-	11/6/2024	30	споживання	-	на вхідних клеммах приладу обліку	6222172241681489	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/21/2024
006856181124 1 08 04 1 000000 I	11/18/2024	-	11/6/2024	15	споживання	-	на вихідних клеммах ввідного автомата на межі земельної ділянки	6220540342619406	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/29/2024
006800191124 1 08 02 1 000000 I	11/19/2024	-	11/7/2024	6	споживання	-	на вхідних клеммах приладу обліку	6225985970024149	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	11/22/2024
006738121124 1 08 04 1 000000 I	11/12/2024	-	11/7/2024	10	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ на межі земельної ділянки	6225570828906906	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	11/21/2024
006876221124 1 08 07 2 000000 I	11/22/2024	-	11/11/2024	72.9	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №7 по вул. Петлюри	6220652692374366	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	11/22/2024
003192280524 1 08 02 1 000000 I	5/28/2024	-	5/15/2024	10	споживання	2	опора ПЛ-10 кВ пр.Буркут	6221200770942389	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
006216141024 1 08 04 2 000000 I	10/14/2024	-	10/1/2024	300	споживання	-	РП-35 кВ ПС 35/10 Ярмче	6229940482856402	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	11/27/2024
006280251024 1 08 03 2 000000 I	10/25/2024	-	10/11/2024	120	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-26-37	6224021395245499	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	11/19/2024
000941190224 1 08 06 3 000000 I	2/19/2024	-	2/5/2024	700	споживання	2	в РП-35 кВ ПС 35/10 кВ «Озеряни»	6225538906247941	10	Нестандартне приднання	Східний центр	6/14/2024
004623990824 1 08 07 2 000000 I	8/9/2024	-	7/26/2024	200	споживання	-	РП-10 кВ ЗТП-29-246	6227618633538447	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	12/6/2024
005892041024 2 08 07 3 000000 I	10/4/2024	-	9/30/2024	4500	генерація	-	КЛ-10 кВ від ПС "Автолимаш 110/10 кВ" на межі земельної ділянки замовника	6227682458790598	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	12/24/2024
005893041024 2 08 07 3 000000 I	10/4/2024	-	9/30/2024	4500	генерація	-	КЛ-10 кВ від ПС "Автолимаш 110/10 кВ" на межі земельної ділянки замовника	6225602133152329	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	12/24/2024
005895041024 2 08 07 3 000000 I	10/4/2024	-	9/30/2024	4800	генерація	-	КЛ-10 кВ від ПС "Автолимаш 110/10 кВ" на межі земельної ділянки замовника	6220276515127501	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	12/24/2024
005900041024 2 08 07 3 000000 I	10/4/2024	-	9/30/2024	4500	генерація	-	КЛ-10 кВ від ПС "Автолимаш 110/10 кВ" на межі земельної ділянки замовника	6225336397743768	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	12/24/2024
006594151124 1 08 06 2 000000 I	11/15/2024	-	11/1/2024	51	споживання	-	на ПЛ-10 кВ приднання "Ол. Королівка"	6227176169283299	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	12/2/2024
006897181124 1 08 04 1 000000 I	11/18/2024	-	11/5/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микулечин	6220161156845882	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/11/2024
006859211124 2 08 06 3 000000 I	11/21/2024	-	11/7/2024	3200	генерація	-	в РП-110 кВ ПС-110/35/10 кВ "Тлумач"	6223168847923475	10	Нестандартне приднання	Східний центр	12/26/2024
006819201124 1 08 07 3 000000 I	11/20/2024	-	11/7/2024	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1153 ПЛ-0,4 кВ Л-3 на виходах проводу із	6228470940729099	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	12/12/2024
006865191124 1 08 02 1 000000 I	11/19/2024	-	11/7/2024	20	споживання	-	натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приднання	6221385407116693	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/4/2024
006781221124 1 08 07 3 000000 I	11/22/2024	-	11/8/2024	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1530 ПЛ-0,4 кВ Л-7 на виходах проводу із	6226248214549405	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	12/11/2024
006947251124 1 08 01 3 000000 I	11/25/2024	-	11/11/2024	10	споживання	-	натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 12 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6223187080377481	0.23	Нестандартне приднання	Західний центр	12/4/2024
006941211124 1 08 02 1 000000 I	11/21/2024	-	11/11/2024	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приднання	6220992707255088	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/5/2024
006955251124 1 08 02 1 000000 I	11/25/2024	-	11/12/2024	49	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приднання	6225826920132402	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/2/2024
007168251124 1 08 04 1 000000 I	11/25/2024	-	11/12/2024	30	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6227070911674816	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/12/2024
006868221124 1 08 01 1 000000 I	11/22/2024	-	11/12/2024	50	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приднання	6221280740692489	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	12/12/2024
007101251124 1 08 04 1 000000 I	11/25/2024	-	11/12/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6226110579491788	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/6/2024
007102251124 1 08 04 1 000000 I	11/25/2024	-	11/12/2024	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6222809707656799	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/9/2024
007103261124 1 08 04 1 000000 I	11/26/2024	-	11/13/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6221141734889391	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/9/2024
007104261124 1 08 04 1 000000 I	11/26/2024	-	11/13/2024	30	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6228258904279952	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/9/2024
007105261124 1 08 04 1 000000 I	11/26/2024	-	11/13/2024	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6226414595005729	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/9/2024
006980261124 1 08 02 2 000000 I	11/26/2024	-	11/13/2024	100	споживання	-	опора ПЛ-10 кВ приднання Буркут ПС 110/35/10 кВ «Пльчи»	6223732094640038	0.4	Нестандартне приднання	Карпатський центр	12/11/2024
006935261124 1 08 04 1 000000 I	11/26/2024	-	11/13/2024	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микулечин	6221138922623669	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	12/2/2024
007019261124 1 08 02 1 000000 I	11/26/2024	-	11/13/2024	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приднання	6227299744009904	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/23/2024
007020261124 1 08 02 1 000000 I	11/26/2024	-	11/13/2024	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приднання	6220387742954604	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/23/2024
007022261124 1 08 02 1 000000 I	11/26/2024	-	11/13/2024	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приднання	6229088880095699	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/23/2024
007023261124 1 08 02 1 000000 I	11/26/2024	-	11/13/2024	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приднання	62275559597830886	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/23/2024
007024261124 1 08 02 1 000000 I	11/26/2024	-	11/13/2024	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приднання	6224095952691569	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	12/23/2024

007059281124 1 08 03 1 000000 1	11/28/2024	-	11/14/2024	10	споживання	-	на ПЛ-10 кВ присидання ПС Нижній Вербіж пр.Вербіж	6228312413161299	0.4	Стандартне присидання	Східний центр	12/4/2024
006937271124 1 08 04 3 000000 1	11/27/2024	-	11/14/2024	555	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6224517991060489	0.4	Нестандартне присидання	Південний центр	12/12/2024
006939291124 1 08 07 1 000000 1	11/29/2024	-	11/15/2024	49	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТПМ-24-609	6220648057823561	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	12/6/2024
006956251124 1 08 02 1 000000 1	11/25/2024	-	11/18/2024	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ присидання	6225673028896088	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	12/6/2024
006933021224 1 08 01 2 000000 1	12/2/2024	-	11/18/2024	100	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Новиця" пр. "Добровляни"	6225585755388589	10	Нестандартне присидання	Західний центр	12/9/2024
007018271124 1 08 02 1 000000 1	11/27/2024	-	11/18/2024	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ присидання	6227506722947899	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	12/6/2024
007030031224 1 08 07 3 000000 1	12/3/2024	-	11/19/2024	25	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-346	6222118108924738	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	12/11/2024
006997291124 1 08 07 3 000000 1	11/29/2024	-	11/20/2024	1150	споживання	-	в РП-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Крихіди»	6223826173227288	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	12/17/2024
007068021224 1 08 01 1 000000 1	12/2/2024	-	11/20/2024	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ присидання	6229122196684478	0.4	Стандартне присидання	Західний центр	12/12/2024
007181041224 1 08 04 1 000000 1	12/4/2024	-	11/21/2024	5	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35- 264	6223045313006531	0.23	Стандартне присидання	Південний центр	12/17/2024
007083051224 1 08 03 3 000000 1	12/5/2024	-	11/21/2024	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-26-132	6226998741896603	0.4	Нестандартне присидання	Східний центр	12/13/2024
007090291124 1 08 04 1 000000 1	11/29/2024	-	11/21/2024	30	споживання	-	на ПЛ-6 кВ присидання Бухтисів. ПС 35/6 кВ Роточка	6229313130965989	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	12/9/2024
007091291124 1 08 04 1 000000 1	11/29/2024	-	11/21/2024	30	споживання	-	на ПЛ-6 кВ присидання Бухтисів. ПС 35/6 кВ Роточка	6221324376571970	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	12/9/2024
007182051224 1 08 04 1 000000 1	12/5/2024	-	11/22/2024	5	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35- 264	6224832677585868	0.23	Стандартне присидання	Південний центр	12/17/2024
007183051224 1 08 04 1 000000 1	12/5/2024	-	11/22/2024	5	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35- 264	6225173144863589	0.23	Стандартне присидання	Південний центр	12/17/2024
007184051224 1 08 04 1 000000 1	12/5/2024	-	11/22/2024	5	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35- 264	6226227153634039	0.23	Стандартне присидання	Південний центр	12/17/2024
007185051224 1 08 04 1 000000 1	12/5/2024	-	11/22/2024	5	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35- 264	6226175340147048	0.23	Стандартне присидання	Південний центр	12/17/2024
007186051224 1 08 04 1 000000 1	12/5/2024	-	11/22/2024	5	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35- 264	6220911982933899	0.23	Стандартне присидання	Південний центр	12/17/2024
007221051224 1 08 04 1 000000 1	12/5/2024	-	11/22/2024	10	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микулечин	6224144028834204	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	12/16/2024
007158051224 1 08 04 1 000000 1	12/5/2024	-	11/25/2024	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ присидання Волосів ПС 35/10 кВ Цуцлів	6227344307594874	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	12/9/2024
007190051224 1 08 02 1 000000 1	12/5/2024	-	11/25/2024	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ присидання	6220470919731699	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	12/16/2024
007222061224 1 08 04 1 000000 1	12/6/2024	-	11/25/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микулечин	6227216036147589	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	12/30/2024
007159051224 1 08 04 1 000000 1	12/5/2024	-	11/26/2024	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ присидання Волосів ПС 35/10 кВ Цуцлів	6224269457607399	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	12/9/2024
007278101224 1 08 02 1 000000 1	12/10/2024	-	11/27/2024	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ присидання	6224747683071198	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	12/16/2024
007316091224 1 08 04 1 000000 1	12/9/2024	-	11/27/2024	48	споживання	-	на ПЛ-6 кВ присидання Млин ПС 35/6 кВ Надарца	6222345672412627	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	12/20/2024
007458111224 1 08 04 3 000000 1	12/11/2024	-	11/28/2024	45	споживання	-	в РП-0,4 кВ (Л-10) ЗТП-35-104	6227601532353592	0.4	Нестандартне присидання	Південний центр	12/30/2024
007340121224 1 08 04 1 000000 1	12/12/2024	-	11/29/2024	5	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6223457965272454	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	12/19/2024
007280111224 1 08 02 1 000000 1	12/11/2024	-	11/29/2024	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ присидання	6223519148247179	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	12/23/2024
007192061224 1 08 02 1 000000 1	12/6/2024	-	12/2/2024	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ присидання	6225934727010598	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	12/16/2024
007364161224 1 08 06 1 000000 1	12/16/2024	-	12/2/2024	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6226319193837889	0.4	Стандартне присидання	Східний центр	12/18/2024
007320131224 1 08 02 1 000000 1	12/13/2024	-	12/2/2024	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ присидання	6220604058257828	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	12/23/2024
007322131224 1 08 02 1 000000 1	12/13/2024	-	12/2/2024	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ присидання	622333047079059	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	12/23/2024
007258171224 1 08 01 1 000000 1	12/17/2024	-	12/3/2024	16	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ присидання	6229559853889608	0.4	Стандартне присидання	Західний центр	12/26/2024
007255181224 1 08 07 1 000000 1	12/18/2024	-	12/4/2024	50	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "КТП-24-558 - КТП-24-565"	6221654410267306	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	12/20/2024
007331161224 1 08 04 1 000000 1	12/16/2024	-	12/5/2024	50	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35- 264	6222696040080332	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	12/20/2024
007332161224 1 08 04 1 000000 1	12/16/2024	-	12/5/2024	50	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35- 264	6225693706364701	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	12/20/2024
007333161224 1 08 04 1 000000 1	12/16/2024	-	12/5/2024	50	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35- 264	6227942020674162	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	12/20/2024
007401171224 1 08 04 1 000000 1	12/17/2024	-	12/5/2024	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микулечин	6220713980305498	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	12/23/2024
007438181224 1 08 04 1 000000 1	12/18/2024	-	12/6/2024	30	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6223446173833548	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	12/26/2024
007439181224 1 08 04 1 000000 1	12/18/2024	-	12/6/2024	30	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6221241885776165	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	12/26/2024
007479191224 1 08 04 1 000000 1	12/19/2024	-	12/6/2024	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ присидання ТП-30- 207 ПС 35/10 кВ Цуцлів	6222817532022777	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	12/27/2024
007470201224 1 08 07 1 000000 1	12/20/2024	-	12/6/2024	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-24-568	6221512147691563	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	12/27/2024
007428181224 1 08 04 1 000000 1	12/18/2024	-	12/6/2024	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35- 264	6220159380365199	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	12/20/2024

007442181224 1 08 04 1 000000 1	12/18/2024	-	12/9/2024	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6223954787264139	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	12/27/2024
007400171224 1 08 04 1 000000 1	12/17/2024	-	12/6/2024	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	622238292568049	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	12/26/2024
007515231224 1 08 07 3 000000 1	12/23/2024	-	12/9/2024	3200	споживання	-	в РП-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Крихіди»	6221923019700168	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	12/30/2024
007447181224 1 08 07 2 000000 1	12/18/2024	-	12/11/2024	5	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ЗТП-24-263 - ЗТП-24-264	6229596346579474	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	12/23/2024
007480201224 1 08 04 1 000000 1	12/20/2024	-	12/13/2024	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ приєднання Мажир'я ПС 35/10 кВ Мажир'я	6220984355475694	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	12/27/2024
007485191224 1 08 04 1 000000 1	12/19/2024	-	12/17/2024	30	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6221716033867528	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	12/26/2024
007487201224 1 08 04 1 000000 1	12/20/2024	-	12/17/2024	30	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6220390669143202	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	12/28/2024
007488201224 1 08 04 1 000000 1	12/20/2024	-	12/17/2024	30	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6226537284957399	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	12/28/2024
007489201224 1 08 04 1 000000 1	12/20/2024	-	12/17/2024	30	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6227507541539397	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	12/28/2024
007484191224 1 08 04 1 000000 1	12/19/2024	-	12/6/2024	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6229614466484799	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	12/26/2024
00603311024 2 08 01 6 000000 1	10/11/2024	-	9/27/2024	19000	УЗЕ	-	РП-110 кВ ПС 110/110/6 кВ Долина	6228483716168778	110	Нестандартне приєднання	Західний центр	4/23/2025
00604617024 2 08 01 6 000000 1	10/17/2024	-	10/3/2024	19000	УЗЕ	-	РП-110 кВ ПС 110/110/6 кВ Долина	6228000606997059	110	Нестандартне приєднання	Західний центр	4/23/2025
006689121124 1 08 01 2 000000 1	11/12/2024	-	10/29/2024	245.02	споживання	-	РП-0,4 кВ ЗТП-25-510	6224940412752886	0.4	Нестандартне приєднання	Західний центр	-
006820271124 1 08 05 2 000000 1	11/27/2024	-	11/13/2024	200	споживання	-	РП-10 кВ ЗТП-21-428	6229791329874998	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	1/14/2025
007097051224 1 08 03 3 000000 1	12/5/2024	-	11/21/2024	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ №3 ПЛ-0,4 кВ Л-12 від	6221847380419881	0.4	Нестандартне приєднання	Східний центр	3/7/2025
007037031224 1 08 04 3 000000 1	12/3/2024	-	11/20/2024	550	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 "Ворохта"	622335823658749	0.4	Нестандартне приєднання	Південний центр	2/7/2025
007155121224 1 08 01 3 000000 1	12/12/2024	-	11/28/2024	1000	споживання	-	в РП-6 кВ ПС 35/6 кВ "Нафтобурмаш"	6229050180477038	6	Нестандартне приєднання	Західний центр	1/30/2025
007388161224 1 08 04 1 000000 1	12/16/2024	-	12/3/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6227487204134589	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	1/3/2025
007295161224 1 08 04 1 000000 1	12/16/2024	-	12/3/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6221340291421698	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	1/3/2025
007296161224 1 08 04 1 000000 1	12/16/2024	-	12/3/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6222041698376698	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	4/8/2025
007394161224 1 08 04 1 000000 1	12/16/2024	-	12/3/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклушчин	6223595178303409	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	1/3/2025
007606181224 1 08 07 1 000000 1	12/18/2024	-	12/4/2024	30	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ЗТП-24-130 - КТП-24-530"	6226737129678498	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	1/14/2025
007698181224 1 08 07 3 000000 1	12/18/2024	-	12/4/2024	25	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ЗТП-24-130 - КТП-24-530"	6220343072861798	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	1/8/2025
007690181224 1 08 07 2 000000 1	12/18/2024	-	12/4/2024	15	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ЗТП-24-130 - КТП-24-530"	6226212343688178	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	1/14/2025
007402171224 1 08 04 1 000000 1	12/17/2024	-	12/4/2024	7	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклушчин	6223769164387949	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	1/8/2025
007605181224 1 08 07 1 000000 1	12/18/2024	-	12/4/2024	30	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ЗТП-24-130 - КТП-24-530"	6223065433020268	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	1/14/2025
007704181224 1 08 07 3 000000 1	12/18/2024	-	12/4/2024	5	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ЗТП-24-130 - КТП-24-530"	6221881185584504	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	1/15/2025
007416181224 1 08 03 2 000000 1	12/18/2024	-	12/4/2024	370	споживання	-	в РП-6 кВ ПС-110/35/6 кВ "Коломна"	6222058235350480	0.4	Нестандартне приєднання	Східний центр	1/15/2025
007689181224 1 08 07 3 000000 1	12/18/2024	-	12/4/2024	60	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ЗТП-24-130 - КТП-24-530"	6221506697008689	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	1/14/2025
007710181224 1 08 07 3 000000 1	12/18/2024	-	12/4/2024	20	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ЗТП-24-130 - КТП-24-530"	6223020426245383	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	1/14/2025
007359171224 2 08 04 6 000000 1	12/17/2024	-	12/4/2024	5800	генерація	-	в РП-35 кВ ПС 35/10 кВ Давчина.	6220704001334058	10	Нестандартне приєднання	Південний центр	1/7/2025
007712181224 1 08 07 3 000000 1	12/18/2024	-	12/4/2024	30	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ЗТП-24-130 - КТП-24-530"	6228947136142159	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	1/14/2025
007293161224 1 08 07 2 000000 1	12/16/2024	-	12/5/2024	320	споживання	-	на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ приєднання "Ценків"	6220845733785068	10	Нестандартне приєднання	Центральний центр	1/23/2025
007531201224 1 08 07 3 000000 1	12/20/2024	-	12/6/2024	1715	споживання	-	в РП-10 кВ ПС 110/10 кВ Ринь	6223573973654048	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	1/7/2025
007924201224 1 08 04 1 000000 1	12/20/2024	-	12/9/2024	15	споживання	-	РП-10 кВ КТП-35-214	6223681720261036	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	1/15/2025
007482201224 1 08 02 1 000000 1	12/20/2024	-	12/10/2024	13	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опори № ПЛ-10 кВ приєднання	6223914701255328	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	1/16/2025
007925241224 1 08 04 1 000000 1	12/24/2024	-	12/11/2024	22	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6221353192385952	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	1/16/2025
007417241224 1 08 06 2 000000 1	12/24/2024	-	12/11/2024	130	споживання	-	на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ приєднання "Ташків"	6224830488846189	0.4	Нестандартне приєднання	Східний центр	1/5/2025
007520231224 1 08 04 1 000000 1	12/23/2024	-	12/11/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6223037547120178	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	1/9/2025
007521231224 1 08 04 1 000000 1	12/23/2024	-	12/11/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6229268796068599	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	1/9/2025
007522231224 1 08 04 1 000000 1	12/23/2024	-	12/11/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6222763774653548	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	1/9/2025
007523231224 1 08 04 1 000000 1	12/23/2024	-	12/11/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6226473995023054	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	1/9/2025
007524231224 1 08 04 1 000000 1	12/23/2024	-	12/11/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6228826965693198	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	1/9/2025

007525231224 1 08 04 1 000000 1	12/23/2024	-	12/11/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6227697271120286	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	1/9/2025
007932251224 1 08 04 1 000000 1	12/25/2024	-	12/12/2024	20	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6222415645543189	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	1/15/2025
007934251224 1 08 04 1 000000 1	12/25/2024	-	12/12/2024	25	споживання	-	РП-10 кВ ЩТП-35-361	6226863553962284	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	1/24/2025
007935251224 1 08 04 1 000000 1	12/25/2024	-	12/12/2024	20	споживання	-	РП-10 кВ ЩТП-35-335	6220548925153800	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	1/22/2025
007580261224 1 08 04 2 000000 1	12/26/2024	-	12/13/2024	150	споживання	-	на виходах проводу натяжного затискача на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ "ПС Ямна пр.ТП-35-264"	6221003730127258	0.4	Нестандартне приєднання	Південний центр	4/4/2025
007511271224 1 08 07 2 000000 1	12/27/2024	-	12/13/2024	180	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-436	6229111659561889	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	1/13/2025
007937261224 1 08 04 1 000000 1	12/26/2024	-	12/13/2024	20	споживання	-	РП-0,4 кВ ЩТП-35-361	6229035344179059	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	1/14/2025
007938271224 1 08 04 1 000000 1	12/27/2024	-	12/16/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Мисулечин	6226847205948879	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	1/15/2025
007615301224 1 08 07 1 000000 1	12/30/2024	-	12/16/2024	30	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ об'єкту	62256247850175270	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	-
007607271224 1 08 02 1 000000 1	12/27/2024	-	12/16/2024	16	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опори № ПЛ-10 кВ приєднання	6221095089704763	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	1/23/2025
007647301224 1 08 04 2 000000 1	12/30/2024	-	12/16/2024	95	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330".	6223101441628417	0.4	Нестандартне приєднання	Південний центр	1/7/2025
007640311224 1 08 07 2 000000 1	12/31/2024	-	12/17/2024	65	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-395	6229271451169000	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	1/7/2025
007512261224 1 08 07 3 000000 1	12/26/2024	-	12/17/2024	405	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-296	6227305160438849	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	1/3/2025
007660311224 1 08 06 1 000000 1	12/31/2024	-	12/17/2024	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опори ПЛ-10 кВ приєднання	622949382053383	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	1/10/2025
007753311224 1 08 04 2 000000 1	12/31/2024	-	12/17/2024	2950	споживання	-	РП-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Богородчан"	6222841373388118	10	Нестандартне приєднання	Південний центр	-
007663311224 1 08 06 1 000000 1	12/31/2024	-	12/17/2024	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опори ПЛ-10 кВ приєднання	6225757610016058	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	1/10/2025
007623301224 1 08 04 4 000000 1	12/30/2024	-	12/17/2024	30	споживання	-	опори №683 ПЛ-10 кВ приєднання Чорті Осляни ПС 35/10 кВ Ледаки	6227197292984788	10	Нестандартне приєднання	Південний центр	-
007486181224 1 08 04 3 000000 1	12/18/2024	-	12/4/2024	2000	споживання	1.2	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6225673534997705	0.4	Нестандартне приєднання	Південний центр	1/30/2025
007551311224 1 08 04 1 000000 1	12/31/2024	-	12/18/2024	5	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	622525850636889	0.23	Стандартне приєднання	Південний центр	1/9/2025
007552311224 1 08 04 1 000000 1	12/31/2024	-	12/18/2024	5	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6229172038239899	0.23	Стандартне приєднання	Південний центр	1/9/2025
007649010125 1 08 07 3 000000 1	1/1/2025	-	12/18/2024	738	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-612	6223500470242768	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	1/13/2025
007553311224 1 08 04 1 000000 1	12/31/2024	-	12/18/2024	5	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6225607141170898	0.23	Стандартне приєднання	Південний центр	1/9/2025
007554311224 1 08 04 1 000000 1	12/31/2024	-	12/18/2024	5	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6223433659671498	0.23	Стандартне приєднання	Південний центр	1/9/2025
007555311224 1 08 04 1 000000 1	12/31/2024	-	12/18/2024	5	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6225463348701126	0.23	Стандартне приєднання	Південний центр	1/9/2025
007556311224 1 08 04 1 000000 1	12/31/2024	-	12/18/2024	5	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6221487765924889	0.23	Стандартне приєднання	Південний центр	1/9/2025
007557311224 1 08 04 1 000000 1	12/31/2024	-	12/18/2024	5	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6223463305394418	0.23	Стандартне приєднання	Південний центр	1/9/2025
007930301224 1 08 04 3 000000 1	12/30/2024	-	12/18/2024	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0.23 кВ №20 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6220460277927138	0.23	Нестандартне приєднання	Південний центр	1/29/2025
007558311224 1 08 04 1 000000 1	12/31/2024	-	12/18/2024	5	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6228844303300299	0.23	Стандартне приєднання	Південний центр	1/9/2025
007559311224 1 08 04 1 000000 1	12/31/2024	-	12/18/2024	5	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6226471150572799	0.23	Стандартне приєднання	Південний центр	1/9/2025
007560311224 1 08 04 1 000000 1	12/31/2024	-	12/18/2024	5	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6224598370985689	0.23	Стандартне приєднання	Південний центр	1/9/2025
007561311224 1 08 04 1 000000 1	12/31/2024	-	12/18/2024	5	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6222671697539998	0.23	Стандартне приєднання	Південний центр	1/9/2025
007841311224 1 08 04 1 000000 1	12/31/2024	-	12/18/2024	10	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6221267231789859	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	1/17/2025
007562311224 1 08 04 1 000000 1	12/31/2024	-	12/18/2024	5	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6220807550671157	0.23	Стандартне приєднання	Південний центр	1/9/2025
007563311224 1 08 04 1 000000 1	12/31/2024	-	12/18/2024	5	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6226920220185498	0.23	Стандартне приєднання	Південний центр	1/9/2025
007564311224 1 08 04 1 000000 1	12/31/2024	-	12/18/2024	5	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6225935592586029	0.23	Стандартне приєднання	Південний центр	1/9/2025
007565311224 1 08 04 1 000000 1	12/31/2024	-	12/18/2024	5	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6227372344531516	0.23	Стандартне приєднання	Південний центр	1/9/2025
007566311224 1 08 04 1 000000 1	12/31/2024	-	12/18/2024	5	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6228140919455499	0.23	Стандартне приєднання	Південний центр	1/9/2025
007567311224 1 08 04 1 000000 1	12/31/2024	-	12/18/2024	5	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6229506770148689	0.23	Стандартне приєднання	Південний центр	1/9/2025
007568311224 1 08 04 1 000000 1	12/31/2024	-	12/18/2024	5	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6224973066686764	0.23	Стандартне приєднання	Південний центр	1/9/2025
007569311224 1 08 04 1 000000 1	12/31/2024	-	12/18/2024	5	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6221063013144503	0.23	Стандартне приєднання	Південний центр	1/9/2025
007570311224 1 08 04 1 000000 1	12/31/2024	-	12/19/2024	5	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6222779408501999	0.23	Стандартне приєднання	Південний центр	1/9/2025
007571311224 1 08 04 1 000000 1	12/31/2024	-	12/19/2024	5	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	622633325326108	0.23	Стандартне приєднання	Південний центр	1/9/2025
007572311224 1 08 04 1 000000 1	12/31/2024	-	12/19/2024	5	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6225602633845669	0.23	Стандартне приєднання	Південний центр	1/9/2025

007573311224 1 08 04 1 000000 1	12/31/2024	-	12/19/2024	5	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6226484677527898	0.23	Стандартне приєднання	Південний центр	1/9/2025
007574311224 1 08 04 1 000000 1	12/31/2024	-	12/19/2024	5	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6228705640582058	0.23	Стандартне приєднання	Південний центр	1/9/2025
007638020125 1 08 06 2 000000 1	1/2/2025	-	12/19/2024	250	споживання	-	на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ приєднання «Світло».	6224386407796518	0.4	Нестандартне приєднання	Східний центр	1/27/2025
007575311224 1 08 04 1 000000 1	12/31/2024	-	12/19/2024	5	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35-264	6227495588211319	0.23	Стандартне приєднання	Південний центр	1/9/2025
007630301224 1 08 02 1 000000 1	12/30/2024	-	12/19/2024	40	споживання	-	на виходах контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ЩТП-20-71	6224467908009799	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	1/2/2025
008014010125 1 08 04 1 000000 1	1/1/2025	-	12/19/2024	10	споживання	-	РП-10 кВ ЩТП-35-361	6228372746555974	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	1/23/2025
007510030125 1 08 03 2 000000 1	1/3/2025	-	12/20/2024	125	споживання	-	в РП-6 кВ ЗТП-26-79.	6228739344459043	0.4	Нестандартне приєднання	Східний центр	1/22/2025
007657030125 1 08 01 1 000000 1	1/3/2025	-	12/20/2024	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приєднання	6228509182219098	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	1/15/2025
007672020125 1 08 02 1 000000 1	1/2/2025	-	12/20/2024	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приєднання	6221862945225398	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	1/9/2025
008013020125 1 08 04 1 000000 1	1/2/2025	-	12/20/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклушчин	6221683905064058	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	2/11/2025
007576030125 1 08 07 3 000000 1	1/3/2025	-	12/20/2024	5	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-101	6229906170616599	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	1/9/2025
007725030125 1 08 07 2 000000 1	1/3/2025	-	12/20/2024	397	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-11	6221308951913260	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	1/10/2025
007675060125 1 08 03 2 000000 1	1/6/2025	-	12/23/2024	100	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-26-122.	6228685542589068	0.4	Нестандартне приєднання	Східний центр	1/10/2025
007609060125 1 08 07 2 000000 1	1/6/2025	-	12/23/2024	145	споживання	-	на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ присідання "Ценків"	6228827023250999	10	Нестандартне приєднання	Центральний центр	2/17/2025
007723030125 1 08 04 1 000000 1	1/3/2025	-	12/23/2024	49	споживання	-	ПС Надвірна 110/35/6 пр. Водозабір	6225158660696001	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	1/6/2025
007676060125 1 08 03 3 000000 1	1/6/2025	-	12/23/2024	15	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-26-82	6229922944532493	0.4	Нестандартне приєднання	Східний центр	1/13/2025
007714311224 1 08 04 3 000000 1	12/31/2024	-	12/23/2024	1000	споживання	-	в РП-35 кВ ПС 35/10 кВ «Чудилів».	6222026652366255	10	Нестандартне приєднання	Південний центр	1/15/2025
007833030125 1 08 04 1 000000 1	1/3/2025	-	12/23/2024	5	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-35-421	6223555992733999	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	1/15/2025
007742060125 1 08 06 1 000000 1	1/6/2025	-	12/23/2024	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приєднання	6223023992968959	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	1/8/2025
007761070125 1 08 07 3 000000 1	1/7/2025	-	12/24/2024	34	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №А1 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6228833767187389	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	1/17/2025
007783070125 1 08 01 1 000000 1	1/7/2025	-	12/24/2024	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приєднання	6223305635374960	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	1/14/2025
007782070125 1 08 01 1 000000 1	1/7/2025	-	12/24/2024	22	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приєднання	6221313849279891	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	1/10/2025
007685060125 1 08 04 1 000000 1	1/6/2025	-	12/24/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклушчин	6220047305432897	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	1/31/2025
007762060125 1 08 02 1 000000 1	1/6/2025	-	12/24/2024	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приєднання	6223815799002414	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	1/22/2025
007796070125 1 08 07 1 000000 1	1/7/2025	-	12/24/2024	13	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ на фасаді будинку №63 по вул. Незалежності.	6224529013141438	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	1/24/2025
007771070125 1 08 02 1 000000 1	1/7/2025	-	12/26/2024	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приєднання	6221799824614665	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	1/9/2025
007686080125 1 08 04 1 000000 1	1/8/2025	-	12/26/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклушчин	6224340909692058	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	2/3/2025
007687080125 1 08 04 1 000000 1	1/8/2025	-	12/26/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклушчин	6220674050806699	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	2/3/2025
007896090125 1 08 07 1 000000 1	1/9/2025	-	12/26/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6223236244183057	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	1/28/2025
007893090125 1 08 07 1 000000 1	1/9/2025	-	12/26/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6221246316860898	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	1/27/2025
007891090125 1 08 07 1 000000 1	1/9/2025	-	12/26/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6224134819716298	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	1/28/2025
007895090125 1 08 07 1 000000 1	1/9/2025	-	12/26/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6222890281240598	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	1/28/2025
007814090125 1 08 07 1 000000 1	1/9/2025	-	12/26/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6223075871752698	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	1/27/2025
007847090125 1 08 07 1 000000 1	1/9/2025	-	12/26/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6228597918455069	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	1/27/2025
007848090125 1 08 07 1 000000 1	1/9/2025	-	12/26/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6224076332243799	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	1/27/2025
007849090125 1 08 07 1 000000 1	1/9/2025	-	12/26/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6222537935871687	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	1/27/2025
007850090125 1 08 07 1 000000 1	1/9/2025	-	12/26/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6227731707470815	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	1/28/2025
007851090125 1 08 07 1 000000 1	1/9/2025	-	12/26/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6221577146189479	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	1/27/2025
007726090125 1 08 04 1 000000 1	1/9/2025	-	12/27/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклушчин	6220397352900006	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	2/3/2025
007688090125 1 08 04 1 000000 1	1/9/2025	-	12/27/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклушчин	6223985002485756	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	2/3/2025
007954100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6226409341141389	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	1/28/2025
007913100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6222318685848208	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	1/27/2025
007886100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6227657771209727	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	1/28/2025

007948100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6228691674420489	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/27/2025
007950100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6229766843026869	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007885100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6224255270538899	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007951100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6223138194992678	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007887100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6229338359461100	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/27/2025
007888100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6225129928037398	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007889100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6225720452310178	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007853100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6223055925519399	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/27/2025
007890100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6220190310385116	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007854100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6224608921935605	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007855100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6225028332795120	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007856100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6226621788255916	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/27/2025
007857100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6228603393364199	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007858100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6223185781437288	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/27/2025
007859100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6229989603919298	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/27/2025
007860100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6225019468313599	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/27/2025
007861100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6224976740338918	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/27/2025
007862100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6222291713761059	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/27/2025
007866100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6221533702757498	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/27/2025
007867100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6224271089247663	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/27/2025
007806100125 1 08 03 2 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	150	споживання	-	на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Л. Слобідка"	6220402639951049	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	1/14/2025
007621090125 1 08 05 1 000000 1	1/9/2025	-	12/27/2024	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6221297668346750	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/16/2025
007915100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6224165804181998	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/27/2025
007952100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6224303654883697	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007953100125 1 08 07 1 000000 1	1/10/2025	-	12/27/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6222119702110202	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/27/2025
007880130125 1 08 07 1 000000 1	1/13/2025	-	12/30/2024	21	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6229004944247631	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	2/4/2025
007868130125 1 08 07 1 000000 1	1/13/2025	-	12/30/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6224730043605289	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007869130125 1 08 07 1 000000 1	1/13/2025	-	12/30/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6222650823780499	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007882130125 1 08 07 1 000000 1	1/13/2025	-	12/30/2024	42	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6222124406668728	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	2/4/2025
007870130125 1 08 07 1 000000 1	1/13/2025	-	12/30/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6220097705221501	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007963130125 1 08 03 1 000000 1	1/13/2025	-	12/30/2024	49	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6226363822013049	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	2/4/2025
007871130125 1 08 07 1 000000 1	1/13/2025	-	12/30/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6222140353459049	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007872130125 1 08 07 1 000000 1	1/13/2025	-	12/30/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6225998820564989	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007873130125 1 08 07 1 000000 1	1/13/2025	-	12/30/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6222993957856498	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007874130125 1 08 07 1 000000 1	1/13/2025	-	12/30/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6225872596649701	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007905130125 1 08 04 1 000000 1	1/13/2025	-	12/31/2024	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямня пр.ТП-35- 264	6228747926669437	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	1/31/2025
008005130125 1 08 04 1 000000 1	1/13/2025	-	12/31/2024	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямня пр.ТП-35- 264	6229520852151508	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/5/2025
007875140125 1 08 07 1 000000 1	1/14/2025	-	12/31/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6225806425587899	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007876140125 1 08 07 1 000000 1	1/14/2025	-	12/31/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6224262509799617	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007877140125 1 08 07 1 000000 1	1/14/2025	-	12/31/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6223418989236505	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007878140125 1 08 07 1 000000 1	1/14/2025	-	12/31/2024	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6223768291670068	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025
007845140125 1 08 06 2 000000 1	1/14/2025	-	12/31/2024	62	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-33-426	6226706396370004	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	1/30/2025
007907140125 1 08 07 2 000000 1	1/14/2025	-	12/31/2024	106.92	споживання	-	у ВРП-0.4 кВ будинку №2А по вул. Воєначеска	6229918384368048	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/28/2025

007852140125 1 08 03 3 000000 1	1/14/2025	-	12/31/2024	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ №93 Л-4 від ЗТП-26-3	6221695469736743	0.4	Нестандартне приєднання	Східний центр	1/17/2025
007898140125 1 08 07 1 000000 1	1/14/2025	-	12/31/2024	49.55	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-6	6228509643411357	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	1/21/2025
007812080125 1 08 02 1 000000 1	1/8/2025	-	12/31/2024	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приєднання	6220161270185892	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	1/20/2025
007960130125 1 08 04 3 000000 1	1/13/2025	-	12/31/2024	500	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6228602677012989	0.4	Нестандартне приєднання	Південний центр	2/13/2025
007719311224 1 08 04 1 000000 1	12/31/2024	-	12/31/2024	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 кВ "Ворохта"	6222206706031927	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	-
007720311224 1 08 04 1 000000 1	12/31/2024	-	12/31/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ "Богородчани-330"	6222281818154403	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	-
007721311224 1 08 04 1 000000 1	12/31/2024	-	12/31/2024	15	споживання	-	РП-110 кВ "Богородчани-330"	6227997909823079	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	-
007966130125 1 08 04 1 000000 1	1/13/2025	-	12/31/2024	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 0,4 кВ №208 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приєднання	6226449303442419	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	-
000035140125 1 08 02 1 000000 1	1/14/2025	-	1/3/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приєднання	6222588748535444	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	1/22/2025
000007150125 1 08 07 2 000000 1	1/15/2025	-	1/6/2025	340	споживання	-	у РП-0,4 кВ ТП-295 та у РП-0,4 кВ ТП-222	6220777592423109	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	1/21/2025
000055200125 1 08 04 1 000000 1	1/20/2025	-	1/7/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчани-330"	6228500679354088	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	1/21/2025
000068210125 1 08 07 2 000000 1	1/21/2025	-	1/7/2025	394	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-44	6220944554341488	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	3/4/2025
000099220125 1 08 07 2 000000 1	1/22/2025	-	1/8/2025	398	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-311	6227208960355655	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	3/5/2025
000033220125 1 08 05 1 000000 1	1/22/2025	-	1/8/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приєднання	6222460770504679	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	2/7/2025
000134230125 1 08 01 1 000000 1	1/23/2025	-	1/9/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приєднання	6226201689797978	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	1/23/2025
000161230125 1 08 07 1 000000 1	1/23/2025	-	1/9/2025	16	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 0,4 кВ № 3254 ПЛ-0,4 кВ Л-24	6225109727941968	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	1/27/2025
000170230125 1 08 01 1 000000 1	1/23/2025	-	1/9/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приєднання	6228547953970337	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	1/31/2025
000141230125 1 08 07 3 000000 1	1/23/2025	-	1/9/2025	20	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ в ари будинку №6 по вул. Грушевського	6225055215187776	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	2/20/2025
000100120125 1 08 04 1 000000 1	1/20/2025	-	1/10/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчани-330"	6222172674363142	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	2/4/2025
000108240125 1 08 07 2 000000 1	1/24/2025	-	1/10/2025	384	споживання	-	КЛ-10 кВ "ЗТП-24-311 - ЗТП-24-419"	6227505984581203	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	3/31/2025
000198280125 1 08 02 2 000000 1	1/28/2025	-	1/14/2025	70	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТПММ-28-265	6220120013480915	0.4	Нестандартне приєднання	Карпатський центр	2/21/2025
000070270125 1 08 07 2 000000 1	1/27/2025	-	1/13/2025	800	споживання	-	на опорі №150 ПЛ-10 кВ приєднання "Драгомирчани"	6222510498982408	10	Нестандартне приєднання	Центральний центр	4/8/2025
000211270125 1 08 02 1 000000 1	1/27/2025	-	1/14/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приєднання	6223589682857093	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	2/13/2025
000217270125 1 08 02 1 000000 1	1/27/2025	-	1/14/2025	35	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приєднання	6222917412087102	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	2/5/2025
000256290125 1 08 06 1 000000 1	1/29/2025	-	1/15/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приєднання	6227031860576961	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	2/18/2025
000259290125 1 08 01 1 000000 1	1/29/2025	-	1/15/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приєднання	6220804636744889	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	2/5/2025
000052290125 1 08 03 3 000000 1	1/29/2025	-	1/15/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 132 ПЛ-0,4 кВ Л-15	6227048456196889	0.4	Нестандартне приєднання	Східний центр	2/17/2025
000160270125 1 08 07 2 000000 1	1/27/2025	-	1/15/2025	170	споживання	-	в РП-0,4 кВ БКТП-24-40	6224466884410757	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	4/15/2025
000123290125 1 08 07 3 000000 1	1/29/2025	-	1/15/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-24-217	6225011324502759	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	2/26/2025
000126290125 1 08 07 3 000000 1	1/29/2025	-	1/15/2025	15	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-24-217	6228616469851419	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	2/25/2025
000127290125 1 08 07 3 000000 1	1/29/2025	-	1/15/2025	15	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-24-217	6229029358984298	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	2/28/2025
000128290125 1 08 07 3 000000 1	1/29/2025	-	1/15/2025	12	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-24-217	6225743448372978	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	2/14/2025
000248290125 1 08 04 1 000000 1	1/29/2025	-	1/16/2025	30	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчани-330"	6229471694244694	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	2/10/2025
000143310125 2 08 05 2 000000 1	1/31/2025	-	1/17/2025	600	генерація	-	в РП-10 кВ ПС-35/10 кВ "Рудка"	6220501865103546	10	Нестандартне приєднання	Центральний центр	2/3/2025
000290310125 1 08 06 1 000000 1	1/31/2025	-	1/17/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приєднання	6221183586624552	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	2/3/2025
000260300125 1 08 02 1 000000 1	1/30/2025	-	1/17/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приєднання	6223335715059085	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	2/21/2025
000202300125 1 08 04 1 000000 1	1/30/2025	-	1/17/2025	12	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчани-330"	6226465496986069	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	2/10/2025
000202300125 1 08 04 1 000000 1	1/30/2025	-	1/20/2025	12	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчани-330"	6220985358690698	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	2/6/2025
000204300125 1 08 04 1 000000 1	1/30/2025	-	1/20/2025	12	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчани-330"	6227470483943389	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	2/10/2025
000477310125 1 08 04 1 000000 1	1/31/2025	-	1/20/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС КС-3 35/10 пр.ТП-19-174	6220770484031935	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	3/3/2025
000276040225 1 08 07 2 000000 1	2/4/2025	-	1/21/2025	69	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-671	6221030710942577	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	2/6/2025
000465030225 1 08 04 2 000000 1	2/3/2025	-	1/21/2025	79.5	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-365	6227985337841078	0.4	Нестандартне приєднання	Південний центр	2/25/2025
000188310125 1 08 01 3 000000 1	1/31/2025	-	1/21/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №12 ПЛ-0,4 кВ Л-10 від	6228527449130889	0.23	Нестандартне приєднання	Західний центр	2/7/2025

000496030225 1 08 04 1 000000 1	2/3/2025	-	1/21/2025	13	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 94 ПЛ-0,4 кВ Л-6 віл	6226428975914059	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/17/2025
00035060225 1 08 02 2 000000 1	2/6/2025	-	1/23/2025	70	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ЗТП-28-125	6227039291759891	0.4	Нестандартне приднання	Карпатський центр	2/17/2025
000250290125 1 08 04 1 000000 1	1/29/2025	-	1/24/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6224329282661405	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/10/2025
000249300125 1 08 07 3 000000 1	1/30/2025	-	1/27/2025	105	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-510	6227849313837195	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	2/7/2025
000380070225 1 08 04 1 000000 1	2/7/2025	-	1/27/2025	30	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6226454939238122	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/25/2025
000385070225 1 08 04 1 000000 1	2/7/2025	-	1/27/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Рівня	6226749567198992	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/11/2025
000410100225 1 08 06 3 000000 1	2/10/2025	-	1/27/2025	16	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 613 ПЛ-0,4 кВ Л-3 віл	6224080514821276	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	2/14/2025
000443100225 1 08 04 2 000000 1	2/10/2025	-	1/27/2025	60	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6226955754171293	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	2/26/2025
000413070225 1 08 04 1 000000 1	2/7/2025	-	1/27/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Солотвино пр.Бабче	6229670609979184	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/18/2025
000441110225 1 08 04 3 000000 1	2/11/2025	-	1/28/2025	650	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6227727737884800	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	4/1/2025
000448110225 1 08 03 3 000000 1	2/11/2025	-	1/28/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-26-27	6229377542020601	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	2/12/2025
000452100225 1 08 04 1 000000 1	2/10/2025	-	1/28/2025	27	споживання	-	ПЛ-10 кВ приднання ТП-19- 46 ПС 35/10 кВ Солотвино	6225208020840059	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/4/2025
000483120225 1 08 04 2 000000 1	2/12/2025	-	1/29/2025	155	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6225084473152846	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	3/10/2025
000427130225 1 08 07 3 000000 1	2/13/2025	-	1/30/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1824 ПЛ-0,4 кВ Л-7	6220163919871739	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	2/28/2025
000445130225 1 08 04 2 000000 1	2/13/2025	-	1/31/2025	60	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6226901643800468	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	2/26/2025
000499140225 1 08 01 2 000000 1	2/14/2025	-	1/31/2025	13	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Бабин"	6226602558251289	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	3/11/2025
000513170225 1 08 06 2 000000 1	2/17/2025	-	2/3/2025	100	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-33-304	6223067619222315	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	2/24/2025
000530140225 1 08 02 1 000000 1	2/14/2025	-	2/3/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приднання	6224635671954579	0.23	Стандартне приднання	Карпатський центр	2/18/2025
000450120225 1 08 04 1 000000 1	2/12/2025	-	2/3/2025	30	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6227894326194501	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/18/2025
000557170225 1 08 03 1 000000 1	2/17/2025	-	2/3/2025	30	споживання	-	на ПЛ-10 кВ приднання Молодятич ПС 35/10 кВ Печеріжани	6227791659524656	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	2/24/2025
000417140225 1 08 04 1 000000 1	2/14/2025	-	2/3/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6220820320791068	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/21/2025
000553170225 1 08 07 1 000000 1	2/17/2025	-	2/3/2025	49.7	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-359	6229125241869043	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	2/21/2025
000522180225 1 08 07 1 000000 1	2/18/2025	-	2/4/2025	40	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Павлівка"	6229407788145369	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	2/24/2025
000560170225 1 08 02 1 000000 1	2/17/2025	-	2/4/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приднання	6220412478155378	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	2/18/2025
000563170225 1 08 02 1 170224 2	2/17/2025	-	2/4/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приднання	6220185324498169	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	3/26/2025
000541180225 1 08 01 1 000000 1	2/18/2025	-	2/4/2025	50	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ	6224499976656039	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	2/24/2025
000639190225 1 08 04 2 000000 1	2/19/2025	-	2/5/2025	378	споживання	-	в РП-35 кВ ПС 35/10 "Яремче"	6226462700294398	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	3/17/2025
000571180225 1 08 02 1 000000 1	2/18/2025	-	2/5/2025	30	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-20-166	6226790371295635	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	3/4/2025
000579200225 1 08 07 2 000000 1	2/20/2025	-	2/6/2025	200	споживання	-	в РП-10 кВ ТП-138	6221117290916199	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	3/6/2025
000562200225 1 08 01 2 000000 1	2/20/2025	-	2/6/2025	150	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "ТП-23-158"	6221511301201999	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	3/10/2025
000619190225 1 08 02 1 190225 2	2/19/2025	-	2/6/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приднання	6224984655898179	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	2/21/2025
000618240225 1 08 03 1 000000 1	2/24/2025	-	2/10/2025	30	споживання	2	на ПЛ-10 кВ приднання ТП- 26-15 ПС 110/35/6 кВ Коломия	6223590695114575	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	2/27/2025
000627210225 1 08 06 1 000000 1	2/21/2025	-	2/10/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6227477302944011	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	2/27/2025
000642200225 1 08 02 1 000000 1	2/20/2025	-	2/10/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приднання	6222361419934048	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	2/26/2025
000606200225 1 08 04 1 000000 1	2/20/2025	-	2/11/2025	10	споживання	-	ПЛ-10 ПС 35/10 кВ Пороги кВ пр.ТП-19-299/1	6223936064518489	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/21/2025
000602190225 1 08 04 1 000000 1	2/19/2025	-	2/12/2025	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микulich	6226963257666989	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	2/26/2025
000700260225 1 08 06 1 000000 1	2/26/2025	-	2/12/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6221379247341195	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	3/7/2025
000731260225 1 08 07 1 000000 1	2/26/2025	-	2/12/2025	10	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Липівка"	6220869051867989	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	3/7/2025
000703260225 2 08 01 3 000000 1	2/26/2025	-	2/12/2025	1400	генерація	-	в РП-10 кВ ПС-35/10 кВ "Дуброва"	6228852035078261	10	Нестандартне приднання	Західний центр	3/26/2025
000604240225 1 08 04 2 000000 1	2/24/2025	-	2/12/2025	300	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6220429835083589	10	Нестандартне приднання	Південний центр	2/27/2025
000603240225 1 08 04 3 000000 1	2/24/2025	-	2/12/2025	600	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6225785381859861	10	Нестандартне приднання	Південний центр	2/27/2025
000598240225 1 08 04 3 000000 1	2/24/2025	-	2/12/2025	600	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6225073989359479	10	Нестандартне приднання	Південний центр	2/27/2025
000520170225 1 08 04 2 000000 1	2/17/2025	-	2/12/2025	100	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ "ПС	6222908015324699	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	3/4/2025

000716250225 1 08 06 2 000000 1	2/25/2025	-	2/11/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №6 ПЛ-0,4 кВ Д-9 від	6223637826478426	0,4	Нестандартне приднання	Східний центр	3/6/2025
000600280225 1 08 04 1 000000 1	2/28/2025	-	2/17/2025	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Рівня	6229866690382578	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	3/17/2025
000601280225 1 08 04 1 000000 1	2/28/2025	-	2/17/2025	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Рівня	6221620660445399	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	3/17/2025
000599190225 1 08 04 1 000000 1	2/19/2025	-	2/17/2025	25	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Михуличини	6224448541081289	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	2/25/2025
000775030325 1 08 04 1 000000 1	3/3/2025	-	2/18/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Михуличини	6221928945562503	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	3/17/2025
000628050325 1 08 03 6 000000 1	3/5/2025	-	2/5/2025	20000	споживання	-	в РП-110 кВ ПС 110/35/6 кВ Коломия	6224798354178302	35	Нестандартне приднання	Східний центр	3/28/2025
000741280225 1 08 04 1 000000 1	2/28/2025	-	2/18/2025	20	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Михуличини	6224176567621188	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	3/6/2025
000655030325 1 08 04 1 000000 1	3/3/2025	-	2/18/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6229699075349089	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	3/4/2025
00077030325 1 08 04 1 000000 1	3/3/2025	-	2/19/2025	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35- 264	6227161490730499	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	3/17/2025
000827040325 1 08 07 3 000000 1	3/4/2025	-	2/18/2025	650	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-82	6227156705088298	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	3/17/2025
000767050325 1 08 07 3 000000 1	3/5/2025	-	2/19/2025	477	споживання	-	в РП-10 кВ РП-29-2	6228583039593838	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	4/29/2025
000846030325 1 08 04 1 000000 1	3/3/2025	-	2/19/2025	30	споживання	-	ПЛ-6 кВ приднання Замок-1 ПС 35/6 кВ Пасічна	6220563316177973	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	3/7/2025
000845030325 1 08 04 1 000000 1	3/3/2025	-	2/19/2025	30	споживання	-	ПЛ-6 кВ приднання Замок-1 ПС 35/6 кВ Пасічна	6223538891618247	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	3/10/2025
000808040325 1 08 04 1 000000 1	3/4/2025	-	2/19/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ приднання ТП-19- 204 ПС 35/10 кВ Мбасірія	6229769379900969	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	3/6/2025
000931050325 1 08 07 1 000000 1	3/5/2025	-	2/19/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання	6223701270206732	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	3/12/2025
000666030325 1 08 05 1 000000 1	3/3/2025	-	2/19/2025	20	споживання	-	на ізоляторах опори 10кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання "Либини" від ПС Мехієсесі-	6220235724171037	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	3/4/2025
000930060325 1 08 07 1 000000 1	3/6/2025	-	2/20/2025	10	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ "РП- 24-20 - РП-24-Водоканал"	6225497817808759	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	3/20/2025
000855050325 1 08 02 1 000000 1	3/5/2025	-	2/20/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приднання	6227514945766302	0,4	Стандартне приднання	Карпатський центр	3/7/2025
000856050325 1 08 04 1 000000 1	3/5/2025	-	2/20/2025	20	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6223809854256548	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	3/12/2025
000848050325 1 08 04 1 000000 1	3/5/2025	-	2/20/2025	49	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6227313771943589	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	3/7/2025
000796060325 1 08 01 2 000000 1	3/6/2025	-	2/20/2025	100	споживання	-	на опорі 6 кВ ПЛ-6 кВ приднання "Долина"	6223489277073507	0,4	Нестандартне приднання	Західний центр	3/12/2025
000886060325 1 08 04 1 000000 1	3/6/2025	-	2/21/2025	49	споживання	-	РП-10 кВ КТП-35-275	6220873413934539	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	3/20/2025
000868060325 1 08 04 1 000000 1	3/6/2025	-	2/21/2025	49,9	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35- 264	6228247600737499	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	3/18/2025
000869060325 1 08 04 1 000000 1	3/6/2025	-	2/21/2025	49,9	споживання	-	ПЛ-10 кВ пр. ТП-35-264 ПС 110/35/10 кВ Ямна	6227745091941289	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	3/18/2025
000870060325 1 08 04 1 000000 1	3/6/2025	-	2/21/2025	49,9	споживання	-	ПЛ-10 кВ пр. ТП-35-264 ПС 110/35/10 кВ Ямна	6226547610380302	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	3/18/2025
000871060325 1 08 04 1 000000 1	3/6/2025	-	2/21/2025	49,9	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.ТП-35- 264	6222886382302318	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	4/16/2025
000872060325 1 08 04 1 000000 1	3/6/2025	-	2/21/2025	49,9	споживання	-	ПЛ-10 кВ пр. ТП-35-264 ПС 110/35/10 кВ Ямна	6229188209169949	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	3/21/2025
000885060325 1 08 04 1 000000 1	3/6/2025	-	2/21/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6220062157356336	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	3/21/2025
000729210325 1 08 01 6 000000 1	3/21/2025	-	2/21/2025	19000	УЗЕ	-	РП-110 кВ ПС 110/110/6 кВ Долина	6229292303734596	110	Нестандартне приднання	Західний центр	4/23/2025
000873060325 1 08 04 1 000000 1	3/6/2025	-	2/21/2025	49,9	споживання	-	ПЛ-10 кВ пр. ТП-35-264 ПС 110/35/10 кВ Ямна	6227153398995379	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	3/21/2025
000874060325 1 08 04 1 000000 1	3/6/2025	-	2/21/2025	49,9	споживання	-	ПЛ-10 кВ пр. ТП-35-264 ПС 110/35/10 кВ Ямна	6226133531777117	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	3/21/2025
000875060325 1 08 04 1 000000 1	3/6/2025	-	2/21/2025	49,9	споживання	-	ПЛ-10 кВ пр. ТП-35-264 ПС 110/35/10 кВ Ямна	6227714188927798	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	3/20/2025
000876060325 1 08 04 1 000000 1	3/6/2025	-	2/21/2025	49,9	споживання	-	ПЛ-10 кВ пр. ТП-35-264 ПС 110/35/10 кВ Ямна	6223529949394561	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	3/20/2025
000822050325 1 08 04 1 000000 1	3/5/2025	-	2/24/2025	25	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6225866033840319	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	3/15/2025
000877060325 1 08 04 1 000000 1	3/6/2025	-	2/24/2025	49,9	споживання	-	ПЛ-10 кВ пр. ТП-35-264 ПС 110/35/10 кВ Ямна	6229801704467800	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	4/9/2025
000878060325 1 08 04 1 000000 1	3/6/2025	-	2/24/2025	49,9	споживання	-	ПЛ-10 кВ пр. ТП-35-264 ПС 110/35/10 кВ Ямна	6221569243906102	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	4/16/2025
000880060325 1 08 04 1 000000 1	3/6/2025	-	2/24/2025	49,9	споживання	-	ПЛ-10 кВ пр. ТП-35-264 ПС 110/35/10 кВ Ямна	6227227985122878	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	4/16/2025
001158100325 1 08 07 1 000000 1	3/10/2025	-	2/24/2025	15	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ЗТП-24-270 - КТП-24-219".	6226176562134978	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	3/20/2025
000892100325 1 08 01 2 000000 1	3/10/2025	-	2/24/2025	100	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-25-438	6222089169788431	0,4	Нестандартне приднання	Західний центр	3/21/2025
000942100325 1 08 07 3 000000 1	3/10/2025	-	2/24/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-24-428	6220253397737679	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	3/28/2025
000797040325 1 08 04 1 000000 1	3/4/2025	-	2/24/2025	30	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6221937997380798	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	3/5/2025
000890070325 1 08 02 1 000000 1	3/7/2025	-	2/25/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приднання	6220162773162358	0,4	Стандартне приднання	Карпатський центр	3/19/2025
000790110325 1 08 01 2 000000 1	3/11/2025	-	2/25/2025	16	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Зерка"	6227912913295011	10	Нестандартне приднання	Західний центр	4/8/2025

000881060325 1 08 04 1 000000 1	3/6/2025	-	2/25/2025	49.9	споживання	-	ПЛ-10 кВ пр. ТП-35-264 ПС 110/35/10 кВ Яма	6223741165442720	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/17/2025
000791110325 1 08 07 3 000000 1	3/11/2025	-	2/25/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №1376 ПЛ-0.4 кВ Л-1	6220655618122471	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	3/28/2025
000792110325 1 08 07 3 000000 1	3/11/2025	-	2/25/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №1376 ПЛ-0.4 кВ Л-1	6225198110012370	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	3/28/2025
000793110325 1 08 07 3 000000 1	3/11/2025	-	2/25/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №1376 ПЛ-0.4 кВ Л-1	6222107235621489	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	3/28/2025
000794110325 1 08 07 3 000000 1	3/11/2025	-	2/25/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №1376 ПЛ-0.4 кВ Л-1	6227873438141999	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	3/28/2025
000795110325 1 08 07 3 000000 1	3/11/2025	-	2/25/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №1376 ПЛ-0.4 кВ Л-1	6227706211105500	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	3/28/2025
000882060325 1 08 04 1 000000 1	3/6/2025	-	2/25/2025	49.9	споживання	-	ПЛ-10 кВ пр. ТП-35-264 ПС 110/35/10 кВ Яма	6225691735934101	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/17/2025
000932100325 1 08 04 1 000000 1	3/10/2025	-	2/25/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ придання Пороги ПС 35/10 кВ Пороги	6220100180659404	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/12/2025
000973110325 1 08 03 1 000000 1	3/11/2025	-	2/25/2025	40	споживання	-	КЛ-6 кВ "ТП-54-ТП-137".	6225940661774749	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	3/20/2025
000811070325 1 08 01 1 000000 1	3/7/2025	-	2/26/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 8 ПЛ-0.4 кВ Л-21 від	6224067746046038	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	3/17/2025
000915120325 1 08 02 2 000000 1	3/12/2025	-	2/26/2025	250	споживання	-	опора 10 кВ ПЛ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Львів" приднання "Букучи"	6228557617051618	0.4	Нестандартне приднання	Карпатський центр	3/31/2025
000971120325 1 08 07 1 000000 1	3/12/2025	-	2/26/2025	16	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-29-565	6225792324597989	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	4/3/2025
000953120325 1 08 01 1 000000 1	3/12/2025	-	2/26/2025	50	споживання	-	в РП-6 кВ ЗТП-25-545	6221350904374358	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	3/27/2025
000921120325 1 08 07 2 000000 1	3/12/2025	-	2/26/2025	187	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-228	6228333387647369	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	3/14/2025
000972120325 1 08 04 1 000000 1	3/12/2025	-	2/27/2025	30	споживання	-	РП-10 кВ ШТП-35-336	6225741575233769	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/17/2025
001031130325 1 08 03 1 000000 1	3/13/2025	-	2/27/2025	49	споживання	-	КЛ-6 кВ "ЗТП-26-45 - КТП-26- 238".	6223175336461999	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	3/19/2025
000963120325 1 08 04 1 000000 1	3/12/2025	-	2/27/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №1175 ПЛ-0.4 кВ Л-3	6225408816374399	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/17/2025
001222130325 1 08 04 1 000000 1	3/13/2025	-	2/28/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ придання Іванівка ПС 35/10 кВ Лачин	6228364305386555	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/25/2025
001134130325 1 08 04 1 000000 1	3/13/2025	-	2/28/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ придання ТП-19- 319 ПС 35/10 кВ Солотвино	6221814976021806	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/20/2025
001044130325 1 08 04 1 000000 1	3/13/2025	-	2/28/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ придання Водолібр ПС 110/35/6 кВ Надвірна	6220360269640078	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/21/2025
000977120325 1 08 02 1 000000 1	3/12/2025	-	2/28/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ придання	6220434341223135	0.23	Стандартне приднання	Карпатський центр	3/17/2025
000935120325 1 08 04 1 000000 1	3/12/2025	-	2/28/2025	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ придання ТП-19- 204 ПС 35/10 кВ Мгаєвіря	6221280377398750	6	Стандартне приднання	Південний центр	3/14/2025
001089130325 1 08 04 1 000000 1	3/13/2025	-	2/28/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6221678702117542	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/11/2025
000954130325 1 08 01 1 000000 1	3/13/2025	-	3/3/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ пр.	6227694082243833	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	4/7/2025
001034140325 1 08 04 1 000000 1	3/14/2025	-	3/3/2025	15	споживання	-	РП-10 кВ КТП-35-286	6229838484453048	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/22/2025
000979170325 1 08 01 2 000000 1	3/17/2025	-	3/3/2025	120	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-32-307	6222639391902289	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	4/14/2025
001043140325 1 08 04 1 000000 1	3/14/2025	-	3/3/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №2 ПЛ-0.4 кВ Л-9 від	6225124223655907	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/19/2025
000919120325 1 08 01 1 000000 1	3/12/2025	-	3/3/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ пр. Вехиця	6226312033212068	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	3/13/2025
001039140325 1 08 04 1 000000 1	3/14/2025	-	3/3/2025	10	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Яма пр.Рівня	6227718913190709	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/2/2025
000917120325 1 08 01 1 000000 1	3/12/2025	-	3/3/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ пр.	6226964884335507	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	3/19/2025
000959110325 1 08 04 1 000000 1	3/11/2025	-	3/4/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ придання Волосів ПС 35/10 кВ Цуцлів	6227207447739720	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/11/2025
000958110325 1 08 04 1 000000 1	3/11/2025	-	3/4/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ придання Волосів ПС 35/10 кВ Цуцлів	6229758053918689	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/11/2025
001068170325 1 08 04 1 000000 1	3/17/2025	-	3/4/2025	35	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Солотвино пр.ТП-19-319	6229294455898989	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/4/2025
001094140325 1 08 04 1 000000 1	3/14/2025	-	3/5/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6227211254798939	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/11/2025
001073180325 1 08 04 1 000000 1	3/18/2025	-	3/5/2025	7	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6226782276977367	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/26/2025
001163180325 1 08 04 2 000000 1	3/18/2025	-	3/5/2025	100	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6224681862201108	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	3/28/2025
001162180325 1 08 04 2 000000 1	3/18/2025	-	3/5/2025	100	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6227120564009536	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	3/28/2025
001161180325 1 08 04 2 000000 1	3/18/2025	-	3/5/2025	100	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35-10 "Яремче"	6220577331194038	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	3/28/2025
001148180325 1 08 04 1 000000 1	3/18/2025	-	3/5/2025	49	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6223216449727579	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/28/2025
001037190325 1 08 03 3 000000 1	3/19/2025	-	3/5/2025	11	споживання	-	в ШР-0.4 кВ №1 Л-6 від ЗТП- 26-91.	6229496757249088	0.23	Нестандартне приднання	Східний центр	3/22/2025
001047140325 1 08 04 1 000000 1	3/14/2025	-	3/5/2025	50	споживання	-	РП-10 кВ КТП-35-275	6225227057784989	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/19/2025
001097170325 1 08 04 1 000000 1	3/17/2025	-	3/5/2025	24	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6226686845239734	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/19/2025
000944270325 2 08 03 6 000000 1	3/27/2025	-	2/27/2025	6000	генерація	-	в РП-10 кВ ПС-110/10 кВ "Загайніца".	6223782060614107	10	Нестандартне приднання	Східний центр	4/15/2025

001183200325 1 08 03 3 000000 1	3/20/2025	-	3/6/2025	13	споживання	-	в РП-26-135.	622986339935733	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	3/24/2025
001012190325 1 08 05 1 000000 1	3/19/2025	-	3/6/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання	6225190541436516	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	4/14/2025
001180200325 1 08 07 1 000000 1	3/20/2025	-	3/6/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №36 ПЛ-0.4 кВ Л-5 від	6221898775477782	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	3/28/2025
001181200325 1 08 07 1 000000 1	3/20/2025	-	3/6/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №36 ПЛ-0.4 кВ Л-5 від	6224447173071779	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	3/28/2025
001049170325 1 08 02 1 000000 1	3/17/2025	-	3/6/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приднання	6226384848853698	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	3/24/2025
001247210325 1 08 07 1 000000 1	3/21/2025	-	3/7/2025	10	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Ямниця"	622469569054268	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	3/27/2025
001210210325 1 08 01 1 000000 1	3/21/2025	-	3/7/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання	6229710233556384	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	3/27/2025
001252210325 1 08 07 1 000000 1	3/21/2025	-	3/7/2025	20	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Ямниця"	6229900148718083	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	3/27/2025
001170240325 1 08 03 1 000000 1	3/24/2025	-	3/10/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6221071128551832	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	4/4/2025
001208210325 1 08 04 2 000000 1	3/21/2025	-	3/10/2025	100	споживання	-	РП-10 кВ КТП-35-235	6223849124029989	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	3/31/2025
001190210325 1 08 04 1 000000 1	3/21/2025	-	3/10/2025	30	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6224114793367399	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/24/2025
001219240325 1 08 07 2 000000 1	3/24/2025	-	3/10/2025	115	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-24-126	6228675530598989	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
001191210325 1 08 04 1 000000 1	3/21/2025	-	3/10/2025	30	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6220962035122719	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/24/2025
001235240325 1 08 04 1 000000 1	3/24/2025	-	3/11/2025	25	споживання	-	РП-10 кВ КТП-35-352	6225783832301328	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/28/2025
001132250325 1 08 05 1 000000 1	3/25/2025	-	3/11/2025	49	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-255 с. Тугань	6223904010518115	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	4/30/2025
001113180325 1 08 02 1 000000 1	3/18/2025	-	3/11/2025	20	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0.4 кВ в РП-0.4 кВ КТП-20-35	6223092429460059	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	3/26/2025
001241250325 1 08 07 2 000000 1	3/25/2025	-	3/11/2025	21	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Кривотузли"	6229693752149494	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	4/28/2025
001250250325 1 08 04 2 000000 1	3/25/2025	-	3/11/2025	21	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ ПС	6228377955688324	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	4/28/2025
001352250325 1 08 04 2 000000 1	3/25/2025	-	3/12/2025	221	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6221645345288624	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	-
001308270325 1 08 07 3 000000 1	3/27/2025	-	3/13/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №3109 ПЛ-0.4 кВ Л-4	6224874522787779	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	4/10/2025
001201280325 1 08 03 3 000000 1	3/28/2025	-	3/14/2025	10	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-26-60	6221474541640731	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	4/4/2025
001288270325 1 08 04 1 000000 1	3/27/2025	-	3/14/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6228082506974218	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/23/2025
001333280325 1 08 03 1 000000 1	3/28/2025	-	3/14/2025	10	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-26-185	6222838359232335	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	4/1/2025
001249280325 1 08 01 1 000000 1	3/28/2025	-	3/14/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 6 кВ на опорі № ПЛ-6 кВ приднання ПЛ-10 кВ приднання ТП-19- 44 ПС 110/35/10 кВ Богородчани	6227555270973357	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	3/28/2025
001281270325 1 08 04 1 000000 1	3/27/2025	-	3/17/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №1238 ПЛ-0.4 кВ Л-2	6222840799331407	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/31/2025
001351310325 1 08 03 1 000000 1	3/31/2025	-	3/17/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №1238 ПЛ-0.4 кВ Л-2	6222479413486373	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	4/3/2025
001267310325 1 08 07 2 000000 1	3/31/2025	-	3/17/2025	160	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-24-1014	6220769676889989	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	4/4/2025
001276270325 1 08 04 3 000000 1	3/27/2025	-	3/17/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 38 (ПЛ-0.4 кВ Л-6 від	6225322865446308	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	4/22/2025
001309310325 1 08 07 2 000000 1	3/31/2025	-	3/17/2025	283	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-24-13	6220646792121498	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	4/2/2025
001500010425 1 08 07 1 000000 1	4/1/2025	-	3/18/2025	50	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-24-306	6220432256046803	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	4/8/2025
001343010425 1 08 07 2 000000 1	4/1/2025	-	3/18/2025	130	споживання	-	в РП-0.4 кВ БКТП-24-515 та в РП-0.4 кВ БКТП-24-40	6223230191422959	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
001346010425 1 08 07 2 000000 1	4/1/2025	-	3/18/2025	395	споживання	-	в РП-10 кВ ТП-167 та РП-10 кВ ТП-38	622186448469096	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	4/16/2025
001282270325 1 08 04 1 000000 1	3/27/2025	-	3/19/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ приднання ТП-19- 44 ПС 110/35/10 кВ Богородчани	6223460152078284	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	3/27/2025
001293270325 1 08 04 1 000000 1	3/27/2025	-	3/19/2025	10	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклушчин	6228852648125598	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/4/2025
001425020425 1 08 03 1 000000 1	4/2/2025	-	3/19/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	622422829996701	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	4/7/2025
001294270325 1 08 04 1 000000 1	3/27/2025	-	3/19/2025	10	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклушчин	6221977748843638	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/4/2025
001295270325 1 08 04 1 000000 1	3/27/2025	-	3/19/2025	10	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклушчин	6223061115202969	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/4/2025
001366010425 1 08 02 1 000000 1	4/1/2025	-	3/19/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6227055106003207	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	4/8/2025
001423020425 1 08 06 1 000000 1	4/2/2025	-	3/19/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6222860464541198	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	4/3/2025
001296270325 1 08 04 1 000000 1	3/27/2025	-	3/19/2025	10	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклушчин	6223820839260534	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/4/2025
001360010425 1 08 02 3 000000 1	4/1/2025	-	3/19/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ ПЛ-0.4 кВ Л-8 від ЗТП-	6229923170880099	0.4	Нестандартне приднання	Карпатський центр	4/18/2025
001297270325 1 08 04 1 000000 1	3/27/2025	-	3/19/2025	10	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Миклушчин	6220794385867499	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/4/2025
001410020425 1 08 04 1 000000 1	4/2/2025	-	3/20/2025	5	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6220206870158389	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/4/2025

001415020425 1 08 02 1 000000 1	4/2/2025	-	3/20/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6224769259409700	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	4/4/2025
001390030425 1 08 07 3 000000 1	4/3/2025	-	3/20/2025	29	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-154	6224519818914582	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	4/10/2025
001403020425 1 08 04 1 000000 1	4/2/2025	-	3/20/2025	20	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6223151960923623	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	4/16/2025
001379030425 1 08 07 3 000000 1	4/3/2025	-	3/20/2025	25	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-522	6223744834164659	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	4/7/2025
001348030425 1 08 07 2 000000 1	4/3/2025	-	3/20/2025	100	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ТП- 563-ТП-564"	6221830241480300	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	4/8/2025
001307310325 1 08 01 1 000000 1	3/31/2025	-	3/21/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ присидання	622217868374640	0.4	Стандартне присидання	Західний центр	4/3/2025
001325040425 1 08 03 2 000000 1	4/4/2025	-	3/21/2025	140	споживання	-	на опорі 10 кВПЛ-10 кВ присидання "Загребля"	6226941895847998	0.4	Нестандартне присидання	Східний центр	4/15/2025
001610040425 1 08 04 3 000000 1	4/4/2025	-	3/24/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 20 ПЛ-0,4 кВ Л-6 від на ізоляторах опорі ПЛ-10 кВ присидання "Киягиничі" від ПС Киягиничі-35/10кВ.	6222780844894082	0.4	Нестандартне присидання	Південний центр	4/18/2025
001251040425 1 08 05 1 000000 1	4/4/2025	-	3/24/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присидання	62255959312426492	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	4/14/2025
001530070425 1 08 03 1 000000 1	4/7/2025	-	3/24/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6223801102843258	0.4	Стандартне присидання	Східний центр	4/14/2025
001435030425 1 08 04 1 000000 1	4/3/2025	-	3/25/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6220786895536988	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	4/8/2025
001635070425 1 08 04 1 000000 1	4/7/2025	-	3/25/2025	30	споживання	-	ПЛ-6 кВ присидання Радгосп ПС 110/6 кВ ДСП	6225456574984447	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	4/16/2025
001436080425 1 08 03 2 000000 1	4/8/2025	-	3/25/2025	395	споживання	-	в РП-6 кВ ЗТП-26-119 та в РП- 6 кВ ЗТП-26-27	6229329511750189	0.4	Нестандартне присидання	Східний центр	4/29/2025
001501070425 1 08 04 1 000000 1	4/7/2025	-	3/26/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ присидання ТП-19- 44 ПС 110/35/10 кВ Богородчан	6228122072691299	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	4/9/2025
001461080425 1 08 04 1 000000 1	4/8/2025	-	3/26/2025	10	споживання	-	РП-10 кВ КТП-35-214	6228638109265850	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	4/24/2025
001564080425 1 08 04 1 000000 1	4/8/2025	-	3/26/2025	22	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6225813765821968	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	4/11/2025
001565080425 1 08 04 1 000000 1	4/8/2025	-	3/26/2025	22	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6229715865103701	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	4/11/2025
001566080425 1 08 04 1 000000 1	4/8/2025	-	3/26/2025	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микулечин	6225572417656092	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	4/9/2025
001550100425 1 08 07 2 000000 1	4/10/2025	-	3/27/2025	80	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-139	6227602030625836	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	-
001537100425 1 08 07 3 000000 1	4/10/2025	-	3/27/2025	105.5	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-138	6220318655561276	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	-
001404020425 1 08 04 1 000000 1	4/2/2025	-	3/27/2025	49	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6225540745593389	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	4/16/2025
001568090425 1 08 01 1 000000 1	4/9/2025	-	3/27/2025	16	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ пр.	6226325568734400	0.4	Стандартне присидання	Західний центр	4/14/2025
001528100425 1 08 03 1 000000 1	4/10/2025	-	3/27/2025	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-26-3	6225478144616998	0.4	Стандартне присидання	Східний центр	-
001350280325 1 08 07 3 000000 1	3/28/2025	-	3/27/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-344	6227751831596306	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	4/11/2025
001533090425 1 08 04 1 000000 1	4/9/2025	-	3/27/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6221960966471941	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	4/23/2025
001638110425 1 08 07 3 000000 1	4/11/2025	-	3/28/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №5264 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6226890297730089	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	4/16/2025
001595110425 1 08 04 3 000000 1	4/11/2025	-	3/28/2025	570	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6224940464433998	0.4	Нестандартне присидання	Південний центр	4/24/2025
001647100425 1 08 04 1 000000 1	4/10/2025	-	3/28/2025	49.9	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6223418046659915	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	4/29/2025
001583110425 1 08 02 2 000000 1	4/11/2025	-	3/28/2025	60	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-28-354	6229267330989569	0.4	Нестандартне присидання	Карпатський центр	4/14/2025
001591110425 1 08 07 3 000000 1	4/11/2025	-	3/28/2025	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-350	6229134303705389	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	4/27/2025
001592110425 1 08 07 3 000000 1	4/11/2025	-	3/28/2025	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-350	6223609919637429	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	4/29/2025
001462080425 1 08 07 2 000000 1	4/8/2025	-	3/28/2025	784	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-1015	6226101340685081	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	-
001650110425 1 08 04 1 000000 1	4/11/2025	-	3/31/2025	49	споживання	-	РП-10 кВ КТП-35-213	6222313585686917	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	-
001652110425 1 08 04 1 000000 1	4/11/2025	-	3/31/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6229314957992898	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	-
001657110425 1 08 04 1 000000 1	4/11/2025	-	3/31/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №38 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6222952456355466	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	4/23/2025
001599110425 1 08 04 2 000000 1	4/11/2025	-	3/31/2025	200	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6220871340304841	0.4	Нестандартне присидання	Південний центр	-
001567110425 1 08 01 1 000000 1	4/11/2025	-	4/1/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ пр. Хотів.	6229990032964905	0.4	Стандартне присидання	Західний центр	4/16/2025
001661140425 1 08 04 1 000000 1	4/14/2025	-	4/1/2025	10	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микулечин	6224133735559972	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	-
001855140425 1 08 04 1 000000 1	4/14/2025	-	4/1/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ присидання Лачин ПС 35/10 кВ Лачин	622696951560089N	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	4/28/2025
001662140425 1 08 04 1 000000 1	4/14/2025	-	4/1/2025	10	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микулечин	6221383655528039	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	-
001663140425 1 08 04 1 000000 1	4/14/2025	-	4/1/2025	10	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микулечин	6224328739329998	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	-
001745140425 1 08 04 1 000000 1	4/14/2025	-	4/1/2025	40	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6224171612829097	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	4/24/2025
001664140425 1 08 04 1 000000 1	4/14/2025	-	4/1/2025	10	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микулечин	6229702632082078	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	-

001665140425 1 08 04 1 000000 I	4/14/2025	-	4/1/2025	10	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Яма пр.Михуличин	6224898980312278	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
001682150425 1 08 01 1 000000 I	4/15/2025	-	4/1/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6226719937819364	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	4/19/2025
001596110425 1 08 01 1 000000 I	4/11/2025	-	4/2/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі № ПЛ-10 кВ придання	6225591673208043	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	4/16/2025
001506140425 1 08 05 1 000000 I	4/14/2025	-	4/2/2025	30	споживання	-	на ополаторах опорі ПЛ-10 кВ приднання "Межула" від ПС Біляшів-35/10кВ	6222108226162567	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	4/11/2025
001700150425 1 08 02 1 000000 I	4/15/2025	-	4/2/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ придання	6227412672313999	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	4/16/2025
001704160425 1 08 01 1 000000 I	4/16/2025	-	4/3/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ пр. Галиць	6226841020677003	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	4/23/2025
001629110425 1 08 01 1 000000 I	4/11/2025	-	4/3/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ	6224936033468828	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	4/16/2025
001748160425 1 08 04 1 000000 I	4/16/2025	-	4/3/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6220109609070074	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/24/2025
001749160425 1 08 04 1 000000 I	4/16/2025	-	4/3/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6223102968687079	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/24/2025
001490040425 1 08 04 1 000000 I	4/4/2025	-	4/3/2025	30	споживання	2	П черга будиноків: на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ	6221529595010598	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/7/2025
001671150425 1 08 04 1 000000 I	4/15/2025	-	4/4/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ придання ТП-19- 204 ПС 35/10 кВ Микитів	6228173528641610	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/16/2025
001803180425 1 08 04 3 000000 I	4/18/2025	-	4/4/2025	600	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6222715202668788	10	Нестандартне приднання	Південний центр	4/30/2025
001706160425 1 08 02 1 000000 I	4/16/2025	-	4/4/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ придання	6222815721777789	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	4/17/2025
001766180425 1 08 07 3 000000 I	4/18/2025	-	4/4/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-133	6223475589392845	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	4/23/2025
001654180425 1 08 07 3 000000 I	4/18/2025	-	4/4/2025	500	споживання	-	опора 10 кВ ПЛ-10 кВ придання "ТП-29-143" та опора 10 кВ ПЛ-10 кВ	6222181480615303	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
001845210425 1 08 07 1 000000 I	4/21/2025	-	4/7/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-526	6229212837603406	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
001769180425 1 08 06 1 000000 I	4/18/2025	-	4/7/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ придання	6228283829199050	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	4/22/2025
001721180425 1 08 02 2 000000 I	4/18/2025	-	4/7/2025	200	споживання	-	опора ПЛ-10 кВ придання "Кобакі" ПС 110/10 кВ "Кути"	6226964545048919	0.4	Нестандартне приднання	Карпатський центр	4/24/2025
001751180425 1 08 01 1 000000 I	4/18/2025	-	4/7/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ придання	6224935764257895	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	-
001790180425 1 08 06 1 000000 I	4/18/2025	-	4/7/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 105 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6224135941671598	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	4/29/2025
001825210425 1 08 07 2 000000 I	4/21/2025	-	4/7/2025	165.61	споживання	-	у ВРП-0,4-0,4 кВ будинку №34 корпус 5 по вул. Ленінського	6227054639449401	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
001597110425 1 08 03 4 000000 I	4/11/2025	-	4/2/2025	130	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-26-135.	6223639632615906	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	-
001738170425 1 08 04 1 000000 I	4/17/2025	-	4/8/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-30-502	6224981166517497	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/24/2025
001757180425 1 08 04 1 000000 I	4/18/2025	-	4/8/2025	25	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6223621799879907	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
001743180425 1 08 01 1 000000 I	4/18/2025	-	4/8/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ пр.	6229812675814909	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	4/28/2025
001759180425 1 08 04 1 000000 I	4/18/2025	-	4/8/2025	20	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Яма пр.Михуличин	6227666580301489	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
001802180425 1 08 04 1 000000 I	4/18/2025	-	4/8/2025	27	споживання	-	ПЛ-10 кВ придання РП-19-1- 1 ПС 35/10 кВ Пороги	6225214426433088	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/24/2025
001717180425 1 08 01 1 000000 I	4/18/2025	-	4/8/2025	50	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП0-25-155	6229509006573842	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	-
001667180425 1 08 02 2 000000 I	4/18/2025	-	4/9/2025	150	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Вербовець" ПС 110/10 кВ "Косів"	6226305333732699	10	Нестандартне приднання	Карпатський центр	-
001764180425 1 08 04 1 000000 I	4/18/2025	-	4/9/2025	11	споживання	-	РП-10 кВ ШТП-35-376	6221102656880686	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/23/2025
001763180425 1 08 04 1 000000 I	4/18/2025	-	4/10/2025	12	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6226537108983032	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	4/24/2025
001828230425 1 08 04 2 000000 I	4/23/2025	-	4/10/2025	192	споживання	-	в РП-110 кВ ПС 110/35/10 кВ "Яма".	6228043429190944	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	-
001850240425 1 08 04 2 000000 I	4/24/2025	-	4/10/2025	145	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330".	6220904701133271	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	4/25/2025
001773180425 1 08 07 3 000000 I	4/18/2025	-	4/10/2025	620	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-378	6224886112912268	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
001868240425 1 08 01 1 000000 I	4/24/2025	-	4/10/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6229763813164795	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	-
001669240425 1 08 05 1 000000 I	4/24/2025	-	4/10/2025	27	споживання	-	на ополаторах опорі ПЛ-10 кВ приднання "Слобідка" від ПС Біляшів-35/10кВ	6225708957609168	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	4/25/2025
001889240425 1 08 07 1 000000 I	4/24/2025	-	4/10/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6221762070064800	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	4/28/2025
001890240425 1 08 07 1 000000 I	4/24/2025	-	4/10/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6223155843492429	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	4/28/2025
001679180425 1 08 03 2 000000 I	4/18/2025	-	4/10/2025	398	споживання	-	в РП-6 кВ ЗТП-26-86.	6227678175126389	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	-
001892240425 1 08 07 1 000000 I	4/24/2025	-	4/10/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6229412014081299	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	4/28/2025
001896240425 1 08 07 1 000000 I	4/24/2025	-	4/10/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6224825626288020	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	4/28/2025
001893240425 1 08 07 1 000000 I	4/24/2025	-	4/10/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6220469471827459	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	4/28/2025
001895240425 1 08 07 1 000000 I	4/24/2025	-	4/10/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6222599998192178	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	4/28/2025

001887240425 1 08 07 1 000000 1	4/24/2025	-	4/10/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	622496363637249	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	4/28/2025
001830230425 1 08 04 4 000000 1	4/23/2025	-	4/11/2025	9	споживання	-	ПЛ-6 кВ пр. "свр.471" (НГВУ "Надарианафтогаз")	6227220706696399	6	Нестандартне приднання	Південний центр	-
001823250425 1 08 07 3 000000 1	4/25/2025	-	4/11/2025	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-350	6228082142439598	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
001907240425 1 08 04 3 000000 1	4/24/2025	-	4/11/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,23 кВ № 2158 ПЛ-0,4 кВ Л-22	6226399926597532	0.23	Нестандартне приднання	Південний центр	4/29/2025
001924280425 1 08 07 3 000000 1	4/28/2025	-	4/14/2025	30	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ поруч будинку №46 по вул. Писипа Орлика	6229039334471498	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
001993280425 1 08 07 1 000000 1	4/28/2025	-	4/14/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №462 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6224981691401498	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	-
001927280425 1 08 06 1 000000 1	4/28/2025	-	4/14/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6227613966452526	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	-
001925280425 1 08 06 1 000000 1	4/28/2025	-	4/14/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6222678613663598	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	-
001905250425 1 08 04 1 000000 1	4/25/2025	-	4/14/2025	7	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6227264734764558	0.23	Стандартне приднання	Південний центр	-
001781280425 1 08 04 1 000000 1	4/28/2025	-	4/15/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчанн- 330"	6227334575131175	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
001782280425 1 08 04 1 000000 1	4/28/2025	-	4/15/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчанн- 330"	6228117973937866	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
001783280425 1 08 04 1 000000 1	4/28/2025	-	4/15/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчанн- 330"	6222082034388639	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
001784280425 1 08 04 1 000000 1	4/28/2025	-	4/15/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчанн- 330"	6223602942453382	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
001936280425 1 08 04 1 000000 1	4/28/2025	-	4/15/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчанн- 330"	6228475603471589	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
001816250425 1 08 05 1 000000 1	4/25/2025	-	4/15/2025	10	споживання	-	на місці приднання проколюючого затискача з проводом на опорі №377 ПЛ-	6224560236424729	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	4/28/2025
001929290425 1 08 06 1 000000 1	4/29/2025	-	4/15/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-34-29	6222732584247435	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	-
001944290425 1 08 04 1 000000 1	4/29/2025	-	4/16/2025	5	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6224486615198805	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
001853280425 1 08 04 2 000000 1	4/28/2025	-	4/16/2025	60	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 6 кВ на опорі 6 кВ ПЛ-6 кВ "ПС"	6220519898607646	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	4/25/2025
001930300425 1 08 04 2 000000 1	4/30/2025	-	4/16/2025	290	споживання	-	в РП-110 кВ ПС 110/35/10 кВ "Ямна".	6226699377389589	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	-
001985300425 1 08 03 3 000000 1	4/30/2025	-	4/16/2025	20	споживання	-	в ПР-136 КЛ-0,4 кВ Л-9 від БКТП-26-248.	6223815042810135	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	-
001820250425 1 08 05 1 000000 1	4/25/2025	-	4/16/2025	15	споживання	-	на повітряних опорах ПЛ-10 кВ приднання "Комарів" від ПС Галиче-110/35/10кВ	6221166063034352	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	4/30/2025
001987290425 1 08 04 1 000000 1	4/29/2025	-	4/16/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6221659116783748	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
001937290425 1 08 04 1 000000 1	4/29/2025	-	4/16/2025	40	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6223770296702684	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
002019300425 1 08 07 1 000000 1	4/30/2025	-	4/16/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №5138 ПЛ-0,4 кВ Л-10	6221291229459422	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
001946300425 1 08 04 1 000000 1	4/30/2025	-	4/17/2025	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6229834721658619	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
001947300425 1 08 04 1 000000 1	4/30/2025	-	4/17/2025	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6221958298215406	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
001945290425 1 08 04 3 000000 1	4/29/2025	-	4/17/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на ПЛ-0,4 кВ Л-3 від ЗТП-30-408.	6225052499107935	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	4/30/2025
001991300425 1 08 04 1 000000 1	4/30/2025	-	4/17/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6224262103547499	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
001988300425 1 08 04 1 000000 1	4/30/2025	-	4/18/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчанн- 330"	6222638193396238	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
001975300425 1 08 02 1 000000 1	4/30/2025	-	4/24/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6226498644157323	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
002069230425 1 08 07 1 000000 1	4/23/2025	-	4/9/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №4561 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6224164382052773	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	-
002057250425 1 08 07 1 000000 1	4/25/2025	-	4/11/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-24-480	6227563975338798	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
002060250425 1 08 07 1 000000 1	4/25/2025	-	4/11/2025	15	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-24-480	6224880974195515	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
002061250425 1 08 07 1 000000 1	4/25/2025	-	4/11/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-24-480	6227840684126872	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
002065250425 1 08 07 1 000000 1	4/25/2025	-	4/11/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-24-480	6226012686349759	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
002067250425 1 08 07 1 000000 1	4/25/2025	-	4/11/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-24-480	6226672903711602	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
002088250425 1 08 07 1 000000 1	4/25/2025	-	4/11/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-24-480	6224581198147059	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
002068250425 1 08 07 1 000000 1	4/25/2025	-	4/11/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-24-480	6220751997950617	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
002075250425 1 08 07 1 000000 1	4/25/2025	-	4/11/2025	15	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-24-480	6228665482689223	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
002076250425 1 08 07 1 000000 1	4/25/2025	-	4/11/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-24-480	6225304746741499	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
002085250425 1 08 07 1 000000 1	4/25/2025	-	4/11/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-24-480	6223243009415079	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
002079250425 1 08 07 1 000000 1	4/25/2025	-	4/11/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-24-480	6225753397956203	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
002080250425 1 08 07 1 000000 1	4/25/2025	-	4/11/2025	20	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-24-480	6227273925644289	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-

003740190624 1 08 03 1 000000 1	6/19/2024	-	6/5/2024	30	споживання	2	КП-6 кВ "ТП-54-ТП-137".	6226825741523076	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	6/20/2024
006559011124 1 08 03 1 000000 1	11/1/2024	-	10/18/2024	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-26-566	6221895090581501	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	11/11/2024
001126200325 1 08 07 2 000000 1	3/20/2025	-	3/6/2025	125.4	споживання	-	в РП-10 кВ ТП-424	6224223623514944	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/3/2025
001884010525 1 08 07 1 000000 1	5/1/2025	-	4/17/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6220885502678614	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/15/2025
002015010525 1 08 03 1 000000 1	5/1/2025	-	4/17/2025	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-26-110	6222033882873889	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	5/3/2025
002036020525 1 08 03 1 000000 1	5/2/2025	-	4/18/2025	30	споживання	-	на ПЛ-10 кВ приднання Мішини ПС 35/10 кВ Ковалівка	6220488985087377	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/13/2025
002046020525 1 08 03 1 000000 1	5/2/2025	-	4/18/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6224550455321917	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/25/2025
002063050525 1 08 02 1 000000 1	5/5/2025	-	4/22/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приднання	6222313173856419	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	5/12/2025
002062050525 1 08 02 1 000000 1	5/5/2025	-	4/22/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6223980193530927	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	5/23/2025
002269070525 1 08 07 1 000000 1	5/7/2025	-	4/23/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 4561 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6222727402407688	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	5/19/2025
002268070525 1 08 07 1 000000 1	5/7/2025	-	4/23/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 4561 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6223997132852142	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	5/19/2025
002270070525 1 08 07 1 000000 1	5/7/2025	-	4/23/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 4561 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6228835760833453	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	5/30/2025
002157070525 1 08 07 1 000000 1	5/7/2025	-	4/23/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 36 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	622610874300799	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	5/28/2025
002129070525 1 08 07 1 000000 1	5/7/2025	-	4/23/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 36 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6220913469409900	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	5/28/2025
002107070525 1 08 06 1 000000 1	5/7/2025	-	4/23/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-33-298	6222199872160217	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	5/13/2025
002128070525 1 08 07 1 000000 1	5/7/2025	-	4/23/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 36 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6221335474972591	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	5/20/2025
002127070525 1 08 07 1 000000 1	5/7/2025	-	4/23/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 36 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6225029366331152	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	5/28/2025
002133070525 1 08 07 1 000000 1	5/7/2025	-	4/23/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 36 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6222444060781999	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	5/20/2025
002126070525 1 08 07 1 000000 1	5/7/2025	-	4/23/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 36 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6223627046126279	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	5/20/2025
002125070525 1 08 07 1 000000 1	5/7/2025	-	4/23/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 36 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6229148972153968	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	5/28/2025
002134070525 1 08 07 1 000000 1	5/7/2025	-	4/23/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 36 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6229128046016303	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	5/28/2025
002124070525 1 08 07 1 000000 1	5/7/2025	-	4/23/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 36 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6229349433007088	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	5/28/2025
002058070525 1 08 07 3 000000 1	5/7/2025	-	4/23/2025	675	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-39	6229693253677568	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
001953080525 1 08 06 2 000000 1	5/8/2025	-	4/24/2025	100	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Рудинка"	6220331796397844	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	5/13/2025
002083060525 1 08 04 1 000000 1	5/6/2025	-	4/24/2025	5	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6224980693865498	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/3/2025
002175080525 1 08 07 1 000000 1	5/8/2025	-	4/24/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6223763958536198	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/16/2025
002176080525 1 08 07 1 000000 1	5/8/2025	-	4/24/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6224255058405348	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/16/2025
002177080525 1 08 07 1 000000 1	5/8/2025	-	4/24/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6221490590875597	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/15/2025
002178080525 1 08 07 1 000000 1	5/8/2025	-	4/24/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6223069464309531	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/15/2025
002179080525 1 08 07 1 000000 1	5/8/2025	-	4/24/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6228836444707819	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/15/2025
002180080525 1 08 07 1 000000 1	5/8/2025	-	4/24/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6225976507098979	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/15/2025
002181080525 1 08 07 1 000000 1	5/8/2025	-	4/24/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6223306242053828	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/15/2025
002182080525 1 08 07 1 000000 1	5/8/2025	-	4/24/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6220118860976204	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/15/2025
002184080525 1 08 07 1 000000 1	5/8/2025	-	4/24/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6227516491029489	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/15/2025
002185080525 1 08 07 1 000000 1	5/8/2025	-	4/24/2025	7	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-500	6224379979203039	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/15/2025
002192080525 1 08 07 1 000000 1	5/8/2025	-	4/24/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6228087525385069	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/15/2025
002193080525 1 08 07 1 000000 1	5/8/2025	-	4/24/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6224043202044598	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/16/2025
002195080525 1 08 07 1 000000 1	5/8/2025	-	4/24/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6226464922117498	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/16/2025
002196080525 1 08 07 1 000000 1	5/8/2025	-	4/24/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6224434699377402	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/16/2025
002197080525 1 08 07 1 000000 1	5/8/2025	-	4/24/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6220649161865306	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/16/2025
002223080525 1 08 07 1 000000 1	5/8/2025	-	4/24/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6228177256273398	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/15/2025
002198080525 1 08 07 1 000000 1	5/8/2025	-	4/24/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6229497765230703	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/15/2025
002199080525 1 08 07 1 000000 1	5/8/2025	-	4/24/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6229375827435406	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/15/2025

00220080525 1 08 07 1 000000 I	5/8/2025	-	4/24/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6220415408622999	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/15/2025
002072070525 1 08 01 1 000000 I	5/7/2025	-	4/24/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 704 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6229118463296232	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	5/12/2025
002030080525 1 08 07 3 000000 I	5/8/2025	-	4/24/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №5212 ПЛ-0.4 кВ Л-3	6224743699155698	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
002031080525 1 08 07 3 000000 I	5/8/2025	-	4/24/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №А1 ПЛ-0.4 кВ Л-3 від	6221448424958698	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
002109080525 1 08 07 3 000000 I	5/8/2025	-	4/24/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №1824 ПЛ-0.4 кВ Л-7	6226346884938896	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
002077060525 1 08 04 1 000000 I	5/6/2025	-	4/25/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6223739759209826	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/8/2025
002078060525 1 08 04 1 000000 I	5/6/2025	-	4/25/2025	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6221775439929798	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/16/2025
002313090525 1 08 07 1 000000 I	5/9/2025	-	4/25/2025	25	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ПС ЦНДЛ - ЗТП-24-203"	6222021598087798	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	7/19/2025
002161090525 1 08 03 1 000000 I	5/9/2025	-	4/25/2025	20	споживання	-	на ПЛ-6 кВ приснавання Підгайчівки ПС 35/10 кВ Підгайчів	6229909452213435	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	5/13/2025
002074060525 1 08 04 1 000000 I	5/6/2025	-	4/28/2025	12	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6229728768491704	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/14/2025
002145120525 1 08 06 1 000000 I	5/12/2025	-	4/28/2025	30	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-22-7	6221951585811485	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	5/16/2025
002203120525 1 08 06 1 000000 I	5/12/2025	-	4/28/2025	30	споживання	-	на ПЛ-10 кВ приснавання Типовий ПС 110/35/10 кВ Городищеня	6227989465868763	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	5/15/2025
002330090525 1 08 04 1 000000 I	5/9/2025	-	4/28/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6228786975607299	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/28/2025
002331090525 1 08 04 1 000000 I	5/9/2025	-	4/28/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6226505612099579	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/28/2025
002214120525 1 08 04 1 000000 I	5/12/2025	-	4/29/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6227541688490789	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/15/2025
002215120525 1 08 04 1 000000 I	5/12/2025	-	4/29/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6227782227691689	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/15/2025
002172130525 1 08 01 2 000000 I	5/13/2025	-	4/29/2025	16	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приснавання "Тисів"	6227434244601998	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	6/3/2025
002225130525 1 08 07 1 000000 I	5/13/2025	-	4/29/2025	20	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЩТП-29-880	6223659005953692	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/16/2025
002226130525 1 08 07 1 000000 I	5/13/2025	-	4/29/2025	30	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЩТП-29-880	6223672349739389	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/16/2025
002205120525 1 08 04 3 000000 I	5/12/2025	-	4/29/2025	600	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330".	6226822465839443	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	1/0/1900
002440120525 1 08 04 1 000000 I	5/12/2025	-	4/29/2025	10	споживання	-	ПЛ-10 кВ приснавання Волосів ПС 35/10 кВ Цуцлів	6227967851417416	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/26/2025
002038020525 1 08 07 2 000000 I	5/2/2025	-	4/29/2025	362.72	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-1004	6222134322571398	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	5/2/2025
002066070525 1 08 02 1 000000 I	5/7/2025	-	4/29/2025	50	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приснавання	6220613437732159	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	5/14/2025
002194130525 1 08 07 3 000000 I	5/13/2025	-	4/29/2025	550	споживання	-	в РП-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Крихітці»	6229624720452728	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
002277130525 1 08 04 2 000000 I	5/13/2025	-	4/29/2025	200	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6229456320708079	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	5/20/2025
002204140525 1 08 06 1 000000 I	5/14/2025	-	4/30/2025	30	споживання	-	на ПЛ-10 кВ приснавання Типовий ПС 110/35/10 кВ Городищеня	6221249212677674	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	5/15/2025
002239130525 1 08 04 1 000000 I	5/13/2025	-	4/30/2025	17	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №695 ПЛ-0.4 кВ Л-8 від	6221330504122180	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/11/2025
002228140525 1 08 07 1 000000 I	5/14/2025	-	4/30/2025	11	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЩТП-29-802	6225017285293899	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	5/16/2025
002244140525 1 08 01 1 000000 I	5/14/2025	-	4/30/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6221380569158552	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	5/19/2025
002304140525 1 08 07 1 000000 I	5/14/2025	-	4/30/2025	25	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-29-27	6220414910547022	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/16/2025
002292140525 1 08 06 1 000000 I	5/14/2025	-	4/30/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приснавання	6225092469284263	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	5/22/2025
002323140525 1 08 01 1 000000 I	5/14/2025	-	4/30/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6226064246378442	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	5/21/2025
002314140525 1 08 01 1 000000 I	5/14/2025	-	4/30/2025	30	споживання	-	РП-0.4 кВ КТП-25-349	6227988919040198	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	6/4/2025
002319140525 1 08 01 1 000000 I	5/14/2025	-	4/30/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 6 кВ на опорі 6 кВ ПЛ-6 кВ пр. Долина	6221019366097963	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	5/26/2025
002291140525 1 08 02 1 000000 I	5/14/2025	-	5/1/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приснавання	6222944966726805	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	5/21/2025
002294150525 1 08 04 2 000000 I	5/15/2025	-	5/1/2025	145	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6225934423475523	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	6/10/2025
002322150525 1 08 03 1 000000 I	5/15/2025	-	5/1/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.23 кВ № 38 ПЛ-0.23 кВ Л-1	6227165052169498	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	5/16/2025
002315150525 1 08 07 3 000000 I	5/15/2025	-	5/1/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №1101 ПЛ-0.4 кВ Л-3	6222678252526465	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
002048060525 1 08 07 5 000000 I	5/6/2025	-	5/1/2025	30	споживання	-	в РП-0.4 кВ БКТП-24-539	6227955741869302	0.4	Тимчасове приднання (по КСР)	Центральний центр	-
002206150525 1 08 04 2 000000 I	5/15/2025	-	5/1/2025	1000	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6223264176030058	10	Нестандартне приднання	Південний центр	6/3/2025
002310160525 1 08 07 2 000000 I	5/16/2025	-	5/2/2025	60	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-29-557	6220860048641941	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	5/26/2025
002426150525 1 08 04 1 000000 I	5/15/2025	-	5/2/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6223208660612989	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/11/2025
002427150525 1 08 04 1 000000 I	5/15/2025	-	5/2/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6222806437299488	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/11/2025

002317160525 1 08 01 3 000000 1	5/16/2025	-	5/2/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 24 ПЛ-0,4 кВ Л-9 від	622286694564419	0.23	Нестандартне приднання	Західний центр	1/01900
002337160525 1 08 01 1 000000 1	5/16/2025	-	5/2/2025	30	споживання	-	РП-10 кВ ТП-32-49	6228574022062648	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	5/20/2025
002295150525 1 08 04 2 000000 1	5/15/2025	-	5/2/2025	145	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6223373350786278	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	6/9/2025
002261160525 1 08 01 1 000000 1	5/16/2025	-	5/5/2025	50	споживання	-	РП-0,4 кВ ЗТП-32-144	6222098674519689	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	5/20/2025
002381190525 1 08 03 1 000000 1	5/19/2025	-	5/5/2025	30	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-26-608	6224472132709541	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	5/27/2025
002375190525 1 08 03 1 000000 1	5/19/2025	-	5/5/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-27-251	6221799482196083	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	5/23/2025
002379190525 1 08 03 1 000000 1	5/19/2025	-	5/5/2025	30	споживання	-	на ПЛ-10 кВ придання Спас ПС 35/10 кВ Ковалівка	6229453662706267	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	5/29/2025
002113160525 1 08 05 1 000000 1	5/16/2025	-	5/5/2025	30	споживання	-	РП-10 кВ від КТП-21-334 с. Дороги	6228983278916437	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/16/2025
002379190525 1 08 06 1 000000 1	5/19/2025	-	5/5/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ придання	6224945063029240	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	5/22/2025
002230160525 1 08 01 1 000000 1	5/16/2025	-	5/5/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6222875311866730	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	5/19/2025
002356190525 1 08 07 3 000000 1	5/19/2025	-	5/5/2025	9	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №2847 ПЛ-0,4 кВ Л-2 на голострах опорі ПЛ-10 кВ придання "Виниш" від ПС Бучачівськ-35/10кВ	6222050402744098	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/01900
002159160525 1 08 05 1 000000 1	5/16/2025	-	5/6/2025	15	споживання	-		6227819226162133	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/21/2025
002349190525 1 08 02 2 000000 1	5/19/2025	-	5/6/2025	60	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-28-227	6227747543286718	0.4	Нестандартне приднання	Карпатський центр	6/9/2025
002351190525 1 08 02 2 000000 1	5/19/2025	-	5/6/2025	60	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЩТП-28-716	6222013615448549	0.4	Нестандартне приднання	Карпатський центр	6/9/2025
002112160525 1 08 05 1 000000 1	5/16/2025	-	5/6/2025	20	споживання	-	на місці придання проколюючого затискача з проводом на опорі №1106 ПЛ-	6229267414262069	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/22/2025
002210130525 1 08 02 1 000000 1	5/13/2025	-	5/6/2025	40	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ придання	6222639964596999	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	5/19/2025
002478190525 1 08 04 1 000000 1	5/19/2025	-	5/6/2025	49	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6223698795395518	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/2/2025
002387200525 1 08 03 1 000000 1	5/20/2025	-	5/6/2025	12	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-26-18	6229242434801498	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	5/30/2025
002352200525 1 08 07 3 000000 1	5/20/2025	-	5/6/2025	1500	споживання	1,2,3	в РП-10 кВ ПС 110/10 кВ "Вовчиць"	6229424440347620	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/01900
002509200525 1 08 04 1 000000 1	5/20/2025	-	5/7/2025	16	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6222867914902351	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/29/2025
002475210525 1 08 06 1 000000 1	5/21/2025	-	5/7/2025	30	споживання	-	в РП-10 кВ ЩТП-33-588	6223130216300723	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	6/10/2025
002385190525 1 08 01 1 000000 1	5/19/2025	-	5/7/2025	13	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ	6228539902072808	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	6/3/2025
002233160525 1 08 04 2 000000 1	5/16/2025	-	5/7/2025	200	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6225707711834698	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	5/21/2025
002360210525 1 08 01 1 000000 1	5/21/2025	-	5/7/2025	10	споживання	-	на входних контактах вхідного комутуючого пристрою 0,23 кВ	6221575410216266	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	6/5/2025
002432200525 1 08 07 1 000000 1	5/20/2025	-	5/7/2025	15	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ придання "Павливка"	6224855194271698	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/28/2025
002553220525 1 08 07 1 000000 1	5/22/2025	-	5/8/2025	30	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ придання "Хриплив"	6229681843728665	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/16/2025
002260210525 1 08 04 1 000000 1	5/21/2025	-	5/8/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6220779927847587	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/27/2025
002255160525 1 08 04 2 000000 1	5/16/2025	-	5/6/2025	16	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ "ПС КС-	6228605638571189	10	Нестандартне приднання	Південний центр	6/3/2025
002464210525 1 08 04 1 000000 1	5/21/2025	-	5/8/2025	7	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6222300133564689	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/6/2025
002343220525 1 08 01 1 000000 1	5/22/2025	-	5/8/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6223602793919676	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	5/28/2025
002444220525 1 08 04 1 000000 1	5/22/2025	-	5/9/2025	17	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6227639818537658	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/27/2025
002445220525 1 08 04 1 000000 1	5/22/2025	-	5/9/2025	17	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6221664380477038	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	5/27/2025
002707220525 1 08 04 1 000000 1	5/22/2025	-	5/9/2025	45	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6225124520787747	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/10/2025
002548230525 1 08 03 1 000000 1	5/23/2025	-	5/9/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ придання	6223370298058383	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	6/6/2025
002515230525 1 08 03 1 000000 1	5/23/2025	-	5/9/2025	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЩТП-26-265	6227661118131041	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	5/28/2025
002545230525 1 08 03 1 000000 1	5/23/2025	-	5/9/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 519 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6221766692076487	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	6/3/2025
002615260525 1 08 07 1 000000 1	5/26/2025	-	5/12/2025	15	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ придання "Чукатівка"	6220432680716407	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/28/2025
002504230525 1 08 02 1 000000 1	5/23/2025	-	5/12/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ придання	622896127619882G	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	5/27/2025
002516230525 1 08 04 1 000000 1	5/23/2025	-	5/12/2025	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6221624123339798	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/12/2025
002503230525 1 08 04 1 000000 1	5/23/2025	-	5/12/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6221083455735358	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/12/2025
002470260525 1 08 07 2 000000 1	5/26/2025	-	5/12/2025	380	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-24-527	6225603926671002	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/10/2025
002517260525 1 08 03 1 000000 1	5/26/2025	-	5/12/2025	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-26-122	6225843113614048	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	5/28/2025
002575260525 1 08 06 1 000000 1	5/26/2025	-	5/12/2025	15	споживання	-	у РП-0,4 кВ ТП-22-219	622282842732909	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	5/28/2025

002339160525 1 08 01 1 000000 1	5/16/2025	-	5/13/2025	21	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 84 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6223497642271898	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	5/26/2025
002563270525 1 08 01 1 000000 1	5/27/2025	-	5/13/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6225061060035213	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	5/29/2025
002577260525 1 08 02 1 000000 1	5/26/2025	-	5/13/2025	30	споживання	-	на ПЛ-10 кВ приднання Чертанівка ПС 110/35/10 кВ Косів	6228165936688698	0,4	Стандартне приднання	Карпатський центр	6/3/2025
002421210525 1 08 01 3 000000 1	5/21/2025	-	5/13/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,23 кВ №72 ПЛ-0,4 кВ Л-6 від	6221139665231830	0,23	Нестандартне приднання	Західний центр	1/0/1900
002835270525 1 08 04 1 000000 1	5/27/2025	-	5/14/2025	5	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Янина"	6228490744558728	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	6/16/2025
002638280525 1 08 03 1 000000 1	5/28/2025	-	5/14/2025	17	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 91 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6223949272798948	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	6/4/2025
002419220525 1 08 05 1 000000 1	5/22/2025	-	5/15/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ в КТП-31-134	6221174558462757	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	5/27/2025
002662290525 1 08 01 1 000000 1	5/29/2025	-	5/15/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опори ПЛ-10 кВ приднання	6223806758101059	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	6/9/2025
002674290525 1 08 04 3 000000 1	5/29/2025	-	5/15/2025	600	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опори ПЛ-10 кВ приднання	6228414954168489	0,4	Нестандартне приднання	Південний центр	1/0/1900
002642290525 1 08 01 1 000000 1	5/29/2025	-	5/15/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ	6220806206780302	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	6/11/2025
002581300525 1 08 07 1 000000 1	5/30/2025	-	5/16/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-52	6220270486670913	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/3/2025
002606280525 1 08 04 1 000000 1	5/28/2025	-	5/16/2025	15	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-30-24	6229929150926076	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	6/6/2025
002358290525 1 08 05 2 000000 1	5/29/2025	-	5/16/2025	20	споживання	-	на ізоляторах опори ПЛ-10 кВ приднання "Дичка" від ПС Личків-35/10кВ	6228664727243599	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	6/10/2025
002625290525 1 08 07 2 000000 1	5/29/2025	-	5/15/2025	160	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-103	6222814233177776	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/21/2025
002627300525 1 08 03 2 000000 1	5/30/2025	-	5/16/2025	296	споживання	-	КЛ-6 кВ "ЗТП-26-64 - ЗТП-26- 202"	6221079945022748	0,4	Нестандартне приднання	Східний центр	6/18/2025
002608280525 1 08 04 1 000000 1	5/28/2025	-	5/16/2025	30	споживання	-	ПЛ-6 кВ приднання Млин ПС 35/6 кВ Надвірня	6220520393759020	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	5/30/2025
002698300525 1 08 01 1 000000 1	5/30/2025	-	5/16/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ ЩТП-32-14	6229852380520838	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	6/16/2025
002659300525 1 08 01 1 000000 1	5/30/2025	-	5/16/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6223749423298001	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	6/26/2025
002668300525 1 08 07 2 000000 1	5/30/2025	-	5/16/2025	167	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-103	6223048606271836	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/21/2025
002663300525 1 08 07 2 000000 1	5/30/2025	-	5/16/2025	149	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-103	6227585777095114	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/21/2025
002688020625 1 08 06 2 000000 1	6/2/2025	-	5/19/2025	330	споживання	-	на опори 10 кВ №977 ПЛ-10 кВ "ПС 35/10 кВ Будівля пр. Пучівка"	6229017148727966	10	Нестандартне приднання	Східний центр	6/17/2025
002710300525 1 08 04 1 000000 1	5/30/2025	-	5/19/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-30-115	6222665631550481	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	6/6/2025
002485300525 1 08 05 1 000000 1	5/30/2025	-	5/19/2025	30	споживання	-	на ізоляторах опори ПЛ-10 кВ приднання "Лікарня" від ПС Рогатини-110/35/10кВ	6225980176032392	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/3/2025
002760020625 1 08 06 1 000000 1	6/2/2025	-	5/19/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-22-86	6227236726046968	0,23	Стандартне приднання	Східний центр	6/6/2025
002730020625 1 08 03 2 000000 1	6/2/2025	-	5/19/2025	135	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-26-1001	6228910956968902	0,4	Нестандартне приднання	Східний центр	6/9/2025
002697020625 1 08 06 1 000000 1	6/2/2025	-	5/19/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опори ПЛ-10 кВ приднання	6223772111113599	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	6/5/2025
002754020625 1 08 03 1 000000 1	6/2/2025	-	5/19/2025	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-27-511	6228433135186458	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	6/4/2025
002657020625 1 08 07 1 000000 1	6/2/2025	-	5/19/2025	20	споживання	-	на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ "РП- 24-20 - РП-24-Водоканала"	6226898797279078	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/9/2025
002761020625 1 08 07 2 000000 1	6/2/2025	-	5/19/2025	334	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-139	6221827209339476	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	6/16/2025
002656300525 1 08 04 2 000000 1	5/30/2025	-	5/19/2025	100	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330".	6225030750409799	10	Нестандартне приднання	Південний центр	6/19/2025
002699020625 1 08 06 1 000000 1	6/2/2025	-	5/20/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опори ПЛ-10 кВ приднання	6226179612252599	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	6/9/2025
002712020625 1 08 04 1 000000 1	6/2/2025	-	5/20/2025	45	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6227810733485377	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	6/3/2025
002802030625 1 08 04 2 000000 1	6/3/2025	-	5/20/2025	250	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6229979507298822	0,4	Нестандартне приднання	Південний центр	6/30/2025
002781030625 1 08 03 1 000000 1	6/3/2025	-	5/20/2025	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-26-6	6220609403292178	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	6/12/2025
002771030625 1 08 07 2 000000 1	6/3/2025	-	5/20/2025	261	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-153	6228532269733005	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	6/23/2025
002857040625 1 08 03 1 000000 1	6/4/2025	-	5/21/2025	15	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-26-18.	6229204799049329	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	6/11/2025
002717030625 1 08 04 1 000000 1	6/3/2025	-	5/21/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ №1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6227426514231898	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	6/16/2025
002775040625 1 08 07 3 000000 1	6/4/2025	-	5/21/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ №5401 ПЛ-0,4 кВ Л-7	6228283299127899	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
002804040625 1 08 01 1 000000 1	6/4/2025	-	5/21/2025	30	споживання	-	РП-10 кВ ТП-32-49	6226669174486957	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	6/12/2025
002762040625 1 08 07 3 000000 1	6/4/2025	-	5/21/2025	860	споживання	-	на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Хом'яківка"	6228486061787392	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
002721030625 1 08 04 1 000000 1	6/3/2025	-	5/21/2025	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6221420972426405	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	6/12/2025
002722030625 1 08 04 1 000000 1	6/3/2025	-	5/21/2025	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6222045999165529	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	6/12/2025
002723030625 1 08 04 1 000000 1	6/3/2025	-	5/21/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Янина"	6229359358393398	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	6/9/2025

002757040625 1 08 07 1 000000 1	6/4/2025	-	5/21/2025	400	споживання	-	на опорі 10 кВ №76 ПЛ-10 кВ присадня "Братівці"	6228140160392255	10	Нестандартне присадня	Центральний центр	8/5/2025
002738050625 1 08 07 1 000000 1	6/5/2025	-	5/22/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №4561 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6220301820956819	0.23	Стандартне присадня	Центральний центр	6/16/2025
002739050625 1 08 07 1 000000 1	6/5/2025	-	5/22/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №4561 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6223645136149598	0.23	Стандартне присадня	Центральний центр	6/16/2025
002747050625 1 08 07 1 000000 1	6/5/2025	-	5/22/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №4561 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6224531600987209	0.23	Стандартне присадня	Центральний центр	6/16/2025
002766050625 1 08 07 1 000000 1	6/5/2025	-	5/22/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-584	6229845505211036	0.4	Стандартне присадня	Центральний центр	6/12/2025
002848050625 1 08 03 2 000000 1	6/5/2025	-	5/22/2025	61	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ об'єкта.	6223026223256738	0.4	Нестандартне присадня	Східний центр	6/13/2025
002741040625 1 08 04 1 000000 1	6/4/2025	-	5/22/2025	30	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6224649895200982	0.4	Стандартне присадня	Південний центр	6/5/2025
002742040625 1 08 04 1 000000 1	6/4/2025	-	5/22/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6223795213868707	0.4	Стандартне присадня	Південний центр	6/5/2025
002743040625 1 08 04 1 000000 1	6/4/2025	-	5/22/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6227151166648456	0.4	Стандартне присадня	Південний центр	6/5/2025
002823050625 1 08 03 2 000000 1	6/5/2025	-	5/22/2025	400	споживання	-	в РП-6 кВ ПС 110/6 кВ «Сільмаш»	622910097898369U	6	Нестандартне присадня	Східний центр	6/17/2025
002813040625 1 08 04 1 000000 1	6/4/2025	-	5/22/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6228897923270923	0.4	Стандартне присадня	Південний центр	6/24/2025
002788050625 1 08 07 3 000000 1	6/5/2025	-	5/22/2025	15	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-346	6221061110756498	0.4	Нестандартне присадня	Центральний центр	1/0/1900
002790050625 1 08 07 3 000000 1	6/5/2025	-	5/22/2025	15	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-346	6223926774631179	0.4	Нестандартне присадня	Центральний центр	1/0/1900
002879050625 1 08 07 2 000000 1	6/5/2025	-	5/22/2025	473	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-16	6228262307040674	0.4	Нестандартне присадня	Центральний центр	10/21/2025
002900050625 1 08 04 1 000000 1	6/5/2025	-	5/23/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6227853161618888	0.4	Стандартне присадня	Південний центр	6/12/2025
002724050625 1 08 04 1 000000 1	6/5/2025	-	5/23/2025	40	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6225622566906367	0.4	Стандартне присадня	Південний центр	6/6/2025
002568260525 1 08 05 1 000000 1	5/26/2025	-	5/12/2025	16	споживання	-	на місці присадня проколюючого затискача з проводом на опорі №188 ПЛ-	6229715601235898	0.4	Стандартне присадня	Центральний центр	6/9/2025
002887050625 1 08 02 1 000000 1	6/5/2025	-	5/23/2025	45	споживання	-	на ПЛ-10 кВ присадня Буркут ПС 110/35/10 кВ Імцї.	6226613609850928	0.4	Стандартне присадня	Карпатський центр	6/11/2025
002672060625 1 08 07 1 000000 1	6/6/2025	-	5/23/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТПММ-29-859	6222014301443912	0.4	Стандартне присадня	Центральний центр	6/19/2025
002685060625 1 08 07 1 000000 1	6/6/2025	-	5/23/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТПММ-29-859	6227439011180257	0.4	Стандартне присадня	Центральний центр	6/19/2025
002684060625 1 08 07 1 000000 1	6/6/2025	-	5/23/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТПММ-29-859	6221003941842299	0.4	Стандартне присадня	Центральний центр	6/19/2025
002682060625 1 08 07 1 000000 1	6/6/2025	-	5/23/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТПММ-29-859	6225019461701689	0.4	Стандартне присадня	Центральний центр	6/19/2025
002687060625 1 08 07 1 000000 1	6/6/2025	-	5/23/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТПММ-29-859	622259981834197	0.4	Стандартне присадня	Центральний центр	6/19/2025
002690060625 1 08 07 1 000000 1	6/6/2025	-	5/23/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТПММ-29-859	6223509772476039	0.4	Стандартне присадня	Центральний центр	6/19/2025
002692060625 1 08 07 1 000000 1	6/6/2025	-	5/23/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТПММ-29-859	6220101388060569	0.4	Стандартне присадня	Центральний центр	6/19/2025
002897060625 1 08 07 2 000000 1	6/6/2025	-	5/23/2025	343	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-139	6225389395301337	0.4	Нестандартне присадня	Центральний центр	6/18/2025
002693060625 1 08 07 1 000000 1	6/6/2025	-	5/23/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТПММ-29-859	6220503274906499	0.4	Стандартне присадня	Центральний центр	6/19/2025
002694060625 1 08 07 1 000000 1	6/6/2025	-	5/23/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТПММ-29-859	6223127025558707	0.4	Стандартне присадня	Центральний центр	6/19/2025
002695060625 1 08 07 1 000000 1	6/6/2025	-	5/23/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТПММ-29-859	6227834911431417	0.4	Стандартне присадня	Центральний центр	6/19/2025
002705060625 1 08 07 1 000000 1	6/6/2025	-	5/23/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТПММ-29-859	6226742032595800	0.4	Стандартне присадня	Центральний центр	6/19/2025
002700060625 1 08 07 1 000000 1	6/6/2025	-	5/23/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТПММ-29-859	6229139251321389	0.4	Стандартне присадня	Центральний центр	6/19/2025
002810060625 1 08 01 1 000000 1	6/6/2025	-	5/23/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6220499251183427	0.4	Стандартне присадня	Західний центр	6/15/2025
002701060625 1 08 07 1 000000 1	6/6/2025	-	5/23/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТПММ-29-859	6223147822677502	0.4	Стандартне присадня	Центральний центр	6/19/2025
002702060625 1 08 07 1 000000 1	6/6/2025	-	5/23/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТПММ-29-859	6226853060067503	0.4	Стандартне присадня	Центральний центр	6/19/2025
002914090625 1 08 01 2 000000 1	6/9/2025	-	5/26/2025	350	споживання	-	опора ПЛ-10 кВ присадня Кропивник ПС 35/10 кВ "Завалда"	6224937409879045	10	Нестандартне присадня	Західний центр	6/13/2025
002919090625 1 08 07 2 000000 1	6/9/2025	-	5/26/2025	300	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-268	6227082955295089	0.4	Нестандартне присадня	Центральний центр	9/30/2025
002876060625 1 08 01 1 000000 1	6/6/2025	-	5/26/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 82 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6224243202170028	0.4	Стандартне присадня	Західний центр	6/9/2025
002911090625 1 08 01 3 000000 1	6/9/2025	-	5/26/2025	60	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-23-22	6224548602382995	0.4	Нестандартне присадня	Західний центр	1/0/1900
002904090625 1 08 07 2 000000 1	6/9/2025	-	5/26/2025	80	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ присадня "Чукалівка"	6225567756237299	10	Нестандартне присадня	Центральний центр	6/18/2025
002846060625 1 08 01 1 000000 1	6/6/2025	-	5/26/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-32-45	6224077500940812	0.4	Стандартне присадня	Західний центр	6/9/2025
002653060625 1 08 05 1 000000 1	6/6/2025	-	5/26/2025	10	споживання	-	на місці присадня проколюючого затискача з проводом на опорі №415 ПЛ-	6222531901833421	0.4	Стандартне присадня	Центральний центр	6/10/2025
002816090625 1 08 07 2 000000 1	6/9/2025	-	5/26/2025	150	споживання	-	у ВРП-2-0,4 кВ будинку №4 по вул. Краківська	6225970052474598	0.4	Нестандартне присадня	Центральний центр	10/22/2025
002883060625 1 08 01 1 000000 1	6/6/2025	-	5/26/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6223390737741023	0.4	Стандартне присадня	Західний центр	7/4/2025

002691030625 1 08 01 1 000000 1	6/3/2025	-	5/26/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 369 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6224038776470649	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	6/4/2025
002727090625 1 08 07 3 000000 1	6/9/2025	-	5/26/2025	2700	споживання	-	в РП-10 кВ ПС 110/10 кВ «Загілля»	6221082221897608	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
002839100625 1 08 07 2 000000 1	6/10/2025	-	5/27/2025	87	споживання	-	у ВРП-1-0,4 кВ будинку №4 по вул. Красівська	6225970052474598	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	6/11/2025
002953100625 1 08 03 1 000000 1	6/10/2025	-	5/27/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-26-176.	6228304691521292	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	6/25/2025
002626300525 1 08 05 1 000000 1	5/30/2025	-	5/27/2025	15	споживання	-	на місці приднання проколюючого затискача з проводом на опорі №1064 ПЛ-	6223003409919959	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/12/2025
002639300525 1 08 07 1 000000 1	5/30/2025	-	5/27/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №36 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6225951291172488	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	5/30/2025
002888100625 1 08 07 2 000000 1	6/10/2025	-	5/27/2025	112	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-109	6228424042196993	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	6/18/2025
002964100625 1 08 03 1 000000 1	6/10/2025	-	5/27/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-27-332.	6229857704226504	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	6/13/2025
002773060625 1 08 05 1 000000 1	6/6/2025	-	5/28/2025	30	споживання	-	РП-10 кВ в КТП-21-185	6223971415031899	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/6/2025
002951110625 1 08 06 1 000000 1	6/11/2025	-	5/28/2025	30	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-33-285	6228767627407852	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	6/16/2025
002901100625 1 08 02 1 000000 1	6/10/2025	-	5/28/2025	48	споживання	-	на ПЛ-10 кВ приднання Яблуниці ПС 35/10 кВ Ведухівця	6220467151286199	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/3/2025
002792110625 1 08 07 3 000000 1	6/11/2025	-	5/28/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-346	6221498938990904	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
002929100625 1 08 02 1 000000 1	6/10/2025	-	5/28/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача ПЛ-10 кВ приднання Ясени ПС 35/10	6225980888362094	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	6/12/2025
002912100625 1 08 04 1 000000 1	6/10/2025	-	5/28/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6225867362131789	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/11/2025
003039100625 1 08 04 1 000000 1	6/10/2025	-	5/28/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ приднання Красна ПС 35/10 кВ Лавчин	6220204725951310	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/17/2025
002926110625 1 08 01 1 000000 1	6/11/2025	-	5/28/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 2053 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6221721889787180	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	6/13/2025
002932110625 1 08 07 1 000000 1	6/11/2025	-	5/28/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №416 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6226008841531472	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/19/2025
002945110625 1 08 01 1 000000 1	6/11/2025	-	5/28/2025	7	споживання	-	РП-0,4 кВ ЩТП-32-125	6227609962720130	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	6/13/2025
002956110625 1 08 04 1 000000 1	6/11/2025	-	5/29/2025	30	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-30-98	6227253427361385	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/16/2025
002841110625 1 08 04 1 000000 1	6/11/2025	-	5/29/2025	5	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6227654315539799	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/23/2025
002939120625 1 08 01 1 000000 1	6/12/2025	-	5/29/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6221494273665855	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	7/4/2025
002840110625 1 08 04 1 000000 1	6/11/2025	-	5/29/2025	5	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микулівчин	6224257477448588	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/23/2025
003037110625 1 08 04 1 000000 1	6/11/2025	-	5/29/2025	30	споживання	-	ПЛ-6 кВ приднання Бухівць ПС 35/6 кВ Розтока	6227169177626240	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/17/2025
002842110625 1 08 04 1 000000 1	6/11/2025	-	5/29/2025	5	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6227463433679389	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/23/2025
002844110625 1 08 04 1 000000 1	6/11/2025	-	5/29/2025	5	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6228595890264998	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/23/2025
002759090625 1 08 05 1 000000 1	6/9/2025	-	5/29/2025	30	споживання	-	на ізоляторах опори ПЛ-10 кВ приднання "Комарів" від ПС Галич-110/35/10кВ	6228417114733828	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/12/2025
002847110625 1 08 04 1 000000 1	6/11/2025	-	5/29/2025	5	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6225189731484707	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/23/2025
002849110625 1 08 04 1 000000 1	6/11/2025	-	5/29/2025	5	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6223957379291039	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/23/2025
002850110625 1 08 04 1 000000 1	6/11/2025	-	5/29/2025	5	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6229648107775179	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/23/2025
002851110625 1 08 04 1 000000 1	6/11/2025	-	5/29/2025	5	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6225183117270498	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/23/2025
002852110625 1 08 04 1 000000 1	6/11/2025	-	5/29/2025	5	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6224646414192193	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/23/2025
003029110625 1 08 04 1 000000 1	6/11/2025	-	5/29/2025	15	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-30-44	6221759444828554	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/18/2025
003011120625 1 08 03 1 000000 1	6/12/2025	-	5/29/2025	30	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-26-608	6227549443479445	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	6/16/2025
002954120625 1 08 07 3 000000 1	6/12/2025	-	5/29/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №4604 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6228872682728503	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
003004120625 1 08 06 1 000000 1	6/12/2025	-	5/29/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-34-325	6229267033007590	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	6/20/2025
002916120625 1 08 07 1 000000 1	6/12/2025	-	5/29/2025	15	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-24-215.	6229854089414402	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/19/2025
002923120625 1 08 07 1 000000 1	6/12/2025	-	5/29/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-24-215	6227468303635998	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/19/2025
002924120625 1 08 07 1 000000 1	6/12/2025	-	5/29/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-24-215	6225027106725279	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/19/2025
002731120625 1 08 05 1 000000 1	6/12/2025	-	5/29/2025	30	споживання	-	на ізоляторах опори ПЛ-10 кВ приднання "Дорогія" від ПС Галич-110/35/10кВ	6221527688820508	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/20/2025
002936110625 1 08 04 1 000000 1	6/11/2025	-	5/29/2025	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6222042558377389	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/24/2025
002812090625 1 08 07 2 000000 1	6/9/2025	-	5/29/2025	171	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №41 по вул. Симошенка	6222375329566768	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	6/16/2025
002918120625 1 08 07 1 000000 1	6/12/2025	-	5/29/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-24-215	6227551619545789	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/19/2025
002937110625 1 08 04 1 000000 1	6/11/2025	-	5/29/2025	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6229199885635689	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/20/2025

002921120625 1 08 07 1 000000 1	6/12/2025	-	5/29/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-24-215	6226359152435499	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/19/2025
002922120625 1 08 07 1 000000 1	6/12/2025	-	5/29/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-24-215	6228823282345208	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/19/2025
003038130625 1 08 01 1 000000 1	6/13/2025	-	5/30/2025	10	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-32-428	6221173253253978	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	6/17/2025
002992130625 1 08 06 2 000000 1	6/13/2025	-	5/30/2025	175	споживання	-	на опори ПЛ-10 кВ «ЛС 35/10 кВ Вербівці приднання Вікно»	6222809220316404	10	Нестандартне приднання	Східний центр	7/17/2025
003049120625 1 08 04 1 000000 1	6/12/2025	-	5/30/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 1 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6222564597797263	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/19/2025
003034130625 1 08 01 1 000000 1	6/13/2025	-	5/30/2025	50	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ по	6221497707402886	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	6/17/2025
003081130625 1 08 03 1 000000 1	6/13/2025	-	5/30/2025	30	споживання	-	на ПЛ-10 кВ приднання Голосків ПС Отинія .	6222239011729930	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	6/23/2025
002957110625 1 08 04 1 000000 1	6/11/2025	-	6/2/2025	16	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-30-454	6227769709551128	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/27/2025
003017160625 1 08 07 1 000000 1	6/16/2025	-	6/2/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 902 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6222035038238088	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/27/2025
002961160625 1 08 07 1 000000 1	6/16/2025	-	6/2/2025	16	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТПП-29-20	6229919140800599	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/27/2025
002998120625 1 08 04 1 000000 1	6/12/2025	-	6/2/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-19-380	6223494753997502	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/27/2025
003048160625 1 08 03 1 000000 1	6/16/2025	-	6/2/2025	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-26-119	6220107289472989	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	6/17/2025
003001130625 1 08 04 1 000000 1	6/13/2025	-	6/2/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6224569371418498	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/19/2025
003041160625 1 08 06 1 000000 1	6/16/2025	-	6/2/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ №2153 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6229026697746389	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	6/19/2025
003055160625 1 08 06 1 000000 1	6/16/2025	-	6/2/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-33-529	6220650174273539	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	6/25/2025
003033130625 1 08 02 1 000000 1	6/13/2025	-	6/2/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опори ПЛ-10 кВ приднання	6221481575737999	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	6/17/2025
002941130625 1 08 05 1 000000 1	6/13/2025	-	6/2/2025	30	споживання	-	на виходах опори ПЛ-10 кВ приднання "Дорогіє" від ПС Галич. 110/35/10кВ	6221075182064860	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/13/2025
003028160625 1 08 07 1 000000 1	6/16/2025	-	6/2/2025	30	споживання	-	на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Чукатівка"	6226435794925498	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/19/2025
003035130625 1 08 02 1 000000 1	6/13/2025	-	6/2/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опори ПЛ-10 кВ приднання	6227209638105058	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	6/18/2025
003061160625 1 08 06 3 000000 1	6/16/2025	-	6/2/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 4 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6225607124344298	0.23	Нестандартне приднання	Східний центр	1/0/1900
002999130625 1 08 04 1 000000 1	6/13/2025	-	6/2/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямиз"	6225951846079669	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/20/2025
003101170625 1 08 07 1 000000 1	6/17/2025	-	6/3/2025	30	споживання	-	на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Кривотули"	6221186161337799	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/18/2025
003071170625 1 08 01 1 000000 1	6/17/2025	-	6/3/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 6 кВ на опори 6 кВ ПЛ-6 кВ по ТП-23.	6228095791657212	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	6/20/2025
003012160625 1 08 04 1 000000 1	6/16/2025	-	6/3/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6221267878017199	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/4/2025
003106170625 1 08 07 3 000000 1	6/17/2025	-	6/3/2025	50	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ поруч будинку №41 по вул. Галицька	6223457357594579	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
003003160625 1 08 04 1 000000 1	6/16/2025	-	6/3/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6229494306305033	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/4/2025
003107170625 1 08 03 1 000000 1	6/17/2025	-	6/4/2025	15	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТПММ-26-264	6227250511162746	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	6/20/2025
003138180625 1 08 03 1 000000 1	6/18/2025	-	6/4/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-27-14.	6224452572776198	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	6/30/2025
003161180625 1 08 03 1 000000 1	6/18/2025	-	6/4/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опори ПЛ-10 кВ приднання	6222998474621993	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	6/24/2025
002985180625 1 08 01 3 000000 1	6/13/2025	-	6/4/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ №841 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6224635334038559	0.23	Нестандартне приднання	Західний центр	1/0/1900
003121180625 1 08 03 1 000000 1	6/18/2025	-	6/4/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 458 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6224544274816959	0.45	Стандартне приднання	Східний центр	6/24/2025
003132180625 1 08 06 1 000000 1	6/18/2025	-	6/4/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 295 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6229016936667189	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	6/23/2025
003123180625 1 08 03 1 000000 1	6/18/2025	-	6/4/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 1400 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6229314751099089	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	6/24/2025
003164180625 1 08 03 1 000000 1	6/18/2025	-	6/4/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опори ПЛ-10 кВ приднання	6228835218345907	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	6/23/2025
003083170625 1 08 06 1 000000 1	6/17/2025	-	6/4/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-34-203	6228829426827774	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	6/20/2025
003068180625 1 08 07 1 000000 1	6/18/2025	-	6/4/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ №1591 ПЛ-0,4 кВ Л-8	6222100658826499	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	6/20/2025
003093180625 1 08 07 3 000000 1	6/18/2025	-	6/4/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ №1352 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6227702803500278	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
003129180625 1 08 07 2 000000 1	6/18/2025	-	6/4/2025	230	споживання	-	на опори 10 кВ №112 ПЛ-10 кВ приднання "Гізія"	6227087160757334	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/17/2025
003050180625 1 08 07 1 000000 1	6/18/2025	-	6/4/2025	15	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-349	6220989635869333	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	7/1/2025
003166190625 1 08 03 1 000000 1	6/19/2025	-	6/5/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опори ПЛ-10 кВ приднання	6221573638422722	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	6/24/2025
003117190625 1 08 07 3 000000 1	6/19/2025	-	6/5/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ №4569 ПЛ-0,4 кВ Л-14	6221805351364889	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
003134180625 1 08 04 1 000000 1	6/18/2025	-	6/5/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ №34 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6225060464349481	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/19/2025
003159190625 1 08 01 4 000000 1	6/19/2025	-	6/5/2025	12	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-23-309	6226141053809068	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	-

003150190625 1 08 07 2 000000 1	6/19/2025	-	6/5/2025	140	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ присидання "Дрогомиряни"	6224771337515769	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	6/27/2025
003088170625 1 08 04 1 000000 1	6/17/2025	-	6/5/2025	7	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6229450895406798	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	6/18/2025
003078170625 1 08 02 1 000000 1	6/17/2025	-	6/5/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6226507976394359	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	6/24/2025
003063180625 1 08 04 1 000000 1	6/18/2025	-	6/5/2025	45	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6223110811482899	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	7/1/2025
003043190625 1 08 07 3 000000 1	6/19/2025	-	6/5/2025	1500	споживання	-	в РП-10 кВ РП-24-3	6229946069352678	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	1/0/1900
003152190625 1 08 03 3 000000 1	6/19/2025	-	6/5/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №6 ПЛ-0.4 кВ Л-15 від	6227824629383955	0.4	Нестандартне присидання	Східний центр	1/0/1900
003092170625 1 08 04 1 000000 1	6/17/2025	-	6/5/2025	27	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6228685252765998	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	7/8/2025
003128180625 1 08 06 1 000000 1	6/18/2025	-	6/5/2025	10	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЩТП-22-325	6225529191191791	0.4	Стандартне присидання	Східний центр	6/30/2025
003135180625 1 08 04 1 000000 1	6/18/2025	-	6/5/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №212 ПЛ-0.4 кВ Л-4 від	6223073521586765	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	7/2/2025
003157200625 1 08 01 4 000000 1	6/20/2025	-	6/6/2025	20	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-23-309	6226108280308698	0.4	Нестандартне присидання	Західний центр	-
003122190625 1 08 01 3 000000 1	6/19/2025	-	6/6/2025	400	споживання	-	опора 10 кВ ПЛ 10 кВ "ПС Новиця пр. Хотинь"	6225492499060907	10	Нестандартне присидання	Західний центр	1/0/1900
003136200625 1 08 04 1 000000 1	6/20/2025	-	6/9/2025	5	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6225137880085884	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	6/30/2025
003168200625 1 08 01 1 000000 1	6/20/2025	-	6/9/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр. Рина	6222511132022179	0.23	Стандартне присидання	Західний центр	7/7/2025
003194230625 1 08 03 1 000000 1	6/23/2025	-	6/9/2025	30	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЩТП-27-423.	6223717318686291	0.4	Стандартне присидання	Східний центр	6/25/2025
003195200625 1 08 02 1 000000 1	6/20/2025	-	6/9/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6224587687089090	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	6/24/2025
003202230625 1 08 04 3 000000 1	6/23/2025	-	6/9/2025	21	споживання	-	ЛЕП-0.4 кВ Л-3 від ЗТП-30- 408, остаточно вигинається попосхом	6226936450259619	0.4	Нестандартне присидання	Південний центр	1/0/1900
003182230625 1 08 04 1 000000 1	6/23/2025	-	6/10/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6224797655457076	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	6/30/2025
003199230625 1 08 04 1 000000 1	6/23/2025	-	6/10/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6220677748578358	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	6/27/2025
003156240625 1 08 01 4 000000 1	6/24/2025	-	6/10/2025	49	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-23-311	6222615039910598	0.4	Нестандартне присидання	Західний центр	-
003219230625 1 08 04 2 000000 1	6/23/2025	-	6/10/2025	200	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6223608376603504	0.4	Нестандартне присидання	Південний центр	7/17/2025
003149240625 1 08 07 1 000000 1	6/24/2025	-	6/10/2025	15	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-24-480	6229519356690705	0.4	Стандартне присидання	Центральний центр	6/26/2025
003277250625 1 08 04 3 000000 1	6/25/2025	-	6/11/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 258 ПЛ-0.4 кВ Л-19	6223677817719258	0.4	Нестандартне присидання	Південний центр	1/0/1900
003237240625 1 08 04 1 000000 1	6/24/2025	-	6/11/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6220453953532058	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	7/10/2025
003214240625 1 08 04 1 000000 1	6/24/2025	-	6/11/2025	25	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6229463183038090	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	7/16/2025
003213240625 1 08 01 1 000000 1	6/24/2025	-	6/11/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6225375747651319	0.4	Стандартне присидання	Західний центр	6/26/2025
003154200625 1 08 01 1 000000 1	6/20/2025	-	6/11/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6228005627852740	0.4	Стандартне присидання	Західний центр	7/2/2025
003176240625 1 08 04 1 000000 1	6/24/2025	-	6/11/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6221435169981069	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	7/7/2025
003174240625 1 08 04 1 000000 1	6/24/2025	-	6/11/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6228405893126207	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	7/7/2025
003276250625 1 08 01 2 000000 1	6/25/2025	-	6/11/2025	190	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-25-504	6224161360973911	0.4	Нестандартне присидання	Західний центр	7/4/2025
003266250625 1 08 01 2 000000 1	6/25/2025	-	6/11/2025	95	споживання	-	на входних контактах вхідного комутуючого пристрою 0,4 кВ у ВРЩ-0,4 кВ об'єкту	6221429846422507	0.4	Нестандартне присидання	Західний центр	8/8/2025
003173240625 1 08 04 1 000000 1	6/24/2025	-	6/12/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6226511491183119	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	7/7/2025
003175240625 1 08 04 1 000000 1	6/24/2025	-	6/12/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6221053786071678	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	7/7/2025
003169240625 1 08 04 1 000000 1	6/24/2025	-	6/12/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6227978988056399	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/2/2025
003317260625 1 08 07 2 000000 1	6/26/2025	-	6/12/2025	150	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ присидання "ПІ-68" та на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ	6221291154465400	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	7/1/2025
003280250625 1 08 04 1 000000 1	6/25/2025	-	6/12/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі № 104 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від ЗТП-	6221260236365243	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	6/25/2025
003297260625 1 08 07 2 000000 1	6/26/2025	-	6/12/2025	220	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ присидання "ПІ-68" та на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ	6229042405855579	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	7/1/2025
003196260625 1 08 01 1 000000 1	6/26/2025	-	6/12/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ	6229652339042899	0.4	Стандартне присидання	Західний центр	6/30/2025
003160230625 1 08 01 1 000000 1	6/23/2025	-	6/12/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 6 кВ на опорі ПЛ-6 кВ присидання ТП-	6221218115928469	0.4	Стандартне присидання	Західний центр	6/23/2025
003221250625 1 08 02 1 000000 1	6/25/2025	-	6/12/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6225423721333401	0.4	Стандартне присидання	Карпатський центр	7/2/2025
003320260625 1 08 01 3 000000 1	6/26/2025	-	6/12/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № а6.22 ПЛ-0.4 кВ Л-3	6222707648136998	0.23	Нестандартне присидання	Західний центр	1/0/1900
003172240625 1 08 04 1 000000 1	6/24/2025	-	6/12/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6220890306980275	0.4	Стандартне присидання	Південний центр	10/2/2025
003331260625 1 08 07 2 000000 1	6/26/2025	-	6/12/2025	200	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-24-181	6229181898522253	0.4	Нестандартне присидання	Центральний центр	7/21/2025
003308260625 1 08 06 1 000000 1	6/26/2025	-	6/12/2025	30	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЩТП-22-310	6223730955165136	0.4	Стандартне присидання	Східний центр	7/3/2025

003170240625 1 08 04 1 000000 1	6/24/2025	-	6/13/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6223477190264204	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/2/2025
003265250625 1 08 07 1 000000 1	6/25/2025	-	6/13/2025	30	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Павлівка"	6227785989244658	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	7/4/2025
003269260625 1 08 04 1 000000 1	6/26/2025	-	6/13/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6223069136961801	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/30/2025
003158190625 1 08 07 3 000000 1	6/19/2025	-	6/13/2025	23	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 1231 ПЛ-0.4 кВ Л-1	6220545139853969	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
003151200625 1 08 01 1 000000 1	6/20/2025	-	6/13/2025	18	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 6 кВ на опорі 6 кВ ПЛ-6 кВ пр. ТП-25-	6226733450451805	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	6/23/2025
003326270625 1 08 01 1 000000 1	6/27/2025	-	6/13/2025	17	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6226392847999050	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	6/30/2025
003281270625 1 08 04 1 000000 1	6/27/2025	-	6/16/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчани- 330"	6227739895977969	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/9/2025
003282270625 1 08 04 1 000000 1	6/27/2025	-	6/16/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчани- 330"	6226482538971769	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/9/2025
003323300625 1 08 03 1 000000 1	6/30/2025	-	6/16/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 82 ПЛ-0.4 кВ Л-4 від	6226720495206270	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	7/2/2025
003337300625 1 08 06 1 000000 1	6/30/2025	-	6/16/2025	20	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-33-76	6227370379170910	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	7/3/2025
003362300625 1 08 03 1 000000 1	6/30/2025	-	6/16/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6221421298056093	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	7/1/2025
003394300625 1 08 04 2 000000 1	6/30/2025	-	6/16/2025	100	споживання	-	РП-0.4 кВ ЗТП-35-108	6223944540284201	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	7/25/2025
003242270625 1 08 01 1 000000 1	6/27/2025	-	6/16/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 2164 ПЛ-0.4 кВ Л-4	6226354763264530	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	7/2/2025
003291270625 1 08 04 1 000000 1	6/27/2025	-	6/16/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6221557664798301	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/4/2025
003110180625 1 08 04 1 000000 1	6/18/2025	-	6/17/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчани- 330"	6221148059435479	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	6/19/2025
003258010725 1 08 07 1 000000 1	7/1/2025	-	6/17/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №4561 ПЛ-0.4 кВ Л-1	6222790195670088	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	7/7/2025
003257010725 1 08 07 1 000000 1	7/1/2025	-	6/17/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 4561 ПЛ-0.4 кВ Л-1	6222025263275084	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	7/7/2025
003391010725 1 08 03 1 000000 1	7/1/2025	-	6/17/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 529 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6229643026627461	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	7/25/2025
003361300625 1 08 04 1 000000 1	6/30/2025	-	6/17/2025	20	споживання	-	ПЛ-10 кВ приднання ТП-19- 307 ПС 35/10 кВ КС-3	6228243279284126	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/11/2025
003246010725 1 08 07 1 000000 1	7/1/2025	-	6/17/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 4561 ПЛ-0.4 кВ Л-1	6225463469154999	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	7/7/2025
003400010725 1 08 06 1 000000 1	7/1/2025	-	6/17/2025	30	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-33-398	6226741590562342	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	7/3/2025
003259010725 1 08 07 1 000000 1	7/1/2025	-	6/17/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №4561 ПЛ-0.4 кВ Л-1	6229357593830039	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	7/7/2025
003244010725 1 08 07 1 000000 1	7/1/2025	-	6/17/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №4561 ПЛ-0.4 кВ Л-1	6224706502520988	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	7/7/2025
003303300625 1 08 04 1 000000 1	6/30/2025	-	6/17/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчани- 330"	6221206946987789	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/4/2025
003307300625 1 08 04 1 000000 1	6/30/2025	-	6/17/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчани- 330"	6222577553396807	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/4/2025
003353300625 1 08 04 1 000000 1	6/30/2025	-	6/17/2025	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6226255307147878	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/2/2025
003294300625 1 08 02 1 000000 1	6/30/2025	-	6/17/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 883 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6225176903449606	0.23	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/14/2025
003377300625 1 08 02 1 000000 1	6/30/2025	-	6/18/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 72 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6229133876950998	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/3/2025
003347020725 1 08 07 3 000000 1	7/2/2025	-	6/18/2025	16	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №5264 ПЛ-0.4 кВ Л-3	6222203013570606	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
003373010725 1 08 04 1 000000 1	7/1/2025	-	6/18/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-19-457	6222546830866298	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/3/2025
003378300625 1 08 02 1 000000 1	6/30/2025	-	6/18/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 72 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6228828027850999	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/3/2025
003374010725 1 08 04 1 000000 1	7/1/2025	-	6/18/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-19-457	6223606146848805	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/3/2025
003369010725 1 08 04 1 000000 1	7/1/2025	-	6/18/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-19-457	6227680117516698	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/4/2025
003262300625 1 08 01 1 000000 1	6/30/2025	-	6/18/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6228862959952027	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	6/30/2025
003425020725 1 08 03 1 000000 1	7/2/2025	-	6/18/2025	30	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-27-214	6229653235107495	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	7/15/2025
003427020725 1 08 07 3 000000 1	7/2/2025	-	6/18/2025	420	споживання	-	на опорі 10 кВ №387 ПЛ-10 кВ приднання "Дрогомиричани"	6225731910005869	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
003370010725 1 08 04 1 000000 1	7/1/2025	-	6/18/2025	10	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-19-457	6226913107292639	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/3/2025
003428020725 1 08 06 1 000000 1	7/2/2025	-	6/18/2025	30	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-34-213	6224152875351931	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	7/7/2025
003367300625 1 08 02 1 000000 1	6/30/2025	-	6/19/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6223071742505096	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/2/2025
003430020725 1 08 04 1 000000 1	7/2/2025	-	6/19/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ приднання Іванівка ПС 35/10 кВ Лавчин	6228423948767069	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/7/2025
003423030725 1 08 04 2 000000 1	7/3/2025	-	6/19/2025	390	споживання	-	ПЛ-10 кВ "ПС Богородчани пр.ТП-19-117"	6224575845989265	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	7/24/2025
003372010725 1 08 04 1 000000 1	7/1/2025	-	6/19/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-19-457	6224103390742789	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/3/2025
003431020725 1 08 04 1 000000 1	7/2/2025	-	6/19/2025	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ приднання ТП-19-4 ПС 110/35/10 кВ Богородчани	6224376569818634	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/8/2025

003355030725 1 08 07 1 000000 1	7/3/2025	-	6/19/2025	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-24-564	6222824409492702	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	7/7/2025
003407010725 1 08 02 1 000000 1	7/1/2025	-	6/19/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 67 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6227633862237947	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/3/2025
003365030725 1 08 07 2 000000 1	7/3/2025	-	6/19/2025	21	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Ромаша"	6225106212338636	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	7/10/2025
003454020725 1 08 04 3 000000 1	7/2/2025	-	6/19/2025	38	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-30-436	6229959061184973	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	1/0/1900
003383020725 1 08 04 1 000000 1	7/2/2025	-	6/19/2025	17	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6221317741790900	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/10/2025
003376300625 1 08 02 1 000000 1	6/30/2025	-	6/19/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 98 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6224703061084298	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/16/2025
003334300625 1 08 01 3 000000 1	6/30/2025	-	6/19/2025	12.1	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 46 23 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6222030010976058	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	1/0/1900
003424020725 1 08 02 1 000000 1	7/2/2025	-	6/19/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 55 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6228852299753088	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/11/2025
003368030725 1 08 07 3 000000 1	7/3/2025	-	6/19/2025	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-611	6227589848432808	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
003472040725 1 08 07 1 000000 1	7/4/2025	-	6/20/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 4873 ПЛ-0,4 кВ Л-8	6222229957924032	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	7/8/2025
003256010725 1 08 07 1 000000 1	7/1/2025	-	6/20/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 461 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6229659750096631	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	7/7/2025
003439040725 1 08 01 1 000000 1	7/4/2025	-	6/20/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приднання	6226164051702331	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	7/23/2025
003357040725 1 08 07 1 000000 1	7/4/2025	-	6/20/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 36 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6228917636698874	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	7/7/2025
003422020725 1 08 04 1 000000 1	7/2/2025	-	6/20/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 27 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6226692468626039	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/3/2025
003352300625 1 08 01 1 000000 1	6/30/2025	-	6/20/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 7531 ПЛ-0,4 кВ Л-4	6229699287999738	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	7/11/2025
003248270625 1 08 01 1 000000 1	6/27/2025	-	6/20/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 50 ПЛ-0,4 кВ Л-7 від	6222800199003661	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	7/21/2025
003452030725 1 08 02 1 000000 1	7/3/2025	-	6/20/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 57 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6224725807483989	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/11/2025
003366030725 1 08 04 1 000000 1	7/3/2025	-	6/20/2025	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Яма"	6228903999323299	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/11/2025
003230040725 1 08 05 1 000000 1	7/4/2025	-	6/23/2025	17	споживання	-	РП-0,4 кВ в КТПП-21-305 м Бурштин	6221355665870130	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	7/7/2025
003501070725 1 08 03 1 000000 1	7/7/2025	-	6/23/2025	8	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-27-116.	6225292115088216	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	7/9/2025
003480070725 1 08 06 1 000000 1	7/7/2025	-	6/23/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЩТП-33-396	6220574993231927	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	7/9/2025
003414040725 1 08 04 1 000000 1	7/4/2025	-	6/23/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6229834553699078	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/22/2025
003481070725 1 08 03 1 000000 1	7/7/2025	-	6/23/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-27-251.	6220923342223874	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	7/11/2025
003476070725 1 08 04 1 000000 1	7/7/2025	-	6/23/2025	45	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6226916158195606	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/10/2025
003459070725 1 08 06 3 000000 1	7/7/2025	-	6/23/2025	20	споживання	-	у РП-0,4 кВ ТП-395	6222353136080123	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	1/0/1900
003471040725 1 08 04 1 000000 1	7/4/2025	-	6/23/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Яма"	6224871912253655	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/15/2025
003493070725 1 08 07 2 000000 1	7/7/2025	-	6/23/2025	279	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-16	6229186296413031	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/21/2025
003419070725 1 08 03 3 000000 1	7/7/2025	-	6/23/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-26-119	6225375620038001	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	1/0/1900
003525080725 1 08 07 2 000000 1	7/8/2025	-	6/24/2025	103	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-24-198	6224083547744025	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	7/11/2025
003500070725 1 08 04 1 000000 1	7/7/2025	-	6/24/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6222802788159359	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/14/2025
003522080725 1 08 07 1 000000 1	7/8/2025	-	6/24/2025	15.6	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЩТП-29-825	6221083130033779	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	7/10/2025
003508080725 1 08 03 1 000000 1	7/8/2025	-	6/24/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-26-610	6228321218565222	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	7/15/2025
003497070725 1 08 02 1 000000 1	7/7/2025	-	6/24/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 92 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6223846084562069	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/10/2025
003528080725 1 08 07 1 000000 1	7/8/2025	-	6/24/2025	10	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Чукалівка"	6229408055783689	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	7/11/2025
003354300625 1 08 03 1 000000 1	6/30/2025	-	6/16/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6227144798216757	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	7/11/2025
003592090725 1 08 01 4 000000 1	7/9/2025	-	6/25/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-23-309	6226839930118889	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	-
003523080725 1 08 04 1 000000 1	7/8/2025	-	6/25/2025	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6229054942655659	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/11/2025
003547090725 1 08 03 1 000000 1	7/9/2025	-	6/25/2025	11	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-26-96	6222911449440064	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	7/18/2025
003574090725 1 08 03 1 000000 1	7/9/2025	-	6/25/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6225775818378923	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	7/16/2025
003548090725 1 08 03 1 000000 1	7/9/2025	-	6/25/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-27-8.	6222254814493986	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	7/17/2025
003450080725 1 08 01 1 000000 1	7/8/2025	-	6/25/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 91 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6224837136802001	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	7/14/2025
003539090725 1 08 07 1 000000 1	7/9/2025	-	6/25/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-752	6221454301042999	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/5/2025
003536090725 1 08 06 1 000000 1	7/9/2025	-	6/25/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЩТП-34-155	6228152272304922	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	7/17/2025

003558090725 1 08 01 1 000000 1	7/9/2025	-	6/25/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр. ЗТП-	6228382310205289	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	7/15/2025
003558080725 1 08 04 1 000000 1	7/8/2025	-	6/25/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6222781228988388	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/15/2025
003540090725 1 08 07 2 000000 1	7/9/2025	-	6/25/2025	408	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-16	6224027846077563	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	8/7/2025
003576100725 1 08 06 1 000000 1	7/10/2025	-	6/26/2025	8	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-33-507	6220030891652504	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	7/14/2025
003583100725 1 08 03 1 000000 1	7/10/2025	-	6/26/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 2 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від ЛЕП-0,4 кВ Л-3 від ЗТП-30- 408, остаточно визначається посоктом	6224478287233652	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	7/21/2025
003578100725 1 08 04 3 000000 1	7/10/2025	-	6/26/2025	30	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Загірда"	6229934272488222	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	1/0/1900
003586100725 1 08 07 1 000000 1	7/10/2025	-	6/26/2025	30	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Підлісся"	6227757510061469	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/1/2025
003562100725 1 08 07 2 000000 1	7/10/2025	-	6/26/2025	13	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Підлісся"	6221092569457058	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	7/21/2025
003451080725 1 08 01 1 000000 1	7/8/2025	-	6/26/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-25-418	6220809575990925	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	7/14/2025
003460080725 1 08 02 1 000000 1	7/8/2025	-	6/26/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6227797132891689	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/9/2025
003461080725 1 08 02 1 000000 1	7/8/2025	-	6/26/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6229513716280489	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/9/2025
003462080725 1 08 02 1 000000 1	7/8/2025	-	6/26/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6222236938932758	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/9/2025
003463080725 1 08 02 1 000000 1	7/8/2025	-	6/26/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6228420265954898	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/9/2025
003533090725 1 08 04 1 000000 1	7/9/2025	-	6/27/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6224834386790998	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/29/2025
003442090725 1 08 04 1 000000 1	7/9/2025	-	6/27/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-19-205	6226511701007128	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/11/2025
003594110725 1 08 01 1 000000 1	7/11/2025	-	6/27/2025	17	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 293 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6223968930161156	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	7/16/2025
003604110725 1 08 03 1 000000 1	7/11/2025	-	6/27/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-27-547	6229073020541225	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	7/15/2025
003624110725 1 08 03 1 000000 1	7/11/2025	-	6/27/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-27-508	6227042154940003	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	7/25/2025
003564110725 1 08 06 1 000000 1	7/11/2025	-	6/27/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-34-157	6223057699778735	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	7/18/2025
003487110725 1 08 01 1 000000 1	7/11/2025	-	6/27/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 546 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6225047529528869	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	7/16/2025
003608040725 1 08 01 4 000000 1	7/4/2025	-	6/27/2025	60	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-23-311	6223257926616901	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	-
003585100725 1 08 04 1 000000 1	7/10/2025	-	6/27/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6227509834391194	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/16/2025
003582100725 1 08 04 1 000000 1	7/10/2025	-	6/27/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6220075129671059	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/17/2025
003520100725 1 08 04 1 000000 1	7/10/2025	-	6/27/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6226462474436097	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/25/2025
003619110725 1 08 07 1 000000 1	7/11/2025	-	6/27/2025	10.3	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1398 ПЛ-0,4 кВ Л-11	6224877185149732	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/6/2025
003598110725 1 08 06 1 000000 1	7/11/2025	-	6/30/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6227289552189327	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	7/16/2025
003662140725 1 08 07 1 000000 1	7/14/2025	-	6/30/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №799 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6222386542500411	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	7/16/2025
003534110725 1 08 04 1 000000 1	7/11/2025	-	6/30/2025	5	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6221251698556068	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/18/2025
003545140725 1 08 01 1 000000 1	7/14/2025	-	6/30/2025	16	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 75 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6226576190021898	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	7/31/2025
003542110725 1 08 01 1 000000 1	7/11/2025	-	6/30/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6227806980410755	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	8/1/2025
003663140725 1 08 07 1 000000 1	7/14/2025	-	6/30/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №3003 ПЛ-0,4 кВ Л-13	6228736152890343	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	7/17/2025
003657140725 1 08 01 1 000000 1	7/14/2025	-	6/30/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр. ТП-	6228910976581325	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/1/2025
003655150725 1 08 07 2 000000 1	7/15/2025	-	7/1/2025	205	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-258	6229660151733856	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	8/1/2025
003615150725 1 08 03 1 000000 1	7/15/2025	-	7/1/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 23 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6227289595938450	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	7/21/2025
003689140725 1 08 04 1 000000 1	7/14/2025	-	7/1/2025	30	споживання	-	у РП-0,4 кВ КТП-35-139	6222797830146573	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/16/2025
003680150725 1 08 07 1 000000 1	7/15/2025	-	7/1/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-170	6221048519407004	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	7/17/2025
003620140725 1 08 04 1 000000 1	7/14/2025	-	7/1/2025	7	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6221997416294699	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/23/2025
003722160725 1 08 01 4 000000 1	7/16/2025	-	7/2/2025	49	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-23-310	6227940833730589	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	-
003687160725 1 08 07 3 000000 1	7/16/2025	-	7/2/2025	800	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-442	6223261385645102	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
003711160725 1 08 07 1 000000 1	7/16/2025	-	7/2/2025	12	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-325	6223514112800022	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	7/18/2025
003644160725 1 08 06 1 000000 1	7/16/2025	-	7/2/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-33-493	6228784322414952	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	7/16/2025
003726160725 1 08 03 1 000000 1	7/16/2025	-	7/3/2025	30	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-27-126	6229933505544532	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	7/22/2025
003496110725 1 08 05 1 000000 1	7/11/2025	-	7/3/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6222380581444238	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	7/11/2025

003720170725 1 08 07 1 000000 1	7/17/2025	-	7/3/2025	8	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-510	6225664811714374	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	7/22/2025
003567110725 1 08 01 1 000000 1	7/11/2025	-	7/3/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі № ПЛ-6 кВ присидання	6221737006273877	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	7/17/2025
003691150725 1 08 02 1 000000 1	7/15/2025	-	7/3/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 7549 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6227276122778262	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/17/2025
003707170725 1 08 07 1 000000 1	7/17/2025	-	7/3/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 742 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6220681840189188	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	7/21/2025
003708170725 1 08 07 1 000000 1	7/17/2025	-	7/3/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 742 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6222039794896359	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	7/21/2025
003709170725 1 08 07 1 000000 1	7/17/2025	-	7/3/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 742 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6225007282663918	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	7/21/2025
003717170725 1 08 07 1 000000 1	7/17/2025	-	7/3/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 742 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6222346382527981	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	7/21/2025
003718170725 1 08 07 1 000000 1	7/17/2025	-	7/3/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 742 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6220356414544149	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	7/21/2025
003621160725 1 08 04 1 000000 1	7/16/2025	-	7/3/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 742 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	622676245985038	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/18/2025
003719170725 1 08 07 1 000000 1	7/17/2025	-	7/3/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 742 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6227092601406439	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	7/21/2025
003706170725 1 08 07 1 000000 1	7/17/2025	-	7/3/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 742 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6229834590955198	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	7/21/2025
003686150725 1 08 04 1 000000 1	7/15/2025	-	7/3/2025	35	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-30-18	6220317907353104	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/18/2025
003694170725 1 08 03 1 000000 1	7/17/2025	-	7/3/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 14 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6225157716505163	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	7/22/2025
003568100725 1 08 02 1 000000 1	7/10/2025	-	7/4/2025	49	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6228374854920744	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/14/2025
003569100725 1 08 02 1 000000 1	7/10/2025	-	7/4/2025	49	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6221354580412504	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/14/2025
003546090725 1 08 04 1 000000 1	7/9/2025	-	7/4/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-30-472	6220992243320084	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/10/2025
003646160725 1 08 04 1 000000 1	7/16/2025	-	7/4/2025	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ присидання Цуцнів ПС 35/10 кВ Цуцнів	6226682952118158	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/18/2025
003596150725 1 08 04 1 000000 1	7/15/2025	-	7/4/2025	30	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-19-126	6224315599803475	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/17/2025
003702160725 1 08 02 1 000000 1	7/16/2025	-	7/4/2025	49	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6224300655762109	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/22/2025
003602140725 1 08 02 1 000000 1	7/14/2025	-	7/4/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6225338989473668	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/22/2025
003734210725 1 08 07 1 000000 1	7/21/2025	-	7/7/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 5 в.о. ПЛ-0,4 кВ Л-3	6227055340778172	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	7/28/2025
003703210725 1 08 03 1 000000 1	7/21/2025	-	7/7/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-26-566	6227726688089533	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	7/22/2025
003635150725 1 08 07 1 000000 1	7/15/2025	-	7/7/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 5458 ПЛ-0,4 кВ Л-6	6226254954025698	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	7/23/2025
003735210725 1 08 07 1 000000 1	7/21/2025	-	7/7/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 3 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6220907456133999	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/14/2025
003763180725 1 08 04 1 000000 1	7/18/2025	-	7/7/2025	30	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6224020295097918	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/25/2025
003713180725 1 08 01 1 000000 1	7/18/2025	-	7/7/2025	11	споживання	-	РП-0,4 кВ ЗТП-25-189	6229008704038799	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	7/31/2025
003756210725 1 08 07 1 000000 1	7/21/2025	-	7/7/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 290 ПЛ-0,4 кВ Л-10	6221008347833299	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	7/24/2025
003772210725 1 08 07 1 000000 1	7/21/2025	-	7/7/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 290 ПЛ-0,4 кВ Л-10	6221268249967206	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	7/24/2025
003781210725 1 08 07 1 000000 1	7/21/2025	-	7/7/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 290 ПЛ-0,4 кВ Л-10	6225285284894799	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	7/24/2025
003773210725 1 08 07 1 000000 1	7/21/2025	-	7/7/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 290 ПЛ-0,4 кВ Л-10	6222461096882079	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	7/24/2025
003774210725 1 08 07 1 000000 1	7/21/2025	-	7/7/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 290 ПЛ-0,4 кВ Л-10	6222394430450399	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	7/24/2025
003775210725 1 08 07 1 000000 1	7/21/2025	-	7/7/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 290 ПЛ-0,4 кВ Л-10	6229769565146809	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	7/24/2025
003776210725 1 08 07 1 000000 1	7/21/2025	-	7/7/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 290 ПЛ-0,4 кВ Л-10	6229382085099998	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	7/24/2025
003777210725 1 08 07 1 000000 1	7/21/2025	-	7/7/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 290 ПЛ-0,4 кВ Л-10	6220429421693389	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	7/24/2025
003744210725 1 08 06 1 000000 1	7/21/2025	-	7/7/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-22-84	6229874253050540	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/15/2025
003766180725 1 08 04 1 000000 1	7/18/2025	-	7/7/2025	11	споживання	-	ПЛ-6 кВ присидання Пнів ПС 35/6 кВ Пасічна	6225607610688030	0.23	Стандартне приднання	Південний центр	7/28/2025
003656180725 1 08 01 1 000000 1	7/18/2025	-	7/7/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-32-16	6223428927635127	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/7/2025
003724160725 1 08 01 4 000000 1	7/16/2025	-	7/7/2025	49	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-23-309	6224528312466599	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	-
003798220725 1 08 04 1 000000 1	7/22/2025	-	7/8/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6223783474953866	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/15/2025
003799220725 1 08 04 1 000000 1	7/22/2025	-	7/8/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6224969392295178	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/15/2025
003800220725 1 08 04 1 000000 1	7/22/2025	-	7/8/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6226877646434609	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/15/2025
003801220725 1 08 04 1 000000 1	7/22/2025	-	7/8/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6229282152082338	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/15/2025
003802220725 1 08 04 1 000000 1	7/22/2025	-	7/8/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6225704009999299	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/15/2025

003747220725 1 08 01 1 000000 1	7/22/2025	-	7/8/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-23-308	6228723608915529	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/4/2025
003795210725 1 08 04 1 000000 1	7/21/2025	-	7/8/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Ямна	622213388774598	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/28/2025
003803220725 1 08 04 1 000000 1	7/22/2025	-	7/8/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6224242825731078	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/15/2025
003804220725 1 08 04 1 000000 1	7/22/2025	-	7/8/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6223971071348998	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/15/2025
003862210725 1 08 04 1 000000 1	7/21/2025	-	7/8/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6228393026373634	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/5/2025
003767210725 1 08 04 1 000000 1	7/21/2025	-	7/8/2025	49	споживання	-	ПЛ-6 кВ придання Пасича ПС 35/6 кВ Пасича	6225211963330998	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/17/2025
003805220725 1 08 04 1 000000 1	7/22/2025	-	7/8/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6222392107363798	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/15/2025
003806220725 1 08 04 1 000000 1	7/22/2025	-	7/8/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6221284774105788	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/15/2025
003765220725 1 08 07 3 000000 1	7/22/2025	-	7/8/2025	860	споживання	1,2,3,4,5	в РП-10 кВ ЗТП-24-420	6224620986153698	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
003807220725 1 08 04 1 000000 1	7/22/2025	-	7/8/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6225023649071012	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/15/2025
003808220725 1 08 04 1 000000 1	7/22/2025	-	7/8/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6220216226511275	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/15/2025
003809220725 1 08 04 1 000000 1	7/22/2025	-	7/8/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6224916039078754	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/15/2025
003810220725 1 08 04 1 000000 1	7/22/2025	-	7/8/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6225740864022177	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/15/2025
003636140725 1 08 04 1 000000 1	7/14/2025	-	7/9/2025	15	споживання	-	в РП-10 кВ ЩТП-19-522	6227277409822628	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/22/2025
003797230725 1 08 01 1 000000 1	7/23/2025	-	7/9/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6222374204656658	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	7/29/2025
003796230725 1 08 01 1 000000 1	7/23/2025	-	7/9/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6229014491452689	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	7/29/2025
003841230725 1 08 01 1 000000 1	7/23/2025	-	7/9/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 593 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6227432710059329	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	7/31/2025
003819230725 1 08 06 1 000000 1	7/23/2025	-	7/9/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЩТП-33-89	6220079684857697	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	7/25/2025
003731230725 1 08 07 1 000000 1	7/23/2025	-	7/9/2025	16.5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 62 ПЛ-0,4 кВ Л-6	6227942094225989	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	7/29/2025
003768230725 1 08 07 3 000000 1	7/23/2025	-	7/9/2025	130	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-287	6220332515642289	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
003674180725 1 08 05 1 000000 1	7/18/2025	-	7/9/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 45 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6223806707737391	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	7/22/2025
003782210725 1 08 02 1 000000 1	7/21/2025	-	7/9/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 45 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6220061977102833	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/30/2025
003860220725 1 08 04 1 000000 1	7/22/2025	-	7/9/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6227315592630118	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/25/2025
003572110725 1 08 01 5 000000 1	7/11/2025	-	7/9/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 672 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6225111384479478	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	-
003811230725 1 08 04 1 000000 1	7/23/2025	-	7/9/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6227437696190299	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/15/2025
003593100725 1 08 04 1 000000 1	7/10/2025	-	7/9/2025	30	споживання	-	в РП-10 кВ ЩТП-19-430	6220348497109258	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/14/2025
003812230725 1 08 04 1 000000 1	7/23/2025	-	7/9/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6229966031781802	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/15/2025
003751230725 1 08 06 1 000000 1	7/23/2025	-	7/9/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-22-389	6228928898592032	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	7/28/2025
003863230725 1 08 04 1 000000 1	7/23/2025	-	7/9/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6220263904592907	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/6/2025
003864230725 1 08 04 1 000000 1	7/23/2025	-	7/10/2025	40	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6226414049695798	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/30/2025
003587110725 1 08 02 1 000000 1	7/11/2025	-	7/10/2025	20	споживання	2	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 114 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6223715479946999	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/11/2025
003865230725 1 08 04 1 000000 1	7/23/2025	-	7/10/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6224761809509698	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/7/2025
003814230725 1 08 04 1 000000 1	7/23/2025	-	7/10/2025	30	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6229392361525200	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/30/2025
30724-267/2021	5/6/2021	30724-267/2021	5/31/2021	18	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку № 21а на вул. Довженка	-	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	6/3/2021
004711010925 1 08 03 1 000000 1	9/1/2025	-	8/18/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-27-388.	6220596872476995	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/5/2025
004699010925 1 08 01 1 000000 1	9/1/2025	-	8/18/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 161 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6221252119491698	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	9/4/2025
004689010925 1 08 01 1 000000 1	9/1/2025	-	8/18/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 583 ПЛ-0,4 кВ Л-6 від	6225929180419486	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/17/2025
004693010925 1 08 07 3 000000 1	9/1/2025	-	8/18/2025	645	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-101	6225800441313927	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
004709010925 1 08 03 1 000000 1	9/1/2025	-	8/18/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 828 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6226292777325343	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/3/2025
004708010925 1 08 03 1 000000 1	9/1/2025	-	8/18/2025	30	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-27-278.	6220274028332139	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/3/2025
004695010925 1 08 06 1 000000 1	9/1/2025	-	8/18/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-22-162	6226388418744397	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/3/2025
004687010925 1 08 01 1 000000 1	9/1/2025	-	8/18/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 132 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6226763006711298	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/22/2025
004697010925 1 08 03 1 000000 1	9/1/2025	-	8/18/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 3625 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6220498102080326	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/17/2025

004692010925 1 08 01 1 000000 I	9/1/2025	-	8/18/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 6 0,4 кВ ПЛ-6 кВ по «ТП-23-176»	6227280699979038	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/9/2025
004694010925 1 08 06 1 000000 I	9/1/2025	-	8/18/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-22-80	6221936233220107	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/5/2025
004688010925 1 08 01 1 000000 I	9/1/2025	-	8/19/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 125 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6222025857779799	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/18/2025
004777020925 1 08 07 1 000000 I	9/2/2025	-	8/19/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №5465 ПЛ-0,4 кВ від	6222864421389499	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/8/2025
004735020925 1 08 03 1 000000 I	9/2/2025	-	8/19/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-27-521.	6228220223053539	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/8/2025
004739020925 1 08 03 1 000000 I	9/2/2025	-	8/19/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 354 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6221751418522739	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/4/2025
004775020925 1 08 01 1 000000 I	9/2/2025	-	8/19/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 23 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6227971943973992	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/30/2025
004724020925 1 08 07 3 000000 I	9/2/2025	-	8/19/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-522	6224941995127019	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
004744020925 1 08 07 3 000000 I	9/2/2025	-	8/19/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-522	6226374263047502	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
004749020925 1 08 07 3 000000 I	9/2/2025	-	8/19/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-522	6228265858215699	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
004713020925 1 08 01 1 000000 I	9/2/2025	-	8/19/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,23 кВ № 219 ПЛ-0,23 кВ Л-4	6220401865693767	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	9/9/2025
004731020925 1 08 07 1 000000 I	9/2/2025	-	8/19/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №4953 ПЛ-0,4 кВ Л-7	6227174265581801	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	9/3/2025
004778020925 1 08 03 1 000000 I	9/2/2025	-	8/19/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-26-163	6226118934288345	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/10/2025
004766020925 1 08 07 1 000000 I	9/2/2025	-	8/19/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №507 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6225246829452601	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/5/2025
004773020925 1 08 01 1 000000 I	9/2/2025	-	8/19/2025	30	споживання	-	РП-10 кВ КТП-32-407	6221340438627438	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/4/2025
004771020925 2 08 05 3 000000 I	9/2/2025	-	8/19/2025	1000	генерація	-	в РП-10 кВ РП-21-2, остаточно визначається на етапі проектування	6227456757828398	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
004732020925 1 08 07 3 000000 I	9/2/2025	-	8/19/2025	90	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-139	6223951832135505	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
004717020925 1 08 06 1 000000 I	9/2/2025	-	8/19/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТПП-22-366	6221304803630855	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/3/2025
004705010925 1 08 04 1 000000 I	9/1/2025	-	8/19/2025	15	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6220256416554898	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/18/2025
004706010925 1 08 04 1 000000 I	9/1/2025	-	8/19/2025	20	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6228823542592807	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/15/2025
004758020925 1 08 01 1 000000 I	9/2/2025	-	8/20/2025	30	споживання	-	В РП-0,4 кВ КТП-25-217	6225505823794493	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/5/2025
004761020925 1 08 04 1 000000 I	9/2/2025	-	8/20/2025	7	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6223313412346909	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/4/2025
004760020925 1 08 04 1 000000 I	9/2/2025	-	8/20/2025	7	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6220269292588648	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/4/2025
004700010925 1 08 04 1 000000 I	9/1/2025	-	8/20/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 305 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6221755624326386	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/4/2025
004723020925 1 08 06 1 000000 I	9/2/2025	-	8/20/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-22-186	6223379741446796	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/3/2025
004759020925 1 08 04 1 000000 I	9/2/2025	-	8/20/2025	7	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6225470501568889	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/4/2025
004757020925 1 08 04 1 000000 I	9/2/2025	-	8/20/2025	7	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6229466189557069	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/4/2025
004819030925 1 08 06 1 000000 I	9/3/2025	-	8/20/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №993 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6225022975263401	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/5/2025
004686010925 1 08 01 1 000000 I	9/1/2025	-	8/20/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 2049 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6227170081699071	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/23/2025
004836030925 1 08 07 1 000000 I	9/3/2025	-	8/20/2025	21	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-104	6224183245991207	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/11/2025
004820030925 1 08 07 2 000000 I	9/3/2025	-	8/20/2025	172	споживання	-	РП-0,4 кВ ЗТП-24-221	6223606953997999	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/17/2025
004830030925 1 08 03 1 000000 I	9/3/2025	-	8/20/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 63 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6227153877141437	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/16/2025
004833030925 1 08 03 3 000000 I	9/3/2025	-	8/20/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 25 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6227307957016622	0.23	Нестандартне приднання	Східний центр	1/0/1900
004821030925 1 08 06 1 000000 I	9/3/2025	-	8/20/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 249 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6228732073868457	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/4/2025
004762020925 1 08 01 1 000000 I	9/2/2025	-	8/20/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 353 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6222705602764806	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/9/2025
004838030925 1 08 07 3 000000 I	9/3/2025	-	8/20/2025	740	споживання	-	врем'я в існуючій КЛ-10 кВ "ЗТП-24-284-1 - ЗТП-24-285-1" та КЛ-10 кВ "ЗТП-24-284-2 -	6225973283747409	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
004767020925 1 08 01 1 000000 I	9/2/2025	-	8/20/2025	18	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 232 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6223543150148457	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/16/2025
004810030925 1 08 07 1 000000 I	9/3/2025	-	8/20/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №16492 ПЛ-0,4 кВ Л-4	6222323680046728	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/4/2025
004755020925 1 08 04 1 000000 I	9/2/2025	-	8/20/2025	7	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6224774135476048	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/4/2025
004815030925 1 08 07 1 000000 I	9/3/2025	-	8/20/2025	25	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-29-59	6222276698850989	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/5/2025
004837030925 1 08 01 2 000000 I	9/3/2025	-	8/20/2025	70	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-25-501	6224748580948229	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	10/6/2025
004806030925 1 08 07 1 000000 I	9/3/2025	-	8/20/2025	21.6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №3558 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6228105077657346	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/4/2025
004804030925 1 08 07 1 000000 I	9/3/2025	-	8/20/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №107 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6228164177820349	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/12/2025

004725020925 1 08 02 1 000000 1	9/2/2025	-	8/20/2025	15	споживання	-	на ПЛ-10 кВ присадання Космач ПС 35/10 кВ Космач	6226932934626209	0.4	Стандартне присадання	Карпатський центр	9/9/2025
004811030925 1 08 07 1 000000 1	9/3/2025	-	8/20/2025	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-55	6224695414566391	0.4	Стандартне присадання	Центральний центр	9/16/2025
004841040925 1 08 07 1 000000 1	9/4/2025	-	8/21/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №254 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6229277311803652	0.4	Стандартне присадання	Центральний центр	9/9/2025
004737020925 1 08 04 1 000000 1	9/2/2025	-	8/21/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 146 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6228603569438185	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	9/4/2025
004842040925 1 08 07 1 000000 1	9/4/2025	-	8/21/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1785 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6223950030531389	0.23	Стандартне присадання	Центральний центр	9/8/2025
004860040925 1 08 07 1 000000 1	9/4/2025	-	8/21/2025	49.56	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-31	6224453841034431	0.4	Стандартне присадання	Центральний центр	9/11/2025
004770020925 1 08 01 1 000000 1	9/2/2025	-	8/21/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1761 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6225616375283458	0.4	Стандартне присадання	Західний центр	9/16/2025
004855040925 1 08 01 1 000000 1	9/4/2025	-	8/21/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ ЩТП-32-301	6229508589824553	0.4	Стандартне присадання	Західний центр	9/12/2025
004835030925 1 08 06 1 000000 1	9/3/2025	-	8/21/2025	30	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-34-277	6223848487723701	0.4	Стандартне присадання	Східний центр	9/15/2025
004818030925 1 08 07 2 000000 1	9/3/2025	-	8/21/2025	60	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ присадання "Підлісся"	6224379567636078	0.4	Нестандартне присадання	Центральний центр	9/4/2025
004691010925 1 08 01 1 000000 1	9/1/2025	-	8/21/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 398 ПЛ-0,4 кВ Л-6 від	6228241207026624	0.4	Стандартне присадання	Західний центр	9/5/2025
004726020925 1 08 06 1 000000 1	9/2/2025	-	8/21/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-34-125	6222066713704876	0.4	Стандартне присадання	Східний центр	9/16/2025
004845040925 1 08 01 1 000000 1	9/4/2025	-	8/21/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ мр.	6223412630910243	0.4	Стандартне присадання	Західний центр	9/19/2025
004870040925 1 08 07 3 000000 1	9/4/2025	-	8/21/2025	437	споживання	-	в РП-10 кВ БКТП-24-40 та в в РП-10 кВ ЗТП-24-195	6227324140425291	0.4	Нестандартне присадання	Центральний центр	1/0/1900
004871040925 1 08 07 2 000000 1	9/4/2025	-	8/21/2025	51	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ присадання "Чукотівка"	6224080102322488	0.4	Нестандартне присадання	Центральний центр	10/1/2025
004701010925 1 08 04 1 000000 1	9/1/2025	-	8/21/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 97 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6226992421780140	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	9/25/2025
004847040925 1 08 01 1 000000 1	9/4/2025	-	8/21/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-32-70	6229076910612278	0.4	Стандартне присадання	Західний центр	9/10/2025
004863040925 1 08 07 1 000000 1	9/4/2025	-	8/21/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 284 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6227144678497868	0.4	Стандартне присадання	Центральний центр	9/9/2025
004857040925 1 08 01 1 000000 1	9/4/2025	-	8/21/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ ЩТП-32-418	6220811917686618	0.4	Стандартне присадання	Західний центр	9/16/2025
004856040925 1 08 01 1 000000 1	9/4/2025	-	8/21/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр. «Красне»	6224690978289625	0.4	Стандартне присадання	Західний центр	9/9/2025
004851040925 1 08 01 1 000000 1	9/4/2025	-	8/21/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 250 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6221939940446581	0.4	Стандартне присадання	Західний центр	9/9/2025
004850040925 1 08 07 1 000000 1	9/4/2025	-	8/21/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 78 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6226633219671980	0.4	Стандартне присадання	Центральний центр	9/11/2025
004822030925 1 08 06 1 000000 1	9/3/2025	-	8/21/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присадання	6221345306853921	0.23	Стандартне присадання	Східний центр	9/12/2025
004866040925 1 08 05 1 000000 1	9/4/2025	-	8/21/2025	30	споживання	-	на ізоляторах опорі ПЛ-10 кВ присадання Мартинів ПС 35/10 кВ Рудка	6227977122921881	0.4	Стандартне присадання	Центральний центр	9/16/2025
004839040925 1 08 04 1 000000 1	9/4/2025	-	8/22/2025	15	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6223397793617429	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	9/8/2025
004848040925 1 08 01 1 000000 1	9/4/2025	-	8/22/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 67 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6223775722047465	0.4	Стандартне присадання	Західний центр	9/23/2025
004878050925 1 08 03 1 000000 1	9/5/2025	-	8/22/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі ПЛ-10 кВ присадання	6225847762997695	0.4	Стандартне присадання	Східний центр	9/10/2025
004740020925 1 08 04 1 000000 1	9/2/2025	-	8/22/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЩТП-30-259	6229097700345312	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	9/19/2025
004875050925 1 08 03 1 000000 1	9/5/2025	-	8/22/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1459 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6222852722573072	0.4	Стандартне присадання	Східний центр	9/8/2025
004813030925 1 08 04 1 000000 1	9/3/2025	-	8/22/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-30-137	6224809036854269	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	9/8/2025
004881050925 1 08 07 1 000000 1	9/5/2025	-	8/22/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №786 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6227441558432499	0.4	Стандартне присадання	Центральний центр	9/17/2025
004891050925 1 08 07 1 000000 1	9/5/2025	-	8/22/2025	13	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №2410 ПЛ-0,4 кВ Л-17	6226657279907918	0.4	Стандартне присадання	Центральний центр	9/15/2025
004877050925 1 08 03 1 000000 1	9/5/2025	-	8/22/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 3304 ПЛ-0,4 кВ Л-4	6221491441967349	0.4	Стандартне присадання	Східний центр	9/16/2025
004751020925 1 08 01 1 000000 1	9/2/2025	-	8/22/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 89 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6221703890177794	0.4	Стандартне присадання	Західний центр	9/4/2025
004895050925 1 08 07 1 000000 1	9/5/2025	-	8/22/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №4435 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6229831124955986	0.4	Стандартне присадання	Центральний центр	9/10/2025
004874050925 1 08 01 1 000000 1	9/5/2025	-	8/22/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 11 ПЛ-0,4 кВ Л-	6228083341622598	0.4	Стандартне присадання	Західний центр	9/10/2025
004899050925 1 08 07 2 000000 1	9/5/2025	-	8/22/2025	210.92	споживання	-	у ВРП-1-0,4 кВ будинку №65 корп. 2 по вул. Г. Хоткевича	6226714039025137	0.4	Нестандартне присадання	Центральний центр	9/17/2025
004884050925 1 08 07 1 000000 1	9/5/2025	-	8/22/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №404 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6221091244517789	0.4	Стандартне присадання	Центральний центр	9/9/2025
004752020925 1 08 01 1 000000 1	9/2/2025	-	8/25/2025	11	споживання	-	на входних контактах входного комунічного пристрою 0,23 кВ у ВОЩ-0,23 кВ об'єкту	6223821170293990	0.23	Стандартне присадання	Західний центр	9/18/2025
004931080925 1 08 07 2 000000 1	9/8/2025	-	8/25/2025	336	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-24-42	6226962377617069	0.4	Нестандартне присадання	Центральний центр	9/15/2025
004920080925 1 08 07 3 000000 1	9/8/2025	-	8/25/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-522	6228111170857778	0.4	Нестандартне присадання	Центральний центр	1/0/1900
004921080925 1 08 07 1 000000 1	9/8/2025	-	8/25/2025	11	споживання	-	в РП-0,4 кВ СКТП-29-799	6226106450554028	0.23	Стандартне присадання	Центральний центр	9/15/2025
004913080925 1 08 01 1 000000 1	9/8/2025	-	8/25/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6228454501023720	0.4	Стандартне присадання	Західний центр	9/9/2025

004924080925 1 08 07 2 000000 1	9/8/2025	-	8/25/2025	135	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-382 та в РП-0,4 кВ ЗТП-24-9	6227998267711347	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	9/23/2025
004903080925 1 08 03 1 000000 1	9/8/2025	-	8/25/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-26-607	6220256330099951	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	9/15/2025
004846040925 1 08 02 1 000000 1	9/4/2025	-	8/25/2025	30	споживання	-	на ПЛ-10 кВ приєднання "Вербовець" ПС 110/10 кВ "Косів"	6227586156130203	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	9/9/2025
004904080925 1 08 03 1 000000 1	9/8/2025	-	8/25/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 199 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6221259179122978	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	9/19/2025
004824030925 1 08 02 1 000000 1	9/3/2025	-	8/25/2025	20	споживання	-	в РП-10 кВ ШТП-20-302.	6227768814029148	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	9/5/2025
004803030925 1 08 05 1 000000 1	9/3/2025	-	8/25/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 47 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6229816103136414	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	9/8/2025
004858040925 2 08 01 1 000000 1	9/4/2025	-	8/25/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-32-81	6225502755845125	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	9/8/2025
004922080925 1 08 01 2 000000 1	9/8/2025	-	8/25/2025	80	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-25-138	6228675438875106	0.4	Нестандартне приєднання	Західний центр	9/11/2025
004887050925 1 08 02 1 000000 1	9/5/2025	-	8/25/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 41 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6229504996520696	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	9/8/2025
004919080925 1 08 07 1 000000 1	9/8/2025	-	8/25/2025	10	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приєднання "ПІ-29-565-1"	6225767875455899	0.23	Стандартне приєднання	Центральний центр	9/11/2025
004849040925 2 08 01 1 000000 1	9/4/2025	-	8/25/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-32-63	6227105802360159	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	9/11/2025
004801030925 1 08 05 1 000000 1	9/3/2025	-	8/25/2025	30	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТПММ-21-196	6220391087034432	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	9/8/2025
004923080925 1 08 07 2 000000 1	9/8/2025	-	8/25/2025	150	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-258	6229575580490028	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	10/2/2025
004934090925 1 08 06 1 000000 1	9/9/2025	-	8/26/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-22-173	6223610293691367	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	9/15/2025
004765020925 1 08 01 1 000000 1	9/2/2025	-	8/26/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 91 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6226793753834578	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	9/8/2025
004940090925 1 08 07 1 000000 1	9/9/2025	-	8/26/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №607 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6228957314848467	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	9/17/2025
004937090925 1 08 07 1 000000 1	9/9/2025	-	8/26/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №478 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6224356789366368	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	9/11/2025
004947090925 1 08 07 1 000000 1	9/9/2025	-	8/26/2025	5	споживання	-	у ВОРЩ-0,4 кВ №1 від РЩ-5-0,4 кВ КЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-29-824	6225908784595189	0.23	Стандартне приєднання	Центральний центр	9/19/2025
004951090925 1 08 07 1 000000 1	9/9/2025	-	8/26/2025	5	споживання	-	у ВОРЩ-0,4 кВ №1 від РЩ-5-0,4 кВ КЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-29-824	6222330443854941	0.23	Стандартне приєднання	Центральний центр	9/19/2025
004897050925 1 08 04 1 000000 1	9/5/2025	-	8/26/2025	45	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Рівня	622596942488498	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/11/2025
004898050925 1 08 04 1 000000 1	9/5/2025	-	8/26/2025	45	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Рівня	6222747774886993	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/11/2025
004932090925 1 08 01 1 000000 1	9/9/2025	-	8/26/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 11 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6227141997380589	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	10/3/2025
004925080925 1 08 01 4 000000 1	9/8/2025	-	8/26/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-23-309	6225683537238704	0.4	Нестандартне приєднання	Західний центр	-
004942090925 1 08 02 1 000000 1	9/9/2025	-	8/26/2025	30	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ЗТП-26-2	6223292482005393	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	9/15/2025
004814030925 1 08 01 3 000000 1	9/3/2025	-	8/26/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 415 ПЛ-0,4 кВ Л-16	6229150507948771	0.23	Нестандартне приєднання	Західний центр	1/0/1900
004927080925 1 08 04 1 000000 1	9/8/2025	-	8/26/2025	15	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6221150354663237	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/26/2025
004929080925 1 08 04 1 000000 1	9/8/2025	-	8/26/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №17 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6224834723544299	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/12/2025
004748020925 1 08 04 1 000000 1	9/2/2025	-	8/27/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 10 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6221392092065785	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/3/2025
004993100925 1 08 07 1 000000 1	9/10/2025	-	8/27/2025	5	споживання	-	у ВОРЩ-0,4 кВ №3 від РЩ-5-0,4 кВ КЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-29-824	6226989245895689	0.23	Стандартне приєднання	Центральний центр	9/19/2025
004994100925 1 08 07 1 000000 1	9/10/2025	-	8/27/2025	5	споживання	-	у ВОРЩ-0,4 кВ №4 від РЩ-5-0,4 кВ КЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-29-824	6220111559361499	0.23	Стандартне приєднання	Центральний центр	9/19/2025
004991100925 1 08 07 1 000000 1	9/10/2025	-	8/27/2025	5	споживання	-	у ВОРЩ-0,4 кВ №3 від РЩ-5-0,4 кВ КЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-29-824	6220479552236082	0.23	Стандартне приєднання	Центральний центр	9/19/2025
004999100925 1 08 07 1 000000 1	9/10/2025	-	8/27/2025	5	споживання	-	у ВОРЩ-0,4 кВ №3 від РЩ-5-0,4 кВ КЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-29-824	6222212755430151	0.23	Стандартне приєднання	Центральний центр	9/19/2025
004996100925 1 08 07 1 000000 1	9/10/2025	-	8/27/2025	5	споживання	-	у ВОРЩ-0,4 кВ №3 від РЩ-5-0,4 кВ КЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-29-824	6223769508818465	0.23	Стандартне приєднання	Центральний центр	9/19/2025
004998100925 1 08 07 1 000000 1	9/10/2025	-	8/27/2025	5	споживання	-	у ВОРЩ-0,4 кВ №3 від РЩ-5-0,4 кВ КЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-29-824	6221494627167489	0.23	Стандартне приєднання	Центральний центр	9/19/2025
004885050925 1 08 05 1 000000 1	9/5/2025	-	8/27/2025	30	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-21-430	6229064658528889	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	9/10/2025
004995100925 1 08 07 1 000000 1	9/10/2025	-	8/27/2025	5	споживання	-	у ВОРЩ-0,4 кВ №2 від РЩ-5-0,4 кВ КЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-29-824	6220837578633498	0.23	Стандартне приєднання	Центральний центр	9/19/2025
004826030925 1 08 04 1 000000 1	9/3/2025	-	8/27/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 210 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6221451331844873	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/5/2025
004974100925 1 08 04 1 000000 1	9/10/2025	-	8/27/2025	16	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчань-330"	6222332177732039	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/22/2025
004965100925 1 08 07 2 000000 1	9/10/2025	-	8/27/2025	180	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-8	6221040762221293	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	9/19/2025
004997100925 1 08 07 1 000000 1	9/10/2025	-	8/27/2025	5	споживання	-	у ВОРЩ-0,4 кВ №2 від РЩ-5-0,4 кВ КЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-29-824	6229501083435500	0.23	Стандартне приєднання	Центральний центр	9/19/2025
004992100925 1 08 07 1 000000 1	9/10/2025	-	8/27/2025	5	споживання	-	у ВОРЩ-0,4 кВ №4 від РЩ-5-0,4 кВ КЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-29-824	6225552855437875	0.23	Стандартне приєднання	Центральний центр	9/19/2025
004956100925 1 08 03 1 000000 1	9/10/2025	-	8/27/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 89 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6222239380605098	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	9/12/2025
004976100925 1 08 04 1 000000 1	9/10/2025	-	8/27/2025	10	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6229224497197139	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/19/2025

004907080925 1 08 02 1 000000 1	9/8/2025	-	8/27/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опір 0,4 кВ № 1346 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6229104283923398	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/6/2025
004984100925 1 08 07 3 000000 1	9/10/2025	-	8/27/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-522	6226379126747504	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
004977100925 1 08 04 1 000000 1	9/10/2025	-	8/27/2025	10	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6227073201697899	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/19/2025
004918080925 1 08 01 1 000000 1	9/8/2025	-	8/27/2025	18	споживання	-	на входних контактах входного комутуючого пристрою 0,4 кВ	6220318423795499	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/19/2025
004978100925 1 08 04 1 000000 1	9/10/2025	-	8/27/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ Л-1 в КТП-35-41	6220408212124568	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/23/2025
004970100925 1 08 06 1 000000 1	9/10/2025	-	8/27/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опір 0,4 кВ №150 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6223544855011787	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/16/2025
004930080925 1 08 02 1 000000 1	9/8/2025	-	8/27/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-20-335	6222264278701038	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/15/2025
004901080925 1 08 05 1 000000 1	9/8/2025	-	8/27/2025	30	споживання	-	на входних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-31-461	6223311164733410	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/12/2025
004915080925 1 08 01 1 000000 1	9/8/2025	-	8/27/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опір 0,4 кВ № 701 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6229528049754764	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/11/2025
004983100925 1 08 07 3 000000 1	9/10/2025	-	8/27/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опір 0,4 кВ №4186 ПЛ-0,4 кВ Л-6	6221711521539939	0.23	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
004969100925 1 08 04 1 000000 1	9/10/2025	-	8/27/2025	15	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6221725392862039	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/28/2025
004952090925 1 08 04 1 000000 1	9/9/2025	-	8/27/2025	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-19-398	622131244068137	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/15/2025
005002100925 1 08 07 1 000000 1	9/10/2025	-	8/27/2025	17	споживання	-	на опір 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Чукалівка"	6220275865947889	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/15/2025
004917080925 1 08 01 1 000000 1	9/8/2025	-	8/27/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опір 0,4 кВ № 701 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6224190265140407	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/12/2025
004745020925 1 08 04 1 000000 1	9/2/2025	-	8/27/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опір 0,4 кВ № 38 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6226018888259346	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/12/2025
004911080925 1 08 01 1 000000 1	9/8/2025	-	8/27/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опір 0,4 кВ № 466 ПЛ-0,4 кВ Л-7 від	6221879766996048	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/16/2025
005018110925 1 08 07 1 000000 1	9/11/2025	-	8/27/2025	40	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-29-182	6229807937609183	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/2/2025
004948090925 1 08 02 1 000000 1	9/9/2025	-	8/27/2025	35	споживання	-	на входних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-28-208	6224275491897058	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/1/2025
004953090925 1 08 04 1 000000 1	9/9/2025	-	8/27/2025	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-19-398	6224458378737398	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/11/2025
004966100925 1 08 01 2 000000 1	9/10/2025	-	8/27/2025	200	споживання	-	включуюча опора 10 кВ ПЛ 10 кВ "ГІС Студіюка пр. АЗС", остаточно уточнюється на	6224769847457017	10	Нестандартне приднання	Західний центр	9/24/2025
004949090925 1 08 02 1 000000 1	9/9/2025	-	8/27/2025	35	споживання	-	на входних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ЗТП-28-301	6225696795929010	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/29/2025
004910080925 1 08 01 1 000000 1	9/8/2025	-	8/27/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опір 0,4 кВ № 1019 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6221234045187255	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/10/2025
004987100925 1 08 02 1 000000 1	9/10/2025	-	8/27/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опір ПЛ-10 кВ приднання	6221884287340305	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/17/2025
004988100925 1 08 07 1 000000 1	9/10/2025	-	8/27/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опір 0,4 кВ № 170 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6222156107601522	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	9/12/2025
004817030925 1 08 07 1 000000 1	9/3/2025	-	8/27/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опір 0,4 кВ № 1252 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6227499281685503	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/16/2025
004990100925 1 08 05 1 000000 1	9/10/2025	-	8/27/2025	15	споживання	-	на входних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-21-19	6229805146289346	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/16/2025
004933090925 1 08 04 1 000000 1	9/9/2025	-	8/27/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опір 0,4 кВ № 150 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6226169066595454	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/12/2025
004888050925 1 08 05 1 000000 1	9/5/2025	-	8/28/2025	30	споживання	-	на входних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-21-430	6223228337280732	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/10/2025
004971100925 1 08 06 1 000000 1	9/10/2025	-	8/28/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опір 0,4 кВ № 47 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6224601224639349	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/16/2025
005025110925 1 08 05 1 000000 1	9/11/2025	-	8/28/2025	17	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-21-269	6222040251104020	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/12/2025
004959100925 1 08 01 1 000000 1	9/10/2025	-	8/28/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ ЗТП-25-482	6224735973238247	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/15/2025
005022110925 2 08 05 2 000000 1	9/11/2025	-	8/28/2025	600	генерація	-	в РП-10 кВ ПС-35/10 кВ "Рудка"	6220042326057388	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/30/2025
004703010925 1 08 01 1 000000 1	9/1/2025	-	8/28/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опір 0,4 кВ № 1057 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6229448302291449	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/4/2025
004961100925 1 08 01 1 000000 1	9/10/2025	-	8/28/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-25-34	6225148118482772	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/16/2025
005017110925 1 08 05 1 000000 1	9/11/2025	-	8/28/2025	30	споживання	-	на повітряних опорах ПЛ-10 кВ приднання Бурштин-1 ПС 110/35/10 кВ Бурштин	622262409341336	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/17/2025
004981100925 1 08 04 1 000000 1	9/10/2025	-	8/28/2025	3	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опір 0,23 кВ № 2117 ПЛ-0,23 кВ Л-3	6223466054644709	0.23	Стандартне приднання	Південний центр	9/17/2025
004957100925 1 08 04 1 000000 1	9/10/2025	-	8/28/2025	10	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6220487743112785	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/16/2025
005015110925 1 08 01 2 000000 1	9/11/2025	-	8/28/2025	97	споживання	-	РП-0,4 кВ ЗТП-25-502	6222021739392474	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	9/26/2025
004912080925 1 08 01 1 000000 1	9/8/2025	-	8/28/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ ЩТП-32-441	6223172701256822	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/12/2025
004909080925 1 08 01 1 000000 1	9/8/2025	-	8/28/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опір 0,4 кВ № 401 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6224480430880050	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	9/11/2025
005013110925 1 08 01 1 000000 1	9/11/2025	-	8/28/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опір 0,4 кВ № 465 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6229709482704289	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/11/2025
005026110925 1 08 07 1 000000 1	9/11/2025	-	8/28/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опір 0,4 кВ №5850 ПЛ-0,4 кВ Л-9	6225308391814811	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/16/2025
005035110925 1 08 02 1 000000 1	9/11/2025	-	8/28/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опір ПЛ-10 кВ приднання	6226286935226263	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/17/2025

005029110925 1 08 07 1 000000 1	9/11/2025	-	8/28/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №205 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6226716669859703	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	9/18/2025
005030110925 1 08 07 1 000000 1	9/11/2025	-	8/28/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 83 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6224324882572798	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/22/2025
005021110925 1 08 04 3 000000 1	9/11/2025	-	8/28/2025	500	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6227655151377403	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	1/0/1900
005039110925 1 08 07 1 000000 1	9/11/2025	-	8/28/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1235 ПЛ-0,4 кВ Л-16	6223002460257358	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/16/2025
005041110925 1 08 07 1 000000 1	9/11/2025	-	8/28/2025	49	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-24-594	6220894449024723	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/18/2025
005037110925 1 08 07 1 000000 1	9/11/2025	-	8/28/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-29-182	6229753983660029	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/26/2025
004967100925 1 08 04 1 000000 1	9/10/2025	-	8/28/2025	12	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6227791768441549	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/15/2025
002041160525 1 08 02 6 000000 1	5/16/2025	-	4/18/2025	20000	споживання	-	для ОСП – РУ 110 кВ ПС 330 кВ «Богородчан», остаточно уточнитися на етапі	6227042095763772	110	Нестандартне приднання	Карпатський центр	-
002209150525 1 08 07 2 000000 1	5/15/2025	-	5/1/2025	110	споживання	1.2	в РП-10 кВ ЗТП-24-109	6227726946165802	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/29/2025
002169120525 1 08 04 1 000000 1	5/12/2025	-	5/1/2025	3	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-30-52	6229649711443764	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/19/2025
002557260525 1 08 03 1 000000 1	5/26/2025	-	5/12/2025	42.1	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-26-44	6225608269344602	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/30/2025
002420270525 1 08 05 1 000000 1	5/27/2025	-	5/13/2025	21	споживання	-	на повітряних опорах ПЛ-10 кВ приднання "Дорогіє" від ПС Галич-110/35/10кВ	6221527688820508	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
002950100625 1 08 04 3 000000 1	6/10/2025	-	5/28/2025	1000	споживання	-	в РП-110 кВ ПС 110/35/10 кВ "Ямна".	6227931050030889	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	-
003983290725 1 08 04 2 000000 1	7/29/2025	-	7/15/2025	85	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 кВ "Яремче".	6227697230515197	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	-
004038010825 1 08 04 1 000000 1	8/1/2025	-	7/21/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6223849657845289	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/1/2025
004039010825 1 08 04 1 000000 1	8/1/2025	-	7/21/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6225477333437417	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/1/2025
004096040825 1 08 04 1 000000 1	8/4/2025	-	7/22/2025	30	споживання	-	РП-35 кВ ПС 35/10 Яремче	6229916490552609	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/29/2025
004077060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/24/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6224829514950861	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/2/2025
004040010825 1 08 04 1 000000 1	8/1/2025	-	7/24/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6220008318623103	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/1/2025
004078060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/24/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6224661225754726	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/2/2025
004079060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/24/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	622088077033800	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/2/2025
004195070825 1 08 06 1 000000 1	8/7/2025	-	7/24/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 353 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6229703952968400	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/29/2025
004058050825 1 08 01 1 000000 1	8/5/2025	-	7/25/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 80 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6226887139115908	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/1/2025
004261110825 1 08 06 1 000000 1	8/11/2025	-	7/28/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-33-27	6222006798400982	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	9/5/2025
004211110825 1 08 07 2 000000 1	8/11/2025	-	7/28/2025	240	електрозрядна станція	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-520	6229541759726239	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
004274120825 1 08 06 1 000000 1	8/12/2025	-	7/30/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6229463213970419	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/8/2025
004301120825 1 08 04 1 000000 1	8/12/2025	-	7/30/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6229573911578138	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/4/2025
004326120825 1 08 04 1 000000 1	8/12/2025	-	7/30/2025	20	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6225058551774754	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/4/2025
004286130825 1 08 07 1 000000 1	8/13/2025	-	7/30/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №395 ПЛ-0,4 кВ Л-6 від	6227816978178698	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	9/1/2025
004287130825 1 08 07 1 000000 1	8/13/2025	-	7/30/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №395 ПЛ-0,4 кВ Л-6 від	6227896231897314	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	9/1/2025
004385150825 1 08 04 1 000000 1	8/15/2025	-	7/31/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-35-116	6224290586827105	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/15/2025
004399140825 1 08 03 2 000000 1	8/14/2025	-	7/31/2025	140	споживання	-	врізка в КЛ-6 кВ "ЗТП-26-66 - РП-26-12" пр. Гардина.	6228080018476698	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	9/1/2025
004324150825 1 08 01 1 000000 1	8/15/2025	-	8/4/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 574 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6224056241426277	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/7/2025
004293150825 1 08 01 1 000000 1	8/15/2025	-	8/4/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1500 ПЛ-0,4 кВ Л-6	6229470563802008	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/9/2025
004413180825 1 08 01 1 000000 1	8/18/2025	-	8/4/2025	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-25-545	6229110973726789	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/5/2025
004425190825 1 08 07 2 000000 1	8/19/2025	-	8/5/2025	950	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-29	6222822269062071	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/12/2025
004419190825 1 08 07 1 000000 1	8/19/2025	-	8/5/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №581 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6223657914257499	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/4/2025
004241110825 1 08 07 1 000000 1	8/11/2025	-	8/5/2025	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-24-458	6222389436844297	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/1/2025
004416180825 1 08 04 1 000000 1	8/18/2025	-	8/5/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ приднання Доброго ПС 35/10 кВ Ланчин	6224489635406325	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/15/2025
004375150825 1 08 02 1 000000 1	8/15/2025	-	8/5/2025	15	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ЗТП-20-361	6223820872229098	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/29/2025
004420190825 1 08 07 1 000000 1	8/19/2025	-	8/5/2025	3	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1377 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6229201697241700	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	9/25/2025
004415180825 1 08 04 1 000000 1	8/18/2025	-	8/5/2025	15	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6226919582300813	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/10/2025
004392150825 1 08 07 2 000000 1	8/15/2025	-	8/5/2025	90.7	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №227 корпус 1 по вул. Волчинська	6222336202605538	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/9/2025

004421190825 1 08 01 1 000000 1	8/19/2025	-	8/7/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 1820 ПЛ-0.4 кВ Л-2	622866359896866	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/29/2025
004491200825 1 08 04 1 000000 1	8/20/2025	-	8/7/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-19-22	6220059047680698	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/1/2025
004459210825 1 08 07 1 000000 1	8/21/2025	-	8/7/2025	15	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-501	6227963697255679	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/2/2025
004489210825 1 08 04 2 000000 1	8/21/2025	-	8/8/2025	60	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6228803636888088	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	9/4/2025
004500220825 1 08 07 1 000000 1	8/22/2025	-	8/8/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №2324 ПЛ-0.4 кВ Л-4	6225226497771221	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/2/2025
004449200825 1 08 02 1 000000 1	8/20/2025	-	8/8/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 1557 ПЛ-0.4 кВ Л-1	6229018571857961	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/8/2025
004448200825 1 08 02 1 000000 1	8/20/2025	-	8/8/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6221571844175628	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/5/2025
004380150825 1 08 02 1 000000 1	8/15/2025	-	8/8/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6229516870236628	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/1/2025
004381150825 1 08 02 1 000000 1	8/15/2025	-	8/8/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6227584189700780	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/1/2025
004383150825 1 08 02 1 000000 1	8/15/2025	-	8/8/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6228984264763401	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/1/2025
004499220825 1 08 07 1 000000 1	8/22/2025	-	8/8/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №500 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6224578314121289	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/19/2025
004516220825 1 08 01 1 000000 1	8/22/2025	-	8/8/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 164 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6225269766329484	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/12/2025
004384150825 1 08 02 1 000000 1	8/15/2025	-	8/8/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6229819504718553	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/1/2025
004382150825 1 08 02 1 000000 1	8/15/2025	-	8/8/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6225123155055038	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/1/2025
004439200825 1 08 04 1 000000 1	8/20/2025	-	8/11/2025	10	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6228788606631258	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/3/2025
004518220825 1 08 01 1 000000 1	8/22/2025	-	8/11/2025	30	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТПП-32-382.	6222727314742019	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/10/2025
00444200825 1 08 04 1 000000 1	8/20/2025	-	8/11/2025	10	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6229329795317699	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/3/2025
004443200825 1 08 04 1 000000 1	8/20/2025	-	8/11/2025	10	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6227894240156098	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/3/2025
004534250825 1 08 06 1 000000 1	8/25/2025	-	8/11/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТПП-33-323	6224254890146341	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/1/2025
004549250825 1 08 06 1 000000 1	8/25/2025	-	8/11/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6226794281606787	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/3/2025
004441200825 1 08 04 1 000000 1	8/20/2025	-	8/11/2025	10	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6220824800682379	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/3/2025
004527250825 1 08 07 1 000000 1	8/25/2025	-	8/11/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №1462 ПЛ-0.4 кВ Л-4	6223216693116709	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/16/2025
004442200825 1 08 04 1 000000 1	8/20/2025	-	8/11/2025	10	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6226051604493589	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/3/2025
004440200825 1 08 04 1 000000 1	8/20/2025	-	8/11/2025	10	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6223978551756981	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/3/2025
004522220825 1 08 04 1 000000 1	8/22/2025	-	8/11/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-19-221	6225470184241261	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/1/2025
004557250825 1 08 02 1 000000 1	8/25/2025	-	8/12/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6224409739862742	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/15/2025
004572260825 1 08 01 1 000000 1	8/26/2025	-	8/12/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 195 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6227268135549102	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/29/2025
004582260825 1 08 06 1 000000 1	8/26/2025	-	8/12/2025	15	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-34-399	6228177747816050	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/5/2025
004585260825 1 08 01 1 000000 1	8/26/2025	-	8/12/2025	50	споживання	-	РП-0,4 кВ ЩТП-32-500.	6225603694654078	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/11/2025
004558250825 1 08 04 1 000000 1	8/25/2025	-	8/12/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 112 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6227600238725118	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/29/2025
004583260825 1 08 01 3 000000 1	8/26/2025	-	8/12/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 883 ПЛ-0.4 кВ Л-3 від	6226034174913289	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	1/0/1900
004578260825 1 08 01 1 000000 1	8/26/2025	-	8/12/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 552 ПЛ-0.4 кВ Л-5 від	6223569100833779	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/10/2025
004581260825 1 08 03 1 000000 1	8/26/2025	-	8/12/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 3947 ПЛ-0.4 кВ Л-5	6220582801489488	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/1/2025
004587260825 1 08 04 1 000000 1	8/26/2025	-	8/13/2025	49.9	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6220772495161059	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/13/2025
004589260825 1 08 04 1 000000 1	8/26/2025	-	8/13/2025	49	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6229423762563859	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/5/2025
004545250825 1 08 02 1 000000 1	8/25/2025	-	8/13/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6225739105364589	0.23	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/3/2025
004561260825 1 08 07 2 000000 1	8/26/2025	-	8/13/2025	158.3	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинок №64 по вул. Галицькій	6221679270200105	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	8/29/2025
004609270825 1 08 03 1 000000 1	8/27/2025	-	8/13/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-27-216	6229723434091288	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/29/2025
004588260825 1 08 04 1 000000 1	8/26/2025	-	8/13/2025	49	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6223782397584538	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/4/2025
004546250825 1 08 02 1 000000 1	8/25/2025	-	8/13/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6224067617469564	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/1/2025
004595270825 1 08 07 1 000000 1	8/27/2025	-	8/13/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №1973 ПЛ-0.4 кВ Л-7	6228925181149289	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/2/2025
004618270825 1 08 04 2 000000 1	8/27/2025	-	8/13/2025	210	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6226507055749944	10	Нестандартне приднання	Південний центр	9/11/2025
004601270825 1 08 06 1 000000 1	8/27/2025	-	8/13/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-33-27	6229130654938649	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/2/2025

004548250825 1 08 02 1 000000 1	8/25/2025	-	8/13/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 7346 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6227708922395788	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/29/2025
004596270825 1 08 07 1 000000 1	8/27/2025	-	8/13/2025	12.5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №696 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6222465095413796	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/18/2025
004598270825 1 08 01 1 000000 1	8/27/2025	-	8/13/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 430 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6229192411756660	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/3/2025
004541250825 1 08 04 1 000000 1	8/25/2025	-	8/13/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-19-400	6220763383517618	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/29/2025
004664280825 1 08 03 1 000000 1	8/28/2025	-	8/14/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №82 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6226120745698189	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	9/5/2025
004645280825 1 08 06 1 000000 1	8/28/2025	-	8/14/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 1935 ПЛ-0,4 кВ Л-2	622879809286178	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/12/2025
004660280825 1 08 07 3 000000 1	8/28/2025	-	8/14/2025	25	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-99	6223154532212317	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
004643280825 1 08 06 1 000000 1	8/28/2025	-	8/14/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-22-299	6224100935422713	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/1/2025
004641280825 1 08 06 1 000000 1	8/28/2025	-	8/14/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЩТП-33-533	6228590123081377	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/1/2025
004632280825 1 08 07 1 000000 1	8/28/2025	-	8/14/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №4568 ПЛ-0,4 кВ Л-4	6227208650876800	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/8/2025
004634280825 1 08 07 1 000000 1	8/28/2025	-	8/14/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №4568 ПЛ-0,4 кВ Л-4	6226310251473799	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/8/2025
004620280825 1 08 07 1 000000 1	8/28/2025	-	8/14/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №479 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6226756277548889	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/11/2025
004624280825 1 08 07 1 000000 1	8/28/2025	-	8/14/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №479 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6225693245268670	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/11/2025
004646280825 1 08 06 1 000000 1	8/28/2025	-	8/14/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-34-203	6227537221923109	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/5/2025
004567260825 1 08 07 3 000000 1	8/26/2025	-	8/14/2025	25	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ на фасаді будинку №23 по вул. Лепкого	6229336055686860	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
004626280825 1 08 07 1 000000 1	8/28/2025	-	8/14/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №479 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6222182332071329	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/11/2025
004633280825 1 08 07 1 000000 1	8/28/2025	-	8/14/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №479 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6229621029128479	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/11/2025
004630280825 1 08 07 1 000000 1	8/28/2025	-	8/14/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №479 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6225356829050359	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/11/2025
004631280825 1 08 07 1 000000 1	8/28/2025	-	8/14/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №479 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6221988604290481	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/11/2025
004647280825 1 08 02 1 000000 1	8/28/2025	-	8/14/2025	35	споживання	-	на ПЛ-10 кВ приднання Ясенів ПС 35/10 кВ Верховина	6226155666374978	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/4/2025
004637280825 1 08 07 1 000000 1	8/28/2025	-	8/14/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №4568 ПЛ-0,4 кВ Л-4	6228453234011709	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/8/2025
004649280825 1 08 07 1 000000 1	8/28/2025	-	8/14/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №4568 ПЛ-0,4 кВ Л-4	6229986832687066	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/8/2025
004639280825 1 08 06 1 000000 1	8/28/2025	-	8/14/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-22-119	6221099016297300	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/5/2025
004650280825 1 08 07 1 000000 1	8/28/2025	-	8/14/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №4568 ПЛ-0,4 кВ Л-4	6221151329424179	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/8/2025
004651280825 1 08 07 1 000000 1	8/28/2025	-	8/14/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №4568 ПЛ-0,4 кВ Л-4	6224681230966888	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/8/2025
004569260825 1 08 07 2 000000 1	8/26/2025	-	8/15/2025	60	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-392	62205050536551355	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/2/2025
004655280825 1 08 07 1 000000 1	8/28/2025	-	8/15/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №4568 ПЛ-0,4 кВ Л-4	6228876711900348	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/8/2025
004656280825 1 08 07 1 000000 1	8/28/2025	-	8/15/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №4568 ПЛ-0,4 кВ Л-4	6225824684376302	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/8/2025
004680290825 1 08 03 1 000000 1	8/29/2025	-	8/15/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 2421 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6227098428790295	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/8/2025
004676290825 1 08 07 2 000000 1	8/29/2025	-	8/15/2025	143	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №227 по вул. Вовчищеській	6228492338782802	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/3/2025
004611270825 1 08 04 1 000000 1	8/27/2025	-	8/15/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-30-99	6224695874943242	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/2/2025
004657280825 1 08 07 1 000000 1	8/28/2025	-	8/15/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №4568 ПЛ-0,4 кВ Л-4	6221899259228069	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/8/2025
004658280825 1 08 07 1 000000 1	8/28/2025	-	8/15/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №4568 ПЛ-0,4 кВ Л-4	6226087163232729	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/8/2025
004659280825 1 08 04 1 000000 1	8/28/2025	-	8/15/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 695 ПЛ-0,4 кВ Л-8 від	6222995537859506	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/2/2025
004685290825 1 08 04 1 000000 1	8/29/2025	-	8/18/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №145 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6220850018969799	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/1/2025
004614270825 1 08 04 1 000000 1	8/27/2025	-	8/18/2025	20	споживання	-	ПЛ-6 кВ приднання Букшівськ ПС 35/6 кВ Ротка	6225487654602408	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/15/2025
004674290825 1 08 04 1 000000 1	8/29/2025	-	8/18/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-35-153	6220786680482398	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/8/2025
004653280825 1 08 01 1 000000 1	8/28/2025	-	8/18/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-25-301	6226577021706991	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/1/2025
004495210825 1 08 05 1 000000 1	8/21/2025	-	8/18/2025	30	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-21-449	6222461629612360	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/1/2025
004481210825 1 08 05 1 000000 1	8/21/2025	-	8/18/2025	30	споживання	-	на ізоляторах опірі 0,4 кВ № 91 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від КТП-21- 219	6222715679920133	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/8/2025
004683290825 1 08 07 2 000000 1	8/29/2025	-	8/18/2025	115	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-185	6222908152516798	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/23/2025
004666290825 1 08 04 1 000000 1	8/29/2025	-	8/18/2025	50	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-35-5	6221841470626174	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/29/2025
004662280825 1 08 04 1 000000 1	8/28/2025	-	8/19/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 1711 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6222079117188211	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/3/2025

004635280825 1 08 02 1 000000 1	8/28/2025	-	8/19/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1523 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6227366273768688	0,4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/29/2025
004484210825 1 08 05 1 000000 1	8/21/2025	-	8/19/2025	30	споживання	-	РП-10 кВ в КТП-415	622431302097961	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/29/2025
004505220825 1 08 05 1 000000 1	8/22/2025	-	8/20/2025	30	споживання	-	на вихідних контактах автоматичного вимикача 0,4 кВ Ресеп-1 в РП-0,4 кВ ЩТП-	6223937212781892	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/29/2025
004678290825 1 08 02 1 000000 1	8/29/2025	-	8/20/2025	20	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-20-87	6223698854561489	0,4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/2/2025
004604270825 1 08 02 1 000000 1	8/27/2025	-	8/20/2025	30	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-28-120	6221794944363327	0,4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/4/2025
004638280825 1 08 02 1 000000 1	8/28/2025	-	8/20/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1411 ПЛ-0,4 кВ Л-13	6225667612294843	0,4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/3/2025
004565260825 1 08 05 1 000000 1	8/26/2025	-	8/21/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 78 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6227230233668756	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/29/2025
004679290825 1 08 02 1 000000 1	8/29/2025	-	8/21/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1116 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6226470433815195	0,4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/3/2025
004684290825 1 08 04 1 000000 1	8/29/2025	-	8/21/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 322 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6223205325080784	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	9/9/2025
004615270825 1 08 05 1 000000 1	8/27/2025	-	8/22/2025	15	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-21-338	6221713922808049	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/9/2025
004597270825 1 08 05 1 000000 1	8/27/2025	-	8/22/2025	30	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-21-302	6220865401732349	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/2/2025
004129060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/25/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6229581674687899	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004218070825 1 08 04 1 000000 1	8/7/2025	-	7/25/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ придання Бабче ПС 35/10 кВ Солотвино	6223468434314346	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	8/25/2025
00422080825 1 08 06 1 000000 1	8/8/2025	-	7/25/2025	16	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ придання	6226742515122699	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	8/14/2025
004130060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/25/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6226308146050104	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004132060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/25/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6229215839948900	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004133060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/25/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6220974381753406	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004135060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/25/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6222468783156648	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004136060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/25/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6227279530884758	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004113060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/25/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6222408242743332	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004137060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/25/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6224430804823689	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004138060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/25/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6222556552440839	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004139060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/25/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6221939899216588	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004182080825 1 08 01 1 000000 1	8/8/2025	-	7/25/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр	6220382973700855	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	8/11/2025
004146060825 1 08 02 1 000000 1	8/6/2025	-	7/25/2025	15	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-20-284	6227141130088798	0,4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/12/2025
004149060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/25/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6223642627398572	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004148060825 1 08 02 1 000000 1	8/6/2025	-	7/25/2025	15	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-20-284	6223000318838798	0,4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/12/2025
004253110825 1 08 06 1 000000 1	8/11/2025	-	7/28/2025	30	споживання	-	в РП-10 кВ ЩТП-33-526	6224613990552960	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	8/26/2025
004209080825 1 08 04 1 000000 1	8/8/2025	-	7/28/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 14 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6224499996190922	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	8/11/2025
004234110825 1 08 02 1 000000 1	8/11/2025	-	7/28/2025	16	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ придання	6220988710870099	0,4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/26/2025
004075080825 1 08 05 1 000000 1	8/8/2025	-	7/28/2025	30	споживання	-	на поліаторах опори ПЛ-10 кВ приднання "Земснаряд-2" від ПС Гортинце 110/55/10 кВ	622322625757198	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/15/2025
004215080825 1 08 02 1 000000 1	8/8/2025	-	7/28/2025	20	споживання	-	натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ придання	6225153967972149	0,4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/25/2025
004143050825 1 08 02 1 000000 1	8/5/2025	-	7/28/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 65 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6228824057721898	0,4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/14/2025
004259110825 1 08 02 1 000000 1	8/11/2025	-	7/28/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ придання	6225676765770664	0,4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/22/2025
004145060825 1 08 02 1 000000 1	8/6/2025	-	7/28/2025	6,5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 164 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6228196297898198	0,4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/8/2025
004228080825 1 08 04 1 000000 1	8/8/2025	-	7/28/2025	18	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 209 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	622957998991168	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	8/28/2025
004179080825 1 08 01 1 000000 1	8/8/2025	-	7/28/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр. Рани	6221454587433244	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	8/11/2025
004264110825 1 08 03 1 000000 1	8/11/2025	-	7/28/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-26-2	6227352990568123	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	8/13/2025
004202080825 1 08 04 1 000000 1	8/8/2025	-	7/28/2025	30	споживання	-	РП-10 кВ КТП-35-155	622879390619175	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004265110825 1 08 03 3 000000 1	8/11/2025	-	7/28/2025	25	споживання	-	РЦ-0,4 кВ №24 поруч будинку №6 на пл. Виродження	6228951287105508	0,4	Нестандартне приднання	Східний центр	1/0/1900
004158080825 1 08 05 1 000000 1	8/8/2025	-	7/29/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ в КТП-31-268 с. Григорів	6225847174636402	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/21/2025
004272120825 1 08 07 3 000000 1	8/12/2025	-	7/29/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1602 ПЛ-0,4 кВ Л-9	6224075327398324	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
004254110825 1 08 04 1 000000 1	8/11/2025	-	7/29/2025	40	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6224709095265704	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	8/19/2025

004172080825 1 08 01 1 000000 1	8/8/2025	-	7/29/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-23-291	6223176216686900	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/8/2025
004268120825 1 08 06 1 000000 1	8/12/2025	-	7/29/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-22-150	6224833122763978	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/18/2025
004217110825 1 08 04 1 000000 1	8/11/2025	-	7/29/2025	30	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6226854667496058	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/12/2025
004091120825 1 08 03 1 000000 1	8/12/2025	-	7/29/2025	16	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1016 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6222031535100067	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/13/2025
004240120825 1 08 07 1 000000 1	8/12/2025	-	7/29/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-222	6226143323614800	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/21/2025
004153070825 1 08 02 1 000000 1	8/7/2025	-	7/29/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 39 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6222654491096689	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/8/2025
004108040825 1 08 04 1 000000 1	8/4/2025	-	7/29/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-19-193	6226603528996659	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/6/2025
004094080825 1 08 05 1 000000 1	8/8/2025	-	7/29/2025	30	споживання	-	на ізоляторах опори ПЛ-10 кВ приднання "Межигір'я" від ПС Лубині 35/10 кВ	6220721480463366	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/13/2025
004303120825 1 08 02 1 000000 1	8/12/2025	-	7/29/2025	30	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-28-438	6221627857096320	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/15/2025
004057080825 1 08 05 1 000000 1	8/8/2025	-	7/29/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ в КТП-21-186	6229457433431972	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/15/2025
004141080825 1 08 05 1 000000 1	8/8/2025	-	7/30/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ в КТП-31-134 с. Жовтві	6222689260515443	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/8/2025
004144050825 1 08 02 1 000000 1	8/5/2025	-	7/30/2025	30	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ЦТП-20-334	6227729208256479	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/20/2025
004177080825 1 08 01 1 000000 1	8/8/2025	-	7/30/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 790 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6227703004144397	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/8/2025
004367120825 1 08 04 1 000000 1	8/12/2025	-	7/30/2025	20	споживання	-	ПЛ-10 кВ приднання ТП-19- 319 ПС 35/10 кВ Солотвино	6226254339256124	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/19/2025
004328130825 1 08 03 1 000000 1	8/13/2025	-	7/30/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-27-262	6227253817142424	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/15/2025
004223130825 1 08 01 1 000000 1	8/13/2025	-	7/30/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 264 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6224833862989253	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/15/2025
004365120825 1 08 04 1 000000 1	8/12/2025	-	7/30/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ приднання ТП-19- 191 ПС 110/35/10 кВ Богородчани	6223094106515372	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/20/2025
004368120825 1 08 04 1 000000 1	8/12/2025	-	7/30/2025	20	споживання	-	ПЛ-10 кВ приднання ТП-19- 319 ПС 35/10 кВ Солотвино	6229961169828521	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/19/2025
004237110825 1 08 04 1 000000 1	8/11/2025	-	7/30/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-30-565	6221364688640851	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/12/2025
004336130825 1 08 03 1 000000 1	8/13/2025	-	7/30/2025	30	споживання	-	на ПЛ-6 кВ приднання ТП-26- 72 ПС 110/35/6 кВ Коломия	6226699784379361	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/15/2025
004222120825 1 08 04 1 000000 1	8/12/2025	-	7/30/2025	20	споживання	-	РП-0,4 кВ ЗТП-35-170	6220993596109059	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004331130825 1 08 02 1 000000 1	8/13/2025	-	7/30/2025	49	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6229319759894499	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/26/2025
004333130825 1 08 02 1 000000 1	8/13/2025	-	7/30/2025	49	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6226275462171969	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/28/2025
004335130825 1 08 02 1 000000 1	8/13/2025	-	7/30/2025	49	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6228953337695906	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/28/2025
004284120825 1 08 06 1 000000 1	8/12/2025	-	7/30/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЦТП-33-592	622743396434994	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/22/2025
004200130825 1 08 01 1 000000 1	8/13/2025	-	7/30/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-25-473.	6223266264366723	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/15/2025
004283130825 1 08 01 1 000000 1	8/13/2025	-	7/30/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 4 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6226109341328791	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/14/2025
004180080825 1 08 01 1 000000 1	8/8/2025	-	7/30/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 455 ПЛ-0,4 кВ Л-10	6228504097693499	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/11/2025
004275120825 1 08 06 1 000000 1	8/12/2025	-	7/30/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	622332684383659	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/14/2025
004221130825 1 08 01 1 000000 1	8/13/2025	-	7/30/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6222234763445374	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/15/2025
004163080825 1 08 01 2 000000 1	8/8/2025	-	7/30/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 82 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6223107438558329	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	1/01900
004183080825 1 08 04 2 000000 1	8/8/2025	-	7/30/2025	300	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6229369228346809	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	8/28/2025
004348140825 1 08 07 1 000000 1	8/14/2025	-	7/31/2025	18.86	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ на фасаді будинку №24 по вул. Академіка Сахарова	6226880894617723	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/18/2025
004312140825 1 08 03 2 000000 1	8/14/2025	-	7/31/2025	195	споживання	-	врізка в КЛ-6 кВ "ЗТП-26-103 - БКТП-26-243" пр. РП-10 №1.	622304095619678Р	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	8/20/2025
004271130825 1 08 04 1 000000 1	8/13/2025	-	7/31/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 17 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6228670742120599	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/22/2025
004315140825 1 08 03 2 000000 1	8/14/2025	-	7/31/2025	150	споживання	-	врізка в КЛ-6 кВ "ЗТП-26-103 - БКТП-26-243" пр. РП-10 №1.	6228025052091199	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	8/20/2025
004216080825 1 08 01 1 000000 1	8/8/2025	-	7/31/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 6 кВ на опорі 6 кВ ПЛ-6 кВ пр. ТП-23-	6224521592447496	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/21/2025
004249130825 1 08 04 1 000000 1	8/13/2025	-	8/1/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 105 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6226223767107649	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/22/2025
004329130825 1 08 02 1 000000 1	8/13/2025	-	8/1/2025	20	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-20-110	6223383387452628	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/22/2025
004354150825 1 08 01 1 000000 1	8/15/2025	-	8/1/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТПШ-32-83.	6229577533266321	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/19/2025
004299140825 1 08 04 1 000000 1	8/14/2025	-	8/1/2025	30	споживання	-	в РП-10 кВ ЦТП-19-522	6225826010158913	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/27/2025
004307150825 1 08 01 1 000000 1	8/15/2025	-	8/1/2025	6	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-32-437.	6227694143665112	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	8/19/2025
004207150825 1 08 05 1 000000 1	8/15/2025	-	8/4/2025	30	споживання	-	на ізоляторах опори №184 ПЛ- 0,4 кВ Л-2 від ЦТП-21-256	6229652836258257	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/22/2025

004233150825 1 08 01 1 000000 1	8/15/2025	-	8/4/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 385 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6229315272702459	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/19/2025
004316130825 1 08 06 1 000000 1	8/13/2025	-	8/4/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-33-249	6225326351247481	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/16/2025
004270130825 1 08 03 1 000000 1	8/13/2025	-	8/4/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6227699829659110	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/15/2025
004386150825 1 08 04 1 000000 1	8/15/2025	-	8/4/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6224620772782988	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/20/2025
004402180825 1 08 07 1 000000 1	8/18/2025	-	8/4/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №325 ПЛ-0,4 кВ Л-14	6224133716225633	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/20/2025
004288140825 1 08 04 1 000000 1	8/14/2025	-	8/4/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-30-189	6220272040523490	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/20/2025
004294130825 1 08 06 1 000000 1	8/13/2025	-	8/4/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-33-82	6220655614632343	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/14/2025
004341150825 1 08 01 1 000000 1	8/15/2025	-	8/4/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6223738625602932	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	8/20/2025
004395150825 1 08 04 1 000000 1	8/15/2025	-	8/4/2025	30	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6221255624412468	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004430190825 1 08 01 1 000000 1	8/19/2025	-	8/5/2025	6	споживання	-	РП-0,4 кВ КТПП-32-395.	6225377093699682	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/21/2025
004417180825 1 08 04 1 000000 1	8/18/2025	-	8/5/2025	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Рівня	6227688632911105	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004298140825 1 08 04 1 000000 1	8/14/2025	-	8/5/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1825 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6222902851572489	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/28/2025
004433190825 1 08 03 1 000000 1	8/19/2025	-	8/5/2025	30	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-27-126	6220318658254998	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/21/2025
004376150825 1 08 02 1 000000 1	8/15/2025	-	8/5/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 71 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6227690925114771	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/26/2025
004311180825 1 08 05 1 000000 1	8/18/2025	-	8/5/2025	8	споживання	-	на виходах контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-21-189	6225237978304749	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/18/2025
004431190825 1 08 06 1 000000 1	8/19/2025	-	8/5/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-22-94	6220734352033884	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/20/2025
004432190825 1 08 06 1 000000 1	8/19/2025	-	8/5/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-22-80	6220287924355029	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/28/2025
004401180825 1 08 04 1 000000 1	8/18/2025	-	8/5/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ приднання ТП-19- 299/1 ПС 35/10 кВ Пороги	6224510905661578	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/22/2025
004185190825 1 08 05 1 000000 1	8/19/2025	-	8/5/2025	30	споживання	-	на ізоляторах опорі ПЛ-10 кВ приднання "Дорогія" від ПС Галич 110/35/10 кВ	6223827834205099	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/19/2025
004255110825 1 08 02 1 000000 1	8/11/2025	-	8/5/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6222844721255842	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/26/2025
004349140825 1 08 04 1 000000 1	8/14/2025	-	8/6/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6228924800890058	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004446200825 1 08 03 1 000000 1	8/20/2025	-	8/6/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 74 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6223948717677946	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/21/2025
004434190825 1 08 02 1 000000 1	8/19/2025	-	8/6/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6229753342882499	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/26/2025
004436200825 1 08 07 1 000000 1	8/20/2025	-	8/6/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №3869 ПЛ-0,4 кВ Л-7	6228828062368987	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	8/22/2025
004462210825 1 08 01 1 000000 1	8/21/2025	-	8/7/2025	10	споживання	-	РП-0,4 кВ ЗТП-25-427.	6227132749437863	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	8/26/2025
004366210825 1 08 05 2 000000 1	8/21/2025	-	8/7/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №921 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6226432526627099	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	8/28/2025
00445200825 1 08 06 1 000000 1	8/20/2025	-	8/7/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-33-445	6225973507564031	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/21/2025
004350140825 1 08 04 1 000000 1	8/14/2025	-	8/7/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6220994103776599	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004461210825 1 08 01 1 000000 1	8/21/2025	-	8/7/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-25-96.	6222634249792946	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/22/2025
004487210825 1 08 01 1 000000 1	8/21/2025	-	8/7/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приднання	6226312863694942	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/25/2025
004252120825 1 08 01 3 000000 1	8/12/2025	-	8/7/2025	15	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-25-524	6228171655519049	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	1/01900
004492200825 1 08 04 1 000000 1	8/20/2025	-	8/7/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 50 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6228506339590868	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/28/2025
004398150825 1 08 07 2 000000 1	8/15/2025	-	8/7/2025	300	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-393	6224421317452488	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	8/21/2025
004351140825 1 08 04 1 000000 1	8/14/2025	-	8/7/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6227499087794517	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004435190825 1 08 04 2 000000 1	8/19/2025	-	8/7/2025	600	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6223639040118918	10	Нестандартне приднання	Південний центр	8/20/2025
004411180825 1 08 02 1 000000 1	8/18/2025	-	8/7/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,23 кВ № 27 ПЛ-0,23 кВ Л-1	6222982737461158	0.23	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/25/2025
004281200825 1 08 05 1 000000 1	8/20/2025	-	8/7/2025	15	споживання	-	на місці приднання прокладеного затискача з проводом на опорі №3 ПЛ-0,4	6220956694202168	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/15/2025
004453200825 1 08 06 1 000000 1	8/20/2025	-	8/7/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-34-343	6229566295702998	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/21/2025
004296180825 1 08 05 1 000000 1	8/18/2025	-	8/7/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6223741849520569	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/26/2025
004475210825 1 08 02 1 000000 1	8/21/2025	-	8/8/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 2652 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6221563425744036	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/22/2025
004468210825 1 08 01 1 000000 1	8/21/2025	-	8/8/2025	12.1	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6226911318429039	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/21/2025
004476210825 1 08 02 1 000000 1	8/21/2025	-	8/8/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 61 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6229867294508596	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/25/2025
004317150825 1 08 05 1 000000 1	8/15/2025	-	8/8/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ в КТП-21-257 с. Крисос	6229760328867094	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/27/2025

004554250825 1 08 01 1 000000 1	8/25/2025	-	8/11/2025	18	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-23-186.	6229067772950619	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/26/2025
004471210825 1 08 01 1 000000 1	8/21/2025	-	8/11/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 32 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6228104420897999	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/25/2025
004555250825 1 08 03 1 000000 1	8/25/2025	-	8/11/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 42 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6229956558516529	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	8/26/2025
004477210825 1 08 02 1 000000 1	8/21/2025	-	8/11/2025	12	споживання	-	на виходах контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-28-357	6227888483300578	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/25/2025
004538250825 1 08 06 1 000000 1	8/25/2025	-	8/11/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 48 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6225609082711706	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/28/2025
004552250825 1 08 07 1 000000 1	8/25/2025	-	8/11/2025	50	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "ТП-29-162"	6222404573190604	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/28/2025
004573260825 1 08 06 1 000000 1	8/26/2025	-	8/12/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 47 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6224780215360029	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/28/2025
004580260825 1 08 03 1 000000 1	8/26/2025	-	8/12/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 6 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6228813340397627	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/28/2025
004560250825 1 08 04 1 000000 1	8/25/2025	-	8/12/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1753/4 ПЛ-0,4 кВ Л-5	6227877949246499	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/27/2025
004575260825 1 08 01 1 000000 1	8/26/2025	-	8/12/2025	8	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-25-205	6229718426242645	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	8/27/2025
004533250825 1 08 04 1 000000 1	8/25/2025	-	8/13/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-19-221	6222416853775885	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/26/2025
004482210825 1 08 01 1 000000 1	8/21/2025	-	8/13/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-32-155.	6228384235967829	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	8/26/2025
004547250825 1 08 02 1 000000 1	8/25/2025	-	8/13/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 7 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6220003796836039	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/26/2025
004556250825 1 08 02 1 000000 1	8/25/2025	-	8/13/2025	6	споживання	-	на виходах контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-20-16	6228222138949038	0.23	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/27/2025
004593270825 1 08 07 1 000000 1	8/27/2025	-	8/13/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 244 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6228758966143399	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/28/2025
004531250825 1 08 04 1 000000 1	8/25/2025	-	8/13/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-30-509	6222595672831289	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/28/2025
004592270825 1 08 07 3 000000 1	8/27/2025	-	8/13/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № А6 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6220663022891038	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
004584260825 1 08 01 1 000000 1	8/26/2025	-	8/13/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 45 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6229357279963262	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/28/2025
004577260825 1 08 01 1 000000 1	8/26/2025	-	8/13/2025	30	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-25-37	6221216886456290	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/28/2025
004532250825 1 08 04 1 000000 1	8/25/2025	-	8/14/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 439 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6228759745290799	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/26/2025
004514220825 1 08 02 1 000000 1	8/22/2025	-	8/15/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 2028 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6222108386951222	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/27/2025
004537250825 1 08 04 1 000000 1	8/25/2025	-	8/22/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-19-192	6225353040397594	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/26/2025
003792250725 1 08 05 1 000000 1	7/25/2025	-	7/17/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ в КТПП-21-305 м. Бурштин	6220611067200671	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/5/2025
003778310725 1 08 07 1 000000 1	7/31/2025	-	7/17/2025	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-181	6227183497720641	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/28/2025
004020310725 1 08 07 3 000000 1	7/31/2025	-	7/17/2025	17	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 5284 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6227933082417079	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
003847280725 1 08 02 1 000000 1	7/28/2025	-	7/17/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 890 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6228284193616931	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/29/2025
004014310725 1 08 07 1 000000 1	7/31/2025	-	7/17/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 4873 ПЛ-0,4 кВ Л-8	6228419011823869	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/26/2025
004015310725 1 08 07 1 000000 1	7/31/2025	-	7/17/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 4873 ПЛ-0,4 кВ Л-8	6220616165135590	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/15/2025
004012310725 1 08 07 1 000000 1	7/31/2025	-	7/17/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 4873 ПЛ-0,4 кВ Л-8	6220295160323863	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/11/2025
003936310725 1 08 07 2 000000 1	7/31/2025	-	7/17/2025	198	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-109	6220697369915658	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	8/6/2025
004003300725 1 08 04 1 000000 1	7/30/2025	-	7/17/2025	10	споживання	-	РП-35 кВ ПС 35/10 Яремче	6225360617119069	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/4/2025
003970310725 1 08 01 1 000000 1	7/31/2025	-	7/18/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр. ЗТП-	6225332297327478	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/1/2025
004032010825 1 08 01 1 000000 1	8/1/2025	-	7/18/2025	20	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-23-246	6221795921931478	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/12/2025
004017310725 1 08 04 1 000000 1	7/31/2025	-	7/18/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 76 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6221043360065079	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/8/2025
004028010825 1 08 01 1 000000 1	8/1/2025	-	7/18/2025	10	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-32-72	6228927803571189	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/6/2025
003958010825 1 08 07 1 000000 1	8/1/2025	-	7/18/2025	30	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Клузів".	6222002540811058	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/5/2025
003962010825 1 08 07 1 000000 1	8/1/2025	-	7/18/2025	20	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Клузів".	6229647138993553	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/5/2025
003910300725 1 08 04 1 000000 1	7/30/2025	-	7/18/2025	20	споживання	-	в РП-10 кВ ЩТП-19-522	6224453024983302	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/25/2025
004054010825 1 08 07 1 000000 1	8/1/2025	-	7/18/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 137 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6220513081794850	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/6/2025
004021010825 1 08 06 1 000000 1	8/1/2025	-	7/18/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-34-191	6223785992766957	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/5/2025
003952280725 1 08 02 1 000000 1	7/28/2025	-	7/18/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 4154 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6224598067639326	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/29/2025
003794250725 1 08 05 1 000000 1	7/25/2025	-	7/18/2025	30	споживання	-	на трансформаторі ПЛ-10 кВ приднання "Комарів" від ПС Галич-110/35/10 кВ	6221493694608046	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/22/2025
003825230725 1 08 02 1 000000 1	7/23/2025	-	7/18/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 543 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6221305546856289	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	7/31/2025

003891300725 1 08 07 2 000000 1	7/30/2025	-	7/18/2025	100	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-61	6223483351445937	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	8/6/2025
004018310725 1 08 04 1 000000 1	7/31/2025	-	7/18/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 240 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6222639900168898	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/7/2025
003908300725 1 08 04 1 000000 1	7/30/2025	-	7/21/2025	50	споживання	-	в РП-10 кВ ЩТП-19-522	6224784839794599	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/1/2025
003878010825 1 08 05 1 000000 1	8/1/2025	-	7/21/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ в КТП-21-98 с. Німшні	6220560915695719	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/4/2025
004102040825 1 08 02 1 000000 1	8/4/2025	-	7/21/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6225646892409819	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/11/2025
004055040825 1 08 07 1 000000 1	8/4/2025	-	7/21/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №357 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6224604505384804	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	8/5/2025
004098050825 1 08 07 1 000000 1	8/5/2025	-	7/22/2025	15	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-700	6223722176395375	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/11/2025
003957010825 1 08 05 1 000000 1	8/1/2025	-	7/23/2025	30	споживання	-	на ізоляторах опори ПЛ-10 кВ приднання "Дорогія" від ПС Галич-110/35/10 кВ	6228759840009239	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/15/2025
003982310725 1 08 01 1 000000 1	7/31/2025	-	7/23/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1854 ПЛ-0,4 кВ Л-6	6226577397192010	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/8/2025
004013310725 1 08 01 1 000000 1	7/31/2025	-	7/23/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ ЩТП-32-440	6224338476275171	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/1/2025
004125050825 1 08 02 1 000000 1	8/5/2025	-	7/23/2025	15	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-28-445	6224733005986807	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/26/2025
004023310725 1 08 02 1 000000 1	7/31/2025	-	7/23/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 45 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6224469625045059	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/14/2025
004101060825 1 08 03 1 000000 1	8/6/2025	-	7/23/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-27-244.	6228524652981089	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/7/2025
003992010825 1 08 04 1 000000 1	8/1/2025	-	7/22/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №746 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6223452506885179	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/19/2025
004107040825 1 08 06 1 000000 1	8/4/2025	-	7/21/2025	30	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-22-99	6227059090998341	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/8/2025
004066010825 1 08 01 4 000000 1	8/1/2025	-	7/21/2025	150	споживання	-	Комірка "Резерв" в ТП-6 (ДВП)	6225121024754488	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	-
004092050825 1 08 01 3 000000 1	8/5/2025	-	7/22/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 883 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6221892068987759	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	1/0/1900
004087050825 1 08 01 4 000000 1	8/5/2025	-	7/22/2025	7	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-23-309	6226515282349899	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	-
004060040825 1 08 01 1 000000 1	8/4/2025	-	7/21/2025	50	споживання	-	РП-0,4 кВ ЗТП-25-419	6223218447188559	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/7/2025
003888310725 1 08 01 1 000000 1	7/31/2025	-	7/22/2025	20	споживання	-	РП-0,4 кВ ЗТП-25-306	6225578882332271	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/5/2025
004067040825 1 08 03 1 000000 1	8/4/2025	-	7/21/2025	17	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 299 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6225901923564778	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/7/2025
004041040825 1 08 03 1 000000 1	8/4/2025	-	7/21/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-27-316.	6229302860034280	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/8/2025
004059040825 1 08 03 2 000000 1	8/4/2025	-	7/21/2025	90	споживання	-	на опорі № 169 ПЛ-10 кВ приднання Матіївці ПС 110/10 кВ Семанівці	622532067357375L	10	Нестандартне приднання	Східний центр	9/11/2025
004131050825 1 08 03 1 000000 1	8/5/2025	-	7/22/2025	50	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6228414121183307	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/7/2025
004027010825 1 08 01 1 000000 1	8/1/2025	-	7/22/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-32-83	6226776133921399	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/21/2025
004100040825 1 08 06 1 000000 1	8/4/2025	-	7/21/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-33-21	6223596764752426	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/12/2025
004083040825 1 08 06 1 000000 1	8/4/2025	-	7/22/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-33-21	6224725869726536	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/12/2025
004062050825 1 08 06 1 000000 1	8/5/2025	-	7/22/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 45 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6220779732988080	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/15/2025
004110050825 1 08 06 1 000000 1	8/5/2025	-	7/22/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-34-249	6223275604073528	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/21/2025
003881240725 1 08 04 1 000000 1	7/24/2025	-	7/21/2025	5	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6225492593280932	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/10/2025
004076040825 1 08 04 1 000000 1	8/4/2025	-	7/22/2025	25	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6225003064517498	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/8/2025
003968310725 1 08 05 1 000000 1	7/31/2025	-	7/23/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ в КТПММ-21-196 с. Дитятин	6224584612761456	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/11/2025
004210050825 1 08 04 3 000000 1	8/5/2025	-	7/23/2025	10	споживання	-	РЦ-30-3 від ЗТП-30-436 Л-8 м. Надвірна	6228243909100734	0.23	Нестандартне приднання	Південний центр	1/0/1900
004065050825 1 08 04 1 000000 1	8/5/2025	-	7/23/2025	20	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6224186925483489	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/15/2025
004074060825 1 08 01 1 000000 1	8/6/2025	-	7/23/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6222407412349930	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/11/2025
003996310725 1 08 04 1 000000 1	7/31/2025	-	7/23/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-30-143	6228413745465427	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/12/2025
004051060825 1 08 01 1 000000 1	8/6/2025	-	7/23/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-25-152	6228628676852335	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/8/2025
004103040825 1 08 02 1 000000 1	8/4/2025	-	7/24/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6223939434807249	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/7/2025
004154070825 1 08 01 1 000000 1	8/7/2025	-	7/24/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 2164 ПЛ-0,4 кВ Л-4	6226242300650163	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/8/2025
004001070825 1 08 07 2 000000 1	8/7/2025	-	7/24/2025	112	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-349	6221388358151869	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	8/7/2025
004080070825 1 08 01 1 000000 1	8/7/2025	-	7/24/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ пр. "Хотин"	6228986604879031	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/18/2025
004114060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/24/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6225914010762389	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004115060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/24/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6221456738094589	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025

004190070825 1 08 07 2 000000 1	8/7/2025	-	7/24/2025	390	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-24-567	6227026990454368	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	8/15/2025
004116060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/24/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6228299540712699	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004117060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/24/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6226376363893599	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004119060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/24/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6221565188468048	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
003960070825 1 08 07 1 000000 1	8/7/2025	-	7/24/2025	3	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №10 ПЛ-0.4 кВ Л-3 від	6228760486362599	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	8/25/2025
003943060825 1 08 05 1 000000 1	8/6/2025	-	7/24/2025	3	споживання	-	на місці приднання проколюючого затискача з проводом на опорі №8 ПЛ-0.4	6222910095529406	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	8/25/2025
003961070825 1 08 07 1 000000 1	8/7/2025	-	7/24/2025	3	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №1377 ПЛ-0.4 кВ Л-3	6222122018654899	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	8/25/2025
004120060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/25/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6229610232879869	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004121060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/25/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6222601956614600	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004126060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/25/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6226570972987778	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004127060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/25/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6224954877063238	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
00413060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/25/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6220672892299489	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
004134050825 1 08 02 1 000000 1	8/5/2025	-	7/25/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 16 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6223626162427149	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/11/2025
004128060825 1 08 04 1 000000 1	8/6/2025	-	7/25/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6221693508874111	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/18/2025
003759240725 1 08 01 1 000000 1	7/24/2025	-	7/10/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ ПС	6226047616705186	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	7/28/2025
003653180725 1 08 05 1 000000 1	7/18/2025	-	7/10/2025	27	споживання	-	РП-0,4 кВ в КТП-31-160	6229999781109989	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	7/28/2025
003882240725 1 08 04 1 000000 1	7/24/2025	-	7/11/2025	30	споживання	-	РП-35 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6229096221629158	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/28/2025
003927250725 1 08 07 5 000000 1	7/25/2025	-	7/11/2025	100	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-243	6228542206317698	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
003931250725 1 08 07 1 000000 1	7/25/2025	-	7/11/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЩТП-29-825	622670769342119	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	8/19/2025
003947240725 1 08 04 1 000000 1	7/24/2025	-	7/11/2025	13	споживання	-	РП-35 кВ ПС 35/10 Ярмче	6227968698651231	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/30/2025
003725160725 1 08 01 4 000000 1	7/16/2025	-	7/11/2025	15	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-23-309	6223415584288402	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	-
003876240725 1 08 04 1 000000 1	7/24/2025	-	7/11/2025	5	споживання	-	РП-110 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6224033249463039	0.23	Стандартне приднання	Південний центр	8/4/2025
003831250725 1 08 07 1 000000 1	7/25/2025	-	7/11/2025	9	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 726 ПЛ-0.4 кВ Л-3 від	6224370745248088	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	7/30/2025
003915250725 1 08 01 1 000000 1	7/25/2025	-	7/12/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-23-365	6224790256909379	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/20/2025
003916280725 1 08 07 3 000000 1	7/28/2025	-	7/14/2025	18	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №1731 ПЛ-0.4 кВ Л-5	6222959592774448	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
003868280725 1 08 06 1 000000 1	7/28/2025	-	7/14/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-33-302	6221184684277203	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/1/2025
003940280725 1 08 06 1 000000 1	7/28/2025	-	7/14/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	622973631393733	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/1/2025
003939280725 1 08 06 1 000000 1	7/28/2025	-	7/14/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6228370528202481	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/1/2025
003917280725 1 08 03 1 000000 1	7/28/2025	-	7/14/2025	30	споживання	-	в РП-10 кВ ЩТП-26-628	6223118218637778	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	7/30/2025
003972280725 1 08 03 1 000000 1	7/28/2025	-	7/14/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-27-334.	6224443962394452	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	7/31/2025
003937250725 1 08 06 1 000000 1	7/25/2025	-	7/14/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6226674192894451	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	7/30/2025
003966280725 1 08 03 1 000000 1	7/28/2025	-	7/14/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-27-379.	6226237515137792	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/6/2025
003919280725 1 08 06 1 000000 1	7/28/2025	-	7/14/2025	5	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-33-293	6222479738429003	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/8/2025
003901280725 1 08 01 1 000000 1	7/28/2025	-	7/14/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЩТП-23-54	6228994090223837	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	7/28/2025
003946250725 1 08 04 1 000000 1	7/25/2025	-	7/14/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6221726924344801	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/5/2025
003922250725 1 08 04 2 000000 1	7/25/2025	-	7/14/2025	398	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6223077175996116	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	8/4/2025
004007250725 1 08 04 1 000000 1	7/25/2025	-	7/14/2025	10	споживання	-	ПЛ-6 кВ приднання Буківців ПС 35/6 кВ Розтока	6222645559372148	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/5/2025
003900250725 1 08 04 3 000000 1	7/25/2025	-	7/14/2025	1000	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6221662425947192	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	1/0/1900
003959280725 1 08 03 2 000000 1	7/28/2025	-	7/14/2025	197	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-26-75	6228086039581201	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	7/31/2025
003822220725 1 08 02 1 000000 1	7/22/2025	-	7/14/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 1002 ПЛ-0.4 кВ Л-1	6226871642393166	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/4/2025
003969290725 1 08 01 1 000000 1	7/29/2025	-	7/15/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ ЗТП-32-130	6225901463924039	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	8/5/2025
003942290725 1 08 03 3 000000 1	7/29/2025	-	7/15/2025	4800	генерація	-	РП-35 кВ ПС 35/10 кВ Гвіздець	6228988433430629	10	Нестандартне приднання	Східний центр	1/0/1900
003981290725 1 08 07 2 000000 1	7/29/2025	-	7/15/2025	51	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "ТП-29-162"	6223948506056118	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	7/30/2025

003986300725 1 08 06 1 000000 1	7/30/2025	-	7/16/2025	30	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-33-443	6220187230798989	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	7/31/2025
003845230725 1 08 02 1 000000 1	7/23/2025	-	7/16/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 1 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6224359258185698	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/6/2025
003999290725 1 08 04 5 000000 1	7/29/2025	-	7/16/2025	165	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6223431918939848	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	-
003974290725 1 08 04 1 000000 1	7/29/2025	-	7/16/2025	10	споживання	-	РП-10 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6222148303709069	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/30/2025
003988300725 1 08 03 1 000000 1	7/30/2025	-	7/16/2025	50	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 28 ПЛ-0.4 кВ Л-10 від	6221729083302608	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/1/2025
003925300725 1 08 03 1 000000 1	7/30/2025	-	7/16/2025	50	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТПММ-26-264	6226849420355389	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	8/13/2025
003771290725 1 08 04 1 000000 1	7/29/2025	-	7/16/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6224007138140398	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/7/2025
003790300725 1 08 07 1 000000 1	7/30/2025	-	7/16/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 1228 ПЛ-0.4 кВ Л-3	6220115893617499	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	7/30/2025
003912250725 1 08 04 1 000000 1	7/25/2025	-	7/15/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 135 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6221999414308607	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/1/2025
003975280725 1 08 04 1 000000 1	7/28/2025	-	7/15/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6227261789904697	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/22/2025
003850250725 1 08 04 1 000000 1	7/25/2025	-	7/15/2025	25	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-19-367	6223229703447128	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/29/2025
003832290725 1 08 07 1 000000 1	7/29/2025	-	7/15/2025	11	споживання	-	у ВРП-0.4 кВ житлового будинку поруч опори 0.4 кВ № А1 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від КТП-	6225596041857825	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	8/7/2025
003938280725 1 08 02 1 000000 1	7/28/2025	-	7/15/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № ПЛ-10 кВ приднання	6225330684284916	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	8/7/2025
003907290725 1 08 04 1 000000 1	7/29/2025	-	7/16/2025	15	споживання	-	в РП-0.4 кВ Г КТП-30-491	6228723574415766	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	7/30/2025
003973280725 1 08 04 1 000000 1	7/28/2025	-	7/15/2025	20	споживання	-	РП-35 кВ ПС 35/10 Яремче	6225003013300059	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	8/4/2025
003985290725 1 08 03 1 000000 1	7/29/2025	-	7/15/2025	30	споживання	-	в РП-10 кВ ЩТП-27-83	6223258667331389	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	7/31/2025
005054120925 1 08 07 1 000000 1	9/12/2025	-	8/29/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 890 ПЛ-0.4 кВ від	6220240711681894	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/2/2025
004902080925 1 08 05 1 000000 1	9/8/2025	-	8/29/2025	20	споживання	-	РП-0.4 кВ в Г КТП-21-165 м. Бурштин	6228531822275015	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/12/2025
005023110925 1 08 01 1 000000 1	9/11/2025	-	8/29/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 432 ПЛ-0.4 кВ Л-4 від	6229486179225977	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/15/2025
005011110925 1 08 06 3 000000 1	9/11/2025	-	8/29/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 677 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6226995589268452	0.23	Нестандартне приднання	Східний центр	1/0/1900
005010110925 1 08 03 1 000000 1	9/11/2025	-	8/29/2025	30	споживання	-	в РП-6 кВ ЩТП-26-631.	6224392916610857	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/12/2025
004832030925 1 08 04 1 000000 1	9/3/2025	-	8/29/2025	30	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЩТП-19-448	6226010287499522	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/8/2025
005044120925 1 08 07 1 000000 1	9/12/2025	-	8/29/2025	30	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-29-211	6223228856184499	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/16/2025
004834030925 1 08 04 1 000000 1	9/3/2025	-	8/29/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 746 ПЛ-0.4 кВ Л-5 від	6226588840901535	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/5/2025
005024110925 1 08 01 1 000000 1	9/11/2025	-	8/29/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6225149462423731	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/15/2025
005055120925 1 08 07 1 000000 1	9/12/2025	-	8/29/2025	30	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-24-593	6222897697511438	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/16/2025
005088150925 1 08 03 1 000000 1	9/15/2025	-	8/29/2025	16	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 1401 ПЛ-0.4 кВ Л-1	6226489533230399	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/16/2025
005043120925 1 08 07 1 000000 1	9/12/2025	-	8/29/2025	15	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-24-533	6225826166131242	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/17/2025
005048120925 1 08 07 3 000000 1	9/12/2025	-	8/29/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 1243 ПЛ-0.4 кВ Л-3	6222095503455399	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
004958100925 1 08 05 1 000000 1	9/10/2025	-	8/29/2025	30	споживання	-	на виходах контактах комутуючого пристрою 0.4 кВ в РП-0.4 кВ КТП-31-23	6225771741832302	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/2/2025
005006110925 1 08 01 1 000000 1	9/11/2025	-	8/29/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 4 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6223955870122307	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/15/2025
005014110925 1 08 01 1 000000 1	9/11/2025	-	8/29/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 285 ПЛ-0.4 кВ Л-3 від	6229193157160286	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/18/2025
005033110925 1 08 04 1 000000 1	9/11/2025	-	8/29/2025	6	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6224701965149969	0.23	Стандартне приднання	Південний центр	9/12/2025
005036110925 1 08 02 1 000000 1	9/11/2025	-	8/29/2025	50	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6228288760678352	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/18/2025
005034110925 1 08 04 1 000000 1	9/11/2025	-	8/29/2025	10	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6221819567233449	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/22/2025
005086150925 1 08 06 1 000000 1	9/15/2025	-	9/1/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6224902936193652	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/16/2025
004985100925 1 08 06 1 000000 1	9/10/2025	-	9/1/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 805 ПЛ-0.4 кВ Л-5 від	6220726837704321	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/12/2025
005078150925 1 08 01 1 000000 1	9/15/2025	-	9/1/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 551 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6224330245749858	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/18/2025
005089150925 1 08 02 1 000000 1	9/15/2025	-	9/1/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6226187503340564	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/17/2025
005052120925 1 08 04 1 000000 1	9/12/2025	-	9/1/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6221679151577059	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/29/2025
005090150925 1 08 03 1 000000 1	9/15/2025	-	9/1/2025	15	споживання	-	на вхідних клеммах вхідного комутаційного апарату.	6227058590776215	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/18/2025
005008110925 1 08 04 1 000000 1	9/11/2025	-	9/1/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 105 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6227689715574100	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/12/2025
005050120925 1 08 04 1 000000 1	9/12/2025	-	9/1/2025	30	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-19-221	6224958061698483	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/17/2025

005051120925 1 08 04 1 000000 1	9/12/2025	-	9/1/2025	15	споживання	-	РП-35 кВ ПС 35/10 Ярмеч	6226329356927199	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/16/2025
005019110925 1 08 01 1 000000 1	9/11/2025	-	9/1/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №18 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6222562202066038	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	9/15/2025
005073150925 1 08 02 1 000000 1	9/15/2025	-	9/1/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присидання	6224840594927294	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/17/2025
005085150925 1 08 06 1 000000 1	9/15/2025	-	9/1/2025	30	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-33-249	6222974915875501	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/21/2025
005049120925 1 08 04 1 000000 1	9/12/2025	-	9/1/2025	7	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6224451230891858	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/2/2025
005065150925 1 08 01 1 000000 1	9/15/2025	-	9/1/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 140 Л-3 від ЗТП-32-	6229823040569463	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/26/2025
005080150925 1 08 01 1 000000 1	9/15/2025	-	9/1/2025	30	споживання	-	РП-0.4 кВ КТП-32-74	6225804264809954	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/19/2025
005046120925 1 08 04 1 000000 1	9/12/2025	-	9/1/2025	12	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6220627553655468	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/2/2025
005005110925 1 08 01 1 000000 1	9/11/2025	-	9/1/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 277 ПЛ-0.4 кВ Л-5 від	6227108442812513	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/15/2025
005009110925 1 08 04 1 000000 1	9/11/2025	-	9/2/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 212 ПЛ-0.4 кВ Л-8 від	6221542557567088	10	Стандартне приднання	Південний центр	9/12/2025
004973100925 1 08 01 1 000000 1	9/10/2025	-	9/2/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 539 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	62204511990517999	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/15/2025
005102150925 1 08 02 2 000000 1	9/15/2025	-	9/2/2025	300	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ "ПС Верховина пр.Яблуниця"	6227010864735601	0.4	Нестандартне приднання	Карпатський центр	10/9/2025
005070150925 1 08 07 3 000000 1	9/15/2025	-	9/2/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №8 ПЛ-0.4 кВ Л-31 від	6224207562152049	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
005106160925 1 08 01 1 000000 1	9/16/2025	-	9/2/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр. «Боксів»	6220681680229918	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/19/2025
005110160925 1 08 07 2 000000 1	9/16/2025	-	9/2/2025	116.85	споживання	-	у ВРП-1-0.4 кВ будинку №14Д по вул. Горбачевского	6228486281370989	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/22/2025
005061150925 1 08 04 1 000000 1	9/15/2025	-	9/2/2025	49	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6224267194145048	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/24/2025
005059150925 1 08 04 1 000000 1	9/15/2025	-	9/2/2025	15	споживання	-	РП-10 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6227985759526498	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/30/2025
005058150925 1 08 04 1 000000 1	9/15/2025	-	9/2/2025	15	споживання	-	РП-10 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6224797514347696	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/30/2025
005091150925 1 08 03 1 000000 1	9/15/2025	-	9/2/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 2101 ПЛ-0.4 кВ Л-2	6226979264087307	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/17/2025
005109160925 1 08 06 1 000000 1	9/16/2025	-	9/2/2025	30	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-22-320	6224323322103440	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/17/2025
005115160925 1 08 07 3 000000 1	9/16/2025	-	9/2/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 4166 ПЛ-0.4 кВ Л-6	6228020140569300	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
005074150925 1 08 05 2 000000 1	9/15/2025	-	9/2/2025	80	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-21-398	6224701461814856	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/30/2025
005093150925 1 08 01 1 000000 1	9/15/2025	-	9/2/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №4 ПЛ-0.4 кВ Л-4 від	6222585283414969	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/16/2025
005056150925 1 08 04 1 000000 1	9/15/2025	-	9/2/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 620 ПЛ-0.4 кВ Л-3 від	6223448070360289	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/3/2025
005108160925 1 08 06 1 000000 1	9/16/2025	-	9/2/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 318 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6224185752255201	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/25/2025
004873050925 1 08 04 1 000000 1	9/5/2025	-	9/2/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ присидання ТП-19- 44 ПС 110/35/10 кВ Богородчан	6229437319626271	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/16/2025
005128160925 1 08 07 1 000000 1	9/16/2025	-	9/2/2025	8	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ присидання ПС Загіздя пр. Турм	6227779514046803	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/23/2025
005064150925 1 08 01 1 000000 1	9/15/2025	-	9/2/2025	27	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЩТП-23-211	6226863212496049	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/9/2025
005131160925 1 08 07 2 000000 1	9/16/2025	-	9/2/2025	150	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-24-446	6229760588826162	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/19/2025
005134160925 1 08 01 2 000000 1	9/16/2025	-	9/2/2025	400	споживання	-	на опорі 6 кВ ПЛ 6 кВ "пр. Насосна-1"	6224514419429697	6	Нестандартне приднання	Західний центр	10/6/2025
005186170925 1 08 07 2 000000 1	9/17/2025	-	9/3/2025	210	споживання	-	на опорі 10 кВ №24 ПЛ-10 кВ присидання "Радіозавод"	6225418719254635	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/23/2025
005079150925 1 08 01 1 000000 1	9/15/2025	-	9/3/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 584 ПЛ-0.4 кВ Л-3 від	6222045240680187	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/16/2025
005136160925 1 08 04 1 000000 1	9/16/2025	-	9/3/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6227307003962399	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/26/2025
005082150925 1 08 01 1 000000 1	9/15/2025	-	9/3/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 229 ПЛ-0.4 кВ Л-3 від	6223649384741463	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/16/2025
004972100925 1 08 01 1 000000 1	9/10/2025	-	9/3/2025	30	споживання	-	РП-0.4 кВ ЗТП-25-306	6223686135975158	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/22/2025
005152170925 1 08 03 1 000000 1	9/17/2025	-	9/3/2025	30	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0.4 кВ в РП-0.4 кВ КТП-27-193	6223179248991539	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/17/2025
005163170925 1 08 06 1 000000 1	9/17/2025	-	9/3/2025	30	споживання	-	в РП-10 кВ ЩТП-22-490	6225888422070617	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/13/2025
005164170925 1 08 02 1 000000 1	9/17/2025	-	9/3/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 13 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6222274897252225	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/23/2025
005185170925 1 08 07 1 000000 1	9/17/2025	-	9/3/2025	38.55	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-24-421	6227296666379428	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/25/2025
005057150925 1 08 04 1 000000 1	9/15/2025	-	9/3/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 243 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6221314892138908	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/30/2025
005183170925 1 08 07 1 000000 1	9/17/2025	-	9/3/2025	9	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №376 ПЛ-0.4 кВ Л-4 від	6229178904945599	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/5/2025
005076150925 1 08 02 1 000000 1	9/15/2025	-	9/3/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 2456 ПЛ-0.4 кВ Л-8	6228767855150473	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/17/2025
005170170925 1 08 06 1 000000 1	9/17/2025	-	9/3/2025	30	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-33-116	6225450299822671	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/18/2025

005165170925 1 08 02 1 000000 1	9/17/2025	-	9/3/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 10 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6221051780573358	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/19/2025
005137160925 1 08 04 1 000000 1	9/16/2025	-	9/3/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6229212989548379	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/14/2025
005139160925 1 08 04 1 000000 1	9/16/2025	-	9/3/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6224972502797373	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/10/2025
005187170925 1 08 03 1 000000 1	9/17/2025	-	9/3/2025	30	споживання	-	в РП-0,4кВ КТП-27-106.	6224889830941629	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/29/2025
005140160925 1 08 04 1 000000 1	9/16/2025	-	9/3/2025	20	споживання	-	РП-35 кВ ПС 35/10 Ярмеч	6225538626951258	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/22/2025
005166170925 1 08 02 1 000000 1	9/17/2025	-	9/3/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 465 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6220504299161998	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/25/2025
005158170925 1 08 05 1 000000 1	9/17/2025	-	9/3/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 205 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6227646571577187	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/19/2025
005150170925 1 08 07 1 000000 1	9/17/2025	-	9/3/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 228 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6221617987918030	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/21/2025
005167170925 1 08 02 1 000000 1	9/17/2025	-	9/3/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 465 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6228258713021305	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/25/2025
005148170925 1 08 05 1 000000 1	9/17/2025	-	9/3/2025	10	споживання	-	РП-0,4 кВ в КТП-31-51 с. Конюшки	6229791160474209	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/19/2025
005060150925 1 08 04 1 000000 1	9/15/2025	-	9/3/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-19-29	6227642040651272	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/15/2025
005087150925 1 08 03 1 000000 1	9/15/2025	-	8/28/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-26-128	6229476395760516	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/6/2025
005122160925 1 08 01 1 000000 1	9/16/2025	-	9/3/2025	7	споживання	-	на вхідних контактах вхідного комутуючого пристрою у ВОИП 0,23 кВ на фасаді об'єкту	6227332588754287	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	9/21/2025
005205180925 1 08 07 4 000000 1	9/18/2025	-	9/4/2025	32.5	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-29-213	6221950925192501	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
005181170925 1 08 06 1 000000 1	9/17/2025	-	9/4/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 295 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6229286583476198	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	9/19/2025
005160170925 1 08 05 1 000000 1	9/17/2025	-	9/4/2025	30	споживання	-	на місці приднання проколюючого затискача з проводом на опорі №90 ПЛ-0,4 кВ	6223676663180783	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/19/2025
005202180925 1 08 07 1 000000 1	9/18/2025	-	9/4/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 266 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6223443393700532	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/22/2025
005194180925 1 08 05 1 000000 1	9/18/2025	-	9/4/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 266 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6224790619620899	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/30/2025
005135160925 1 08 07 2 000000 1	9/16/2025	-	9/4/2025	130.2	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 266 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6220734573467450	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/17/2025
005092150925 1 08 01 1 000000 1	9/15/2025	-	9/4/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-25-454.	6223521666287464	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/16/2025
005098150925 1 08 03 1 000000 1	9/15/2025	-	9/4/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 700 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6222704380928789	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/16/2025
005208180925 1 08 02 1 000000 1	9/18/2025	-	9/4/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 700 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6221975660655527	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/19/2025
005032110925 1 08 04 1 000000 1	9/11/2025	-	9/4/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №204 ПЛ-0,4 кВ Л-9 від	6228231720666778	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/16/2025
005117160925 1 08 04 1 000000 1	9/16/2025	-	9/4/2025	22	споживання	-	ПЛ-0,4 кВ приднання Пасічна ПС 35/6 кВ Пасічна	6227253292756801	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/30/2025
005168170925 1 08 02 1 000000 1	9/17/2025	-	9/4/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 465 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6220453846289048	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/25/2025
005172170925 1 08 06 1 000000 1	9/17/2025	-	9/4/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-22-227	6220740482351084	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/22/2025
005159170925 1 08 06 1 000000 1	9/17/2025	-	9/4/2025	5	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-22-114	6221452094483850	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/19/2025
005201180925 1 08 07 1 000000 1	9/18/2025	-	9/4/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 2063 ПЛ-0,4 кВ Л-27	6223894553074357	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/14/2025
005094150925 1 08 01 1 000000 1	9/15/2025	-	9/4/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 98 ПЛ-0,4 кВ Л-12 від	6225892451392168	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/17/2025
005200180925 1 08 01 1 000000 1	9/18/2025	-	9/4/2025	30	споживання	-	РП-10 кВ КТП-32-83	6226204136115436	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/30/2025
005211180925 1 08 07 5 000000 1	9/18/2025	-	9/4/2025	150	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-328	6227425420206798	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
005212180925 1 08 07 3 000000 1	9/18/2025	-	9/4/2025	883	споживання	-	в РП-10 кВ ПС 110/10/6 «Арматурний»	6224354361025899	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
005207180925 1 08 07 1 000000 1	9/18/2025	-	9/4/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 970 ПЛ-0,4 кВ Л-2 до	6224554854461136	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	9/25/2025
005240190925 1 08 07 1 000000 1	9/19/2025	-	9/5/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №109 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6224151777593674	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/25/2025
005238190925 1 08 07 1 000000 1	9/19/2025	-	9/5/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №4024 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6228269837425108	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/23/2025
005072150925 1 08 04 1 000000 1	9/15/2025	-	9/5/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6226485953991337	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/16/2025
005081150925 1 08 01 1 000000 1	9/15/2025	-	9/5/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-25-142.	6225938990422231	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/17/2025
005251190925 1 08 03 1 000000 1	9/19/2025	-	9/5/2025	10	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-27-145	6223731927466490	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	9/23/2025
005068150925 1 08 04 1 000000 1	9/15/2025	-	9/5/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1047 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6222648608781766	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/8/2025
005250190925 1 08 07 3 000000 1	9/19/2025	-	9/5/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1535 ПЛ-0,4 кВ Л-5	6222763111695500	0.23	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
005224190925 1 08 07 1 000000 1	9/19/2025	-	9/5/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №2707 ПЛ-0,4 кВ Л-6	6228298054445058	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/15/2025
005226190925 1 08 07 1 000000 1	9/19/2025	-	9/5/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ ПЛ-0,4 кВ Л-6 від	6222536069203298	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/15/2025
005227190925 1 08 07 1 000000 1	9/19/2025	-	9/5/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ ПЛ-0,4 кВ Л-6 від	6221221843431398	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/15/2025

005249190925 1 08 07 1 000000 1	9/19/2025	-	9/5/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №324 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6222332581246531	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/25/2025
005229190925 1 08 07 1 000000 1	9/19/2025	-	9/5/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ ПЛ-0,4 кВ Л-6 від	6220083753674138	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/15/2025
005214190925 1 08 03 1 000000 1	9/19/2025	-	9/5/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 333 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6226831748926498	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/6/2025
005105160925 1 08 01 1 000000 1	9/16/2025	-	9/5/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-32-149	6223962983687294	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/22/2025
005230190925 1 08 07 1 000000 1	9/19/2025	-	9/5/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ ПЛ-0,4 кВ Л-6 від	6228068600162398	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/15/2025
005232190925 1 08 07 1 000000 1	9/19/2025	-	9/5/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 2707 ПЛ-0,4 кВ Л-6	6229067422773889	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/15/2025
005233190925 1 08 07 1 000000 1	9/19/2025	-	9/5/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 2207 ПЛ-0,4 кВ Л-6	6229672491007278	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/15/2025
005234190925 1 08 07 1 000000 1	9/19/2025	-	9/5/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 2207 ПЛ-0,4 кВ Л-6	6220028609863489	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/15/2025
005218190925 1 08 06 1 000000 1	9/19/2025	-	9/5/2025	22	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 2005 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6222994879636651	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/30/2025
005206180925 1 08 07 1 000000 1	9/18/2025	-	9/5/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №98 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6223115506258954	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/24/2025
005219190925 1 08 07 1 000000 1	9/19/2025	-	9/5/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 1048 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6222427236360043	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/6/2025
005204180925 1 08 01 1 000000 1	9/18/2025	-	9/5/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр	6225207192825305	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/22/2025
005236190925 1 08 07 1 000000 1	9/19/2025	-	9/5/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ ПЛ-0,4 кВ Л-6 від	6224693357202661	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/15/2025
005223190925 1 08 07 1 000000 1	9/19/2025	-	9/5/2025	10	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в БОП-0,4 кВ дитячого	6220553348280761	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/8/2025
005237190925 1 08 07 1 000000 1	9/19/2025	-	9/5/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ ПЛ-0,4 кВ Л-6 від	6221475134172888	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/15/2025
005161170925 1 08 05 1 000000 1	9/17/2025	-	9/5/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 44 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6220676322463313	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/23/2025
005083150925 1 08 01 1 000000 1	9/15/2025	-	9/5/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №1762 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6221390525748869	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/19/2025
005239190925 1 08 07 1 000000 1	9/19/2025	-	9/5/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ ПЛ-0,4 кВ Л-6 від	6226636257603329	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/15/2025
005174170925 1 08 04 1 000000 1	9/17/2025	-	9/5/2025	16	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчани - 330"	6221682649171906	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/26/2025
005173170925 1 08 04 1 000000 1	9/17/2025	-	9/5/2025	12	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчани- 330"	6228843930810364	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/16/2025
005258220925 1 08 01 1 000000 1	9/22/2025	-	9/8/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр. «ЗПТ-25»	6225793574842019	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/24/2025
005293220925 1 08 07 1 000000 1	9/22/2025	-	9/8/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 1314 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6224705493738501	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/25/2025
005311220925 1 08 07 1 000000 1	9/22/2025	-	9/8/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ №360 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6227400137893424	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/29/2025
005244190925 1 08 04 1 000000 1	9/19/2025	-	9/8/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчани- 330"	6224693695013632	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/26/2025
005245190925 1 08 04 1 000000 1	9/19/2025	-	9/8/2025	15	споживання	-	РП-10 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6222598077549919	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/23/2025
005284220925 1 08 03 1 000000 1	9/22/2025	-	9/8/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 203 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6220629227047726	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/25/2025
005189180925 1 08 01 1 000000 1	9/18/2025	-	9/8/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 657 ПЛ-0,4 кВ Л-7 від	6221001144452052	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/22/2025
005246190925 1 08 04 1 000000 1	9/19/2025	-	9/8/2025	15	споживання	-	РП-10 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6227278590420753	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/27/2025
005307220925 1 08 07 1 000000 1	9/22/2025	-	9/8/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 826 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6227132849491460	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/24/2025
005299220925 1 08 07 1 000000 1	9/22/2025	-	9/8/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 67 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6223516427390889	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	9/25/2025
005270220925 1 08 06 1 000000 1	9/22/2025	-	9/8/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 32 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6227758828568612	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/26/2025
005310220925 1 08 07 1 000000 1	9/22/2025	-	9/8/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-645	6227404701133544	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/29/2025
005271220925 1 08 06 1 000000 1	9/22/2025	-	9/8/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-33-310	6223567039762333	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/25/2025
005199180925 1 08 02 1 000000 1	9/18/2025	-	9/8/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 180 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6227795006730818	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/23/2025
005217190925 1 08 04 1 000000 1	9/19/2025	-	9/8/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 414 ПЛ-0,4 кВ Л-8 від	6226854493331450	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/22/2025
005252190925 1 08 02 1 000000 1	9/19/2025	-	9/8/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 1160 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6228385650260689	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/22/2025
005308220925 1 08 06 1 000000 1	9/22/2025	-	9/8/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 52 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6227291007066059	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/21/2025
005268220925 1 08 06 1 000000 1	9/22/2025	-	9/8/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 505 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6220474976786698	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/24/2025
005247190925 1 08 02 1 000000 1	9/19/2025	-	9/8/2025	50	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 10 кВ на опорах ПЛ-10 кВ приднання	6223955931146103	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/24/2025
005287220925 1 08 05 1 000000 1	9/22/2025	-	9/8/2025	20	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ Г КТП-21-150	6225664467812416	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/6/2025
005265220925 1 08 03 3 000000 1	9/22/2025	-	9/8/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 0,4 кВ № 93 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6221021097039058	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	1/0/1900
005129160925 1 08 05 1 000000 1	9/16/2025	-	9/8/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ в КТП-31-323 м. Рогатин	6225148537394612	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/17/2025
004980100925 1 08 01 1 000000 1	9/10/2025	-	9/8/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опірі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр. «А3С» від	6225084594063694	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/10/2025

005243190925 1 08 04 1 000000 1	9/19/2025	-	9/8/2025	15	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6229099563807398	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/4/2025
005209180925 1 08 04 1 000000 1	9/18/2025	-	9/8/2025	49	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-19-156	6229653013060045	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/23/2025
005220190925 1 08 04 1 000000 1	9/19/2025	-	9/8/2025	7	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-30-135	6220907478197217	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/22/2025
005304220925 1 08 07 1 000000 1	9/22/2025	-	9/8/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №802 ПП-0,4 кВ Л-8 від	6229739688284952	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/26/2025
005269220925 1 08 06 1 000000 1	9/22/2025	-	9/8/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 560 ПП-0,4 кВ Л-1 від	6224053950659294	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/1/2025
005295220925 1 08 07 1 000000 1	9/22/2025	-	9/8/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №120 ПП-0,4 кВ Л-17	6229369755254297	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/13/2025
005663061025 2 08 01 6 000000 1	10/6/2025	-	9/8/2025	9990	генерація	-	в РП-10 кВ ПС 110/10 кВ Бронів (остаточно визначається на етапі	6220628383493404	10	Нестандартне приднання	Західний центр	-
005155170925 1 08 01 1 000000 1	9/17/2025	-	9/8/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-32-323	622619715434524	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/20/2025
005298220925 1 08 04 2 000000 1	9/22/2025	-	9/8/2025	145	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6223542172665171	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	10/6/2025
005272220925 1 08 04 2 000000 1	9/22/2025	-	9/8/2025	320	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6227878159195687	10	Нестандартне приднання	Південний центр	10/2/2025
005241190925 1 08 04 1 000000 1	9/19/2025	-	9/8/2025	7	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6221371193567068	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/23/2025
005329230925 1 08 03 1 000000 1	9/23/2025	-	9/9/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 421 ПП-0,4 кВ Л-2 від	6228780017166269	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/24/2025
004955100925 1 08 05 1 000000 1	9/10/2025	-	9/9/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ в КТП-101	6223453150751316	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/15/2025
005191180925 1 08 05 1 000000 1	9/18/2025	-	9/9/2025	30	споживання	-	на ізоляторах опори ПП-10 кВ приднання Мартинів ПС 35/10 кВ Л-2 від	6221388776102456	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/23/2025
005303220925 1 08 02 1 000000 1	9/22/2025	-	9/9/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 105 ПП-0,4 кВ Л-2 від	6227133177839849	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/29/2025
005190180925 1 08 05 1 000000 1	9/18/2025	-	9/9/2025	30	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ЗТП-21-283	6220867243156429	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/24/2025
005099150925 1 08 03 1 000000 1	9/15/2025	-	9/9/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 6 ПП-0,4 кВ Л-9 від	6228519677769658	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/1/2025
005162170925 1 08 05 1 000000 1	9/17/2025	-	9/9/2025	30	споживання	-	на ізоляторах опори ПП-10 кВ приднання Земснаряд-2 ПС 110/35/10 кВ Бунітин	6229934528192187	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/24/2025
005020110925 1 08 01 1 000000 1	9/11/2025	-	9/9/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 664 ПП-0,4 кВ Л-2 від	6228574688554599	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	9/22/2025
005288220925 1 08 04 1 000000 1	9/22/2025	-	9/9/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6224232028281330	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/30/2025
005320230925 1 08 05 1 000000 1	9/23/2025	-	9/9/2025	30	споживання	-	на ізоляторах опори ПП-10 кВ приднання Вигода ПС 35/10 кВ Либова	6221218421571404	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/26/2025
005274220925 1 08 01 1 000000 1	9/22/2025	-	9/9/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ ПП-10 кВ пр. «Мисаїдан»	6226626202405757	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	9/30/2025
005289220925 1 08 04 1 000000 1	9/22/2025	-	9/9/2025	5	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6227037409278108	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/24/2025
005323230925 1 08 02 1 000000 1	9/23/2025	-	9/9/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 2051 ПП-0,4 кВ Л-2	6229415845428098	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/8/2025
005184170925 1 08 05 1 000000 1	9/17/2025	-	9/9/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПП-10 кВ приднання	6227582156963969	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/19/2025
005291220925 1 08 04 1 000000 1	9/22/2025	-	9/9/2025	15	споживання	-	РП-35 кВ ПС 35/10 Яремче	6221867874323048	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/29/2025
005316230925 1 08 01 1 000000 1	9/23/2025	-	9/9/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 54 ПП-0,4 кВ Л-2 від	6229293281266565	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/2/2025
005292220925 1 08 04 1 000000 1	9/22/2025	-	9/9/2025	15	споживання	-	у РП-0,4 кВ КТП-35-111	622007044879243	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/29/2025
005324230925 1 08 02 1 000000 1	9/23/2025	-	9/9/2025	18	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 703 ПП-0,4 кВ Л-1 від	6220214142674066	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/24/2025
005330230925 1 08 07 1 000000 1	9/23/2025	-	9/9/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №75Б ПП-0,4 кВ Л-1 від	6220459493625298	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/25/2025
005255220925 1 08 01 1 000000 1	9/22/2025	-	9/9/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №913Б ПП-0,4 кВ Л-3	6227745707528946	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/24/2025
005333230925 1 08 07 1 000000 1	9/23/2025	-	9/9/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №3943 ПП-0,4 кВ Л-1	6220522922173883	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/9/2025
005314230925 1 08 04 1 000000 1	9/23/2025	-	9/10/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 336 ПП-0,4 кВ Л-2 від	6226526661241058	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/26/2025
005380240925 1 08 06 1 000000 1	9/24/2025	-	9/10/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-33-27	6222335045990932	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/26/2025
005335230925 1 08 04 1 000000 1	9/23/2025	-	9/10/2025	15	споживання	-	ПП-10 кВ приднання Пороги ПС 35/10 кВ Пороги	6225161824642898	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/30/2025
005360240925 1 08 03 1 000000 1	9/24/2025	-	9/10/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 46 ПП-0,4 кВ Л-2 від	6222270771591321	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/29/2025
005381240925 1 08 03 1 000000 1	9/24/2025	-	9/10/2025	30	споживання	-	на ПП-10 кВ приднання "Затреба" від ПС 110/10 кВ "Огніна"	6223027598339115	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/28/2025
005376240925 1 08 01 1 000000 1	9/24/2025	-	9/10/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ ПП-10 кВ пр. «ТП-23- на виходах проводу із	6227838618205981	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/26/2025
005267220925 1 08 01 1 000000 1	9/22/2025	-	9/10/2025	15	споживання	-	натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 195 ПП-0,4 кВ Л-3 від	6223266763600454	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/23/2025
005216190925 1 08 01 1 000000 1	9/19/2025	-	9/10/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-32-99	6226911535127804	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/25/2025
005364240925 1 08 03 1 000000 1	9/24/2025	-	9/10/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 79 ПП-0,4 кВ Л-2 від	6223863220597047	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/26/2025
005349240925 1 08 07 1 000000 1	9/24/2025	-	9/10/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 2058 ПП-0,4 кВ Л-2	622304333968885	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	10/14/2025
005378240925 1 08 02 1 000000 1	9/24/2025	-	9/10/2025	49	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПП-10 кВ приднання	6226212337056900	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/6/2025

005374240925 1 08 02 1 000000 1	9/24/2025	-	9/10/2025	49	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 10 кВ в РП-10 кВ ЗТП-28-714	6222389977616589	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	10/2/2025
005343240925 1 08 06 1 000000 1	9/24/2025	-	9/10/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №173 ПЛ-0.4 кВ	6226199329776699	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	10/1/2025
005352240925 1 08 07 1 000000 1	9/24/2025	-	9/10/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 335 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6225998763118598	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	9/26/2025
005370240925 1 08 02 1 000000 1	9/24/2025	-	9/10/2025	49	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 10 кВ в РП-10 кВ ЗТП-28-714	6226385354217189	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	10/6/2025
005225190925 1 08 04 1 000000 1	9/19/2025	-	9/10/2025	12	споживання	-	на вхідних контактах відного комутційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0.4 кВ об'єкту.	6225688204324461	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/23/2025
005257220925 1 08 01 1 000000 1	9/22/2025	-	9/10/2025	8	споживання	-	на вхідних контактах відного комутційного пристрою 0,23 кВ у ВОЩ-0.23 кВ об'єкту.	6225461330107584	0.23	Стандартне приєднання	Західний центр	10/8/2025
005338230925 1 08 04 1 000000 1	9/23/2025	-	9/10/2025	15	споживання	-	РП-10 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6225274446958377	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/26/2025
005351240925 1 08 07 1 000000 1	9/24/2025	-	9/10/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 217 ПЛ-0.4 кВ Л-3 від	6223031941072269	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	9/26/2025
005367240925 1 08 06 1 000000 1	9/24/2025	-	9/10/2025	30	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-22-321	6221266665664773	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	9/29/2025
005379240925 1 08 06 1 000000 1	9/24/2025	-	9/10/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 483 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6228764948220959	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	9/25/2025
005153170925 1 08 01 1 000000 1	9/17/2025	-	9/10/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ ПС	6222222791262348	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	9/29/2025
005004110925 1 08 02 1 000000 1	9/11/2025	-	9/10/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приєднання	6221211677422118	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	9/11/2025
005171170925 1 08 05 1 000000 1	9/17/2025	-	9/10/2025	30	споживання	-	на ізоляторах опорі ПЛ-10 кВ приєднання Нафтобаза ПС 35/10 кВ Мехікесні	6225331792406971	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	9/24/2025
005339230925 1 08 04 1 000000 1	9/23/2025	-	9/10/2025	49	споживання	-	РП-35 кВ ПС 35/10 Яремче	6222067364535048	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/2/2025
005359240925 1 08 06 1 000000 1	9/24/2025	-	9/10/2025	30	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-22-348	6220626386655411	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	9/25/2025
005407250925 1 08 06 1 000000 1	9/25/2025	-	9/11/2025	30	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-33-101	6223817314211983	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	9/26/2025
005354240925 1 08 03 3 000000 1	9/24/2025	-	9/11/2025	15	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-26-44.	6220290036246099	0.4	Нестандартне приєднання	Східний центр	1/0/1900
005344240925 1 08 04 1 000000 1	9/24/2025	-	9/11/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 3 ПЛ-0.4 кВ Л-3 від	622079028492757	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/26/2025
005356240925 1 08 02 1 000000 1	9/24/2025	-	9/11/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 122 ПЛ-0.4 кВ Л-2	6222546141790700	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	10/1/2025
005387250925 1 08 06 1 000000 1	9/25/2025	-	9/11/2025	30	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-34-102	6220281681782211	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	10/1/2025
005405250925 1 08 06 1 000000 1	9/25/2025	-	9/11/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 171 ПЛ-0.4 кВ Л-4 від	6223732869620039	0.23	Стандартне приєднання	Східний центр	10/6/2025
005261220925 1 08 01 1 000000 1	9/22/2025	-	9/11/2025	15	споживання	-	РП-10 кВ КТП-32-83	6221896969193990	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	9/24/2025
005262220925 1 08 01 1 000000 1	9/22/2025	-	9/11/2025	30	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-32-250.	6226019873418564	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	9/24/2025
005400250925 1 08 07 2 000000 1	9/25/2025	-	9/11/2025	199.77	споживання	-	у ВРП-0.4 кВ будинку №3 корпус 10 по вул. Пелеша	6222852618348568	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	10/1/2025
005357240925 1 08 02 1 000000 1	9/24/2025	-	9/11/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 112 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6227465448721604	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	10/2/2025
005394250925 1 08 02 1 000000 1	9/25/2025	-	9/11/2025	20	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0.4 кВ КТП-28-20	6223865788300599	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	9/28/2025
005358240925 1 08 02 1 000000 1	9/24/2025	-	9/11/2025	15	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0.4 кВ КТП-20-108	6226174054488889	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	10/2/2025
005410250925 1 08 03 2 000000 1	9/25/2025	-	9/11/2025	70	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-26-28	6229571470803598	0.4	Нестандартне приєднання	Східний центр	10/21/2025
005312230925 1 08 05 1 000000 1	9/23/2025	-	9/11/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.23 кВ № 37А ПЛ-0.23 кВ Л-4	6228736726898004	0.23	Стандартне приєднання	Центральний центр	9/26/2025
005313230925 1 08 05 1 000000 1	9/23/2025	-	9/11/2025	30	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0.4 кВ КТП-21-469	6225587095404803	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	9/25/2025
005325230925 1 08 02 1 000000 1	9/23/2025	-	9/11/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 855 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6221919626967993	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	9/24/2025
005393250925 1 08 07 1 000000 1	9/25/2025	-	9/11/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №15 ПЛ-0.4 кВ від ЗТП.	6225155070863139	0.23	Стандартне приєднання	Центральний центр	9/26/2025
005392250925 1 08 07 1 000000 1	9/25/2025	-	9/11/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №15 ПЛ-0.4 кВ від ЗТП.	6222318027640479	0.23	Стандартне приєднання	Центральний центр	9/26/2025
005391250925 1 08 07 1 000000 1	9/25/2025	-	9/11/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №15 ПЛ-0.4 кВ від ЗТП.	6222934190356448	0.23	Стандартне приєднання	Центральний центр	9/26/2025
005390250925 1 08 07 1 000000 1	9/25/2025	-	9/11/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №15 ПЛ-0.4 кВ від ЗТП.	6224380017360634	0.23	Стандартне приєднання	Центральний центр	9/26/2025
005365240925 1 08 01 1 000000 1	9/24/2025	-	9/11/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 1649 ПЛ-0.4 кВ Л-2	6220238600990504	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	10/6/2025
005389250925 1 08 07 1 000000 1	9/25/2025	-	9/11/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №15 ПЛ-0.4 кВ від ЗТП.	6220830027141799	0.23	Стандартне приєднання	Центральний центр	9/29/2025
005340240925 1 08 04 1 000000 1	9/24/2025	-	9/11/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 133 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6220051739159099	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/2/2025
005388250925 1 08 07 1 000000 1	9/25/2025	-	9/11/2025	20	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приєднання "Хриплив"	6220674624568598	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	10/20/2025
005345240925 1 08 04 1 000000 1	9/24/2025	-	9/11/2025	5	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6227623379954498	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	9/27/2025
005414260925 1 08 07 1 000000 1	9/26/2025	-	9/12/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 706 ПЛ-0.4 кВ Л-3 від	6225933588225038	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	9/29/2025
005424260925 1 08 03 3 000000 1	9/26/2025	-	9/12/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на споживачів 0.4 кВ №20 ПЛ-0.4	6222447789829353	0.4	Нестандартне приєднання	Східний центр	1/0/1900
005386250925 1 08 01 1 000000 1	9/25/2025	-	9/12/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 54 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6227807816905792	0.23	Стандартне приєднання	Західний центр	9/26/2025

005398250925 1 08 04 1 000000 1	9/25/2025	-	9/12/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 446/1 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6220115495639343	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/9/2025
005347240925 1 08 01 1 000000 1	9/24/2025	-	9/12/2025	23	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 95 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6223727685183726	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/15/2025
005369240925 1 08 01 1 000000 1	9/24/2025	-	9/12/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ пр. «Міхуля»	6225362645862470	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/2/2025
005447260925 1 08 03 1 000000 1	9/26/2025	-	9/12/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 3615 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6223874312859887	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/15/2025
005428260925 1 08 07 1 000000 1	9/26/2025	-	9/12/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 180 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6224493469195798	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/8/2025
005228190925 1 08 04 1 000000 1	9/19/2025	-	9/12/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 107 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6221525293134323	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/25/2025
005332230925 1 08 01 1 000000 1	9/23/2025	-	9/12/2025	10	споживання	-	на вхідних контактах відного комутаційного пристрою 0,23 кВ у ВОП-0,23 кВ об'єкту.	6229511106057112	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	10/1/2025
005395250925 1 08 02 1 000000 1	9/25/2025	-	9/12/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опори ПЛ-10 кВ приднання	6228418242742689	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/26/2025
005426260925 1 08 03 1 000000 1	9/26/2025	-	9/12/2025	30	споживання	-	на ПЛ-10 кВ приднання "Сонів" від ПС 35/10 кВ "Печенгани".	6220924641178879	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/29/2025
005118160925 1 08 01 1 000000 1	9/16/2025	-	9/12/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-23-99	6222577314083584	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/22/2025
005273220925 1 08 01 1 000000 1	9/22/2025	-	9/12/2025	10	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-32-184	6229249968199700	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	9/26/2025
005341240925 1 08 04 1 000000 1	9/24/2025	-	9/12/2025	8	споживання	-	на вхідних клеммах відного комутаційного апарату	6222668168419754	0.23	Стандартне приднання	Південний центр	9/30/2025
005448260925 1 08 05 1 000000 1	9/26/2025	-	9/12/2025	30	споживання	-	на ізоляторах опори ПЛ-10 кВ приднання Дорогів ПС 110/35/10 кВ Галиць	6229170399457044	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/29/2025
005417260925 1 08 07 1 000000 1	9/26/2025	-	9/12/2025	49	споживання	-	на опори ПЛ-10 кВ ПС Лісцев пр. Драгомирчани	6227948707356279	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/30/2025
005430260925 1 08 01 2 000000 1	9/26/2025	-	9/12/2025	63	споживання	-	в РП 0,4кВ КТП-25-155.	6226108399621935	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	10/10/2025
005836101025 1 08 01 6 000000 1	10/10/2025	-	9/12/2025	5000	споживання	-	для ОСП – РУ 110 кВ ПС 220 кВ «Калуш», остаточно з'єднаність на етапі.	6229557343224756	10	Нестандартне приднання	Західний центр	-
005416260925 1 08 07 1 000000 1	9/26/2025	-	9/12/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ №436 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6227944510450495	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/26/2025
005418260925 1 08 03 1 000000 1	9/26/2025	-	9/12/2025	30	споживання	-	на ПЛ-10 кВ приднання "П'ядики" від ПС 35/10 кВ "П'ядики"	622744226553117	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/2/2025
005415260925 1 08 07 1 000000 1	9/26/2025	-	9/12/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 2248 ПЛ-0,4 кВ Л-6	6221817953645978	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	10/14/2025
005353240925 1 08 04 1 000000 1	9/24/2025	-	9/12/2025	20	споживання	-	в РП-10 кВ ЩТП-19-522	6221980948955999	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/9/2025
005408250925 1 08 04 1 000000 1	9/25/2025	-	9/12/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ №137 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6221737032884598	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/13/2025
005235190925 1 08 04 1 000000 1	9/19/2025	-	9/12/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-30-305	6225247747872601	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/25/2025
005427260925 1 08 07 1 000000 1	9/26/2025	-	9/12/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-767	6223075919725199	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/9/2025
005210180925 1 08 04 1 000000 1	9/18/2025	-	9/12/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6224467302230882	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/19/2025
005231190925 1 08 04 1 000000 1	9/19/2025	-	9/12/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 57 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6228143585354285	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/22/2025
005401250925 1 08 04 1 000000 1	9/25/2025	-	9/15/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 226 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6220093469163329	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/26/2025
005462290925 1 08 07 1 000000 1	9/29/2025	-	9/15/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 366 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6226832890019966	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/13/2025
005425260925 1 08 03 3 000000 1	9/26/2025	-	9/15/2025	40	споживання	-	в РЩ-74 0,4 кВ Л-8 від ЗТП-26- 62.	6225573716959575	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	1/0/1900
005412260925 1 08 01 1 000000 1	9/26/2025	-	9/15/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 14 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6229543696081718	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/6/2025
005411260925 1 08 01 1 000000 1	9/26/2025	-	9/15/2025	15	споживання	-	в РП 0,4кВ КТП-25-66.	6222924215429334	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/1/2025
005422260925 1 08 04 1 000000 1	9/26/2025	-	9/15/2025	20	споживання	-	РП-10 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6220431824218048	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/3/2025
005461290925 1 08 03 1 000000 1	9/29/2025	-	9/15/2025	10	споживання	-	в РП-10 кВ ЩТП-26-628	6227535975683934	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	10/8/2025
005492290925 1 08 07 2 000000 1	9/29/2025	-	9/15/2025	122.5	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №33В по вул. Симоненка	6225370326194501	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/30/2025
005463290925 1 08 07 1 000000 1	9/29/2025	-	9/15/2025	18	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 261 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6226346209701001	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/2/2025
005362240925 1 08 02 1 000000 1	9/24/2025	-	9/15/2025	49	споживання	-	на вхідних контактах комутаційного пристрою 10 кВ в РП-10 кВ ЩТП-28-714	6224500306976039	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/2/2025
005496290925 1 08 06 1 000000 1	9/29/2025	-	9/15/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 3619 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6229553447041999	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/7/2025
005460290925 1 08 03 1 000000 1	9/29/2025	-	9/15/2025	18	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 35 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6221033291135158	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/2/2025
005487290925 1 08 07 1 000000 1	9/29/2025	-	9/15/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ №542 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6224105870156133	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/9/2025
005382240925 1 08 07 2 000000 1	9/24/2025	-	9/15/2025	395	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ЗТП-24-58 - ЗТП-24-130"	6225729370187499	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/30/2025
005464290925 1 08 07 1 000000 1	9/29/2025	-	9/15/2025	10.5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 13 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6226782161832128	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/30/2025
005368240925 1 08 01 1 000000 1	9/24/2025	-	9/15/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 277 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6222283047310926	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/27/2025
005282220925 1 08 04 1 000000 1	9/22/2025	-	9/15/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 10 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6228380469131181	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/25/2025
005315230925 1 08 05 1 000000 1	9/23/2025	-	9/15/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 265 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6222010731829042	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/25/2025

005454290925 1 08 07 1 000000 1	9/29/2025	-	9/15/2025	15	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-420	6224612139307978	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/13/2025
0054552260925 1 08 04 1 000000 1	9/26/2025	-	9/15/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,23 кВ № 313 ПЛ-0,23 кВ Л-2	6225677224555860	0.23	Стандартне приднання	Південний центр	10/6/2025
005455290925 1 08 06 1 000000 1	9/29/2025	-	9/15/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 226 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6225254918616446	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/2/2025
005317230925 1 08 05 1 000000 1	9/23/2025	-	9/15/2025	20	споживання	-	на входних контактах відного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту.	6222813071455899	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/30/2025
005421260925 1 08 04 1 000000 1	9/26/2025	-	9/15/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6221268901396348	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/29/2025
005327230925 1 08 02 1 000000 1	9/23/2025	-	9/15/2025	30	споживання	-	на вихідних контактах комутаційного пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-28-122	6223162036370998	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/25/2025
005465290925 1 08 07 1 000000 1	9/29/2025	-	9/15/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЩТП-29-878	6220253412525202	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/7/2025
005486290925 1 08 07 1 000000 1	9/29/2025	-	9/15/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЩТП-29-878	6221911990421150	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/3/2025
005484290925 1 08 07 1 000000 1	9/29/2025	-	9/15/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЩТП-29-878	6220666483378048	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/3/2025
005482290925 1 08 07 1 000000 1	9/29/2025	-	9/15/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЩТП-29-878	6224855062922299	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/7/2025
005477290925 1 08 07 1 000000 1	9/29/2025	-	9/15/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЩТП-29-878	6228489679908048	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/3/2025
005474290925 1 08 07 1 000000 1	9/29/2025	-	9/15/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЩТП-29-878	6229329557809799	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/3/2025
005471290925 1 08 07 5 000000 1	9/29/2025	-	9/15/2025	140	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-306	6220740102302700	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
005475290925 1 08 07 2 000000 1	9/29/2025	-	9/15/2025	100	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Чукотівка"	6221508079026945	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	9/30/2025
005494290925 1 08 06 1 000000 1	9/29/2025	-	9/15/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-33-284	6228437123881374	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	9/30/2025
005469290925 1 08 07 1 000000 1	9/29/2025	-	9/15/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЩТП-29-878	6221637934613878	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/3/2025
005195180925 1 08 01 1 000000 1	9/18/2025	-	9/15/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 221 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6220142496697799	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/23/2025
005260220925 1 08 01 1 000000 1	9/22/2025	-	9/15/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 103 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6221138306102232	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/24/2025
005573021025 1 08 07 6 000000 1	10/2/2025	-	9/15/2025	5190	споживання	1,2,3	в РУ-110 кВ ПС 110/10 кВ "Вовчинець"	6227955695291599	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
005450260925 1 08 04 1 000000 1	9/26/2025	-	9/15/2025	30	споживання	-	на ПЛ-10 кВ приднання "Волосія" ПС 35/10 кВ "Пудилів"	6228837892803212	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/3/2025
005490290925 1 08 07 1 000000 1	9/29/2025	-	9/15/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-239	6223322884150389	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/2/2025
005489290925 1 08 07 1 000000 1	9/29/2025	-	9/15/2025	30	споживання	-	на вихідних контактах комутаційного пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-29-280	6229306877252191	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/7/2025
005449260925 1 08 04 1 000000 1	9/26/2025	-	9/15/2025	30	споживання	-	на ПЛ-10 кВ приднання "Волосія" ПС 35/10 кВ "Пудилів"	6222059197463153	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/3/2025
005420260925 1 08 04 1 000000 1	9/26/2025	-	9/16/2025	15	споживання	-	РП-10 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6220301185092189	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/6/2025
005479290925 1 08 04 1 000000 1	9/29/2025	-	9/16/2025	30	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-19-126	6228069164013085	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/7/2025
005473290925 1 08 04 1 000000 1	9/29/2025	-	9/16/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,23 кВ № 24 ПЛ-0,23 кВ Л-3	6228682408698866	0.23	Стандартне приднання	Південний центр	10/1/2025
005318230925 1 08 05 1 000000 1	9/23/2025	-	9/16/2025	20	споживання	-	на входних контактах відного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту.	6220607916700289	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/9/2025
005366240925 1 08 01 1 000000 1	9/24/2025	-	9/16/2025	15	споживання	-	РП-0,4 КТП-23-152	6229661616991345	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/26/2025
005466290925 1 08 04 1 000000 1	9/29/2025	-	9/16/2025	30	споживання	-	на ПЛ-10 кВ приднання "Тисменечани" від ПС 35/10 кВ "Пудилів"	6222155602361203	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/30/2025
005413260925 1 08 01 1 000000 1	9/26/2025	-	9/16/2025	11	споживання	-	на входних контактах відного комутаційного пристрою 0,23 кВ у ВОЩ-0,23 кВ об'єкту.	6220604022095375	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	10/1/2025
005520300925 1 08 01 4 000000 1	9/30/2025	-	9/16/2025	15	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-23-309	6221065283590928	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	-
005468290925 1 08 04 1 000000 1	9/29/2025	-	9/16/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6229710550522846	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/18/2025
005517300925 1 08 07 1 000000 1	9/30/2025	-	9/16/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №120 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6227606070274881	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	10/6/2025
005346240925 1 08 01 1 000000 1	9/24/2025	-	9/16/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 112 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6226208937261854	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	9/30/2025
005431260925 1 08 01 1 000000 1	9/26/2025	-	9/16/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 603 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6228726324987718	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	9/30/2025
005518300925 1 08 07 1 000000 1	9/30/2025	-	9/16/2025	12	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-605	6222387893086990	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/2/2025
005432260925 1 08 01 1 000000 1	9/26/2025	-	9/16/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 191 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6220412155847995	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/6/2025
005399250925 1 08 04 1 000000 1	9/25/2025	-	9/16/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ГКТП-30-102	6224510591030115	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/26/2025
005491290925 1 08 04 1 000000 1	9/29/2025	-	9/16/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6228851615747688	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	9/30/2025
005456290925 1 08 02 1 000000 1	9/29/2025	-	9/16/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 610 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6228978023378589	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/1/2025
005319230925 1 08 05 1 000000 1	9/23/2025	-	9/17/2025	20	споживання	-	на входних контактах відного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту.	6225104539542499	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/6/2025
005285220925 1 08 02 1 000000 1	9/22/2025	-	9/17/2025	30	споживання	-	на вихідних контактах комутаційного пристрою 10 кВ в РП-0,4 кВ КТП-28-45	6222275755823916	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/26/2025
005397250925 1 08 02 1 000000 1	9/25/2025	-	9/17/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6224837690460098	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/25/2025

005476290925 1 08 05 1 000000 1	9/29/2025	-	9/17/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 181 ПЛ-0,4 кВ Л-8 від	6222862085303789	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/6/2025
005509300925 1 08 01 1 000000 1	9/30/2025	-	9/17/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1825 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6224532508016988	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	-
005504300925 1 08 03 1 000000 1	9/30/2025	-	9/17/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 7 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6225534665801833	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	10/6/2025
005502300925 1 08 02 1 000000 1	9/30/2025	-	9/17/2025	27	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 529 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6220663022891038	0,4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/17/2025
005253190925 1 08 02 1 000000 1	9/19/2025	-	9/17/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6221176622544389	0,4	Стандартне приднання	Карпатський центр	9/26/2025
005538011025 1 08 07 1 000000 1	10/1/2025	-	9/17/2025	45	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Рошніє"	6221932063558048	10	Стандартне приднання	Центральний центр	-
005539011025 1 08 07 1 000000 1	10/1/2025	-	9/17/2025	27	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Слобідка"	6224957008499799	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/7/2025
005545011025 1 08 07 2 000000 1	10/1/2025	-	9/17/2025	230.96	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-108	6223943058656503	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
005434260925 1 08 01 1 000000 1	9/26/2025	-	9/17/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 37 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6222535591434940	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	10/1/2025
005348240925 1 08 03 1 000000 1	9/24/2025	-	9/17/2025	30	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-26-561	6227776154205739	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	9/26/2025
005540011025 1 08 07 1 000000 1	10/1/2025	-	9/17/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 17 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6220068885598647	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/22/2025
005550011025 1 08 02 1 000000 1	10/1/2025	-	9/17/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6220850111496857	0,4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/9/2025
005541011025 1 08 07 1 000000 1	10/1/2025	-	9/17/2025	9	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1977 ПЛ-0,4 кВ Л-1	622609812042613Y	0,23	Стандартне приднання	Центральний центр	10/15/2025
005546011025 1 08 07 2 000000 1	10/1/2025	-	9/17/2025	85.08	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №10В по вул. С. Бандери	6227558386030362	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
005457290925 1 08 02 1 000000 1	9/29/2025	-	9/17/2025	9	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6220283601097469	0,4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/6/2025
005435260925 1 08 01 1 000000 1	9/26/2025	-	9/17/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 103 ПЛ-0,4 кВ Л-10	6227596047174122	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	10/1/2025
005478290925 1 08 05 1 000000 1	9/29/2025	-	9/17/2025	40	споживання	-	на виходах проводу із комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-21-177	6228977146662039	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/2/2025
005530011025 1 08 06 1 000000 1	10/1/2025	-	9/17/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1946 ПЛ-0,4 кВ Л-7	6220424634990289	0,23	Стандартне приднання	Східний центр	-
005499300925 1 08 07 1 000000 1	9/30/2025	-	9/17/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 608 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6223034133636718	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/2/2025
005436260925 1 08 01 1 000000 1	9/26/2025	-	9/17/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6221890989475933	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	9/30/2025
005547011025 1 08 07 3 000000 1	10/1/2025	-	9/17/2025	15	споживання	-	місце врізки в іскрунку КЛ-10 кВ "КТП-24-428 - ЗТП-24-346"	6225428299801489	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
005373240925 1 08 01 1 000000 1	9/24/2025	-	9/17/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 672 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6222501610851578	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	10/1/2025
005437260925 1 08 01 1 000000 1	9/26/2025	-	9/17/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1090 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6227333890496741	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	10/1/2025
005272220925 1 08 01 1 000000 1	9/22/2025	-	9/17/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр. «Мисливка»	6227894116094310	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	10/7/2025
005555011025 1 08 03 2 000000 1	10/1/2025	-	9/17/2025	302	споживання	-	в РП-6 кВ ЗТП-26-138	6222152606366367	0,4	Нестандартне приднання	Східний центр	10/7/2025
005549011025 1 08 03 1 000000 1	10/1/2025	-	9/17/2025	20	споживання	-	на вхідних контактах видного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВРП-0,4 кВ об'єкту	6225272023197868	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	10/7/2025
005276220925 1 08 01 1 000000 1	9/22/2025	-	9/17/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр. «Мисливка»	6226389573311048	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	10/7/2025
005522300925 1 08 04 1 000000 1	9/30/2025	-	9/17/2025	30	споживання	-	на ПЛ-0,4 кВ Л-1 від ЦТП-30- 188.	6228825777768460	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	10/6/2025
005506300925 1 08 04 1 000000 1	9/30/2025	-	9/17/2025	45	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6223758397843113	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	10/6/2025
005544011025 1 08 07 1 000000 1	10/1/2025	-	9/17/2025	15.3	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 455 ПЛ-0,4 кВ Л-7	6228608096936831	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/8/2025
005419260925 1 08 04 1 000000 1	9/26/2025	-	9/17/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6225459342389808	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	9/29/2025
005515300925 1 08 04 1 000000 1	9/30/2025	-	9/17/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №101 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6226549563634679	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	10/9/2025
005458290925 1 08 02 1 000000 1	9/29/2025	-	9/17/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 78 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6226271181667084	0,4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/1/2025
005523300925 1 08 03 1 000000 1	9/30/2025	-	9/16/2025	27	споживання	-	на ПЛ-10 кВ приднання "Голосків" від ПС 110/10 кВ "Орніш"	6224145837022089	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	10/7/2025
005569021025 1 08 07 3 000000 1	10/2/2025	-	9/18/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1253 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6227993434738802	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
005277220925 1 08 01 1 000000 1	9/22/2025	-	9/18/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр. «Мисливка»	6228362637332713	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	10/7/2025
005278220925 1 08 01 1 000000 1	9/22/2025	-	9/18/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр. «Мисливка»	6225667030624436	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	10/7/2025
005279220925 1 08 01 1 000000 1	9/22/2025	-	9/18/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр. «Мисливка»	6221121101928198	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	10/7/2025
005567021025 1 08 07 1 000000 1	10/2/2025	-	9/18/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1625 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6228245510869548	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/4/2025
005443260925 1 08 01 1 000000 1	9/26/2025	-	9/18/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 24 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6229046792474222	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	9/30/2025
005503300925 1 08 02 1 000000 1	9/30/2025	-	9/18/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 9 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6223450912012899	0,4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/2/2025
005371240925 1 08 01 1 000000 1	9/24/2025	-	9/18/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 32 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6224370113377534	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	10/3/2025
005582021025 1 08 06 1 000000 1	10/2/2025	-	9/18/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-34-399	6221153117155869	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	10/7/2025

005537011025 1 08 01 1 000000 1	10/1/2025	-	9/18/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ присиднання РЗ-110 кВ ПС-110/35/10 кВ «Опори», остаточно визначаться на стані	6220263252632239	0.4	Стандартне присиднання	Західний центр	10/6/2025
005899141025 1 08 07 6 000000 1	10/14/2025	-	9/18/2025	10000	УЗЕ	-		6223763421835272	10	Нестандартне присиднання	Центральний центр	-
005574021025 1 08 01 2 000000 1	10/2/2025	-	9/18/2025	100	споживання	-	КЛ-6 кВ "ЗТП-25-512 - ЗТП-25- 501"	6227708268223789	0.4	Нестандартне присиднання	Західний центр	-
005570021025 1 08 07 3 000000 1	10/2/2025	-	9/18/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №4714 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6228289721556370	0.4	Нестандартне присиднання	Центральний центр	1/0/1900
005558011025 1 08 06 1 000000 1	10/1/2025	-	9/18/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-34-415	6220843395119298	0.4	Стандартне присиднання	Східний центр	10/3/2025
005565021025 1 08 07 1 000000 1	10/2/2025	-	9/18/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №181 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від на виходах проводу із	6224768172526379	0.23	Стандартне присиднання	Центральний центр	10/22/2025
005493290925 1 08 04 1 000000 1	9/29/2025	-	9/18/2025	30	споживання	-	натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 62 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6229964447738564	0.4	Стандартне присиднання	Південний центр	10/7/2025
005551011025 1 08 02 1 000000 1	10/1/2025	-	9/18/2025	25	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-20-212	6223480850145898	0.4	Стандартне присиднання	Карпатський центр	10/6/2025
005531011025 1 08 04 1 000000 1	10/1/2025	-	9/18/2025	20	споживання	-	на ПЛ-6 кВ присиднання "Бистрина" від ПС 35/6 кВ "Пасиця"	6227055914328968	0.4	Стандартне присиднання	Південний центр	10/3/2025
005483290925 1 08 04 1 000000 1	9/29/2025	-	9/18/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 980 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6228533687563367	0.4	Стандартне присиднання	Південний центр	9/30/2025
005559011025 1 08 06 1 000000 1	10/1/2025	-	9/18/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №108 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6224395216870298	0.4	Стандартне присиднання	Східний центр	10/6/2025
005618031025 1 08 04 4 000000 1	10/3/2025	-	9/18/2025	90	споживання	-	РП-0,4 кВ (власний ТОВ Надзвичайне обслугодження товарів)	6220529173338079	0.4	Нестандартне присиднання	Південний центр	-
005580021025 1 08 06 1 000000 1	10/2/2025	-	9/18/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 27 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	622258793376984	0.4	Стандартне присиднання	Східний центр	-
005556011025 1 08 04 1 000000 1	10/1/2025	-	9/18/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6225745101540489	0.4	Стандартне присиднання	Південний центр	10/20/2025
005527300925 1 08 04 1 000000 1	9/30/2025	-	9/18/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 6 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6229505851006312	0.4	Стандартне присиднання	Південний центр	10/13/2025
005481290925 1 08 05 1 000000 1	9/29/2025	-	9/18/2025	30	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-21-219	6225884765903628	0.4	Стандартне присиднання	Центральний центр	10/14/2025
005587021025 1 08 04 2 000000 1	10/2/2025	-	9/18/2025	350	споживання	-	в РП-6 кВ ЗТП-30-408	6220333866963349	0.4	Нестандартне присиднання	Південний центр	-
005533011025 1 08 04 1 000000 1	10/1/2025	-	9/18/2025	30	споживання	-	на ПЛ-10 кВ присиднання "Бухтєвць" від ПС 35/6 кВ "Розтока"	6223136585991481	0.4	Стандартне присиднання	Південний центр	10/8/2025
005557011025 1 08 06 1 000000 1	10/1/2025	-	9/18/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-22-139	6228904913198052	0.23	Стандартне присиднання	Східний центр	10/3/2025
005621031025 1 08 07 2 000000 1	10/3/2025	-	9/19/2025	148	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-113	6222119842715078	0.4	Нестандартне присиднання	Центральний центр	-
005615031025 1 08 01 1 000000 1	10/3/2025	-	9/19/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-32-79	6228776822284399	0.4	Стандартне присиднання	Західний центр	10/17/2025
005485290925 1 08 05 1 000000 1	9/29/2025	-	9/19/2025	30	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-21-107	6221791751218422	0.4	Стандартне присиднання	Центральний центр	10/4/2025
005614031025 1 08 02 1 000000 1	10/3/2025	-	9/19/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присиднання	6221958189152098	0.4	Стандартне присиднання	Карпатський центр	10/15/2025
005331230925 1 08 05 1 000000 1	9/23/2025	-	9/19/2025	30	споживання	-	на ізоляторах опорі ПЛ-10 кВ присиднання Пуків ПС 35/10 кВ "Допущина"	6224831673681317	0.4	Стандартне присиднання	Центральний центр	10/2/2025
005609031025 1 08 06 1 000000 1	10/3/2025	-	9/19/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-34-206	6228294252440764	0.4	Стандартне присиднання	Східний центр	10/8/2025
005581021025 1 08 02 1 000000 1	10/2/2025	-	9/19/2025	30	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ЗТП-28-336	6225981251139382	0.4	Стандартне присиднання	Карпатський центр	10/6/2025
005622031025 1 08 04 3 000000 1	10/3/2025	-	9/19/2025	480	електрозарядна станція	-	опора 6 кВ ПЛ-6 кВ ПС 110/35/6 Надзвич пр. "Домовоснова"	6223185566911728	0.4	Нестандартне присиднання	Південний центр	1/0/1900
005586021025 1 08 02 1 000000 1	10/2/2025	-	9/19/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 475 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6224600525453723	0.4	Стандартне присиднання	Карпатський центр	10/3/2025
005607031025 1 08 02 1 000000 1	10/3/2025	-	9/19/2025	49	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 10 кВ в РП-10 кВ КТП-20-140	6228577831074198	0.4	Стандартне присиднання	Карпатський центр	10/8/2025
005534011025 1 08 04 1 000000 1	10/1/2025	-	9/19/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 10 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6225322746981858	0.4	Стандартне присиднання	Південний центр	10/13/2025
005624031025 1 08 03 2 000000 1	10/3/2025	-	9/19/2025	175	споживання	-	в РП-6 кВ ЗТП-26-122.	622691576475019К	0.4	Нестандартне присиднання	Східний центр	10/29/2025
005617031025 1 08 01 4 000000 1	10/3/2025	-	9/19/2025	300	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-23-311	6226480419309699	0.4	Нестандартне присиднання	Західний центр	-
005610031025 1 08 02 1 000000 1	10/3/2025	-	9/19/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присиднання	6223789585543428	0.4	Стандартне присиднання	Карпатський центр	10/17/2025
005568021025 1 08 07 1 000000 1	10/2/2025	-	9/19/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №3125 ПЛ-0,4 кВ Л-4	6220169726099898	0.23	Стандартне присиднання	Центральний центр	10/8/2025
005620031025 1 08 04 2 000000 1	10/3/2025	-	9/19/2025	150	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6220968579440751	0.4	Нестандартне присиднання	Південний центр	10/15/2025
005562021025 1 08 04 1 000000 1	10/2/2025	-	9/19/2025	30	споживання	-	РП-10 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6221143370596294	0.4	Стандартне присиднання	Південний центр	10/6/2025
005583021025 1 08 04 1 000000 1	10/2/2025	-	9/19/2025	11	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-19-82	6223761806869539	0.23	Стандартне присиднання	Південний центр	10/10/2025
005606031025 1 08 02 1 000000 1	10/3/2025	-	9/19/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 331 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6229503378361159	0.4	Стандартне присиднання	Карпатський центр	10/12/2025
005439260925 1 08 01 1 000000 1	9/26/2025	-	9/19/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ ЗТП-25-306	622729404070491А	0.4	Стандартне присиднання	Західний центр	9/29/2025
005383240925 1 08 01 1 000000 1	9/24/2025	-	9/19/2025	25	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-23-170	6221834401375799	0.4	Стандартне присиднання	Західний центр	10/15/2025
005611031025 1 08 06 1 000000 1	10/3/2025	-	9/19/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-34-22	6224410945305060	0.4	Стандартне присиднання	Східний центр	-
005619031025 1 08 07 2 000000 1	10/3/2025	-	9/19/2025	60	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-402	6229328941747805	0.4	Нестандартне присиднання	Центральний центр	10/20/2025
005623031025 1 08 01 2 000000 1	10/3/2025	-	9/19/2025	350	споживання	-	на опорі 10 кВ № 85 ПЛ-10 кВ ПС 35/10/6 в "Струтин" присиднання Пигириний	6228777353181263	10	Нестандартне присиднання	Західний центр	10/15/2025

005588021025 1 08 07 2 000000 1	10/2/2025	-	9/19/2025	80	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-172	622195433374608	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
005561021025 1 08 04 1 000000 1	10/2/2025	-	9/19/2025	10	споживання	-	РП-10 кВ ПС 110/35/10 Ямна	622456257791404	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/17/2025
005612031025 1 08 02 2 000000 1	10/3/2025	-	9/19/2025	100	споживання	-	на опори 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Буркут" від ПС 110/35/10 кВ "Львів"	6225575781751489	0.4	Нестандартне приднання	Карпатський центр	-
005585021025 1 08 04 1 000000 1	10/2/2025	-	9/19/2025	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЩТП-19-519	6222941028147379	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
005459290925 1 08 02 1 000000 1	9/29/2025	-	9/19/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 44 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6221600338360581	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/1/2025
005605031025 1 08 02 1 000000 1	10/3/2025	-	9/19/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 48 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6228545190382989	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/15/2025
005648061025 1 08 06 1 000000 1	10/6/2025	-	9/22/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 280 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6226119282848809	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/7/2025
005684061025 1 08 04 2 000000 1	10/6/2025	-	9/22/2025	320	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6224847493103888	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	-
005643061025 1 08 07 1 000000 1	10/6/2025	-	9/22/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 406 ПЛ-0,4 кВ Л-8 від	6221931204458163	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/7/2025
005664061025 1 08 07 1 000000 1	10/6/2025	-	9/22/2025	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЩТП-29-813	6229174290515562	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/7/2025
005603031025 1 08 02 1 000000 1	10/3/2025	-	9/22/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 92 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6225055335891199	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
005577021025 1 08 04 1 000000 1	10/2/2025	-	9/22/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ "Богородчан-330"	6224935005476442	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/6/2025
005575021025 1 08 02 1 000000 1	10/2/2025	-	9/22/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опори ПЛ-10 кВ приднання	6223162644012040	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/29/2025
005657061025 1 08 06 1 000000 1	10/6/2025	-	9/22/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 537 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6223414411986685	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	10/17/2025
005535011025 1 08 04 1 000000 1	10/1/2025	-	9/22/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 141 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6226291555805069	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
005579021025 1 08 04 1 000000 1	10/2/2025	-	9/22/2025	15	споживання	-	РП-35 кВ ПС 35/10 Ярмче	6224121650459656	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
005680061025 1 08 01 2 000000 1	10/6/2025	-	9/22/2025	60	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 12 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6225742453824399	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	10/15/2025
005625061025 1 08 07 1 000000 1	10/6/2025	-	9/22/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 639 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6221069609906504	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/10/2025
005525300925 1 08 05 1 000000 1	9/30/2025	-	9/22/2025	30	споживання	-	на ізоляторах опори ПЛ-10 кВ приднання "Корчунюк" від ПС	6220739806255013	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/3/2025
005641061025 1 08 07 1 000000 1	10/6/2025	-	9/22/2025	30	споживання	-	Допишине-35/10 кВ на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 4 ПЛ-0,4 кВ Л-8 від	6224498306495068	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/8/2025
005626061025 1 08 07 2 000000 1	10/6/2025	-	9/22/2025	115.19	споживання	-	у ВРП-2-0,4 кВ будинку №3 на площі Серотейківській	6221492745860905	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/15/2025
005445260925 1 08 05 1 000000 1	9/26/2025	-	9/22/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 345 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6223128269974469	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/1/2025
005602031025 1 08 02 1 000000 1	10/3/2025	-	9/22/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,23 кВ № 80 ПЛ-0,23 кВ Л-3	6223705311198205	0.23	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/7/2025
005638061025 1 08 07 1 000000 1	10/6/2025	-	9/22/2025	22	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 111 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6224092883452770	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/7/2025
005646061025 1 08 07 1 000000 1	10/6/2025	-	9/22/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 346 ПЛ-0,4 кВ Л-8 від	6221117263557558	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/23/2025
005655061025 1 08 07 1 000000 1	10/6/2025	-	9/22/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 347 ПЛ-0,4 кВ Л-8 від	6226442723157648	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/23/2025
005592031025 1 08 01 1 000000 1	10/3/2025	-	9/22/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 420 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6222583597267308	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/7/2025
005681061025 1 08 07 2 000000 1	10/6/2025	-	9/22/2025	230.5	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-512	6222973701965971	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/23/2025
005600031025 1 08 02 1 000000 1	10/3/2025	-	9/22/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 151 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6228401304904280	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/8/2025
005667061025 1 08 03 1 000000 1	10/6/2025	-	9/22/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-27-297.	6221291679820030	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/9/2025
005361240925 1 08 01 3 000000 1	9/24/2025	-	9/22/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 1310 ПЛ-0,4 кВ Л-12	6228716830144095	0.23	Нестандартне приднання	Західний центр	1/01900
005511300925 1 08 01 1 000000 1	9/30/2025	-	9/22/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-32-264	6221806013621711	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/3/2025
005440260925 1 08 01 1 000000 1	9/26/2025	-	9/22/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 72 ПЛ-0,4 кВ Л-8 від	6224182875516543	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/1/2025
005510300925 1 08 01 1 000000 1	9/30/2025	-	9/22/2025	30	споживання	-	на входних контактах входного комутуючого пристрою 0,4 кВ у ВОРП-0,4 кВ об'єкті.	6223411973728477	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/1/2025
005653061025 1 08 06 1 000000 1	10/6/2025	-	9/22/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 260 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6228888465672839	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	-
005651061025 1 08 03 1 000000 1	10/6/2025	-	9/22/2025	30	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-27-278.	6222361616530426	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/10/2025
005593031025 1 08 04 1 000000 1	10/3/2025	-	9/22/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ приднання Гаврісілка ПС 35/10 кВ Львів	6229839169757340	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/8/2025
005596031025 1 08 04 1 000000 1	10/3/2025	-	9/22/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6227392993210602	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/7/2025
005597031025 1 08 04 1 000000 1	10/3/2025	-	9/22/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6226966528370889	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/7/2025
005334230925 1 08 05 1 000000 1	9/23/2025	-	9/23/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 3 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6228141684084140	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	9/26/2025
005717071025 1 08 03 1 000000 1	10/7/2025	-	9/23/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 79 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6222373915350984	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/9/2025
005669061025 1 08 06 1 000000 1	10/6/2025	-	9/23/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опори 0,4 кВ № 362 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6224861288801014	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/7/2025
005693071025 1 08 03 1 000000 1	10/7/2025	-	9/23/2025	30	споживання	-	на ПЛ-10 кВ приднання "Сопів" від ПС 35/10 кВ "Пезекавин"	6227936515198750	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/10/2025

005627061025 1 08 04 1 000000 1	10/6/2025	-	9/23/2025	20	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6229068489892004	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/9/2025
005513300925 1 08 01 1 000000 1	9/30/2025	-	9/23/2025	30	споживання	-	РП-10 кВ ЩТП-32-480	6222840738638189	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/1/2025
005727071025 1 08 07 1 000000 1	10/7/2025	-	9/23/2025	9	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №1199 ПЛ-0.4 кВ Л-4	6227867071062639	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/8/2025
005699071025 1 08 07 1 000000 1	10/7/2025	-	9/23/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №441 ПЛ-0.4 кВ Л-3	6221403164192497	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/8/2025
005672061025 1 08 06 1 000000 1	10/6/2025	-	9/23/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 1122 ПЛ-0.4 кВ Л-1	6224016669950218	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/7/2025
005707071025 1 08 07 2 000000 1	10/7/2025	-	9/23/2025	189.3	споживання	-	у ВРП-2-0.4 кВ будинку №106 по вул. Флотський	6225791012795299	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
005701071025 1 08 07 1 000000 1	10/7/2025	-	9/23/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №571 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6228913321545123	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/17/2025
005683061025 1 08 02 1 000000 1	10/6/2025	-	9/23/2025	16	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 41 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6223926609682188	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/20/2025
005682061025 1 08 02 1 000000 1	10/6/2025	-	9/23/2025	16	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 41 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6225525517788201	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/20/2025
005598031025 1 08 04 1 000000 1	10/3/2025	-	9/23/2025	20	споживання	-	натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 208 ПЛ-0.4 кВ Л-3 від	6221146099854199	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/10/2025
005696071025 1 08 06 1 000000 1	10/7/2025	-	9/23/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 773 ПЛ-0.4 кВ Л-3 від	6221723703182620	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/10/2025
005698071025 1 08 07 1 000000 1	10/7/2025	-	9/23/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №954 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6221899173728381	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	10/14/2025
005728071025 1 08 07 2 000000 1	10/7/2025	-	9/23/2025	160	споживання	-	у ВРП-2-0.4 кВ будинку №736 по вул. Хмельницького	6229495647028759	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/9/2025
005589021025 1 08 04 1 000000 1	10/2/2025	-	9/23/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 514 ПЛ-0.4 кВ Л-4 від	6228551076354389	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
005715071025 1 08 07 1 000000 1	10/7/2025	-	9/23/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №4820 ПЛ-0.4 кВ Л-7	6229215964016395	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/14/2025
005702071025 1 08 07 1 000000 1	10/7/2025	-	9/23/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №4024 ПЛ-0.4 кВ Л-1	6220244680042058	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
005700071025 1 08 07 1 000000 1	10/7/2025	-	9/23/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №749 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6220579097408323	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/8/2025
005599031025 1 08 04 1 000000 1	10/3/2025	-	9/23/2025	30	споживання	-	у РП-0.4 кВ КТП-35-135	6223000748316843	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/7/2025
005666061025 1 08 04 1 000000 1	10/6/2025	-	9/23/2025	30	споживання	-	на вхідних контактах відного комутаційного пристрою 0.4 кВ у ВОЩ-0.4 кВ об'єкту.	6222702752571296	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/8/2025
005601031025 1 08 04 1 000000 1	10/3/2025	-	9/23/2025	24	споживання	-	РП-35 кВ ПС 35/10 Яремче	6222656761536505	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/27/2025
005441260925 1 08 01 1 000000 1	9/26/2025	-	9/23/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 609 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6221792041039961	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/15/2025
005554011025 1 08 01 1 000000 1	10/1/2025	-	9/23/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання	6220888283500702	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/3/2025
005553011025 1 08 01 1 000000 1	10/1/2025	-	9/23/2025	16	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 538 Л-5 від КТП-32-	6227879070414928	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/3/2025
005712071025 1 08 03 1 000000 1	10/7/2025	-	9/23/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.23 кВ № 44 ПЛ-0.23 кВ Л-2	6224017124028698	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	10/9/2025
005512300925 1 08 01 1 000000 1	9/30/2025	-	9/23/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 235 ПЛ-0.4 кВ Л-4 від	6227630894337278	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/3/2025
005668061025 1 08 04 1 000000 1	10/6/2025	-	9/23/2025	49	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-30-410	6220923908984898	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/15/2025
005501300925 1 08 07 2 000000 1	9/30/2025	-	9/23/2025	133	споживання	-	у ВРП-0.4 кВ будинку №18 корпусу 16 по вул. Височана	6224758461710108	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/15/2025
005628061025 1 08 04 1 000000 1	10/6/2025	-	9/23/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6229175805592799	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/9/2025
005703071025 1 08 02 1 000000 1	10/7/2025	-	9/23/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 5082 ПЛ-0.4 кВ Л-5	6221389613226706	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/9/2025
005720071025 1 08 07 1 000000 1	10/7/2025	-	9/23/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №7 ПЛ-0.4 кВ Л-5 від	6224919606923622	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/27/2025
005661061025 1 08 01 1 000000 1	10/6/2025	-	9/23/2025	30	споживання	-	РП-0.4 кВ ЩТП-32-238	6226702974024887	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/8/2025
005442260925 1 08 01 1 000000 1	9/26/2025	-	9/23/2025	25	споживання	-	РП-0.4 кВ КТП-25-161	6227140619191229	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/1/2025
005708071025 1 08 05 1 000000 1	10/7/2025	-	9/23/2025	30	споживання	-	на ізоляторах опорні ПЛ-10 кВ приднання "Задістриякськ" ПС 110/35/10 кВ. Буштинь"	6228166411774567	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
005630061025 1 08 04 1 000000 1	10/6/2025	-	9/23/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6220254526928804	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/9/2025
005631061025 1 08 04 1 000000 1	10/6/2025	-	9/23/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6226076019383277	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/9/2025
005632061025 1 08 04 1 000000 1	10/6/2025	-	9/23/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6226766934240849	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/9/2025
005633061025 1 08 04 1 000000 1	10/6/2025	-	9/23/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6226110513438098	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/9/2025
005616031025 1 08 02 1 000000 1	10/3/2025	-	9/22/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 32 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6226895670031599	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/14/2025
005640061025 1 08 06 1 000000 1	10/6/2025	-	9/22/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №223 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6223321759758213	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/15/2025
005524300925 1 08 06 1 000000 1	9/30/2025	-	9/24/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6227294689779181	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/1/2025
005671061025 1 08 04 1 000000 1	10/6/2025	-	9/24/2025	17	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-30-82	6220176536403304	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/7/2025
005529011025 1 08 05 1 000000 1	10/1/2025	-	9/24/2025	20	споживання	-	на вхідних контактах комутаційного пристрою 0.4 кВ в РП-0.4 кВ ЗТП-21-6	6228486177939028	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/2/2025
005739081025 1 08 07 1 000000 1	10/8/2025	-	9/24/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №218 ПЛ-0.4 кВ Л-6 від	6223743375577028	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/8/2025

005578021025 1 08 01 4 000000 1	10/2/2025	-	9/24/2025	35	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-23-309	6229716678835301	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	-
005694071025 1 08 05 1 000000 1	10/7/2025	-	9/24/2025	30	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-21-148	6220211450937073	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/14/2025
005676061025 1 08 04 1 000000 1	10/6/2025	-	9/24/2025	15	споживання	-	в РП-6 кВ ЩТП-30-483	6221579254160352	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/17/2025
005755081025 1 08 06 1 000000 1	10/8/2025	-	9/24/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-34-190	6228386390438925	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/15/2025
005726071025 1 08 04 1 000000 1	10/7/2025	-	9/24/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 462 ПЛ-0,4 кВ Л-10	6220526895519189	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/8/2025
005536011025 1 08 04 1 000000 1	10/1/2025	-	9/24/2025	10	споживання	-	ПЛ-6 кВ приднання Букшинець ПС 35/6 кВ Розтока	6222601617848803	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/15/2025
005704071025 1 08 02 1 000000 1	10/7/2025	-	9/24/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 34 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6227223277105199	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/10/2025
005721071025 1 08 02 1 000000 1	10/7/2025	-	9/24/2025	30	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-28-545	6227856820387163	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
005744081025 1 08 02 1 000000 1	10/8/2025	-	9/24/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,23 кВ № 40 ПЛ-0,23 кВ Л-2	6223059667950689	0.23	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/14/2025
005673061025 1 08 04 1 000000 1	10/6/2025	-	9/24/2025	49	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-30-413	6226403155467428	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/14/2025
005719071025 1 08 04 1 000000 1	10/7/2025	-	9/24/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-19-219	6227502117001572	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/17/2025
005488290925 1 08 05 1 000000 1	9/29/2025	-	9/24/2025	30	споживання	-	РП-10 кВ в КТП-31-415 с. Залуужа	6226246620023302	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/3/2025
005745081025 1 08 06 1 000000 1	10/8/2025	-	9/24/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 261 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6227034118750947	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/10/2025
005747081025 1 08 03 1 000000 1	10/8/2025	-	9/24/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 116 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6225051315302886	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/9/2025
005733081025 1 08 06 1 000000 1	10/8/2025	-	9/24/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №436 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6226071588151058	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/17/2025
005705071025 1 08 02 1 000000 1	10/7/2025	-	9/24/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1906 ПЛ-0,4 кВ Л-20	6229927905357285	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/23/2025
005753081025 1 08 02 1 000000 1	10/8/2025	-	9/24/2025	30	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-28-12	6226425643788749	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/9/2025
005749081025 1 08 03 1 000000 1	10/8/2025	-	9/24/2025	30	споживання	-	на ПЛ-10 кВ приднання "Гвіздець" від ПС 35/10 кВ "Гвіздець"	6224197369928293	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/13/2025
005685071025 1 08 04 1 000000 1	10/7/2025	-	9/24/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	622676787732330	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
005723071025 1 08 02 1 000000 1	10/7/2025	-	9/24/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6229988859045753	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
005629061025 1 08 05 1 000000 1	10/6/2025	-	9/24/2025	30	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-21-351	6224408426578109	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/14/2025
005756081025 1 08 06 1 000000 1	10/8/2025	-	9/24/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №19 ПЛ-0,4 кВ Л-7 від	6221216039190543	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/15/2025
005686071025 1 08 04 1 000000 1	10/7/2025	-	9/24/2025	49	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6228274460174818	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/14/2025
005738081025 1 08 01 1 000000 1	10/8/2025	-	9/24/2025	16	споживання	-	в РП 0,4 кВ КТП-23-171	6221934357865889	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/10/2025
005674061025 1 08 04 1 000000 1	10/6/2025	-	9/24/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 93 ПЛ-0,4 кВ Л-6 від	6223480579198827	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/8/2025
005677061025 1 08 04 1 000000 1	10/6/2025	-	9/24/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ приднання Добровіт ПС 35/10 кВ. Ланчин	6221602057400073	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/9/2025
005748081025 1 08 07 1 000000 1	10/8/2025	-	9/25/2025	5	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Клузіа".	6228694086335068	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
005774091025 1 08 06 1 000000 1	10/9/2025	-	9/25/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЩТП-34-266	6225296974933594	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/17/2025
005738081025 1 08 04 1 000000 1	10/8/2025	-	9/25/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1718 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6227462997513149	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/10/2025
005760091025 1 08 07 1 000000 1	10/9/2025	-	9/25/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №291 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6224838043125809	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/28/2025
005659061025 1 08 01 1 000000 1	10/6/2025	-	9/25/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ ЗТП-32-345	6223141552548427	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/9/2025
005711071025 1 08 04 1 000000 1	10/7/2025	-	9/25/2025	49	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС Ямна пр.Микулчин	6228709958894598	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/10/2025
005591031025 1 08 01 1 000000 1	10/3/2025	-	9/25/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-32-324.	6225708558389628	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/8/2025
005783091025 1 08 07 1 000000 1	10/9/2025	-	9/25/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1729 ПЛ-0,4 кВ Л-4	6228957647405063	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/15/2025
005771091025 1 08 07 2 000000 1	10/9/2025	-	9/25/2025	470	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-258	6227934078323906	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
005724071025 1 08 07 2 000000 1	10/7/2025	-	9/25/2025	190	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-234	6225750791012546	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/9/2025
005775091025 1 08 07 2 000000 1	10/9/2025	-	9/25/2025	270	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-255	6226360382011160	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
005500309925 1 08 05 1 000000 1	9/30/2025	-	9/25/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 4806 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6224844478982060	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/1/2025
005687071025 1 08 04 1 000000 1	10/7/2025	-	9/25/2025	15	споживання	-	РП-10 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6222313342875806	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/14/2025
005789091025 1 08 06 1 000000 1	10/9/2025	-	9/25/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-34-221	6221490536392598	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/22/2025
005595031025 1 08 01 1 000000 1	10/3/2025	-	9/25/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 6 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6227464967491592	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	10/9/2025
005772091025 1 08 07 2 000000 1	10/9/2025	-	9/25/2025	105	споживання	-	в РП-0,4 кВ БКТП-24-40	6220038056579987	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
005754081025 1 08 02 1 000000 1	10/8/2025	-	9/25/2025	15	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 10 кВ в РП-10 кВ ЩТП-28-720	622235156650904	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/15/2025

005725071025 1 08 07 2 000000 1	10/7/2025	-	9/25/2025	165	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-186	6221164056741369	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/9/2025
005770091025 1 08 07 3 000000 1	10/9/2025	-	9/25/2025	5	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Клуша"	6227862158320988	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
005763091025 1 08 07 1 000000 1	10/9/2025	-	9/25/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №576 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6225183597649962	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/13/2025
005560021025 1 08 01 1 000000 1	10/2/2025	-	9/25/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-32-256	6226878306977240	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	-
005713071025 1 08 04 1 000000 1	10/7/2025	-	9/25/2025	49.5	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6224066140177409	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/10/2025
005636061025 1 08 05 1 000000 1	10/6/2025	-	9/25/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 63 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6222109245289958	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/16/2025
005716071025 1 08 04 1 000000 1	10/7/2025	-	9/25/2025	35	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 кВ "Янина"	6224335417839068	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/23/2025
005736081025 1 08 04 1 000000 1	10/8/2025	-	9/25/2025	35	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6220638615052289	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/21/2025
005514300925 1 08 01 1 000000 1	9/30/2025	-	9/25/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 1402 ПЛ-0.4 кВ Л-1	6221131835489984	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	10/10/2025
005746081025 1 08 04 1 000000 1	10/8/2025	-	9/25/2025	15.5	споживання	-	на вхідних клеммах ввідного автомата	6227648221435914	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/11/2025
005773091025 1 08 07 1 000000 1	10/9/2025	-	9/25/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 534 ПЛ-0.4 кВ Л-3 від	6227542736989173	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/13/2025
005786091025 1 08 02 1 000000 1	10/9/2025	-	9/25/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6221696523564090	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/16/2025
005791091025 1 08 07 1 000000 1	10/9/2025	-	9/25/2025	15	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-305	6221295902130104	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/10/2025
005613031025 1 08 01 1 000000 1	10/3/2025	-	9/25/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-23-200	6229679321400285	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/6/2025
005766091025 1 08 07 1 000000 1	10/9/2025	-	9/25/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №1023 ПЛ-0.4 кВ Л-3	6227688645708882	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/13/2025
005689071025 1 08 04 1 000000 1	10/7/2025	-	9/25/2025	20	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6221206574044879	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/23/2025
005532011025 1 08 06 1 000000 1	10/1/2025	-	9/25/2025	22	споживання	-	на ПЛ-10 кВ приднання Кар'єр ПС 35/10 кВ Поточе	6220261276488389	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/7/2025
005709071025 1 08 04 1 000000 1	10/7/2025	-	9/26/2025	12	споживання	-	в РП-0,4 кВ Г КТП-30-208	6227893863637662	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/9/2025
005467290925 1 08 07 2 000000 1	9/29/2025	-	9/26/2025	190	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-244 та в РП-0,4 кВ ЗТП-24-131	6227884022041127	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/31/2025
005594031025 1 08 01 1 000000 1	10/3/2025	-	9/26/2025	30	споживання	-	в РП 0,4 кВ КТП-25-73.	6224040410090995	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/8/2025
005785091025 1 08 02 1 000000 1	10/9/2025	-	9/26/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 2924 ПЛ-0.4 кВ Л-1	6229944084355830	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/14/2025
005679061025 1 08 04 1 000000 1	10/6/2025	-	9/26/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 129 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6221131426162198	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/8/2025
005731081025 1 08 04 1 000000 1	10/8/2025	-	9/26/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 1 ПЛ-0.4 кВ Л-3 від	6223705778593264	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/9/2025
005815101025 1 08 07 1 000000 1	10/10/2025	-	9/26/2025	13	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №2659 ПЛ-0.4 кВ Л-17	6224049997985198	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/24/2025
005797101025 1 08 03 1 000000 1	10/10/2025	-	9/26/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 36 ПЛ-0.4 кВ Л-8 від	6226485043984717	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/21/2025
005652061025 1 08 01 1 000000 1	10/6/2025	-	9/26/2025	50	споживання	-	в РП 0,4 кВ ЗТП-25-470.	6228444286832268	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/20/2025
005678061025 1 08 04 1 000000 1	10/6/2025	-	9/26/2025	30	споживання	-	на вхідних контактах ввідного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту.	6228996869293148	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/7/2025
005737081025 1 08 04 1 000000 1	10/8/2025	-	9/26/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6220347874086207	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/14/2025
005735081025 1 08 06 1 000000 1	10/8/2025	-	9/26/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-22-429	6226971926341589	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/21/2025
005718071025 1 08 05 1 000000 1	10/7/2025	-	9/26/2025	30	споживання	-	на місці приднання проколюючого затискача з проводом на опорі №292 ПЛ-	6224520741317175	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/14/2025
005749081025 1 08 04 1 000000 1	10/8/2025	-	9/26/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6220469845649248	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/14/2025
005758091025 1 08 07 1 000000 1	10/9/2025	-	9/26/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 345 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6221973152802828	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/13/2025
005787091025 1 08 04 1 000000 1	10/9/2025	-	9/26/2025	17	споживання	-	на вхідних клеммах ввідного автомата	6226541192372819	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/20/2025
005635061025 1 08 05 1 000000 1	10/6/2025	-	9/26/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 203 ПЛ-0.4 кВ Л-3 від	6228109611870615	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/14/2025
005660061025 1 08 01 1 000000 1	10/6/2025	-	9/26/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-32-79	6221742498416110	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/14/2025
005804101025 1 08 07 1 000000 1	10/10/2025	-	9/26/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №2188 ПЛ-0.4 кВ Л-5	6226636878393279	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/17/2025
005732081025 1 08 04 1 000000 1	10/8/2025	-	9/26/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №21 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6221022062192159	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/14/2025
005608031025 1 08 01 1 000000 1	10/3/2025	-	9/26/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №4 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6220932428799545	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/8/2025
005809101025 1 08 07 1 000000 1	10/10/2025	-	9/26/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №1651 ПЛ-0.4 кВ Л-8	6223285460916217	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	10/13/2025
005812101025 1 08 07 3 000000 1	10/10/2025	-	9/26/2025	3	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-539	6226938251891299	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
005741081025 1 08 04 1 000000 1	10/8/2025	-	9/26/2025	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6227104901607038	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/29/2025
005817101025 1 08 07 1 000000 1	10/10/2025	-	9/26/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 1245 ПЛ-0.4 кВ Л-4	6225677994184012	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/10/2025
005742081025 1 08 04 1 000000 1	10/8/2025	-	9/26/2025	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6223792847616818	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/29/2025

005776091025 1 08 02 1 000000 1	10/9/2025	-	9/26/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 24 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6220436412192232	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/14/2025
005820101025 2 08 07 3 000000 1	10/10/2025	-	9/26/2025	800	генерація	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Ліпівка"	6229045498624068	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
005743081025 1 08 04 1 000000 1	10/8/2025	-	9/26/2025	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6229727748623368	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/29/2025
005690771025 1 08 03 1 000000 1	10/7/2025	-	9/23/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 3 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6224640067537024	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	-
005604031025 1 08 04 1 000000 1	10/3/2025	-	9/23/2025	20	споживання	-	у РП-0,4 кВ КТП-35-116	6220485337251229	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/10/2025
005782091025 1 08 04 1 000000 1	10/9/2025	-	9/29/2025	10	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче".	6226402128191196	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
005843131025 1 08 03 1 000000 1	10/13/2025	-	9/29/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 106 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6220744703788227	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/15/2025
005764091025 1 08 04 1 000000 1	10/9/2025	-	9/29/2025	32	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6226665077715229	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
005639061025 1 08 05 1 000000 1	10/6/2025	-	9/29/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 540 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6224217414044876	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/15/2025
005757091025 1 08 04 1 000000 1	10/9/2025	-	9/29/2025	25	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6226257896457101	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
005828101025 1 08 04 1 000000 1	10/10/2025	-	9/29/2025	5	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6223147854406458	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/17/2025
005829101025 1 08 04 1 000000 1	10/10/2025	-	9/29/2025	18	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6220907953621898	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/17/2025
005845131025 1 08 06 1 000000 1	10/13/2025	-	9/29/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 791 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6227497269525648	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	-
005808101025 1 08 03 1 000000 1	10/10/2025	-	9/29/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-26-571	6224300342964888	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/13/2025
005875131025 1 08 03 1 000000 1	10/13/2025	-	9/29/2025	30	споживання	-	в РП-0,4кВ КТП-27-370.	6224355709193749	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/27/2025
005642061025 1 08 05 1 000000 1	10/6/2025	-	9/29/2025	11	споживання	-	на входніх контактах видного комутаційного пристрою 0,23 кВ у ВОП-0,4 кВ об'єкту.	6222990595729506	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	10/31/2025
005841131025 1 08 03 1 000000 1	10/13/2025	-	9/29/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,23 кВ № 328 ПЛ-0,23 кВ Л-2	6228971387904523	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	10/21/2025
005877131025 1 08 07 3 000000 1	10/13/2025	-	9/29/2025	11	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТПММ-24-428	6223398821472768	0.23	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
005868071025 1 08 01 1 000000 1	10/7/2025	-	9/29/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 19335 ПЛ-0,4 кВ Л-4	6223660248929748	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/9/2025
005788091025 1 08 06 1 000000 1	10/9/2025	-	9/29/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №302 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6225613437716380	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/20/2025
005665061025 1 08 01 1 000000 1	10/6/2025	-	9/29/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 4000 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6227557211619664	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/23/2025
005835101025 1 08 06 1 000000 1	10/10/2025	-	9/29/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-33-317	6222059975846078	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/14/2025
005590031025 1 08 01 1 000000 1	10/3/2025	-	9/29/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №281 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6224075802746905	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/9/2025
005870131025 1 08 04 1 000000 1	10/13/2025	-	9/29/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-19-82	6228815363481549	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/20/2025
005874131025 1 08 07 3 000000 1	10/13/2025	-	9/29/2025	5	споживання	-	на опорі 10 кВ ЛЕП-10 кВ приднання "Клузул"	6220093460328593	0.23	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
005762091025 1 08 07 1 000000 1	10/9/2025	-	9/29/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1871 ПЛ-0,4 кВ Л-11	6220356095429414	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/10/2025
005854131025 1 08 07 1 000000 1	10/13/2025	-	9/29/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 2203 ПЛ-0,4 кВ Л-15	6221143481667894	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/15/2025
005883131025 1 08 07 1 000000 1	10/13/2025	-	9/29/2025	11	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Ценжків"	6220033597054588	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	10/16/2025
005863131025 1 08 05 1 000000 1	10/13/2025	-	9/29/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ в КТП-31-145 с. Стратин	6222824804312459	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/21/2025
005886131025 1 08 07 1 000000 1	10/13/2025	-	9/29/2025	11	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-24-116	6220136694838287	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	10/21/2025
005850131025 1 08 07 1 000000 1	10/13/2025	-	9/29/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №147 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6221057153126274	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	10/24/2025
005846131025 1 08 06 1 000000 1	10/13/2025	-	9/29/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6221557418703394	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/29/2025
005777091025 1 08 06 1 000000 1	10/9/2025	-	9/29/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 30 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6227388518954638	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/13/2025
005656061025 1 08 01 1 000000 1	10/6/2025	-	9/29/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ ЗТП-25-164	6222393215803931	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/9/2025
005644061025 1 08 05 1 000000 1	10/6/2025	-	9/29/2025	15	споживання	-	на входніх контактах видного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОП-0,4 кВ об'єкту.	6226095825874699	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/10/2025
005528011025 1 08 05 1 000000 1	10/1/2025	-	9/29/2025	30	споживання	-	на входніх контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ПТП-21-204	6221843273619294	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/3/2025
005778091025 1 08 02 1 000000 1	10/9/2025	-	9/29/2025	16	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 32 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6221527044826499	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/13/2025
005834101025 1 08 04 1 000000 1	10/10/2025	-	9/29/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-35-137	6227778219183241	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/20/2025
005810101025 1 08 06 1 000000 1	10/10/2025	-	9/29/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-34-138	6226473177623217	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/21/2025
005690071025 1 08 03 1 000000 1	10/7/2025	-	9/29/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 157 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6221403650856714	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/8/2025
005801101025 1 08 04 1 000000 1	10/10/2025	-	9/29/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6225933601441595	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/10/2025
005884131025 1 08 07 1 000000 1	10/13/2025	-	9/29/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №333 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6228264942401750	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	10/17/2025
005844131025 1 08 06 1 000000 1	10/13/2025	-	9/29/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-22-244	6225881881206261	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/16/2025

005821101025 1 08 02 1 000000 1	10/10/2025	-	9/29/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 5073 ПЛ-0,4 кВ Л-5	6226675654354844	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
005832101025 1 08 04 1 000000 1	10/10/2025	-	9/29/2025	30	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6225150543960492	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/15/2025
005752081025 1 08 03 1 000000 1	10/8/2025	-	9/29/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 231 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6229005404432289	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/14/2025
005878131025 1 08 06 1 000000 1	10/13/2025	-	9/29/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-22-30	6221858477062923	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/16/2025
005861131025 1 08 06 1 000000 1	10/13/2025	-	9/29/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-34-3	6221991239170876	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/14/2025
005647061025 1 08 01 1 000000 1	10/6/2025	-	9/29/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-25-34	6228398600154000	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/7/2025
005806101025 1 08 04 1 000000 1	10/10/2025	-	9/30/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ приднання "Молодшак" ПС 35/10/6 кВ "Старуля"	6221997381252533	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/29/2025
005865131025 1 08 02 1 000000 1	10/13/2025	-	9/30/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 74 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6229474984695109	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/14/2025
00580101025 1 08 01 1 000000 1	10/10/2025	-	9/30/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 127-4 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6226800642232000	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/15/2025
005658061025 1 08 01 1 000000 1	10/6/2025	-	9/30/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 531 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6224555778938498	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/21/2025
005880131025 1 08 04 1 000000 1	10/13/2025	-	9/30/2025	32.2	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6225687614869468	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/14/2025
005802101025 1 08 01 1 000000 1	10/10/2025	-	9/30/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 527 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6224383124484779	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/14/2025
005932141025 1 08 07 1 000000 1	10/14/2025	-	9/30/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6221757010724116	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/17/2025
005768091025 1 08 07 1 000000 1	10/9/2025	-	9/30/2025	14	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 227-4 ПЛ-0,4 кВ Л-7 від	6220913662045873	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/10/2025
005898141025 1 08 06 1 000000 1	10/14/2025	-	9/30/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 162 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6227681045180789	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	-
005896141025 1 08 06 1 000000 1	10/14/2025	-	9/30/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-22-199	6225100148697381	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	-
005803101025 1 08 01 1 000000 1	10/10/2025	-	9/30/2025	10	споживання	-	на входних контактах видного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОиП-0,4 кВ об'єкту	6223700342187774	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/14/2025
005944141025 1 08 07 2 000000 1	10/14/2025	-	9/30/2025	124	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "КТП-565 - КТП-492" та на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ	6228272928038727	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/30/2025
005934141025 1 08 07 1 000000 1	10/14/2025	-	9/30/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6220020253808999	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/17/2025
005864131025 1 08 02 1 000000 1	10/13/2025	-	9/30/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,23 кВ № 34 ПЛ-0,23 кВ Л-2	6220051640299383	0.23	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/14/2025
005692071025 1 08 05 1 000000 1	10/7/2025	-	9/30/2025	30	споживання	-	на шинях 0,4 кВ Т-1 в КТП- 31-113	6228772504098248	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/23/2025
005822101025 1 08 01 1 000000 1	10/10/2025	-	9/30/2025	50	споживання	-	РП-0,4 кВ ЗТП-25-538	6221056136664606	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	-
005833101025 1 08 06 1 000000 1	10/10/2025	-	9/30/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі ПЛ-10 кВ приднання Палагачі	6225514828562581	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	-
005868131025 1 08 06 1 000000 1	10/13/2025	-	9/30/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-22-7	6225441814073703	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/17/2025
005654061025 1 08 05 1 000000 1	10/6/2025	-	9/30/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 2033 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6220845651204188	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
005923141025 1 08 07 1 000000 1	10/14/2025	-	9/30/2025	10	споживання	-	на входних контактах видного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОиП-0,4 кВ житлового	6229154990930108	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/15/2025
005937141025 1 08 07 1 000000 1	10/14/2025	-	9/30/2025	40	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-607	6227572204589408	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/27/2025
005885131025 1 08 04 1 000000 1	10/13/2025	-	9/30/2025	10	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6220512319383898	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/17/2025
005897141025 1 08 06 1 000000 1	10/14/2025	-	9/30/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-22-32	6226132693582306	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	-
005929141025 1 08 04 3 000000 1	10/14/2025	-	9/30/2025	600	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Іванівка" ПС 35/10 кВ "Ланчин"	6220286920092371	10	Нестандартне приднання	Південний центр	1/0/1900
005924141025 1 08 07 3 000000 1	10/14/2025	-	9/30/2025	8	споживання	-	на крошштейн №4 будинку №12 по вул. С. Кововальця ПЛ- 0,4 кВ Л-4 від ЗТП-24-127	6220609357452140	0.23	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
005780091025 1 08 06 1 000000 1	10/9/2025	-	9/30/2025	30	споживання	-	натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 114 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6220347187442345	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/10/2025
005931141025 1 08 07 1 000000 1	10/14/2025	-	9/30/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6221833244585778	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/17/2025
005882131025 1 08 04 1 000000 1	10/13/2025	-	9/30/2025	11	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6227398952041716	0.23	Стандартне приднання	Південний центр	-
005970151025 1 08 04 1 000000 1	10/15/2025	-	9/30/2025	15	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6224214434335598	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/29/2025
005939141025 1 08 07 1 000000 1	10/14/2025	-	9/30/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №830 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6222779737842858	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/21/2025
005799101025 1 08 01 1 000000 1	10/10/2025	-	9/30/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 775 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6225667018613903	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	10/15/2025
005933141025 1 08 07 1 000000 1	10/14/2025	-	9/30/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6225080788042148	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/17/2025
005847131025 1 08 03 3 000000 1	10/13/2025	-	9/30/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 151 ПЛ-0,4 кВ Л-15	6223626601087274	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	1/0/1900
005943141025 1 08 07 5 000000 1	10/14/2025	-	9/30/2025	25	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-382	6225037825341898	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
005645061025 1 08 01 1 000000 1	10/6/2025	-	9/30/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1861/1 ПЛ-0,4 кВ Л-6	6225372078122889	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	-
005876131025 1 08 04 1 000000 1	10/13/2025	-	9/30/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ГТП-30-22	6225697762565351	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/15/2025
005920141025 1 08 02 1 000000 1	10/14/2025	-	9/30/2025	17	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 168 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	622229921305793	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/15/2025

005936141025 1 08 07 1 000000 1	10/14/2025	-	9/30/2025	35	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1737 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6220461235807662	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/24/2025
005779091025 1 08 06 1 000000 1	10/9/2025	-	9/30/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1348 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6221430828645646	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	10/24/2025
005928141025 1 08 04 2 000000 1	10/14/2025	-	9/30/2025	200	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6222105856527917	0,4	Нестандартне приднання	Південний центр	10/27/2025
005881131025 1 08 04 1 000000 1	10/13/2025	-	9/30/2025	20	споживання	-	РП-35 кВ ПС 35/10 Ярмче	6221237102501919	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	10/15/2025
005853131025 1 08 06 1 000000 1	10/13/2025	-	9/30/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 406 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6220031307412688	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	10/16/2025
005902141025 1 08 07 2 000000 1	10/14/2025	-	9/30/2025	179	споживання	-	у ВРП-1-0,4 кВ будинку №22-А по вул. Кобилівській	6226545269592312	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
005816101025 1 08 03 1 000000 1	10/10/2025	-	9/30/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,23 кВ № 59 ПЛ-0,23 кВ Л-1	6220335127271367	0,23	Стандартне приднання	Східний центр	10/20/2025
005927141025 1 08 07 1 000000 1	10/14/2025	-	9/30/2025	16	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1607 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6221122071489599	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/18/2025
005798101025 1 08 07 1 000000 1	10/10/2025	-	9/30/2025	15	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в ВОЩ-0,4 кВ на	6226111849979999	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/22/2025
005871131025 1 08 04 1 000000 1	10/13/2025	-	9/30/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 383 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6227996897576499	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	10/28/2025
005887131025 1 08 04 1 000000 1	10/13/2025	-	9/30/2025	15	споживання	-	РП-35 кВ ПС 35/10 Ярмче	6223620638606512	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	10/14/2025
005860131025 1 08 01 1 000000 1	10/13/2025	-	9/30/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 36 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6225082349878123	0,23	Стандартне приднання	Західний центр	-
005938141025 1 08 06 1 000000 1	10/14/2025	-	9/30/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-34-239	6227307296346368	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	-
005659061025 1 08 01 1 000000 1	10/6/2025	-	9/30/2025	10	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-32-194	6228412903202012	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	10/13/2025
005940141025 1 08 06 1 000000 1	10/14/2025	-	9/30/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на ПЛ-10 кВ приднання	6223654404353360	0,23	Стандартне приднання	Східний центр	-
005706071025 1 08 05 1 000000 1	10/7/2025	-	9/30/2025	50	споживання	-	на повітряних опорах ПЛ-10 кВ приднання "Залиг" ПС 110/35/10 кВ "Розити"	6221777026028596	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/8/2025
005895141025 1 08 06 1 000000 1	10/14/2025	-	10/1/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 419 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6227876265718269	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	10/16/2025
005576021025 1 08 01 1 000000 1	10/2/2025	-	10/1/2025	35	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 116 ПЛ-0,4 кВ Л-6 від	6225047367174095	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	10/9/2025
005976151025 1 08 06 1 000000 1	10/15/2025	-	10/1/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЩТП-33-541	6229027261504139	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	10/20/2025
005842131025 1 08 07 1 000000 1	10/13/2025	-	10/1/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 315 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6229181593616803	0,23	Стандартне приднання	Центральний центр	10/15/2025
005892141025 1 08 06 1 000000 1	10/14/2025	-	10/1/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1336 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6229943779216789	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	10/17/2025
005948151025 1 08 07 1 000000 1	10/15/2025	-	10/1/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1632 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6221492482133318	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/22/2025
005751081025 1 08 01 1 000000 1	10/8/2025	-	10/1/2025	12	споживання	-	РП-0,4 кВ ЩТП-32-170	6224621216577902	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	10/20/2025
005953151025 1 08 07 1 000000 1	10/15/2025	-	10/1/2025	50	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Драгомирчани"	6229625940620489	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
005983151025 1 08 06 1 000000 1	10/15/2025	-	10/1/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6228121651947727	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	-
005946151025 1 08 07 3 000000 1	10/15/2025	-	10/1/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №4610 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6226472091680599	0,4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
005839131025 1 08 07 1 000000 1	10/13/2025	-	10/1/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 224 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6229789878269668	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
005941141025 1 08 05 2 000000 1	10/14/2025	-	10/1/2025	580	споживання	-	на ізоляторах опори №22, №23 ПЛ-10 кВ приднання "Залиг" від ПС-110/35/10 кВ	6225634217807078	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/22/2025
005890141025 1 08 01 1 000000 1	10/14/2025	-	10/1/2025	20	споживання	-	на вхідних контактах видного комутційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ о6'єкту.	6229701916339130	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	10/17/2025
005966151025 1 08 07 1 000000 1	10/15/2025	-	10/1/2025	15	споживання	-	ВОЩ-29-22 від КЛ-0,4 кВ Л-1 від КТПММ-29-886	6222939559908597	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/23/2025
005891141025 1 08 06 1 000000 1	10/14/2025	-	10/1/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-33-5	6228855240512248	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	10/15/2025
005909141025 1 08 01 1 000000 1	10/14/2025	-	10/1/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 969 Л-2 від КТП-23-	6225712953467998	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	10/25/2025
005908141025 1 08 01 1 000000 1	10/14/2025	-	10/1/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №248 Л-2 від КТП-23-	6226037794981209	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	-
005851131025 1 08 03 3 000000 1	10/13/2025	-	10/1/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 143 ПЛ-0,4 кВ Л-15	6229260514757489	0,4	Нестандартне приднання	Східний центр	-
005961151025 1 08 07 1 000000 1	10/15/2025	-	10/1/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1184 ПЛ-0,4 кВ Л-5	6227136574140395	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/29/2025
005958151025 1 08 07 1 000000 1	10/15/2025	-	10/1/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 4 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6229735093781394	0,23	Стандартне приднання	Центральний центр	10/22/2025
005982151025 1 08 03 1 000000 1	10/15/2025	-	10/1/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 3214 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6227064036220533	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	10/20/2025
005889141025 1 08 03 3 000000 1	10/14/2025	-	10/1/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 46 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6222723283590786	0,4	Нестандартне приднання	Східний центр	1/01/1900
005901141025 1 08 04 1 000000 1	10/14/2025	-	10/1/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6229004898889979	0,4	Стандартне приднання	Південний центр	10/17/2025
005952151025 1 08 07 1 000000 1	10/15/2025	-	10/1/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 971 ПЛ-0,4 кВ Л-8 від	6223560335583898	0,4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/28/2025
005805101025 1 08 01 1 000000 1	10/10/2025	-	10/1/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 251 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6225940894763506	0,4	Стандартне приднання	Західний центр	-
005866131025 1 08 02 1 000000 1	10/13/2025	-	10/1/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 358 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6227022930051599	0,4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/14/2025
005951151025 1 08 06 1 000000 1	10/15/2025	-	10/1/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-34-334	6225431188115458	0,4	Стандартне приднання	Східний центр	10/21/2025

005818101025 1 08 03 1 000000 1	10/10/2025	-	10/1/2025	23	споживання	-	в РП-10 кВ ЩТП-26-430	6225161678462928	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/16/2025
005857131025 1 08 01 1 000000 1	10/13/2025	-	10/1/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 20 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6226076666602170	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/14/2025
005980151025 1 08 02 1 000000 1	10/15/2025	-	10/1/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 91 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6221903253288654	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
005962151025 1 08 04 2 000000 1	10/15/2025	-	10/1/2025	300	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчанин- 330"	6225680361029660	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	10/20/2025
005942141025 1 08 07 2 000000 1	10/14/2025	-	10/1/2025	328	споживання	-	на опорі 10 кВ №20 ПЛ-10 кВ приднання "Хлібовада" та на опорі 10 кВ №18 ПЛ-10 кВ	6225875780270638	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/27/2025
005904141025 1 08 07 1 000000 1	10/14/2025	-	10/1/2025	10	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-29-618	6228405056218979	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/18/2025
005947151025 1 08 07 1 000000 1	10/15/2025	-	10/1/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №1128 ПЛ-0.4 кВ Л-1	6222050959271830	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/20/2025
005905141025 1 08 07 1 000000 1	10/14/2025	-	10/1/2025	10	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-29-618	6222282163616869	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
005963151025 1 08 04 2 000000 1	10/15/2025	-	10/1/2025	300	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчанин- 330"	6225148877531814	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	10/20/2025
005979151025 1 08 06 1 000000 1	10/15/2025	-	10/1/2025	30	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-34-199	6224416372398068	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	-
005907141025 1 08 07 1 000000 1	10/14/2025	-	10/1/2025	10	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-29-618	6223169536072086	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/18/2025
005973151025 1 08 04 1 000000 1	10/15/2025	-	10/1/2025	40	споживання	-	РП-10 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6221474839827389	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/20/2025
005912141025 1 08 07 1 000000 1	10/14/2025	-	10/1/2025	10	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-29-618	6228353632576038	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
005914141025 1 08 07 1 000000 1	10/14/2025	-	10/1/2025	10	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-29-618	6223169536072192	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
005915141025 1 08 07 1 000000 1	10/14/2025	-	10/1/2025	10	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-29-618	6221917784664058	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
005954151025 1 08 07 1 000000 1	10/15/2025	-	10/1/2025	13	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 4592 ПЛ-0.4 кВ Л-2	6226729148381606	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
005691071025 1 08 01 1 000000 1	10/7/2025	-	10/1/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 198 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6224072219047338	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/10/2025
005945151025 1 08 03 1 000000 1	10/15/2025	-	10/1/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 227 ПЛ-0.4 кВ Л-4 від	6229310743429760	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/28/2025
005921141025 1 08 02 1 000000 1	10/14/2025	-	10/1/2025	30	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 10 кВ в РП-10 кВ КТП-28-45	6222360141296241	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/21/2025
005761091025 1 08 07 1 000000 1	10/9/2025	-	10/1/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 242 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6228241769197159	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/17/2025
005848131025 1 08 03 1 000000 1	10/13/2025	-	10/1/2025	12	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-26-573	6228008480971891	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/21/2025
005981151025 1 08 02 1 000000 1	10/15/2025	-	10/1/2025	30	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0.4 кВ в РП-0.4 кВ ЩТП-28-35	6228162228638699	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/28/2025
005781091025 1 08 07 2 000000 1	10/9/2025	-	10/1/2025	70	споживання	-	на ізоляторах опорі ПЛ-10 кВ приднання Чернів ПС 110/35/10 кВ Березівка	6226426489357039	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/16/2025
005977151025 1 08 02 1 000000 1	10/15/2025	-	10/1/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 246 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6225088638047599	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/30/2025
005807101025 1 08 01 1 000000 1	10/10/2025	-	10/1/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 464 ПЛ-0.4 кВ Л-7 від	6222630239162732	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/14/2025
005675061025 1 08 01 1 000000 1	10/6/2025	-	10/1/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №493 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6223577176611507	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/9/2025
005903141025 1 08 04 1 000000 1	10/14/2025	-	10/1/2025	10	споживання	-	РП-35 кВ ПС 35/10 Ярмче	6227126253074548	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/15/2025
005852131025 1 08 01 1 000000 1	10/13/2025	-	10/1/2025	14	споживання	-	на вхідних контактах введеного комутаційного пристрою 0.4 кВ у ВОиП-0.4 кВ об'єкту	6223204426807399	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/15/2025
005967151025 1 08 07 1 000000 1	10/15/2025	-	10/1/2025	12	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "ТП-29-565-1"	6229304593385799	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/21/2025
005988161025 1 08 07 1 000000 1	10/16/2025	-	10/2/2025	30	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-29-110 .	6228204393498548	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/16/2025
005997161025 1 08 05 1 000000 1	10/16/2025	-	10/2/2025	30	споживання	-	на ізоляторах опорі ПЛ-10 кВ приднання "Земснаряд-2" ПС 110/35/10 кВ "Богитин"	6221548638814149	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/16/2025
005855131025 1 08 03 3 000000 1	10/13/2025	-	10/2/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 143 ПЛ-0.4 кВ Л-15	6227566204694748	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	-
00579091025 1 08 07 1 000000 1	10/9/2025	-	10/2/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 191 ПЛ-0.4 кВ Л-3	6221557072171736	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	10/23/2025
005729081025 1 08 01 1 000000 1	10/8/2025	-	10/2/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №722 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6224618113092953	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/14/2025
005950151025 1 08 07 1 000000 1	10/15/2025	-	10/2/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 1808 ПЛ-0.4 кВ Л-6	6220753390050048	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/17/2025
005978151025 1 08 02 1 000000 1	10/15/2025	-	10/2/2025	28.6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 180 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6224811802130566	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
006006161025 1 08 06 1 000000 1	10/16/2025	-	10/2/2025	10	споживання	-	в РП-0.4 кВ КТП-33-75	6227887166210671	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/29/2025
005811101025 1 08 04 1 000000 1	10/10/2025	-	10/2/2025	30	споживання	-	на вхідних контактах введеного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОиП-0.4 кВ об'єкту	6225758208743526	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/20/2025
005984161025 1 08 03 1 000000 1	10/16/2025	-	10/2/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 44 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6221152878758829	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/21/2025
006009161025 1 08 06 1 000000 1	10/16/2025	-	10/2/2025	16	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-34-237	6227290343367979	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/24/2025
005992161025 1 08 03 1 000000 1	10/16/2025	-	10/2/2025	8	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-26-131.	6228854093463589	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/21/2025
005930141025 1 08 04 1 000000 1	10/14/2025	-	10/2/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 207 ПЛ-0.4 кВ Л-3 від	6224323542634799	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/22/2025
005955151025 1 08 04 1 000000 1	10/15/2025	-	10/2/2025	11	споживання	-	в РП-0.4 кВ ЗТП-30-403	6224265511001501	0.23	Стандартне приднання	Південний центр	10/20/2025

005985161025 1 08 07 1 000000 1	10/16/2025	-	10/2/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 315 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6227774627307780	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/16/2025
005987161025 1 08 07 1 000000 1	10/16/2025	-	10/2/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №331П ПЛ-0,4 кВ Л-2	6225602083615689	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
006007161025 1 08 07 2 000000 1	10/16/2025	-	10/2/2025	350	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-382	6227594297266399	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/23/2025
005823101025 1 08 01 1 000000 1	10/10/2025	-	10/2/2025	49	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-25-122	6220722526488271	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	-
005837131025 1 08 01 1 000000 1	10/13/2025	-	10/2/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 53 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6220410992653301	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/20/2025
006000161025 1 08 02 1 000000 1	10/16/2025	-	10/2/2025	40	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-20-267	6227072711389540	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/23/2025
006008161025 1 08 04 2 000000 1	10/16/2025	-	10/2/2025	60	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6225527521660905	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	10/24/2025
005964151025 1 08 04 1 000000 1	10/15/2025	-	10/2/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6228759300488668	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/24/2025
006001161025 1 08 06 1 000000 1	10/16/2025	-	10/2/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1233 ПЛ-0,4 кВ Л-4	6228069099900869	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/17/2025
005872131025 1 08 01 3 000000 1	10/13/2025	-	10/2/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 21 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6225773339106408	0.23	Нестандартне приднання	Західний центр	1/01/900
005911141025 1 08 05 1 000000 1	10/14/2025	-	10/3/2025	10	споживання	-	на голіторах опори 0,4 кВ № 83 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-21- 167	6226525930402690	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	10/22/2025
006043171025 1 08 04 2 000000 1	10/17/2025	-	10/3/2025	145	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6228593029605368	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	-
005813101025 1 08 04 1 000000 1	10/10/2025	-	10/3/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 206 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6227704203017078	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/13/2025
005916141025 1 08 04 1 000000 1	10/14/2025	-	10/3/2025	10	споживання	-	ПЛ-6 кВ приднання "Пілія" ПС 35/6 кВ "Пасічна"	6229240098138219	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/20/2025
006014171025 1 08 01 1 000000 1	10/17/2025	-	10/3/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №37/15 Л-5 від КТП-23-	6223035298458591	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	-
005858131025 1 08 01 1 000000 1	10/13/2025	-	10/3/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 168 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6227177075319440	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	-
005795101025 1 08 07 1 000000 1	10/10/2025	-	10/3/2025	25	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Чукотівка"	6222298517228770	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/28/2025
006002161025 1 08 04 1 000000 1	10/16/2025	-	10/3/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ приднання РП-19-1- 1 ПС 35/10 кВ Пороги	6222084428424931	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/22/2025
005999161025 1 08 07 3 000000 1	10/16/2025	-	10/3/2025	25	споживання	-	в РП-0,4 кВ БКТП-29-101	6228932393656428	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
005824101025 1 08 01 1 000000 1	10/10/2025	-	10/3/2025	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр. «ТП-23-	6223147854406458	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/14/2025
006084201025 1 08 03 1 000000 1	10/20/2025	-	10/6/2025	30	споживання	-	на ПЛ-10 кВ приднання "Молодітні" від ПС 35/10 кВ "Песчанік"	6227791659524656	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/21/2025
006003161025 1 08 04 1 000000 1	10/16/2025	-	10/6/2025	12	споживання	-	РП-10 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6220451447195958	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/29/2025
006010171025 1 08 04 1 000000 1	10/17/2025	-	10/6/2025	5	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6227393138521378	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/21/2025
006089201025 1 08 03 1 000000 1	10/20/2025	-	10/6/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-26-188	6225173591947107	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/24/2025
006040171025 1 08 01 1 000000 1	10/17/2025	-	10/6/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №738 Л-2 від КТП-23-	6224649782753315	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/29/2025
006011171025 1 08 04 1 000000 1	10/17/2025	-	10/6/2025	5	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6226725663496201	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/21/2025
005825101025 1 08 01 1 000000 1	10/10/2025	-	10/6/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-25-473	6222922913777295	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/31/2025
006056201025 1 08 06 1 000000 1	10/20/2025	-	10/6/2025	30	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-22-163	6224072406155653	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/21/2025
006057201025 1 08 06 1 000000 1	10/20/2025	-	10/6/2025	30	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-22-163	6228603488135227	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/21/2025
006021171025 1 08 03 1 000000 1	10/17/2025	-	10/6/2025	15	споживання	-	на вхідних контактах відного комутційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту.	6229773192740198	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/23/2025
005918141025 1 08 04 1 000000 1	10/14/2025	-	10/6/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 54 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6224973273673303	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/17/2025
005971151025 1 08 01 1 000000 1	10/15/2025	-	10/6/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №693 Л-14 від ЗТП-23-	6224855378320934	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/30/2025
005734081025 1 08 07 1 000000 1	10/8/2025	-	10/6/2025	49	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-75	6221797989216331	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/13/2025
006074201025 1 08 03 1 000000 1	10/20/2025	-	10/6/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 13 ПЛ-0,4 кВ Л-9 від	6227197136603259	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/31/2025
006045201025 1 08 07 1 000000 1	10/20/2025	-	10/6/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1320 ПЛ-0,4 кВ Л-5	6225013027323460	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	10/20/2025
006004161025 1 08 04 1 000000 1	10/16/2025	-	10/6/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №38 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6224760493279859	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/22/2025
005888141025 1 08 07 1 000000 1	10/14/2025	-	10/6/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-291	6225762554555753	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/16/2025
006082201025 1 08 02 1 000000 1	10/20/2025	-	10/6/2025	40	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6228735879208712	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/28/2025
005974151025 1 08 01 1 000000 1	10/15/2025	-	10/6/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6225795639897885	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/16/2025
006062201025 1 08 01 1 000000 1	10/20/2025	-	10/6/2025	30	споживання	-	РП-10 кВ КТП-32-227	6220217205135828	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/24/2025
006073201025 1 08 03 1 000000 1	10/20/2025	-	10/6/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на ПЛ-10 кВ приднання	6229474030452343	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/22/2025
005856131025 1 08 03 1 000000 1	10/13/2025	-	10/6/2025	12	споживання	-	на вхідних контактах відного комутційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту.	622682803268298G	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/16/2025
005849131025 1 08 01 1 000000 1	10/13/2025	-	10/6/2025	30	споживання	-	в РП 0,4 кВ КТП-32-72.	6226801409822834	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/17/2025

006031171025 1 08 02 1 000000 1	10/17/2025	-	10/6/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 415 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6221230258998289	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/20/2025
005796101025 1 08 07 1 000000 1	10/10/2025	-	10/6/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 314 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6227725164564986	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	10/15/2025
006019171025 1 08 06 1 000000 1	10/17/2025	-	10/6/2025	30	споживання	-	в РП-10 кВ ЩТП-33-567	6224810650509455	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/25/2025
005826101025 1 08 01 1 000000 1	10/10/2025	-	10/6/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 26 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6226809706206500	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/17/2025
006070201025 1 08 07 2 000000 1	10/20/2025	-	10/6/2025	5	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Ценжів"	6226177090094160	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
005867131025 1 08 03 1 000000 1	10/13/2025	-	10/6/2025	10	споживання	-	на вхідних контактах видіного комутаційного пристрою 0,4 кВ у БОП-0,4 кВ об'єкту	6226809706206500	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/21/2025
006069201025 1 08 06 1 000000 1	10/20/2025	-	10/6/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на ПЛ-10 кВ приднання	6221435873730663	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/24/2025
006022171025 1 08 03 1 000000 1	10/17/2025	-	10/6/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТПММ-26-264	6225291173769278	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/23/2025
006034171025 1 08 02 1 000000 1	10/17/2025	-	10/6/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 127 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6224453195519019	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
006059201025 1 08 02 1 000000 1	10/20/2025	-	10/6/2025	30	споживання	-	на виходах контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-28-369	6220265168172892	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/27/2025
006085201025 1 08 02 1 000000 1	10/20/2025	-	10/6/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6226579720094978	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/28/2025
006071201025 1 08 07 1 000000 1	10/20/2025	-	10/6/2025	30	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "С.г. Лисель"	6229791395760144	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
006035171025 1 08 02 1 000000 1	10/17/2025	-	10/6/2025	12	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-20-84	6227634499053898	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/20/2025
005838131025 1 08 01 1 000000 1	10/13/2025	-	10/6/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 163 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6229170868094038	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/24/2025
006046201025 1 08 07 1 000000 1	10/20/2025	-	10/6/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 637 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6228536443763269	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/21/2025
006036171025 1 08 02 1 000000 1	10/17/2025	-	10/6/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 2105 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6226490846686184	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/21/2025
006086201025 1 08 06 2 000000 1	10/20/2025	-	10/6/2025	100	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-22-6	6222564861441998	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	10/31/2025
006080201025 1 08 07 2 000000 1	10/20/2025	-	10/6/2025	50.56	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку 52А по вулиці Декабристів	6222427056932158	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
005831101025 1 08 01 1 000000 1	10/10/2025	-	10/6/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 2934 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6222309684146940	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/15/2025
006037171025 1 08 02 1 000000 1	10/17/2025	-	10/6/2025	23	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 926 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	622431983035317Q	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
006090201025 1 08 03 1 000000 1	10/20/2025	-	10/6/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-26-128	6221418727770705	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	10/22/2025
005925141025 1 08 01 1 000000 1	10/14/2025	-	10/6/2025	6	споживання	-	РП-0,4 кВ ЗТП-25-441	62224200242604508	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/17/2025
005827101025 1 08 01 1 000000 1	10/10/2025	-	10/6/2025	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-25-417	6228067925146649	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	-
006038171025 1 08 02 1 000000 1	10/17/2025	-	10/6/2025	17.5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 2722 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6229643519318443	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/22/2025
006087201025 1 08 07 3 000000 1	10/20/2025	-	10/6/2025	196	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-323	6222861758118319	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
005910141025 1 08 05 1 000000 1	10/14/2025	-	10/6/2025	30	споживання	-	на ізоляторах опори ПЛ-10 кВ приднання "Мартинів" ПС 35/10 кВ "Рубка"	6224289819278058	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/23/2025
006076201025 1 08 01 1 000000 1	10/20/2025	-	10/6/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-32-197	6225843453310391	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/28/2025
006042171025 1 08 04 1 000000 1	10/17/2025	-	10/6/2025	30	споживання	-	у РП-0,4 кВ КТП-19-268	6229313209280091	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/22/2025
005968151025 1 08 01 1 000000 1	10/15/2025	-	10/6/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-25-460	6228407202292188	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	-
006005161025 1 08 05 1 000000 1	10/16/2025	-	10/6/2025	30	споживання	-	на ізоляторах опори ПЛ-10 кВ приднання "Галич-2" ПС 110/35/10 кВ "Галич"	6222797735199980	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/22/2025
005957151025 1 08 04 1 000000 1	10/15/2025	-	10/6/2025	48	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-30-201	6229084566388371	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/17/2025
006226231025 1 08 03 1 000000 1	10/23/2025	-	10/6/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-26-124	6225588863194288	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/29/2025
006055201025 1 08 07 3 000000 1	10/20/2025	-	10/6/2025	12	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-539	6229415959298662	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
006052201025 1 08 07 1 000000 1	10/20/2025	-	10/6/2025	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТПММ-29-870	6225707938032243	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/27/2025
005862131025 1 08 07 2 000000 1	10/13/2025	-	10/6/2025	100	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Підлісся"	6222960959730404	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
005869131025 1 08 01 1 000000 1	10/13/2025	-	10/6/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 426 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6222483011780610	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/15/2025
005996161025 1 08 05 1 000000 1	10/16/2025	-	10/6/2025	30	споживання	-	РП-10 кВ в КТП-21-430	6227799700228045	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/21/2025
006050201025 1 08 07 1 000000 1	10/20/2025	-	10/6/2025	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТПММ-29-870	6226422378127379	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
006044171025 1 08 04 1 000000 1	10/17/2025	-	10/6/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 443 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6226250022356309	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/23/2025
006116211025 1 08 01 1 000000 1	10/21/2025	-	10/7/2025	15	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-32-206	6227972615208432	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/27/2025
005879131025 1 08 04 1 000000 1	10/13/2025	-	10/7/2025	13	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-30-112	622103993100073Y	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/16/2025
006067201025 1 08 04 1 000000 1	10/20/2025	-	10/7/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 91 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6222909532543402	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/23/2025
005819101025 1 08 04 1 000000 1	10/10/2025	-	10/7/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 121 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6222386191448991	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/16/2025

006124211025 1 08 07 2 000000 1	10/21/2025	-	10/7/2025	220	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-373	6220874057155830	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	10/29/2025
006068201025 1 08 04 1 000000 1	10/20/2025	-	10/7/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6228017582748260	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/23/2025
006048201025 1 08 07 1 000000 1	10/20/2025	-	10/7/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 204 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6229681966327219	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
006133211025 1 08 04 1 000000 1	10/21/2025	-	10/7/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ придання ТП-19- 370 ПС 35/10 кВ Дівняч	6229421202298537	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/24/2025
006132211025 1 08 03 3 000000 1	10/21/2025	-	10/7/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,23 кВ № 144 ПЛ-0,23 кВ Л-2	6226103005565659	0.23	Нестандартне приднання	Східний центр	1/0/1900
005859131025 1 08 01 1 000000 1	10/13/2025	-	10/7/2025	15	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-32-45	6228842372249553	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/16/2025
006096211025 1 08 06 1 000000 1	10/21/2025	-	10/7/2025	5	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-33-466	6220578916234198	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	-
006127211025 1 08 07 3 000000 1	10/21/2025	-	10/7/2025	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ БКТП-24-36	6227616279157188	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
006060201025 1 08 02 1 000000 1	10/20/2025	-	10/7/2025	18.2	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-20-59	6226808979621560	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/24/2025
006054201025 1 08 04 1 000000 1	10/20/2025	-	10/7/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 119 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6222071394330933	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/30/2025
006125211025 1 08 07 2 000000 1	10/21/2025	-	10/7/2025	100.3	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-322	6226295590544419	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
006134211025 1 08 02 1 000000 1	10/21/2025	-	10/7/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 4520 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6224352614331601	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/23/2025
005949151025 1 08 07 1 000000 1	10/15/2025	-	10/7/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 115 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6225973125712518	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/16/2025
005900141025 1 08 05 1 000000 1	10/14/2025	-	10/7/2025	30	споживання	-	РП-10 кВ в КТПММ-21-196	6229522293260019	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/15/2025
006130211025 1 08 02 1 000000 1	10/21/2025	-	10/7/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 41 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6226390999945202	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/24/2025
006053201025 1 08 04 1 000000 1	10/20/2025	-	10/7/2025	6	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Яма"	6222452736023789	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/27/2025
006098211025 1 08 06 1 000000 1	10/21/2025	-	10/7/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-33-386	6220886378735575	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	-
006126211025 1 08 02 1 000000 1	10/21/2025	-	10/7/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 70 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6225045259424129	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
006051201025 1 08 04 1 000000 1	10/20/2025	-	10/7/2025	6	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Яма"	6226966146366099	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/27/2025
006103211025 1 08 05 1 000000 1	10/21/2025	-	10/7/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 285 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6227273579795595	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
005926141025 1 08 01 1 000000 1	10/14/2025	-	10/7/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 53 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	622294884925607	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/20/2025
006049201025 1 08 04 1 000000 1	10/20/2025	-	10/7/2025	6	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Яма"	6225143640892040	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/27/2025
006105211025 1 08 07 1 000000 1	10/21/2025	-	10/7/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 2177 ПЛ-0,4 кВ Л-8	6229268905041472	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	-
006113211025 1 08 03 1 000000 1	10/21/2025	-	10/7/2025	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТПММ-26-264	6228703960186597	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/24/2025
005830101025 1 08 01 1 000000 1	10/10/2025	-	10/7/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 401 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6223648025288231	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/15/2025
006128211025 1 08 02 1 000000 1	10/21/2025	-	10/7/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 70 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6227195051424826	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
006114211025 1 08 06 1 000000 1	10/21/2025	-	10/7/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-22-155	622660256739969	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/24/2025
006135211025 1 08 02 1 000000 1	10/21/2025	-	10/7/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ придання	6226696274186118	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/30/2025
006094211025 1 08 07 1 000000 1	10/21/2025	-	10/7/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 208 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6225013027324932	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/24/2025
006093211025 1 08 07 1 000000 1	10/21/2025	-	10/7/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 2327 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6225013027328915	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/24/2025
006186221025 1 08 02 1 000000 1	10/22/2025	-	10/8/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ придання	6229352859089136	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/28/2025
005906141025 1 08 05 1 000000 1	10/14/2025	-	10/8/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 444 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-31-	6227184039867590	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/22/2025
006123211025 1 08 02 1 000000 1	10/21/2025	-	10/8/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 201 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6225354764557685	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/28/2025
006191221025 1 08 03 3 000000 1	10/22/2025	-	10/8/2025	6	споживання	-	в ПП-XXII ПЛ-0,4 кВ Л-14 від ЗТП-26-3.	6225990466074699	0.23	Нестандартне приднання	Східний центр	1/0/1900
005994161025 1 08 05 1 000000 1	10/16/2025	-	10/8/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 107 ПЛ-0,4 кВ Л-6 від	6227339981060364	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/21/2025
006151221025 1 08 03 1 000000 1	10/22/2025	-	10/8/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-27-294	622098575899360	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	-
006164221025 1 08 07 1 000000 1	10/22/2025	-	10/8/2025	20	споживання	-	РПЦ-24-5028 від КТП-24-89 Л-6	6229522512282594	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/24/2025
006072201025 1 08 04 1 000000 1	10/20/2025	-	10/8/2025	8	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-30-136	6226859529545309	0.23	Стандартне приднання	Південний центр	10/27/2025
005959151025 1 08 04 1 000000 1	10/15/2025	-	10/8/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-30-304	6220027190054239	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/16/2025
006015171025 1 08 01 1 000000 1	10/17/2025	-	10/8/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6223840161208337	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	10/24/2025
006174221025 1 08 06 1 000000 1	10/22/2025	-	10/8/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на ПЛ-10 кВ придання	6226456545536673	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/29/2025
006189221025 1 08 05 2 000000 1	10/22/2025	-	10/8/2025	301	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-21-280 та в РП- 0,4 кВ в ЗТП-21-290	6225312427038198	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
006153221025 1 08 07 1 000000 1	10/22/2025	-	10/8/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 198 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6226265578737583	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/30/2025

005993161025 1 08 05 1 000000 1	10/16/2025	-	10/8/2025	30	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ЗТП-21-76	6225080810104324	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/22/2025
006039171025 1 08 01 1 000000 1	10/17/2025	-	10/8/2025	10	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою у ВОЩ-0,4 кВ	6229450257739861	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/21/2025
006131211025 1 08 04 1 000000 1	10/21/2025	-	10/8/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 308 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6229450091275999	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/27/2025
006150221025 1 08 06 1 000000 1	10/22/2025	-	10/8/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 143 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6224342569645747	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	-
006161221025 1 08 07 1 000000 1	10/22/2025	-	10/8/2025	20	споживання	-	на вхідних кілемках автоматичного вимикача у ВОЩ-0,4 кВ житлового	6221871395041538	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/24/2025
006163221025 1 08 07 3 000000 1	10/22/2025	-	10/8/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-117	6221107899942917	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
006016171025 1 08 01 1 000000 1	10/17/2025	-	10/8/2025	49	споживання	-	РП-0,4 кВ ЗТП-32-237	6227897892321094	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	-
006156221025 1 08 07 1 000000 1	10/22/2025	-	10/8/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6220919388475507	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/24/2025
006157221025 1 08 07 1 000000 1	10/22/2025	-	10/8/2025	7	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6220391459902667	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/24/2025
005893141025 1 08 01 1 000000 1	10/14/2025	-	10/8/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 89 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6229403253456828	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	-
005991161025 1 08 05 1 000000 1	10/16/2025	-	10/8/2025	30	споживання	-	РП-10 кВ в КТП-21-430	6225376003972706	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/21/2025
006162221025 1 08 07 1 000000 1	10/22/2025	-	10/8/2025	15	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-500	6221611611087902	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/24/2025
006184221025 1 08 01 1 000000 1	10/22/2025	-	10/8/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-32-83.	6226960354698575	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/27/2025
006160221025 1 08 01 1 000000 1	10/22/2025	-	10/8/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-32-272.	6225190328595118	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/24/2025
006137211025 1 08 04 1 000000 1	10/21/2025	-	10/8/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 628 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6220456951375245	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
005972151025 1 08 01 1 000000 1	10/15/2025	-	10/8/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 788 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6222538719654204	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/21/2025
006175221025 1 08 07 1 000000 1	10/22/2025	-	10/8/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №82 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6225682876694083	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
006165221025 1 08 07 1 000000 1	10/22/2025	-	10/8/2025	11	споживання	-	РП-24-5028 від КТП-24-89 Л-6	6221012708891400	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/22/2025
006159221025 1 08 07 1 000000 1	10/22/2025	-	10/8/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №588 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6226101382456912	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/29/2025
006169221025 1 08 03 1 000000 1	10/22/2025	-	10/8/2025	49.5	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-26-185	6224541372583498	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/31/2025
006148221025 1 08 06 1 000000 1	10/22/2025	-	10/8/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 500 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6224354538648541	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/28/2025
006122211025 1 08 02 1 000000 1	10/21/2025	-	10/8/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 29 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6221647773265318	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/22/2025
006065201025 1 08 01 1 000000 1	10/20/2025	-	10/8/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-25-222	6227780806116966	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/23/2025
006155221025 1 08 06 1 000000 1	10/22/2025	-	10/8/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,23 кВ № 32 ПЛ-0,23 кВ Л-1	6220069799962799	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	10/23/2025
006095211025 1 08 04 1 000000 1	10/21/2025	-	10/8/2025	27	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Яма"	6227795996236770	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/28/2025
006097211025 1 08 04 1 000000 1	10/21/2025	-	10/8/2025	49	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6228943404081705	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/25/2025
005975151025 1 08 02 1 000000 1	10/15/2025	-	10/8/2025	12	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-20-172	6222352183158039	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/23/2025
006091211025 1 08 01 1 000000 1	10/21/2025	-	10/8/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №348 Л-3 від КТП-32-	6229528174207869	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/24/2025
006017171025 1 08 01 1 000000 1	10/17/2025	-	10/8/2025	49	споживання	-	РП-0,4 кВ ЗТП-32-237	622656964625598	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	-
006136211025 1 08 04 1 000000 1	10/21/2025	-	10/8/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 366 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6222574706120531	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
006180221025 1 08 03 1 000000 1	10/22/2025	-	10/8/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-26-511	6220324472422438	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/24/2025
005990161025 1 08 07 1 000000 1	10/16/2025	-	10/8/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 461 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6227883477303082	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
005922141025 1 08 05 1 000000 1	10/14/2025	-	10/8/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №479 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6222943702158762	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
006013171025 1 08 01 1 000000 1	10/17/2025	-	10/8/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 53 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6222881858333525	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/20/2025
006099211025 1 08 04 1 000000 1	10/21/2025	-	10/8/2025	49	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6229975990002058	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/24/2025
006177221025 1 08 02 1 000000 1	10/22/2025	-	10/8/2025	30	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ЗТП-28-85	622690563745440Н	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/28/2025
006152221025 1 08 06 1 000000 1	10/22/2025	-	10/8/2025	11	споживання	-	на вихідних контактах видного комутаційного пристрою 0,23 кВ у ВОЩ-0,23	6223739428335320	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	10/27/2025
006190221025 1 08 05 2 000000 1	10/22/2025	-	10/8/2025	165	споживання	-	РП-0,4 кВ в ЗТП-21-191 м. Галич	6225011067629698	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
006018171025 1 08 03 1 000000 1	10/17/2025	-	10/8/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-26-543	6220637214496509	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/20/2025
006107211025 1 08 01 3 000000 1	10/21/2025	-	10/8/2025	11	споживання	-	на вихідних контактах видного комутаційного пристрою 0,23 кВ у ВОЩ-0,23	6224185403998466	0.23	Нестандартне приднання	Західний центр	-
006158221025 1 08 05 1 000000 1	10/22/2025	-	10/8/2025	30	споживання	-	РП-10 кВ в КТПММ-21-196	6227383846054275	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/24/2025
006101211025 1 08 04 1 000000 1	10/21/2025	-	10/8/2025	30	споживання	-	в РП-6 кВ ЩТП-30-483	6225093107863962	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/22/2025
005935141025 1 08 05 1 000000 1	10/14/2025	-	10/8/2025	30	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ЗТП-21-386	6222261656325569	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-

006138211025 1 08 04 1 000000 1	10/21/2025	-	10/8/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-19-261	6227596375585898	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/27/2025
006117211025 1 08 03 1 000000 1	10/21/2025	-	10/8/2025	18	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі №125 ПЛ-10 кВ	622386081394558U	10	Стандартне приднання	Східний центр	10/31/2025
006185221025 1 08 07 1 000000 1	10/22/2025	-	10/8/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №28 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6229778616983594	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
006102211025 1 08 04 1 000000 1	10/21/2025	-	10/8/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №28 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6223317143352937	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/22/2025
006225231025 1 08 03 1 000000 1	10/23/2025	-	10/9/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 4 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6223823239975601	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	-
006012171025 1 08 01 1 000000 1	10/17/2025	-	10/9/2025	10	споживання	-	на вхідних контактах ввідного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОиП-0,4 кВ об'єкту	6228708868630739	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/21/2025
006121211025 1 08 02 1 000000 1	10/21/2025	-	10/9/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 270 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6227449915389783	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/23/2025
006207231025 1 08 03 1 000000 1	10/23/2025	-	10/9/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-27-35.	6227717364274487	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/28/2025
006181221025 1 08 04 1 000000 1	10/22/2025	-	10/9/2025	5	споживання	-	РП-35 кВ ПС 35/10 Яремче	6224633918784599	0.23	Стандартне приднання	Південний центр	10/24/2025
006172221025 1 08 07 1 000000 1	10/22/2025	-	10/9/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №885 ПЛ-0,4 кВ Л-8 від	6225273269866814	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/23/2025
006195231025 1 08 06 1 000000 1	10/23/2025	-	10/9/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1770 ПЛ-0,4 кВ Л-5	6221908056524795	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/29/2025
005917141025 1 08 07 1 000000 1	10/14/2025	-	10/9/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-618	6223169536072297	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/17/2025
005919141025 1 08 07 1 000000 1	10/14/2025	-	10/9/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-618	6223169536072291	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/17/2025
006208231025 1 08 05 1 000000 1	10/23/2025	-	10/9/2025	24	споживання	-	на ізоляторах опорі 0,4 кВ № 588 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від ЦТП-21- 171	6220756900362115	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/27/2025
006179221025 1 08 04 1 000000 1	10/22/2025	-	10/9/2025	40	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6223157596283182	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
006340281025 1 08 03 3 000000 1	10/28/2025	-	10/9/2025	13	споживання	-	РП-0,4 кВ №78 поруч будинку №18 на пл. Відродження.	6229774042132811	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	-
006194231025 1 08 07 1 000000 1	10/23/2025	-	10/9/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №184 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6228024563046612	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	-
006171221025 1 08 04 1 000000 1	10/22/2025	-	10/9/2025	25	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6223578435626828	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/24/2025
005956151025 1 08 04 1 000000 1	10/15/2025	-	10/9/2025	22	споживання	-	ПЛ-10 кВ приднання "Молодь" ПС 35/10/6 кВ "Саргуш"	6222913949725559	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/16/2025
006120211025 1 08 02 1 000000 1	10/21/2025	-	10/9/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1467 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6225023062521141	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
006183221025 1 08 04 1 000000 1	10/22/2025	-	10/9/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6228036072993769	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/29/2025
005965151025 1 08 01 1 000000 1	10/15/2025	-	10/9/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 702 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6227214285809226	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/16/2025
006173221025 1 08 04 1 000000 1	10/22/2025	-	10/9/2025	20	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Яремче"	6226713666907537	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
006176221025 1 08 04 1 000000 1	10/22/2025	-	10/9/2025	12,5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №208 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6226425643788749	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/28/2025
006100211025 1 08 04 1 000000 1	10/21/2025	-	10/9/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ ЦТП-35-71	6228091911246155	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/24/2025
006118211025 1 08 01 1 000000 1	10/21/2025	-	10/9/2025	30	споживання	-	в РП 0,4 кВ ЦТП-32-238.	6225388483403580	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/24/2025
006077201025 1 08 04 1 000000 1	10/20/2025	-	10/9/2025	15	споживання	-	на вхідних контактах ввідного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОиП-0,4 кВ об'єкту	6221288660059217	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/28/2025
006188221025 1 08 02 1 000000 1	10/22/2025	-	10/9/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6227843821323266	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/24/2025
006063201025 1 08 01 1 000000 1	10/20/2025	-	10/9/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 549 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6228759122700859	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	-
006201231025 1 08 04 1 000000 1	10/23/2025	-	10/10/2025	15	споживання	-	РП-10 кВ ПС 110/35/10 Ямна	6225218718976489	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/24/2025
006300271025 1 08 07 3 000000 1	10/27/2025	-	10/10/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №423 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6220296558532697	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
006209231025 1 08 04 1 000000 1	10/23/2025	-	10/10/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 36/1 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6225226517899090	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
006129211025 1 08 07 3 000000 1	10/21/2025	-	10/10/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №616 ПЛ-0,4 кВ Л-8 від	6221824170322489	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
006199231025 1 08 04 1 000000 1	10/23/2025	-	10/10/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 696 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6225351108255069	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/28/2025
006141221025 1 08 07 1 000000 1	10/22/2025	-	10/10/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 3086 ПЛ-0,4 кВ Л-10	6224735784910614	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/23/2025
006202231025 1 08 04 1 000000 1	10/23/2025	-	10/10/2025	7	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6221604111807018	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/28/2025
006146221025 1 08 07 3 000000 1	10/22/2025	-	10/10/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №616 ПЛ-0,4 кВ Л-8 від	6220108520771498	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
006024171025 1 08 07 1 000000 1	10/17/2025	-	10/10/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 4232 ПЛ-0,4 кВ Л-7	6229739343699879	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	10/22/2025
006170221025 1 08 04 1 000000 1	10/22/2025	-	10/10/2025	20	споживання	-	РП-35 кВ ПС 35/10 Яремче	6223242216313599	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/30/2025
006223231025 1 08 07 1 000000 1	10/23/2025	-	10/10/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №36 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6221111714774389	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
006231241025 1 08 01 1 000000 1	10/24/2025	-	10/10/2025	40	споживання	-	в РП 0,4кВ КТП-23-223.	6225142218506395	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	-
006248241025 1 08 07 2 000000 1	10/24/2025	-	10/10/2025	70	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-246	6229811890707967	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
006203231025 1 08 04 1 000000 1	10/23/2025	-	10/10/2025	15	споживання	-	РП-110 ПС "Богородчан-330"	6223897806571868	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/29/2025

006078201025 1 08 04 1 000000 1	10/20/2025	-	10/10/2025	6	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-30-130	6223090060849164	0.23	Стандартне приднання	Південний центр	10/31/2025
006227241025 1 08 01 1 000000 1	10/24/2025	-	10/10/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЩТП-32-505.	6228600251458088	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/30/2025
006233241025 1 08 03 1 000000 1	10/24/2025	-	10/10/2025	18	споживання	-	на вхідних контактах ввідного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту.	6225349924213629	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/28/2025
006245241025 1 08 04 1 000000 1	10/24/2025	-	10/10/2025	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ пр. ТП-19-4 ПС "Богородчани-330"	6228093182822729	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
006246241025 1 08 04 1 000000 1	10/24/2025	-	10/10/2025	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ пр. ТП-19-4 ПС "Богородчани-330"	6225913807166550	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
006210231025 1 08 04 1 000000 1	10/23/2025	-	10/10/2025	20	споживання	-	в РП-10 кВ ЩТП-19-522	6229287390364298	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
006205231025 1 08 04 1 000000 1	10/23/2025	-	10/10/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 5043 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6221174212984154	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/24/2025
006234241025 1 08 05 1 000000 1	10/24/2025	-	10/10/2025	15	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-21-73	6222901796073403	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/29/2025
006249241025 1 08 04 1 000000 1	10/24/2025	-	10/10/2025	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ пр. ТП-19-4 ПС "Богородчани-330"	6226490645442701	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
006167221025 1 08 02 1 000000 1	10/22/2025	-	10/10/2025	30	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-28-178	6228788569556127	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/31/2025
006253241025 2 08 05 2 000000 1	10/24/2025	-	10/10/2025	400	генерація	-	в РП-10 кВ ПС-35/10 кВ "Рудка"	6225819208576921	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
006241241025 1 08 02 1 000000 1	10/24/2025	-	10/10/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6220106267003399	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
006196231025 1 08 07 1 000000 1	10/23/2025	-	10/10/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №316 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6228517184026945	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	-
006254241025 2 08 05 2 000000 1	10/24/2025	-	10/10/2025	400	генерація	-	в РП-10 кВ ПС-35/10 кВ "Рудка"	6228522598776208	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
006079201025 1 08 04 1 000000 1	10/20/2025	-	10/10/2025	10	споживання	-	на вхідних контактах ввідного комутаційного пристрою 0,23 кВ у ВОЩ-0,23 кВ об'єкту.	6222478736960142	0.23	Стандартне приднання	Південний центр	10/24/2025
006242241025 1 08 02 1 000000 1	10/24/2025	-	10/10/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приднання	6224160417770789	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
006298271025 1 08 07 3 000000 1	10/27/2025	-	10/10/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-419	6228510686609898	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
006168221025 1 08 02 1 000000 1	10/22/2025	-	10/10/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 172 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6227649399684999	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/27/2025
006247241025 1 08 01 2 000000 1	10/24/2025	-	10/10/2025	95	споживання	-	на опорі 6 кВ ПЛ 6 кВ "пр. Насосна-1"	6223652677912699	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	-
006219231025 1 08 01 1 000000 1	10/23/2025	-	10/10/2025	10	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-32-193.	6226236722058943	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	10/28/2025
006092211025 1 08 01 1 000000 1	10/21/2025	-	10/10/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №80 Л-1 від ЗТП-32-329	6225192618215573	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/24/2025
006237241025 1 08 07 2 000000 1	10/24/2025	-	10/10/2025	80.28	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №16 по вул. Павлика	6225779569370859	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
006251241025 1 08 04 1 000000 1	10/24/2025	-	10/10/2025	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ пр. ТП-19-4 ПС "Богородчани-330"	6228450387610298	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
006081201025 1 08 04 1 000000 1	10/20/2025	-	10/10/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 8 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6220933027681709	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/28/2025
006396291025 1 08 07 2 000000 1	10/29/2025	-	10/10/2025	74	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-126	6229806906847758	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
006299271025 1 08 06 1 000000 1	10/27/2025	-	10/13/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЩТП-33-617	6220164192677923	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/30/2025
006269271025 1 08 06 1 000000 1	10/27/2025	-	10/13/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-33-77	6222851032884999	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/29/2025
006257271025 1 08 06 1 000000 1	10/27/2025	-	10/13/2025	30	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-33-540	6228487926175158	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/28/2025
006064201025 1 08 06 1 000000 1	10/20/2025	-	10/13/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 209 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6224451658928041	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/21/2025
006258271025 1 08 06 1 000000 1	10/27/2025	-	10/13/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 375 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6221519909665412	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/29/2025
006211231025 1 08 07 1 000000 1	10/23/2025	-	10/13/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №497 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6222515909371819	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/29/2025
006297271025 1 08 06 1 000000 1	10/27/2025	-	10/13/2025	16	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №314 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6220632093403058	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/29/2025
006228241025 1 08 01 1 000000 1	10/24/2025	-	10/13/2025	20	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-32-407.	6227628513406752	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/28/2025
006289271025 1 08 02 1 000000 1	10/27/2025	-	10/13/2025	30	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ЗТП-28-317	6220112969560062	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
006119211025 1 08 02 1 000000 1	10/21/2025	-	10/13/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1823 ПЛ-0,4 кВ Л-5	6221426310714580	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/27/2025
006259271025 1 08 06 1 000000 1	10/27/2025	-	10/13/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1074 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6225648995847710	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/28/2025
006083201025 1 08 04 1 000000 1	10/20/2025	-	10/13/2025	20	споживання	-	на вхідних контактах ввідного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту.	6220153986408030	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/22/2025
006265271025 1 08 06 1 000000 1	10/27/2025	-	10/13/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 94 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6225222599903006	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/29/2025
006287271025 1 08 07 1 000000 1	10/27/2025	-	10/13/2025	22	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в ВОЩ-0,4 кВ на фасаді	6224093965646298	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
006290271025 1 08 06 1 000000 1	10/27/2025	-	10/13/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 357 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	622929526878005	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	-
006277271025 1 08 02 1 000000 1	10/27/2025	-	10/13/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 225 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6224210074076769	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
006271271025 1 08 07 3 000000 1	10/27/2025	-	10/13/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №4609 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6221171763243158	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	1/0/1900
006220231025 1 08 07 1 000000 1	10/23/2025	-	10/13/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №228 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	6224347417214309	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	10/27/2025

006212231025 1 08 07 1 000000 1	10/23/2025	-	10/13/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1860 ПЛ-0,4 кВ Л-5	6229330788152206	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
006260271025 1 08 06 1 000000 1	10/27/2025	-	10/13/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-33-292	6225322641426989	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	-
006295271025 1 08 03 1 000000 1	10/27/2025	-	10/13/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 518 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6222308325157385	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	10/29/2025
006278271025 1 08 02 1 000000 1	10/27/2025	-	10/13/2025	30	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-28-528	6222574661302016	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
006140221025 1 08 01 1 000000 1	10/22/2025	-	10/13/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 147 ПЛ-0,4 кВ Л-9 від	6224586968169127	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/24/2025
006182221025 1 08 06 1 000000 1	10/22/2025	-	10/13/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЩТП-33-592	6226848763454739	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/23/2025
006293271025 1 08 01 1 000000 1	10/27/2025	-	10/13/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №242 Л-1 від ЩТП-23-	6229991943961052	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	-
006283271025 1 08 03 3 000000 1	10/27/2025	-	10/13/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 33 ПЛ-0,4 кВ Л-27 від	6228724699037978	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	1/0/1900
006296271025 1 08 06 1 000000 1	10/27/2025	-	10/13/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-33-63	6225539828665420	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/29/2025
006270271025 1 08 07 1 000000 1	10/27/2025	-	10/13/2025	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЩТП-29-813	6227947391076501	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
006088201025 1 08 04 1 000000 1	10/20/2025	-	10/13/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 118 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6222521033335237	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/22/2025
006252241025 1 08 04 1 000000 1	10/24/2025	-	10/13/2025	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ пр. ТП-19-4 ПС "Богородчан-330"	6229516338212775	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
006256271025 1 08 06 1 000000 1	10/27/2025	-	10/13/2025	35	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-34-346	6223050081717727	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	-
006232241025 1 08 04 1 000000 1	10/24/2025	-	10/13/2025	49	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-30-408	6226828825695467	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
006279271025 1 08 02 2 000000 1	10/27/2025	-	10/13/2025	20	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-20-342	6225593364938399	0.4	Нестандартне приднання	Карпатський центр	-
006230241025 1 08 04 1 000000 1	10/24/2025	-	10/13/2025	20	споживання	-	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6222666178477089	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/28/2025
006261271025 1 08 06 1 000000 1	10/27/2025	-	10/13/2025	30	споживання	-	в РП-10 кВ КТП-33-21	6221797939481368	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/28/2025
006206231025 1 08 07 1 000000 1	10/23/2025	-	10/13/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №2071 ПЛ-0,4 кВ Л-10	6223509092431820	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
006262271025 1 08 06 1 000000 1	10/27/2025	-	10/13/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-22-80	6228051424777546	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	-
006108211025 1 08 01 1 000000 1	10/21/2025	-	10/13/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-25-473	6226844172165536	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	-
006263271025 1 08 06 1 000000 1	10/27/2025	-	10/13/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №463 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6226335461156961	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/31/2025
006286271025 1 08 01 3 000000 1	10/27/2025	-	10/13/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 6 В.О.С. ПЛ-0,4 кВ Л-	6220631261217588	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	1/0/1900
006291271025 1 08 05 2 000000 1	10/27/2025	-	10/13/2025	320	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Сапогіа", остаточно визначається на	6227008051412999	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
006115211025 1 08 02 1 000000 1	10/21/2025	-	10/13/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 515 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6220347364856841	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/23/2025
006292271025 1 08 05 1 000000 1	10/27/2025	-	10/13/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 515 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6220162048974228	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	-
006139221025 1 08 01 1 000000 1	10/22/2025	-	10/13/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6221424743996603	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	-
006197231025 1 08 07 1 000000 1	10/23/2025	-	10/13/2025	50	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ЗТП-24-148 - ЗТП-24-243"	6229665067409298	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
006288271025 1 08 05 1 000000 1	10/27/2025	-	10/13/2025	50	споживання	-	на вхідних контактах вхідного комутуючого пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту	622232420995916В	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
006268271025 1 08 06 1 000000 1	10/27/2025	-	10/13/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-34-25	6223891446541311	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/30/2025
006353281025 1 08 04 3 000000 1	10/28/2025	-	10/13/2025	2000	споживання	1,2,3,4	РП-110 кВ ПС "Богородчан- 330"	6220664585261209	10	Нестандартне приднання	Південний центр	-
006109211025 1 08 01 1 000000 1	10/21/2025	-	10/14/2025	25	споживання	-	на вхідних контактах вхідного комутуючого пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту	6227123419404892	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/23/2025
006154221025 1 08 05 1 000000 1	10/22/2025	-	10/14/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №1042 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6226960354698575	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	10/24/2025
006317281025 1 08 06 1 000000 1	10/28/2025	-	10/14/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-22-282	6222476657543776	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/30/2025
006285271025 1 08 07 1 000000 1	10/27/2025	-	10/14/2025	20	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в ВОЩ-0,4 кВ на фасаді гаражу	6222025914724470	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
006066201025 1 08 01 1 000000 1	10/20/2025	-	10/14/2025	30	споживання	-	РП-0,4 кВ КТП-25-155.	6221922724488324	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/24/2025
006330281025 1 08 07 1 000000 1	10/28/2025	-	10/14/2025	30	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ житлового будинку №13 по вул. Борковського	6229554336156578	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
006215231025 1 08 01 1 000000 1	10/23/2025	-	10/14/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №125 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6223734855704415	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	-
006316281025 1 08 06 1 000000 1	10/28/2025	-	10/14/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЩТП-22-357	6228880120616696	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/29/2025
006329281025 1 08 07 3 000000 1	10/28/2025	-	10/14/2025	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-24-426	6226263938421702	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
006294271025 1 08 05 1 000000 1	10/27/2025	-	10/14/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №209 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6225210312310357	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
006342281025 1 08 01 1 000000 1	10/28/2025	-	10/14/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ ПС Богосла на опорі № 848 ПЛ-10 кВ	6223943286314828	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	10/31/2025
006348281025 1 08 04 2 000000 1	10/28/2025	-	10/14/2025	400	споживання	-	приднання "ТП-30-207" ПС 35/10 кВ "Цицків"	6225017915062781	10	Нестандартне приднання	Південний центр	-
006302281025 1 08 06 1 000000 1	10/28/2025	-	10/14/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЩТП-33-617	6224782089739288	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/29/2025

005998161025 1 08 07 1 000000 1	10/16/2025	-	10/14/2025	10	споживання	-	в РПІ-24-434 від КТПІ-24-484 Л-6	6228389134205106	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	10/20/2025
006272271025 1 08 07 1 000000 1	10/27/2025	-	10/14/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 120 ПЛ-0.4 кВ Л-10	6227806554110044	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	10/29/2025
006264271025 1 08 04 1 000000 1	10/27/2025	-	10/14/2025	30	споживання	-	в РПІ-10 кВ КТПІ-19-221	6220382596405690	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	10/31/2025
006351281025 1 08 03 2 000000 1	10/28/2025	-	10/14/2025	270	споживання	-	в РПІ-6 кВ ЗТПІ-26-4	6227103632861499	0.4	Нестандартне приєднання	Східний центр	-
006110211025 1 08 01 1 000000 1	10/21/2025	-	10/14/2025	10	споживання	-	на вхідних контактах вхідного комутуючого пристрою 0,23 кВ у ВОЩ-0,23 кВ об'єкту.	6225317813591611	0.23	Стандартне приєднання	Західний центр	-
006392291025 1 08 05 1 000000 1	10/29/2025	-	10/14/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №127 ПЛ-0.4 кВ Л-3 від	6229602600204339	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	10/31/2025
006344281025 1 08 01 2 000000 1	10/28/2025	-	10/14/2025	25	споживання	-	РПІ-0,4 кВ КТПІ-32-247	6227518964588733	0.4	Нестандартне приєднання	Західний центр	-
006347281025 1 08 01 2 000000 1	10/28/2025	-	10/14/2025	300	споживання	-	на опорі № 3/1 ПЛ-10 кВ приєднання "Осмолада-1" ПС 110/10 кВ "Бірюліно"	6228020027893037	10	Нестандартне приєднання	Західний центр	-
006337281025 1 08 02 1 000000 1	10/28/2025	-	10/14/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 325 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6229666924597178	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	10/31/2025
006281271025 1 08 01 1 000000 1	10/27/2025	-	10/14/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №74 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6229866634775543	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	10/30/2025
006239241025 1 08 02 1 000000 1	10/24/2025	-	10/14/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приєднання	6225769164329775	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	-
006216231025 1 08 01 1 000000 1	10/23/2025	-	10/14/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №1670 ПЛ-0.4 кВ Л-4	6222596257441602	0.23	Стандартне приєднання	Західний центр	10/29/2025
006332281025 1 08 02 1 000000 1	10/28/2025	-	10/14/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 761 ПЛ-0.4 кВ Л-4 від	6225034722595068	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	10/31/2025
006352281025 1 08 04 3 000000 1	10/28/2025	-	10/14/2025	600	споживання	-	РПІ-110 кВ ПС "Богородчан-330"	6222686012338898	10	Нестандартне приєднання	Південний центр	-
006339281025 1 08 02 1 000000 1	10/28/2025	-	10/14/2025	10	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РПІ-0,4 кВ КТПІ-20-84	6227967326543889	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	-
006178221025 1 08 02 1 000000 1	10/22/2025	-	10/14/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 3756 ПЛ-0.4 кВ Л-1	6228902821866189	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	-
006111211025 1 08 01 1 000000 1	10/21/2025	-	10/14/2025	21	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 615 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6220731027741038	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	10/27/2025
006341281025 1 08 03 3 000000 1	10/28/2025	-	10/14/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 93 ПЛ-0.4 кВ Л-3 від	6222498235267068	0.23	Нестандартне приєднання	Східний центр	-
006336281025 1 08 01 1 000000 1	10/28/2025	-	10/14/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ пр.	6226329247813369	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	-
006323281025 1 08 06 1 000000 1	10/28/2025	-	10/14/2025	30	споживання	-	в РПІ-0,4 кВ КТПІ-22-20	6223910573785579	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	10/30/2025
006349281025 2 08 01 2 000000 1	10/28/2025	-	10/14/2025	1400	генерація	-	РУ-35 кВ ПС 35/10 кВ Дуба	6224161071482907	35	Нестандартне приєднання	Західний центр	-
006350281025 1 08 04 2 000000 1	10/28/2025	-	10/14/2025	150	споживання	-	в РПІ-0,4 кВ ЗТПІ-19-307	6225722901225607	0.4	Нестандартне приєднання	Південний центр	-
006319281025 1 08 07 1 000000 1	10/28/2025	-	10/14/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 377 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6224294727947109	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	10/29/2025
006275271025 1 08 07 1 000000 1	10/27/2025	-	10/14/2025	20	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в ВОЩ-0,4 кВ на фасаді	6228435175223899	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	10/29/2025
006112211025 1 08 01 1 000000 1	10/21/2025	-	10/14/2025	30	споживання	-	РПІ-0,4 кВ КТПІ-25-156	6228205819584231	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	10/22/2025
006023171025 1 08 07 1 000000 1	10/17/2025	-	10/14/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 1066 ПЛ-0.4 кВ Л-1	6223949409385771	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	-
006276271025 1 08 07 1 000000 1	10/27/2025	-	10/14/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 825 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	6229610538701889	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	10/29/2025
006346281025 1 08 07 3 000000 1	10/28/2025	-	10/14/2025	50	споживання	-	в РПІ-0,4 кВ ЗТПІ-24-359	6223443172156151	0.4	Нестандартне приєднання	Центральний центр	-
006198231025 1 08 07 1 000000 1	10/23/2025	-	10/14/2025	50	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ЗТПІ-24-148 - ЗТПІ-24-243"	6223330431750903	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	10/28/2025
006321281025 1 08 07 1 000000 1	10/28/2025	-	10/14/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №205 ПЛ-0.4 кВ Л-4 від	6228440029283698	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	-
006345281025 1 08 04 3 000000 1	10/28/2025	-	10/14/2025	30	споживання	-	ПЛ-6 кВ приєднання "Млин" ПС 35/6 кВ "Назірня"	6228593029605368	0.4	Нестандартне приєднання	Південний центр	-
006240241025 1 08 02 1 000000 1	10/24/2025	-	10/15/2025	30	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РПІ-0,4 кВ ЗТПІ-28-21	6221384069559776	0.4	Стандартне приєднання	Карпатський центр	10/28/2025
006386291025 1 08 01 3 000000 1	10/29/2025	-	10/15/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №6. ПЛ-0.4 кВ Л-16 від	6229892788478844	0.23	Нестандартне приєднання	Західний центр	-
006387291025 1 08 01 3 000000 1	10/29/2025	-	10/15/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № В.О.5. ПЛ-0.4 кВ Л-	6228594437447301	0.23	Нестандартне приєднання	Західний центр	-
006282271025 1 08 01 1 000000 1	10/27/2025	-	10/15/2025	30	споживання	-	РПІ-0,4 кВ КТПІ-32-1	6222588172707999	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	10/30/2025
006368291025 1 08 03 1 000000 1	10/29/2025	-	10/15/2025	30	споживання	-	в РПІ-10 кВ КТПІ-27-292	6222073826510799	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	-
006375291025 1 08 03 1 000000 1	10/29/2025	-	10/15/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 108 ПЛ-0.4 кВ Л-3 від	6220942368847069	0.4	Стандартне приєднання	Східний центр	10/31/2025
006376291025 1 08 03 1 000000 1	10/29/2025	-	10/15/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 211 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6220622508853789	0.23	Стандартне приєднання	Східний центр	-
006354291025 1 08 07 1 000000 1	10/29/2025	-	10/15/2025	20	споживання	-	на вхідних клеммах автоматичного вимикача у ВОЩ-0,4 кВ заправного	6222705832565906	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	-
006149221025 1 08 07 1 000000 1	10/22/2025	-	10/15/2025	12	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в ВОЩ-0,4 кВ на фасаді	6225117586532360	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	10/29/2025
006327281025 1 08 01 1 000000 1	10/28/2025	-	10/15/2025	30	споживання	-	в РПІ-0.4кВ КТПІ-23-251.	6227094084194742	0.4	Стандартне приєднання	Західний центр	-
006266271025 1 08 04 1 000000 1	10/27/2025	-	10/15/2025	20	споживання	-	на вхідних контактах вхідного комутуючого пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту.	6222706336614454	0.4	Стандартне приєднання	Південний центр	-
006192231025 1 08 07 1 000000 1	10/23/2025	-	10/15/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ № 16 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	6227540917132514	0.4	Стандартне приєднання	Центральний центр	10/24/2025

006383291025 1 08 05 1 000000 1	10/29/2025	-	10/15/2025	8	споживання	-	на вхідних контактах видного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОП-0,4 кВ об'єкту ПЛ-10 кВ присадання	6229602600204341	0.4	Стандартне присадання	Центральний центр	-
006331281025 1 08 04 1 000000 1	10/28/2025	-	10/15/2025	27	споживання	-	"Деятели" ПС 35/10 кВ "Деятели"	6223719164528758	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	-
006361291025 1 08 06 1 000000 1	10/29/2025	-	10/15/2025	21	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-33-99	6227768302249471	0.4	Стандартне присадання	Східний центр	-
006318281025 1 08 04 1 000000 1	10/28/2025	-	10/15/2025	50	споживання	-	на вхідних контактах видного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОП-0,4 кВ об'єкту, на виходах проводу із	6223231175414425	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	-
006284271025 1 08 07 1 000000 1	10/27/2025	-	10/15/2025	10	споживання	-	натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1279 ПЛ-0,4 кВ Л-8	6228477141905585	0.4	Стандартне присадання	Центральний центр	-
006142221025 1 08 07 1 000000 1	10/22/2025	-	10/15/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 404 ПЛ-0,4 кВ Л-8	6229765069513350	0.4	Стандартне присадання	Центральний центр	-
006395291025 1 08 02 1 000000 1	10/29/2025	-	10/15/2025	49	споживання	-	натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присадання	6228394372069055	0.4	Стандартне присадання	Карпатський центр	-
006315281025 1 08 06 1 000000 1	10/28/2025	-	10/15/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 507 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6227770706781899	0.4	Стандартне присадання	Східний центр	10/30/2025
006145221025 1 08 07 1 000000 1	10/22/2025	-	10/15/2025	9	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 3395 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6229268905049576	0.23	Стандартне присадання	Центральний центр	10/23/2025
006301281025 1 08 04 1 000000 1	10/28/2025	-	10/15/2025	49	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6222957111978048	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	-
006335281025 1 08 02 1 000000 1	10/28/2025	-	10/15/2025	16	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 3338 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6225470433160685	0.4	Стандартне присадання	Карпатський центр	-
006360291025 1 08 06 1 000000 1	10/29/2025	-	10/15/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1086 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6226340740283198	0.4	Стандартне присадання	Східний центр	10/30/2025
006309281025 1 08 07 1 000000 1	10/28/2025	-	10/15/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 2861 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6220463799470504	0.23	Стандартне присадання	Центральний центр	-
006324281025 1 08 02 1 000000 1	10/28/2025	-	10/15/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,23 кВ № 284 ПЛ-0,23 кВ Л-2	6228840121653923	0.23	Стандартне присадання	Карпатський центр	10/31/2025
006221231025 1 08 07 2 000000 1	10/23/2025	-	10/15/2025	105.5	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-138	6220318655561276	0.4	Нестандартне присадання	Центральний центр	10/30/2025
006370291025 1 08 03 1 000000 1	10/29/2025	-	10/15/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 15 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6225347705629178	0.4	Стандартне присадання	Східний центр	-
006373291025 1 08 07 1 000000 1	10/29/2025	-	10/15/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 5014 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6222545303058282	0.4	Стандартне присадання	Центральний центр	-
006322281025 1 08 07 1 000000 1	10/28/2025	-	10/15/2025	16	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-561	6224069970613078	0.4	Стандартне присадання	Центральний центр	-
006377291025 1 08 03 1 000000 1	10/29/2025	-	10/15/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 579 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	62222525249107589	0.4	Стандартне присадання	Східний центр	10/31/2025
006384291025 1 08 04 1 000000 1	10/29/2025	-	10/16/2025	50	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6223999911433985	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	10/30/2025
006424301025 1 08 03 1 000000 1	10/30/2025	-	10/16/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-26-518	6227150105249855	0.4	Стандартне присадання	Східний центр	-
006411301025 1 08 07 2 000000 1	10/30/2025	-	10/16/2025	127.4	споживання	-	у ВРП-5-0,4 кВ будинку №34 корпус 5 по вул. Ленінського	6227054639449401	0.4	Нестандартне присадання	Центральний центр	-
006303281025 1 08 04 1 000000 1	10/28/2025	-	10/16/2025	49	споживання	-	РП-10 кВ ПС-110/35/10 "Ямна"	6224833833671999	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	-
006416301025 1 08 07 3 000000 1	10/30/2025	-	10/16/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 2837 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6227560150815973	0.4	Нестандартне присадання	Центральний центр	-
006308281025 1 08 07 1 000000 1	10/28/2025	-	10/16/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1466 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6223631902503074	0.4	Стандартне присадання	Центральний центр	10/30/2025
006432301025 1 08 07 3 000000 1	10/30/2025	-	10/16/2025	49	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ перу будинку №46 по вул. Пилипа Орлика	6220800122760189	0.4	Нестандартне присадання	Центральний центр	-
006236241025 1 08 07 1 000000 1	10/24/2025	-	10/16/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 826 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6222286836176512	0.4	Стандартне присадання	Центральний центр	10/29/2025
006430301025 1 08 06 1 000000 1	10/30/2025	-	10/16/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі ПЛ-10 кВ присадання "Панк"	6228745095301797	0.4	Стандартне присадання	Східний центр	-
006399301025 1 08 07 3 000000 1	10/30/2025	-	10/16/2025	30	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "КТП-24-428 - ЗТП-24-346"	6220652124088489	0.4	Нестандартне присадання	Центральний центр	-
006338281025 1 08 02 1 000000 1	10/28/2025	-	10/16/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ присадання	6228871832395119	0.4	Стандартне присадання	Карпатський центр	-
006369291025 1 08 07 1 000000 1	10/29/2025	-	10/16/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-589	6226087698206589	0.4	Стандартне присадання	Центральний центр	-
006407301025 1 08 07 2 000000 1	10/30/2025	-	10/16/2025	133.06	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №155 по вул. Чорновола	6222317531003598	0.4	Нестандартне присадання	Центральний центр	-
006041171025 1 08 04 1 000000 1	10/17/2025	-	10/16/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ присадання ТП-19-174 ПС 35/10 кВ КС-3	6227983809469535	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	10/17/2025
006394291025 1 08 04 1 000000 1	10/29/2025	-	10/16/2025	15	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6224372085193569	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	-
006388291025 1 08 04 1 000000 1	10/29/2025	-	10/16/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 771 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6225789495937579	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	10/31/2025
006422301025 1 08 07 1 000000 1	10/30/2025	-	10/16/2025	5	споживання	-	на вхідних контактах видного комутаційного пристрою 0,23 кВ у ВОП-0,23 кВ об'єкту	62230066243714928	0.23	Стандартне присадання	Центральний центр	10/31/2025
006380291025 1 08 04 1 000000 1	10/29/2025	-	10/16/2025	20	споживання	-	на вхідних контактах видного комутаційного пристрою 0,4 кВ у ВОП-0,4 кВ об'єкту	6221786592229370	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	-
006381291025 1 08 04 1 000000 1	10/29/2025	-	10/16/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 17 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6224154700000134	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	-
006400301025 1 08 07 1 000000 1	10/30/2025	-	10/16/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 4038 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6222644552629432	0.4	Стандартне присадання	Центральний центр	10/31/2025
006358291025 1 08 06 1 000000 1	10/29/2025	-	10/16/2025	12	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-33-99	6227202557971255	0.4	Стандартне присадання	Східний центр	10/30/2025
006405301025 1 08 05 1 000000 1	10/30/2025	-	10/16/2025	30	споживання	-	на повітряних опорах ПЛ-10 кВ присадання "Земснаряд-2" ПС 110/35/10 кВ "Боготин"	6224839835570609	0.4	Стандартне присадання	Центральний центр	-
006406301025 1 08 05 1 000000 1	10/30/2025	-	10/16/2025	30	споживання	-	на вхідних контактах комутаційного пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ЗТП-21-386	6222522147414203	0.4	Стандартне присадання	Центральний центр	-
006320281025 1 08 04 1 000000 1	10/28/2025	-	10/16/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ присадання "Іваївка" ПС 35/10 кВ "Дачини"	6225483504129706	0.4	Стандартне присадання	Південний центр	10/30/2025

006390291025 1 08 02 1 000000 1	10/29/2025	-	10/16/2025	13	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 7242 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6229843936643481	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
006429301025 1 08 06 1 000000 1	10/30/2025	-	10/16/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі ПЛ-10 кВ приднання "Острів"	6227506335982441	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	-
006217231025 1 08 01 1 000000 1	10/23/2025	-	10/16/2025	10	споживання	-	в РП 0,4 кВ КТП-23-145.	6221876093046489	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	-
006378291025 1 08 02 1 000000 1	10/29/2025	-	10/16/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 2630 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6229573359167048	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
006415301025 1 08 07 1 000000 1	10/30/2025	-	10/16/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №843 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6229985222643989	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/30/2025
006385291025 1 08 04 1 000000 1	10/29/2025	-	10/16/2025	25	споживання	-	у РП-0,4 кВ КТП-30-199	6223076615866699	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
006403301025 1 08 07 2 000000 1	10/30/2025	-	10/16/2025	212.88	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будівлю №7А по вул. Дмитра Коцюбайла	6229820826520314	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
006267271025 1 08 04 1 000000 1	10/27/2025	-	10/17/2025	15	споживання	-	РП-35 кВ ПС 35/10 Ярмче	6223255981916162	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/30/2025
006461311025 1 08 03 1 000000 1	10/31/2025	-	10/17/2025	8	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-26-582	6229125879363769	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	-
006457311025 1 08 03 1 000000 1	10/31/2025	-	10/17/2025	8	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-26-511	6229216588840303	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	-
006458311025 1 08 03 1 000000 1	10/31/2025	-	10/17/2025	6	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-26-511	6222490414217350	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	-
006431301025 1 08 04 2 000000 1	10/30/2025	-	10/17/2025	300	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	6220734338774438	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	-
006453311025 1 08 01 3 000000 1	10/31/2025	-	10/17/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № вул 3 ПЛ-0,4 кВ Л-13	6222457056785942	0.4	Нестандартне приднання	Західний центр	-
006357291025 1 08 06 1 000000 1	10/29/2025	-	10/17/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 394 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6225409803399453	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	-
006273271025 1 08 05 1 000000 1	10/27/2025	-	10/17/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №639 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6222744803453398	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/27/2025
006104211025 1 08 07 1 000000 1	10/21/2025	-	10/17/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-24-564	6226605417997918	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
006200231025 1 08 04 1 000000 1	10/23/2025	-	10/17/2025	30	споживання	-	на входних клеммах ввідного автомата	6226103005565659	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/24/2025
006391291025 1 08 04 1 000000 1	10/29/2025	-	10/17/2025	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,23 кВ № 472 ПЛ-0,23 кВ Л-5	6228420613712389	0.23	Стандартне приднання	Південний центр	-
006426301025 1 08 02 1 000000 1	10/30/2025	-	10/17/2025	9	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 131 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6228814304659049	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
006312281025 1 08 01 1 000000 1	10/28/2025	-	10/17/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №238 Л-1 від ПТП-23-	6222418043318739	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/31/2025
006414301025 1 08 04 1 000000 1	10/30/2025	-	10/17/2025	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ ПС "Ворохта" пр. "Яблуниця"	6226477920330308	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/30/2025
006371291025 1 08 03 1 000000 1	10/29/2025	-	10/17/2025	10	споживання	-	на входних контактах ввідного комутуючого пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту.	6226226023193275	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	-
006442311025 1 08 07 1 000000 1	10/31/2025	-	10/17/2025	5	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-29-432	6223366191167555	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
006454311025 1 08 06 1 000000 1	10/31/2025	-	10/17/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 86617 ПЛ-0,4 кВ Л-5	6227254777157416	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	-
006459311025 1 08 03 3 000000 1	10/31/2025	-	10/17/2025	607	споживання	-	в РП-6 кВ ЗТП-26-140	6229696163214398	0.4	Нестандартне приднання	Східний центр	-
006437311025 1 08 07 3 000000 1	10/31/2025	-	10/17/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-24-98	6226910460000820	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
006389291025 1 08 04 1 000000 1	10/29/2025	-	10/17/2025	16	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 19 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6229766016518987	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
006447311025 1 08 02 1 000000 1	10/31/2025	-	10/17/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1558 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6220548515080915	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
006428301025 1 08 02 1 000000 1	10/30/2025	-	10/17/2025	14	споживання	-	на входних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-20-16	6227782611504426	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
006418301025 1 08 05 2 000000 1	10/30/2025	-	10/17/2025	21	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ приднання "Поклепо"	6222201367572039	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
006393291025 1 08 04 1 000000 1	10/29/2025	-	10/17/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 4013 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6221553543850219	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/31/2025
006359291025 1 08 07 1 000000 1	10/29/2025	-	10/17/2025	11	споживання	-	на входних контактах комутуючого пристрою 0,23 кВ у ВОЩ-0,23 кВ на фасаді	6222856383062388	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	10/31/2025
006455311025 1 08 03 1 000000 1	10/31/2025	-	10/17/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 47 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6224827241255805	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	-
006255271025 1 08 01 1 000000 1	10/27/2025	-	10/17/2025	12	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-32-249.	6223215600471831	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/30/2025
006280271025 1 08 04 2 000000 1	10/27/2025	-	10/17/2025	145	споживання	-	на входних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ Л-14 в РП-0,4 кВ ЗТП-35-29	6221543281019638	0.4	Нестандартне приднання	Південний центр	-
006311281025 1 08 01 1 000000 1	10/28/2025	-	10/17/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №238 Л-1 від ПТП-23-	6226286274894906	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/31/2025
006307281025 1 08 06 1 000000 1	10/28/2025	-	10/20/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-34-421	6226906555891734	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	10/28/2025
006229241025 1 08 01 1 000000 1	10/24/2025	-	10/20/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №19 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6227774457989190	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/28/2025
006410301025 1 08 04 1 000000 1	10/30/2025	-	10/20/2025	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ ЗТП-30-410	6224359929395090	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/31/2025
006444311025 1 08 04 1 000000 1	10/31/2025	-	10/20/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1840 ПЛ-0,4 кВ Л-5	6224298893802058	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
006214231025 1 08 01 1 000000 1	10/23/2025	-	10/20/2025	7	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №949 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6228819277061755	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	10/30/2025
006222231025 1 08 07 2 000000 1	10/23/2025	-	10/20/2025	600	споживання	-	РП-10кВ в РП-24-3	6224006392372168	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
006356291025 1 08 07 1 000000 1	10/29/2025	-	10/20/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 555 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6229133079590389	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-

006334281025 1 08 02 1 000000 1	10/28/2025	-	10/20/2025	20	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-28-33	6227176741443280	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	10/29/2025
006224231025 2 08 05 3 000000 1	10/23/2025	-	10/20/2025	1000	генерація	-	в РП-10 кВ ПЛ-21-1, остаточно визначається на етапі проекування	6228199267422298	10	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
006355291025 1 08 07 1 000000 1	10/29/2025	-	10/20/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 354 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6226406017281798	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
006304281025 1 08 04 1 000000 1	10/28/2025	-	10/20/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 11 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6222639914837545	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
006438311025 1 08 04 1 000000 1	10/31/2025	-	10/20/2025	16	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 211 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6222378341189998	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
006439311025 1 08 04 1 000000 1	10/31/2025	-	10/20/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 377 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6224260161874946	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
006440311025 1 08 04 1 000000 1	10/31/2025	-	10/20/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 11 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6229902442118898	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
006328281025 1 08 01 1 000000 1	10/28/2025	-	10/20/2025	6	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 104 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6226646414678278	0.23	Стандартне приднання	Західний центр	-
006362291025 1 08 07 1 000000 1	10/29/2025	-	10/20/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 824 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6222353315430145	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
006448311025 1 08 02 1 000000 1	10/31/2025	-	10/20/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1385 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6222682325584898	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
006243241025 1 08 02 1 000000 1	10/24/2025	-	10/20/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,23 кВ № 14 ПЛ-0,23 кВ Л-4	6225638301039116	0.23	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
006379291025 1 08 01 1 000000 1	10/29/2025	-	10/20/2025	30	споживання	-	в РП 0,4 кВ КТП-25-222.	6225917795074431	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/31/2025
006456311025 1 08 04 1 000000 1	10/31/2025	-	10/20/2025	16	споживання	-	ПЛ-10 кВ приднання "ТП-19- 209" ПС 35/10 кВ "Дивиче"	6223062699924098	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
006333281025 1 08 02 1 000000 1	10/28/2025	-	10/20/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 2132 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6227734597020299	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
006363291025 1 08 07 1 000000 1	10/29/2025	-	10/20/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 15 ПЛ-0,4 кВ Л-3	6227323148310968	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/31/2025
006450311025 1 08 06 1 000000 1	10/31/2025	-	10/20/2025	30	споживання	-	в РП-0,4 кВ КТП-33-497	6220597711763902	0.4	Стандартне приднання	Східний центр	-
006441311025 1 08 04 1 000000 1	10/31/2025	-	10/20/2025	17	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 14 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6225377650088859	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
006446311025 1 08 02 1 000000 1	10/31/2025	-	10/20/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6222998759591026	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
006305281025 1 08 04 1 000000 1	10/28/2025	-	10/21/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 66 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6225306457913179	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/29/2025
006250241025 1 08 07 1 000000 1	10/24/2025	-	10/21/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 341 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6223377073155590	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/28/2025
006310281025 1 08 01 1 000000 1	10/28/2025	-	10/21/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1725 ПЛ-0,4 кВ Л-6	6228610655272133	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/30/2025
006408301025 1 08 05 1 000000 1	10/30/2025	-	10/21/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із на талаторак опорі 0,4 кВ № 1351 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від КТП-21- 304	6222886153389605	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
006106211025 1 08 07 1 000000 1	10/21/2025	-	10/21/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 11 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6222085033102889	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/25/2025
006367291025 1 08 01 1 000000 1	10/29/2025	-	10/21/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 6 кВ на опорі 6 кВ ПЛ-6 кВ пр. ТП-23-	6228348144793534	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/31/2025
006314281025 1 08 01 1 000000 1	10/28/2025	-	10/21/2025	30	споживання	-	в РП-0,4кВ КТП-23-399.	6229424296731659	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/29/2025
006313281025 1 08 01 1 000000 1	10/28/2025	-	10/21/2025	30	споживання	-	в РП-0,4кВ КТП-23-399.	6222705530375201	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/28/2025
006326281025 1 08 01 1 000000 1	10/28/2025	-	10/21/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 4179 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6224773823634595	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	-
006374291025 1 08 07 1 000000 1	10/29/2025	-	10/21/2025	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 8 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6227746109866101	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/31/2025
006433311025 1 08 07 1 000000 1	10/31/2025	-	10/21/2025	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 486 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	6221826647251153	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
006425301025 1 08 05 1 000000 1	10/30/2025	-	10/22/2025	30	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ КТП-21-269	6223002112181239	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
006417301025 1 08 04 1 000000 1	10/30/2025	-	10/22/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 9 ПЛ-0,4 кВ Л-6 від	6220247425030832	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/31/2025
006419301025 1 08 04 1 000000 1	10/30/2025	-	10/22/2025	11	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 82 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	6225008524549535	0.23	Стандартне приднання	Південний центр	10/31/2025
006398301025 1 08 01 1 000000 1	10/30/2025	-	10/22/2025	11.1	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 380/1 ПЛ-0,4 кВ Л-2	6227243409604859	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	-
006420301025 1 08 04 1 000000 1	10/30/2025	-	10/22/2025	15	споживання	-	на вхідних контактах відного комутційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту.	6224819657047049	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
006325281025 1 08 01 1 000000 1	10/28/2025	-	10/22/2025	20	споживання	-	натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 4179 ПЛ-0,4 кВ Л-1	6221679410707251	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/30/2025
006306281025 1 08 04 1 000000 1	10/28/2025	-	10/22/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	622723368822693	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/29/2025
006413301025 1 08 07 2 000000 1	10/30/2025	-	10/22/2025	118.07	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №6 по вул. Заклиських	6228082212190956	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
006404301025 1 08 05 1 000000 1	10/30/2025	-	10/22/2025	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 781 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-31-	6227308739154412	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	10/31/2025
006421301025 1 08 04 1 000000 1	10/30/2025	-	10/22/2025	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 109 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	6223733916717553	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	-
006427301025 1 08 05 1 000000 1	10/30/2025	-	10/23/2025	15	споживання	-	на вхідних контактах відного комутційного пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ об'єкту.	6222756481973347	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
006366291025 1 08 05 1 000000 1	10/29/2025	-	10/23/2025	2	споживання	-	РП-0,4 кВ в КТП-21-104 с. Мартинів	6224816012521800	0.23	Стандартне приднання	Центральний центр	-
006445311025 1 08 07 2 000000 1	10/31/2025	-	10/23/2025	153.87	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №16Ж по вул. Національної Гвардії	6224752675120799	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
006343281025 1 08 01 1 000000 1	10/28/2025	-	10/24/2025	6	споживання	-	на вихідних контактах вхідного комутуючого пристрою 0,4 кВ у ВОЩ-0,4 кВ	6221437998077158	0.4	Стандартне приднання	Західний центр	10/30/2025

006449311025 1 08 02 1 000000 1	10/31/2025	-	10/24/2025	8	споживання	-	на виходах проводу із навантаженого затискача на опорі 0,4 кВ № 395 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	6220006799225878	0.4	Стандартне приднання	Карпатський центр	-
006364291025 1 08 07 1 000000 1	10/29/2025	-	10/24/2025	20	споживання	-	на входних контактах комутаційного пристрою 0,4 кВ в ВОЦ 0,4 кВ на	6227473379755403	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
006460311025 1 08 07 2 000000 1	10/31/2025	-	10/24/2025	350	споживання	-	в РП-10 кВ ЗТП-24-255	6225690535778699	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
006443311025 1 08 07 1 000000 1	10/31/2025	-	10/27/2025	20	споживання	-	на виходах проводу із навантаженого затискача на опорі 0,4 кВ № 102 ПЛ-0,4 кВ Л-4 До	6226876604464483	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
006423301025 1 08 03 1 000000 1	10/30/2025	-	10/27/2025	2	споживання	-	на виходах проводу із навантаженого затискача на опорі 0,23 кВ № 649 ПЛ-0,23 кВ Л-1	6220604193362758	0.23	Стандартне приднання	Східний центр	-
006434311025 1 08 04 1 000000 1	10/31/2025	-	10/28/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ придання ТП-19- 174 ПС 35/10 кВ КС-3	6220386121490258	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/31/2025
006435311025 1 08 04 1 000000 1	10/31/2025	-	10/28/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ придання ТП-19- 174 ПС 35/10 кВ КС-3	6228521596835059	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/31/2025
006436311025 1 08 04 1 000000 1	10/31/2025	-	10/28/2025	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ придання ТП-19- 174 ПС 35/10 кВ КС-3	6223139615854079	0.4	Стандартне приднання	Південний центр	10/31/2025
006451311025 1 08 07 1 000000 1	10/31/2025	-	10/29/2025	20	споживання	-	на входних контактах відного комутаційного пристрою 0,4 кВ в РЦ-0,4 кВ поруч будівлю	6224354633935036	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
006452311025 1 08 07 1 000000 1	10/31/2025	-	10/29/2025	50	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ЗТП-24-148 - ЗТП-24-243"	6223128026041359	0.4	Стандартне приднання	Центральний центр	-
1068/24-4625- 3310/2012	12/3/2012	1068/24-4625- 3310/2012	1/4/2013	1476	споживання	1,2	в РП-10 кВ ЗТП-1003	-	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
71/24-26/2017	3/9/2017	71/24-26/2017	6/9/2017	1150	споживання	1,2,3	в РП-10 кВ ПС 35/10 кВ "Шкіль завод"	-	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
158/06	6/22/2006	158/06	6/22/2006	3864	споживання	1,2,3,4,5,6	ВРП-0,4 кВ проєктних будівель	-	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
1231/24-4127- 2944/2011	12/23/2011	1231/24-4127- 2944/2011	1/25/2012	367	споживання	-	РП-10 кВ ПС "Радіозавод" та РП-10 кВ ТП-170	-	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
753/24-369/2016	9/13/2016	753/24-369/2016	10/18/2016	85	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-97	-	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
860-550	7/6/2007	860-550	7/27/2007	1400	споживання	1,2	врізка в ЛЕП-10 кВ «ПС 110/10 кВ Ринь – ТП-456» та у РП-10 кВ ТП-274	-	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
187/24-8/2013	3/29/2013	187/24-8/2013	4/15/2013	610	споживання	1,2,3,4	ЛЕП-10 кВ «ПС "Шкіль завод" - ТП-352"» та ЛЕП-10 кВ «ПС "Шкіль завод" - ТП-326"	-	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-
914/583	8/22/2007	914/583	8/28/2007	400	споживання	-	РП-10 кВ ТП-157 та врізка в КЛ-10 кВ "ТП-149 - ТП-203"	-	0.4	Нестандартне приднання	Центральний центр	-