



АТ "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"

3. Реконструкція та будівництво електричних мереж

м. Івано-Франківськ - 2019

Таблиця 3.1 – Перелік проектів з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення елементів системи розподілу рівня напруги 20 кВ і вище.

Назва об'єкта	Вид будівництва (нове, реконструкція, технічне переоснащення)	Категорія заходу (відповідно до п. 3.2.6 Кодексу систем розподілу)	2020 р.	2021 р.	2022 р.	2023 р.	2024 р.
Лінії електропередавання напругою 20-110 кВ							
ПЛ 110 кВ Долина - Брошнів	технічне переоснащення	1, 2, 3		63,30			
ПЛ 110 кВ Брошнів - Кроно-Україна	технічне переоснащення	1, 2, 3			12,72		
ПЛ 110 кВ Кроно-Україна - Калуш-220	технічне переоснащення	1, 2, 3			71,97		
ПЛ 110 кВ Коломия - Загайпіль	технічне переоснащення	1, 2, 3		65,03			
ПЛ 35 кВ Озерна - Височанка	реконструкція	1, 2, 3		15,54			
ПЛ 110 кВ Загайпіль - Заболотів	технічне переоснащення	1, 2, 3		36,42			
ПЛ 110 кВ Заболотів - Снятин	технічне переоснащення	1, 2, 3		74,86			
ПЛ 110 кВ Бурштин - БуТЕС	технічне переоснащення	1, 2, 3			2,36		
ПЛ 35 кВ Коршів - Обертин	технічне переоснащення	1, 2, 3			53,97		
ПЛ 110 кВ Городенка - Чернівці	технічне переоснащення	1, 2, 3		45,70			
Відгалуження від ПЛ 35 кВ Яблунів - Космач на ПС Березів 35 кВ	нове	1, 2, 3		18,84			
ПЛ 35 кВ Яблунів - Березів	нове	1, 2, 3		35,32			
ПЛ 35 кВ Долина - Надіїв	реконструкція	1, 2, 3			7,91		
ПЛ 35 кВ Рожнятів - Брошнів	нове	1, 2, 3					17,66
ПЛ 35 кВ Брошнів - Надіїв	нове	1, 2, 3					32,97
ПЛ 110 кВ Івано-Франківськ - Опорна-1	технічне переоснащення	1, 2, 3		23,89			
ПЛ 110 кВ Івано-Франківськ - Опорна-2	технічне переоснащення	1, 2, 3		23,70			
ПЛ 110 кВ Березівка - Богородчани	технічне переоснащення	1, 2, 3			38,44		
ПЛ 110 кВ Івано-Франківськ - Надвірна	технічне переоснащення	1, 2, 3			101,16		
ПЛ 110 кВ Богородчани - Надвірна	технічне переоснащення	1, 2, 3				78,62	
ПЛ 110 кВ Богородчани - Надвірна-2	нове	1, 2, 3					91,77
ПЛ 110 кВ Коломия - Надвірна	технічне переоснащення	1, 2, 3				99,14	
ПЛ 35 кВ Ворохта - Поляниця	нове	1, 2, 3	14,21	14,21			

ПЛ 110 кВ Ворохта - Ільці	нове	1, 2, 3					79,46
ПЛ 110 кВ Отинія - Коломия	технічне переоснащення	1, 2, 3			74,57		
ПЛ 110 кВ Стрий - Долина-1,2	технічне переоснащення	1, 2, 3			115,45		
КЛ 35 кВ Крихівці - Центральна-1	нове	1, 2, 3				26,34	
КЛ 35 кВ Крихівці - Центральна-2	нове	1, 2, 3				26,34	
ПЛ 35 кВ Івано-Франківськ - Зв'язок-1	реконструкція	1, 2, 3			0,51		
ПЛ 35 кВ Івано-Франківськ - Зв'язок-2	реконструкція	1, 2, 3			9,14		
ПЛ 35 кВ Івано-Франківськ - Підпечари	реконструкція	1, 2, 3				1,90	
Відгалуження від ПЛ 110 кВ Івано-Франківськ - Автоливмаш-1 на ПС Микитинці 110 кВ	нове	1, 2, 3					6,39
Відгалуження від ПЛ 110 кВ Івано-Франківськ - Автоливмаш-2 на ПС Микитинці 110 кВ	нове	1, 2, 3					6,39
ПЛ 35 кВ Гвіздець - Трофанівка	нове	1, 2, 3					10,83
ПЛ 35 кВ Долина - Витвиця	нове	1, 2, 3					40,97
ПЛ 110 кВ Богородчани - Бистриця	нове	1, 2, 3					135,14
ПЛ 110 кВ Бистриця - Столи	нове	1, 2, 3					34,40
ПЛ 110 кВ Столи - Надвірна	нове	1, 2, 3					119,17
Відгалуження від ПЛ 110 кВ Івано-Франківськ - Загвіздя на ПС Південна 110 кВ	нове	1, 2, 3					0,63
Відгалуження від ПЛ 110 кВ Івано-Франківськ - Крихівці на ПС Південна 110 кВ	нове	1, 2, 3					0,63
Об'єднання ПЛ 110 кВ Івано-Франківськ - Загвіздя та ПЛ 110 кВ Івано-Франківськ - Богородчани з від'єднанням від ПС Івано-Франківськ 330 кВ	реконструкція	1, 2, 3			0,24		
ПЛ 110 кВ Рогатин - Розділ-358	нове	1, 2, 3					98,28

ПЛ 35 кВ Перегінськ - Пороги з влаштуванням входу-виходу на ПС Ясень 35 кВ	нове	1, 2, 3					8,02
ПЛ 110 кВ Івано-Франківськ - Березівка	технічне переоснащення	1, 2, 3					33,53
Всього по лініях електропередавання напругою 20-110 кВ, млн. грн.			14,21	416,80	488,44	232,35	716,24
Підстанції з вищою напругою 20-110 кВ							
<i>Будівництво підстанцій з вищою напругою 20-110 кВ</i>							
ПС Поляниця 35 кВ	нове	1, 2, 3	53,47				
ПС Витвиця 35 кВ	нове	1, 2, 3					26,61
ПС Микитинці 110 кВ	нове	1, 2, 3				164,38	
ПС Центральна 35 кВ	нове	1, 2, 3				81,11	
ПС Ясень 35 кВ	нове	1, 2, 3				40,22	
ПС Бистриця 110 кВ	нове	1, 2, 3					144,65
ПС Південна 110 кВ	нове	1, 2, 3					131,95
ПС Березів 35 кВ	нове	1, 2, 3		44,89			
ПС Столи 110 кВ	нове	1, 2, 3					105,07
<i>Реконструкція. Модернізація та заміна обладнання</i>							
ПС Брошнів 110 кВ, КРПЗ-35 кВ: Т-1, Т-2, СВ-35 кВ, Рожнятів, Надіїв - 4 шт., вхід-вихід ПЛ із встановленням Т-1, Т-2 по 16 МВА	реконструкція	1					89,24
ПС Бурштин 110 кВ СВ-110 кВ - 1 шт.	реконструкція	1		4,16			
ПС Ворохта 110 кВ СВ-110 кВ, В-110 кВ.Т-2, КРПЗ-35 кВ: Т-1, Т-2, СВ-35 кВ, Буковель, Говерла, Ясиня - 6 шт., ДГК-35 кВ	реконструкція	1	51,46				
ПС Гвіздець 35 кВ СВ-35 кВ, Трофанівка - 2 шт., вхід-вихід ПЛ	реконструкція	1					7,34
ПС Долина 110 кВ В-35 кВ пр.Витвиця, вхід-вихід ПЛ	реконструкція	1					5,81
ПС Заболотів 110 кВ СВ-110 кВ - 1 шт.	реконструкція	1				4,16	

ПС Ільці 110 кВ СВ-110 кВ - 1 шт., вхід-вихід ПЛ	реконструкція	1				10,01	
ПС Калуш 110 кВ ВРП-110 кВ	реконструкція	1		17,59			
ПС Косів 110 кВ ВРП-110 кВ, ВРП-35 кВ, КРПЗ-10 кВ із встановленням Т-1, Т-2 по 16 МВА	реконструкція	1				130,53	
ПС Крихівці 110 кВ СВ-110 кВ, В-110 кВ.Т-1, Т-2, КРПЗ-35 кВ: Т-1, Т-2, СВ-35 кВ, Шківрзавод, КСМ, Центральна-1, Центральна-2 - 7 шт. із встановленням Т-1, Т-2 по 40 МВА	реконструкція	1		157,63			
ПС Кути 110 кВ СВ-110 кВ - 1 шт.	реконструкція	1				6,80	
ПС Лисець 35 кВ ВРП-35 кВ, КРПЗ-10 кВ із заміною Т-1 з 4 на 6,3 МВА	реконструкція	1					48,35
ПС Надвірна 110 кВ В-110 кВ Столи, Богородчани-2, вхід-вихід ПЛ	реконструкція	1					25,71
ПС Надіїв 35 кВ СВ-35 кВ, вхід-вихід ПЛ	реконструкція	1					5,40
ПС Одаї 110 кВ СВ-110 кВ - 1 шт.	реконструкція	1				6,80	
ПС Пасічна 35 кВ ВРП-35 кВ, КРПЗ-6 кВ	реконструкція	1			57,55		
ПС Перегінськ 110 кВ ВРП-110 кВ, ВРП-35 кВ із встановленням Т-2 16 МВА	реконструкція	1			87,62		
ПС Рогатин 110 кВ ВРП-110 кВ, вхід-вихід ПЛ із встановленням Т-2 16 МВА	реконструкція	1					43,95
ПС Рожнятів 35 кВ СВ-35 кВ, вхід-вихід ПЛ	реконструкція	1					5,40
ПС Розтока 35 кВ монтаж Т-2 2,5 МВА з переводом приєднання 6 кВ "Бухтівець" на напругу 10 кВ	реконструкція	1, 2				12,56	
ПС Романівка 35 кВ монтаж Т-2 4 МВА з перезаводом ПЛ-10 кВ у ЗРУ	реконструкція	1				14,14	
ПС Студінка 35 кВ монтаж В-35 кВ Т-1, Т-2 - 2 шт.	реконструкція	1					3,41

ПС Трофанівка 35 кВ СВ-35 кВ, вхід-вихід ПЛ	реконструкція	1					5,53
ПС ЦНДЛ 35 кВ КРПЗ-35 кВ: Т-1, Т-2, СВ-35 кВ, Птахофабрика, Шкірзавод	реконструкція	1		24,58			
ПС Яблунів 110 кВ В-35 кВ Березів, вхід-вихід ПЛ	реконструкція	1		4,90			
ПС Сільмаш 110 кВ ВРП-110 кВ, КРП-6 кВ	реконструкція	1		26,80			
<i>Заміна перевантажених силових трансформаторів 35-110 кВ і трансформаторів старої конструкції</i>							
ПС Богородчани 110 кВ Т-1, Т-2 з 16 на 25 МВА	технічне переоснащення	1, 2, 3					72,45
ПС Болахів 110 кВ, Т-1 з 6,3 на 10 МВА	технічне переоснащення	1, 2, 3					18,23
ПС Будилів 35 кВ, Т-2 з 2,5 на 4 МВА	технічне переоснащення	1, 2, 3					6,18
ПС Верховина 35 кВ Т-1 з 4 на 6,3 МВА	технічне переоснащення	1, 2, 3			8,03		
ПС Вигода 35 кВ Т-1 з 4 на 6,3 МВА	технічне переоснащення	1, 2, 3			8,03		
ПС Вовчинець 110 кВ Т-2 з 16 на 25 МВА	технічне переоснащення	1, 2, 3					36,22
ПС Делятин 35 кВ Т-2 з 4 МВА на 6,3 МВА	технічне переоснащення	1, 2, 3				8,03	
ПС Заболотів 110 кВ, Т-1 з 6,3 на 10 МВА	технічне переоснащення	1, 2, 3			18,23		
ПС Завадка 35 кВ Т-1 з 4 на 6,3 МВА	технічне переоснащення	1, 2, 3					8,03
ПС Калущ 110 кВ Т-2 з 10 на 25 МВА	технічне переоснащення	1, 2, 3		36,22			
ПС Коломия 110 кВ Т-1, Т-2 з 25 на 40 МВА	технічне переоснащення	1, 2, 3					92,91
ПС Ланчин 35 кВ Т-1 з 4 на 6,3 МВА	технічне переоснащення	1, 2, 3					8,03
ПС Надвірна 110 кВ Т-1, Т-2 з 25 на 40 МВА	технічне переоснащення	1, 2, 3					92,91
ПС Надвірна 35 кВ Т-2 з 3,2 на 6,3 МВА	технічне переоснащення	1, 2, 3				8,03	
ПС Надіїв 35 кВ Т-1, Т-2 з 3,2, 2,5 на 4 МВА	технічне переоснащення	1, 2, 3					12,35
ПС НБМР 35 кВ Т-1 з 7,5 на 6,3 МВА	технічне переоснащення	1, 2, 3					8,03

ПС Отинія 110 кВ Т-1 з 6,3 на 10 МВА	технічне переоснащення	1, 2, 3			23,25		
ПС Ринь 110 кВ Т-2 з 10 на 16 МВА	технічне переоснащення	1, 2, 3				29,12	
ПС Снятин 110 кВ Т-1 з 16 на 25 МВА	технічне переоснащення	1, 2, 3					30,34
ПС Тисмениця 35 кВ Т-1 з 3,2 на 6,3 МВА	технічне переоснащення	1, 2, 3				8,03	
ПС Тлумач 110 кВ Т-2 з 10 на 16 МВА	технічне переоснащення	1, 2, 3					30,34
ПС ЦНДЛ 35 кВ Т-2 з 10 на 16 МВА	технічне переоснащення	1, 2, 3		16,25			
ПС Шкірзавод 35 кВ Т-1 з 6,3 на 10 МВА	технічне переоснащення	1, 2, 3			11,99		
ПС Яремче 35 кВ Т-1 з 4 на 6,3 МВА	технічне переоснащення	1, 2, 3					8,03
<i>Заміна недосконалих зношених вимикачів 110 кВ та/або ВД, КЗ-110 кВ на елегазові вимикачі 110 кВ в комплексі з пристроями РЗА</i>							
ПС Автолившин 110 кВ, заміна ВД, КЗ-110 кВ Т-1, Т-2 на ЕГВ-110 кВ - 2 шт.	технічне переоснащення	1, 3					9,64
ПС Богородчани 110 кВ, заміна ВД, КЗ-110 кВ Т-1, Т-2 на ЕГВ-110 кВ - 2 шт.	технічне переоснащення	1, 3	4,82			4,82	
ПС Болехів 110 кВ, заміна ВД, КЗ-110 кВ Т-1, Т-2 на ЕГВ-110 кВ - 2 шт.	технічне переоснащення	1, 3					9,64
ПС БПФ 110 кВ, заміна ВД, КЗ-110 кВ Т-1, Т-2 на ЕГВ-110 кВ - 2 шт.	технічне переоснащення	1, 3					9,64
ПС Брошнів 110 кВ, заміна ВД, КЗ-110 кВ Т-2, СВ-110 кВ на ЕГВ-110 кВ - 2 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6			8,98		
ПС Бурштин 110 кВ, заміна ВД-110 кВ Т-1, Т-2, ОВ-110 кВ, В-110 кВ пр.БуТЕС на ЕГВ-110 кВ - 4 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6			18,59		
ПС Височанка 110 кВ, заміна ВД-110 кВ Т-1, Т-2, СВ-110 кВ, В-110 кВ пр.Калуш"Б" на ЕГВ-110 кВ - 4 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6			18,24		
ПС Вовчинець 110 кВ, заміна ВД, КЗ-110 кВ Т-1, Т-2 на ЕГВ-110 кВ - 2 шт.	технічне переоснащення	1, 3					9,64
ПС Галич 110 кВ, заміна ВД, КЗ-110 кВ Т-1, Т-2, СВ-110 кВ на ЕГВ-110 кВ - 3 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6			13,80		

ПС Городенка 110 кВ, заміна ВД, КЗ-110 кВ Т-1, Т-2 на ЕГВ-110 кВ - 2 шт.	технічне переоснащення	1, 3				9,64	
ПС Долина 110 кВ, заміна В-110 кВ Т-1, Т-2, УПГ, БПФ-1, БПФ-2, ОВ-110 кВ на ЕГВ-110 кВ - 6 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6				27,46	
ПС ДСП 110 кВ, заміна ВД, КЗ-110 кВ Т-1, Т-2 на ЕГВ-110 кВ - 2 шт.	технічне переоснащення	1, 3					9,64
ПС Заболотів 110 кВ, заміна ВД, КЗ-110 кВ Т-1, Т-2 на ЕГВ-110 кВ - 2 шт.	технічне переоснащення	1, 3			9,64		
ПС Загайпіль 110 кВ, заміна ВД, КЗ-110 кВ Т-1, Т-2 на ЕГВ-110 кВ - 2 шт.	технічне переоснащення	1, 3					9,64
ПС Загвздя 110 кВ, заміна ВД, КЗ-110 кВ Т-1, Т-2, СВ-110 кВ на ЕГВ-110 кВ - 3 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6			13,80		
ПС Коломия 110 кВ, заміна В-110 кВ Т-1, Т-2, СВ-110 кВ, Сільмаш-1, Сільмаш-2 на ЕГВ-110 кВ - 5 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6		9,07		13,60	
ПС Кути 110 кВ, заміна ВД, КЗ-110 кВ Т-1 на ЕГВ-110 кВ - 1 шт.	технічне переоснащення	1, 3					4,82
ПС Надвірна 110 кВ, заміна В-110 кВ Т-1, Т-2, ДСП-1, ДСП-2, НПЗ-1, НПЗ-2 на ЕГВ-110 кВ - 6 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6					27,14
ПС Одаї 110 кВ, заміна ВД, КЗ-110 кВ Т-1 на ЕГВ-110 кВ - 1 шт.	технічне переоснащення	1, 3					4,82
ПС Опорна 110 кВ, заміна В-110 кВ Т-1, Т-2, Загвздя, ШЗВ-110 кВ, ОВ-110 кВ на ЕГВ-110 кВ - 5 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6		4,54		18,15	
ПС Отинія 110 кВ, заміна ВД, КЗ-110 кВ Т-1, Т-2 на ЕГВ-110 кВ - 2 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6			9,64		
ПС Підгірки 110 кВ, заміна ВД, КЗ-110 кВ Т-1, Т-2 на ЕГВ-110 кВ - 2 шт.	технічне переоснащення	1, 3					9,64

ПС Радіозавод 110 кВ, заміна ВД, КЗ-110 кВ Т-1, Т-2 на ЕГВ-110 кВ - 2 шт.	технічне переоснащення	1, 3	9,64				
ПС Ринь 110 кВ, заміна ВД, КЗ-110 кВ Т-1, Т-2 на ЕГВ-110 кВ - 2 шт.	технічне переоснащення	1, 3					9,64
ПС Рогатин 110 кВ, заміна ВД, КЗ-110 кВ Т-1 на ЕГВ-110 кВ - 1 шт.	технічне переоснащення	1, 3					4,82
ПС Семаківці 110 кВ, заміна ВД, КЗ-110 кВ Т-1 на ЕГВ-110 кВ - 1 шт.	технічне переоснащення	1, 3					4,82
ПС Снятин 110 кВ, заміна ВД, КЗ-110 кВ Т-1, Т-2 на ЕГВ-110 кВ - 2 шт.	технічне переоснащення	1, 3				9,64	
ПС Тлумач 110 кВ, заміна ВД, КЗ-110 кВ Т-1, Т-2 на ЕГВ-110 кВ - 2 шт.	технічне переоснащення	1, 3			9,64		
ПС Яблунів 110 кВ, заміна ВД, КЗ-110 кВ Т-1, Т-2 на ЕГВ-110 кВ - 2 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6				9,64	
ПС Яворів 110 кВ, заміна ВД, КЗ-110 кВ Т-1 на ЕГВ-110 кВ - 1 шт.	технічне переоснащення	1, 3					4,82
<i>Заміна амортизованих, що виробили свій ресурс, масляних вимикачів 35 кВ на вакуумні 35 кВ в комплексі з пристроями РЗА</i>							
ПС Битків, 35 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, СВ-35 кВ, Старуня, Пасічна, БКНС-1, Розтока - 6 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6					10,48
ПС Брочків 35 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, Т-2, СВ-35 кВ, ДВП - 4 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6					6,76
ПС Будилів 35 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, Т-2, Снятин, Джурів - 4 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6			7,03		
ПС Бурштин 110 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, Т-2, СВ-35 кВ, Рудка, Більшівці, Букачівці - 6 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6	9,89				
ПС Верховина 35 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, Т-2, СВ-35 кВ, Ільці, Устеріки - 5 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6		8,57			
ПС Вигода 35 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, Т-2, СВ-35 кВ - 3 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6			4,94		

ПС Височанка 110 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, Т-2, СВ-35 кВ, Студінка, Озерна, Свинофабрика - 6 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6				10,38	
ПС Галич 110 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, Т-2, СВ-35 кВ, Мехпреси, Більшівці - 5 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6			8,57		
ПС Гвіздець 35 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, П'ядики, Вербівці - 3 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6					5,33
ПС Городенка 110 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, Т-2, СВ-35 кВ, ОВ-35 кВ, Поточище, Чернелиця, Вербівці, Стецева - 8 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6	14,00				
ПС Делятин 35 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, Т-2 - 2 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6				3,41	
ПС Джурів 35 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, Т-2, Будилів, Рожнів - 4 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6					7,03
ПС Дзвиняч 35 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, Т-2, СВ-35 кВ - 3 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6				4,94	
ПС Долина 110 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, Т-2, СВ-35 кВ - 3 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6			4,94		
ПС Жовтень 35 кВ, заміна В-35 кВ Опорна, Побережжя, Дубівці - 3 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6					5,43
ПС Завадка 35 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, Свинофабрика, Тарнавка - 3 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6				5,33	
ПС ЗБВК 35 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, Т-2, СВ-35 кВ Коломия, Лісна Слобідка - 5 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6				9,06	
ПС Зв'язок 35 кВ, заміна КЗ-35 кВ Т-1, Т-2 - 2 шт.	технічне переоснащення	1, 3				3,41	
ПС Ісаків 35 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, Т-2, Озеряни, Воронів - 4 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6					7,03
ПС Калуш 110 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, Т-2, СВ-35 кВ - 3 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6		4,94			

ПС Конюшки 35 кВ, заміна В-35 кВ СВ-35 кВ, Рудка, Вербилівці - 3 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6					5,16
ПС Космач 35 кВ, заміна В-35 кВ Т-1 - 1 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6				1,71	
ПС Ланчин 35 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, Т-2 - 2 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6				3,41	
ПС Надвірна 110 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, Т-2, СВ-35 кВ - 3 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6					4,94
ПС Надвірна 35 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, Т-2 - 2 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6				3,41	
ПС Надіїв 35 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, Т-2 - 2 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6			3,41		
ПС НБМР 35 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, Т-2, Новиця - 3 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6					5,22
ПС Новиця 35 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, Т-2, СВ-35 кВ - 3 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6					4,94
ПС Озеряни 35 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, Т-2, Тлумач, Ісаків, Обертин - 5 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6			8,85		
ПС Олешів 35 кВ, заміна СВ-35 кВ - 1 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6					1,53
ПС Отинія 110 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, Т-2, СВ-35 кВ - 3 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6		4,94			
ПС Печеніжин 35 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, Т-2, Нижній Вербіж, Товмачик - 4 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6					7,03
ПС Побережжя 35 кВ, заміна СВ-35 кВ - 1 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6					1,53
ПС Поточище 35 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, Городенка, Ів.-Золоте - 3 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6				5,33	
ПС Рогатин 110 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, Т-2, СВ-35 кВ, Дички, Княгиничі, Лопушня - 6 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6				10,38	

ПС Рожнів 35 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, Т-2, СВ-35 кВ - 3 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6			4,94		
ПС Рожнятів 35 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, Т-2 - 2 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6				3,41	
ПС Романівка 35 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, Т-3, СВ-35 кВ, Дренажні труби, Нижній Вербіж - 5 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6					8,57
ПС Рудка 35 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, Т-2, СВ-35 кВ - 3 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6					4,94
ПС Снятин 110 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, Т-2, СВ-35 кВ, Шевченково, Стецева - 5 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6				8,57	
ПС Старуня 35 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, Т-2, СВ-35 кВ, Солотвино, Битків - 5 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6	8,57				
ПС Стецева 35 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, Т-2, Снятин, Городенка - 4 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6				7,03	
ПС Стриганці 35 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, Т-2, Побережжя, Олешів - 4 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6					7,03
ПС Струтин 35 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, Т-2, Т-3, СВ-35 кВ, Долина, Дуба, Рожнятів, Спас - 8 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6			13,90		
ПС Тисмениця 35 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, Т-2, СВ-35 кВ - 3 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6			4,94		
ПС Товмачик 35 кВ, заміна СВ-35 кВ - 1 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6					1,53
ПС Хутрова фабрика 35 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, Т-2 - 2 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6					3,41
ПС Цуцилів 35 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, Т-2, СВ-35 кВ - 3 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6				4,94	
ПС Шевченково 35 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, Т-2, СВ-35 кВ, Снятин, Трофанівка - 5 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6				8,57	

ПС Яблунів 110 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, Т-2, СВ-35 кВ - 3 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6		4,94			
ПС Ямна 110 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, Яремче - 2 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6					3,52
ПС Яремче 35 кВ, заміна В-35 кВ Т-1, Т-2 - 2 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6				3,41	
Заміна КРПЗ-6-10 кВ							
ПС Березівка 110 кВ	технічне переоснащення	1, 3, 6			5,56		
ПС Богородчани 110 кВ	технічне переоснащення	1, 3, 6			19,21		
ПС Височанка 110 кВ	технічне переоснащення	1, 3, 6					12,13
ПС Вовчинець 110 кВ	технічне переоснащення	1, 3, 6				21,23	
ПС Городенка 110 кВ	технічне переоснащення	1, 3, 6					20,22
ПС Делятин 35 кВ	технічне переоснащення	1, 3, 6					8,09
ПС Заболотів 110 кВ	технічне переоснащення	1, 3, 6					12,13
ПС Зв'язок 35 кВ	технічне переоснащення	1, 3, 6					20,22
ПС Калуш 110 кВ	технічне переоснащення	1, 3, 6				15,17	
ПС Коломия 110 кВ	технічне переоснащення	1, 3, 6				18,20	
ПС Крихівці 110 кВ	технічне переоснащення	1, 3, 6		14,16			
ПС Надвірна 110 кВ	технічне переоснащення	1, 3, 6					8,09
ПС Опорна 110 кВ	технічне переоснащення	1, 3, 6					7,08
ПС Радіозавод 110 кВ	технічне переоснащення	1, 3, 6			15,17		
ПС Ринь 110 кВ	технічне переоснащення	1, 3, 6		16,18			
ПС Рогатин 110 кВ	технічне переоснащення	1, 3, 6				12,13	
ПС Сільмаш 110 кВ	технічне переоснащення	1, 3, 6		28,31			
ПС Тлумач 110 кВ	технічне переоснащення	1, 3, 6					10,11
ПС Устеріки 35 кВ	технічне переоснащення	1, 3, 6		9,61			
ПС ЦНДЛ 35 кВ	технічне переоснащення	1, 3, 6		13,14			
ПС Яблунів 110 кВ	технічне переоснащення	1, 3, 6			16,18		
ПС Яремче 35 кВ	технічне переоснащення	1, 3, 6			9,10		
Заміна масляних вимикачів 6-10 кВ на вакуумні 6-10 кВ в комплексі з пристроями РЗА							
ПС Брочків 35 кВ - 7 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6	5,38				

ПС Дзвиняч 35 кВ - 4 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6			2,79		
ПС Ісаків 35 кВ - 10 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6		4,33			
ПС Коршів 35 кВ - 6 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6	4,36				
ПС Кулачин 35 кВ - 10 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6	7,47				
ПС Металозавод 35 кВ - 10 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6	7,47				
ПС Печеніжин 35 кВ - 7 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6		5,38			
ПС Підпечари 35 кВ - 8 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6	6,08				
ПС Стриганці 35 кВ - 3 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6		2,45			
ПС Тисмениця 35 кВ - 6 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6		4,51			
ПС Товмачик 35 кВ - 9 шт.	технічне переоснащення	1, 3, 6		6,78			
Встановлення обладнання для компенсації ємнісних струмів в мережах 6-35 кВ на ПС 35-110 кВ							
ПС Автолившмаш 110 кВ ДГК-10 кВ - 2 шт	реконструкція	1, 3		3,17			
ПС Березівка 110 кВ ДГК-10 кВ - 2 шт	реконструкція	1, 3			3,17		
ПС Богородчани 110 кВ ДГК-10 кВ - 1 шт	реконструкція	1, 3			1,58		
ПС БПФ 110 кВ ДГК-10 кВ - 2 шт	реконструкція	1, 3					3,17
ПС Брочків 35 кВ ДГК-6 кВ - 2 шт.	реконструкція	1, 3				3,17	
ПС Брошнів 110 кВ ДГК-10 кВ - 2 шт	реконструкція	1, 2				3,17	
ПС Бурштин 110 кВ ДГК-10 кВ - 1 шт	реконструкція	1, 3			1,58		
ПС Височанка 110 кВ ДГК-6 кВ - 1 шт	реконструкція	1, 3				1,58	
ПС Ворохта 110 кВ ДГК-35 кВ - 1 шт	реконструкція	1, 3		6,36			
ПС Галич 110 кВ ДГК-10 кВ - 1 шт	реконструкція	1, 3			1,58		
ПС Городенка 110 кВ ДГК-10 кВ - 2 шт	реконструкція	1, 3					3,17
ПС Долина 110 кВ ДГК-6 кВ - 2 шт	реконструкція	1, 3			3,17		
ПС Дренажні труби 35 кВ ДГК-6 кВ - 2 шт	реконструкція	1, 3				3,17	
ПС Загвіздя 110 кВ ДГК-10 кВ - 1 шт	реконструкція	1, 3		1,58			
ПС Калуш 110 кВ ДГК-6 кВ - 1 шт	реконструкція	1, 3			1,58		
ПС Коломия 110 кВ ДГК-6 кВ - 2 шт	реконструкція	1, 3				3,17	
ПС Надвірна 35 кВ ДГК-6 кВ - 2 шт	реконструкція	1, 3				3,17	

ПС Птахофабрика 35 кВ ДГК-10 кВ - 1 шт	реконструкція	1, 3		1,58				
ПС Радіозавод 110 кВ ДГК-10 кВ - 1 шт	реконструкція	1, 3		2,58				
ПС Сільмаш 110 кВ ДГК-6 кВ - 1 шт	реконструкція	1, 3					1,58	
ПС Трофанівка 35 кВ ДГК-10 кВ - 1 шт	реконструкція	1, 3					1,58	
ПС Яремче 35 кВ ДГК-10 кВ - 2 шт	реконструкція	1, 3				3,17		
Всього по підстанціях з вищою напругою 20-110 кВ, млн. грн.				182,62	490,13	466,80	810,57	1392,67
Пристрої РЗА і ПА підстанцій з вищою напругою 35-110 кВ								
<i>Захисти сторони 110 кВ</i>								
ПС Опорна 110кВ, ШЗАЛ-110кВ "Івано-Франківськ-1", "Івано-Франківськ-2"	реконструкція	2, 10				1,16		
ПС Опорна 110кВ, ШДЗШ-110кВ I та II с.ш.	реконструкція	2, 10						1,20
ПС Коломия 110кВ, ШЗАЛ-110кВ "Отинія", "Загайпіль", ОВ-110кВ	реконструкція	2, 10					1,74	
ПС Богородчани 110кВ, Реконструкція панелей захисту з розширенням приміщення (ГЩУ): ШЗАЛ-110кВ (2х ЛЕП) - 1шт., ШЗАСВ-110кВ -1шт, ШЗАТ-110кВ 3-ох обмоткового (виконано на 2-ох панелях) -2шт., пан. Управління - 3шт., пан. ЦС - 1шт.	реконструкція	2, 10		1,80				
ПС Надвірна 110кВ, ШЗАЛ ОВ-110кВ, "Богородчани", "Івано-Франківськ", "Коломия", "Яблунів"	реконструкція	2, 10			1,16	0,58	0,58	0,58
ПС Снятин 110кВ, ШЗАЛ-110кВ (2х ЛЕП) і ШЗАСВ-110кВ	реконструкція	2, 10			1,16			
ПС Городенка 110кВ, ШЗАЛ-110кВ (2х ЛЕП) і ШЗАСВ-110кВ	реконструкція	2, 10				1,16		
ПС Тлумач 110кВ, ШЗАЛ-110кВ (2х ЛЕП) і ШЗАСВ-110кВ	реконструкція	2, 10			1,16			

Модернізація систем оперативного струму

ПС Автолившмаш 110 кВ	нове	2, 10					0,21
ПС Болехів 110 кВ	нове	2, 10					0,21
ПС БПФ 110 кВ	нове	2, 10				0,21	
ПС Вовчинець 110 кВ	нове	2, 10			0,21		
ПС Галич 110 кВ	нове	2, 10		0,21			
ПС ДСП 110 кВ	нове	2, 10					0,21
ПС Заболотів 110 кВ	нове	2, 10			0,21		
ПС Кути 110 кВ	нове	2, 10					0,21
ПС Підгірки 110 кВ	нове	2, 10					0,21
ПС Радіозавод 110 кВ	нове	2, 10		0,21			
ПС Ринь 110 кВ	нове	2, 10			0,21		
ПС Сільмаш 110 кВ	нове	2, 10					0,21
ПС Яремче 35 кВ	нове	2, 10				0,21	
ПС Дрентруби 35 кВ	нове	2, 10					0,21
ПС Брошнів 110 кВ	технічне переоснащення	2, 10		0,21			
ПС Ворохта 110 кВ	технічне переоснащення	2, 10		0,21			
ПС Ямна 110 кВ	технічне переоснащення	2, 10		0,21			
ПС Рогатин 110 кВ	технічне переоснащення	2, 10			0,21		
ПС Вербилівці 35 кВ	технічне переоснащення	2, 10			0,21		
ПС Пороги 35 кВ	технічне переоснащення	2, 10			0,21		
ПС Городенка 110 кВ	технічне переоснащення	2, 10			0,21		
ПС Снятин 110 кВ	технічне переоснащення	2, 10			0,21		
ПС Косів 110 кВ	технічне переоснащення	2, 10			0,21		
ПС Крихівці 110 кВ	технічне переоснащення	2, 10				0,21	
ПС Березівка 110 кВ	технічне переоснащення	2, 10				0,21	
ПС Шкірзавод 35 кВ	технічне переоснащення	2, 10				0,21	
ПС Загайпіль 110 кВ	технічне переоснащення	2, 10				0,21	
ПС Пасічна 35 кВ	технічне переоснащення	2, 10				0,21	
ПС Богородчани 110 кВ	технічне переоснащення	2, 10					0,21
ПС Дзвиняч 35 кВ	технічне переоснащення	2, 10					0,21

ПС Ільці 110 кВ	технічне переоснащення	2, 10					0,21
ПС Бурштин 110 кВ	технічне переоснащення	2, 10	6,95				
Ресуратори ІДК "Регіна"							
ПС Долина 110кВ II с.ш. 110кВ	реконструкція	2, 10			0,96		
ПС Надвірна 110кВ II с.ш. 110кВ	реконструкція	2, 10				0,96	
ПС Богородчани 110кВ ст. 110кВ, 35кВ	нове	2, 10		1,21			
ПС Снятин 110кВ ст. 110кВ, 35кВ	нове	2, 10					1,21
ПС Тлумач 110кВ ст. 110кВ, 35кВ	нове	2, 10			1,21		
Всього по пристроях РЗА і ПА, млн. грн.			8,75	5,74	6,96	4,75	5,09
Телемеханізація підстанцій з вищою напругою 35-110 кВ							
ПС 35 кВ Хутрова фабрика	нове	8	0,73				
ПС 110 кВ Загайпіль	нове	8	0,71				
ПС 35 кВ Коршів	нове	8	0,66				
ПС 35 кВ Товмачик	нове	8	0,75				
ПС 35 кВ Лісна Слобідка	нове	8	0,65				
Всього по телемеханізації підстанцій, млн. грн.			3,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Разом, млн. грн.			194,88	912,68	962,19	1047,67	2113,99

Таблиця 3.2 – Узагальнений перелік обсягів будівництва та реконструкції мереж рівня напруги нижче 20 кВ.

Назва об'єкта	2020 р.		2021 р.		2022 р.		2023 р.		2024 р.		ВСЬОГО	
	км ліній, од./МВА ТП	Вартість, тис.грн.	км ліній, од./МВА ТП	Вартість, тис.грн.	км ліній, од./МВА ТП	Вартість, тис.грн.	км ліній, од./МВА ТП	Вартість, тис.грн.	км ліній, од./МВА ТП	Вартість, тис.грн.	км ліній, од./МВА ТП	Вартість, тис.грн.
м.Івано-Франківськ												
ПЛ 0,4 кВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КЛ 0,4 кВ	2,05	3747,54	0,37	676,39	0,87	1590,42	0,47	859,19	0,7	1279,65	4,46	8153,192
ПЛ 6-10 кВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КЛ 6-10 кВ	3,45	12514,91	3,29	11934,51	1,26	4570,66	5,57	20205,23	16,52	59926,47	30,09	109151,8
ТП 6-10/0,4 кВ	4	1285,6	14	4499,6	22	7070,8	28	8999,2	35	11249	103	33104,2
Заміна вимикачів у ТП- РП-6-10 кВ	32	10208	39	12441	40	12760	46	14674	48	15312	205	65395
Встановлення пункту комутаційного стовпового 6-10 кВ (реклоузера)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом		27756,1		29551,5		25991,9		44737,6		87767,1		215804,2
Богородчанський район												
ПЛ 0,4 кВ	0	0	0	0	26,6	22728,9	24,68	21088,3	30,06	25685,4	81,34	69502,59
КЛ 0,4 кВ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
ПЛ 6-10 кВ	0	0	0	0	0	0	3,75	5706,71	0	0	3,75	5706,713
КЛ 6-10 кВ	0	0,00	0,94	3409,86	0,88	3192,21	0	0,00	0	0,00	1,82	6602,068
ТП 6-10/0,4 кВ	4	1285,6	10	3214	19	6106,6	23	7392,2	26	8356,4	82	26354,8

Заміна вимикачів у ТП-РП-6-10 кВ	0	0	0	0	11	3509	0	0	20	6380	31	9889
Встановлення пункту комутаційного стовпового 6-10 кВ (реклоузера)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом		1285,6		6623,86		35536,7		34187,2		40421,8		118055,2
Верховинський район												
ПЛ 0,4 кВ	0	0	5,6	4785,03	13,5	11535,3	28,36	24232,8	94,02	80337,3	141,48	120890,4
КЛ 0,4 кВ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
ПЛ 6-10 кВ	6,07	9237,27	9,35	14228,7	16,35	24881,3	2,7	4108,83	22,84	34757,7	57,31	87213,78
КЛ 6-10 кВ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
ТП 6-10/0,4 кВ	11	3535,4	12	3856,8	15	4821	20	6428	23	7392,2	81	26033,4
Заміна вимикачів у ТП-РП-6-10 кВ	0	0	0	0	0	0	1	319	0	0	1	319
Встановлення пункту комутаційного стовпового 6-10 кВ (реклоузера)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом		12772,7		22870,6		41237,6		35088,6		122487		234456,6
Галицький район												
ПЛ 0,4 кВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КЛ 0,4 кВ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
ПЛ 6-10 кВ	0	0	0	0	0	0	41,8	63610,8	58,6	89176,9	100,4	152787,7
КЛ 6-10 кВ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
ТП 6-10/0,4 кВ	2	642,8	9	2892,6	17	5463,8	22	7070,8	26	8356,4	76	24426,4

Заміна вимикачів у ТП- РП-6-10 кВ	0	0	10	3190	0	0	0	0	20	6380	30	9570
Встановлення пункту комутаційного стовпового 6-10 кВ (реклоузера)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом		642,8		6082,6		5463,8		70681,6		103913		186784,1
Городенківський район												
ПЛ 0,4 кВ	0	0	0	0	4,7	4016,01	0	0	0	0	4,7	4016,009
КЛ 0,4 кВ	0	0,00	0	0,00	0,11	201,09	0	0,00	0	0,00	0,11	201,0877
ПЛ 6-10 кВ	0	0	0	0	9,9	15065,7	23,9	36370,8	18,1	27544,4	51,9	78980,9
КЛ 6-10 кВ	0	0,00	0	0,00	0,27	979,43	1,28	4643,21	0	0,00	1,55	5622,641
ТП 6-10/0,4 кВ	4	1285,6	6	1928,4	16	5142,4	23	7392,2	27	8677,8	76	24426,4
Заміна вимикачів у ТП- РП-6-10 кВ	0	0	0	0	0	0	4	1276	0	0	4	1276
Встановлення пункту комутаційного стовпового 6-10 кВ (реклоузера)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом		1285,6		1928,4		25404,6		49682,2		36222,2		114523
Долинський район												
ПЛ 0,4 кВ	15,6	13329,7	13,2	11279	20,57	17576,4	22,29	19046,1	9,72	8305,45	81,38	69536,77
КЛ 0,4 кВ	0	0,00	0,3	548,42	0	0,00	0,09	164,53	0	0,00	0,39	712,9473
ПЛ 6-10 кВ	0	0	0	0	3,7	5630,62	2,2	3347,94	1,9	2891,4	7,8	11869,96
КЛ 6-10 кВ	0	0,00	0,57	2067,68	0,5	1813,76	0	0,00	0	0,00	1,07	3881,436
ТП 6-10/0,4 кВ	4	1285,6	10	3214	19	6106,6	26	8356,4	29	9320,6	88	28283,2

Заміна вимикачів у ТП- РП-6-10 кВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Встановлення пункту комутаційного стовпового 6-10 кВ (реклоузера)	0	0	7	4956	0	0	0	0	0	0	7	4956
Разом		14615,3		22065,1		31127,4		30915		20517,4		119240,3
Калуський район												
ПЛ 0,4 кВ	0	0	18,4	15722,2	6,6	5639,5	37,87	32358,8	12,3	10510	75,17	64230,51
КЛ 0,4 кВ	0	0,00	0,58	1060,28	0,1	182,81	1,9	3473,33	0	0,00	2,58	4716,421
ПЛ 6-10 кВ	0,22	334,794	0	0	11	16739,7	15,1	22979	15,8	24044,3	42,12	64097,79
КЛ 6-10 кВ	0	0,00	3,54	12841,39	4,58	16614,00	2,5	9068,78	3,38	12260,98	14	50785,14
ТП 6-10/0,4 кВ	5	1607	11	3535,4	18	5785,2	25	8035	30	9642	89	28604,6
Заміна вимикачів у ТП- РП-6-10 кВ	0	0	10	3190	16	5104	21	6699	25	7975	72	22968
Встановлення пункту комутаційного стовпового 6-10 кВ (реклоузера)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом		1941,79		36349,3		50065,2		82613,9		64432,2		235402,5
Коломийський район												
ПЛ 0,4 кВ	7,2	6152,18	3,9	3332,43	19,3	16491,3	19,56	16713,4	11,34	9689,69	61,3	52379,01
КЛ 0,4 кВ	0	0,00	0,93	1700,11	2,26	4131,44	0	0,00	0,75	1371,05	3,94	7202,596
ПЛ 6-10 кВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КЛ 6-10 кВ	0	0,00	5,35	19407,18	2,74	9939,38	0	0,00	0	0,00	8,09	29346,56
ТП 6-10/0,4 кВ	12	3856,8	22	7070,8	34	10927,6	45	14463	53	17034,2	166	53352,4

Заміна вимикачів у ТП- РП-6-10 кВ	0	0	15	4785	20	6380	25	7975	29	9251	89	28391
Встановлення пункту комутаційного стовпового 6-10 кВ (реклоузера)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом		10009		36295,5		47869,7		39151,4		37345,9		170671,6
Косівський район												
ПЛ 0,4 кВ	31,58	26984,2	31,2	26659,5	161,54	138031	156,48	133707	151,45	129409	532,25	454791,7
КЛ 0,4 кВ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,33	603,26	0	0,00	0,33	603,2631
ПЛ 6-10 кВ	0	0	5,74	8735,07	1,7	2587,04	9,9	15065,7	16,76	25505,2	34,1	51893,04
КЛ 6-10 кВ	0,43	1559,83	0	0,00	0,67	2430,43	1,22	4425,56	0	0,00	2,32	8415,823
ТП 6-10/0,4 кВ	7	2249,8	18	5785,2	26	8356,4	34	10927,6	37	11891,8	122	39210,8
Заміна вимикачів у ТП- РП-6-10 кВ	0	0	0	0	3	957	12	3828	0	0	15	4785
Встановлення пункту комутаційного стовпового 6-10 кВ (реклоузера)	0	0	0	0	5	3540	0	0	0	0	5	3540
Разом		30793,8		41179,7		155902		168558		166806		563239,6
Надвірнянський район												
ПЛ 0,4 кВ	0	0	0	0	7,3	6237,63	23,38	19977,5	16,1	13757	46,78	39972,11
КЛ 0,4 кВ	0	0,00	0,67	1224,81	0	0,00	0,5	914,04	0,47	859,19	1,64	2998,035
ПЛ 6-10 кВ	0	0	0	0	38,9	59197,6	9,8	14913,5	0	0	48,7	74111,17
КЛ 6-10 кВ	0	0,00	0,53	1922,58	1,75	6348,14	0,51	1850,03	0	0,00	2,79	10120,75
ТП 6-10/0,4 кВ	10	3214	11	3535,4	15	4821	21	6749,4	28	8999,2	85	27319

Заміна вимикачів у ТП- РП-6-10 кВ	0	0	0	0	4	1276	0	0	0	0	4	1276
Встановлення пункту комутаційного стовпового 6-10 кВ (реклоузера)	0	0	0	0	2	1416	0	0	0	0	2	1416
Разом		3214		6682,79		79296,4		44404,5		23615,4		157213,1
Рогатинський район												
ПЛ 0,4 кВ	0	0	0	0	10,1	8630,15	0	0	0	0	10,1	8630,147
КЛ 0,4 кВ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,08	146,25	0	0,00	0,08	146,2456
ПЛ 6-10 кВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КЛ 6-10 кВ	0	0,00	0,72	2611,81	0,88	3192,21	0,61	2212,78	0	0,00	2,21	8016,797
ТП 6-10/0,4 кВ	1	321,4	8	2571,2	16	5142,4	23	7392,2	27	8677,8	75	24105
Заміна вимикачів у ТП- РП-6-10 кВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Встановлення пункту комутаційного стовпового 6-10 кВ (реклоузера)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом		321,4		5183,01		16964,8		9751,23		8677,8		40898,19
Рожнятівський район												
ПЛ 0,4 кВ	0	0	0	0	3,36	2871,02	18,36	15688,1	21,45	18328,4	43,17	36887,47
КЛ 0,4 кВ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
ПЛ 6-10 кВ	0,23	350,012	0	0	2,5	3804,48	1	1521,79	4,2	6391,52	7,93	12067,79
КЛ 6-10 кВ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
ТП 6-10/0,4 кВ	5	1607	9	2892,6	17	5463,8	22	7070,8	26	8356,4	79	25390,6

Заміна вимикачів у ТП- РП-6-10 кВ	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1595	5	1595
Встановлення пункту комутаційного стовпового 6-10 кВ (реклоузера)	2	1416	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1416
Разом		3373,01		2892,6		12139,3		24280,7		34671,3		77356,86
Снятинський район												
ПЛ 0,4 кВ	0	0	0	0	19,2	16405,8	4,75	4058,73	3,45	2947,92	27,4	23412,48
КЛ 0,4 кВ	0	0,00	0	0,00	1,07	1956,03	0,84	1535,58	0	0,00	1,91	3491,614
ПЛ 6-10 кВ	0	0	0	0	10,7	16283,2	12,9	19631,1	10,82	16465,8	34,42	52380,01
КЛ 6-10 кВ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,6	2176,51	0	0,00	0,6	2176,506
ТП 6-10/0,4 кВ	5	1607	14	4499,6	18	5785,2	26	8356,4	33	10606,2	96	30854,4
Заміна вимикачів у ТП- РП-6-10 кВ	0	0	0	0	0	0	4	1276	0	0	4	1276
Встановлення пункту комутаційного стовпового 6-10 кВ (реклоузера)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом		1607		4499,6		40430,2		37034,3		30019,9		113591
Тисменицький район												
ПЛ 0,4 кВ	11	9399,17	7,9	6750,31	0	0	0	0	5,31	4537,24	24,21	20686,72
КЛ 0,4 кВ	0	0,00	0	0,00	0,17	310,77	0	0,00	0	0,00	0,17	310,7719
ПЛ 6-10 кВ	0	0	0	0	2,5	3804,48	45,1	68632,7	38,6	58741,1	86,2	131178,3
КЛ 6-10 кВ	0	0,00	2,05	7436,40	1,58	5731,47	0,65	2357,88	0	0,00	4,28	15525,74
ТП 6-10/0,4 кВ	8	2571,2	13	4178,2	24	7713,6	32	10284,8	40	12856	117	37603,8

Заміна вимикачів у ТП-РП-6-10 кВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Встановлення пункту комутаційного стовпового 6-10 кВ (реклоузера)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом		11970,4		18364,9		17560,3		81275,4		76134,3		205305,3
Тлумацький район												
ПЛ 0,4 кВ	0	0	0	0	3,53	3016,28	0	0	0	0	3,53	3016,279
КЛ 0,4 кВ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,6	1096,84	0	0,00	0,6	1096,842
ПЛ 6-10 кВ	0	0	0	0	7,2	10956,9	0	0	0	0	7,2	10956,89
КЛ 6-10 кВ	0	0,00	0,55	1995,13	0,4	1451,00	0,05	181,38	0	0,00	1	3627,51
ТП 6-10/0,4 кВ	3	964,2	10	3214	16	5142,4	22	7070,8	24	7713,6	75	24105
Заміна вимикачів у ТП-РП-6-10 кВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Встановлення пункту комутаційного стовпового 6-10 кВ (реклоузера)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом		964,2		5209,13		20566,6		8349,02		7713,6		42802,52
Яремчанська міська рада												
ПЛ 0,4 кВ	0	0	0	0	0	0	25,68	21942,8	14,63	12500,9	40,31	34443,69
КЛ 0,4 кВ	0	0,00	0	0,00	1,05	1919,47	0	0,00	0	0,00	1,05	1919,474
ПЛ 6-10 кВ	0	0	12,49	19007,2	0	0	0	0	14,34	21822,5	26,83	40829,63
КЛ 6-10 кВ	1,3	4715,76	2,36	8560,92	2,61	9467,80	7,18	26045,52	1,05	3808,89	14,5	52598,9
ТП 6-10/0,4 кВ	5	1607	8	2571,2	15	4821	20	6428	23	7392,2	71	22819,4

Заміна вимикачів у ТП- РП-6-10 кВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Встановлення пункту комутаційного стовпового 6-10 кВ (реклоузера)	0	0	0	0	0	0	3	2124	0	0	3	2124
Разом		6322,76		30139,3		16208,3		56540,3		45524,5		154735,1
Всього		128875		275918		621765		817251		906270		2750079

Таблиця 3.3 – Планове виведення обладнання з експлуатації.

Назва об'єкта	Назва обладнання, що планується до виведення з експлуатації	Оцінка впливу виведення обладнання з експлуатації
ПС Перегінськ-35/10 кВ	Т-1, ЗШ-35 кВ, ЗШ-10 кВ	Виведення з експлуатації заплановано після виконання реконструкції ПС Перегінськ-110/35/10 кВ із встановленням Т-2. Вплив - мінімальний
ПС Косів-110/10 кВ	Т-2, ЗШ-10 кВ	Виведення з експлуатації заплановано після виконання реконструкції ПС Косів-110/35/10 кВ із встановленням Т-2. Вплив - мінімальний

Таблиця 3.4 – Планові заходи із компенсації реактивної потужності.

Місце встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності	Вид будівництва (нове, реконструкція)	Потужність пристроїв компенсації, МВар	Категорія заходу (відповідно до п. 3.2.6 Кодексу систем розподілу)					
				2020	2021	2022	2023	2024
ПС Рожнів 35 кВ I і II секція шин 10 кВ	нове	0,8	2					
ПС Верховина 35 кВ II секція шин 10 кВ	реконструкція	5,76	5					
ПС Снятин 110 кВ ШМ-10 кВ Т-1	реконструкція	5,28	5					
ПС Косів 110 кВ ШМ-10 кВ Т-1	реконструкція	5,28	5					

Таблиця 3.5 – Реконструкція мереж в точках забезпечення потужності

Назва об'єкта	Назва заходу реконструкції	Потужність станом на 01.01.2019, МВт	Резерв потужності станом на 01.01.2019, МВт	Потужність після реконструкції, МВт	Резерв потужності після реконструкції станом на 01.01.2025, МВт
ПС Брошнів 110 кВ	Заміна Т-2 на 16 МВА	18,2	13,2	22,4	17,48
ПС Косів 110 кВ	Заміна Т-2 на 16 МВА	11,41	3,7	22,4	15,72
ПС Крихівці 110 кВ	Заміна Т-1, Т-2 на 40 МВА	28,7	5,3	56	18,22
ПС Лисець 35 кВ	Заміна Т-1 на 6,3 МВА	7,21	2,2	8,82	3,1
ПС Перегінськ 110 кВ	Встановлення Т-2 16 МВА	11,2	1,3	22,4	10,61
ПС Рогатин 110 кВ	Встановлення Т-2 16 МВА	15,61	9,2	22,4	15,95
ПС Романівка 35 кВ	Встановлення Т-2 4 МВА	2,8	1,6	5,6	3,7
ПС Ямна 110 кВ	Встановлення Т-2 10 МВА	11,2	4,3	18,2	9,82
ПС Богородчани 110 кВ	Заміна Т-1, Т-2 на 25 МВА	22,4	7,4	35	14,77
ПС Болехів 110 кВ	Заміна Т-1 на 10 МВА	11,41	4,6	14	8,41
ПС Будилів 35 кВ	Заміна Т-2 на 4 МВА	4,55	2,9	5,6	3,22
ПС Верховина 35 кВ	Заміна Т-1, Т-2 на 6,3 МВА	5,6	0,3	8,82	3,48
ПС Вигода 35 кВ	Заміна Т-1 на 6,3 МВА	5,6	1,3	7,21	2,54
ПС Вовчинець 110 кВ	Заміна Т-2 на 25 МВА	22,4	10,5	28,7	17,74
ПС Заболотів 110 кВ	Заміна Т-1 на 10 МВА	8,82	4,6	11,41	6,75
ПС Завадка 35 кВ	Заміна Т-1 на 6,3 МВА	2,8	0	4,41	1,24
ПС Калущ 110 кВ	Заміна Т-2 на 25 МВА	24,5	15,5	35	21,62
ПС Коломия 110 кВ	Заміна Т-1, Т-2 на 40 МВА	35	11,1	56	30,63
ПС Ланчин 35 кВ	Заміна Т-1 на 6,3 МВА	5,6	1,5	7,21	2,25
ПС Надвірна 110 кВ	Заміна Т-1, Т-2 на 40 МВА	35	10,1	56	28,47
ПС Надвірна 35 кВ	Заміна Т-2 на 6,3 МВА	6,65	2,7	8,82	4,77
ПС Надіїв 35 кВ	Заміна Т-1, Т-2 на 4 МВА	3,99	1	5,6	2,47
ПС НБМР 35 кВ	Заміна Т-1 на 6,3 МВА	9,66	7,5	8,82	6,35
ПС Отинія 110 кВ	Заміна Т-1 на 10 МВА	11,41	1,9	14	3,67
ПС Ринь 110 кВ	Заміна Т-2 на 16 МВА	18,2	4	22,4	9,42

ПС Снятин 110 кВ	Заміна Т-1 на 25 МВА	22,4	7,4	28,7	9,74
ПС Тисмениця 35 кВ	Заміна Т-1 на 6,3 МВА	5,04	1,6	7,21	3,73
ПС Тлумач 110 кВ	Заміна Т-2 на 16 МВА	18,2	10,7	22,4	15,08
ПС ЦНДЛ 35 кВ	Заміна Т-2 на 16 МВА	18,2	4	22,4	8,51
ПС Шкірзавод 35 кВ	Заміна Т-1 на 10 МВА	11,41	1,7	14	6,99
ПС Яремче 35 кВ	Заміна Т-1 на 6,3 МВА	5,6	1,6	7,21	3,82

Таблиця 3.6 – Плани, щодо влаштування "інтелектуального" обліку в мережах 0,4 кВ (Категорія заходу 9 відповідно до п. 3.2.6 Кодексу систем розподілу).

№ п/п	Впровадження обліку споживання електричної енергії населенням (АСКОЕ 0,4 кВ)	Од. вимір.	Рік впровадження					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Прилади передачі даних з функцією PLC передачі даних	шт.	85	105	125	140	160	185
2	Однофазні лічильники з функцією PLC передачі даних	шт.	6979	7900	8880	10200	11500	12800
3	Трифазні лічильники з функцією PLC передачі даних (прямого включення)	шт.	1656	2200	2605	2900	3400	3950
4	Трифазні лічильники з функцією PLC передачі даних (трансформаторного включення)	шт.	140	150	170	190	220	235

Таблиця 3.7 – Модернізація системи обліку шляхом встановлення вимірювальних трансформаторів струму (Категорія заходу 9 відповідно до п. 3.2.6 Кодексу систем розподілу).

Місце встановлення	Назва приєднання	Рівень напруги, кВ	Трансформатори струму, шт.					
			Тип тр-ра струму	2020	2021	2022	2023	2024
110/35/6кВ "Надвірна"	ком.2 НПЗ-1	110	ТФЗМ-110			3		
110/35/6кВ "Надвірна"	ком.3 НПЗ-2	110	ТФНД-110				3	
110/35/6кВ "Надвірна"	ОВ-110 кВ	110						3
110/35/10 кВ "Снятин"	ПЛ-110 кВ "Гаврилівці"	110	НКФ-110-57УА		3			
Разом					3	3	3	3
110/35/6 кВ "Долина"	ПЛ-35кВ "Північна Долина"	35	ТФН-35,ТФЗМ-35	3				
35/10/6 кВ "Струтин"	ПЛ-35кВ "Спас"	35	ТФЗМ-35А		3			
110/35/10 кВ "Опорна"	ПЛ-35 кВ "Очисні споруди"	35	ТФНД-35А		3			
35/6 кВ "Пасічна"	ПЛ-35 кВ "Делятин"	35	ТФЗМ-35			3		
ПС 35/10 кВ "Устеріки"	ПЛ-35кВ "Усть-Путиля"	35	ТФЗМ-35			3		
ПС 35/10 кВ "Лопушня"	ПЛ-35кВ "Підвисоке"	35	ТФН-35				3	
ПС 35/10кВ "Дитятин"	ПЛ-35кВ "Високе"	35	ТФН-35					3
ПС 35/10кВ "Поточище"	ПЛ-35кВ "Івано-Золоте"	35	ТФНД-35					3
Разом				3	6	6	3	6
ТП-10 кВ с. Вишків	ПЛ-10 кВ "Торунь - Вишків"	10	ТПЛ-10	3				
35/10 кВ "Дзвиняч"	Ком. 14 "ЗТП – 324 - 2"	10	ТПЛУ-10				1	
35/10 кВ "Дзвиняч"	Ком. 3 "ЗТП – 324 - 1"	10	ТПЛУ-10				1	
35/10 кВ "Дзвиняч"	Ком. 17 "ЗТП – 379 - 1"	10	ТПЛУ-10				1	
35/10 кВ "Дзвиняч"	Ком. 16 "ЗТП – 379 - 2"	10						3
110/10 кВ "Богородчани"	Ком. 6 "РП – 2 №2"	10	ТЛМ-10				1	
110/10 кВ "Богородчани"	Ком. 5 "РП – 2 №1"	10	ТЛМ-10				1	
35/10 кВ "Міжгір'я"	Ком. 25 "ТП-52"	10	ТПЛУ-10		1			
35/10 кВ "Дубівці"	Ком. 6 "Кар'єр вапняка"	10	ТПЛУ-10				1	
35/10 кВ "Дубівці"	Ком. 14 "Кар'єр Мергеля"	10	ТПЛУ-10				1	
35/10 кВ "Дубівці"	Ком. 2 "Промплощадка №1"	10	ТПЛУ-10				1	
35/10 кВ "Дубівці"	Ком. 8 "Промплощадка №2"	10	ТПФМ-10				3	

35/10 кВ "Дубівці"	Ком. 7 "Карбідка"	10	ТВЛМ-10				3	
110/35/10 кВ "Бурштин"	Ком. 15 "Автоблокування"	10	ТОЛ-10					1
110/35/10 кВ "Бурштин"	Ком. 28 "Вокзал"	10	ТОЛ-10					1
110/35/10 кВ "Бурштин"	Ком. 21 "ЗВПД-1"	10	ТОЛ-10			1		
110/35/10 кВ "Городенка"	Ком. 6 "Сирзавод - 1"	10	ТЛМ-10				1	
110/35/10 кВ "Городенка"	Ком. 15 "Сирзавод - 2"	10	ТЛМ-10 ТОЛ-10				1	
110/35/10 кВ "Городенка"	Ком. 1а "Авангард"	10	ТОЛ-10		1			
110/35/10 кВ "Городенка"	Ком. 21 "Елеватор"	10	ТОЛУ-10		1			
110/10/10 кВ "БПФ"	Ком. 6 "Очисні споруди"	10	ТПЛУ-10		1			
35/6 кВ "Брочків"	Ком. 10 "База РЕК"	6	ТПЛ-10с		1			
110/35/6 кВ "Долина"	Ком. 4 "Бурова – 2"	6	ТПЛ-10М			1		
110/35/6 кВ "Долина"	Ком. 23 "УБР"	6	ТПЛ-10М			1		
110/35/6 кВ "Долина"	Ком. 8 "ГПЗ-2"	6	ТПЛУ-10			1		
110/35/6 кВ "Долина"	Ком. 26 "ГПЗ-3"	6	ТПЛУ-10	1				
110/35/6 кВ "Долина"	Ком. 21 "ГПЗ-4"	6	ТПЛУ-10		1			
110/35/6 кВ "Долина"	Ком. 20 "ЗЗБВіК"	6	ТПЛУ-10		1			
110/35/6 кВ "Долина"	Ком. 7 "НПУ"	6	ТПЛУ-10				1	
110/35/6 кВ "Долина"	Ком. 18 "НП – 2"	6	ТПЛУ-10					1
110/35/6 кВ "Долина"	Ком. 12 "Техпостач-1"	6	ТПОЛ-10				3	
110/35/6 кВ "Долина"	Ком. 28 "Техпостач-2"	6	ТПЛУ-10				1	
110/35/6 кВ "Долина"	Ком. 14 "НП – 1"	6	ТВК-10			3		
35/6 кВ "Брочків"	Ком. 20 "СМУ"	6	ТПЛУ-10				1	
35/10/6 кВ "Струтин"	Ком.10 "Ясеновець"	6	ТПЛМ-10				3	
110/10 кВ "Болехів"	Ком. 23 "Світ шкіри"	10	ТВЛ-10					1
110/10 кВ "Болехів"	Ком. 1 "Керамзавод"	10	ТПЛУ-10		1			
110/10 кВ "Болехів"	Ком. 4 "Цех ракеток"	10	ТОЛ-10		1			
110/10 кВ "Болехів"	Ком. 10 "Шкірзавод"	10	ТОЛ-10		1			
35/10 кВ "Вигода"	Ком. 6 "Лісозавод"	10	ТВК-10				3	

110/10 кВ "Березівка"	Ком. 15 "Водоканал-1"	10	ТОЛ-10	3				
110/10 кВ "Березівка"	Ком. 11 "Берегова"	10	ТОЛ-10	3				
РП - 1	ком. 12 "Тягова-2"	10	ТОЛ-10				1	
РП-12	ком. 16 "Тролейбусне депо-ІІ"	10	ТПЛУ-10					1
РП-12	ком. 9 "Тролейбусне депо-І"	10	ТПЛУ-10 S					1
110/10 кВ "Рінь"	Ком. 17 "Тягова - ІІ - 1"	10	ТОЛ-10					1
110/10 кВ "Рінь"	Ком. 29 "Тягова - ІІ - 2"	10	ТОЛ-10			1		
110/10 кВ "Рінь"	Ком. 22 "Тягова - ІІІ"	10	ТВЛМ-10			3		
35/10 кВ "Зв'язку"	Ком. 41 "Тягова-2"	10	ТПЛУ-10			1		
110/10 кВ "Радіозавод"	Ком. 21 "Тягова - 1"	10	ТПЛУ-10				1	
110/10 кВ "Радіозавод"	Ком. 35 "Тягова - 2"	10	ТПЛУ-10			1		
110/10 кВ "Радіозавод"	Ком. 15 "Завод - 1"	10	ТПЛУ-10	1				
110/10 кВ "Радіозавод"	Ком. 37 "Завод - 6"	10	ТПЛУ-10	1				
110/10 кВ "Радіозавод"	Ком. 47 "Карумаа"	10	ТПЛУ-10					1
110/10 кВ "Загвіздя"	Ком. 19 "Котельня"	10	ТОЛ-10			3		
110/10 кВ "Вовчинець"	Ком. 28 Котельня-1	10	ТПЛУ-10				1	
110/10 кВ "Вовчинець"	Ком. 2 Котельня-2	10	ТОЛ-10			3		
РП-12	Ком.11 КГУ	10	ТОЛ-10	1				
РП-9 (вул. Симоненка, 3)	Ком.17 Котельня	10	ТПЛ-10		1			3
РП – 5	ком. 9 "КТП-1"	10	ТПЛУ-10 S	1				
РП – 5	ком. 10 "КТП-2"	10	ТПЛУ-10 S	1				
РП - 7	Ком. 10 "ТП-2"	10	ТПЛУ-10				1	
110/10кВ "Автолившаш"	Ком. 38 "РП-11-2"	10	ТПЛУ-10	1				
110/10кВ "Автолившаш"	Ком. 20 "РП-11-І"	10	ТПЛУ-10	1				
110/10 кВ "Крихівці"	Ком. 12 "Аеропорт"	10	ТОЛ-10			1		
110/10 кВ "Крихівці"	ком. 21Б "ТП-431-1"	10	ТОЛ-10				1	
110/10 кВ "Крихівці"	ком. 26 "ТП-431-2"	10	ТОЛ-10				1	
РП-17 (10 кВ)	ком. 17 "КТП-432-І"	10	ТПЛУ-10			1		
РП-17 (10 кВ)	ком. 2 "КТП-432-ІІ"	10	ТПОЛ-10			1		
110/10 кВ "Вовчинець"	Ком. 21 "Завод - 1"	10	ТПЛУ-10			1		

110/10 кВ "Вовчинець"	Ком. 11 "Завод - 2"	10	ТПЛУ-10	1				
110/10 кВ "Вовчинець"	Ком. 20 "Індуктор - ІІ"	10	ТПЛУ-10					1
110/10 кВ "Вовчинець"	ком.2г "Свіча"	10	ТОЛ-10		3			
110/10 кВ "Вовчинець"	Ком. 4 "Технікум"	10	ТОЛ-10					3
110/10 кВ "Вовчинець"	Ком. 34 "Вокзал"	10	ТПЛУ-10			1		
РП-19	Ком.7 "ТП-63"	10	ТПЛУ-10	1				
110/10кВ "Автоливмаш"	ком 10 "Хриплин-1"	10	ТПЛУ-10 S	1				
110/10кВ "Автоливмаш"	Ком 41 "Хриплин-2"	10	ТПЛУ-10 S	1				
110/10кВ "Автоливмаш"	ком. 21 "УПТ-1"	10	ТОЛ-10					1
110/10кВ "Автоливмаш"	ком. 4 "УПТ-2"	10	ТОЛ-10					1
110/10кВ "Автоливмаш"	ком. 51 "УПТ-3"	10	ТОЛ-10					1
110/10кВ "Автоливмаш"	ком. 34 "УПТ-4"	10	ТОЛ-10					1
35/10 кВ "Зв'язку"	Ком. 15 "Завод - 63-1"	10	ТПЛ-10М	1				
35/10 кВ "Зв'язку"	Ком. 12 "Завод - 63 - ІІ"	10	ТПЛУ-10	1				
35/10 кВ "Зв'язку"	ком. 3 "ТП-70"	10	ТПЛУ-10					1
35/10 кВ "Зв'язку"	Ком. 17 "ТП-33 "	10	ТПЛУ-10		1			
110/35/6 кВ "Калуш"	Ком. 9"Будіндустрія"	6	ТПЛУ-10				1	
110/35/6 кВ "Калуш"	Ком. 13 "Заводоавтомат"	6	ТПФМ-10		3			
110/35/6 кВ "Калуш"	Ком. 1 "Полігон"	6	ТПЛ-10М					1
35/10/6 кВ "Озерна"	Ком. 2 "Карпатська кераміка"	6	ТОЛ-10	3				
35/10/6 кВ "Озерна"	Ком.17 "ТП-402"	6	ТОЛ-10					1
35/10/6 кВ "Озерна"	Ком. 1а "Три бетони"	6	ТЛК-10					3
35/10 кВ "Свинофабрика"	Ком. 12 "ЗТП-1 №2"	10	ТПЛУ-10			1		
35/10 кВ "Свинофабрика"	Ком. 2 "ЗТП-3 №1"	10	ТПЛУ-10			1		
35/10 кВ "Свинофабрика"	Ком. 15 "ЗТП-3 №2"	10	ТПЛУ-10			1		
35/10 кВ "Лука"	Ком. 10 "Даноша-2"	10	ТВЛМ-10		3			
35/10 кВ "Лука"	Ком. 8 "Даноша-1"	10	ТВЛМ-10		3			
110/35/6 кВ "Височанка"	Ком. 36 "РМЗ-РП-4"	6	ТВК-10					1
110/10 кВ "Підгірки"	Ком. 6 "Профілакторій"	10	ТЛМ-10					1

110/10 кВ "Підгірки"	Ком. 5 "РП заводу"	10	ТЛМ-10					1
110/10 кВ "Підгірки"	Ком. 9 "РП заводу -II"	10	ТЛМ-10					1
35/10 кВ "Яворівка"	Ком.6 "В/ч - 6"	10	ТОЛ-10					1
110/10 кВ "Загайпіль"	Ком. 24 "Росинка – 1"	10	ТПЛУ-10			1		
110/10 кВ "Загайпіль"	Ком. 12 "Росинка – 2"	10	ТПЛУ-10			1		
35/10 кВ "Товмачик"	Ком. 5 "Зона - 1"	10	ТПЛУ-10				1	
35/10 кВ "Товмачик"	Ком. 11 "Зона - 2"	10	ТПЛУ-10				1	
35/10 кВ "П'ядики"	Ком. 19 "Годи"	10	СТS-10	3				
110/35/10 кВ "Отинія"	Ком. 2 "Ст. Отинія"	10	ТЛМ-10			1		
35/6 кВ "Дрентруби"	ком. 19 "В/ч"	6	ТПЛУ-10	1				
35/6 кВ "Дрентруби"	ком. 16 "КТП-2 завод-2"	6	ТПЛ-10М	1				
35/6 кВ "Дрентруби"	ком. 12 "ТП-14"	6	ТПЛУ-10			1		
35/6 кВ "Дрентруби"	ком. 13 "КТП-1 завод-2"	6	ТПЛУ-10	1				
35/6 кВ "Дрентруби"	ком. 18 "КТП-2 завод-4"	6	ТПЛУ-10	1				
35/6 кВ "Дрентруби"	ком. 10 "КТП-1 завод-4"	6	ТПЛУ-10	1				
35/6 кВ "Дрентруби"	ком. 9 "Ж/Д"	6	ТПЛУ-10			1		
РП-9	ком. 14 "ТП-2 Лаванда"	6	ТПЛ-10					3
35/6 кВ "ЗБВіК"	ком.20 "ТП-102-2"	6	ТПЛУ-10			1		
35/10 кВ "Ковалівка"	ком.2 "Металозавод"	10	ТЛК-10		3			
35/10 кВ "Птахофабрика"	Ком. 11 "Промзона - 2"	10	ТПЛУ-10	1				
35/10 кВ "Птахофабрика"	Ком. 6 "Промзона - 1"	10	ТПЛУ-10	1				
35/10 кВ "Птахофабрика"	Ком. 1 "Інкубаторій-1"	10	ТВЛМ-10		3			
35/10 кВ "Птахофабрика"	Ком. 9 "Інкубаторій-2"	10	ТВЛМ-10		3			
35/10 кВ "КСМ"	Ком. 4 "ТП-1Б"	10	ТПЛУ-10			1		
35/10 кВ "КСМ"	Ком. 5 "ТП-1А"	10	ТПЛУ-10			1		
35/10 кВ "Лисець"	Ком. 18 "ТП-482"	10	ТОЛУ-10		1			
35/10 кВ "Лисець"	Ком. 6 "ТП-483"	10	ТОЛУ-10		1			
110/10 кВ "Радіозавод"	ком. 4 "Західний - 1"	10	ТОЛ-10			1		
110/10 кВ "Радіозавод"	ком. 48 "Західний - 2"	10	ТОЛ-10			1		

110/6 кВ "ДСП"	Ком. 16 "Насосна №1"	6	ТПЛУ-10				1	
110/6 кВ "ДСП"	Ком. 4 "Насосна №2"	6	ТПЛУ-10				1	
110/6 кВ "ДСП"	Ком. 10 "ДСП-1"	6	ТПОЛ-10		3			
110/6 кВ "ДСП"	Ком. 6 "ДСП-2"	6	ТПОЛ-10		3			
35/6кВ "Надвірна"	Ком.8 "Очисні споруди"	6	ТПЛУ-10				1	
35/6 кВ "Пасічна"	Ком. 17 "Водозабір"	6	ТПЛУ-10					1
35/6 кВ "Пасічна"	Ком. 7 "Бурова"	6	ТПЛУ-10	1				
35/6 кВ "Пасічна"	Ком. 8 "ППД-1"	6	ТПЛУ-10				1	
35/6 кВ "Пасічна"	Ком. 15 "Дожимна-2"	6	ТПЛУ-10	1				
35/6 кВ "Пасічна"	Ком. 6 "Дожимна-1"	6	ТПЛУ-10	1				
35/6кВ "Розтока"	Ком.6 "ЦРП-1"	6	ТЛМ-10	1				
35/6кВ "Розтока"	Ком.5 "ЦРП-2"	6	ТЛМ-10					3
35/10 кВ "Лопушня"	Ком. 4 "Кар'єр"	10	ТПЛУ-10		1			
35/10 кВ "Лопушня"	Ком. 13 "З/д"	10	ТПЛ-10М					1
110/10 кВ "Брошнів"	Ком.24 "Автоматика-1"	10	ТПЛУ-10			1		
110/10 кВ "Брошнів"	Ком.14 "Автоматика-2"	10	ТПЛУ-10			1		
110/10 кВ "Брошнів"	Ком. 15 "Осмолода - 3"	10	ТПЛУ-10	1				
110/10 кВ "Брошнів"	Ком. 23 "Осмолода - 2"	10	ТПЛУ-10	1				
110/10 кВ "Брошнів"	Ком. 28 "ДСП - 1"	10	ТОЛ-10		1			
110/10 кВ "Брошнів"	Ком. 17 "ДСП - 2"	10	ТПЛУ-10			1		
35/10 кВ "Кулачин"	Ком. 11 "Забійний цех"	10	ТПЛУ-10				1	
35/10 кВ "Будилів"	Ком. 17 "Вокзал"	10	ТПЛУ-10			1		
35/10 кВ "Олешів"	Ком. 12 "Вапняний завод"	10	ТПЛУ-10					1
110/35/10 кВ "Ворохта"	Ком. 15 "З/д."	10	ТПЛУ-10			1		
Разом				42	43	42	42	42

Таблиця 3.8 – Модернізація системи обліку шляхом встановлення пристроїв "інтелектуального" обліку на ПС 35-110 кВ (Категорія заходу 9 відповідно до п. 3.2.6 Кодексу систем розподілу).

Місце встановлення	Назва приєднання	Рівень напруги, кВ	Період встановлення та кількість, шт.				
			2020	2021	2022	2023	2024
Клас точності 0,5S							
110/35/6 кВ "Долина"	ПЛ-35кВ "Північна Долина"	35	2				
35/10/6 кВ "Струтин"	ПЛ-35кВ "Спас"	35	2				
110/35/10 кВ "Опорна"	ПЛ-35 кВ "Очисні споруди"	35				2	
35/6 кВ "Пасічна"	ЛЕП-35 кВ "Делятин"	35		2			
ТП- 44	Ком. 6 "Сонячна"	10			1		
110/10 кВ "Загвіздя"	Ком. 19 "Котельня"	10			1		
110/10 кВ "Вовчинець"	Ком. 28 Котельня-1	10			1		
110/10 кВ "Вовчинець"	Ком. 2 Котельня-2	10			1		
РП-12	Ком.11 КГУ	10				1	
110/10 кВ "Крихівці"	ком. 21Б "ТП-431-1"	10		1			
110/10 кВ "Крихівці"	ком. 26 "ТП-431-2"	10		1			
110/10 кВ "Вовчинець"	Ком. 21 "Завод - 1"	10				1	
110/10 кВ "Вовчинець"	Ком. 11 "Завод - 2"	10				1	
110/10 кВ "Березівка"	Ком. 17 "Сонячна"	10			1		
110/6 кВ "ДСП"	Ком. 10 "ДСП-1"	6					1
110/6 кВ "ДСП"	Ком. 6 "ДСП-2"	6					1
35/6 кВ "Старуня"	Ком. 13 "Ввід Т-2"	6					1
35/6 кВ "Битків"	Ком.4 "Ввід Т-1"	6					1
110/35/10 кВ "Ворохта"	ГЩУ "ПЛ-35кВ Буковель"	35		1			
Разом			4	5	5	5	4