

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Директор технічний  
АТ "Прикарпаттяобленерго"

" 08.05.2021 року  
О.Сеник



Спеціальний графік аварійного відключення.  
АТ "Прикарпаттяобленерго" в частині ОЕС України  
на 2021 - 2022 роки

№	Назва підстанції	Назва лінії	Р вим МВт	Черга, МВт			Примітка
				1	2	3	
1	330 кВ Івано-Франківськ	110 кВ Тлумач	20,0		20,0		
		110 кВ Автолившаш - 1,2	2,0		2,0		
		110 кВ Крихівці	27,7			27,7	
		110 кВ Березівка	2,4		2,4		
2	330 кВ Богородчани	110 кВ Березівка	0,0		0,0		
3	110 кВ Надвірна	110 кВ Яблунів	26,9	26,9			
		110 кВ ДСП-2	4,2		4,2		
		35 кВ Делягин	5,7		5,7		
		35 кВ Надвірна	8,9		8,9		
		35 кВ Ланчин	5,3		5,3		
4	111 кВ Ворохта	35 кВ Говерла	0,10			0,10	
		10 кВ Т-1, Г-2	5,5		5,5		
5	110 кВ Ільці	35 кВ Верховина	8,0			8,0	
		10 кВ Т-1, Г-2	2,2	2,2			
6	110 кВ Коломия	110 кВ Сільмаш - 1,2	6,4			6,4	
		35 кВ Дрен:руби	8,8			8,8	
		35 кВ Металозавод	7,0	7,0			
		35 кВ Коршів	1,5	1,5			
7	110 кВ Отинія	35 кВ Виноград	2,3	2,3			
		ПЛ -10 кВ крім З/Д	3,0			3,0	
		35 кВ Шевченкове	2,1	2,1			
8	110 кВ Снятин	35 кВ Стецьєва	0,0	0,0			
		35 кВ ТП ГЕС	3,9	3,9			
		35 кВ Будилів	8,1	8,1			
Загальний обсяг СГАВ			162,00	54,0	54,0	54,0	

Начальник ОДС

Б. Сойчук