

Звітність
Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання

за III **2023** року
(квартал)

Подають:	Терміни подання
Ліцензіати, що здійснюють господарську діяльність з розподілу електричної енергії, – Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	До 20 числа місяця наступного за звітним періодом

Респондент:
Найменування АТ "Прикарпаттяобленерго" Код ЄДРПОУ 00131564
Місцезнаходження _____

(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо.

№ будинку / корпусу, № квартири / офісу)

Рівень напруги	Код рядка	Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні (SAIDI), хв.							Індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні (SAIFI)							Розрахунковий обсяг невідпущеної електроенергії (ENS), тис. кВт*год							Індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні (MAIFI)							Кількість точок комерційного обліку електричної енергії, одиниць	Споживання електричної енергії, тис.кВт*год**
		заплановані перерви			незаплановані (аварійні) перерви				заплановані перерви			незаплановані (аварійні) перерви				заплановані перерви			незаплановані (аварійні) перерви												
		з попередженням	без попередження	усього	з вини інших ліцензятів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензіата	з попередженням	без попередження	усього	з вини інших ліцензятів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензіата	з попередженням	без попередження	усього	з вини інших ліцензятів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензіата	з попередженням	без попередження	усього						
А	Б	010	020	030	040	050	065	070	080	090	100	110	120	125	130	140	150	160	170	180	185	190	200	210	220	230	240	245	250	260	
110 / 154 кВ	005					6,4	6,4						0,12	0,12						19,4	19,4		0,073				0,006	0,079	27	438412,008	
27,5 - 35 кВ	010	13,5	0,1	0,0	1,2		21,4	0,03	0,01	0,00	0,02		0,15	0,21	35,2	0,4	4,2	3,2		19,0	62,0		0,020				0,015	0,035	39	116330,055	
6 - 20 кВ	015	255,9	8,1	8,2	63,4	4,2	126,4	0,78	0,12	0,08	0,36	0,06	1,35	2,74	732,8	24,4	68,7	185,0	15,2	389,7	1415,9	0,072	0,809	0,011	0,147		0,710	1,748	2 181	222101,114	
У тому числі у міських населених пунктах	020	93,0	2,9	3,5	27,7	6,3	68,6	0,33	0,07	0,04	0,15	0,09	0,88	1,56	164,2	5,7	19,9	49,2	11,0	119,3	369,2	0,036	0,813	0,014	0,062		0,406	1,331	947	133429,279	
у сільських населених пунктах	025	402,4	12,9	12,3	95,6	2,4	178,4	0,74	1,19	0,16	0,11	0,54	0,03	1,77	568,7	18,7	48,9	135,8	4,3	270,4	1046,7	0,104	0,807	0,007	0,223		0,983	2,124	1 234	88671,835	
0,4 кВ	030	33,6	2,1	0,5	27,4	0,8	33,4	0,13	0,02	0,00	0,06	0,00	0,18	0,40	88,7	5,6	1,6	72,8	2,4	92,4	263,4		0,006				0,000	0,006	607 182	1489754,872	
У тому числі у міських населених пунктах	035	19,8	1,4	1,1	13,6	0,6	18,1	0,09	0,01	0,00	0,03	0,00	0,11	0,25	29,9	2,0	1,6	20,3	0,8	27,8	82,4		0,012				0,000	0,012	287 566	773717,021	
у сільських населених пунктах	040	46,0	2,8	0,0	39,8	1,1	47,2	0,17	0,02	0,00	0,08	0,00	0,25	0,53	58,8	3,6	0,0	52,5	1,6	64,6	181,0					0,000	0,000	319 616	716037,851		
Усього	045	302,9	10,4	8,7	92,0	5,1	172,7	0,94	0,14	0,08	0,44	0,06	1,81	3,47	856,8	30,4	74,6	261,0	17,6	520,5	1760,8	0,072	0,908	0,011	0,147	0,000	0,731	1,868	609 429	2266598,049	

* - Рівень напруги елемента мережі, відмова або відключення якого призведе до перерви в електропостачанні

** - Заповнюється в першому кварталі за даними попереднього року.

Керівник (власник) _____
(підпис)

_____ (П.І.Б.)

Виконавець _____
(П.І.Б.)

телефон: _____

факс: _____

електронна пошта: _____